

MTTF_d (Mean Time To dangerous Failure), Tiempo medio hasta un fallo peligroso

Previsión de tiempo medio hasta que se produce un fallo peligroso.

Norma armonizada

Norma europea que ha sido elaborada bajo el mandato de la Comisión Europea o de la Secretaría de la AELC con el propósito de ofrecer apoyo a los requisitos esenciales de una Directiva, y que es de obligado cumplimiento según la legislación de la UE.

Peligro

Fuente potencial de daños.

PFH_d (Probability of dangerous Failure per Hour), Probabilidad de fallo peligroso por hora

Probabilidad media de que se produzca un fallo peligroso en una (1) hora. La PFH_d es el valor que se utiliza para determinar el valor del SIL o del PL de una función de seguridad.

PL (Performance Level), Nivel de prestaciones

Niveles (a, b, c, d, e) que especifican la capacidad de un sistema de seguridad de efectuar una función de seguridad bajo condiciones previsibles.

Riesgo

Combinación de hasta qué punto es posible que se produzca el daño y lo grave que puede resultar.

SIL (Safety Integrity Level), Nivel de integridad de la seguridad

Niveles (1, 2, 3, 4) que especifican la capacidad de un sistema de seguridad eléctrico de efectuar una función de seguridad bajo condiciones previsibles. En el caso de la maquinaria, sólo se utilizan los niveles de 1 a 3.

SILCL (SIL Claim Limit), Límite de solicitud de SIL

Nivel máximo de integridad de la seguridad (SIL) que puede reclamarse para un sistema de seguridad eléctrico, teniendo en cuenta las restricciones en la arquitectura y la integridad de seguridad sistemática.

Subsistema

Componente de una función de seguridad que tiene su propio nivel de seguridad (SIL/PL) que afecta al nivel de seguridad de toda la función de seguridad. Si alguno de los subsistemas falla, también fallará toda la función de seguridad.

Índice

A	N
Actualización de maquinaria existente 22	Normas armonizadas 8, 12, 16, 22, 26, 38
Análisis de riesgos 10, 18, 24, 25	
Anexo IV 11, 12, 38	P
C	Parada de funcionamiento segura (SOS) 19
CEN 12, 16	Paro de emergencia 13, 21
CENELEC 12, 16	Paro seguro 1 (SS1) 19
Control seguro de frenos (SBC) 21	Paro seguro 2 (SS2) 19
D	Periodo de transición 14
Demostración de la conformidad 40	Plan de seguridad 23
Desconexión de emergencia 20	PL (Performance Level), Nivel de prestaciones 15, 17, 29, 30, 35, 37, 41
Direccionamiento seguro (SDI) 20	Prestaciones de seguridad 8, 10, 29, 34, 35
Directiva de Máquinas 8, 9, 11, 12, 22, 23, 26, 32, 37, 38	
Directiva Europea sobre Maquinaria 98/37/CE 38	R
Directiva Europea sobre Maquinaria 2006/42/CE 11, 24, 38	Reducción de riesgos 9, 13, 16, 24, 25, 26
Documentación del sistema de seguridad 37	Riesgo residual 26, 27, 28, 38
E	S
EHSR 8, 9, 10, 18, 22, 32, 37, 38, 40	Seguridad funcional 9, 23, 28
EN/IEC 61800-5-2 18	SIL (Safety Integrity Level), Nivel de integridad de la seguridad 15, 18, 29, 34, 37, 41
EN/IEC 62061 13, 14, 17, 24, 29, 32, 34	Sistema de seguridad funcional 32, 33, 37
EN ISO 13849-1 13, 14, 16, 24, 30, 32, 35	Sistema de seguridad validado 39
Estándar tipo A 13	V
Estándar tipo B 13	Velocidad limitada con seguridad (SLS) 20
Estándar tipo C 13	Verificación del sistema de seguridad 35
Evaluación de riesgos 12, 16, 18, 24, 26, 27, 29, 37	
F	
Funciones de seguridad 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 40	
M	
Marcado CE 7, 10, 23, 26, 39, 40	
Monitorización de velocidad segura (SSM) 20	

Contacte con nosotros

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de ABB o visite:

www.abb.es

www.abb.com/drivespartners

© Copyright 2014 ABB. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

3AUA0000163173 REV E ES 9.9.2014 #17230

Power and productivity
for a better world™

