

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONDENSADO LIMPIO DE LA PAC FIMA – ESMITAL Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA BLANDA OSMOTIZADA PARA EL TK DESAEREADOR

AUSTRAL GROUP S.A.A. – COISHCO

INDICE DE ENTREGABLES:

INDICE DE DOCUMENTOS ENTREGADOS		
ITEM	PLANOS	CODIGO
1	Esquema propuesto general para el sistema de enfriamiento de condensado limpio para uso de separadoras noxon y sistema de calentamiento de agua blanda osmotizada para uso en TK desaereador	AU-COI-ENER-P01
2	Esquema de principio para el sistema de enfriamiento de condensado limpio para uso en separadoras noxon	AU-COI-ENER-P02
3	Esquema de principio propuesto para el sistema de calentamiento de agua blanda osmotizada para uso en desaereador	AU-COI-ENER-P03
4	Ubicación de equipos propuestos en la zona de calderas CHI para el sistema de enfriamiento y calentamiento	AU-COI-ENER-P04
5	Flujo de sistema de enfriamiento de condensado limpio de plantas evaporadoras	AU-COI-ENER-P05
6	Instalacion de tuberias para el sistema de condensado limpio entre el filtro, intercambiador propuesto, tk auxiliar y bomba centrífuga.	AU-COI-ENER-P06
7	Plano de tuberia de descarga, tanque de almacenamiento de agua 39°C a tk dilusion y polimeros	AU-COI-ENER-P07
8	Plano de fabricación de tanque auxiliar (TQ de pase) y estructura, para retorno de agua hacia el sistema de dilución de las separadoras noxon y preparacion de polimeros	AU-COI-ENER-P08
9	Planos de bases y cimentaciones para el tanque auxiliar (TQ de pase)	AU-COI-ENER-P09
10	Instalacion de tuberias para el sistema de calentamiento entre etapas (Intercambiador existente, intercambiador propuesto y condensador de vahos	AU-COI-ENER-P10
11	Instalacion de tuberias para el equipo condensador de vahos y planos a detalles para la estructura del equipo (Soporteria, tuberias)	AU-COI-ENER-P11
12	Flujo de ingreso y salidas del condensador de vahos y plano de fabricacion soporteria	AU-COI-ENER-P11.1
13	Flujo de salida de la primera etapa de calentamiento y alimentacion de agua a 90°C al tanque desaereador	AU-COI-ENER-P12
14	Instalacion de tuberias para el sistemas de limpieza CIP para los intercambiador de placas	AU-COI-ENER-P13
15	Plano de fabricación de tanques CIP y estructura para limpieza a intercambiadores	AU-COI-ENER-P14
16	Planos de bases y cimentaciones para los tanques CIP de limpieza	AU-COI-ENER-P15
17	Plano vista planta general del recorrido de tuberia y valvulas sugeridas para el sistema	AU-COI-ENER-P16
18	Planos general de modelamiento en “3D” del sistema propuesto	AU-COI-ENER-P17

	HOJA DE CALCULOS ENTREGADOS	CODIGO
	Elaboración de cálculos y balances de masa y energía: Se elaborarán cálculos detallados para selección y validación de intercambiador de placas y condensador de vahos.	
22	Calculos para el Intercambiador de calor tipo placas existente para calentamiento de agua osmotizada de 55°C a 60°C	AU-COI-ENER-P18
23	Calculos para el Intercambiador de calor tipo placas propuesto para el calentamiento de agua osmotizada y enfriamiento de condensado limpio de planta agua cola	AU-COI-ENER-P19
24	Hoja tecnica del intercambiador de calor tipo placas requerido para el sistema de enfriamiento de condensado limpio y calentamiento de agua blanda osmotizada.	AU-COI-ENER-P20
25	Hoja tecnica para el Intercambiador tubular de recuperacion de vapor para el calentamiento de agua osmotizada de 60°C a 90°C	AU-COI-ENER-P21
26	Catalago del equipo condensador de Vahos EVC-TI-P222-02-ES	AU-COI-ENER-P22
27	Hoja de calculo del rango de flujo de vapor en la salida del tanque de condensado planta para la selección del equipo de venteo por revaporizado	AU-COI-ENER-P23
	Elaboración y análisis de hojas de cálculos hidráulicos, para todo el sistema propuesto velocidades, caudales, dimensiones de tuberías y todo parámetro que necesito el proyecto. (HOJAS DE CALCULO PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO)	
28	Hoja de calculo para la bomba Fima actual para transportar el fluido hasta el tanque de limpieza CHI	AU-COI-ENER-P24
29	Hoja de calculo para la bomba Esmital actual para transportar el fluido hasta el tanque de limpieza CHI	AU-COI-ENER-P25
30	Hoja de calculo para la bomba Fima propuesto para transportar el fluido hasta el tanque auxiliar de paso.	AU-COI-ENER-P26
31	Hoja de calculo para la bomba Esmital propuesto para transportar el fluido hasta el tanque auxiliar de paso.	AU-COI-ENER-P27
32	Hoja de calculo de la bomba centrifuga para transportar el fluido hacia el tanque de Dilusion y Polimeros	AU-COI-ENER-P28
33	Equipo de filtracion BFOS2-10-F80s-A2, 25m3/h	AU-COI-ENER-P29
	Elaboración y análisis de hojas de cálculos hidráulicos, para todo el sistema propuesto velocidades, caudales, dimensiones de tuberías y todo parámetro que necesito el proyecto. (HOJAS DE CALCULO PARA EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO)	
34	Hoja de calculo para la bomba centrifuga del TK de agua osmotizada para transportar el fluido por las tres etapas de calentamiento de agua	AU-COI-ENER-P30
35	Hoja de calculo para la bomba centrifuga para transportar el fluido al tanque desaereador.	AU-COI-ENER-P32
36	Hoja de calculo para la bomba centrifuga para transportar los fluidos CIP de limpieza a intercambiadores.	AU-COI-ENER-P33