

FACTORES DE EMISIÓN DE PROCESOS DE COMBUSTIÓN

Contaminante	CH ₄ (g/GJ)	CO (g/GJ)	CO ₂ (Kg/GJ)	NMVOC's (g/GJ)	NO _x (g/GJ)	SO ₂ (g/GJ)	N ₂ O (g/GJ)	PM ₁₀ (g/GJ)
Calderas y quemadores (instalaciones de combustión sin contacto de potencia nominal < 50 MW)								
Gas natural	1.4	17	56	3	100	0.372	2.4	0.78
Fuelóleo	2.9	15	76	24.55	159	497.8	14	26.59
Gasóleos	4.05	12	73	15	89	94.3	14	3.14
GLP genérico	1	11.5	65	2.1	94	2.20	3	3.21
Turbinas de gas								
Gas natural	4	10	55	4	188	-	2	0.2
GLP's	1	13	65	1	120	-	14	0.2

(1) g/GJ ó Kg/GJ: masa de contaminante por Giga Julio de combustible consumido.

Tipo de combustible	Unidad disponible	Unidad requerida	Relación de paso	
Gas natural	MWh	GJ	3.6	GJ/MWh
	Nm ³		0.03853	GJ/Nm ³
	Termias		0.00418	GJ/Termia
	Toneladas		48.59	GJ/Ton
Fuelóleo	Toneladas	GJ	40.18	GJ/Ton
Gasóleos			42.4	GJ/Ton
GLP genérico			45.5	GJ/Ton