

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Valores
predeterminados de la
planta

Moneda	\$
Presión	bar (g)
Masa	Tonelada

Horas de Operación
Promedio

100	Horas por semana
x 23	Semanas al año
2300	Horas al año

Coste de Generación de Vapor -

Fuente de vapor	Combustible Primario	Coste Unitario del Combustible (\$)	CO2 Combustible	Presión de Caldera	Temperatura de Agua de Alimentación	Eficiencia Estimada de Caldera	Coste de Generación de Vapor (\$)
Defecto	Gas natural	0.6300 /m³	143.1 kg / 1000kg	7.5 bar (g)	90°C	85 %	51.80

Notas

Por favor, revise el costo de vapor y las horas de funcionamiento para asegurarse de que sean correctos.

Si cree que cualquiera de las cifras anteriores son inapropiados, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros y haremos las revisiones necesarias.

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Localización	Pérdida de vapor (kg / h)	Pérdida de vapor (toneladas/año)	Coste del Vapor Fugando por Hora (\$)	Horas de Operación Promedio	N° Purgadores con pérdida de vapor	Coste Total Anual (\$)	Emisiones de CO2 (toneladas/año)
Tanques Flash	74.19	170.64	3.84	2300	6	8839.13	24.03
Sala de Calderas	40.64	93.46	2.10	2300	2	4841.29	13.39
Rotadiscos	70.74	162.70	3.66	2300	6	8427.81	23.25
Cocinas	137.51	316.27	7.12	2300	13	16382.95	44.77
Rotatubos	49.33	113.46	2.56	2300	3	5877.22	16.15
Distribución	21.98	50.56	1.14	2300	2	2619.12	7.24
Totales	394.39	907.09	20.43		32	46987.52	128.83

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag	Tamaño de conexión Modelo Retorna Condensado (Sí/No)	Fabricante Tipo	P1 / P2 Tamaño del orificio	Localización	Condición Severidad de la Fugas	Horas de Operación Promedio	Pérdida de vapor (toneladas/año)	Coste del Vapor Fugando Anualmente (\$)	Emisiones de CO2 (toneladas/año)
2909	65.00mm(2 1/2 ") FTB-125 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Tanques Flash Tk Flash 2	Pierde Vapor Pequeña	2300	75.84	3928.50	10.68
2949	65.00mm(2 1/2 ") FTB-125 Sí	Spirax Sarco Flotador	5.5/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Rotadiscos Rotadisco 2	Pierde Vapor Menor	2300	49.14	2545.24	7.02
2952	65.00mm(2 1/2 ") FTB-125 Sí	Spirax Sarco Flotador	5.5/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Rotadiscos Rotadisco 3	Pierde Vapor Menor	2300	49.14	2545.24	7.02
2945	50.00mm(2 ") FT14-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	6.5/0.0 bar(g) 18.16mm (0.71en)	Distribución Manifold Planta	Pierde Vapor Menor	2300	46.73	2420.64	6.69
2901	50.00mm(2 ") FT14-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	6.5/0.0 bar(g) 18.16mm (0.71en)	Sala de Calderas Manifold 1	Pierde Vapor Menor	2300	46.73	2420.64	6.69
2902	50.00mm(2 ") FT14-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	6.5/0.0 bar(g) 18.16mm (0.71en)	Sala de Calderas Manifold 2	Pierde Vapor Menor	2300	46.73	2420.64	6.69
2940	40.00mm(1 1/2") FT14-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 14.00mm (0.55en)	Cocinas Cocina 1	Pierde Vapor Grande	2300	46.45	2406.21	6.54
2919	80.00mm(3") Unknown Sí	Desconocido Flotador	4.0/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Cocinas Cocina 2	Pierde Vapor Menor	2300	37.82	1959.07	5.38

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag	Tamaño de conexión Modelo Retorna Condensado (Si/No)	Fabricante Tipo	P1 / P2 Tamaño del orificio	Localización	Condición Severidad de la Fugas	Horas de Operación Promedio	Pérdida de vapor (toneladas/año o)	Coste del Vapor Fugando Anualmente (\$)	Emisiones de CO2 (toneladas/año)
2926	80.00mm(3") Unknown Sí	Desconocido Flotador	4.0/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Cocinas Cocina 3	Pierde Vapor Menor	2300	37.82	1959.07	5.38
2912	80.00mm(3") Unknown Sí	Desconocido Flotador	4.0/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Cocinas Cocina 1	Pierde Vapor Menor	2300	37.82	1959.07	5.38
2955	65.00mm(2 1/2 ") Unknown Sí	Desconocido Flotador	4.0/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Rotatubos Rotatubo 1	Pierde Vapor Menor	2300	37.82	1959.07	5.38
2956	65.00mm(2 1/2 ") Unknown Sí	Desconocido Flotador	4.0/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Rotatubos Rotatubo 2	Pierde Vapor Menor	2300	37.82	1959.07	5.38
2957	65.00mm(2 1/2 ") FTB-125 Sí	Spirax Sarco Flotador	4.0/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Rotatubos Rotatubo 3	Pierde Vapor Menor	2300	37.82	1959.07	5.38
2933	80.00mm(3") Unknown Sí	Desconocido Flotador	4.0/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Cocinas Cocina 4	Pierde Vapor Menor	2300	37.82	1959.07	5.38
2942	40.00mm(1 1/2") FT14-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 14.00mm (0.55en)	Cocinas Cocina 3	Pierde Vapor Pequeña	2300	37.16	1924.97	5.23
2943	40.00mm(1 1/2") FT14-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 14.00mm (0.55en)	Cocinas Cocina 4	Pierde Vapor Pequeña	2300	37.16	1924.97	5.23
2953	25.00mm(1") FT14HC-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	5.5/0.0 bar(g) 5.20mm (0.20en)	Rotadiscos Rotadisco 3	Pierde Vapor Soplando a través	2300	19.93	1032.35	2.85

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag	Tamaño de conexión Modelo Retorna Condensado (Si/No)	Fabricante Tipo	P1 / P2 Tamaño del orificio	Localización	Condición Severidad de la Fugas	Horas de Operación Promedio	Pérdida de vapor (toneladas/año)	Coste del Vapor Fugando Anualmente (\$)	Emisiones de CO2 (toneladas/año)
2954	25.00mm(1") FT14HC-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	5.5/0.0 bar(g) 5.20mm (0.20en)	Rotadiscos Rotadisco 3	Pierde Vapor Soplando a través	2300	19.93	1032.35	2.85
2904	65.00mm(2 1/2 ") FTB-125 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Tanques Flash Tk Flash 1	Pierde Vapor Menor	2300	18.96	982.13	2.67
2905	65.00mm(2 1/2 ") FTB-125 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Tanques Flash Tk Flash 1	Pierde Vapor Menor	2300	18.96	982.13	2.67
2906	65.00mm(2 1/2 ") FTB-125 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Tanques Flash Tk Flash 1	Pierde Vapor Menor	2300	18.96	982.13	2.67
2907	65.00mm(2 1/2 ") FTB-125 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Tanques Flash Tk Flash 1	Pierde Vapor Menor	2300	18.96	982.13	2.67
2908	65.00mm(2 1/2 ") FTB-125 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 20.00mm (0.79en)	Tanques Flash Tk Flash 1	Pierde Vapor Menor	2300	18.96	982.13	2.67
2950	40.00mm(1 1/2") FTB-125 Sí	Spirax Sarco Flotador	5.5/0.0 bar(g) 10.00mm (0.39en)	Rotadiscos Rotadisco 2	Pierde Vapor Menor	2300	12.28	636.31	1.76
2951	40.00mm(1 1/2") FTB-125 Sí	Spirax Sarco Flotador	5.5/0.0 bar(g) 10.00mm (0.39en)	Rotadiscos Rotadisco 2	Pierde Vapor Menor	2300	12.28	636.31	1.76
2935	25.00mm(1") FT14HC-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 5.20mm (0.20en)	Cocinas Cocina 4	Pierde Vapor Soplando a través	2300	7.69	398.35	1.08

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag	Tamaño de conexión Modelo Retorna Condensado (Sí/No)	Fabricante Tipo	P1 / P2 Tamaño del orificio	Localización	Condición Severidad de la Fugas	Horas de Operación Promedio	Pérdida de vapor (toneladas/año o)	Coste del Vapor Fugando Anualmente (\$)	Emisiones de CO2 (toneladas/año)
2914	25.00mm(1") FT14HC-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 5.20mm (0.20en)	Cocinas Cocina 1	Pierde Vapor Soplando a través	2300	7.69	398.35	1.08
2915	25.00mm(1") FT14HC-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 5.20mm (0.20en)	Cocinas Cocina 1	Pierde Vapor Soplando a través	2300	7.69	398.35	1.08
2916	25.00mm(1") FT14HC-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 5.20mm (0.20en)	Cocinas Cocina 1	Pierde Vapor Soplando a través	2300	7.69	398.35	1.08
2921	25.00mm(1") FT14HC-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 5.20mm (0.20en)	Cocinas Cocina 2	Pierde Vapor Soplando a través	2300	7.69	398.35	1.08
2931	15.00mm(1/2") FT14-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	1.5/0.0 bar(g) 2.60mm (0.10en)	Cocinas Cocina 3	Pierde Vapor Soplando a través	2300	5.77	298.76	0.81
2944	25.00mm(1") FT14HC-10 Sí	Spirax Sarco Flotador	6.5/0.0 bar(g) 5.20mm (0.20en)	Distribución Manifold Planta	Pierde Vapor Menor	2300	3.83	198.48	0.55

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura Estado	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Severidad de la Fugas Retorna Condensado (Si/No)	Acción	Notas	Presión
2901	Sala de Calderas Manifold 1 Drenaje bota colectora	DN50 (2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	6.5 bar(g)
2902	Sala de Calderas Manifold 2 Drenaje bota colectora	DN50 (2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	6.5 bar(g)
2904	Tanques Flash Tk Flash 1 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar(g)
2905	Tanques Flash Tk Flash 1 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar(g)
2906	Tanques Flash Tk Flash 1 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar(g)
2907	Tanques Flash Tk Flash 1 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar(g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura Estado	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Severidad de la Fugas Retorna Condensado (Si/No)	Acción	Notas	Presión
2908	Tanques Flash Tk Flash 1 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar(g)
2909	Tanques Flash Tk Flash 2 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Pequeña Sí	Reemplazar juntas	Trampa con fuga	1.5 bar(g)
2912	Cocinas Cocina 1 Salida Eje	DN80 (3") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplazar DN65 (2 1/2") FTB-125 Roscado NPT	Trampa con fuga	4.0 bar(g)
2914	Cocinas Cocina 1 Salida chaqueta 2	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Soplando a través Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar(g)
2915	Cocinas Cocina 1 Salida chaqueta 3	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Soplando a través Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar(g)
2916	Cocinas Cocina 1 Salida chaqueta 5	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Soplando a través Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar(g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura Estado	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Severidad de la Fugas Retorna Condensado (Si/No)	Acción	Notas	Presión
2919	Cocinas Cocina 2 Salida Eje	DN80 (3") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplazar DN80 (3") Roscado NPT	Trampa con fuga	4.0 bar(g)
2921	Cocinas Cocina 2 Salida chaqueta 2	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Soplando a través Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar(g)
2926	Cocinas Cocina 3 Salida Eje	DN80 (3") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplazar DN80 (3") Roscado NPT	Trampa con fuga	4.0 bar(g)
2931	Cocinas Cocina 3 Ingreso de vapor chaqueta	DN15 (1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Soplando a través Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar(g)
2933	Cocinas Cocina 4 Salida de eje	DN80 (3") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplazar DN65 (2 1/2") FTB-125 Roscado NPT	Trampa con fuga	4.0 bar(g)
2935	Cocinas Cocina 4 Salida chaqueta 2	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal		Pierde Vapor Soplando a través Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar(g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura Estado	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Severidad de la Fugas Retorna Condensado (Si/No)	Acción	Notas	Presión
2940	Cocinas Cocina 1 Salida chaqueta 4	DN40 (1 1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Grande Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar(g)
2942	Cocinas Cocina 3 Salida chaqueta 4	DN40 (1 1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Pequeña Sí	Reemplazar DN40 (1 1/2") FT14-10 Roscado NPT	Trampa con fuga	1.5 bar(g)
2943	Cocinas Cocina 4 Salida chaqueta 4	DN40 (1 1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Pequeña Sí	Reemplazar DN40 (1 1/2") FT14-10 Roscado NPT	Trampa con fuga	1.5 bar(g)
2944	Distribución Manifold Planta Drenaje de condensado 1	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	6.5 bar(g)
2945	Distribución Manifold Planta Drenaje de condensado 2	DN50 (2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	6.5 bar(g)
2947	Rotadiscos Rotadisco 1 Salida chaqueta 1	DN40 (1 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Anegado de condensado Sí	Reemplazar DN40 (1 1/2") FT14-10 Roscado NPT	Trampa con falla cerrada	5.5 bar(g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura Estado	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Severidad de la Fugas Retorna Condensado (Si/No)	Acción	Notas	Presión
2948	Rotadiscos Rotadisco 1 Salida chaqueta 2	DN40 (1 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Anegado de condensado Sí	Reemplazar DN40 (1 1/2") FTB-125 Roscado NPT	Trampa con falla cerrada	5.5 bar(g)
2949	Rotadiscos Rotadisco 2 Salida eje	DN65 (2 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	5.5 bar(g)
2950	Rotadiscos Rotadisco 2 Salida chaqueta 1	DN40 (1 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplazar DN40 (1 1/2") FT14-10 Roscado NPT	Trampa con fuga	5.5 bar(g)
2951	Rotadiscos Rotadisco 2 Salida chaqueta 2	DN40 (1 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplazar DN40 (1 1/2") FT14-10 Roscado NPT	Trampa con fuga	5.5 bar(g)
2952	Rotadiscos Rotadisco 3 Salida eje	DN65 (2 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	5.5 bar(g)
2953	Rotadiscos Rotadisco 3 Salida chaqueta 1	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Soplado a través Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	5.5 bar(g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura Estado	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Severidad de la Fugas Retorna Condensado (Si/No)	Acción	Notas	Presión
2954	Rotadiscos Rotadisco 3 Salida chaqueta 2	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Soplando a través Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	5.5 bar(g)
2955	Rotatubos Rotatubo 1 Salida eje	DN65 (2 1/2") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal		Pierde Vapor Menor Sí	Reemplazar DN65 (2 1/2") FTB-125 Roscado NPT	Trampa con fuga	4.0 bar(g)
2956	Rotatubos Rotatubo 2 Salida eje	DN65 (2 1/2") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplazar DN65 (2 1/2") FTB-125 Roscado NPT	Trampa con fuga	4.0 bar(g)
2957	Rotatubos Rotatubo 3 Salida eje	DN65 (2 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Menor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	4.0 bar(g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

No Requiere Mantenimiento

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Retorna Condensado (Sí/No)	Acción	Notas	Presión
2901	Sala de Calderas Manifold 1 Drenaje bota colectora	DN50 (2 ") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	6.5 bar (g)
2902	Sala de Calderas Manifold 2 Drenaje bota colectora	DN50 (2 ") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	6.5 bar (g)
2903	Sala de Calderas Tk Flash Purgas Drenaje tk flash	DN50 (2 ") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Fuera de servicio Sí	Ninguna	Fuera de operación	0.5 bar (g)
2904	Tanques Flash Tk Flash 1 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2 ") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2905	Tanques Flash Tk Flash 1 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2 ") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2906	Tanques Flash Tk Flash 1 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2 ") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar (g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Retorna Condensado (Sí/No)	Acción	Notas	Presión
2907	Tanques Flash Tk Flash 1 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2 ") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2908	Tanques Flash Tk Flash 1 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2 ") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2909	Tanques Flash Tk Flash 2 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2 ") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplazar juntas	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2910	Tanques Flash Tk Flash 3 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2 ") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí	Ninguna	Trampa OK	1.5 bar (g)
2911	Tanques Flash Tk Flash 3 Drenaje de condensado	DN65 (2 1/2 ") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2912	Cocinas Cocina 1 Salida Eje	DN80 (3") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplazar DN65 (2 1/2") FTB-125 Roscado NPT	Trampa con fuga	4.0 bar (g)
2913	Cocinas Cocina 1 Salida chaqueta 1	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Retorna Condensado (Sí/No)	Acción	Notas	Presión
2914	Cocinas Cocina 1 Salida chaqueta 2	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2915	Cocinas Cocina 1 Salida chaqueta 3	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2916	Cocinas Cocina 1 Salida chaqueta 5	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2917	Cocinas Cocina 1 Ingreso de vapor chaqueta	DN15 (1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2918	Cocinas Cocina 1 Ingreso de vapor chaqueta	DN15 (1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2919	Cocinas Cocina 2 Salida Eje	DN80 (3") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplazar DN80 (3") Roscado NPT	Trampa con fuga	4.0 bar (g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Retorna Condensado (Sí/No)	Acción	Notas	Presión
2920	Cocinas Cocina 2 Salida chaqueta 1	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2921	Cocinas Cocina 2 Salida chaqueta 2	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2922	Cocinas Cocina 2 Salida chaqueta 3	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2923	Cocinas Cocina 2 Salida chaqueta 5	DN50 (2 ") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2924	Cocinas Cocina 2 Ingreso de vapor chaqueta	DN15 (1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2925	Cocinas Cocina 2 Ingreso de vapor chaqueta	DN15 (1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2926	Cocinas Cocina 3 Salida Eje	DN80 (3") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplazar DN80 (3") Roscado NPT	Trampa con fuga	4.0 bar (g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Retorna Condensado (Sí/No)	Acción	Notas	Presión
2927	Cocinas Cocina 3 Salida chaqueta 1	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2928	Cocinas Cocina 3 Salida chaqueta 2	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2929	Cocinas Cocina 3 Salida chaqueta 3	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2930	Cocinas Cocina 3 Salida chaqueta 5	DN50 (2 ") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2931	Cocinas Cocina 3 Ingreso de vapor chaqueta	DN15 (1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2932	Cocinas Cocina 3 Ingreso de vapor chaqueta	DN15 (1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2933	Cocinas Cocina 4 Salida de eje	DN80 (3") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplazar DN65 (2 1/2") FTB-125 Roscado NPT	Trampa con fuga	4.0 bar (g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Retorna Condensado (Sí/No)	Acción	Notas	Presión
2934	Cocinas Cocina 4 Salida chaqueta 1	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2935	Cocinas Cocina 4 Salida chaqueta 2	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal		Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2936	Cocinas Cocina 4 Salida chaqueta 3	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2937	Cocinas Cocina 4 Salida chaqueta 5	DN50 (2 ") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2938	Cocinas Cocina 4 Ingreso de vapor chaqueta	DN15 (1/2") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2939	Cocinas Cocina 4 Ingreso de vapor chaqueta	DN15 (1/2") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2940	Cocinas Cocina 1 Salida chaqueta 4	DN40 (1 1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	1.5 bar (g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Retorna Condensado (Sí/No)	Acción	Notas	Presión
2941	Cocinas Cocina 2 Salida chaqueta 4	DN40 (1 1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	1.5 bar (g)
2942	Cocinas Cocina 3 Salida chaqueta 4	DN40 (1 1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplazar DN40 (1 1/2") FT14-10 Roscado NPT	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2943	Cocinas Cocina 4 Salida chaqueta 4	DN40 (1 1/2") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplazar DN40 (1 1/2") FT14-10 Roscado NPT	Trampa con fuga	1.5 bar (g)
2944	Distribución Manifold Planta Drenaje de condensado 1	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	6.5 bar (g)
2945	Distribución Manifold Planta Drenaje de condensado 2	DN50 (2 ") FT14-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	6.5 bar (g)
2946	Rotadiscos Rotadisco 1 Salida eje	DN65 (2 1/2 ") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí	Reemplace Internos	Trampa con falla cerrada	5.5 bar (g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Retorna Condensado (Sí/No)	Acción	Notas	Presión
2947	Rotadiscos Rotadisco 1 Salida chaqueta 1	DN40 (1 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Anegado de condensado Sí	Reemplazar DN40 (1 1/2") FT14-10 Roscado NPT	Trampa con falla cerrada	5.5 bar (g)
2948	Rotadiscos Rotadisco 1 Salida chaqueta 2	DN40 (1 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Anegado de condensado Sí	Reemplazar DN40 (1 1/2") FTB-125 Roscado NPT	Trampa con falla cerrada	5.5 bar (g)
2949	Rotadiscos Rotadisco 2 Salida eje	DN65 (2 1/2 ") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	5.5 bar (g)
2950	Rotadiscos Rotadisco 2 Salida chaqueta 1	DN40 (1 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplazar DN40 (1 1/2") FT14-10 Roscado NPT	Trampa con fuga	5.5 bar (g)
2951	Rotadiscos Rotadisco 2 Salida chaqueta 2	DN40 (1 1/2") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplazar DN40 (1 1/2") FT14-10 Roscado NPT	Trampa con fuga	5.5 bar (g)
2952	Rotadiscos Rotadisco 3 Salida eje	DN65 (2 1/2 ") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	5.5 bar (g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Retorna Condensado (Sí/No)	Acción	Notas	Presión
2953	Rotadiscos Rotadisco 3 Salida chaqueta 1	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	5.5 bar (g)
2954	Rotadiscos Rotadisco 3 Salida chaqueta 2	DN25 (1") FT14HC-10 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	5.5 bar (g)
2955	Rotatubos Rotatubo 1 Salida eje	DN65 (2 1/2 ") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal		Pierde Vapor Sí	Reemplazar DN65 (2 1/2") FTB-125 Roscado NPT	Trampa con fuga	4.0 bar (g)
2956	Rotatubos Rotatubo 2 Salida eje	DN65 (2 1/2 ") Unknown Desconocido Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplazar DN65 (2 1/2") FTB-125 Roscado NPT	Trampa con fuga	4.0 bar (g)
2957	Rotatubos Rotatubo 3 Salida eje	DN65 (2 1/2 ") FTB-125 Spirax Sarco Flotador	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Pierde Vapor Sí	Reemplace Internos	Trampa con fuga	4.0 bar (g)
2958	Rotatubos Rotatubo 2 Ingreso de vapor	DN15 (1/2") TD42L Spirax Sarco Termodinámico	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	6.0 bar (g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO

Número de Tag Altura	Localización	Tamaño de conexión Modelo Fabricante Tipo	Tipo de Conexión Estándar Orientación	Aplicación Idónea Dirección del flujo	Condición Retorna Condensado (Si/No)	Acción	Notas	Presión
2959	Rotatubos Rotatubo 2 Ingreso de vapor	DN15 (1/2") TD42L Spirax Sarco Termodinámico	Roscado NPT Horizontal	Adecuado	Ok Sí		Trampa OK	6.0 bar (g)

AUSTRAL GROUP - PLANTA COISHCO



Reducción de
emisiones de
carbono
128.82
toneladas/año



Ahorro Energetico

2521.93 GJ/año



Water Savings

907.10 m³/año



Financial Savings

46988 \$/año



Equivalent To
5856 Trees

Equivalent To

31.68257


UK persons annual
energy usage



Equivalent To
0.362838 Olympic
pools

Condition Overview

Anegado de condensado
Fuera de servicio
Ok
Pierde Vapor



	Condición	Cantidad	Percentage
	Pierde Vapor	32	54%
	Ok	24	41%
	Anegado de condensado	2	3%
	Fuera de servicio	1	2%
	Total	59	100%

What are Spiraxs global sustainability commitments?

Our purpose at Spirax-Sarco is to create sustainable value for all our stakeholders as we engineer a more efficient, safer and sustainable world.
Our One Planet strategy is our commitment to sustainability as well as our roadmap to building a more sustainable future.
It will guide our operations as we work with others, including our suppliers, customers and local communities, to leave a better world for tomorrow.