
MEMORIA DESCRIPTIVA

PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO INTEGRAL DE ZONA DE PLANTA DE HARINA C.H.I., UBICADOS EN PLANTA DE EMPRESA "AUSTRAL GROUP" S.A.A

SEDE - PLANTA COISHCO-SANTA

Historial de versiones

FECHA	CAUSAS
06.10.2022	Versión Inicial

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
1	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

Índice

1	GENERALIDADES.....	4
1.1	Introducción	4
1.2	Códigos y Reglamentos	5
1.3	Ubicación del proyecto.....	5
1.4	Condiciones De Operación	5
1.5	Alcances del estudio de instalaciones eléctricas.	6
2	DESCRIPCIÓN DEL INFORME.....	8
2.1	Zonificación de Áreas de Trabajo	8
2.2	Determinación del Suministro de Energía eléctrica	9
2.3	Demanda Máxima de Potencia de la Zona De Consumo Humano Indirecto y Cuadro de Cargas.10	
3	CRITERIOS DE DISEÑO.....	33
3.1	Cables Y Alimentadores En Baja Tensión.....	33
3.2	Sistema De Iluminación.....	33
3.3	Tomacorrientes.....	34

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
2	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

4	UBICACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TABLEROS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE CONSUMO HUMANO INDIRECTO.....	34
5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	34
5.1	Relación De Pozos De Tierra:	35
5.2	Plano De Ubicación De Pozos A Tierra.....	37
5.3	Medición Y Protocolos De Pozos De Tierra.	37
6	SISTEMA DE LUCES DE EMERGENCIA.	37
6.1	Plano de Ubicación de Luces De Emergencia	37
7	RELACION DE PLANOS	38
8	ANEXOS.....	60
8.1	ANEXO 1:.....	60
1.1	Relación general de planos eléctricos que contiene el expediente.....	60
1.2	Protocolos de medición de pozos de tierra en planta "CHI".....	60
8.2	ANEXO 2: Tomo N°2 (Expediente Eléctrico "ITSE").....	60
8.3	ANEXO 3: Tomo N°3 (Expediente Eléctrico "ITSE").....	61

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
3	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

1 GENERALIDADES

1.1 Introducción

Austral GROUP S.A.A. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de congelados, producto hidrobiológico fresco, harina de pescado con presencia y comercialización de estos productos a nivel internacional.

Una de las plantas principales en donde se fabrica harina de pescado es la planta que se encuentra ubicada en Coischo-Santa Perú, en la región Ancash.

El presente informe presenta la actual configuración del Sistema eléctrico, Distribución Eléctrica y sistemas de protección eléctrica del **“Área de Consumo Humano Indirecto (CHI)”** ubicada dentro de las instalaciones del complejo pesquero. El siguiente informe sirve para describir la funcionabilidad, operatividad, protección del sistema eléctrico y seguridad tanto para el personal y para la edificación que puede incluir un riesgo del sistema eléctrico que tiene la instalación de harina de pescado, para ello se incluye la información completa de las instalaciones eléctricas de todas las áreas de los procesos industriales que desempeñan la tarea de la elaboración de la harina de pescado, producción de aceite, tales como son recepción y almacenaje de la materia prima, sistema de recuperación y tratamiento de agua de bombeo, zona de cocinas, pre strainer, prensas, tratamiento de aceite (separadoras y centrifugas), secadores a vapor y de aire caliente, zona de molinos secos, zona de enfriamiento y transporte neumático, zona de ensaque, zona de planta evaporadora de agua de cola, zona de generación de vapor (calderas de vapor), zona de tanques de agua, de aceite, tanques de recepción y despacho de petróleo, la zona de sistema de enfriamiento agua de mar “RSW”, zona de sub estación, casa de fuerza (grupos electrógenos) y toda zona de distribución eléctrica como son las caseta eléctricas llamadas “TDF” y sala de fuerza, a las que se realiza un análisis de cargas de dichas áreas, balance eléctrico, observaciones y condiciones de seguridad eléctrica en cada área descrita anteriormente, luego presentamos sus respectivos planos de suministro de energía eléctrica, ubicación de tableros eléctricos, diagramas unifilares de dichos tableros, ubicación de pozos a tierra, ubicación de luces de emergencia, protocolos y mediciones de puesta a tierra existentes en dicha zona, cuadros de Carga con la estimación y balance de la Demanda Máxima para todas las áreas.

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
4	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

1.2 Códigos y Reglamentos

El presente documento está desarrollado considerando los requisitos de las secciones aplicadas de los siguientes documentos:

- Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006 y su Modificatoria 2008 (Perú).
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- NACIONAL ELECTRIC CODE (U.S.A).
- Código internacional NFPA-70 sobre la seguridad eléctrica

1.3 Ubicación del proyecto

Estas instalaciones pertenecen a la Planta de Coischo, ubicada en la avenida Villa del Mar N°785, Distrito Coischo, provincia Santa.

La planta de harina de pescado “CHI” pertenece al complejo Pesquero AUSTRAL GROUP S.A.A y está ubicado en la parte interna lado sur del complejo al costado del muelle perteneciente también a la Empresa Austral Group.

1.4 Condiciones De Operación

- **CONDICIONES ELECTRICAS DE SERVICIO Y DE TRABAJO**

Condiciones de servicio

El sistema eléctrico de la planta de harina de pescado en el cual se realizará las labores de producción será en baja tensión tendrá las siguientes características eléctricas:

- Tensión nominal en baja tensión para suministro de fuerza de energía a motores eléctricos, transformadores y equipamiento eléctrico será: 440 Vac y 220 Vac (+/- 5%), 3F, 60Hz (+/-1%)
- Tensión nominal en baja tensión para suministro de iluminación y control será 220 V ac (+/-5%)
- Rango de variación de la tensión en todas las instalaciones eléctricas serán +/- 5%.
- Rango de variación de frecuencia será de +/-1%

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
5	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

El presente documento tiene por objetivo exponer toda la información actualizada de cargas eléctricas, ubicación de tableros, diagramas unifilares, ubicación de pozos de tierra, protocolos y mediciones de pozos de tierra en las zonas Área de Consumo Humano indirecto (C.H.I).

Suministrar la información eléctrica de instalaciones eléctricas para realizar un trabajo seguro para el personal y para las edificaciones de dicha zona de “Consumo Humano indirecto”.

Tener nuestras edificaciones completamente seguras para el personal y su estructura, lo que concierna en la parte eléctrica.

1.5 Alcances del estudio de instalaciones eléctricas.

El siguiente documento ha sido desarrollado para cada área productiva de la planta de harina de pescado en donde efectuamos los formatos y registros de Análisis de cargas, balance de cargas eléctricas, diagramas de cargas, determinación de máxima demanda y suministro de energía, ubicación de tableros eléctricos, elaboración de planos unifilares, relación y ubicación de sistemas de puesta a tierra, relación pozos de tierra, protocolos de pozos de puesta a tierra, relación de luces de emergencia y plano de ubicación de luces de emergencia y hallazgos en el proyecto, implementado de acuerdo a las normativas eléctricas y de seguridad eléctrica según estándares ITSE.

El informe de presentación del sistema eléctrico en la zona de C.H.I asegura la comprensión, el reconocimiento y la viabilidad del suministro de energía eléctrica y el funcionamiento de las instalaciones que comprenden los siguientes ítems.

- CUADRO Y EVALUACION DE CARGAS.
- PLANOS DE UBICACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS.
 - Distribución Eléctrica De Alimentadores De Los Tableros Principales.
 - Ubicación De Tableros Eléctricos.
- DIAGRAMAS UNIFILARES DEDISTRIBUCION ELECTRICA PARA CARGAS EN 440 V.
- DIAGRAMAS UNIFILARES DEDISTRIBUCION ELECTRICA PARA CARGAS EN 220 V.
- DIAGRAMAS UNIFILARES DEDISTRIBUCION ELECTRICA PARA ILUMINACION EN 220 V.

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
6	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

-
- DIAGRAMAS UNIFILARES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA CONTROL EN 220 V.
 - PLANOS DE UBICACIÓN DE POZOS DE TIERRA.
 - PLANOS DE UBICACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA.
 - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES ELÉCTRICAS EN LAS ÁREAS DE CHI.

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
7	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

2 DESCRIPCIÓN DEL INFORME

- 2.1 Zonificación de Áreas de Trabajo:** Con la finalidad de hacer práctica la ubicación, reconocimiento y capacidad de los tableros eléctricos, y evaluar las cargas eléctricas se ha establecido esta zona de Consumo Humano indirecto en varias zonas las cuales son tratadas como zonas productivas (o partes a trabajar) en el siguiente cuadro describimos las zonas en la se ha dividido.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO (ZONA DE TRABAJO)
1	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CASA DE FUERZA
2	TDF 1 CILINDRO SAC, TH ZONA SAC
3	TDF N°1A (VENTILADOR TRANSPORTE NEUMATICO , MOLINO SECO, PURIFICADOR SAC)
4	TDF N°2A (SALA DE CENTRIFUGAS, SEPARADORAS -BOMBAS)
5	TDF N°2B (COCINA-PRENSA MOLINO HÚMEDO COMPRESOR DE AIRE)
6	TDF N°3 (SECADOR ROTADISC, SECADOR ROTATUBO)
7	TDF N°4A (PLANTA DE AGUA DE COLA - EZMITAL)
8	TDF N°4A (PLANTA DE AGUA DE COLA - FIMA)
9	TDF N°5A (CALDERAS N°1,N°2,N°3,N°4, SISTEMA RSW-SISTEMA DAF CELDAS DE FLOTACIÓN)
10	TDF N°5B (CALDERAS N°5, N°6, N°7, BS. DE AGUA,TANQUES DE ACEITE)
11	TDF6 (PERTENECIENTE A CHD)
12	ZONA DE TABLEROS DE BOMBA DESMI-PHACO
13	TDF SALA DE ENSAQUE
14	TDF SISTEMA DESCARGA POZAS
15	TDF SISTEMA RSW PEJERREY
16	ZONAS DE BOMBA DE AGUA DE MAR PAC
17	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO
18	ZONA A NIVEL GENERAL DE CANALETAS ELECTRICAS

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
8	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

2.2 Determinación del Suministro de Energía eléctrica

Para todo este local, el área de **Consumo Humano Indirecto (C.H.I)** Todas sus áreas, secciones, tanto en almacenes, áreas de producción de harina, generación de vapor, casa de fuerza, recepción y almacenaje de materia prima, ensaque y sistema de recuperación de agua de bombeo la energía eléctrica suministrada proviene el suministro de energía eléctrica del concesionario proveedor de energía eléctrica "ENGIE", la cual describimos en el siguiente cuadro:

PUNTOS DE SUMINISTRO Y MEDICION EN MEDIA TENSION					
PLANTA	PUNTOS DE SUMINISTRO Y MEDICION	N° DE SUMINISTRO	MDC en HP (MW)	MDC en HFP (MW)	TENSION (KV)
SUMINISTRO COISHCO 3	Estructura de M.T 2011569 AMT STA 121 -COISHCO	49531743	2.5	2.5	22.9
SUMINISTRO COISHCO 4	Estructura de M.T 2011539 AMT STA 121 -COISHCO	62182700	2.5	2.5	22.9

Para todo este local, y durante la producción de harina de pescado "CHI", la acometida de energía eléctrica que anteriormente describimos se muestra en los planos o diagramas unifilares cuyo número es N° AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.1" PLANO DIAGRAMA GENERAL DE ACOMETIDA A TABLEROS DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EN SUB ESTACIÓN PRINCIPAL "CHI".

La distribución general del suministro eléctrico de todas la áreas o zonas de producción será realizada desde el tablero de distribución general que se encuentra en la zona de "casa de fuerza" adyacente de la sub estación eléctrica para lo cual mostramos el plano "N° AU-COI-CHI-IE-SSEE -P3.1.1 "DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL EN BAJA TENSIÓN A PLANTA DE HARINA DE PESCADO".

El suministro de energía en 220V para iluminación, y sistemas de control se realiza a través de transformadores de 440 v/220v que se ubican en zonas de casetas de distribución de fuerza eléctrica "TDF".

El suministro de energía eléctrica para los tomacorrientes, iluminación de equipos electrónicos, industriales, pc y centros de cómputo de zona área de Consumo Humano indirecto proviene de también de dichos transformadores que se encuentran en los TDF de planta de harina.

En etapa de producción de harina de pescado, se tiene respaldo de energía eléctrica de emergencia para poder satisfacer el exceso de demanda de potencia cuando la planta está a plena carga y los excesos de demanda que necesita la producción a máxima velocidad de proceso y asumir arranque de motores grandes que podrían desestabilizar la correcta operación de la planta de harina de pescado.

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
9	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

2.3 Demanda Máxima General de Potencia.

Las cargas eléctricas se han calculado de acuerdo al equipamiento indicado y tomando en cuenta el Código Nacional de Electricidad, en base a las capacidades de los equipos instalados; lo cual se muestra a continuación el "CUADRO RESUMEN GENERAL DE CARGAS ELECTRICA EN PLANTA DE HARINA".

CUADRO RESUMEN GENERAL DE CARGAS EN PLANTA DE HARINA DE PESCADO "CHI"							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO (ZONA DE TRABAJO)	POTENCIA INSTALADA (HP)	POTENCIA INSTALADA (kW)	CORRIENTE NOMINAL (A)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)
1	TDF 1 CILINDRO SAC, TH ZONA SAC	789.48	589	909.17	0.8	0.9	424.04
	TRANSFORMADOR 440/220, S=40kVA (zona de TDF N°1)	-	30	46.31	0.85	0.7	17.85
2	TDF N°1A (VENTILADOR TRANSPORTE NEUMATICO, MOLINO SECO, PURIFICADOR SAC)	1084.32	809	1248.71	0.8	0.9	582.41
3	TDF N°2A (SALA DE CENTRIFUGAS, SEPARADORAS -BOMBAS DE CALDOS, NOXON 1)	1205.71	899	1388.51	0.8	0.9	647.61
4	TDF N°2B (COCINA-PRENSA MOLINO HÚMEDO, COMPRESOR DE AIRE, NOXON 2)	1739.08	1297	2002.74	0.8	0.9	934.09
5	TDF N°3 (SECADOR ROTADISC, SECADOR ROTATUBO, CFT, OFICINAS ADMINISTRATIVAS "CHI")	2128.69	1588	2451.42	0.8	0.9	1143.36
6	TDF N°4A (PLANTA DE AGUA DE COLA - ESMITAL)	462.73	345	532.89	0.8	0.9	248.54
7	TDF N°4A (PLANTA DE AGUA DE COLA - FIMA)	350.60	262	403.76	0.8	0.9	188.32
8	TDF N°5A (CALDERAS N°1, N°2, N°3, N°4, TDF DAF N°3)	1600.54	1194	1843.20	0.8	0.9	859.68
	SALA DE MÁQUINAS RSW	250.67	187	288.68	0.8	0.5	74.80
9	TDF N°5B (CALDERAS N°5, N°6, N°7, BOMBAS DE AGUA, SULFATO FÉRICO, TABLERO N°2, TABLERO DE BOMBA DIESEL)	788.07	588	907.55	0.8	0.9	423.29
10	TDF6 (PERTENECIENTE A CHD)	324.40	242	373.58	0.8	0.9	174.24
11	BOMBA DESM-IPHACO (CHD)	294.91	220	339.62	0.8	0.5	88.00
12	TDF SALA DE ENSAQUE	267.16	199	307.66	0.8	0.9	143.50
13	TDF SISTEMA DESCARGA (ELEVADOR DE MALLAS Y POZAS)	594.77	444	684.95	0.8	0.9	319.46
14	TDF SISTEMA RSW PEJERREY	590.48	441	680.01	0.8	0.5	176.20
15	BOMBA AGUA DE MAR PAC	455.76	340	524.86	0.8	0.9	244.80
POTENCIA TOTAL DE PLANTA DE HARINA DE PESCADO "CHI"		12927.4	9673.8	14933.6			6690.19

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
10	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

Los cuadros de cargas en forma disgregada de cada una de las zonas consideradas a continuación vamos a mostrar en los siguientes cuadros:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TDF DAF 3 - AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - TDF DAF 3(ZONAS CELDAS DAF FISICA, QUIMICAS)							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	TM3	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TM3	50.0	0.8	0.9	36.00	AU-COI-E-MUE-P3.8
2	T-DAF.7	TABLERO DE CELDA DAF FISICA	49.3	0.8	0.9	35.52	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.5
3	T-DAF.9	TABLERO DE CELDA DAF QUIMICA N°1	41.1	0.8	0.9	29.61	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.7
4	T-TDJ.1	TABLERO EN ZONA DE AGUAS RESIDUALES	33.0	0.8	0.9	23.76	AU-COI-CHI-E-TDJ-P3.1
5	TM2	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TM2	41.2	0.8	0.9	29.66	AU-COI-E-MUE-P3.7
6	TBA	TABLERO BBA AGUA	25.0	0.8	0.9	18.00	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.1
8	TLN	CIRCUITO DE BBA LODOS A NOXON	7.5	0.8	0.9	5.40	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.1
9	BSD	CIRCUITO DE BBA SALIDA DAF 2	15.0	0.8	0.9	10.80	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.1
11	TBC	CIRCUITO DE BOMBA CLORURO	7.5	0.8	0.9	5.40	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.1
12	Q7.6	CIRCUITO DE TOMACORRIENTE	4.0	0.8	0.9	2.88	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.1
13	T-DAF.8	TABLERO DE CELDA DAF QUIMICA N°2	41.7	0.8	0.9	30.03	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.1
14	T-DAF.3	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE BOMBAS	59.0	0.8	0.9	42.48	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.1
15	T-DAF.6	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T-DAF.6	44.7	0.8	0.9	32.18	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.1
16	Q11	CIRCUITO DE TOMACORRIENTE LADO SUR	12.0	0.8	0.9	8.64	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.1
17	Q12	CIRCUITO DE TOMACORRIENTE LADO NORTE	12.0	0.8	0.9	8.64	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.1
18	TM1.3	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TM1.3	22.3	0.8	0.9	16.06	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.1
20	T-DAF.5	TABLERO BOMBA DE RECEPCION DE AGUA	11.0	0.8	0.9	7.92	AU-COI-CHI-E-DAF-P3.1
CARGAS A 220V							
21	T-DAF.4	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T-DAF.4	4.0	0.8	0.9	2.88	AU-COI-CHI-E-DAF-P4.1
22	TAP	TABLERO DE AGUA POLÍMERO	2.5	0.8	0.9	1.80	AU-COI-CHI-E-DAF-P4.1
23	Q6	CIRCUITO RED BBA DOSIFICADOR	0.6	0.8	0.9	0.43	AU-COI-CHI-E-DAF-P4.1
24	Q13	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CASETA VIGILANCIA	0.8	0.8	0.9	0.58	AU-COI-CHI-E-DAF-P4.1
25	Q14	CIRCUITO DE SECADOR DE AIRE	0.3	0.8	0.9	0.22	AU-COI-CHI-E-DAF-P4.1
26	Q15	CIRCUITO DE PURGADOR DE AIRE	0.2	0.8	0.9	0.14	AU-COI-CHI-E-DAF-P4.1
27	-	CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES	9.0	0.8	0.9	6.48	AU-COI-CHI-E-DAF-P4.1
28	Q11,Q12	AIRES ACONDICIONADOS	7.6	0.8	0.9	5.47	AU-COI-CHI-E-DAF-P4.1
POTENCIA INSTALADA (kW):			501.4				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			361.0				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
11	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TDF 5A - AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - TDF 5A(ZONA DE TRATAMIENTO AGUA DE BOMBEO Y ZONA DE TANQUES DE ACEITE Y AGUA)							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-TDF5A.1	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONA CALDEROS (CALDERO N°1,2,3,4)	327.2	0.8	0.9	235.55	AU-COI-CHIE-TDF5A-P3.1
2	T-TDF5A.2	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONA DAF	531	0.8	0.9	382.32	AU-COI-CHIE-TDF5A-P3.1
3	T-TDF5A.3	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONA TROMEL - 1	22.9	0.8	0.9	16.49	AU-COI-CHIE-TDF5A-P3.1
4	T-TDF5A.4	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONA TROMEL - 2	33.6	0.8	0.9	24.19	AU-COI-CHIE-TDF5A-P3.2
5	T-TDF5A.5	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE CONTROL	2.4	0.8	0.9	1.73	AU-COI-CHIE-TDF5A-P3.2
6	T-TDF5A.6	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BBA A CELDA	37	0.8	0.9	26.64	AU-COI-CHIE-TDF5A-P3.2
7	T-TDF5A.7	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONA AIREADORES	19.2	0.8	0.9	13.82	AU-COI-CHIE-TDF5A-P3.3
8	T-TDF5A.8	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONA BOMBAS	41.4	0.8	0.9	29.81	AU-COI-CHIE-TDF5A-P3.3
9	T-TDF5A.9	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONA TANQUES DE ACEITE Y AGUA-1	236.0	0.8	0.9	169.92	AU-COI-CHIE-TDF5A-P3.4
10	T-TDF5A.10	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONA TANQUES DE ACEITE Y AGUA-2	63.0	0.8	0.9	45.36	AU-COI-CHIE-TDF5A-P3.4
11	T-TDF5A.11	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXTRACTORES TROMEL 2	7.5	0.8	0.9	5.40	AU-COI-CHIE-TDF5A-P3.4
CARGAS A 220V							
12	T-TDF5A.13	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 220V	60.6	0.8	0.9	43.63	AU-COI-CHIE-TDF5A-P4.2
POTENCIA INSTALADA (kW):			1381.8				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			994.9				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
12	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TDF 2A - AUSTRAL COISHCO

CUADRO DE CARGAS - TDF 2A "Planta de Aceite"

ITEM	TAG	DESCRIPCION DE EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	TSAC1.1	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS(PLANTA DE ACEITE -NOXON°1)	248.4	0.8	0.9	178.84	AU-COI-CHI-E-TDF 2A-S.ACEITE-P3.2
2	TSAC1.2	TABLERO CENTRÍFUGA N°1 Y N°2(PLANTA DE ACEITE)	74.6	0.8	0.9	53.71	AU-COI-CHI-E-TDF 2A-S.ACEITE-P3.3.1
3	TSAC1.3	TABLERO CENTRÍFUGA N°3 Y N°4(PLANTA DE ACEITE)	74.6	0.8	0.9	53.71	AU-COI-CHI-E-TDF 2A-S.ACEITE-P3.3.2
4	TSAC1.4	TABLERO CENTRÍFUGA Y SEPARADORA N°5(PLANTA DE ACEITE)	100.7	0.8	0.9	72.51	AU-COI-CHI-E-TDF 2A-S.ACEITE-P3.3.3
5	TSAC1.5	TABLERO DE PULIDORA N°1 Y N°2 (PLANTA DE ACEITE)	77.6	0.8	0.9	55.87	AU-COI-CHI-E-TDF 2A-S.ACEITE-P3.4
6	TSAC1.6	TABLERO SEPARADORA N°1 Y N°2 (PLANTA DE ACEITE)	126.8	0.8	0.9	91.31	AU-COI-CHI-E-TDF 2A-S.ACEITE-P3.5.1
7	TSAC1.7	TABLERO SEPARADORA N°3 Y N°4 (PLANTA DE ACEITE)	126.8	0.8	0.9	91.31	AU-COI-CHI-E-TDF 2A-S.ACEITE-P3.5.2
8	TSAC1.1.3	TABLERO DE CAJA DIFERENCIAL SERVOMOTOR (PLANTA DE ACEITE)	55.0	0.8	0.9	39.60	AU-COI-CHI-E-TDF 2A-S.ACEITE-P3.5.3
9	TSAC1.8	TABLERO EXTRACTOR DE VAHOS (PLANTA DE ACEITE)	14.9	0.8	0.9	10.74	AU-COI-CHI-E-TDF 2A-S.ACEITE-P3.8
POTENCIA INSTALADA (kW):			899.5				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			647.6				

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - NOXON N°1 - AUSTRAL COISHCO

CUADRO DE CARGAS - NOXON N°1

ITEM	TAG	DESCRIPCION DE EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	AK1	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL "AK1" (NOXON N°1)	152.7	0.8	0.9	109.97	AU-COI-CHI-E-NOXON-P3.1.1
POTENCIA INSTALADA (kW):			152.7				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			110.0				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
13	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TDF 2B - AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - TDF 2B(ZONA COCINAS, PRE-STRAINER Y PRENSAS)							
ITEM	TAG	DESCRIPCION DE EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	TCP1.2	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE BOMBA NETZSCH	11.2	0.8	0.9	8.06	AU-COI-CHI-IE-TDF2B-COCIN-P3.1.2
2	TCP1.3	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TH, BOMBAS DE LUBRICACIÓN PRENSAS Y CONDENSADO	140.0	0.8	0.9	100.80	AU-COI-CHI-IE-TDF2B-COCIN-P3.1.3.1
3	TCP1.4, TCP1.5	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN COLECTOR PRENSAS, BOMBA LICOR Y TH COCINA 3	67.5	0.8	0.9	48.57	AU-COI-CHI-IE-TDF2B-COCIN-P3.1.4
4	TCP1.6, TCP1.7, TCP1.8	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRENSA STORD N°1, COCINA N°3, TH COCINA 4 Y NOXON N°2	260.2	0.8	0.9	187.34	AU-COI-CHI-IE-TDF2B-COCIN-P3.1.5
5	TCP1.9, TCP1.10, TCP1.11	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN COCINA N°4, PRENSA STORD N°2 Y TRICANTE N°1	179.1	0.8	0.9	128.97	AU-COI-CHI-IE-TDF2B-COCIN-P3.1.6
6	TCP1.14, TCP1.15	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRENSA STORD N°3 Y N°4	213.0	0.8	0.9	153.36	AU-COI-CHI-IE-TDF2B-COCIN-P3.1.7
7	TCP1.16, TCP1.17, TCP1.18	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MOLINO HÚMEDO N°1, N°2 Y BOMBA LICOR 40HP	179.0	0.8	0.9	128.88	AU-COI-CHI-IE-TDF2B-COCIN-P3.1.8
8	TCP1.19, TCP1.20, TCP1.21	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BOMBA LICOR 30HP, SEPARADORA N°2 Y TABLERO DE SERVICIOS GENERALES- COMPRESORAS	219.4	0.8	0.9	157.95	AU-COI-CHI-IE-TDF2B-COCIN-P3.1.9
CARGAS A 220V							
9	TCP1.1	TABLERO DE DISTIRBUCIÓN (220V)	28.0	0.8	0.9	20.16	AU-COI-CHI-IE-TDF2B-COCIN-P4.1.1
POTENCIA INSTALADA (kW):			1297.4				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			934.1				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - NOXON N°2 - AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - NOXON N°2							
ITEM	TAG	DESCRIPCION DE EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	AK1	TABLERO DE FUERZA "AK1" (NOXON N°2)	165.0	0.8	0.9	118.80	AU-COI-CHI-IE-NOXON-P3.2.1
POTENCIA INSTALADA (kW):			165.0				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			118.8				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - COMPRESOR DE AIRE - AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - COMPRESOR DE AIRE							
ITEM	TAG	DESCRIPCION DE EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	TCA1	TABLERO DE SERVICIOS GENERALES - COMPRESORES	93.0	0.8	0.9	66.96	AU-COI-CHI-IE-C.AIRE-P3.3.1
POTENCIA INSTALADA (kW):			93.0				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			67.0				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
14	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CALDERO FLUIDO TÉRMICO - AUSTRAL COISHCO						
CUADRO DE CARGAS - CALDERO FLUIDO TÉRMICO						
ITEM	TAG	DESCRIPCION DE EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (kW)
1	TCFT1	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BOMBAS (ZONA CALDERO FLUIDO TÉRMICO)	260.2	0.8	0.9	187.31
POTENCIA INSTALADA (kW):			260.2			
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			187.3			

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TDF DESCARGA - AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - TDF DESCARGA							
ITEM	TAG	DESCRIPCION DE EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (kW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	TDP1.1, TDP1.2, TDP1.3	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRANSPORTADOR DE MALLA N°3, MOTOR VIBRADOR N°3, MOTOR DESAGÜADOR N°3 Y TERCERA DESCARGA	132.2	0.8	0.9	95.18	AU-COI-CHI-E-POZA-P3.1.1
2	TDP1.3	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRANSPORTADOR DE MALLAS N°2 Y N°3 (VENTILADORES)	9.0	0.8	0.9	6.48	AU-COI-CHI-E-POZA-P3.1.2
3	TDP1.5	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN COLECTOR DERECHO E IZQUIERDO	29.8	0.8	0.9	21.46	AU-COI-CHI-E-POZA-P3.1.3
4	TDP1.7	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRESTRAINER N°1A,1B, ALIMENTADOR COCINA N°2, VIBRADOR NORTE Y SUR, CANGILON N°2	59.3	0.8	0.9	42.70	AU-COI-CHI-E-POZA-P3.1.5
5	TDP1.8	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TH POZA N°2, N°3, DESAGÜADOR NORTE Y SUR	59.7	0.8	0.9	42.97	AU-COI-CHI-E-POZA-P3.1.6
6	TDP1.15	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRANSPORTADOR DE MALLA N°1 Y CANGILÓN N°1	36.9	0.8	0.9	26.58	AU-COI-CHI-E-POZA-P3.1.9
7	TDP1.16	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRANSPORTADOR DE MALLA N°1 (VENTILADORES) Y COCINA N°1	23.1	0.8	0.9	16.63	AU-COI-CHI-E-POZA-P3.1.10
8	TDP1.17, TDP1.18	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN COCINA N°2, PRESTRAINER N°2A Y BOMBA SANGÜANZA N°3	42.8	0.8	0.9	30.82	AU-COI-CHI-E-POZA-P3.1.11
9	TDP1.19	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TH POZA N°1 Y PRESTRAINER N°2B	22.4	0.8	0.9	16.11	AU-COI-CHI-E-POZA-P3.1.12
CARGAS A 220V							
10	TDP1.4	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO Y AAC (TDF DESCARGA Y PESAJE)	6.5	0.8	0.9	4.68	AU-COI-CHI-E-POZA-P4.1.1
11	TDP1.20.1	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO Y TOMAC. ZONA POZAS	22.0	0.8	0.9	15.84	AU-COI-CHI-E-POZA-P4.1.2
POTENCIA INSTALADA (kW):			443.7				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			319.5				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
15	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TDF 5B - AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - TDF 5B							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (kW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	TDF-05B	BOMBA DE ENVÍO A PERMASTORES	40.0	0.85	0.9	30.60	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.1
2	TDF-05B	TABLERO DE CALDERA N°4	116.5	0.85	0.9	89.12	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.1
3	TDF-05B	TABLERO DE CALDERA N°5	63.0	0.85	0.9	48.20	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.1
4	TDF-05B	TABLERO DE CALDERA N°6	63.0	0.85	0.9	48.20	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.1
5	TDF-05B	TABLERO DE RESPALDO RSW	30.0	0.85	0.9	22.95	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.1
6	TDF-05B	TABLERO DE TANQUE DE AGUAS CLARAS	8.0	0.85	0.9	6.12	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.1
7	TDF-05B	BOMBA DE AGUAS CLARAS	40.0	0.85	0.9	30.60	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.1
8	TDF-05B	TABLERO SUPRESOR DE PICOS	1.2	0.85	0.9	0.92	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
9	TDF-05B	TABLERO COMPRESOR DE CALDERAS (COMPRESOR DE AIRE)	32.2	0.85	0.9	24.63	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
10	TDF-05B	BOMBA RSW	40.0	0.85	0.9	30.60	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
11	TDF-05B	TABLERO DE TANQUE DE BOMBA DE ACEITE	15.0	0.85	0.9	11.48	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
12	TDF-05B	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL	10.0	0.85	0.9	7.65	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
13	TDF-05B	ALIMENTACIÓN 3° DESCARGA	10.0	0.85	0.9	7.65	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
14	TDF-05B	BOMBA DE AGUA BLANDA N°1	9.2	0.85	0.9	7.04	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
15	TDF-05B	BOMBA DE AGUA BLANDA N°2	9.2	0.85	0.9	7.04	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
16	TDF-05B	DESAIREADOR N°1	5.5	0.85	0.9	4.21	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
17	TDF-05B	DESAIREADOR N°2	11.0	0.85	0.9	8.42	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
18	TDF-05B	BOMBA TANQUE PETROLEO DIESEL	15.0	0.85	0.9	11.48	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
19	TDF-05B	BOMBA PRODUCTO QUIMICO	9.2	0.85	0.9	7.04	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
20	TDF-05B	MOTOR TROMEL N°4	11.0	0.85	0.9	8.42	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
21	TDF-05B	MOTOR BOMBA DE ESPUMA	3.7	0.85	0.9	2.83	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
22	TDF-05B	MOTOR BOMBA DE SANGUAZA	3.0	0.85	0.9	2.30	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P3.2
CARGAS A 220V							
23	TDF-05B	TABLERO DE DESCARGA DE PISTONES	3.5	0.85	0.9	2.68	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P4.1
24	TDF-05B	CARGAS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES	37.3	0.85	0.9	28.53	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P4.2
25	TDF-05B	E.A.A. TDF-05B	1.4	0.85	0.9	1.07	AU-COI-CHI-E-TDF05B-P4.3
POTENCIA INSTALADA (kW):			587.9				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			449.7				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
16	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CALDERO N°1 - AUSTRAL COISHCO

CUADRO DE CARGAS - CALDERO N°1

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-CAL1-1	MOTOR DE CALDERA N°1	75.0	0.85	0.9	57.38	AU-COI-CHIE-CALDERAS-P3.1
2	T-CAL1-2	BOMBA DE PETROLEO N°1	3.0	0.85	0.9	2.30	AU-COI-CHIE-CALDERAS-P3.1
3	T-CAL1-2	BOMBA DE PETROLEO N°2	3.0	0.85	0.9	2.30	AU-COI-CHIE-CALDERAS-P3.1
POTENCIA INSTALADA (kW):			81.0				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			62.0				

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CALDERO N°2 - AUSTRAL COISHCO

CUADRO DE CARGAS - CALDERO N°2

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-CAL2-1	TABLERO DE QUEMADOR CALDERA N°2	75.0	0.85	0.9	57.38	AU-COI-CHIE-CALDERAS-P3.4
2	T-CAL2-1	BOMBA DE AGUA N°1	11.0	0.85	0.9	8.42	AU-COI-CHIE-CALDERAS-P3.4
3	T-CAL2-1	BOMBA DE AGUA N°2	11.0	0.85	0.9	8.42	AU-COI-CHIE-CALDERAS-P3.4
4	T-CAL2-1	COMPRESOR DE AIRE	15.0	0.85	0.9	11.48	AU-COI-CHIE-CALDERAS-P3.4
5	T-CAL2-1	BOMBA DE INYECCIÓN DE PETROLEO	1.5	0.85	0.9	1.15	AU-COI-CHIE-CALDERAS-P3.4
6	T-CAL2-1	BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE PETROLEO	1.5	0.85	0.9	1.15	AU-COI-CHIE-CALDERAS-P3.4
7	T-CAL2-1	BOMBA DOSIFICADORA	1.5	0.85	0.9	1.15	AU-COI-CHIE-CALDERAS-P3.4
POTENCIA INSTALADA (kW):			116.5				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			89.1				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
17	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CALDERO N°3 - AUSTRAL COISHCO

CUADRO DE CARGAS - CALDERO N°3

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-CAL3-1	TABLERO DE QUEMADOR CALDERA N°3	75.0	0.85	0.9	57.38	AU-COHE-CALDERAS-P3.7
2	T-CAL3-1	BOMBA DE AGUA N°1	11.0	0.85	0.9	8.42	AU-COHE-CALDERAS-P3.7
3	T-CAL3-1	BOMBA DE AGUA N°2	11.0	0.85	0.9	8.42	AU-COHE-CALDERAS-P3.7
4	T-CAL3-1	COMPRESOR DE AIRE	15.0	0.85	0.9	11.48	AU-COHE-CALDERAS-P3.7
5	T-CAL3-1	BOMBA DE INYECCIÓN DE PETROLEO	1.5	0.85	0.9	1.15	AU-COHE-CALDERAS-P3.7
6	T-CAL3-1	BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE PETROLEO	1.5	0.85	0.9	1.15	AU-COHE-CALDERAS-P3.7
7	T-CAL3-1	BOMBA DOSIFICADORA	1.5	0.85	0.9	1.15	AU-COHE-CALDERAS-P3.7
POTENCIA INSTALADA (kW):			116.5				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			89.1				

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CALDERO N°4 - AUSTRAL COISHCO

CUADRO DE CARGAS - CALDERO N°4

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-CAL4-1	TABLERO DE QUEMADOR CALDERA N°4	75.0	0.85	0.9	57.38	AU-COI-CHI-E-CALDERAS-P3.10
2	T-CAL4-1	BOMBA DE AGUA N°1	11.0	0.85	0.9	8.42	AU-COI-CHI-E-CALDERAS-P3.10
3	T-CAL4-1	BOMBA DE AGUA N°2	11.0	0.85	0.9	8.42	AU-COI-CHI-E-CALDERAS-P3.10
4	T-CAL4-1	COMPRESOR DE AIRE	15.0	0.85	0.9	11.48	AU-COI-CHI-E-CALDERAS-P3.10
5	T-CAL4-1	BOMBA DE INYECCIÓN DE PETROLEO	1.5	0.85	0.9	1.15	AU-COI-CHI-E-CALDERAS-P3.10
6	T-CAL4-1	BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE PETROLEO	1.5	0.85	0.9	1.15	AU-COI-CHI-E-CALDERAS-P3.10
7	T-CAL4-1	BOMBA DOSIFICADORA	1.5	0.85	0.9	1.15	AU-COI-CHI-E-CALDERAS-P3.10
POTENCIA INSTALADA (kW):			116.5				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			89.1				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
18	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CALDERO N°5 - AUSTRAL COISHCO

CUADRO DE CARGAS - CALDERO N°5

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-CAL5-1	VENTILADOR	15.0	0.85	0.9	11.48	AU-COI-CHHE-CALDERAS-P3.13
2	T-CAL5-1	BOMBA DE AGUA N°1	15.0	0.85	0.9	11.48	AU-COI-CHHE-CALDERAS-P3.13
3	T-CAL5-1	BOMBA DE AGUA N°2	30.0	0.85	0.9	22.95	AU-COI-CHHE-CALDERAS-P3.13
4	T-CAL5-1	BOMBA DE PETROLEO	2.2	0.85	0.9	1.68	AU-COI-CHHE-CALDERAS-P3.13
5	T-CAL5-1	BOMBA DOSIFICADORA	0.8	0.85	0.9	0.57	AU-COI-CHHE-CALDERAS-P3.13
POTENCIA INSTALADA (kW):			63.0				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			48.2				

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CALDERO N°6 - AUSTRAL COISHCO

CUADRO DE CARGAS - CALDERO N°6

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-CAL6-1	VENTILADORR	15.0	0.85	0.9	11.48	AU-COI-CHHE-CALDERAS-P3.14
2	T-CAL6-1	BOMBA DE AGUA N°1	15.0	0.85	0.9	11.48	AU-COI-CHHE-CALDERAS-P3.14
3	T-CAL6-1	BOMBA DE AGUA N°2	30.0	0.85	0.9	22.95	AU-COI-CHHE-CALDERAS-P3.14
4	T-CAL6-1	BOMBA DE PETROLEO	2.2	0.85	0.9	1.68	AU-COI-CHHE-CALDERAS-P3.14
5	T-CAL6-1	BOMBA DOSIFICADORA	0.8	0.85	0.9	0.57	AU-COI-CHHE-CALDERAS-P3.14
POTENCIA INSTALADA (kW):			63.0				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			48.2				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
19	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TABLERO DE COMPRESOR DE AIRE - AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - COMPRESOR DE AIRE							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-COMP-1	COMPRESOR DE AIRE	30.0	0.85	0.9	22.95	AU-COI-CHHE-COMPRESOR AIRE-P3.1
2	T-COMP-1	TABLERO DE BOMBAS DIESEL	2.2	0.85	0.9	1.68	AU-COI-CHHE-COMPRESOR AIRE-P3.1
POTENCIA INSTALADA (kW):			32.2				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			24.6				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TABLERO DE BOMBAS DE AGUA- AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - BOMBAS DE AGUA							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-AGUA-1	BOMBA DE AGUA A CHATA	3.0	0.85	0.9	2.30	AU-COI-CHHE-TQs AGUA-P3.1
2	T-AGUA-1	BOMBA DE AGUA A CALDERA N°1	15.0	0.85	0.9	11.48	AU-COI-CHHE-TQs AGUA-P3.1
3	T-AGUA-1	TABLERO FERRICO SKIMMER	5.9	0.85	0.9	4.51	AU-COI-CHHE-TQs AGUA-P3.1
CARGAS A 220V							
4	T-AGUA-1	ILUMINACIÓN CASETA FERRICO	40.0	0.85	0.9	30.60	AU-COI-CHHE-TQs AGUA-P3.1
5	T-AGUA-1	ILUMINACIÓN DAF QUIMICO	1.2	0.85	0.9	0.92	AU-COI-CHHE-TQs AGUA-P3.1
6	T-AGUA-1	ILUMINACIÓN BOMBA DE AGUA	32.0	0.85	0.9	24.48	AU-COI-CHHE-TQs AGUA-P3.1
POTENCIA INSTALADA (kW):			97.1				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			74.3				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - EQUIPOS DE SULFATO FERRICO SKIMMER- AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - FERRICO SKIMMER							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1		BOMBA SODA CAUSTICA	1.5	0.85	0.9	1.15	
2		MIXER SULFATO FERRICO	2.2	0.85	0.9	1.68	
3		BOMBA DE CLORO	2.2	0.85	0.9	1.68	
POTENCIA INSTALADA (kW):			5.9				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			4.5				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
20	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TABLERO N°2- AUSTRAL COISHCO

CUADRO DE CARGAS - TABLERO N°2

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
------	-----	------------------------	-------------------------------	----	----	---------------------------------------	-------

CARGAS A 440V

1	T-COMP-3	TABLERO DE BOMBAS DE COMBUSTIBLE	27.6	0.85	0.9	21.11	AU-COI-CHIE-COMPRESOR AIRE-P3.3
---	----------	----------------------------------	------	------	-----	-------	---------------------------------

CARGAS A 220V

2	T-COMP-3	TABLERO DE BOMBAS DE COMBUSTIBLE	5.7	0.85	0.9	4.36	AU-COI-CHIE-COMPRESOR AIRE-P3.3
---	----------	----------------------------------	-----	------	-----	------	---------------------------------

POTENCIA INSTALADA (kW):

33.3

MÁXIMA DEMANDA (kW) :

25.5

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TABLERO DE BOMBA DE DESPACHO PETROLEO DIESEL - AUSTRAL COISHCO

CUADRO DE CARGAS - TABLERO DE BOMBA DE DESPACHO PETROLEO DIESEL

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
------	-----	------------------------	-------------------------------	----	----	---------------------------------------	-------

CARGAS A 440V

1		BOMBA DE DISTRIBUCIÓN DIESEL CHATA SUR	9.2	0.85	0.9	7.04	
2		BOMBA DE DISTRIBUCIÓN DIESEL CHATA MUELLE	9.2	0.85	0.9	7.04	
3		BOMBA DE DISTRIBUCIÓN DIESEL CHATA NORTE	9.2	0.85	0.9	7.04	

CARGAS A 220V

4	T-AGUA-1	ILUMINACIÓN CASETA FERRICO	40.0	0.85	0.9	30.60	
5	T-AGUA-1	ILUMINACIÓN DAF QUIMICO	1.2	0.85	0.9	0.92	
6	T-AGUA-1	ILUMINACIÓN BOMBA DE AGUA	32.0	0.85	0.9	24.48	
7	T-AGUA-1	ILUMINACIÓN CASETA FERRICO	40.0	0.85	0.9	30.60	
8	T-AGUA-1	ILUMINACIÓN DAF QUIMICO	1.2	0.85	0.9	0.92	
9	T-AGUA-1	ILUMINACIÓN BOMBA DE AGUA	32.0	0.85	0.9	24.48	
10	T-AGUA-1	ILUMINACIÓN BOMBA DE AGUA	32.0	0.85	0.9	24.48	

POTENCIA INSTALADA (kW):

206.0

MÁXIMA DEMANDA (kW) :

157.6

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
21	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TDF PUNTA PEJERREY - AUSTRAL COISHCO

CUADRO DE CARGAS - TDF PUNTA PEJERREY

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-PEJ-1	BOMBA N°1 DE AGUA DE MAR (CHINA)	90.0	0.85	0.9	68.85	AU-COI-CHIE-PTA PEJERREY-P3.1
2	T-PEJ-1	BOMBA N°2 AGUA DE MAR (CHINA)	90.0	0.85	0.9	68.85	AU-COI-CHIE-PTA PEJERREY-P3.1
3	T-PEJ-1	BOMBA N°3 AGUA DE MAR (CHINA)	90.0	0.85	0.9	68.85	AU-COI-CHIE-PTA PEJERREY-P3.1
4	T-PEJ-1	TABLERO BOMBAS DE CONSERVA	100.0	0.85	0.9	76.50	AU-COI-CHIE-PTA PEJERREY-P3.1
5	T-PEJ-3	TABLERO DE BOMBA DE ACHIQUE, CLORO N°1 Y 2	70.5	0.85	0.9	53.93	AU-COI-CHIE-PTA PEJERREY-P3.3
POTENCIA INSTALADA (kW):			440.5				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			337.0				

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TABLERO DE BOMBA DE ACHIQUE, CLORO N°1 Y 2 - AUSTRAL COISHCO

CUADRO DE CARGAS - BOMBA DE ACHIQUE, CLORO N°1 Y 2

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1		BOMBA DE ACHIQUE	3.0	0.85	0.9	2.30	
2		BOMBA DE AGUA CON CLORO N°1	50.0	0.85	0.9	38.25	
CARGAS A 220V							
3		TABLERO DE CASERA DE SEGURIDAD	1.2	0.85	0.9	0.92	
4		TABLERO DE TOMACORRIENTES SALA DE BOMBAS DE AGUA DE M	13.5	0.85	0.9	10.33	
5		CARGAS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES	2.9	0.85	0.9	2.22	
POTENCIA INSTALADA (kW):			70.6				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			54.0				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
22	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SALA DE MÁQUINAS RSW - AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - COMPRESOR DE TORNILLO Y BOMBAS							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (kW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-RSW-1	TABLERO COMPRESOR DE TORNILLO	175.0	0.85	0.9	133.88	AU-COI-CHIE-RSW-P3.1
2	T-RSW-1	TABLERO DE BOMBAS	12.0	0.85	0.9	9.18	AU-COI-CHIE-RSW-P3.1
POTENCIA INSTALADA (kW):			187.0				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			143.1				

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA EVAPORADORA AGUA COLA- AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - TDF 4							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
TDF-4.1 PAC"FIMA"							
1	TDF-04.2	BOMBA EFECTO 1	45.0	0.8	0.9	32.40	AU-COI-CHIE-PAC-P2.1
2		BOMBA EFECTO 2	22.0	0.8	0.9	15.84	
3		BOMBA EFECTO3	22.0	0.8	0.9	15.84	
4		BOMBA ALIMENTACIÓN AGUA DE COLA	11.0	0.8	0.9	7.92	
5		BOMBA CONCENTRADO	15.0	0.8	0.9	10.80	
6		BOMBA VACÍO 2	25.0	0.8	0.9	18.00	
7		BOMBA ENZIMAS	1.1	0.8	0.9	0.79	
8		BOMBA LAVADO DE VAHOS 2	37.0	0.8	0.9	26.64	AU-COI-CHIE-PAC-P2.2
9		BOMBA RECIRCULACIÓN	15.0	0.8	0.9	10.80	
10		VENTILADOR CONCENTRADO	0.8	0.8	0.9	0.54	
11		BOMBA DE SELLO	2.2	0.8	0.9	1.58	
12		BOMBA LAVADO CIP	11.0	0.8	0.9	7.92	
13		BOMBA CONDENSADO	5.5	0.8	0.9	3.96	
14		TABLERO TDF-04.12	4.0	0.8	0.9	2.88	AU-COI-CHIE-PAC-P2.2
16		TABLERO TDF-04.11	45.0	0.8	0.9	32.40	AU-COI-CHIE-PAC-P2.1
POTENCIA INSTALADA Total (kW):			261.6				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			188.316				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
23	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

TDF-4.2 PAC"EZMITAL"

17	TDF-04.1	BOMBA EFECTO 3	22.0	0.8	0.9	15.84	AU-COI-CHIE-PAC-P1.1
18		BOMBA VACÍO	22.0	0.8	0.9	15.84	
19		BOMBA EFECTO 2	30.0	0.8	0.9	21.60	
20		BOMBA EFECTO 1	45.0	0.8	0.9	32.40	
21		BOMBA CONCENTRADO 2	5.5	0.8	0.9	3.96	
22		BOMBA CONCENTRADO 1	11.0	0.8	0.9	7.92	
23		BOMBA LAVADOR DE FINOS	55.0	0.8	0.9	39.60	AU-COI-CHIE-PAC-P1.2
24		BOMBA LAVADOR VAHOS 1	50.0	0.8	0.9	36.00	
25		BOMBA CONDENSADO	5.5	0.8	0.9	3.96	
26		BOMBA AGUA DE SELLO 1	2.2	0.8	0.9	1.58	
27		BOMBA EFECTO 1B	15.0	0.8	0.9	10.80	
28		BOMBA EFECTO 1A	15.0	0.8	0.9	10.80	
29		BOMBA LIMPIEZA	5.5	0.8	0.9	3.96	
30		BOMBA CONCENTRADO 1C	2.5	0.8	0.9	1.80	
31	TDF-04.5	BOMBA RECUPERACIÓN CONDENSADO	7.5	0.8	0.9	5.40	AU-COI-CHIE-PAC-P1.3
32		BOMBA DESCARGA CIP	15.0	0.8	0.9	10.80	
33		BOMBA SODA CIP	1.5	0.8	0.9	1.08	
34		BOMBA CONCENTRadora 1B	2.5	0.8	0.9	1.80	
35		BOMBA ALIMENTACIÓN AGUA COLA	18.5	0.8	0.9	13.32	
36		TABLERO PUENTE GRUA	10.0	0.8	0.9	7.20	

CARGAS A 220V

37	TDF-04.5	UPS 01	2.0	0.8	0.9	1.44	AU-COI-CHIE-PAC-P5
38		UPS 02	2.0	0.8	0.9	1.44	

POTENCIA INSTALADA Total (kW): 345.2

MÁXIMA DEMANDA (kW) : 436.9

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
24	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TDF 1 - AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - TDF 1 : ZONA "VENTILADOR TRANSPORTE NEUMATICO N°2 Y SAC							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-TDF1.1	TABLERO DE FUERZA - VENTILADOR TRANSPORTE NEUMATICO N°2	225	0.8	0.9	162.00	AU-COI-CHHE-TDF1-P3.1
2	T-TDF1.2	TABLERO DE FUERZA - DIVERSAS CARGAS - 1	32.6	0.8	0.9	23.47	AU-COI-CHHE-TDF1-P3.1
3	T-TDF1.4	TABLERO DE FUERZA - VENTILADOR SAC (AIRE CALIENTE)	75	0.8	0.9	54.00	AU-COI-CHHE-TDF1-P3.2
4	T-TDF1.5	TABLERO DE FUERZA - EXHAUSTOR	130	0.8	0.9	93.60	AU-COI-CHHE-TDF1-P3.2
5	T-TDF1.6	TABLERO DE MEDICIÓN Y TRANSFORMADOR DE 3KVA.	2.25	0.8	0.7	1.26	AU-COI-CHHE-TDF1-P3.2
6	T-TDF1.7	TABLERO DE FUERZA - SECADOR SAC	75	0.8	0.9	54.00	AU-COI-CHHE-TDF1-P3.3
7	T-TDF1.8	TABLERO DE FUERZA - DIVERSAS CARGAS - 2	7.4	0.8	0.9	5.33	AU-COI-CHHE-TDF1-P3.3
CARGAS A 220V							
8	T-TDF1.9	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN - DIVERSAS CARGAS - 3	41.7	0.8	0.9	30.02	AU-COI-CHHE-TDF1-P4.1
POTENCIA INSTALADA (kW):			589.0				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			423.7				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
25	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LINEA DE MOLINOS SECOS Y TRANSPORTADORES HELICOIDALE- AUSTRAL COISHCO							
CUADRO DE CARGAS - TDF 1A"VENTILADOR TRANSPORTE NEUMATICO N°1, MOLINOS SECOS , PURIFICADORES							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
TDF-1A							
1	TDF N°1A	TH COLECTOR SAC/TH20A	15	0.8	0.9	10.80	AU-COI-CHHE-MEL.SAC-TDF1A-P1.1
2		TH ALIMENTA PURIFICADOR	15	0.8	0.9	10.80	
3		PURIFICADOR N1	10	0.8	0.9	7.20	
4		PURIFICADOR N2	10	0.8	0.9	7.20	
5		TH COLECTA PURIFICADOR/TH21	18.5	0.8	0.9	13.32	
6		TH DISTRIBUIDOR MOLINO SECO	7.5	0.8	0.9	5.40	
7		VENTILADOR MOLINO TIJEN N°1	12	0.8	0.9	8.64	
8		VENTILADOR MO TIJEN N°2	12	0.8	0.9	8.64	
9		TH DESCARGA MOLINO SECO N°2	5.5	0.8	0.9	3.96	
10		TH ALIMENTA MOLINO SECO N°1A	3	0.8	0.9	2.16	
11		TH ALIMENTA MOLINO SECO N°2B	3	0.8	0.9	2.16	
12		TH ALIMENTA MOLINO SECO N°1B	2.2	0.8	0.9	1.58	
13		TH ALIMENTA MOLINO SECO N°2A	2.2	0.8	0.9	1.58	
14		MOLINO SECO N°1	110	0.8	0.9	79.20	
15		MOLINO SECO N°2	110	0.8	0.9	79.20	
16		TH DESCARG MOLINO SECO N°2	5.5	0.8	0.9	3.96	AU-COI-CHHE-MEL.SAC-TDF1A-P1.2
17		TH ELEVADOR A VENTILADOR	15	0.8	0.9	10.80	
18		TH 27A	7.5	0.8	0.9	5.40	
19		TH 27B	7.5	0.8	0.9	5.40	
20		EXTRACTOR VAHOS PRENSA	55	0.8	0.9	39.60	
21		VENTILADOR TRANSPORTE NEUMATICO N°1	225	0.8	0.9	162.00	
22		BOMBA LAVADOR DE GASES	75	0.8	0.9	54.00	
23		TH ALIMENTA VENTILADOR 2	15	0.8	0.9	10.80	
24		TH ALIMENTA VENTILADOR 1	7.5	0.8	0.9	5.40	
25		TABLERO DOSIFICADOR DE ÁCIDOS	3	0.8	0.9	2.16	
26		TOMACORRIENTESS GE	15	0.8	0.9	10.80	
CARGAS A 220V							
TDF-1AA							
27	TDF N°1A	CARGAS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES	32.0	0.8	0.9	23.04	AU-COI-CHHE-MEL.SAC-TDF1A-P1.3
28		TABLERO DE CONTROL DE TEMPERATURA	1.5	0.8	0.9	1.08	
29		TABLERO NIR	4.0	0.8	0.9	2.88	
30		SISTEMA DE ALARMA Y CONTROL TEMPORIZADOR	4.5	0.8	0.9	3.24	
POTENCIA INSTALADA (kW):			808.9				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			582.4				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
26	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LINEA SECADORES ROTADISCOS Y ROTATUBOS

CUADRO DE CARGAS - TDF 3 ZONA SECADORES ROTADISK Y ROTATUBOS

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
TDF-3.1							
1	TDF-03.1	SECADOR ROTATUBO N°3	110	0.8	0.9	79.20	AU-COI-CHHE-SEC-P2.1
2		SECADOR ROTATUBO N°2	110	0.8	0.9	79.20	
3		SECADOR ROTATUBO N°1	110	0.8	0.9	79.20	
4		TH ALIMENTA SECADOR ROTATUBO N°3	4.5	0.8	0.9	3.24	
5		TH ALIMENTA SECADOR ROTATUBO N°2	7.5	0.8	0.9	5.40	
6		TH ALIMENTA SECADOR ROTATUBO N°1	5.5	0.8	0.9	3.96	
7		TH ELEVA A MOLINO PRE SAC	22	0.8	0.9	15.84	
8		TH COLECTOR SECADOR ROTATUBO	22	0.8	0.9	15.84	
9		TH EXAHUSTOR 2 - 1A02	1.1	0.8	0.9	0.79	
10		TH EXAHUSTOR 2 - 1A01	0.75	0.8	0.9	0.54	
11		TH EXAHUSTOR 2 - 2A	1.1	0.8	0.9	0.79	
12		TH EXAHUSTOR 2 - 2B	0.75	0.8	0.9	0.54	AU-COI-CHHE-SEC-P2.2
13		TH EXAHUSTOR 2 - 1B	0.75	0.8	0.9	0.54	
14		SECADOR ROTADISK N°3	132	0.8	0.9	95.04	
15		TH ALIMENTA SECADOR ROTADISK 1	4	0.8	0.9	2.88	
16		TH ALIMENTA SECADOR ROTADISK 2	4	0.8	0.9	2.88	
17		SECADOR ROTADISK N°2	185	0.8	0.9	133.20	
18		SECADOR ROTADISK N°1	185	0.8	0.9	133.20	
19		TDF3.3	86.4	0.8	0.9	62.21	
20		T-AD3.5	26.2	0.8	0.7	14.67	
21		TABLERO DE FLUIDOS TERMICOS	250	0.8	0.9	180.00	
CARGAS A 440V							

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
27	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LINEA SECADORES ROTADISCOS Y ROTATUBOS							
CUADRO DE CARGAS - TDF 3 ZONA SECADORES ROTADISK Y ROTATUBOS							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
TDF-3.2							
22	TDF-03.2	TH ELEVADOR 1A	15.00	0.8	0.9	10.80	AU-COI-CHIE-SEC-P3
23		TH ELEVADOR 2A	9.20	0.8	0.9	6.62	
24		TH ELEVADOR 2B	9.20	0.8	0.9	6.62	
25		TH DISTRIBUCIÓN ROTATUBO 1B	15.00	0.8	0.9	10.80	
26		TH DISTRIBUCIÓN ROTADISK	11.00	0.8	0.9	7.92	
27		VENTILADOR N°1	3.70	0.8	0.9	2.66	
28		VENTILADOR N°2	3.70	0.8	0.9	2.66	
29		VENTILADOR N°3	4.50	0.8	0.9	3.24	
30		TH ELEVA 1B	18.50	0.8	0.9	13.32	
31		TH COLECTOR ROTADISK	18.50	0.8	0.9	13.32	
32		TH ELEVA DISTR. ROTATUBO 1A	15.00	0.8	0.9	10.80	
33		TH ELEVA DISTR ROTATUBO 1B	15.00	0.8	0.9	10.80	
34		TH DISTR ROTATUBO 1A	11.00	0.8	0.9	7.92	
35		TH ELEVA DISTR ROTATUBO 2A	22.00	0.8	0.9	15.84	
36		TH ELEVA DISTR. ROTATUBO 2B	22.00	0.8	0.9	15.84	

CARGAS A 220V							
TDF-3.3							
1	TDF-03.3	CONTROL ILUMINACIÓN	1.5	0.8	0.9	1.08	AU-COI-CHIE-SEC-P4
2		ILUMINACIÓN DEL TDF	1.5	0.8	0.9	1.08	
3		ILUMINACIÓN DEL ROTADISK	4	0.8	0.9	2.88	
4		FLUORECENTE DEL ROTADISK	4	0.8	0.9	2.88	
5		TABLERO DEL ROTADISK	4.5	0.8	0.9	3.24	
6		ILUMINACIÓN TANK PAC	4	0.8	0.9	2.88	
7		ILUMINACIÓN FLUIDO TERM	4	0.8	0.9	2.88	
8		ILUMINACIÓN PRENSA	4	0.8	0.9	2.88	
9		TOMACORRIENTE EXT	9.2	0.8	0.9	6.62	
10		TABLERO FLUIDOS TERMICOS	3.7	0.8	0.9	2.66	
11		TOMACORRIENTE MONOFÁSICO 220V	5.5	0.8	0.9	3.96	
13		TOMACORRIENTE TRIFÁSICO 220V	5.5	0.8	0.9	3.96	
14		TABLERO LABORATORIO Y OFICINAS (1°PISO)	35	0.8	0.7	19.60	
CARGAS A 220V							
TDF-3.4							
1	TDF-03.4	T-AD3.5	40	0.8	0.9	28.80	AU-COI-CHIE-SEC-P4
POTENCIA INSTALADA (kW):			1588.3				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			1133.7				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
28	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ZONA DE ENSAQUE							
CUADRO DE CARGAS - ZONA DE ENSAQUE							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 440V							
1	T-ENS.1	TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE SALA DE ENSAQUE, S=40kVA, 440/220V	30	0.8	0.7	16.80	AU-COI-CHIE-ENS-P3.1
2		TH ALIMENTADOR BALANZA 2	3.7	0.8	0.9	2.66	
3		ALIMENTADOR A BALANZA 3	3.7	0.8	0.9	2.66	
4		ESCLUSA INTERIOR 2	2.2	0.8	0.9	1.58	
5		ESCLUSA INTERIOR 1	2.2	0.8	0.9	1.58	
6		TH ELEVADOR 2 DE HARINA	15	0.8	0.9	10.80	
7		TH ELEVADOR 3 DE HARINA	7.5	0.8	0.9	5.40	
8		TH ELEVADOR 1 DE HARINA	20	0.8	0.9	14.40	
9	T-ENS.2	TABLERO (A/O) N°1	12	0.8	0.9	8.64	AU-COI-CHIE-ENS-P3.2.1
10		TABLERO COMPRESOR DE AIRE	10	0.8	0.9	7.20	
11		TABLERO (A/O) N°2	14.5	0.8	0.9	10.44	
12		COLECTOR CICLONES N°1 Y N°2	11.25	0.8	0.9	8.10	
13		TH DISTRIBUIDOR DE HARINA A BALANZA	15	0.8	0.9	10.80	
14		ELEVADOR 2 DE SACOS A CAMIONES, TABLERO DE VFD	2.2	0.8	0.9	1.58	
15		ELEVADOR 3 DE SACOS A CAMIONES, TABLERO DE VFD	2.2	0.8	0.9	1.58	
16		ESCLUSA N°3 EXTERIOR	2.5	0.8	0.9	1.80	
17		ESCLUSA N°4 EXTERIOR	2.5	0.8	0.9	1.80	AU-COI-CHIE-ENS-P3.2.2
18		COLECTOR CICLONES N°2	11.25	0.8	0.9	8.10	
19		TH ALIMENTADOR A BALANZA 1	3.7	0.8	0.9	2.66	
20		FAJA ELEVADOR DE SACOS N°1	11.25	0.8	0.9	8.10	
21		TH SACOS JUMBO	5.5	0.8	0.9	3.96	
22		TABLERO DE VARIADOR DE FRECUENCIA FAJA DE SACOS N°2 PISO	2.2	0.8	0.9	1.58	
23		TABLERO DE VARIADOR DE FRECUENCIA FAJA DE SACOS N°3 PISO	2.2	0.8	0.9	1.58	

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
29	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ZONA DE ENSAQUE

CUADRO DE CARGAS - ZONA DE ENSAQUE

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
CARGAS A 220V							
1	T-ENS.2	UPS 1 TABLERO CODIFICADORA N°1	0.75	0.8	1	0.60	AU-COI-CHHE-ENS-P3.2.3
2		UPS 2 TABLERO CODIFICADORA N°2	0.75	0.8	1	0.60	
3		UPS 3 TABLERO CODIFICADORA N°2	1	0.8	1	0.80	
4		A/O L1 TABLERO CONTROL (A/O) N°1	0.5	0.8	0.9	0.36	
5		A/O L1 TABLERO CONTROL (A/O) N°2	0.5	0.8	0.9	0.36	
6		A/O (LIN1)	0.5	0.8	0.9	0.36	
7		VENTILADOR "VACON" FIJO	0.25	0.8	0.9	0.18	
8		SISTEMA DE CONTROL T2	0.5	0.8	0.9	0.36	
9		ENSAQUE BALANZA JUMBO	1	0.8	0.9	0.72	
10		TABLERO DE PESAJE BHT	1	0.8	0.9	0.72	
POTENCIA INSTALADA ENSAQUE (kW):			199.3				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			138.9				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
30	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CASETA DE BOMBA DE AGUA DE MAR PAC

CUADRO DE CARGAS - CASETA DE BOMBA DE AGUA DE MAR PAC

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
1	T-CADM.1	BOMBA 1 AGUA DE MAR PAC	110	0.8	0.9	79.20	AU-COCHHE-CADM-P3.1
		BOMBA 2 AGUA DE MAR PAC	110	0.8	0.9	79.20	
		BOMBA 3 AGUA DE MAR PAC	110	0.8	0.9	79.20	
		BOMBA DE VACÍO	10	0.8	0.9	7.20	

POTENCIA INSTALADA (kW):

340.0

MÁXIMA DEMANDA (kW):

244.8

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - BOMBAS RSW CHD (BOMBA DESMI Y PHACO)

CUADRO DE CARGAS - BOMBAS RSW CHD (BOMBA DESMI Y PHACO)

ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
1	T-CADM.2	BOMBA 3 PHACO	75	0.8	0.9	54.00	AU-COCHHE-CADM-P3.2
		BOMBA DESMI 1	75	0.8	0.9	54.00	
		BOMBA DESMI 2	70	0.8	0.9	50.40	

POTENCIA INSTALADA (kW):

220.0

MÁXIMA DEMANDA (kW):

158.4

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
31	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - OFICINAS ADIMINISTRATIVAS DE CHI							
CUADRO DE CARGAS - OFICINA DE PRODUCCION (Suministro en 1° PISO)							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
1	T-AD1.1	TABLERO LABORATORIO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	19	0.8	0.9	13.68	AU-COI-CHIE-ADCHI-P1.1
		TABLERO DISTRIBUCION (2° PISO) LINEAS NO ESTABILIZADA	23.2	0.8	0.9	16.70	
		TABLERO DE LINEA ESTABILIZADA	17	0.8	0.9	12.24	
POTENCIA INSTALADA (kW):			59.2				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			42.6				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - OFICINAS ADIMINISTRATIVAS DE CHI							
CUADRO DE CARGAS - EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS -EQUIPOS DE COCINAS (Suministro3° piso)							
ITEM	TAG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	POTENCIA INSTALADA (kW)	FD	FS	MAX. DEMANDA INDIVIDUAL (KW)	PLANO
1	T-AD3.0	Equipo aire acondicionado jefatura de mantenimiento.	4	1	0.9	3.60	AU-COI-CHIE-ADCHI-P3.0
		Equipo aire acondicionado oficina de supervisores de produccion.	4	1	0.9	3.60	
		Ventilador campana extractora de cocina	2	1	0.9	1.80	
		Equipos de frio en cocina	2	1	0.9	1.80	
		Refrigeradora y tomacorrientes de cocina	8	1	0.9	7.20	
		Equipo aire acondicionado oficina de S.O.O	4	1	0.9	3.60	
		Equipo aire acondicionado sala de reuniones.	4	1	0.9	3.60	
POTENCIA INSTALADA (kW):			28.0				
MÁXIMA DEMANDA (kW) :			25.2				

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
32	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

3 CRITERIOS DE DISEÑO PARA INSTALACIÓN SEGURA.

Los Criterios de diseño se basarán en la optimización de la gestión de seguridad de la instalación eléctrica, en particular para minimizar todo riesgo de electrocución y explosión eléctrica y tratar de controlar los consumos energéticos, el mando, el control y el diagnóstico consiguientemente minimizar las actividades de mantenimiento.

La siguiente descripción indica los planteamientos de los criterios de diseño a desarrollarse el proyecto.

Las normas aplicables son los indicados en el ITEM 1.2.

3.1 Cables y Alimentadores En Baja Tensión.

Los cables usados para los circuitos alimentadores serán del tipo N2XOH y de los circuitos derivados será NH-80 en lo posible. Estos dos tipos de cable tienen baja emisión de humos tóxicos y ausencia de halógenos, además de una alta retardación a la llama, y fueron calculados por capacidad que soporta el cable y verificado por caída de tensión.

Los cables en general serán instalados en bandejas herméticas y tuberías instaladas en forma expuesta adosada y en algunos casos escondida en falso techo, los cables deberán operar con una tensión máxima de diseño (E/E_0) 0,6/1 KV, pero en las instalaciones los cables no están expuesto al aire libre donde se pueda ocasionar un riesgo al daño por humedad o por daño mecánico.

3.2 Sistema De Iluminación

Los equipos y artefacto de alumbrado serán apropiados para operar en un sistema de 220 Vac, monofásico, 60 Hz, en un rango de variación de $\pm 10\%$, y en la planta todos tienen que tener canastillas para evitar el deterioro y la explosión de vidrios.

Para la iluminación interior de la caseta del grupo electrógeno se definirá la utilización de artefactos de óptima eficiencia para garantizar el nivel de iluminación necesario para los trabajos que se deben ejecutar según los establecido el RNE.

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
33	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

3.3 Tomacorrientes : Todos los tomacorrientes de oficinas y laboratorios serán del tipo dado intercambiable bipolares y de doble salida, con mecanismo encerrado en cubierta fenólica estable, fabricado de acuerdo a lo indicado en las NTP 370.054 (Enchufes y tomacorrientes con protección a tierra para uso doméstico y uso general similar) y IEC 884-1, todas las tomas de uso general serán monofásicas para 250 Vac, 15 A, 60 Hz dúplex, bipolar universal, para espigas planas y redondas con toma a tierra, serán de presentación en dados simples y dobles por tomacorrientes, serán similares o equivalentes de Bticino y tienen la línea a tierra necesariamente, los tomacorrientes industriales están protegidos con interruptores diferenciales y tiene su línea a tierra.

4 UBICACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TABLEROS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE CONSUMO HUMANO INDIRECTO.

Especificaciones de Seguridad para los tableros: Todo tablero cuenta con conexión a tierra (contar con una barra o puente de conexión a tierra). Si la caja, gabinete o armario que contiene el tablero es metálico, está protegido contra tensiones peligrosas choques y explosiones y deberá ser conectado a tierra, así como las mallas o cercos de metal que rodean a los transformadores y dispositivos de distribución y puertas.

Para evitar accidentes, los tableros son herméticos y tienen un protector al frente de conexiones expuestas, y encerrados los elementos conectados a fuentes de Tensión para evitar el acceso de personas no autorizadas. Los circuitos de cada uno de los elementos de los tableros están rotulados deben ser de fácil reconocimiento y acceso, y es conveniente poner a tierra las manivelas y puertas.

5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

De acuerdo con lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad – Utilización- Sección 060, las instalaciones eléctricas de la planta cuentan con su respectivo Sistema de Protección de Puesta a Tierra (SPAT). En la planta Parte de “CHI” contamos con 44 pozos de protección puesta a tierra que tienen como finalidad la protección de equipos y persona cuyo valor de resistencia es menor de 15 Ohm. Están ubicados en las diversas áreas de la planta de harina de pescado, áreas planta que tienen como finalidad protección de los equipos y las, personas que están en la planta. También contamos con 3 pozos de tierra de tipo de malla ubicados en la sub estación para protección en media tensión. También se está previendo instalar tableros equipotenciales para instalar todas las estructuras a tierra lo cual será conectada todas las estructuras metálicas de planta para proteger equipos y personas, Los pozos de puesta a tierra existentes deben ser evaluados, y los resultados se incluyen en los correspondientes protocolos de pruebas correspondientes. Verificando que el valor de las mediciones de las resistencias del pozo a tierra sea menor o igual a 25 OHMS, conforme a lo indicado en el Código Nacional de Electricidad y ANSI/IEEE STD. 80 – 2000, formado por una varilla de cobre (99% de pureza)

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
34	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

de diámetro de 16 mm (5/8") por 2400 mm (8 pies), a este pozo a tierra se le agregara alrededor de una varilla cemento conductivo.

5.1 Relación De Pozos De Tierra:

 LISTADO DE PROTOCOLOS DE SISTEMA DE PROTECCION DE PUESTA Austral Group S.A.A. Austevoll Seafood Company					
PROPIETARIO : AUSTRAL GROUP S.A.A- SEDE COISHCO			DIRECCION : Av. Villa del Mar 785		
ZONA :		AREA "CHI" (Planta de Harina)		COISHCO-SANTA -ANCASH	
ITEM	TAG	UBICACION DE POZO DE TIERRA	TIPO DE CIRCUITO	RESISTENCIA REQUERIDA (Ω)	OBSERVACION
ZONA :		PLANTA DE HARINA "CHI"			
1	PT3.1	TDF-DAF (Al frente de ingreso al area)	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
2	PT3.1a	TDF-DAF (Al frente de ingreso al area)-RACK	Electronico y PC	Menor o igual a 5	POR IMPLEMENTAR
3	PT3.2	TDF-DAF (Bajo escalera hacia DAF-03)	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
4	PT3.3	PLANTA DE ACEITE (Pegado al cerro)	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
5	PT3.3a	AL COSTADO DEL TDF N°2A (Cerca al Secador Rotativo)	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
6	PT3.4	CELDAS DE FOLTACION (En primer nivel)	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
7	PT3.5	CELDAS DE FOLTACION (Debajo escalera)	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
8	PT3.6	AREA DE PAÑOL HERRAMIENTAS (Afuera del area)	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
9	PT3.6a	AREA DE PAÑOL HERRAMIENTAS (Afuera del area)	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	INOPERATIVO
10	PT3.7	TDF-5B (Afuera del area)	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	MANTENIMIENTO
11	PT3.7a	TDF-5B (Afuera del area)	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	INOPERATIVO
12	PT3.8	TDF-5B (Afuera del area)	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
13	PT3.8a	TDF-5B (Afuera del area)	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	INOPERATIVO
14	PT3.9	AL FRENTE DEL TDF N°2A	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
15	PT3.10	ZONA DE CALDERAS	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
16	PT3.11	ZONA DE CALDERAS	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
17	PT3.12	ZONA DE PRENSAS	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
18	PT3.13	ZONA NOXON	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
19	PT3.14	ZONA NOXON	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
20	PT3.15	ZONA COMPRESORA DE AIRE	Electrico de B.T	Menor o igual a 15	

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
35	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

LISTADO DE PROTOCOLOS DE SISTEMA DE PROTECCION DE PUESTA A TIERRA

PROPIETARIO :		AUSTRAL GROUP S.A.A- SEDE COISHCO		DIRECCION : Av. Villa del Mar 785		
ZONA :		AREA "CHI" (Planta de Harina)			COISHCO-SANTA -ANCASH	
ITEM	TAG	UBICACION DE POZO DE TIERRA		TIPO DE CIRCUITO	RESISTENCIA REQUERIDA (Ω)	OBSERVACION
ZONA :		PLANTA DE HARINA "CHI"				
21	PT3.16	ZONA DE CALDERAS		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
22	PT3.17	ZONA DE BOMBAS DE RECEPCIÓN		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
23	PT3.18	ZONA DE TANQUES DE PETRÓLEO		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
24	PT3.19	ZONA DE TANQUES DE ACEITE		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
25	PT3.20	ZONA DE SALA ENSAQUE		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
26	PT3.20.1	ZONA DE SALA ENSAQUE		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
27	PT3.21	EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
28	PT3.22	EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
29	PT3.23	EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
30	PT3.24	EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
31	PT3.25	EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"		Electrico de M.T	Menor o igual a 10	
32	PT3.26	EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"		Electrico de M.T	Menor o igual a 10	
33	PT3.27	EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"		Electrico de MT	Menor o igual a 10	
34	PT3.28	ZONA EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRACION "CHI"		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
35	PT3.29	ZONA DE SECADOR ROTATIVO(Pegado al cerro)		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
36	PT3.30	ZONA DE SECADOR ROTATIVO(Pegado al cerro)		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
37	PT3.31	ZONA DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO(Tanque de Petróleo)		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
38	PT3.32	ZONA DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO(Tanque de Petróleo)		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
39	PT3.33	COSTADO DE TDF N°1A(bajo las escaleras)		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
40	PT3.34	AL FRENTE DE TDF-3		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
41	PT3.35	AL FRENTE DE TDF-3		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
42	PT3.36	AL FRENTE DE TDF-3		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
43	PT3.37	AL COSTADO DEL TANQUE DE CONDENSADO(ZONA CFT)		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
44	PT3.38	ZONA EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRACION "CHI"		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	
45	TEP-T3.1	ZONA DE AGUAS RESIDUALES		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	TABLERO EQUIPOTENCIAL
46	TEP-T3.2	ZONA DE CELDAS FISICAS Y QUIMICAS DAF		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	TABLERO EQUIPOTENCIAL
47	TEP-T3.3	ZONA TANQUE FLOCULANTE Y CASETA DE COAGULANTE		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	TABLERO EQUIPOTENCIAL
48	TEP-T3.4	ZONA DE CELDAS IAF		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	TABLERO EQUIPOTENCIAL
49	TEP-T3.5	INGRESO NOXON		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	TABLERO EQUIPOTENCIAL
50	TEP-T3.6	ZONA COMPRESORA DE AIRE		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	TABLERO EQUIPOTENCIAL
51	TEP-T3.7	ZONA DE TROMMEL		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	TABLERO EQUIPOTENCIAL
52	TEP-T3.7.1	ZONA DE POZAS		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	TABLERO EQUIPOTENCIAL
53	TEP-T3.7.2	ZONA DE TOLVA DE PESAJE		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	TABLERO EQUIPOTENCIAL
54	TEP-T3.8	ZONA DE PUNTA PEJERREY		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	TABLERO EQUIPOTENCIAL
55	TEP-T3.9	CASETA BOMBAS AGUA DE MAR		Electrico de B.T	Menor o igual a 15	TABLERO EQUIPOTENCIAL

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
36	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

5.2 Plano De Ubicación De Pozos A Tierra

PLANO GENERAL DE UBICACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA: Se muestra un plano general de puesta a tierra PLANO"AU -COI-CHI-IE-PG5.0

PLANO ZONIFICADO (UBICACIÓN DE S.P.T POR ZONAS): En cada zona o parte dividida del expediente eléctrico se muestra la ubicación del S.P.T de dicha zona

Ver archivos: Adjunto de Planos De Ubicación De Pozos De Tierra

5.3 Medición Y Protocolos De Pozos De Tierra.

Ver archivos Adjunto de CERTIFICADO DE MEDICIÓN PUESTA A TIERRA, Ver Anexo 1.

6 SISTEMA DE LUCES DE EMERGENCIA.

6.1 Plano De Ubicación De Luces De Emergencia.

Ver plano de zonificación o partes del contenido del expediente eléctrico:

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
37	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

7 RELACIÓN DE PLANOS.

Para presentar la relación de planos también se ha establecido esta zona de Consumo Humano Indirecto en varias zonas las cuales son tratadas como zonas productivas (o partes a trabajar) para su mejor orden y comprensión del sistema eléctrico.

ZONA 1: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA – TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL A PLANTA DE HARINA

INCLUYE: (CELDA DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 22.5/0.460kV, TABLERO DE COMPENSACIÓN REACTIVA).

AUSTRAL - PLANTA COISHCO		
INDICE DE PLANOS EN ZONA DE SUB ESTACION Y CASETA DE FUERZA		
ITEM	N° de Plano	NOMBRE DE PLANO
PLANOS DE UBICACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"		
87	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P2.9	PLANO DE UBICACION DE TABLEROS ELECTRICOS EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"
DIAGRAMAS UNIFILARES DE TABLEROS ELECTRICOS EN 440/220V. EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"		
88	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.1	DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE ACOMETIDA TABLEROS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"
89	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.1.1	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLEROS DE DISTRIBUCION GENERAL EN BAJA TENSION A PLANTA DE HARINA DE PESCADO
90	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.2.1	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "BC-1" EN 440V. BANCO DE CONDENSADORES N° 01 (PARCIAL)
91	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.2.2	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "BC-1" EN 440V. BANCO DE CONDENSADORES N° 01 (PARCIAL)
92	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.3.1	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "BC-2" EN 440V. BANCO DE CONDENSADORES N° 02 (PARCIAL)
93	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.3.2	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "BC-2" EN 440V. BANCO DE CONDENSADORES N° 02 (PARCIAL)
94	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.4	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "BC-3" EN 440V. BANCO DE CONDENSADORES N° 03
95	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.5.1	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "BC-4" EN 440V. BANCO DE CONDENSADORES N° 04 (PARCIAL)
96	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.5.2	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "BC-4" EN 440V. BANCO DE CONDENSADORES N° 04 (PARCIAL)
97	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.6	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "BC-5" EN 440V. BANCO DE CONDENSADORES N° 05
98	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.7	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "BC-6" EN 440V. BANCO DE CONDENSADORES N° 06
99	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.8	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "BC-7" EN 440V. BANCO DE CONDENSADORES N° 07
100	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P3.9	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "BC-8" EN 440V. BANCO DE CONDENSADORES N° 08
101	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P4.1	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "TSE-39" EN 220V, ALARMAS DE TRANSFORMADOR N° 01
102	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P4.2	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "TSE-40" EN 220V, ALARMAS DE TRANSFORMADOR N° 02
103	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P4.3	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "TSE-41" EN 220V, TABLERO DE ILUMINACION
PLANO DE UBICACIÓN DE POZOS DE TIERRA		
41	AU-COI-CHI-IE-SSEE-P5.9	PLANOS DE UBICACIÓN DE POZOS A TIERRA EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"
PLANOS DE UBICACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA		
42	AU-COI-CHI-IE-POZA-P6.9	PLANOS DE UBICACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA EN SUB ESTACION PRINCIPAL "CHI"

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
38	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

ZONA 2: TDF DAF 3

INCLUYE: (TABLERO DE CELDA DAF FÍSICA, TABLERO DE CELDA DAF QUÍMICA N°1 Y N°2)

AUSTRAL - PLANTA COISHCO		
INDICE DE PLANOS EN ZONA DE TDF DAF 03		
ITEM	N° de Plano	NOMBRE DE PLANO
PLANOS DE UBICACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS EN TDF-DAF y TDF-DAF 03		
1	AU-COI-CHI-IE-DAF-P0	DISTRIBUCION ELECTRICA DE ALIMENTADORES DE LOS TABLEROS PRINCIPALES EN TDF-DAF 03
1	AU-COI-CHI-IE-DAF-P2.1	PLANO DE UBICACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS EN TDF-DAF y TDF-DAF 03
DIAGRAMAS UNIFILARES DE TABLEROS ELECTRICOS EN 440/220V. EN TDF-DAF y TDF-DAF 03		
2	AU-COI-CHI-IE-DAF-P3.1	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-DAF.1" EN 440V. TDF-DAF 03
3	AU-COI-CHI-IE-DAF-P3.2	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-DAF.3" EN 440V. TDF-DAF 03
4	AU-COI-CHI-IE-DAF-P3.3	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-DAF.5" EN 440V. TDF-DAF 03
5	AU-COI-CHI-IE-DAF-P3.4	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-DAF.6" EN 440V. TDF-DAF
6	AU-COI-CHI-IE-DAF-P3.5	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-DAF.7" EN 440V. TDF-DAF
7	AU-COI-CHI-IE-DAF-P3.6	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-DAF.8" EN 440V. TDF-DAF
8	AU-COI-CHI-IE-DAF-P3.7	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-DAF.9" EN 440V. TDF-DAF
9	AU-COI-CHI-IE-DAF-P4.1	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-DAF.2" EN 220V. TDF-DAF 03
10	AU-COI-CHI-IE-DAF-P4.2	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-DAF.4" EN 220V. TDF-DAF 03
PLANOS DE UBICACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS EN LABORATORIO TEST DE JARRAS y ZONA DE AGUAS RESIDUALES		
11	AU-COI-CHI-IE-TDJ-P2.2	PLANO DE UBICACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS EN LABORATORIO TEST DE JARRAS Y ZONA DE AGUAS RESIDUALES
DIAGRAMAS UNIFILARES DE TABLEROS ELECTRICOS EN 440V/220V. EN LABORATORIO TEST DE JARRAS y ZONA DE AGUAS RESIDUALES		
12	AU-COI-CHI-IE-TDJ-P3.1	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-TDJ.1" EN 440V. EN ZONA DE AGUAS RESIDUALES
13	AU-COI-CHI-IE-TDJ-P4.1	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-TDJ.2" EN 220V. EN AREA X
14	AU-COI-CHI-IE-TDJ-P4.2	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-TDJ.3" EN 220V. EN LABORATORIO TEST DE JARRAS
PLANOS DE UBICACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS EN CELDAS FISICAS y QUIMICAS IAF		
15	AU-COI-CHI-IE-CFQ-P2.3	PLANO DE UBICACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS EN CELDAS FISICAS Y QUIMICAS DAF
DIAGRAMAS UNIFILARES DE TABLEROS ELECTRICOS EN 440/220V. EN CELDAS FISICAS y QUIMICAS DAF		
16	AU-COI-CHI-IE-CFQ-P3.1	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-CFQ.3" EN 440/220V. EN CELDAS FISICAS Y QUIMICAS DAF
17	AU-COI-CHI-IE-CFQ-P4.1	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-CFQ.1" EN 220V. EN CELDAS FISICAS Y QUIMICAS DAF
18	AU-COI-CHI-IE-CFQ-P4.2	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-CFQ.2" EN 220V. TOMACORRIENTES INDUSTRIALES EN CELDAS FISICAS y QUIMICAS DAF
PLANOS DE UBICACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS EN TANQUE FLOCULANTE Y CASETA DE COAGULANTES		
19	AU-COI-CHI-IE-TFC-P2.4	PLANO DE UBICACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS EN TANQUE FLOCULANTE Y CASETA DE COAGULANTES
DIAGRAMAS UNIFILARES DE TABLEROS ELECTRICOS EN 440/220V. EN TANQUE FLOCULANTE Y CASETA DE COAGULANTES		
20	AU-COI-CHI-IE-TFC-P3.1	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-TFC.1" EN 440/220V. BOMBA DE CLORURO FERRICO
21	AU-COI-CHI-IE-TFC-P3.2	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-TFC.4" EN 440/220V. BOMBA DE CLORURO FERRICO
22	AU-COI-CHI-IE-TFC-P4.1	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO DE MANDO "T-TFC.2" EN 220V. ZONA DE TANQUE FLOCULANTE
23	AU-COI-CHI-IE-TFC-P4.2	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-TFC.3" EN 220V. CONTROL DE TANQUE PERMASTORE
24	AU-COI-CHI-IE-TFC-P4.3	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-TFC.5" EN 220V. ENVIO CELDA DAF
25	AU-COI-CHI-IE-TFC-P4.4	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-TFC.6" EN 220V. TABLERO DE BOMBA
26	AU-COI-CHI-IE-TFC-P4.5	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-TFC.7" EN 220V. EN CASTETA DE COAGULANTES
27	AU-COI-CHI-IE-TFC-P4.6	DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO "T-TFC.8" EN 220V. EN CASETA DE COAGULANTES
PLANO DE UBICACIÓN DE POZOS DE TIERRA		
41	AU-COI-CHI-IE-DAF-P5.1	PLANOS DE UBICACIÓN DE POZOS A TIERRA EN TDF-DAF y TDF-DAF 03
41	AU-COI-CHI-IE-TDJ-P5.2	PLANOS DE UBICACIÓN DE POZOS A TIERRA EN LABORATORIO TEST DE JARRAS Y ZONA DE AGUAS RESIDUALES
41	AU-COI-CHI-IE-CFQ-P5.3	PLANOS DE UBICACIÓN DE POZOS A TIERRA EN CELDAS FISICAS Y QUIMICAS DAF
41	AU-COI-CHI-IE-TFC-P5.4	PLANOS DE UBICACIÓN DE POZOS A TIERRA EN TANQUE FLOCULANTE Y CASETA DE COAGULANTES
PLANOS DE UBICACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA		
42	AU-COI-CHI-IE-DAF-P6.1	PLANOS DE UBICACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA EN TDF-DAF y TDF-DAF 03

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
39	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324

ZONA 3: TDF 5A (ZONA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE BOMBEO, TANQUES DE ACEITE Y AGUA)

INCLUYE: (TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN: CALDEROS, TROMEL 1 Y 2, ZONA DAF, TANQUES DE AEITES Y AGUA 1 Y 2)

AUSTRAL - PLANTA COISHCO		
INDICE DE PLANOS EN ZONA DE TDF 5A		
ITEM	N° de Plano	NOMBRE DE PLANO
PLANOS DE UBICACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS EN TDF-5A, CONTROL DE BOMBAS, COMPRESOR y ALMACEN		
34	AU-COI-CHI-IE-TDF5A-P0	DISTRIBUCION ELECTRICA DE ALIMENTADORES DE LOS TABLEROS PRINCIPALES EN TDF-5A
34	AU-COI-CHI-IE-TDF5A-P2.6	PLANO DE UBICACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS EN TDF-5A, CONTROL DE BOMBAS, COMPRESOR Y ALMACEN
DIAGRAMAS UNIFILARES DE TABLEROS ELECTRICOS EN 440/220V. EN TDF-5A, CONTROL DE BOMBAS , COMPRESOR y ALMACEN		
35	AU-COI-CHI-IE-TDF5A-P3.1	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLEROS "T-TDF5A.1", "T-TDF5A.2", "T-TDF5A.3" EN 440V. TDF-5A
36	AU-COI-CHI-IE-TDF5A-P3.2	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLEROS "T-TDF5A.4", "T-TDF5A.5", "T-TDF5A.6" EN 440V. TDF-5A
37	AU-COI-CHI-IE-TDF5A-P3.3	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLEROS "T-TDF5A.7", "T-TDF5A.8" EN 440V. TDF-5A
38	AU-COI-CHI-IE-TDF5A-P3.4	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLEROS "T-TDF5A.9", "T-TDF5A.10", "T-TDF5A.11" EN 440V. TDF-5A
39	AU-COI-CHI-IE-TDF5A-P4.1	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-TDF5A.12" EN 220V. EN TDF-5A
40	AU-COI-CHI-IE-TDF5A-P4.2	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-TDF5A.13" EN 220V. EN TDF-5A
41	AU-COI-CHI-IE-TDF5A-P4.3	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-CDB.14" EN 220V.
42	AU-COI-CHI-IE-TDF5A-P4.4	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-COM.15" EN 220V.
43	AU-COI-CHI-IE-TDF5A-P4.5	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-ALM.16" EN 220V.
DIAGRAMAS UNIFILARES DE 440V y 220V (ZONA DE TANQUES DE ACEITE)		
53	AU-COI-CHI-IE-TQs ACEITE-P3.1	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-ACEITE-1" EN 440V, TABLERO DE TANQUES DE ACEITE (ZONA DE TQs DE ACEITE)
54	AU-COI-CHI-IE-TQs ACEITE-P3.2	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-ACEITE-2" EN 440V, TABLERO DE BOMBAS DE DESPACHO ACEITE (ZONA DE TQs DE ACEITE)
55	AU-COI-CHI-IE-TQs ACEITE-P5.1	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-ACEITE-3" EN 220V, TABLERO DE ILUMINACION TANQUE DE ACEITE (ZONA DE TQs DE ACEITE)
DIAGRAMAS UNIFILARES DE 440V y 220V (ZONA DE TANQUES DE AGUA)		
68	AU-COI-CHI-IE-TQS AGUA-P3.1	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-TQ AGUA-1" EN 440V, TABLERO DE BOMBAS DE AGUA (ZONA DE TANQUES DE AGUA)
69	AU-COI-CHI-IE-TQS AGUA-P3.2	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO "T-TQ AGUA-2" EN 440V, TABLERO FERRICO SKIMMER (ZONA DE TANQUES DE AGUA)
PLANO DE UBICACIÓN DE POZOS DE TIERRA		
41	AU-COI-CHI-IE-TDF-5A-P5.6	PLANOS DE UBICACIÓN DE POZOS A TIERRA EN TDF-05A

Pag	FECHA	EMISIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
40	06/10/2022	INFORME DE PRESENTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO – ZONA DE Planta de Harina C.H.I - AUSTRAL - COISHCO	SALINAS T. CRISTHIAN		D. Alvarez. Torres
					CIP 178324