

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-	
		REVISIÓN:	
		0	
REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS	FECHA:	25/01/2025	Pag. 1 de 11

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	7
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	3/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN		ELEMENTO INSPECCIONADO		ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASME B31.3		TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12		INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN		RANGO		CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI		1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI		1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI		1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA		DURACIÓN DE LA PRUEBA		TIEMPO DE EVALUACIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE		15 - 20 MINUTOS		10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
19	TB-112	14.40	15.00	15.15	120 PSI	NO	-	-	OK
20	TB-113	9.40	10.00	10.15	120 PSI	NO	-	-	OK
21	TB-114	8.20	8.40	00:00	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-007	
		REVISIÓN:	
		0	
REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		FECHA:	25/01/2025

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	8
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	4/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA



ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN		ELEMENTO INSPECCIONADO		ALCANCE DE EVALUACIÓN			
ASME B31.3		TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12		INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE			
EQUIPO DE MEDICIÓN		RANGO		CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN			
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI		1AP-3761-2024/METROIL S.A.C			
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI		1AP-3761-2024/METROIL S.A.C			
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI		1AP-3761-2024/METROIL S.A.C			
FLUIDO DE PRUEBA		DURACIÓN DE LA PRUEBA		TIEMPO DE EVALUACIÓN		PRESIÓN DE PRUEBA	
AIRE		15 - 20 MINUTOS		10 MINUTOS		130 PSI	

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
22	TB-115	8.40	9.00	9.15	120 PSI	NO	-	-	OK
23	TB-116	9.00	9.15	9.30	120 PSI	NO	-	-	OK
24	TB-117	8.10	03:36	15:30	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-007	
		REVISIÓN:	
		0	
REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		FECHA:	25/01/2025
Pag. 1 de 11			

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	9
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	4/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA			
ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN		ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN
ASME B31.3		TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE
EQUIPO DE MEDICIÓN		RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
FLUIDO DE PRUEBA		DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE EVALUACIÓN
AIRE		15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS
			130 PSI

2. RESULTADOS									
ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
25	TB-118	15.10	15.30	15.45	120 PSI	NO	-	-	OK
26	TB-119	15.40	16.00	16.15	120 PSI	NO	-	-	OK
27	TB-120	16.00	10.45	11.00	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



varillon de 18mt N°118



varillon de 18mt N°119



varillon de 18mtN° 120

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente		

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-007		
			REVISIÓN:		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		0		
		FECHA:		25/01/2025	
				Pag. 1 de 11	

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	5/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA			
ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN		ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN
ASME B31.3		TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE
EQUIPO DE MEDICIÓN		RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE EVALUACIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS									
ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-127	11.10	11.30	11.40	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-128	11.20	11.40	12.00	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-129	11.10	11.30	11.45	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Varillos de 18mt N°-	Varillon de 18mt N°-128	Varillon de 18mt N°-129	

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		