



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
Empresarial Real SAN ISIDRO 01
TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE COMPRA - PURCHASE ORDER N° : 30000239

R.U.C / ID CODE: REXT0000565	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 24.08.2017
PROVEEDOR / SUPPLIER: JOHNSTON BOILER COMPANY	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 01.01.2018
DIRECCION / ADDRESS: 300 PINE STREET- FERRYSBURG-MICHOGA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY: EE.UU.
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

N°	CODIGO / CODE	CANT / QTY	U.M. / UNIT	FE.ENTREGA / DELIVERY DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	N° PARTE / PART N°	P.UNIT / UNIT PRICE	TOTAL
20	L90003355	1.000	EQ	01.01.2018	CALDERA DE VAPOR JOHNSTON BOILER 2000 BHP, MODELO PFTS2000-3LG-150S, PIROTUBULAR, CAPACIDAD 2000 BHP, 3 PASOS DE GASES DE COMBUSTION Y ESPALDA HUMEDA, PRESION DE TRABAJO 135 PSI, PRESION DE DISEÑO 150 PSI, EFICIENCIA TERMICA R500: 90.35%, 69,000 LBS/HR Ó 31400 KG VAPOR/HR CON AGUA A 105 °C, QUEMADOR JOHNSTON MODELO S DUAL R500 Y GAS NATURAL.		671,990.0000	671,990.00
				1	Características técnicas básicas de Caldera			
				1.1	Marca	JOHNSTON BOILER COMPANY		
				1.2	Modelo	PFTS2000-3HG-150S		
				1.3	País de Procedencia	USA		
				1.4	Fluido	VAPOR		
				1.5	Operación Automática	AUTOMATICA MODULANTE		
				1.6	Capacidad	2000 BHP (69,000LBS/HORA VAPOR)		
				1.7	Capacidad nominal	kg vapor/h 31,364 KG VAPOR /HR		
				1.8	Rendimiento de calor bruto (carga nominal) kW	19,619 KW		
				1.9	Presión de trabajo/ operación / Presión media de servicio	psi		
				125 PSI (HASTA 135 PSI)				
				1.10	Presión de diseño psi	150 PSI		
				1.11	Presión de prueba	psi	1.5 VECES PRESIÓN DE TRABAJO	
				1.12	Pirotubular			
				1.13	Diseño	ESPALDA HUMEDA		
				1.14	Cantidad de Pasos de fuego/gases de combustión		3 PASOS DE	
				FUEGO				
				1.15	Posición de Pasos expandidos	3ER PASO EXPANDIDO		
				1.16	Posición de Pasos soldados	2DO PASO SOLDADO		
				1.17	Espesor de aislamiento	mm 50MM (2 PULGADAS)		
				1.18	Voltaje V	FUERZA 440V / MANDO 110V		
				1.19	Frecuencia Hz	60HZ		
				1.20	Fases	3 PH		
				1.21	Conductor neutro			
				1.22	Conexión tierra			

2	Requisitos de operación generales			
2.1	Ambiente cerca al mar	X		MOTORES BLINDADOS ALTA
EFICIENCIA				
2.5	Fluctuaciones máximas de voltaje +/-	%	X	460V/420V
2.6	Fluctuaciones de frecuencia máx. (+/-)	%	X	
2.7	Tipo de conexión eléctrica kW	X		ARRANQUE SUAVIZADO
2.8	Periodicidad de limpieza de tubos	X		ANUAL

R-CBS-006
VERSIÓN 01



30000239

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:

RUC :



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro

Empresarial Real SAN ISIDRO 01

TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE COMPRA - PURCHASE ORDER N° : 30000239

R.U.C / ID CODE: REXT0000565	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 24.08.2017
PROVEEDOR / SUPPLIER: JOHNSTON BOILER COMPANY	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 01.01.2018
DIRECCION / ADDRESS: 300 PINE STREET- FERRYSBURG-MICHOGA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY: EE.UU.
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

N°	CODIGO / CODE	CANT / QTY	U.M. / UNIT	FE.ENTREGA / DELIVERY DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	N° PARTE / PART N°	P.UNIT / UNIT PRICE	TOTAL
----	---------------	------------	-------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	-------

2.9 Consideraciones especiales de mantenimiento por trabajo con R-500
LIMPIEZA DE FILTROS Y TUBOS X

3 Requisitos del agua de alimentación (Se adjunta Análisis de Calidad de Agua)
 3.1 Dureza (Valor Austral 2 - 3) ?S/cm X CORRECTA
 3.2 Conductividad eléctrica directa en el agua de alimentación medido en contenido de sal (Valor Austral 1,200 - 1,300) ?S/cm X CORRECTA
 3.3 Temperatura de agua de alimentación (Valor Austral 100 - 103) °C X
 ACCEPTABLE (PREFERIBLE 105-108°C)
 3.4 pH a 25 °C (Valor Austral 7.5 - 8) X CORRECTOENTRE 6-8
 3.5 Sólidos totales disueltos (Valor Austral 600-700) ppm X DENTRO
 DEL RANGO DE OPERACIÓN

4 Requisitos del combustible GN (Se adjunta FT)
FABRICANTE ADJUNTA PRUEBA DE FUEGO

5 Requisitos del combustible LFO (Se adjunta FT)
FABRICANTE ADJUNTA PRUEBA DE FUEGO

6 Parámetros de funcionamiento (Alta ponderación)
6.1 "Cuadro ""Generación de vapor respecto al consumo de combustible residual HFO R500""

Estos valores serán medidos en operación con medidores de vapor y medidores de combustible."

CARGA (kg/hora) "	" VAPOR	"CONSUMO
(GPH)"		
100%	31,364	512.0
75%	23,523	385.5
50%	15,682	255.9
25%	7,841	128.6

6.2 Unidad de medida mediante la cual expresa el consumo de combustible residual HFO R500
VAPOR: Kg/hora PETRÓLEO: GPH

6.3 Densidad del R500 considerado en el Cuadro "Generación de vapor respecto al consumo de combustible residual HFO R500"
A 15°C 0.98 gr/cm3 Temperatura de atomizaci°pn 120°C

 R-CBS-006
VERSIÓN 01


30000239

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:

RUC :



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE COMPRA - PURCHASE ORDER N° : 30000239

R.U.C / ID CODE: REXT0000565	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 24.08.2017
PROVEEDOR / SUPPLIER: JOHNSTON BOILER COMPANY	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 01.01.2018
DIRECCION / ADDRESS: 300 PINE STREET- FERRYSBURG-MICHOGA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY: EE.UU.
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

N°	CODIGO / CODE	CANT / QTY	U.M. / UNIT	FE.ENTREGA / DELIVERY DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	N° PARTE / PART N°	P.UNIT / UNIT PRICE	TOTAL
----	---------------	------------	-------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	-------

6.4 Curva de eficiencia: Consumo de combustible vs. Cantidad de vapor X
 ENTREGADOS POR EL FABRICANTE

6.5 Método de cálculo de eficiencia térmica. Indicar fórmula y valores propios de su caldera.
 X ENTREGADOS POR EL FABRICANTE

7 Características técnicas básicas de Quemador

7.1	Cantidad de quemadores	X	UN SOLO QUEMADOR
7.2	Marca	X	JOHNSTON BOILER COMPANY
7.3	Modelo	X	MODELO S
7.4	Tipo de designación de quemador	X	MODELO S
7.5	Tipo Dual (Obligatorio)	X	DUAL (GN Y PETRÓLEO PESADO

R-500)

7.6	Combustible GN Gas Natural (Obligatorio)	X	ACEPTADO
7.7	Combustible LFO R-500	X	ACEPTADO
7.8	Eficiencia de combustión %	X	96% EFCICIENCIA DEL

QUEMADOR

7.9	Incluye 2 Recubrimiento refractario	X	CONO REFRACTARIO Y
-----	-------------------------------------	---	--------------------

CÁMAR ADE FUEGO

7.10	Incluye 2 Mirilla de observación de llama para su visualización	X	
------	---	---	--

DELANTERA Y POSTERIOR

8 Características técnicas básicas de Equipos de combustión

8.1	Control de combustión manual y automático (obligatorio)	X	
8.2	Marca	X	FIREYE (RECOMENDADO POR JOHNSTON)
8.3	Modelo	X	NEXUS PPC 6100
8.4	Tipo de operación:	X	AUTOMATICA
8.4.1	Levas y modutrol	X	AUTOMATICA (NO LLEVA MODUTROL)
8.4.2	Servomotores	X	FIREYE (RECOMENDADO POR

JOHNSTON)

8.5	Tipo de control a GN	X	MARCA MAXON SYNCHRO M
8.6	Tipo de regulación a LFO	X	MARCA MAXON SYNCHRO M
8.7	Incluye 1 Sistema de control y regulación, que se compone de:	X	
8.7.1	Incluye 1 Inyección electrónica con control O2 (obligatorio)	X	

FIREYE (RECOMENDADO POR JOHNSTON)

8.7.2	Incluye 1 Ventilador/soplador	X	MARCA CHICAGO
-------	-------------------------------	---	---------------

BLOWER

8.7.3	Material de Ventilador/soplador	X	ACERO
8.7.4	Incluye 1 Variador de velocidad en ventilador/soplador	X	

SIEMENS

8.8	Incluye 1 Accesorios suministro de combustible Dual LFO, que se compone de:		
-----	---	--	--

X COMPLETOS

R-CBS-006
 VERSIÓN 01



30000239

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:

RUC :



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE COMPRA - PURCHASE ORDER N° : 30000239

R.U.C / ID CODE: REXT0000565	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 24.08.2017
PROVEEDOR / SUPPLIER: JOHNSTON BOILER COMPANY	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 01.01.2018
DIRECCION / ADDRESS: 300 PINE STREET- FERRYSBURG-MICHOGA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY: EE.UU.
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

N°	CODIGO / CODE	CANT / QTY	U.M. / UNIT	FE.ENTREGA / DELIVERY DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	N° PARTE / PART N°	P.UNIT / UNIT PRICE	TOTAL
----	---------------	------------	-------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	-------

8.8.1	Incluye Control min. presión para petróleo (ring line)	X	MARCA
MAXON SYNCHRO M			
8.8.2	Incluye 1 Módulo regulacion presión para petróleo ORM)	X	
MARCA MAXON SYNCHRO M			
8.8.3	Incluye compresor para aire de atomización	X	MARCA QUINCY

9		Características técnicas básicas de Módulo de regulación de gas GRM			
9.1		Incluye módulos de regulación de gas	und	X	VÁLVULA
REDUCTORA DE PRESIÓN DE GAS FISHER 1098EGR					
9.2		Marca y modelo de válvulas dosificadoras y motorizadas espaciales para gas natural / Tren			
de gas	X	MAXON 400CMA11-AA11-BB21A0W/POC			
9.3		Diámetro de tren de gas	pulg	X	4 PULGADAS
9.4		Caudal volumétrico estándar máx. admisible	m³/h	X	2284.09 M3/HR
9.5		Máxima presión de gas permisible al módulo de regulación (presión de seguridad de la			
estación de gas) psi	X	6 PSI			

10	Características técnicas básicas de Módulo contador de gas GMM		
10.1	Incluye 2 módulos de contador de gas GMM		NO
SUMINISTRADO			
10.2	Rango de medición de caudal mínimo	m³/h	NO
SUMINISTRADO			
10.3	Rango de medición de caudal máximo	m³/h	NO
SUMINISTRADO			

11	Características técnicas básicas de Módulo de suministro de combustible OSM			
11.1	Marca de bomba de alimentación		X	MARCA VIKING
11.2	Motor blindado	X		MARCA BALDOR/RELIANCE
11.3	Diseño de estación de bombeo		X	
11.4	Volúmen de transporte a 60 Hz	l/h	X	900 GMH (FACTOR DE
SEGURIDAD 1.5)				
11.5	Velocidad a 60 Hz	1/min	X	56.775 LITROS / MIN
11.6	Grado de protección		X	IP 65

13	Características técnicas básicas de Equipos de control		
13.1	Incluye acceso al software de programación que permite al usuario hacer lazos con otros equipos o centro de control que se vaya a instalar en el futuro (Obligatorio)	X	
Se entregará clave de acceso a sistema a nivel de usuario. En él, ustedes podrán ingresar para ver las diferentes pantallas de operación y su respectiva información y además modificar parámetros de operación de la caldera.			

R-CBS-006
 VERSIÓN 01



30000239

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:
RUC :



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro

Empresarial Real SAN ISIDRO 01

TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE COMPRA - PURCHASE ORDER N° : 30000239

R.U.C / ID CODE: REXT0000565	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 24.08.2017
PROVEEDOR / SUPPLIER: JOHNSTON BOILER COMPANY	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 01.01.2018
DIRECCION / ADDRESS: 300 PINE STREET- FERRYSBURG-MICHOGA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY: EE.UU.
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

N°	CODIGO / CODE	CANT / QTY	U.M. / UNIT	FE.ENTREGA / DELIVERY DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	N° PARTE / PART N°	P.UNIT / UNIT PRICE	TOTAL
					13.2 Incluye Panel de control de la caldera	X	IP 65	
					13.3 Marca de PLC	X	FIREYE MODELO MEXUS PPC 6100	
					13.4 Incluye 1 MEC Remote	X		
					13.5 Incluye 1 programador electrónico computarizado para reporte de fallas de operación del quemador	X	HONEYWELL SERIE 7800	
					13.6 Incluye UPS	X		
					13.7 Grado de protección	X	IP 65	
					13.8 Tamaño de la pantalla táctil	pulg. X	10.4 PULGADAS	
					13.9 Tipo de conexión MEC Remote	X	MOD BUS	
					13.10 Funciones Básicas	X		
					13.10.1 Control de carga	X		
					13.10.2 Control de baja carga	X		
					13.10.3 Contador de horas de operación caldera	X		
					13.10.4 Contador de horas de operación quemador	X		
					13.10.5 Registro del número de arranques del quemador	X		
					13.10.6 Pantalla de texto para señales de operación y avería, histórico de 500 señales, temporizadas (suceso, conocimiento, resolución) y todos los datos de operación relevantes en ese momento.	X		
					13.10.7 Operación intuitiva conducida por menú mediante la pantalla táctil	X		
					13.10.8 Visualización de todos los valores de operación relevantes medidos y condiciones	X		
					13.11 Voltaje V	X	110V	
					13.12 Incluye transformador	X	INCLUIDO	
					14 Características técnicas básicas de Módulo de bomba de alimentación de agua PM			
					14.1 Incluye 2 módulos de bomba de alimentación de agua PM (una principal y una stand-by)			
					X 2 BOMBAS CON MOTOR			
					14.2 Marca	X	GRUNDFOSS	
					14.3 Modelo	X	CR64-6	
					14.4 Vertical	X	VERTICAL MULTI ETAPAS	
					14.5 Temperatura del fluido °C	X	HASTA 120°C	
					14.6 Tipo de control bomba alimentación	X	MODULANTE	
					15 Características técnicas básicas de Módulo regulacion de agua de alimentación con Válvula modulante RM			
					15.1 Control automático de ingreso de agua (obligatorio)	X		
					15.2 Incluye 1 Purga automática de fondo (obligatorio)	X		
					AUTOMATICA MARCA RTK			
					15.3 Número de válvulas de purga de fondo	X	02 VÁLVULAS	
					RTK			
					15.4 Número de válvulas de purga de fondo lenta (purga manual)	X		
					01 VÁLVULA MARCA EVERLASTING 2"			

 R-CBS-006
VERSIÓN 01


30000239

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:

RUC :



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro

Empresarial Real SAN ISIDRO 01

TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE COMPRA - PURCHASE ORDER N° : 30000239

R.U.C / ID CODE: REXT0000565	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 24.08.2017
PROVEEDOR / SUPPLIER: JOHNSTON BOILER COMPANY	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 01.01.2018
DIRECCION / ADDRESS: 300 PINE STREET- FERRYSBURG-MICHOGA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY: EE.UU.
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

N°	CODIGO / CODE	CANT / QTY	U.M. / UNIT	FE.ENTREGA / DELIVERY DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	N° PARTE / PART N°	P.UNIT / UNIT PRICE	TOTAL
----	---------------	------------	-------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	-------

15.5					Incluye 1 Purga automática de superficie (obligatorio)		X	MARCA
					PULSATROL			
15.6					Incluye 1 sensor de conductividad	X		INCLUIDO
15.7					Tipo módulo de regulación	X		AUTOMATICA MODULANTE

16					Diseño de construcción			DISEÑO P' ROPIO ESPALDA
					HUMEDA			
16.1					Norma de acero	X		ASTM A 285 gr C
16.2					Casco			
	16.2.1				Certificado	X		DEL FABRICANTE DE LAS PLANCHAS
	16.2.2				Material	X		ACERO AL CARBONO
	16.2.3				Norma	X		ASTM A 285 gr C
	16.2.4				Espesor mm	X		19MM (3/4")
16.3					Tubos			
	16.3.1				Marca	X		FINTUBE
	16.3.2				Certificado	X		DEL FABRICANTE DE LOS TUBOS
	16.3.3				Material	X		ACERO AL CARBONO
	16.3.4				Norma	X		ASTM A 178
	16.3.5				Espesor mm	X		12 BWG
16.4					Flue/tubo corrugado			
	16.4.1				Certificado	X		DEL FABRICANTE DE LAS PLANCHAS
	16.4.2				Material	X		ACERO AL CARBONO
	16.4.3				Norma	X		ASTM A 285 gr C
	16.4.4				Espesor mm	X		22.2MM (7/8")
16.5					Cámara de combustión			DEVOLICIÓN DE GASES
	16.5.1				Certificado	X		
	16.5.2				Material	X		ACERO AL CARBONO
	16.5.3				Norma	X		ASTM A 285 GR C
	16.5.4				Espesor mm	X		25.4MM (1")

17					Componentes más importantes			
17.1					Válvula de salida de vapor de 8"			
17.2					Válvula de salida de vapor de 10"	X		MARCA DAVIS USA
17.3					Válvula de salida de vapor de 14"			
17.4					Valvulas de seguridad	X		MARCA KUNKLE
17.5					Baffle que evita el arrastre de agua	X		INTERNO
17.6					Columna de agua principal tipo modulante, columna auxiliar y control de nivel de agua y seguridad por bajo nivel	X		MC DONNEL & MILLER 194-7B MODULANTE /MC DONNEL & MILLER 150S/ WARRICK POR ELECTRODOS
17.7					Forrado con fibra de vidrio de 2" y plancha galvanile		X	
					JOHNSTON BOILER COPMPANY			
17.8					Base general de la caldera	X		JOHNSTON BOILER COPMPANY
17.9					Fogón corrugado	X		FOGÓN LISO PARA ESTA CAPACIDAD

 R-CBS-006
 VERSIÓN 01


30000239

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:

RUC :



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro

Empresarial Real SAN ISIDRO 01

TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE COMPRA - PURCHASE ORDER N° : 30000239

R.U.C / ID CODE: REXT0000565	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 24.08.2017
PROVEEDOR / SUPPLIER: JOHNSTON BOILER COMPANY	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 01.01.2018
DIRECCION / ADDRESS: 300 PINE STREET- FERRYSBURG-MICHOGA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY: EE.UU.
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

N°	CODIGO / CODE	CANT / QTY	U.M. / UNIT	FE.ENTREGA / DELIVERY DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	N° PARTE / PART N°	P.UNIT / UNIT PRICE	TOTAL
				17.10	Tubos expandidos con su sistema triple	X		SISTEMA
					PROSSER (PATENTADO JOHNSTON)			
				17.11	Sistema de alimentación continua	X		
				17.12	Medidor de combustible con contador mecánico			
				17.13	Medidor de gas			
				17.14	Detallar qué otros materiales y componentes Austral deberá suministrar por no estar			
					incluidos dentro del Presupuesto, asimismo servicios si se requirieran	X		CHIMENEA 7MTS
					DE ALTURA DIAMETRO SALIDA DE GASES CALDERA			

				18	Tecnología			
				18.1	Espalda húmeda (Wet Back)	X		INVENTADO POR
					JOHNSTON 1864			
				18.2	Operación sin límite de carga con un solo hogar		X	
				18.3	Circulación del agua en el interior de la caldera		X	INCLUYE
					AQUASTATO DE TEMPRATURA AGUA INTERNA HONEYWELL			
				18.4	Restricción del arrastre de agua en el vapor a menos de 0.5%. Acorde con una buena			
					calidad de agua fuente tratada.	X		INCLUYE BAFFLE INETRNO

				19	Dimensiones			
				19.1	Peso de transporte de caldera: 62 toneladas seca			
				19.2	Dimensión			
				19.2.1	Largo mm X		11,510.00	
				19.2.2	Alto mm X		4,400.00	
				19.2.3	Ancho mm X		4,230.00	
				19.2.4	Tablero mm X		1200 X 800 X 380 02 TABLEROS ADOSADOS AL A BASE	

				20	Fabricación: Certificaciones, homologaciones, aprobaciones y estampas			
				20.1	CE del cuerpo a presión según la Directiva Europea de Equipos a Presión DEP			
				(2014/68/EU).				
				20.2	DIN			CALDERA DE ORIGEN AMERICANO
				20.3	ASME	X		
				20.4	National Board		X	
				20.5	CDS-1	X		
				20.6	NFPA	X		
				20.7	ABMA (American Boiler Manufacturers Association).		X	
				20.8	AHSRAE 90		X	
				20.9	ISA (Instrument Society of America)		X	
				20.10	UL	X		
				20.11	DGRL			
				20.12	ISO 9001:2008		X	

R-CBS-006
VERSIÓN 01

30000239

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:

RUC :



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE COMPRA - PURCHASE ORDER N° : 30000239

R.U.C / ID CODE: REXT0000565	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 24.08.2017
PROVEEDOR / SUPPLIER: JOHNSTON BOILER COMPANY	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 01.01.2018
DIRECCION / ADDRESS: 300 PINE STREET- FERRYSBURG-MICHOGA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY: EE.UU.
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

N°	CODIGO / CODE	CANT / QTY	U.M. / UNIT	FE.ENTREGA / DELIVERY DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	N° PARTE / PART N°	P.UNIT / UNIT PRICE	TOTAL
----	---------------	------------	-------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	-------

21 Sistema eléctrico: Certificaciones, homologaciones, aprobaciones y marcados
 21.1 UL X
 21.2 DIN CALDERA DE ORIGEN AMERICANO
 21.3 IEC X
 21.4 ASME X
 21.5 CODE 70 (National Electric Code-USA) X

Descuento ... 17,000.00-

Av. Villa del Mar 785 COISHCO

MONEDA : USD Dólar americano
SUB TOTAL : 671,990.00
RECARGOS: 0.00
TOTAL DESCUENTOS : 17,000.00-
CIF - Puerto Callao 654,990.00

1Glosa :

Compra realizada según Formato Excel "Johnston 2000 HP Comercial" llenado y enviado por VAPORTEC en correo del 23/08 y soportado por su Cotización N° 0034B-2017

Compra financiada a través de Leasing de Importación. Los datos bancarios son los siguientes:

- BANCO DE CREDITO DEL PERU
 - RUC 20100047218
 - CAL.CENTENARIO NRO. 156 URB. LAS LADERAS DE MELGAREJO LIMA - LIMA - LA MOLINA

Incoterm: CIF Puerto Callao

Incluye:

- Planta JOHNSTON (Michigan-USA) # Puerto Everglades-Florida:
 Flete terrestre (cama baja) de la caldera y accesorios desde planta Johnston en Ferriysburg, Michigan hasta puerto de embarque de la caldera en Everglades, Florida.
 Incluye grúa para carga y descarga de la caldera,
- Florida # Callao
 Transporte de la caldera y accesorios por barco desde Florida hasta puerto peruano del Callao, Perú. Incluye descarga del equipo en puerto. Si es que AUSTRAL gestiona un desaduanaje anticipado, VAPORTEC asumirá adicionalmente la carga al camión.

R-CBS-006
 VERSIÓN 01



30000239

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:

RUC :



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
 Empresarial Real SAN ISIDRO 01
 TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE COMPRA - PURCHASE ORDER N° : 30000239

R.U.C / ID CODE: REXT0000565	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 24.08.2017
PROVEEDOR / SUPPLIER: JOHNSTON BOILER COMPANY	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 01.01.2018
DIRECCION / ADDRESS: 300 PINE STREET- FERRYSBURG-MICHOGA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY: EE.UU.
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

Incluye seguro al 100% con póliza respectiva para la caldera y accesorios durante todo el trayecto desde planta JOHNSTON en Michigan hasta Callao.

Gastos de desaduanaje, impuestos, tasas, traslado a planta será por cuenta de AUSTRAL GROUP SAA.

TIEMPO DE ENTREGA

FOB Puerto de origen: 14 semanas. Según correo del 24/08 de Mario De La Torre (VAPORTEC), el tiempo corre desde colocada la O/C mientras paralelamente se gestiona la Carta Fianza y adelanto.
 Fecha programada: 04/12/2017.

CIF Puerto Callao: 4 semanas
 Fecha programada: 01/01/2018.

VAPORTEC emitirá una Carta de compromiso sujeto a penalidad de 0.5% diario en caso de incumplimiento de la fecha de entrega.

FORMA DE PAGO

15% de inicial con la Orden de Compra contra Carta fianza emitida por Vaportec SAC (representantes oficiales en el Peru de la marca Johnston).

65% Saldo vía transferencia electrónica contra aviso de terminación de la caldera y supervisión para aprobación por parte de Austral Group SAA.

Retención monetaria del 20% del total de la compra por 125 días de operación con carga, sujeto a fiel cumplimiento, cuyos parámetros están definidos en el Cuadro "Generación de vapor respecto al consumo de combustible residual HFO R500" indicado en el Punto 6.1 del Formato Técnico.

GARANTÍA

5.1 Tiempo de garantía considerado desde la puesta en marcha de los equipos y en un uso normal de operación: 2 Años

5.2 ". cuerpo de presión
 . cámara de combustión
 . placas tubulares
 . puerta trasera" 15 Años

5.3 . Componentes y materiales de quemador (eléctricos y electrónicos) 2 Años

5.4 Por todo lo fabricado 15 Años

5.5 Por todo lo adquirido por la empresa fabricante 2 Años

5.6 Fianza por fiel cumplimiento (20% de la compra)

R-CBS-006
 VERSIÓN 01



30000239

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:

RUC :



AUSTRAL GROUP S.A.A.

RUC: 20338054115

OF: Av. Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima-Edificio "Real Siete" Centro
Empresarial Real SAN ISIDRO 01
TELEFONO / PHONE: 710-7000 FAX: 440-7668

PEDIDO DE COMPRA - PURCHASE ORDER N° : 30000239

R.U.C / ID CODE: REXT0000565	FECHA EMISION / ISSUED DATE : 24.08.2017
PROVEEDOR / SUPPLIER: JOHNSTON BOILER COMPANY	PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY TIME: 01.01.2018
DIRECCION / ADDRESS: 300 PINE STREET- FERRYSBURG-MICHOGA	PAIS DE PROCEDENCIA / ORIGIN COUNTRY: EE.UU.
TELEFONO / PHONE:	MEDIO DE TRANSPORTE / MODE OF TRANSPORT:
FAX:	ENTREGUESE / DELIVERY TO:
CONTACTO / CONTACT NAME: -	COTIZACION / QUOTE:
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERM: Contado	

5.7 Cobertura se mantiene si el montaje se realiza con terceros siempre y cuando el fabricante realice la supervisión del montaje

NO CUBRE MALA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS

VIDA ÚTIL TÉCNICA: 25 años.
Cumpliendo con las buenas prácticas de trabajo

COMPOSICIÓN DEL COSTO


ALCANCE COMERCIAL	Cantidad	Valor
1.2 Caldera	1	512,392.00
1.3 Equipos de combustión	1	39,162.89
SISTEMA DE COMBUSTIÓN AUTOMATICA MARCA FIREYE NEXUS PPC 6000 C/VARIADOR		
1.4 Módulo de regulación de gas GRM	1	11,305.11
1.6 Módulo de suministro de combustible OSM	1	4,800.00
1.8 Equipos de control	1	
MARCA FIREYE		
1.9 Módulo de bomba PM	1	11,380.00
MARCA GRUNDFOS CR64-6		
1.10 Módulo regulacion de agua de alimentación con Válvula modulante RM	1	10,950.00
Valor Equipo		589,990.00
1.12 Costos para FOB EVERGLADES, FLORIDA		42,000.00
1.13 Costos para CIF Callao - Lima - Perú		36,000.00
SubTotal Valor Equipos CIF Callao		667,990.00
Descuento		13,000.00
Total Valor Equipos CIF Callao		654,990.00

Incluye puesta en marcha y documentación SIEMPRE QUE VAPORTEC REALICE LA INSTALACIÓN DE LA MISMA.

ENTREGABLES

8.1 Instrucciones de servicio / Manual

R-CBS-006
VERSIÓN 01



30000239

SIRVAN EMITIR LA FACTURA A NOMBRE DE:
RUC :