Project name:IDB-E2
Issued Date:

業主 SAT 測試表格

Version: Version 0



SAT Date:

						SAI Date:		
DNP3.0	DNP					DNP3 to TPC		
INDEX	Class	TYPE	設備	單位	說明	正確	不正確	備註
0	1	SOE	1510	CB ON/OFF	1510 CB ON			
1	1	SOE	1510	87LA1	1510 第1組87A 電驛 動作/正常			
2	1	SOE	1510	87LA2	1510 第2組87A 電驛 動作/正常			
3	1	SOE	1510	21S	1510 第1組21A電驛 動作/正常			
4	1	SOE	1510	DTTA	1510 遙跳警報			
5	1	SOE	1510	50+2	1510 第1組50+2 電驛 動作/正常			
6	1	SOE	1510	50+2	1510 第2組50+2 電驛 動作/正常			
7	1	SOE	1510	PHA	碩立光~台西線(1510)PHA			
8	1	SOE	1510	GDA	碩立光~台西線 (1510) GDA			
9	1	SOE	1510	27/59	碩立光~台西線 (1510) 27/59			
10	1	SOE	1510	59V0	碩立光~台西線 (1510) 59V0			

Vena:

測試廠商:

Project name:IDB-E2
Issued Date:

## 業主 SAT 測試表格

ES.

Version: Version 0

					SAT Date:			
DNP3.0	DNP					DNP3 to TPC		
INDEX	Class	TYPE	設備	單位	說明	正確	不正確	備註
0	1	1BIT	1510 IN01	87CFA	1510 光纖故障警報			
1	1	1BIT	1512 IN01-DS	DS ON/OFF	1512 IN01-隔離開關			
2	1	1BIT	1511 IN01-DS	DS ON/OFF	1511 IN01-隔離開關			
3	1	1BIT	1510BE IN01-ES-QC1	ES ON/OFF	1510BE IN01-接地開關			
4	1	1BIT	1510LE IN01-ES-QC2	ES ON/OFF	1510LE IN01-接地開關			
5	1			ES ON/OFF	1512E IN01-快速接地開關			
6	1		1510 IN01	87UL1	1510 第一組87電驛閉鎖開關 使用/閉鎖			
7	1	1BIT	1510 IN01	87UL2	1510 第二組87電驛閉鎖開關 使用/閉鎖			

Vena:

測試廠商:

Project name:IDB-E2

業主 SAT 測試表格

Issued Date:

Version: Version 0

					SAT Date:				
DNP3.0	DNP					DNP3 to TPC			
INDEX	Class	TYPE	設備	單位	說明	正確	不正確	備註	
0	2	ΑI		MW	INO1 瓦 (272 MW)				
1	2	ΑI	1510	MVAR	INO1 ≥ (272 MVAR)				
2	2	ΑI	1510	AMP	INO1 R相電流 (2000A)				
3	2	ΑI	1510	AMP	INO1 S相電流 (2000A)				
4	2	ΑI	1510	AMP	INO1 T相電流 (2000A)				
5	2	ΑI		KV	IN01 R相電壓 (210 KV)				
6	2	ΑI		KV	IN01 S相電壓 (210 KV)				
7	2	ΑI		KV	IN01 T相電壓 (210 KV)				
8	2	ΑI		PF	IN01 功率因素 (-100~+100)				
9	2	ΑI		HZ	IN01 頻率 (0~70 Hz)				
10	2	ΑI	1.PV 01日照量	W/m²	1. PV 01-insolation (0~1000 W/m²)				

Vena: 測試廠商: