

厂房索引图

通用节点代码

		相关技术规格书
1	止水带	CP05JT1014
2	嵌缝	CP05JT1016
3	铁丝网模板	
4	为二次浇灌混凝土凿毛50mm	
5	为二次浇灌混凝土预埋φ250钢板网管	
6	用于二次浇灌的φ100排气孔	
7	二次浇灌混凝土	
8	矮墙或翻边(二次浇灌)	
9	混凝土垫层(找坡混凝土)	CP05JT0119/20
10	可拆式混凝土墙	
11	可拆式砌块墙	
12	门洞全口150x150mm	
13	地漏	2016JT1018
14	纤维水泥套管	CP05JT1011
15	钢套管	CP05JT1011
16	预埋件	CP05JT1011
17	不锈钢覆面	
18	混凝土镶入卡轨	CP05JT0503

相关施工图

模板图:
配筋图:
钢筋表:

附注:

1. 图中未注明板底标高均为-0.550m.
2. 图中埋件、孔洞位置采用坐标定位表格表示，坐标原点见平面图
3. 图中板底埋件与结构板底标高平齐。
4. 图中 为锚固插孔,其中7、8号锚固插孔承受载荷为5t，除下列注明外，其他锚固插孔承受荷载为1.3t.锚固插孔严禁受剪，详见技术规格书CP05JT0503.
   1处锚固插孔,允许载荷1.0t,用于ZBR007PO泵体检修.
   2/3处锚固插孔,允许载荷0.3t,用于ZBR005/006PO泵体检修.
   4/5/6处锚固插孔,用于ZBR005/006BA隔膜吊装.
   7/8处锚固插孔,用于ZBR005/006BA浮筒吊装.
   9/10处锚固插孔,用于KSD001/002PO泵体检修
   11处设置锚固插孔,允许载荷1.0t,用于1KA100MBA吊装.
5. 由于上游专业修改物项众多，本次升版以出云线示意，请以此版为

版次	日期	状态	修改-说明
C	2025.04	CFC	根据上游最新提资升版
B	2024.06	CFC	根据上游最新提资升版
A	2023.09	CFC	初版

浙江金七门核电厂1、2号机组

DOC.NO JD1NHH110 02B25C42SD

本文件产权属中国核电工程有限公司（CNPE）所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、传播、发表和外传。
This document is the property of China Nuclear Power Engineering CO.,LTD (CNPE) , no part of this document may be reproduced by any means , nor transmitted without the written permission of CNPE .

中国核电工程有限公司
China Nuclear Power Engineering Co., Ltd
CNPE

工程号	2016	子项号	NH	图号	2016JNH-JGS03-002

设计主管人

核岛厂房 1NH
工程角落六层楼板底视模板图

图幅	A0
专业	结构
比例	1:75
共1张 第1张	

会签

工种	签字及日期