

norme française

NF DTU 60.32 P1-2

Novembre 2007

Indice de classement : **P 41-212-1-2**

ICS : 23.040.20 ; 83.140.30 ; 91.060.20

Travaux de bâtiment

Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Évacuation des eaux pluviales

Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux

E : Building works — Unplasticized polyvinyl chloride piping installation — Rainwater downpipes — Part 1-2: General criteria for selection of materials
D : Bauarbeiten — Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC) — Regenwasserableitung — Teil 1-2: Allgemein Kriterien Für Materialauswahl

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 24 octobre 2007 pour prendre effet le 24 novembre 2007.

Avec la partie P1-1 de la norme homologuée NF DTU 60.32, remplace la norme homologuée NF P 41-212, de mai 1993 et son amendement A1, d'octobre 2000.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l'exécution des ouvrages dans le champ d'application de la norme NF DTU 60.32 P1-1.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, contrat, canalisation en matière plastique, polychlorure de vinyle non plastifié, évacuation d'eau, eau pluviale, mise en œuvre, tube en matière plastique, raccord de tuyauterie, bague d'étanchéité, adhésif, accessoire, matériau, choix.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, modifications pour tenir compte des normes d'origine européenne.

Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, avenue Francis de Pressensé — 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org
Diffusée par le CSTB 4, av. du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 — Tél. international : + 33 1 40 50 28 28



Travaux de canalisations

BNTEC P41P

Membres de la commission de normalisation

Secrétariat : M GIRON — UNCP

M	BARON	CRECEP
MME	BROGAT	UNION SOCIALE POUR L'HABITAT
M	BRULE	SFE
M	CAMILLERI	SNITER
M	CARDONA	AFPR
M	CAROFF	VERITAS
M	CARRIAS	SYNTEC
M	CHATELAIN	STR PVC
M	CHOUBRY	CTCC
M	CRETON	BNA
M	FAISQUES	FG3E
M	FARJOT	SNICANA
M	FLIPO	FNAS
MME	FORESTIER	MINISTERE DE LA SANTE — DGS
M	FRANCOIS-BRAZIER	PONT A MOUSSON
M	GENTY	BNPP
M	HALNA DU FRETAY	CAPEB
MME	LAGOGUE	COSTIC
M	LARUELLE	GCEE
M	LASAMOLNIE	ASTEE
M	LAURENT	BNTEC
M	LIETVEAUX	BNIF
MME	MERLIN	APAVE
MME	MOREAU	UCF
M	MOZER	CANALISATEURS TP
M	O'DONOVAN	GCCP
M	PONTHIER	AIMCC
M	POTIER	CSTB
M	POTIN	SOCOTEC
MME	POUSSINES	MINEFI — DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES — CHEF DU BUREAU PROSPECTIVES ET AFFAIRES TECHNIQUES (CCM)
M	REMY	AFNOR
M	ROULLEAU	UNSFA
M	TACHE	CEBTP
M	TISSOT	CICLA
MME	VAMBRE	IFAA
MME	VAMBRE	SIEP
M	VERDIER	MINISTERE DE LA DEFENSE — STBFT

Sommaire

	Page
Avant-propos commun à tous les DTU	4
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Tubes, raccords et bagues d'étanchéité	5
3.1 Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié	5
3.2 Raccords en polychlorure de vinyle non plastifié	5
3.3 Bagues d'étanchéité	5
4 Adhésifs	5
5 Accessoires	5
5.1 Colliers de fixation	5
5.2 Autres supports	5
5.3 Fourreaux	6
5.4 Naissances ou moignons	6

Avant-propos commun à tous les DTU

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l'exécution des ouvrages dans le champ d'application de la norme NF DTU 60.32 P1-1.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF T 54-040, *Matières plastiques — Raccords moulés en polychlorure de vinyle non plastifié — Caractéristiques dimensionnelles*

NF DTU 60.32 P1-1, *Travaux de bâtiment – Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Évacuation des eaux pluviales — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques* (indice de classement : P 41-212-1-1).

NF EN 681-1, *Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 1 : Caoutchouc vulcanisé* (indice de classement : T 47-305-1).

NF EN 681-2, *Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 2 : Élastomères thermoplastiques* (indice de classement : T 47-305-2).

NF EN 1329-1, *Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords et le système* (indice de classement : T 54-017-1).

NF EN 12200-1, *Systèmes de canalisations de descentes d'eaux pluviales en plastique à usage externe en aérien — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords et le système* (indice de classement : P 36-411-1).

NF EN ISO 3126, *Systèmes de canalisations en plastiques — Composants en plastiques — Détermination des dimensions* (indice de classement : T 54-088).

3 Tubes, raccords et bagues d'étanchéité

3.1 Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié

Les tubes sont conformes aux normes NF EN ISO 3126, NF EN 1329-1 et NF EN 12200-1.

NOTE La marque «NF Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide», ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut la preuve de conformité du produit aux exigences du présent document.

3.2 Raccords en polychlorure de vinyle non plastifié

Les raccords sont conformes aux normes NF EN 1329-1, NF EN 12200-1 et NF T 54-040.

NOTE La marque «NF Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide», ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut la preuve de conformité du produit aux exigences du présent document.

3.3 Bagues d'étanchéité

Les bagues d'étanchéité à utiliser pour la réalisation des assemblages satisfont dans leur classe de dureté aux spécifications correspondantes de la norme NF EN 681-1 ou de la norme NF EN 681-2.

Les caractéristiques dimensionnelles des assemblages par bague d'étanchéité sont définies dans les normes NF EN 1329-1 et NF EN 12200-1.

NOTE La marque «NF Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide», ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut la preuve de conformité du produit aux exigences du présent document.

Les bagues d'étanchéité peuvent équiper soit des assemblages dits «assemblages fixes», soit des assemblages dits «assemblages coulissants».

4 Adhésifs

Les adhésifs à utiliser pour la réalisation des assemblages par collage sont d'une fabrication bénéficiant d'un avis technique, délivré par la commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

Les caractéristiques dimensionnelles des assemblages par collage sont définies dans les normes NF EN 1329-1 et NF EN 12200-1.

5 Accessoires

5.1 Colliers de fixation

Les colliers de fixation peuvent être métalliques ou en matière plastique. Ils doivent être conçus pour supporter la canalisation en service sans la blesser.

5.2 Autres supports

D'autres types de supports que les colliers peuvent être utilisés : supports continus, corbeaux, consoles, etc. (par exemple dans le cas de collecteurs horizontaux de grand diamètre) à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions suivantes :

- large surface de contact guidant le tube sans le marquer ;
- absence de serrage sur le tube lorsqu'il ne s'agit pas d'un point fixe ;
- dispositif de maintien, par exemple cerclage, dans le cas d'exécution d'un point fixe.

5.3 Fourreaux

Les fourreaux sont de préférence réalisés à partir de tube en PVC.

5.4 Naissances ou moignons

Les naissances ou moignons, quelle que soit la matière qui les constitue (PVC ou autre) sont considérés comme accessoires de gouttière et ne sont pas visés par le présent document.

NOTE Les gouttières en matière plastique et accessoires font l'objet d'un avis technique ou d'un document technique d'application. ¹⁾

1) Ou leur équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.