

EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU



RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi Kar Plaza Kat:13, 34752 Ataşehir
Telefon: (0216) 688 09 10 - Fax: (0216) 688 09 11
Email: info@royalcert.com - www.royalcert.com

NEVŞEHİR BELEDİYESİ

Camicedit, Belediye Cd. No:70, 50100 Nevşehir Merkez/Nevşehir



ÖRNEK EVLER 3

52563D52-EC73-4BEA-9B02-287F8ABA6079
146402649-1

R.NEV.26.1900

12.06.2026 (P)

-

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü NEVŞEHİR BELEDİYESİ adına ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ : ☒ İNSAN ☐ YÜK ASANSÖR TİPİ : ☐ HİDROLİK ☒ ELEKTRİKLI
MONTAJ YILI : 1995 SEYİR MESAFESİ : 12
ASANSÖR SERİ NO : ÖRNEK EVLER 3. BLOK MAK. MOTOR SERİ NO : - - 5228
BEYAN YÜKÜ (kg) : 240 Kg / 3 KİT VE DURAK SAYISI : 5 / 5
STANDARD / STANDARDLAR : Elektrik Tahrikli Asansörler TS EN 81-80
BEYAN HIZI (m/sn) : ☐ 0,5 ☐ 0,63 ☒ 1 ☐ 1,6 ☐ 2 ☐ 2,5 ☐ Diğer
ADRES : CEVHER DUDAYEV / ŞHT.MUSTAFA CEYLAN SOKAK / 6 NEVŞEHİR / MERKEZ ADA / PARSEL NUMARASI : 2553 / 55

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI : İNCİ BİNA YÖNETİMİ SEVİLAY KURUTLUCA
ADRES : ÖRNEK EVLER 3. BLOK - CEVHER DUDAYEV / ŞHT.MUSTAFA CEYLAN SOKAK / 6 NEVŞEHİR / MERKEZ
TELEFON NUMARASI : 0 534 063 50 50 E-POSTA ADRESİ : kapadokyainciemlak@gmail.com
☒ PERİYODİK KONTROLE İZİN VERİLDİ ☐ PERİYODİK KONTROLE İZİN VERİLMEDİ

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN : İŞGÖREN ASANSÖR
ADRES : 350 EVLER MAH. SANTROL SK. NO:10/Z01 MERKEZ NEVŞEHİR
TELEFON VE FAKS NO : 05436026414 E-POSTA ADRESİ : rapor@isgorenasansor.com
PERSONELİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN İŞGÖREN GÖREVİ : FİRMA PERSONELİ
TSE / HYB : ☒ VAR ☐ YOK ☒ PERİYODİK KONTROLE NEZARET EDİLDİ ☐ BELGE NO : 50-HYB-406
PERİYODİK KONTROLE NEZARET EDİLMEDİ

BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME : ☒ VAR ☐ YOK TARİHİ VE SÜRESİ : 01.06.2027 - 1 Yıl

REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVAN :
ADRES :
TELEFON VE FAKS NO : E-POSTA ADRESİ :
PERSONELİN ADI VE SOYADI : GÖREVİ :

PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI	DÜZELTME SÜRESİ	BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ
☐ UYGUN	YOK	
☐ HAFİF KUSURLU	12 AY	
☐ KUSURLU	120 GÜN	
☒ GÜVENSİZ	60 GÜN	11.08.2026
☐ PERİYODİK KONTROL YAPILAMADI		

AÇIKLAMALAR

61 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ekteki Bu rapor, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği (06.04.2019/ 30737) geçici madde 1'e göre, 24.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen asansörün tescil işleminde kullanılabilir ancak 7.maddeye göre tescil işleminde kullanılamaz.

RAPOR ONAY TARİHİ	ADI/SOYADI/UNVANI	MUAYENE MÜHENDİSİ	TEKNİK YÖNETİCİ
12.06.2026	İMZASI	İsmail Çopuroğlu MAKİNE MÜHENDİSİ	Hilal Dursun MEKATRONİK MÜHENDİSİ

EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU

RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.
İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi Kar Plaza Kat:13, 34752 Ataşehir
Telefon: (0216) 688 09 10 - Fax: (0216) 688 09 11
Email: info@royalcert.com - www.royalcert.com

NEVŞEHİR BELEDİYESİ

Camicedit, Belediye Cd. No:70, 50100 Nevşehir Merkez/Nevşehir
NEVŞEHİR



52563D52-EC73-4BEA-9B02-287F8ABA6079
146402649-1

R.NEV.26.1900**12.06.2026 (P)**

-

Kırmızı Eksikler

- 1 - 2.7.8 Kat kapı kilit muhafazaları takılmalı.
- 2 - 3.16.3 Kabinin her bir giriş eşiğinin altında, karşısındaki durak kapısının genişliğinde ve eteğin düşey bölümünün yüksekliği en az 0,75 m olan bir kabin eteği monte edilmiş olmalıdır. (Yükseklik kabin eşiğinin üzerinden ölçülür.) (ÖLÇ: 0)
- 3 - 4.2.6 Kapı yüksekliği 2,0 m'den az olduğunda, kabin içine ve durak kapısına uyarılar yapılmalıdır. (TS EN ISO 3864-1, Şekil 17'ye göre) (Mevcut asansörler için) (ÖLÇ: 195)

Sarı Eksikler

- 4 - 1.3.1 Makina dairesinin içinde, makina dolabında veya acil durum ve deney panosunda/panolarında asansörün beklenmedik bir şekilde durması durumunda özellikle elektrikli veya elle acil durum hareket ettirme tertibatı ve durak kapılarının kilit açma anahtarının kullanımı ile ilgili ayrıntılı Türkçe ve kurtarma işlemleri için asansör tipine uygun olarak hazırlanmış talimat bulunmalıdır.
- 5 - 2.1.9 Kabin üstündeki bakım kumandası anahtarı iki konumlu olmalı ve yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş olmalıdır.
- 6 - 2.2.3 Kabin üstü durdurma tertibatı iki konumlu ve yanlışlıkla çalışma konumuna getirilmeyecek bir yapıda olmalıdır.
- 7 - 4.10.6 Kabin kapısı emniyet kontağı zorlayıcı mekanik etkiyle ayrılmalıdır.
- 8 - 5.9.1 Kabin içerisinde normal aydınlatmanın yapılmadığı durumlarda devreye girmek üzere, 1 W gücündeki bir lâmbayı en az 1 saat süreyle yakabilecek kapasitede, otomatik şarjlı bir acil durum aydınlatma düzeni bulunmalıdır. Bu aydınlatma, normal elektriğin kesilmesiyle otomatik olarak devreye girmelidir.
- 9 - 5.12.4 Kabin aşırı yüklendiğinde kullanıcılar kabin içindeki sesli ve görünür bir sinyal ile bilgilendirilmelidir. Motor gücüyle tahrik edilen otomatik kapılar tam olarak açılmalıdır. Elle çalışan kapılar kilitlenmemiş durumda kalmalıdır.

Mavi Eksikler

- 10 - 1.1.2 Makina veya makara mekânlarına erişim sağlayan herhangi bir kapıya/kapağa komşu geçiş yolları sabit olarak tesis edilmiş aydınlatma armatürü /armatürleri ile yeterli şekilde aydınlatılmalıdır.
- 11 - 1.1.3 Makina dairesine/meکانına erişim özel mekanlardan geçmeye gerek kalmadan, her zaman rahat ve güvenilir bir şekilde kullanılabilir.
- 12 - 1.2.11 Makina/makara mekânlarına giriş için kullanılan giriş kapıları ve döşeme kapakları anahtarlı kilitlerle donatılmalı ve bu kilitler içeriden anahtarsız açılabilir.
- 13 - 1.6.3 Binanın diğer bölümlerinden gelen pis havanın, makina dairesine doğrudan girmesi önlenmelidir.
- 14 - 1.8.3 Hız regülatörü üstünde hız regülatörünü imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar ve ayarlandığı çalışma hızı bilgilerini ve CE işareti içeren bir bilgi levhası bulunmalıdır.
- 15 - 1.8.5 Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri güncel kayıtları tutulmalıdır.
- 16 - 1.9.2 Makina platformu ve makina dairesi döşemesindeki delikler kullanım amacına uygun olarak en küçük boyutta olmalıdır. Malzemelerin düşme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçişlerinin çevresinde platform veya bitmiş döşmeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çıkıntılar yapılmalıdır. (ÖLÇ: 0)
- 17 - 1.11.3 Hareketli parçaların bakım ve kontrolü için gerekli olan yerlerde ve elle acil durum çalışmasının gerekli olduğu durumlarda en az 0,50 m x 0,60 m'lik bir serbest yatay alan bulunmalıdır. (Kurtarmanın yapılacağı yer için makina motor imalatçısı tarafından hazırlanan kullanma kılavuzunda belirtilen bilgi ve bu bilgiye dayanılarak hazırlanan kurtarma talimatı esas alınır.) (ÖLÇ: 15 20)
- 18 - 1.11.4 Geçiş yolları en az 0,5 m genişliğinde olmalıdır. Hareketli parçaların bulunmadığı yerlerde bu genişlik 0,4 m'ye kadar azaltılabilir. (ÖLÇ: 0.3)
- 19 - 1.11.5 Makina dairesinde geçiş yolları üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalıdır. (ÖLÇ: 150)
- 20 - 1.11.6 Makina dairesinde, özellikle çalışma alanları üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalıdır. (ÖLÇ: 150)
- 21 - 1.22.1 Tahrik kasnakları halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalıdır.
- 22 - 1.22.2 Makina/makara mekanında bulunan tahrik ve saptırma kasnakları ile zincir makaraları için gevşek halatların veya zincirlerin, kasnaktan veya makaralardan çıkmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.
- 23 - 1.22.3 Saptırma kasnakları halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalıdır.
- 24 - 1.24.1 Makina/makara mekanında bulunan tahrik ve saptırma kasnakları ile zincir makaraları için şahısların yaralanmasına karşı önlem alınmalıdır.
- 25 - 1.31.12 Kabin, kuyu ve makina/makara dairesi aydınlatma sigortaları takılmalı ve adreslenmelidir.
- 26 - 2.11.6 Kabin altı patenlerindeki boşluk ayarlanmalıdır.
- 27 - 2.11.11 Kabin üstü paten lastikleri yenilenmeli ve boşluk ayarı yapılmalıdır.
- 28 - 2.11.12 Kabin üstü paten boşlukları ayarlanmalıdır.

RAPOR ONAY TARİHİ	ADI/SOYADI/UNVANI	MUAYENE MÜHENDİSİ	TEKNİK YÖNETİCİ
12.06.2026	İMZASI	İsmail Çopuroğlu MAKİNE MÜHENDİSİ	Hilal Dursun MEKATRONİK MÜHENDİSİ

