

TRANSFORMATÖR TASARIM RAPORU

TEKNIK SARTNAME VE SİPARİS FORMU / ÜRETİM FİYAT

GENEL VE ELEKTRİKSEL BİLGİLER

Kalite	IEC 60076 / TSE	Uygulama	Dagıtım Transformatörü
Güç Değeri (kVA)	1000	Faz Sayısı	3 Fazlı
Primer Gerilimi (V)	33000	Sekonder Gerilimi (V)	400
Frekans (Hz)	50	Sargı Türü	Standart
Bağlantı Grubu	Dyn11	Kademe	+/- 2x2.5%
Primer Akımı (A)	0.02	Sekonder Akımı (A)	1.44

YAPI VE TASARIM PARAMETRELERİ

Sargı Malzemesi	Bakır / Alüminyum	Kademe Deyiştirici	Yuksuz
Sogutma	ONAN	Empedans (% @75C)	5.0
İzolasyon Yağı Tipi	Mineral Yağ (0.89 kg/L)	İzolasyon Sinifi	A Sinifi
Koruma Derecesi (IP)	IP00	Ortam Sıcaklığı (C)	40
Sertifikasyon	TSE	Yüzey Rengi (RAL)	RAL 7033

ÇEKİRDEK VE SARGI DETAYLARI

Hedef Aki Yoğunluğu	1.60 T	Çekirdek Çapı (mm)	79.1
Brüt Çekirdek Alanı	41.7 cm ²	Çekirdek Sac Tipi	Silili Sac (M5 / M4)
HV Sarım Sayısı	23190	HV Akım Yoğunluğu	3000.00 A/mm ²
LV Sarım Sayısı	162	LV Akım Yoğunluğu	2500.00 A/mm ²
Maks. Kısa Devre Gücü	226813.59 kN	Min. HV Faz-Faz	66.0 mm

TERMAL ANALİZ VE AĞIRLIKLAR

Radyatör Dilim Sayısı	48 Adet	Yağ Hacmi (Litre)	100 L
Sargı En Sıcak Nokta	10796.7 K	Tank Isınma Sinifi	ONAN Standart
Aktif Kısım Ağırlığı	1,195.7 kg	Tank + Diğer Aksam	35.6 kg
İzolasyon Yağı Ağırlığı	89.0 kg	Toplam Nakliye Ağırlığı	1,320.4 kg

TRANSFORMATOR TASARIM RAPORU

TEKNIK SARTNAME VE SIPARIS FORMU / URETİM FOYU

KAYIPLAR VE MALİYET RAPORU

Bosta (Demir) Kaybi	1700 W	Yukte (Bakir) Kaybi	10500 W
Tam Yukte Verim	% 98.79	Kisa Devre Isi Limiti	Gecildi
Tahmini Fabrika Maliyeti	\$ 10,748.78	TOC (20 Yil Isletme)	\$ 45,348.78

Ek Notlar / Uretim Direktifleri:

- Bu rapor AntigraVity Muh. Motoru tarafından uretilmistir.
- Radyator tasariminda 1 dilim = 0.32 m2 (800mm x 200mm) olarak kabul edilmistir.
- TOC hesaplamalari girilen A ve B cezai faktorlerine gore yapilmistir.
- Cekirdek kesim olculeri (Step-Lap) arayuz Imalat sekmesinden alinmalidir.
- Imalat esnasinda %5 tolere edilebilir hata payi mevcuttur.