

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ

САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ
ЖАҒДАЙЛАР БАСҚАРМАСЫ

160900, Сарыағаш қаласы, Майлықожа көшесі н/с
Тел. / факс (725-37) 2-18-30



МИНИСТЕРСТВО
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЮЖНО КАЗАКСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА

160900, г. Сарыағаш, ул. Майлықожа 6/н
Тел. / факс (725-37) 2-19-30

«26» 04 2012ж.

№ 26-ЗГ-М-23

ЖШС «Дәмелі -Шыңғыс» бөбекжай
балабақшасының директоры
Е.Мусабековаға

Сіздің, 2012 жылдың сәуір айының 23 жұлдызы күнгі, өтініш хатыңызға сәйкес, Сарыағаш ауданының Төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері, Сарыағаш қаласы Самал мөлтек ауданы Т.Құттыбеков көшесі №30 мекен жайда орналасқан ЖШС «Дәмелі-Шыңғыс» бөбекжай балақша ғимараттарына, өртке қарсы дабылқаккыш қондырғысына өрт-техникалық тексеру жүргізілді. Тексеру барысында балабақша ғимараты өрт қауіпсіздік нормалары мен талаптары қанағаттанарлық жағдайда екені анықталды.

Сарыағаш ауданының Төтенше
жағдайлар басқармасының бастығының
м.у.а өртке қарсы қызмет подполковнигі



Ғ.Байдосов

Орын: С.Байбеков.
Тел: 2-18-30

АКТ обследования

Город, район Сарыагаш

«27» марта 2012 г.

Объект здание ТОО ясли сад «Дәмел Шыңғыс» по адресу: ЮКО г.Сарыагаш ул.
К.Кутыбекова №30 (наименование)

Комиссия в составе представителей :

Заказчика Мусабекова Е.

(фамилия, имя, отчество)

Организации (физического лица), имеющих лицензию на проектирование автоматических систем обнаружения пожаров (СОП)

ЮКО ДПО г.Сарыагаш

(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажной организации ИП Махамбетов Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела обследование

Установила:

Установила:

характеристика объекта помещение, степень огнестойкости IV группа, план расположения сетей пожарной сигнализации внутри помещения.

(Объект состоит из одно, двух и т.д. этажность, степень огнестойкости)

(Объект состоит из одно, двух и т.д. этажность, степень

На основании СН РК В 3.1.1.-2002 или согласно зданию заказчика (нужное подчеркнуть)
подлежит оборудованию системой обнаружения пожаров.

подлежит оборудованию системой обнаружения
систем обследования ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

По результатам обследования ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
Оборудовать системой обнаружения пожаров здания и помещения, согласно прилагаемому
перечню оборудования и плану – схеме объекта.
Приемно-контрольные приборы Гранит-3 с выводом сигнала
(название приборов, указать место установки)

Приемно-контрольные приборы Гранит-3 с выводом сигнала
(название приборов, указать место установки)

о срабатывании системы обнаружения пожаров
7 звуковых извещатели ИП 212-41 М 10 шт. тепловой 2 шт. ИПР 2 шт.

Пожарные извещатели ПД-1
(марка, тип. количество)

оповещатели (сирены, звонки, световые индикаторы и т.д.) (название, тип, количество, место установки)

согласно схеме, проложить провода и кабели:

а) шлейфов пожарной сигнализации КСПВ 1х4х0,5
(указать марки проводов и кабелей, их сечение, способы прокладки и защиты)

б) электропитания оборудования СОП ШВВП 2х 1,5 В в кабельном канале
(указать марки проводов и кабелей, их сечение, способы прокладки и

защиты)

Сметная стоимость 99000 тенге по монтажу СОП планируется произвести в марте месяце 2012 г.

Выполнение работ по монтажу СОП, на 3 л.

Перечень зданий и помещений, подлежащих
монтажа СОП на 3 листах.

План-схема монтажа СОП на _____
Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах..

Представители:

Мусабекова Е. И. Мусабеков (подпись)

Заказчика:

Махамбетов Е. М. Махамбетов (подпись)



ПЛАН – СХЕМА

План-схема составляется поэтажно с указанием :

- размеров помещений (длина, ширина, высота в м);
- трасс и способы прокладки электропроводки (шлейфов СОП. электропитания приемно-контрольных приборов, оповещателей);
- мест установки приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей;
- мест расположения щитов электропитания ;
- условных обозначений приборов и оборудование, принятых по схеме, в соответствии с действующим ГОСТ ;

Примечание : план-схема подписывается ее разработчиком, утверждается заказчиком и согласовывается с органами госпожнадзора.

Приложения к Акту обследования
от «28» марта 2012 г.

Перечень зданий и помещений, подлежащих оборудованию СОП

Наименование защищаемых помещений	Размеры помещений	Тип извещателей	Количество извещателей
1	2	3	4
Общая площадь	209 м.кв.	Дым/теп/ИПР	3 шт

Члены комиссии :



Мусабекова Е. *Е. Мусабекова* (подпись)

Махамбетов Е. *Е. Махамбетов* (подпись)

Кыпшакбаев Н. *Н. Кыпшакбаев* (подпись)