



חטיבת תוה"ד

נוהל זיכוי זירת אירוע וסגירת אירוע מבצעי

סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי: רע"ן תו"ל	
גורם מאשר: ראש אג"מ	
מעמד: ארעי מחייב	
סימוכין	5750-1116-2021-000040
גרסה	1
תאריך אישור	10.10.2021
תאריך פרסום	19.10.2021
תאריך עדכון	
מהות העדכון	

1. כללי

- 1.1. כבאות והצלה לישראל נותנת מענה מבצעי לאירועי שריפות, חילוץ לכודים ואירועי חומ"ס מתוקף חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה.
- 1.2. לאור הצורך המבצעי ומקרי עבר עלה צורך להגדיר תהליך של סיום אירוע בהיבטים השונים, מבצעי, בטיחותי ו"העברת מקל" לאחר סיום המענה המבצעי של כב"ה.

2. הגדרות

- 2.1. **העברת מקל** – תדריך אודות המענה המבצעי שבוצע באירוע על ידי לוחמי האש והנחיות להמשך לאור מאפייני האירוע ומשמעויותיו.

3. מטרה

- 3.1. הגדרת תהליך זיכוי זירה וסגירת אירוע מבצעי על ידי כבאות והצלה.

4. עקרונות:

- על מנת לתת מענה מיטבי לזירת האירוע והשלמת המשימה בצורה אפקטיבית המסיימת את האירוע המבצעי, יש לפעול לפי העקרונות הבאים:
- 4.1. האחריות הכוללת על ניהול זירת אירוע הינה באחריות משטרת ישראל / צה"ל כגורם המופקד על הפו"ש.
- 4.2. מענה מבצעי לאירוע - יש להקפיד על מענה מבצעי מותאם לאירוע בהתאם לפקודות ולנהלים ועל פי הערכת מצב.
- 4.3. יש להקפיד על דיווח למשל"ט מחוזי על תחילה וסיום המענה המבצעי באירוע.
- 4.4. סיום האירוע יתבצע בצורה משולבת, כמפורט בסעיף 5 להלן:
- 4.4.1. סיום האירוע בהיבט המבצעי – בחינה שהאיום המצוי בטיפול כב"ה טופל בצורה אפקטיבית.
- 4.4.2. סיום אירוע בהיבט הבטיחותי – בחינה שלא הושארו מפגעים בטיחותיים בזירת האירוע לאחר פעילות לוחמי האש (כגון: סגירת פיר פתוח, נעילת מעלית שנפרצה, ניתוק מצברים בכלי רכב, עצמים חדים ובולטים וכו').
- 4.4.3. בכדי להערך הימצאות נעדרים בזירה האירוע מומלץ להעזר בעובדים / תושבים המתגוררים במרחב זירת האירוע בסריקות בכדי למקם את הסריקות ולאתר נעדרים פוטנציאליים.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל זיכוי זירת אירוע

4.4.4. העברת מקל – יש להקפיד על העברת מקל מסודרת לגורם הרלוונטי בשטח (משטרת ישראל, קק"ל, רט"ג, רשויות, בעל הנכס וכו').

4.5. מצא מפקד האירוע כי בוצעו הפעולות הנדרשות יכריז על סיום טיפול וידווח למשל"ט המחוז.

4.6. הנחיות להמשך – השארת הנחיות לגורם הרלוונטי בשטח (בעל הנכס / מ"י / צה"ל) להמשך הן בעל פה והן באמצעות השארת מדבקה עם הנחיות כלליות בהתאם לסוג האירוע. ההנחיות הכלליות יבהירו את הצורך בהשגחה נוכח אפשרות התחדשות אש באירוע דליקה, הגבלות חיבור לחשמל לאחר דליקה, ועוד (ראה נספח ב).

4.7. תיעוד האירוע – תיעוד האירוע במערכות השו"ב יכלול ככל הניתן גם את הפרטים הבאים: הגורם נותן ההנחיות והגורם מקבל ההנחיות כאמור בסעיף 5.7.

4.8. פו"ש – סמכות הכרזה על סיום האירוע לפי הגדרת אג"מ נציבות בהתאם למדרג האירוע.

5. פעולות עיקריות לסיום אירוע - טבלה:

סוג אירוע	סיום אירוע		העברת מקל והנחיות והמלצות להמשך
	מבצעי	בטיחותי	
כללי	הגעה פיזית לזירת האירוע עם כוח מצומצם וזיכוי זירה בהתאם לתו"ל.	נסיעה איטית ובטוחה לתחנה (נסיעה מנהלתית).	-
שריפות	- וודא שלא נשארו מוקדי אש פעילים - ביצוע ניהול סריקה על ידי צוותי הכיבוי (לרבות מאחורי / מתחת / בתוך הרהיטים שלא צמודים לקיר, מעלית, חדרי מדרגות) עם מצלמה טרמית בכל המרחב האירוע ע"י צוות שונה בכל סריקה וסימון מרחבים שנסרקו. - במקלטים ציבוריים – יש לוודא שלא מתגוררים במקלט הומלסים וכו'. - ניתוק מקורות אנרגיה (גז, חשמל) - מצב מערכות המבנה (רב קומות)	- וודא שחרור עשן (טבעי/מאולץ) - וודא שלא נשארו מפגעים מעבודת לוחמי האש (פיר פתוח, מים, מכשולים חשמל חשוף וכו'). - מתן הערכה כללית לגבי יציבות המבנה, בדגש על מבנים קלים.	תדריך הכולל: - אחריות מחזיק/בעל הנכס / לחזרה לשימוש במבנה באישור בעל מקצוע רלוונטי (חשמלאי / טכנאי גז / קונסטרוקטור / ממונה בטיחות וכו'). - הצורך להשגחה במקום לאור האפשרות להתלקחות חוזרת. קריאה חוזרת ל102 במידת הנדרש. - אפשרות להצטברות גזים שנפלטו מהשריפה. - במקרים הנדרשים- כגון פריצת דלת העברת אחריות

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל זיכוי זירת אירוע

על המקום לבעל הבית, שוטר, שכן (יש לתעד את פרטי המקבל). - איסור כניסה עד לאישור בעל מקצוע רלוונטי (חשמלאי / טכנאי גז / קונסטרוקטור / ממונה בטיחות וכו') - אישור מהנדס הרשות לפני חזרה למבנה שנשרף. - הדבקת מדבקות ייעודיות לשריפות. - שמירה (משטרת ישראל / לוחמי האש) על זירת האירוע עד להגעת חוקר דליקות. - הצורך בהחזרת אמצעי בטיחות אש לקדמותם. - זימון נציג אגף הנדסה ברשות המוניציפלית לפי צורך.	- וודאו שחרור עשן (טבעי/מאולץ) - וודאו שלא נשארו מפגעים מעבודת הכבאים (פיר פתוח, מים, מכשולים חשמל חשוף וכו'). - סגירה וסימון של מחסנים / פירים. - מתן הערכה כללית לגבי יציבות המבנה, בדגש על מבנים קלים. - תשומת לב לאפשרות של התמוטטות התת"ק.	- דיווח אודות האירוע למדור הגנה מאש. - וודאו שלא נשארו מוקדי אש פעילים (עשן, גיצים). - סריקה כפולה פיזית מלאה (לרבות מאחורי / מתחת לרהיטים שלא צמודים לקיר) עם מצלמה טרמית בכל המרחב האירוע ע"י צוות שונה בכל סריקה וסימון מרחבים שנסרקו. - במקלטים ציבוריים – יש לוודא שלא מתגוררים במקלט הומלסים וכו'. - ניתוק מקורות אנרגיה (גז, חשמל). - דיווח אודות האירוע למדור הגנה מאש.	שריפה בתת קרקע	
	- מתן הערכה כללית לגבי יציבות המבנה, בדגש על מבנים קלים. - וודאו שחרור עשן (טבעי/מאולץ) - וודאו שלא נשארו מפגעים מעבודת הכבאים (פיר פתוח, מים, מכשולים, חשמל חשוף, שפכי חומרים מסוכנים / רעילים וכו').	- וודאו שלא נשארו מוקדי אש פעילים (עשן וגיצים). - סריקה כפולה פיזית מלאה בתוך המפעל ומחוצה לו (לרבות מאחורי / מתחת מכונות) עם מצלמה טרמית בכל המרחב האירוע ע"י צוות שונה בכל סריקה. - ביצוע ניטור באמצעות גלאי לשלילת דליפת חומרים מסוכנים. - ניתוק מקורות אנרגיה (גז, חשמל).	שריפה בתעשייה / מסחר	
-	וודאו שלא נשארו מפגעים מעבודת הכבאים (בור פתוח, עמודי חשמל / תקשורת הנוטים ליפוך, מים, מכשולים, חשמל חשוף וכו')	- כיבוי מוחלט של כלל האזורים המעשנים (מתחת לסלעים, שורשים בוערים ובעירה תת קרקעית) העשויים להתלקח מחדש. - סריקת השטח הסמוך לאירוע לשלילת הימצאות "מוקדי כתם" (ספוטים).	שריפה בשטח פתוח	

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל זיכוי זירת אירוע

• ייצוב הרכב (בוקים / סד עצירה) • וודאו על ניתוק מוחלט של מקורות האנרגיה ברכבים בעלי הנעה מתקדמת (חשמל/גז דליק) • שלילת ערכים באירועים בהם קיים גז דליק • ווידאו כיבוי מלא של כלי הרכב באמצעות מצלמה טרמית, בדגש על כלי רכב חשמליים (סוללת ליתיום יכולה לחדש בערה גם לאחר זמן). • אין לגרור /להזיז רכב לאחר שריפה (במיוחד רכבים חשמליים/היברידיים).	• שריקה בתוך כלי הרכב, לרבות בתא המטען, לשלילת לכודים. • וודא עם מצלמה טרמית קירור רכיבים ממתכת קלה (מגנזיום / מרכב / סוללת ליתיום יון). • וודאו כיבוי סופי.	שריפת כלי רכב לסוגיהן		
• העברת מקל (משטרה / בעלי הנכס) לשמירה על המבנה במקרה של פריצת דלת	• וודאו שלא נשארו מפגעים מעבודת הכבאים (פיר פתוח, מים, מכשולים, חשמל חשוף וכו')	• שריקה כפולה פיזית מלאה (לרבות מאחורי / מתחת לרהיטים שלא צמודים לקיר) עם מצלמה טרמית בכל המרחב האירוע ע"י צוות שונה בכל שריקה וסימון מרחבים שנסרקו. • במקלטים ציבוריים – יש לוודא שלא מתגוררים במקלט הומלסים וכו'.	חילוץ שטח אורבאני	חילוץ
	• וודאו שלא נשארו מפגעים מעבודת הכבאים (פיר פתוח, מים, מכשולים, חשמל חשוף וכו'). • סכנת קריסה.	• שריקה כפולה פיזית מלאה עם מצלמה טרמית בכל המרחב האירוע ע"י צוות שונה בכל שריקה וסימון מרחבים שנסרקו. • שריקת כלל כלי הרכב הנמצאים בתת"ק, לרבות בתא המטען.	חילוץ תת קרקע	
		• ווידאו שאין נפגעים נוספים בזירת האירוע	חילוץ שטח פתוח	
	• וודאו שלא נשארו מפגעים מעבודת הכבאים (פיר פתוח,	• שריקה כפולה פיזית מלאה בכל המרחב, בדגש על מחסנים,	חילוץ בתעשייה	

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל זיכוי זירת אירוע

	מים, מכשולים, חשמל חשוף וכו'.	בסמוך למכונות, עם מצלמה טרמית בכל המרחב האירוע ע"י צוות שונה בכל סריקה.		
		בדיקת רשימת העובדים והאורחים שהיו במקום		
		- סריקה בטווח של מנימום 25 מ' מקצוות התאונה / מקומות אליהם הגיעו חלקי הרכב מהתאונה (יש לתשאל נוכחים בזירה בכדי למקם את הסריקות). בשעות חשיכה יש לבצע את הסריקה עם פנס ומצלמה טרמית. - במידה ומדובר בתאונה סמוכה למדרון יש לסרוק גם במדרון.	חילוץ בתחבורה	
- ווידוא כי ועד הבית עודכן לגבי האירוע - הנחיה שחל איסור להפעיל את המעלית ללא אישור טכנאי מעליות - סימון במדבקות כב"ה אודות החילוץ	- ווידוא כי המעלית סגורה וכי אין פיר מעלית פתוח - ניתוק מקורות החשמל - אין להחזיר את החשמל למעלית (יבוצע ע"י טכנאי מוסמך)	סריקה לשלילת הימצאות אזרחים בזירה.	חילוץ ממעלית	
- יש לבצע העברת מקל למשרד להגנה"ס, מחזיק החומ"ס, החברת המשנעת, חברת הגז וכו' - העברת מקל מסודרת ומתועדת לגורם הפוקד (מ"י/צה"ל) ולהגנה"ס ולמחזיק החומ"ס (המפעל/המשנע/חברת הגז וכו').	-	- שלילת הימצאות נפגעים / נעדים נוספים למול רשימות הקיימות ביצוע מבחנים כי האירוע הוכל, כגון: - שימוש במכשירי ניטור. - שימוש במצלמה תרמית עבורי אירוע גז. - העברת המלצה להחזרת אוכלוסייה לשגרה.	אירוע חומ"ס – שינוע	חומ"ס



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל זיכוי זירת אירוע

הכרזה על תום פעולות מגיבים ראשונים (לאחר סיום המענה המבצעי).				
- השלמת האישורים הרגולטורים הנדרשים לפני חזרת המפעל לעבודה. - במסגרת העברת המקל יש להעביר את המידע הבא: - מהות האירוע (דליפה/שפך/פיצוץ/שריפה /אחר) והחומרים המסוכנים המעורבים. - סוג המיכל/הצנרת וכמותו. - פעולות שבוצעו, כגון: פינוי/חילוץ נפגעים, בידוד זירה, ייצוב אירוע, הכלת מוקד ניטור מוקדי ומרחבי, העברת הנחיות ועוד. - הפעולות הנדרשות לביצוע לאחר הכרזה על תום פעולת מגיבים ראשונים.	אין להמליץ למ"י / צה"ל לשחרר אוכלוסייה מהסתגרות בטרם בוצע ניטור באזורי ההסתגרות.		אירוע חומ"ס בתעשייה (לרבות במעורבות אסבסט)	

6. בקרה ופיקוח

6.1. באחריות מפקד האירוע מטעם הכבאות להקפיד של זיכוי זירת האירוע בהתאם לנהלים ומניעת השארת מפגעים בטיחותיים בזירת האירוע בהתאם להוראה זו.

7. בטיחות

7.1. בטיחות בניהול זירת האירוע לפי הוראות הבטיחות בכבאות.

8. אמצעים

א.מ.ל

9. נספחים

9.1. נספח א – מדבקה לאחר מענה מבצעי במעלית.



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל זיכוי זירת אירוע

9.2. נספח ב – מדבקה לאחר מענה מבצעי.

10. הוראות משלימות

א.מ.ל

11. תחולה

החל מפרסום נוהל זה.

12. פרטי כותבים ומאשרים:

שם	דרגה	תפקיד
צוות כתיבה	אסף גבאי	סגן טפסר
	רועי צוקרמן	סגן טפסר
	אליהו מכתייב	רשף
גורמים מאשרים	רונית ולינעמת	תת טפסר
	רוני קדם	טפסר
	ראש אג"מ	ראש אג"מ

13. חתימה (מאשר ההוראה)

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל זיכוי זירת אירוע

נספח א – מדבקה לאחר מענה מבצעי במעלית:

The elevator is out of order and was handled by fire and rescue services. Do not renew the power supply or use the elevator until the approval of a technician. For more info – please contact the fire and rescue service, dial 102.	 حدث عطل في المصعد ونقّد محاربو النار عمليات داخله. يُمنع إعادة التيار الكهربائي واستخدام المصعد إلا بموافقة مندوب الشركة المسؤولة عن المصاعد. لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بسلطة الإطفاء والإنقاذ على الرقم 102	אירעה תקלה ובוצעו פעולות של לוחמי האש במעלית. אין לחדש את אספקת החשמל, ואין להשתמש במעלית עד לאישור נציג חברת המעליות. לפרטים: כבאות והצלה לישראל טלפון - 102
---	---	---

נספח ב – מדבקה לאחר מענה מבצעי:

The gas supply to your apartment has been closed due to a leak For your safety, do not open the gas valves. Your gas supply can only be renewed after the examination of a qualified gas technician	 في أعقاب التسرب، تمّ إيقاف تزويد الغاز في شقتك. من أجل سلامتك، لا تفتح صناديق (حنفيات) الغاز، إلا بعد الفحص والموافقة من قبل مزود (فني) غاز مؤهل.	בעקבות דליפה הופסקה אספקת הגז בדירתך למען ביטחונך אין לפתוח את ברזי הגז, אלא לאחר בדיקה ואישור של טכנאי גז מוסמך.
--	--	--

כבאות והצלה לישראל | במקרה של שריפה חייגו 102 ללוחמי האש! | www.102.gov.il |   