



עקרונות הפעלה- רכב "לוויתן"	
סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי: רע"ן תיאום מבצעי, רע"ן תו"ל	
גורם מאשר: מ"מ ר' אג"מ	
מעמד: מחייב	
סימוכין	5750-1116-2024-001623
גרסה	1.0
תאריך אישור	31.12.2024
תאריך פרסום	01.01.2025
תאריך עדכון	06.01.2025
מהות העדכון	תיקון טעות סופר בסעיף 4.2

1. כללי:

- 1.1. רכב "לוויתן" הינו רכב אספקת מים עם משמעות אסטרטגית ושוברת שוויון, בשל כמות מים וקצף שהרכב נושא.
- 1.2. טרם השימוש ברכב זה, יש לקחת בחשבון משמעויות של אספקת מים וניהול משאבים כפי שיפורטו בהמשך.

2. ייעוד הרכב:

הרכב תוכנן ונבנה במתווה של רכב כיבוי תעשייתי. יתרונו המובהק הוא בביצועי משאבת הכיבוי ובמזענן שבגג הרכב. יתרון משני של הרכב הוא ביכולת להביא למקום האירוע 3000 ליטרים של תרכיז קצף כמענה מיידי.

3. נתונים טכניים:

3.1. מרכב הרכב

- הנעה: 8*4
- משקל כולל: 35,000 ק"ג
- הספק מנוע: 500 כ"ס
- רדיוס סיבוב: 13.5 מטרים
- מרווח קרקע של הנקודה הקשיחה הנמוכה ביותר ברכב (למעט הסרנים) במצב עמוס: 23 ס"מ
- זווית: 22 מעלות
- זווית נטישה: 12 מעלות
- גובה מקסימלי: 380 ס"מ

3.2. מערכת הכיבוי (מים+ קצף)

- הספק משאבת כיבוי: הספק נומינלי של 10,000 ליטר בדקה, בלחץ של 10 בר.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

עקרונות הפעלה - רכב "לוויתן"

- מערכת פריימינג אוטומטית, המהווה חלק אינטגרלי מהמשאבה, בעלת כושר יניקה מעומק של 3 מטרים, ורשתות הגנה לשסתומי מערכת הפריימינג, מפני כניסת לכלוך.
- 4 פתחי יניקה בקוטר 6" מאחור, שניים בכל צד עם ברז פרפר.
- 8 פתחי סניקה, 4 בכל צד, מופנים לצדדים עם מצמדי שטורץ.
- קו יניקת קצף ממקור חיצוני עם מצמד שטורץ בקוטר 3" וברז כדורי אלקטרו-פניאומאטי, ממוקם בחלק האחורי מתחת לתא המשאבה, מופנה לאחור ומשמש גם לשטיפת מערכת הקצף באמצעות מים.
- ניתן להפעיל המשאבה תוך כדי נסיעה של הרכב (pump & roll) במהירות של עד 40 קמ"ש.
- קיבולת מיכל קצף כיבוי: 3,000 ליטר.
- קיבולת מיכל מים: 15,000 אלף ליטר.
- ניתוק משאבה כאשר נותרים 500 ליטר מים במיכל.

3.3. מזענק

- הספק: 10,000 ליטר בדקה, עם יכולות לוויסות ספיקות מים.
- ספיקה מינימלית: 6,000 ליטר בדקה.
- ספיקה מקסימלית: 10,000 ליטר בדקה.
- זווית הגבהה: מינוס 20 מעלות עד פלוס 70 מעלות.

3.4. טווחי הסלנה:

- מים בלבד בתבנית סילון, טווח הסלנה מינימלי - 105 מטרים.
- מים+ קצף בתבנית סילון מלא, טווח הסלנה מינימלי - 95 מטרים.

4. מתארי הפעלה:

רכב הלוויתן יופעל במתארים הבאים:

- 4.1. שריפות תעשייה / מתקן פטרוכימי / מתקני דלק
- 4.2. שריפת מיכליות נוזלים דליקים וגזים דליקים בשינוע
- 4.3. אירועי חומ"ס בשינוע בהם נדרש הסלנה מרחוק של מים לטובת מיום / מהילה של חומ"ס
- 4.4. שריפה באזורי מסחר גדולים
- 4.5. שריפה בכלי שיט גדול
- 4.6. בעת הפעלה כרכב הספקת מים למערך רכבים פרוסים במתאר הגנת ישוב או הגנה על מתקן אסטרטגי.
- 4.7. כל אירוע בו יש יתרון יחסי מובהק לספיקות המשאבה ולעוצמת וטווח המזענק.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

עקרונות הפעלה - רכב "לוויתן"

5. דגשי הפעלה:

- 5.1. בכל מקום בו מתאפשרת יניקת מים ממקור חיצוני / פתוח, יש להזין את הרכב בתצורה הנ"ל. במידה ואין אפשרות כזו בנמצא, יש לחבר את הרכב להזנה ישירה של מים לבית המשאבה.
- 5.2. רציפות הספקת מים בספיקה שלא תפחת מ- 6,000 ל"ד (עדיפות למערכת מים המוזנת ממאגר מים ומשאבות כיבוי, ולא תשתית מים עירונית).
- 5.3. יש לוודא קיומן של עתודות קצף בזירה.
- 5.4. הרכב לא מיועד לנסיעה על דרכים שאינן סלולות / מהודקות היטב.

6. תנאים נדרשים להפעלה מבצעית יעילה:

- 6.1. בעת שריפה בתעשייה / מסחר / נמל - נדרשת יכולת של מערך המים במפעלים / מתקנים, המתבססת על מאגר מים ומשאבות **בנוסף** להזנה מקו מים עירוני. **חובה לוודא ולהתאים את ספיקות הרכב ליכולות הספקת המים של מערך המים באתר.**
- 6.2. בכל שריפה של מיכלית נוזלים דליקים בשינוע / הגנה על מתקן אסטרטגי - נדרש להפעיל לבנת סיוע מחוזית שתפעל ביחד עם "הלוויתן". **הלבנה תורכב מ-2 רכבי סער ו-2 רכבי אשד. חובה להפעיל את הרכב בספיקות מינימום.**
- 6.3. יש לקחת בחשבון את זמן מילוי המים הממושך, על מנת לשמור על רציפות תפקודית באירוע מתמשך.
- 6.4. בכל הפעלה של רכב ה"לוויתן" יש לדווח למשל"ט הארצי, על מנת להיערך לסיוע בין מחוזי, אם ידרש, בכדי לעמוד בספיקות המים (בנוסף ללבנה המחוזית).
- 6.5. הפעלה של רכב "הלוויתן" - באישור מפקד משמרת ומעלה בציר הפיקוד.

7. קליטת רכב ה"לוויתן" במחוזות:

- 7.1. כל מחוז יחזיק בטבלת מיפוי עדכנית, הכוללת את שם האתר/מתקן, כמות ופירוט מקורות המים באתר בקוב לשעה ומה דרוש לשימור רציפות תפקודית של הרכב.
- 7.2. בטבלה יצוינו מקורות המים הקרובים למוקדי סיכון שהוגדרו לפעילות הלוויתן, מרחק מהאתר, גודל מקור המים ואמצעים נוספים הנדרשים לפעילות רציפה של הלוויתן.
- 7.3. בטבלה יסומנו מקורות המים הפתוחים שניתן לשאוב מהם לטובת פעילות הלוויתן.
- 7.4. המיפוי יעלה כשכבה מחוזית במערכת השו"ב לטובת הפעלה מבצעית.