

### 3 – RÉSULTATS

Fabricant : MECANALU

Élément testé : Cloison M77 vitrée toute hauteur double vitrage 6mm + 44.2 silence



Dont 3 modules vitrés et 1 module plein de 307 mm.

Surface de l'élément : total de 10 m<sup>2</sup> dont 8.84 m<sup>2</sup> de vitré et 1.16 m<sup>2</sup> de plein.

Température : 20.6 ± 0.5°C

Hygrométrie : 42 ± 0.1%

Pression statique : 0.9967 ± 0.0003MPa




#### Indice d'Affaiblissement Acoustique Pondéré

évalué selon NF EN ISO 717-1

**Rw (C ; Ctr) = 44 (-1 ; -6) dB**

### Coupe horizontale



### Coupe verticale

