

3 – RÉSULTATS

Fabricant : MECANALU

Élément testé : Cloison M77 vitrée toute hauteur double vitrage stadip 44.2 silence + stadip 44.2



Dont 3 modules vitrés et 1 module plein de 307 mm.

Surface de l'élément : total de 10 m² dont 8.84 m² de vitré et 1.16 m² de plein.

Température : 21.8 ± 0.5°C

Hygrométrie : 43.3 ± 0.1%

Pression statique : 0.999 ± 0.0003MPa




Indice d'Affaiblissement Acoustique Pondéré

évalué selon NF EN ISO 717-1

Rw (C ; Ctr) = 47 (-2 ; -6) dB

Coupe horizontale



Coupe verticale

