ENERGIEAUSWEIS FÜR WOHNGEBÄUDE

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08. August 2020

1. Allgemeine Angaben zum Gebäude (Fallstudie B-03)

Gebäudetyp:	Freistehendes Einfamilienhaus (11 Zimmer)	**Registriernummer:**	HH-2023-009281745
Straße, Hausnr.:	Eichenallee 27	**Baujahr Gebäude:**	**1970** (Aufstockung Dach 1990er)
PLZ, Ort:	21xxx Hamburg Umland	**Baujahr Wärmeerzeuger:**	1998 (Öl-Heizkessel)
Wohnfläche:	**200,0 m²**	**Anzahl Wohnungen:**	1 (teilw. unbewohntes Dachgeschoss)
Gebäudenutzfläche (A_N):	**240,0 m²** (aus Wohnfläche ermittelt)	**Wesentlicher Energieträger:**	**Heizöl EL (ca. 4.000 L/Jahr)**
Sanierungsstand:	Teilsaniert (Einblasdämmung, Dach gedämmt)	**Fenster:**	Zweifachverglasung (ohne Wärmeschutzschicht)

2. Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes (Verbrauchsausweis)

Abrechnungsdaten aus 3 zusammenhängenden Jahren für Heizöl EL und Warmwasser:

Zeitraum von – bis	Energieträger	Primärenergie-faktor	Energieverbrauch (kWh / Liter)	Anteil Warmwasser	Klima-faktor	Klimabereinigt (kWh)
01.01.2021 – 31.12.2021	Heizöl EL	1,1	**41.500 kWh** (4.150 l)	enthalten (zentral)	1,02	42.330
01.01.2022 – 31.12.2022	Heizöl EL	1,1	**38.200 kWh** (3.820 l)	enthalten (zentral)	0,99	37.818
01.01.2023 – 31.12.2023	Heizöl EL	1,1	**40.300 kWh** (4.030 l)	enthalten (zentral)	1,00	40.300
3-Jahres-Mittel	**Heizöl EL**	**1,1**	**40.000 kWh/a (~4.000 l)**	**—**	**—**	**40.149 kWh/a**

3. Endenergieverbrauch dieses Gebäudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes:	Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes:	Energieeffizienzklasse:
166,7 kWh / (m² · a)	**183,3 kWh / (m² · a)**	**F**

4. Zusätzliche Erhebungsdaten für Wärmepumpen-Check (B-03 nuuEnergy)

Heizungsverteilung:	Heizkörper (15 Stück; teilw. Plattenheizkörper)	**Rohrsystem:**	Zweirohrsystem (alle HK gleiche Vorlauftemp.)
Heizkörper-Ventile:	12 Ventile austauschbedürftig (voreinstellbar)	**Warmwasserbereitung:**	Zentral über Heizkessel (2 Personen Haushalt)
Heizlast nach Verbrauch:	15,8 – 18,4 kW (Vergleich DIN: 14,5 kW)	**Wärmepumpen-Eignung:**	**Gelb (Bedingt geeignet)** – Typ 22/33 HK benötigt