ENERGIEAUSWEIS FÜR WOHNGEBÄUDE

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08. August 2020

1. Allgemeine Angaben zum Gebäude

Gebäudetyp:	Freistehendes Einfamilienhaus (EFH)	**Registriernummer:**	BY-2023-004819284
Straße, Hausnr.:	Ahornweg 14	**Baujahr Gebäude:**	**1982**
PLZ, Ort:	85521 Riemerling / München	**Baujahr Wärmeerzeuger:**	2008 (Niedertemperaturkessel)
Wohnfläche:	**165,0 m²**	**Anzahl Wohnungen:**	1
Gebäudenutzfläche (A_N):	**198,0 m²** (aus Wohnfläche ermittelt)	**Wesentlicher Energieträger:**	**Erdgas E (Schwergas)**
Erneuerbare Energien:	Keine	**Lüftungsart:**	Fensterlüftung

2. Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes (Verbrauchsausweis)

Abrechnungsdaten aus drei zusammenhängenden Jahren für Heizung und Warmwasser:

Zeitraum von – bis	Energieträger	Primärenergie-faktor	Energieverbrauch (kWh)	Anteil Warmwasser	Klima-faktor	Klimabereinigt (kWh)
01.01.2021 – 31.12.2021	Erdgas	1,1	**22.450**	enthalten (zentral)	1,04	23.348
01.01.2022 – 31.12.2022	Erdgas	1,1	**19.800**	enthalten (zentral)	0,98	19.404
01.01.2023 – 31.12.2023	Erdgas	1,1	**20.500**	enthalten (zentral)	1,01	20.705
3-Jahres-Mittel	**Erdgas**	**1,1**	**20.916 kWh/a**	**—**	**—**	**21.152 kWh/a**

3. Endenergieverbrauch dieses Gebäudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes:	Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes:	Energieeffizienzklasse:
126,8 kWh / (m² · a)	**139,5 kWh / (m² · a)**	**D**

4. Zusätzliche Erhebungsdaten für Wärmepumpen-Check (nuuEnergy)

Heizungsverteilung:	Heizkörper (14 Stück, Typ 22 & 33)	**Rohrsystem:**	Zweirohrsystem (hydraulisch abgleichbar)
Aktuelle Vorlauftemperatur:	ca. 65 °C bei -10 °C Normaußentemperatur	**Warmwasserbereitung:**	Zentral über Gas-Heizkessel (mit Speicher)
Personen im Haushalt:	3 Personen	**Empfehlung Sanierungsfahrplan:**	Wärmepumpenfähig bei Vorlauftemperatur <= 55 °C