






**Таблица рекомендаций по расчету количества извещателей**

Высота установки извещателя, м	Площадь, контролируемая одним извещателем, м <sup>2</sup>	Максимальные расстояния, м	
		между извещателями	от извещателя до стены
Дымовые извещатели			
До 3,5	До 85	9,0	4,5
Свыше 3,5 до 6,0	До 70	8,5	4,0
Свыше 6,0 до 10,0	До 65	8,0	4,0
Свыше 10,0 до 12,0	До 55	7,5	3,5
Тепловые извещатели			
До 3,5	До 25	5,0	2,5
Свыше 3,5 до 6,0	До 20	4,5	2,0
Свыше 6,0 до 9,0	До 15	4,0	2,0

**Условно-графические изображения технических средств пожарно-охранной сигнализации**

-  Извещатель тревожный ручной
-  Извещатель тревожный ножной
-  Извещатель электроконтактный
-  Пожарный автоматический тепловой
-  Пожарный автоматический дымовой
-  Пожарный автоматический пламени
-  Извещатель пожарный ручной
-  Устройство оконечное шлейфа
-  Прибор приемно-контрольный
-  Оповещатель звуковой
-  Оповещатель световой
-  Пульт управления программируемый
-  Пульт управления непрограммируемый
-  Релейный модуль