

会签栏	建 筑	电 气	采暖通风	
结 构		给 排 水	总 图	

图纸目录

序号	图纸名称	图别	图号	版本号	出图日期	图幅
第一部分：目录、说明、图例符号等（N）						
1	图纸目录 强电系统图例及设备材料表	电施	N01	A	2022.02	A1
2	设计说明	电施	N02	A	2022.02	A1
第二部分：系统图（T）						
3	配电箱系统图一	电施	T01	A	2022.02	A1
4	配电箱系统图二	电施	T02	A	2022.02	A1
5	配电箱系统图三	电施	T03	A	2022.02	A1
6	配电箱系统图四	电施	T04	A	2022.02	A1
第四部分：平面图（P）						
7	一层照明平面图	电施	P01	A	2022.02	A0
8	二层照明平面图	电施	P02	A	2022.02	A0
9	一层插座平面图	电施	P03	A	2022.02	A0
10	二层插座平面图	电施	P04	A	2022.02	A0
11	三层插座平面图	电施	P05	A	2022.02	A0
12	一层局部应急照明平面图	电施	P06	A	2022.02	A0
13	二层局部应急照明平面图	电施	P07	A	2022.02	A0
14	一层局部火灾自动报警平面图	电施	P08	A	2022.02	A0
15	二层局部火灾自动报警平面图	电施	P09	A	2022.02	A0

强电系统图例及设备材料表

序号	图例	名 称	型 号 及 规 格	单位	数量	安 装 方 式 及 安 装 高 度
1		照明配电箱	非标	台		底边距地1.5m挂墙安装
2		动力配电箱	非标	台		底边距地1.5m挂墙安装
3		总等电位联结端子箱		台		暗装，底边距地0.3m
4		暗装单联单控开关	10A 250V	个		暗装，底边距地1.3m
5		暗装双联单控开关	10A 250V	个		暗装，底边距地1.3m
6		单相二三极插座	10A 250V	个		暗装，底边距地0.3m
7		地面单相二三极插座	10A 250V	个		地插
8		电视单相二三极插座	10A 250V	个		暗装，底边距地2.4m
9		单相二三极插座	10A 250V	个		暗装，底边距地0.3m
10		16A工业连接器母头	16A 250V	个		暗装，底边距地0.3m
11		16A工业连接器母头(UPS电源)	16A 250V	个		暗装，底边距地0.3m
12		32A工业连接器母头(UPS电源)	32A 250V	个		暗装，底边距地0.3m
13		大面灯	220W LED	个		吊顶安装
14		小面灯	40W LED	个		吊顶安装
15		小面灯	8*8W LED	个		吊顶安装
16		吊项筒灯	13W LED	个		吊顶安装
17		射灯	13W LED	个		吊顶安装

敷设方式说明

SC	穿焊接钢管敷设	PC	穿硬塑料管敷设
JDG	穿紧套式镀锌钢管敷设	CL	电缆桥架敷设 (消防电缆为电缆支架敷设)
MR	金属线槽敷设	WC	暗敷在墙内
CT	电缆托架敷设	SCE	吊顶内敷设
WS	沿墙面敷设	CE	沿天棚或顶板敷设
CC	暗敷在屋面或顶板内	FC	地板或地面下敷设
F	地板或地面上敷设	NHMR	电缆槽盒敷设

平面示意:

KEY FLA

[illegible]

注册执业栏		REGISTERED ARCHITECT/ENGINEER
姓 名	NAME	
注册证书号	REGISTRATION CERTIFICATE NO.	
注册印章号	STAMP NO.	
设计号	JOB NO.	
工程名称	PROJECT TITLE	
成都大运会主新闻中心装饰搭建		
子项名称	SUB ITEM	
建设单位		CLIENT
成都博雅文瑞文化传播有限公司		

图 名	DRAWING TITLE
-----	---------------

图纸目录 强电系统图例及设备材料表

单位:	UNIT	图 别 电施	DWG. CATEGORY
比例	SCALE	图 号: N01	DWG. NO.
日期 2022.02	DATE	版 本: A	VER. NO.

制 图 DRAWN BY	赵仕川	
设 计 DESIGNED BY	赵仕川	赵仕川
校 对 CHECKED BY	鲜 杰	鲜杰
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	方统	方统
	赵仕川	赵仕川
设计总负责人 PROJECT CHIEF		
审 核 AUDIT	方 统	方统
审 定 APPROVED BY	陈 立	陈立

国 基 准 方 中

成都基准方中建筑设计股份有限公司
Chengdu JZFZ Architectural Design Co., Ltd.

中国 成都市 琉璃场3号华阳广场B座7-15楼
电话: +86 (28) 86333800 传真: +86 (28) 86382990
7-15F, Tower A, Grand Plaza, No.3Jia Road, Shuangliu, P.R.C
tel: +86(28) 86333800 fax: +86(28) 86382990

工程设计资质证书编号: A150101691

电子文档编号: C40 FILENAME

版 权 说 明
COPYRIGHT DECLARATION

此图版权为成都基准方中建筑设计股份有限公司所有，未经许可不得使用。