



GID Lab – 2025-10-02

# Report Test – Ciclo Batteria

Template: ciclo batteria.xlsx  
Seriale UUT: **ZH1050006KE23C180307**

## Risultato del test

Nome Test	Risultato Test	Valore di riferimento	Tolleranza	Valore misurato
ciclo batteria	<b>PASS</b>	5,250 W	+5.0%	4,800 W

## Dati allegati

File log: ciclo\_batteria.xlsx

## Allarmi

Nessun allarme disponibile.