



HBQI

INSTITUTE



221700110366

检 验 报 告

TEST REPORT



二维码防伪

防伪码：2H20RJ

No. JC202505774

产品名称

Name of sample

粘土砖

受检单位

Inspected unit

生产单位

Produced by

标称：武汉市吸碳建材有限责任公司

委托单位

Commission unit

武汉市吸碳建材有限责任公司

检验类别

Test purpose

委托检验

湖北省产品质量监督检验研究院

Hubei Product Quality Supervision and Inspection Research Institute



注 意 事 项

- 1、报告无我院（中心）“检验检测专用章”或印章不全无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我院“检验检测专用章”无效。
- 5、未经我院（中心）书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。
- 6、送样委托检验，检验结论仅对来样负责。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我院提出，逾期不予受理。

注:对监督抽查（监督抽检）检验报告异议，应于收到报告之日起十五日内向下达任务的部门提出。

未取得资质认定的相关项目不得加盖资质认定（CMA）标志，其结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

地址:湖北省武汉市武昌区公平路6号

邮编: 430061

电话:（027）88215268（武汉基地）（027）59370530（葛店基地）

传真:（027）88215765（武汉基地）（027）59370531（葛店基地）

E-mail: 1127232632@qq.com

葛店基地检测地点:湖北省鄂州市葛店开发区创业大道东侧



HBQI
INSTITUTE



湖北省产品质量监督检验研究院

检 验 报 告

No: JC202505774

共2页第1页

产品名称	粘土砖		商标	——	
规格型号	215mm×102.5mm×65mm	生产日期/批号		——	
委托单位名称及联系电话	武汉市吸碳建材有限公司15871499915				
委托单位地址	湖北省武汉市蔡甸区蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室				
生产单位名称及联系电话	标称: 武汉市吸碳建材有限公司				
任务来源	检(协)字2025年JC202505774 号				
送样日期	2025年11月17日	送样人员	裴俊儒	样品到达日期	2025年11月17日
样品数量	10块	抽样基数	——	检查封样人员	——
样品等级	合格品	样品/抽样单编号	JC202505774	样品状态	样品外观无明显异常
检验开始日期	2025年11月19日		检验结束日期	2025年11月24日	
检验依据	JC/T 422-2007				
检验项目	强度等级				
检验结论	该样品按JC/T 422-2007检验, 单项结论见续页。 (检验检测专用章) 2025年11月24日				
备注	判定依据由客户指定。				

批准:杜明

杜明

审核:李俊峰

李俊峰

主检:徐淼

徐淼



湖北省产品质量监督检验研究院
检 验 报 告 (续页)

No:JC202505774

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求 (单位)	实测值 (单位)	单项结论
1	强度等级	抗压强度平均值 $\geq 10.0\text{MPa}$	平均值: 14.5MPa	合格
		变异系数 ≤ 0.21 强度标准值 $\geq 7.0\text{MPa}$	变异系数:0.03 强度标准值:13.8MPa	

以 下 空 白

