



HBQI

INSTITUTE



221700110366

检 验 报 告

TEST REPORT



二维码防伪

防伪码: Z20JH8

No. JC202505773

产品名称

Name of sample

粘土砖

受检单位

Inspected unit

生产单位

Produced by

标称: 武汉市吸碳建材有限责任公司

委托单位

Commission unit

武汉市吸碳建材有限责任公司

检验类别

Test purpose

委托检验

湖北省产品质量监督检验研究院

Hubei Product Quality Supervision and Inspection Research Institute



注 意 事 项

- 1、报告无我院（中心）“检验检测专用章”或印章不全无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我院“检验检测专用章”无效。
- 5、未经我院（中心）书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。
- 6、送样委托检验，检验结论仅对来样负责。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我院提出，逾期不予受理。

注:对监督抽查（监督抽检）检验报告异议，应于收到报告之日起十五日内向下达任务的部门提出。

未取得资质认定的相关项目不得加盖资质认定（CMA）标志，其结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

地址:湖北省武汉市武昌区公平路6号

邮编: 430061

电话:（027）88215268（武汉基地）（027）59370530（葛店基地）

传真:（027）88215765（武汉基地）（027）59370531（葛店基地）

E-mail: 1127232632@qq.com

葛店基地检测地点:湖北省鄂州市葛店开发区创业大道东侧



HBQI
INSTITUTE



湖北省产品质量监督检验研究院

检 验 报 告

No: JC202505773

共2页第1页

产品名称	粘土砖		商标	——	
规格型号	215mm×102.5mm×65mm	生产日期/批号		——	
委托单位名称及联系电话	武汉市吸碳建材有限责任公司15871499915				
委托单位地址	湖北省武汉市蔡甸区蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室				
生产单位名称及联系电话	标称: 武汉市吸碳建材有限责任公司				
任务来源	检(协)字2025年JC202505773 号				
送样日期	2025年11月17日	送样人员	裴俊儒	样品到达日期	2025年11月17日
样品数量	20块	抽样基数	——	检查封样人员	——
样品等级	合格品	样品/抽样单编号	JC202505773	样品状态	样品外观无明显异常
检验开始日期	2025年11月17日		检验结束日期	2025年12月18日	
检验依据	JC/T 422-2007				
检验项目	抗冻性、软化性能				
检验结论	该样品按JC/T 422-2007检验, 单项结论见续页。 (检验检测专用章) 2025年12月18日				
备注	MU15。				

批准:杜明

杜明

审核:全姗姗

全姗姗

主检:徐淼

徐淼



湖北省产品质量监督检验研究院
检 验 报 告 (续页)

No:JC202505773

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求 (单位)	实测值 (单位)	单项结论
1	抗冻性	冻后抗压强度平均值不小于 12.0MPa 单块砖的干质量损失不大于 2.0%	冻后抗压强度平均值： 13.0MPa 单块砖的干质量损失： 0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、 0.2%	合格
2	软化性能	软化性能平均值 ≥ 0.80	平均值：0.83	合格

以下空自

