



HBQI

INSTITUTE



221700110366

检 验 报 告

TEST REPORT



二维码防伪

防伪码: 8J0R0D

No. JC202505934

产品名称

Name of sample

粘土砖

受检单位

Inspected unit

生产单位

Produced by

标称: 武汉市吸碳建材有限责任公司

委托单位

Commission unit

武汉市吸碳建材有限责任公司

检验类别

Test purpose

委托测试

湖北省产品质量监督检验研究院

Hubei Product Quality Supervision and Inspection Research Institute



注 意 事 项

- 1、报告无我院（中心）“检验检测专用章”或印章不全无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我院“检验检测专用章”无效。
- 5、未经我院（中心）书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。
- 6、送样委托检验，检验结论仅对来样负责。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我院提出，逾期不予受理。

注:对监督抽查（监督抽检）检验报告异议，应于收到报告之日起十五日内向下达任务的部门提出。

未取得资质认定的相关项目不得加盖资质认定（CMA）标志，其结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

地址:湖北省武汉市武昌区公平路6号

邮编: 430061

电话:（027）88215268（武汉基地）（027）59370530（葛店基地）

传真:（027）88215765（武汉基地）（027）59370531（葛店基地）

E-mail: 1127232632@qq.com

葛店基地检测地点:湖北省鄂州市葛店开发区创业大道东侧



HBQI
INSTITUTE



湖北省产品质量监督检验研究院

检 验 报 告

No: JC202505934

共2页第1页

产品名称	粘土砖		商标	—	
规格型号	215mm×102.5mm×65mm	生产日期/批号		—	
委托单位名称及联系电话	武汉市吸碳建材有限责任公司15871499915				
委托单位地址	湖北省武汉市蔡甸区蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室				
生产单位名称及联系电话	标称: 武汉市吸碳建材有限责任公司				
任务来源	检(协)字2025年JC202505934 号				
送样日期	2025年9月4日	送样人员	裴俊儒	样品到达日期	2025年9月4日
样品数量	50块+300×300mm	抽样基数	—	检查封样人员	—
样品等级	合格品	样品/抽样单编号	JC202505934	样品状态	样品外观无明显异常
检验开始日期	2025年9月5日		检验结束日期	2025年11月26日	
检验依据	JC/T 422-2007				
检验项目	强度, 抗冻性, 碳化性能, 软化性能				
检验结论	该样品按JC/T 422-2007检验, 测试数据见续页。 湖北省产品质量监督检验研究院 (检验检测专用章) 2025年11月26日 检验检测专用章				
备注	检验依据由委托方指定				

批准:杜明

杜明

审核:马小超

马小超

主检:周阳

周阳

湖北省产品质量监督检验研究院
检 验 报 告 (续页)

No:JC202505934

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求 (单位)	实测值 (单位)	单项结论
1	强度	-----	抗压强度平均值：11.6MPa， 强度标准值：8.7MPa 变异系数：0.14	-----
2	抗冻性	-----	单块砖冻后抗压强度： 3.7MPa、2.0MPa、16.6MPa 、3.8MPa、10.0MPa 单块砖的干质量损失： 16.0%、20.6%、0.5%、8.7% 、1.8%	-----
3	碳化性能	-----	碳化后强度平均值：9.9MPa	-----
4	软化性能	-----	平均值：0.59	-----
以 下 空 白				

