CENTRALE SOLAIRE NOOR LAÂYOUNE I



FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA CENTRALE

Technologie utilisée : photovoltaïque polycristallin avec système

Capacité installée : 85 MW

Tarif d'achat d'électricité pour Noor PV I : 0,46 MAD/kWh

Émissions de CO2 évitées/an : 104 276 t Taux d'intégration industrielle : 22,1% (engagé)

Développeur et EPC :









Montant de l'investissement : +950 millions MAD

Financement:

Émission d'obligations vertes (Green Bonds) d'un montant total pour Noor PV I de 1 150 millions MAD

Investisseurs institutionnels*:









"Attijariwafa bank est aussi intervenu en tant que Banque Conseil et de Placemeni

Date de 1ère synchronisation au réseau national : août 2018