

CENTRALE SOLAIRE NOOR OUARZAZATE III

SUPERFICIE DE
NOOR OUARZAZATE III

582HA

PLAN DU COMPLEXE NOOR OUARZAZATE

FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA CENTRALE

Technologie utilisée : CSP à Tour, à refroidissement sec

Capacité installée : 150 MW

Tarif d'achat d'électricité : 1,42 MAD/KWh

Durée de stockage : 7-8 heures

Émissions de CO2 évitées/an : 222 000 t

Taux d'intégration industrielle : 42%

Développeur et EPC :



Montant de l'investissement : 7 180 millions MAD

Institutions financières :



Date de 1ère synchronisation au réseau national : août 2018