

Journal de supervision — Passerelle télémaintenance boîtiers BX-4400

Export système — Passerelle BX-GATEWAY-07 — période du 1er au 19 mai 2026

DATE	IP DESTINATION	TYPE	VOLUME
02/05	10.42.6.11	Supervision interne (serveur ELECARM)	4 Mo
06/05	10.42.6.11	Supervision interne (serveur ELECARM)	3 Mo
07/05	20.42.73.18	Externe — synchro horaire (Microsoft Azure NTP)	40 Ko
09/05	185.220.101.47	Adresse externe — non répertoriée	412 Mo
11/05	10.42.6.11	Supervision interne (serveur ELECARM)	3 Mo
14/05	185.220.101.47	Adresse externe — non répertoriée	528 Mo
16/05	20.42.73.18	Externe — synchro horaire (Microsoft Azure NTP)	38 Ko
18/05	185.220.101.47	Adresse externe — non répertoriée	601 Mo

L'adresse **10.42.6.11** correspond au serveur de supervision interne officiel d'ELECARM. L'adresse **20.42.73.18** est externe mais légitime : elle correspond à un service de synchronisation horaire Microsoft Azure documenté dans la configuration d'origine de la passerelle, avec un volume constant et négligeable. L'adresse **185.220.101.47** n'appartient à aucun équipement ELECARM répertorié, n'apparaît dans aucune documentation fournisseur, et transporte un volume incompatible avec de la simple télémétrie.