



Journal de supervision - Passerelle télémaintenance boîtiers BX-4400

Export système - Passerelle BX-GATEWAY-07 - période du 1er au 19 mai 2026

DATE	ADRESSE IP DESTINATION	TYPE	VOLUME
02/05	10.42.6.11	Supervision interne (serveur ELECARM)	4 Mo
06/05	10.42.6.11	Supervision interne (serveur ELECARM)	3 Mo
07/05	20.42.73.18	Externe - synchronisation horaire (Microsoft Azure NTP)	40 Ko
09/05	185.220.101.47	Adresse externe - non répertoriée	412 Mo
11/05	10.42.6.11	Supervision interne (serveur ELECARM)	3 Mo
14/05	185.220.101.47	Adresse externe - non répertoriée	528 Mo
16/05	20.42.73.18	Externe - synchronisation horaire (Microsoft Azure NTP)	38 Ko
18/05	185.220.101.47	Adresse externe - non répertoriée	601 Mo

L'adresse 10.42.6.11 correspond au serveur de supervision interne officiel d'ELECARM. L'adresse 20.42.73.18 est externe mais légitime (synchronisation horaire Microsoft Azure, volume constant et négligeable). L'adresse 185.220.101.47 n'appartient à aucun équipement ELECARM répertorié, n'apparaît dans aucune documentation fournisseur, et transporte un volume incompatible avec de la simple télémétrie.