Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
Campus Guairá
Unidad Académica de Ciencias y Tecnología
Carrera de Ingeniería en Informática

PROYECTO FINAL DE CARRERA

ESTIMACIÓN MORFOMÉTRICA MONOCULAR DE PECES A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ AIRE–VIDRIO–AGUA: COMPARACIÓN DE MODELOS DE CALIBRACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE POR PROFUNDIDAD DESCONOCIDA

Cipriano Ezequiel Pereira López

Villarrica, octubre de 2026

Cipriano Ezequiel Pereira López

ESTIMACIÓN MORFOMÉTRICA MONOCULAR DE PECES A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ AIRE–VIDRIO–AGUA: COMPARACIÓN DE MODELOS DE CALIBRACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE POR PROFUNDIDAD DESCONOCIDA

PROYECTO FINAL DE CARRERA presentado como requisito para optar al título de Ingeniero en Informática, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Guairá, Unidad Académica de Ciencias y Tecnología.

Tutora: Ing. Evelyn Giménez

Villarrica

2026

Cipriano Ezequiel Pereira López. (2026). *Estimación morfométrica monocular de peces a través de una interfaz aire–vidrio–agua: comparación de modelos de calibración y cuantificación de la incertidumbre por profundidad desconocida.* Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Unidad Académica de Ciencias y Tecnología, Campus Guairá. Cantidad de páginas: 79.

Tutora: Ing. Evelyn Giménez

PROYECTO FINAL DE CARRERA

Palabras clave: morfometría de peces; visión monocular; refracción; calibración de cámara; puerto plano.

PÁGINA DE ADVERTENCIA

Por este medio, declaro que el presente documento titulado:

«Estimación morfométrica monocular de peces a través de una interfaz aire–vidrio–agua: comparación de modelos de calibración y cuantificación de la incertidumbre por profundidad desconocida»

es de mi autoría, excluyendo las citas, referencias y materiales de apoyo utilizados para contextualizar el tema investigado y los objetivos del estudio.

Asimismo, declaro que el trabajo no se ha presentado previamente bajo este título para la obtención de otro título profesional o académico equivalente.

_____

Cipriano Ezequiel Pereira López

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
Campus Guairá
Unidad Académica de Ciencias y Tecnología
Carrera de Ingeniería en Informática

Cipriano Ezequiel Pereira López

Estimación morfométrica monocular de peces a través de una interfaz aire–vidrio–agua: comparación de modelos de calibración y cuantificación de la incertidumbre por profundidad desconocida

Calificación: _____ Mesa Examinadora

_____

_____

_____

Directora: Andrea Mercado Kroll

Villarrica, octubre de 2026

A mi familia, que durante estos años me esperó con la cena guardada y aprendió a no preguntar cuándo terminaba la tesis.

Agradecimientos

A mi tutora, por revisar cada versión del protocolo y devolverla con observaciones y excelentes sugerencias. Le agradezco en especial la paciencia para leer los borradores en horarios poco habituales y ayudarme con los modelos de PLA utilizados en el proyecto, infinitas gracias.

A la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, particularmente a la Directora de la Carrera y al plantel docente de la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología, por la formación de estos años. Usé lo aprendido a lo largo de todas las materias de la carrera, en cada homografía y en cada calibración, gestión del proyecto, programación y todo lo relacionado a conocimiento técnico durante este trabajo.

A mis compañeros de curso, por las horas de estudio compartidas.

A mi familia, por el apoyo y la confianza de siempre, gracias sobre todo por tomar en cuenta mis anhelos y permitirme estudiar esta carrera.

Índice general

Agradecimientos vi

Resumen xvi

Abstract xvii

1. Introducción y planteamiento del problema 1

1.1. Introducción 1

1.2. Elección del tema 2

1.3. Antecedentes 3

1.4. Planteamiento del problema 3

1.5. Preguntas de investigación 4

1.6. Objetivos 5

1.7. Justificación 5

1.8. Hipótesis y variables 6

1.8.1. Hipótesis de investigación 7

1.8.2. Variables 7

1.9. Alcance y limitaciones del diseño 8

1.9.1. Delimitación espacial y temporal 8

1.10. Estructura del documento 8

2. Marco teórico y estado del arte 10

2.1. Medición morfométrica de peces 11

2.1.1. Morfometría y parámetros corporales 11

2.1.2. Puntos anatómicos y definición de las medidas 11

2.1.3. Exactitud, repetibilidad e incertidumbre de la referencia 12

2.2. Formación de imágenes en medios acuáticos 13
2.2.1. Modelo geométrico convencional de cámara 13
2.2.2. Distorsión óptica producida por la lente 14
2.2.3. Refracción en la interfaz aire–vidrio–agua 15
2.2.4. Modelo refractivo de puerto plano 15
2.2.5. Profundidad, inclinación y acortamiento aparente 18
2.2.6. Profundidad conocida y profundidad desconocida 18
2.2.7. Calibración y corrección refractiva 19
2.3. Estrategias de conversión métrica A, A′, B y C 20
2.4. Marcado manual de puntos anatómicos 21
2.5. Recuperación de la escala física 22
2.5.1. Marcadores fiduciales ArUco 22
2.5.2. Conversión entre píxeles y unidades físicas 22
2.5.3. Homografía, perspectiva y pose 23
2.6. Estimación y evaluación morfométrica 24
2.6.1. Trazabilidad de la medición 24
2.7. Antecedentes y trabajos relacionados 24
2.8. Síntesis del estado del arte y brecha de investigación 31

3. Metodología **33**
3.1. Tipo de investigación, enfoque, población y muestra 33
3.2. Montaje e instrumentos de recolección de datos 35
3.3. Software utilizado 39
3.4. Medidas físicas, puntos anatómicos y variables 40
3.5. Métodos de conversión métrica 42
3.6. Procedimiento por imagen y trazabilidad 44
3.7. Evaluación de las estimaciones 45
3.8. Alcance y limitaciones metodológicas 46
3.9. Cuestiones éticas y uso de herramientas 46

4. Resultados y discusión **47**
4.1. Composición del conjunto y control de calidad 47
4.2. Calibraciones 48

4.2.1. Sensibilidad de C a los parámetros del montaje 49
4.3. Resultados agregados por método 49
4.4. Comportamiento según la profundidad 51
4.5. Repetibilidad del marcado manual 54
4.6. Intervalo por profundidad desconocida 54
4.7. Contraste de hipótesis 56
4.8. Discusión de los resultados 57
4.9. Alcance de los resultados 59

5. Conclusiones y recomendaciones **61**
5.1. Conclusiones por objetivo 62
5.2. Limitaciones 64
5.3. Recomendaciones 64
5.4. Trabajos futuros 64
5.5. Impacto potencial y aporte 65

Referencias **66**

A. Registro visual de capturas **70**

B. Configuración del puerto plano **71**

C. Parámetros de calibración de cámara **72**

D. Referencia geométrica del riel para B **74**

E. Repositorio de código y datos **75**

F. Tabla maestra de resultados **76**

G. Fichas de las réplicas **79**

Índice de figuras

1.1. Configuración conceptual de cámara, vidrio, agua y rayos refractados . . . 2

2.1. Flujo teórico simplificado de la investigación 10
2.2. Puntos anatómicos y medidas morfométricas consideradas 12
2.3. Modelo refractivo de puerto plano 16
2.4. Escala aparente de un marcador según su profundidad 19
2.5. Las cuatro rutas de conversión métrica lado a lado 20

3.1. Réplicas de peces impresas en PLA utilizadas en el experimento 34
3.2. Esquema acotado del montaje experimental 36
3.3. Montaje de una réplica junto con el marcador ArUco coplanar 38
3.4. Damero y marcador ArUco colocados dentro de la pecera 38
3.5. Interfaz de Fishmeter para la marcación y comparación de métodos 40
3.6. Puntos anatómicos empleados para la longitud total y la profundidad corporal 41
3.7. Instrumentos y disposición utilizados para medir físicamente una réplica . . 41
3.8. Flujo de procesamiento por imagen 44

4.1. MAE por método para longitud total y profundidad corporal 50
4.2. MAE de longitud total por método y profundidad 52
4.3. Error con signo por combinación réplica–profundidad 53
4.4. Ancho relativo del intervalo por profundidad desconocida 55
4.5. Longitud estimada por C en función de la profundidad supuesta 56
4.6. Bland–Altman de C frente al calibre 59
4.7. Captura real con los cuatro puntos anatómicos marcados 60

5.1. Diagrama de decisión para la conversión métrica monocular a través de un vidrio plano 62

A.1. Vista conjunta de las capturas y sus identificadores 70

B.1. Parámetros visibles de la configuración del puerto plano 71

Índice de tablas

1.1. Trazabilidad entre preguntas, objetivos, hipótesis, resultados y conclusiones. 6

2.1. Matriz comparativa de antecedentes relacionados con la medición morfométrica y la corrección refractiva. 29

3.1. Réplicas y referencias físicas medidas con calibre. 34
3.2. Correspondencia entre la posición nominal de la réplica y la lectura del riel. 37
3.3. Parámetros del puerto plano utilizados por la ruta C. 39
3.4. Referencia geométrica del riel utilizada por la ruta B. 39
3.5. Operacionalización de las variables. 42

4.1. Registros del CSV y su tratamiento en el análisis. 48
4.2. Calibraciones de cámara utilizadas por las rutas B y C. 48
4.3. Sensibilidad de la longitud total estimada por C a los parámetros medidos a mano: cambio medio con signo sobre las 72 capturas respecto de la configuración base ($d = 230$ mm, $\mu_w = 1{,}333$). 49
4.4. Errores medios por método después de resumir las repeticiones técnicas. . . 50
4.5. MAE de longitud total (mm) por posición de la réplica. 51
4.6. Repetibilidad del marcado manual sobre doce imágenes remarcadas. 54
4.7. Ancho relativo del intervalo I_L (% de la LT de calibre) según la profundidad de la réplica y el conocimiento disponible sobre z: cálculo numérico con C sobre las 72 capturas y, entre paréntesis, predicción geométrica de primer orden. La última columna indica la cobertura empírica. 55
4.8. Contraste de hipótesis. 57

5.1. Regla de decisión: qué conversión usar según la situación, con el error observado en este montaje. 61
5.2. Matriz de cumplimiento de los objetivos específicos. 63

F.1. Tabla maestra: referencias de calibre y estimaciones por imagen y método. 76

G.1. Lecturas de calibre de las réplicas (mm). 79

Lista de acrónimos

3D tridimensional

CSV valores separados por comas (*comma-separated values*)

EA error absoluto

JPG formato de imagen del Joint Photographic Experts Group

JSON JavaScript Object Notation

LT longitud total

MAE error absoluto medio

MAPE error porcentual absoluto medio

MFLD-net Mobile Fish Landmark Detection network

OpenCV Open Source Computer Vision Library

PC profundidad corporal

PLA ácido poliláctico (material de impresión 3D)

RMS raíz cuadrática media (*root mean square*)

RMSE raíz del error cuadrático medio

YAML YAML Ain't Markup Language

Resumen

La medición morfométrica de peces a partir de imágenes evita manipular al animal, pero cuando la cámara observa a través de la pared de un tanque la refracción en la interfaz aire–vidrio–agua modifica la escala aparente según la profundidad del pez, y una sola cámara no permite conocer esa profundidad. Este trabajo evaluó, en un montaje controlado, cuatro estrategias de conversión de píxeles a milímetros aplicadas a los mismos puntos anatómicos: una escala directa con un marcador ArUco fijo en el vidrio (A), una homografía con marcador coplanar (A′), una calibración pinhole efectiva realizada bajo el agua (B) y un modelo refractivo explícito de puerto plano (C). Se utilizaron seis réplicas rígidas impresas en PLA medidas con calibre, cuatro profundidades (5, 11, 17 y 23 cm) y tres capturas por condición (72 imágenes). Con la profundidad conocida, B y C obtuvieron los menores errores de longitud total (MAE 1,08 mm, 0,73 %, y 1,22 mm, 0,88 %), seguidos de A′ (3,29 mm; 2,28 %) y A (37,43 mm; 25,68 %); ambos superaron a A y A′ en las seis réplicas (prueba de signos por réplica, $p = 0{,}031$) y no se diferenciaron entre sí ($p = 1$). B no se degradó al alejarse de su zona de calibración. El error de A creció de 13,8 a 57,6 mm al alejar la réplica del vidrio, en concordancia con la predicción geométrica de primer orden. Con la misma geometría, el intervalo de longitud inducido por una profundidad desconocida tiene un ancho de 56 a 82 % de la longitud si la profundidad no se acota, y de 4 a 5 % si se conoce con ±1 cm. Se concluye que, a través de un vidrio plano y con la profundidad conocida, tanto la calibración bajo agua como el modelo refractivo reducen el error de conversión por debajo del 1 %, y que la profundidad, no la refracción, es la fuente dominante de incertidumbre cuando se desconoce. Los resultados se limitan al montaje, a las réplicas rígidas y a las condiciones ópticas utilizadas.

Palabras clave: morfometría de peces; visión monocular; refracción; calibración de cámara; puerto plano.

Abstract

Image-based fish morphometry avoids handling the animal, but when the camera looks through the wall of a tank, refraction at the air–glass–water interface changes the apparent scale with the depth of the fish, and a single camera cannot recover that depth. This work evaluated, in a controlled setup, four strategies for converting pixels to millimetres applied to the same anatomical points: a direct scale from an ArUco marker fixed to the glass (A), a homography from a coplanar marker (A′), an effective pinhole calibration performed under water (B), and an explicit flat-port refractive model (C). Six rigid PLA replicas measured with a calliper, four depths (5, 11, 17 and 23 cm) and three captures per condition were used (72 images). With known depth, B and C achieved the lowest total-length errors (MAE 1.08 mm, 0.73 %, and 1.22 mm, 0.88 %), followed by A′ (3.29 mm; 2.28 %) and A (37.43 mm; 25.68 %); both outperformed A and A′ in all six replicas (sign test by replica, $p = 0.031$) and did not differ from each other ($p = 1$). B did not degrade away from its calibration zone. The error of A grew from 13.8 to 57.6 mm as the replica moved away from the glass, in agreement with a first-order geometric prediction. With the same geometry, the length interval induced by an unknown depth spans 56 to 82 % of the length when depth is unconstrained, and 4 to 5 % when depth is known to within ±1 cm. It is concluded that, through a flat glass and with known depth, both the underwater calibration and the refractive model reduce the conversion error below 1 %, and that depth, rather than refraction, is the dominant source of uncertainty when it is unknown. The results are limited to the setup, the rigid replicas and the optical conditions used.

Keywords: fish morphometry; monocular vision; refraction; camera calibration; flat port.

Capítulo 1

Introducción y planteamiento del problema

1.1. Introducción

La piscicultura requiere mediciones morfométricas para describir el crecimiento, estimar el rendimiento y apoyar la selección de ejemplares. Las mediciones manuales son informativas, pero demandan tiempo, personal capacitado y, cuando se trabaja con animales vivos, manipulación que puede producir estrés o lesiones (Fernandes et al., 2020; Saleh et al., 2023; Torres et al., 2018). La visión por computadora ofrece una alternativa para obtener medidas a partir de imágenes, pero la detección correcta del pez no garantiza por sí sola una medida física correcta.

Cuando la fotografía se toma desde el aire a través de la pared de un tanque, la luz atraviesa agua, vidrio y aire y se desvía en cada cambio de medio. Una cámara que observa a través de una interfaz aire–vidrio–agua con puerto plano no se comporta, en general, como una cámara pinhole central (Agrawal et al., 2012; Treibitz et al., 2012): la escala aparente del pez depende de su distancia al vidrio, y una sola cámara no permite conocer esa distancia. Una calibración pinhole realizada en el medio puede absorber parcialmente la refracción cerca de la distancia de calibración, pero el error cambia al alejar el objeto de esa zona (Rofallski et al., 2022).

Este trabajo evaluó, en un montaje controlado, cuatro formas de convertir píxeles a milímetros aplicadas a los mismos puntos anatómicos de la misma imagen: una escala directa con un marcador ArUco fijo en el vidrio (A), una homografía con un marcador coplanar con la réplica (A′), una calibración pinhole efectiva realizada bajo el agua (B) y un modelo refractivo explícito de puerto plano (C). Las unidades experimentales fueron réplicas rígidas de peces medidas con calibre, no peces vivos. Con la profundidad conocida se comparó el error de las cuatro rutas; con la profundidad desconocida se cuantificó,

mediante C, el intervalo de longitud que inducen los límites físicos de la pecera, y se determinó cuánto debe acotarse la profundidad para que ese intervalo sea utilizable. La configuración conceptual de la cámara, el vidrio, el agua y los rayos refractados se muestra en la Figura 1.1.




Figura 1.1: Configuración conceptual de cámara, vidrio, agua y rayos refractados. El rayo que llega al sensor desde el punto P se quiebra en las interfaces π_1 y π_2, de modo que el píxel «ve» el punto en un lugar distinto del que ocupa; el desplazamiento depende de la distancia d, del espesor t_g y de la profundidad z del punto detrás del vidrio. Fuente: elaboración propia.

1.2. Elección del tema

El tema surgió de una necesidad práctica y de una observación simple: para medir un pez en una pecera con una cámara común hay que decidir cómo pasar de píxeles a milímetros, y las tres alternativas habituales (un marcador de escala, una calibración de cámara hecha bajo el agua o un modelo óptico explícito) dan respuestas distintas para la misma fotografía. La bibliografía demuestra que la refracción afecta la medición, pero no dice cuánto vale cada alternativa, sobre los mismos puntos y contra una referencia física, en la configuración más frecuente en un laboratorio o en una instalación pequeña: una cámara fuera de un vidrio plano.

Se estudió un flujo monocular de medición con marcado manual de puntos anatómicos sobre imágenes de réplicas rígidas fotografiadas a través de una pecera de vidrio. La conversión de píxeles a milímetros se comparó mediante cuatro rutas, A, A′, B y C, aplicadas a los mismos puntos de cada imagen y evaluadas contra la medida física de cada réplica. El tema combina visión por computadora, geometría proyectiva y metrología; su aporte informático es un procedimiento de medición monocular con incertidumbre

explícita por profundidad y un módulo de trazado refractivo implementado y verificado experimentalmente.

1.3. Antecedentes

Los trabajos previos muestran que los puntos anatómicos y una referencia de escala pueden extraerse de imágenes mediante procedimientos automáticos o manuales (Correia et al., 2025; Saleh et al., 2023; Tseng et al., 2020). Los primeros enfoques trabajaron fuera del agua o en montajes controlados: Monkman et al. (2019) detectaron el pez y un marcador ArUco situado junto al ejemplar y aproximadamente coplanar; Fernandes et al. (2020) segmentaron imágenes de tilapia para extraer medidas corporales; y Saleh et al. (2023) localizaron puntos anatómicos para realizar morfometría. Estos antecedentes respaldan la obtención de información morfométrica mediante imágenes, pero también muestran que la localización de puntos no equivale por sí sola a una medición física exacta, y ninguno resuelve la formación de la imagen a través de una pared de vidrio ni la variación de escala con la profundidad.

En ambientes acuáticos, además de localizar al pez, es necesario recuperar su escala o profundidad. Al-Jubouri et al. (2017) emplearon dos cámaras ortogonales, mientras que Zhou et al. (2023) y Seibold et al. (2026) recurrieron a visión estéreo y triangulación. MorphoCal es monocular, pero la cámara está sumergida y los puntos se proyectan sobre un plano de referencia definido mediante una calibración pinhole realizada bajo el agua (Vijayalakshmi et al., 2026). Yin et al. (2026) corrigieron la refracción en una interfaz aire–agua y analizaron la sensibilidad frente a distintas profundidades asumidas, pero emplearon una profundidad nominal y no entregaron un intervalo de longitud. Pinax y CalibMar son antecedentes de modelos o herramientas para puertos planos, no sistemas de medición de peces (Łuczyński et al., 2017; Seegräber et al., 2025). En los trabajos revisados no se encontró una evaluación monocular que compare A, A′, B y C sobre los mismos puntos y que, además, cuantifique el intervalo de longitud cuando la profundidad es desconocida. El estado del arte y la comparación detallada de estos enfoques se desarrollan en el Capítulo 2.

1.4. Planteamiento del problema

La medición morfométrica a partir de imágenes puede reducir la manipulación y facilitar la repetición del seguimiento de peces. No obstante, en una escena que atraviesa la interfaz aire–vidrio–agua la proyección no es una cámara perspectiva simple. La refracción y la separación de profundidad entre el pez y el marcador de escala pueden producir una longitud aparente distinta de la longitud física, incluso cuando los cuatro puntos

anatómicos estén bien marcados.

El problema metodológico consiste en separar tres fuentes que suelen quedar mezcladas: la escala directa de un marcador en el vidrio, la calibración aproximada de una cámara bajo el agua y el modelado explícito de los rayos a través de un puerto plano. Para ello se compararon, en la misma imagen y sobre los mismos puntos anatómicos, las rutas A, A′, B y C. La ruta C se evaluó además para el rango de profundidades físicamente posibles. El resultado de esa evaluación no es un intervalo de confianza estadístico, sino el rango geométrico $[\min_z L(z), \max_z L(z)]$ inducido por desconocer z dentro de $[z_{\min}, z_{\max}]$; la notación abreviada $[L(z_{\min}), L(z_{\max})]$ solo es válida si $L(z)$ es monótona en el intervalo considerado.

El estudio se restringió a réplicas rígidas observadas lateralmente, con la longitud total y la profundidad corporal como medidas principales; esta última se mide sobre el cuerpo y excluye las aletas. Los cuatro puntos anatómicos se marcaron manualmente una sola vez sobre la imagen original y se reutilizaron en las cuatro rutas. Las capturas adicionales de una réplica fueron repeticiones técnicas y no unidades experimentales independientes. Esta delimitación permitió aislar el efecto geométrico, pero impide generalizar directamente a peces vivos, movimiento, turbidez, oclusiones o posturas no laterales.

A partir de esta brecha y de la delimitación adoptada, la siguiente sección formula la pregunta principal y las preguntas secundarias que orientaron la investigación.

1.5. Preguntas de investigación

Pregunta principal. ¿Qué intervalo de longitud puede garantizar C cuando z es desconocida y en qué condiciones su ancho resulta utilizable para una medición morfométrica?

Preguntas secundarias.

1. Con z conocida, ¿cómo se comportan A, A′, B y C en longitud total y profundidad corporal (sin incluir aletas), y cómo cambia el error de A y de B al alejarse de la zona de calibración de B?

2. ¿Qué repetibilidad presenta el marcado manual de los cuatro puntos anatómicos y cómo afecta a la estimación de las dos medidas?

3. ¿Qué sensibilidad tiene la estimación de C a los parámetros geométricos del montaje medidos a mano (distancia cámara–vidrio e índice de refracción del agua)?

1.6. Objetivos

Objetivo general. Evaluar una cadena monocular de estimación morfométrica de peces a través de una interfaz aire–vidrio–agua, comparando cuatro estrategias de conversión métrica sobre los mismos puntos anatómicos y cuantificando el intervalo de longitud inducido por una profundidad desconocida mediante un modelo refractivo de puerto plano, con validación frente a referencias físicas de réplicas rígidas.

Objetivos específicos.

1. Construir y documentar el conjunto de datos de réplicas, referencias físicas, posiciones, distancias, repeticiones y exclusiones.
2. Establecer un protocolo reproducible para marcar manualmente los cuatro puntos anatómicos y cuantificar la repetibilidad de ese marcado.
3. Implementar y validar las rutas A, A′, B y C, incluido el módulo C de puerto plano, frente a las referencias físicas de las réplicas.
4. Comparar de forma pareada el error de longitud total y profundidad corporal sin aletas entre A, A′, B y C según la separación de la zona de calibración de B.
5. Calcular el intervalo $[\text{mín}_z\, L(z), \text{máx}_z\, L(z)]$ sobre el rango físicamente admisible de profundidad, junto con su ancho relativo y su cobertura.
6. Evaluar la sensibilidad de las estimaciones a la repetibilidad del marcado manual y a las condiciones geométricas del montaje.

La Tabla 1.1 relaciona cada objetivo específico con la pregunta que responde, la hipótesis asociada cuando corresponde, la sección donde se presenta el resultado y la conclusión que lo cierra.

1.7. Justificación

La obtención de medidas morfométricas repetibles puede apoyar el seguimiento del crecimiento, la estimación del rendimiento y la selección de ejemplares en acuicultura, una actividad que en Paraguay alcanzó una producción aproximada de 14 000 toneladas en 2021 (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2025). Una cadena basada en imágenes puede disminuir la manipulación directa y hacer más frecuente la observación; en este proyecto esa motivación no se convirtió en una afirmación de desempeño en peces vivos, porque la validación se realizó con réplicas rígidas y en un montaje controlado.

Tabla 1.1: Trazabilidad entre preguntas, objetivos, hipótesis, resultados y conclusiones.

Obj.	Qué produce	Pregunta	Hipótesis	Resultado	Conclusión
1	Conjunto de datos documentado	—	—	§4.1	§5.1, c. 1
2	Protocolo y repetibilidad del marcado	S2	—	§4.5	§5.1, c. 2
3	Rutas A, A′, B y C implementadas y validadas	S1	H1	§4.2, §4.3	§5.1, c. 3
4	Comparación pareada por separación	S1	H1, H2	§4.4, §4.7	§5.1, c. 4
5	Intervalo I_L, ancho y cobertura	Principal	H3	§4.6	§5.1, c. 5
6	Sensibilidad a marcado y geometría	S2, S3	—	§4.2.1, §4.5	§5.1, c. 6

La relevancia informática está en estudiar el límite métrico de un procedimiento monocular cuando la escena atraviesa un puerto plano. El trabajo mantuvo constantes la imagen y los cuatro puntos marcados manualmente, comparó A, A′, B y C sobre las mismas observaciones e hizo explícita la salida de incertidumbre geométrica por profundidad. Así, el resultado no se reduce a una interfaz ni a una promesa de medición sin intervención humana: produce evidencia para decidir cuándo una escala directa es suficiente, cuándo conviene una calibración pinhole y cuándo es necesario un modelo refractivo.

La contribución comprende cinco componentes verificables: una salida monocular que explicita la incertidumbre atribuible a la profundidad; evidencia comparativa de A, A′, B y C en un montaje controlado; una implementación propia del modelo de puerto plano basada en formulaciones publicadas y evaluada contra referencias físicas; un protocolo reproducible de marcado manual con réplicas rígidas; y un análisis de la repetibilidad de los puntos anatómicos. El informe comunica el error de cada ruta y el ancho relativo del intervalo $[\min_z L(z), \max_z L(z)]$ sobre el rango físicamente admisible. Dicho intervalo no cubre por sí solo errores de calibración, postura, marcado manual o referencia física; esas fuentes se midieron y reportaron por separado.

La extrapolación a peces vivos, turbidez, movimiento, oclusión o instalaciones productivas queda como limitación y trabajo futuro, no como una capacidad demostrada.

1.8. Hipótesis y variables

La unidad experimental es cada réplica rígida de pez. Una captura adicional de la misma réplica es una repetición técnica y no se considera una unidad independiente. Los criterios de decisión de cada hipótesis se fijaron en términos de las cantidades que efectivamente se calcularon en el Capítulo 4.

1.8.1. Hipótesis de investigación

H1 — Comparación geométrica con profundidad conocida. Con la profundidad conocida, el error absoluto de longitud total de C es menor que el de A, A′ y B. Criterio: prueba de signos exacta sobre las diferencias pareadas por réplica ($n = 6$, unidad experimental), con $p < 0{,}05$; el conteo por combinación réplica–profundidad se reporta como descriptivo. La equivalencia entre B y C dentro de la zona de calibración de B, prevista en el protocolo con un margen δ, no se evaluó formalmente porque el margen no se fijó antes de observar los datos; se informa la diferencia observada.

H2 — Dependencia con la distancia. La diferencia $\text{error}(B) - \text{error}(C)$ aumenta con la separación respecto de la zona de calibración de B. Criterio: pendiente positiva de la diferencia de MAE de longitud total frente a la separación (0, 6, 12 y 18 cm).

H3 — Intervalo por profundidad desconocida. El intervalo calculado con C,

$$I_L = \Big[\min_z L(z),\ \max_z L(z) \Big],$$

contiene la longitud física de la réplica cuando z recorre el rango físicamente admisible, y su ancho relativo es predecible a partir de la geometría del montaje (d, t_g, índices y rango de z). Criterio: cobertura empírica objetivo $\geq 0{,}95$ sobre las capturas disponibles y diferencia entre el ancho predicho y el observado menor que la mitad del ancho. Su ancho relativo se reporta como predicción geométrica, no como intervalo de confianza.

1.8.2. Variables

Independientes. Método (A, A′, B, C); distancia de la réplica al vidrio y separación respecto de la zona de calibración de B; rango de z usado para el intervalo.

Dependientes. Error con signo, error absoluto y porcentual de longitud total y profundidad corporal, excluyendo aletas; ancho relativo y cobertura del intervalo.

Controladas. Cámara y sus ajustes, pecera, agua, iluminación, marcadores, soporte, protocolo de marcado manual, operador y unidades experimentales.

La definición conceptual y operacional de cada variable se presenta en la Tabla 3.5 del Capítulo 3.

1.9. Alcance y limitaciones del diseño

El aporte defendible es una evaluación comparativa del instrumento, acompañada de una caracterización de la incertidumbre geométrica por profundidad desconocida. La investigación no promete un sistema listo para operar en instalaciones productivas: sus resultados quedan acotados por las réplicas rígidas, la cámara monocular, el rango de índices de refracción, la postura lateral y las condiciones controladas documentadas en la metodología.

Entre las limitaciones se consideraron la selección manual de los puntos, la repetibilidad del operador y su posible efecto sobre las medidas anatómicas. Estas fuentes de variación se documentaron en el dominio de la pecera. El flujo no se describe como automático: la selección anatómica siempre requirió marcado manual.

1.9.1. Delimitación espacial y temporal

El experimento se realizó en Villarrica, Paraguay, en un montaje de laboratorio doméstico. El montaje físico comenzó a mediados de agosto de 2026 y a comienzos de septiembre se efectuaron pruebas preliminares, entre ellas una comprobación del procedimiento sobre la réplica R1. Las capturas definitivas y las calibraciones de cámara se realizaron el 12 de octubre de 2026, según consta en los perfiles de calibración (Anexo C). La búsqueda de antecedentes tuvo como fecha de corte septiembre de 2026; el dato de producción acuícola citado en la justificación se consultó en octubre de 2026.

1.10. Estructura del documento

El documento se organiza en cinco capítulos.

Capítulo I. Introducción y planteamiento del problema. Presenta la motivación, los antecedentes breves, la brecha, las preguntas, los objetivos, la justificación, las hipótesis, las variables, el alcance, las limitaciones y la estructura.

Capítulo II. Marco teórico y estado del arte. Desarrolla la morfometría, la formación de imágenes en una interfaz plana, las rutas A, A′, B y C, el marcado manual de puntos, los marcadores ArUco, la evaluación de mediciones y la síntesis de antecedentes.

Capítulo III. Metodología. Describe el diseño pareado, la población y la muestra, el montaje, los instrumentos, las calibraciones, la captura, el procesamiento de las imágenes, el análisis y la trazabilidad del experimento.

Capítulo IV. Resultados y discusión. Organiza los datos y exclusiones, las calibraciones, la comparación A, A′, B y C, el comportamiento según la profundidad, el intervalo por profundidad desconocida, el contraste de hipótesis y la discusión.

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. Presenta la regla de decisión que resume el aporte, una conclusión por objetivo, las limitaciones reales, las recomendaciones, el trabajo futuro y el impacto potencial separado de lo demostrado.

Los anexos conservan el registro visual de las capturas, los parámetros del puerto plano, los perfiles de calibración, la referencia geométrica del riel, el índice del repositorio y el registro de cambios de esta versión.

Capítulo 2

Marco teórico y estado del arte

En este capítulo se desarrollan los conceptos que permiten comprender la estimación morfométrica a partir de imágenes obtenidas en un medio acuático controlado. El proceso comprende la definición de las medidas físicas de referencia, la formación de la imagen a través de la interfaz aire–vidrio–agua, el marcado manual de puntos anatómicos, la recuperación de la escala física y la comparación de las estimaciones con los valores de referencia. La organización conceptual de estos componentes se resume en la Figura 2.1.




Figura 2.1: Flujo teórico simplificado de la investigación: escena y referencia física, formación refractiva de la imagen, marcado manual único de puntos, comparación de las rutas A, A′, B y C y evaluación con profundidad conocida o desconocida. Fuente: elaboración propia.

2.1. Medición morfométrica de peces

2.1.1. Morfometría y parámetros corporales

La morfometría comprende la medición de características externas relacionadas con el tamaño y la forma de los organismos. En peces, estas medidas pueden obtenerse mediante instrumentos manuales o mediante el análisis digital de imágenes, y resultan útiles para describir variaciones corporales y obtener datos biométricos (Petrtýl et al., 2014).

Para esta investigación se consideran únicamente dos medidas principales: longitud total y profundidad corporal. La reducción no es una omisión accidental: el marcado manual permite localizar sus extremos geométricos, pero no identifica de forma inequívoca la placa hipural ni el margen posterior del opérculo necesarios para la longitud estándar y la longitud cefálica. La profundidad corporal sí es una salida principal y se define de forma estricta para que no se confunda con una dimensión que incluya aletas.

La longitud total representa el tamaño general y se obtiene entre el extremo anterior del hocico y el extremo posterior de la aleta caudal. La profundidad corporal se obtiene entre los perfiles dorsal y ventral del cuerpo, en la sección donde la separación es máxima, excluyendo por completo las aletas dorsal, ventral, pectorales y caudal. En otras palabras, las aletas pueden intervenir en la longitud total cuando forman parte del extremo caudal, pero nunca se incorporan a la profundidad corporal. Ambas medidas mantienen exactamente los mismos puntos en la referencia física y en A, A′, B y C. Esta decisión evita seleccionar después la medida que resulte más favorable.

2.1.2. Puntos anatómicos y definición de las medidas

La medición morfométrica lineal requiere establecer puntos anatómicos de referencia reproducibles. Aunque algunas denominaciones, en particular la longitud estándar, no siempre se aplican de manera uniforme en la literatura, en este trabajo se adoptan las siguientes definiciones (Howe, 2002; Saleh et al., 2023; Steeds et al., 2024):

Longitud total (LT): distancia desde el punto más anterior del hocico hasta el punto más posterior de la aleta caudal, correspondiente al extremo del radio caudal de mayor longitud. Operacionalmente, en este trabajo se mide como la proyección del segmento entre ambos puntos sobre el eje longitudinal del cuerpo (ecuación 3.1); cuando los puntos están sobre el eje, coincide con la distancia euclídea.

Profundidad corporal (PC): mayor distancia dorsoventral entre los perfiles dorsal y ventral del cuerpo, medida en la sección de separación máxima y excluyendo las aletas. Los extremos de esta medida se ubican sobre el perfil del cuerpo, no sobre la punta de una aleta.

Estas definiciones establecen las referencias anatómicas que se conservan tanto en la medición física como en la estimación obtenida desde las imágenes. La longitud estándar y la longitud cefálica quedan como antecedentes o trabajo futuro, no como variables del protocolo principal, porque sus puntos no son observables inequívocamente con los cuatro puntos definidos para el marcado manual. Las definiciones de los puntos y medidas se ilustran en la Figura 2.2.




Figura 2.2: Puntos anatómicos y medidas morfométricas consideradas. La longitud total incluye el extremo caudal; la profundidad corporal se mide solo sobre el cuerpo y excluye las aletas. Fuente: elaboración propia.

Las mediciones realizadas directamente sobre los modelos físicos se utilizan como valores de referencia para evaluar las estimaciones obtenidas desde las imágenes. Sin embargo, estas mediciones no deben considerarse valores completamente exentos de error, puesto que pueden verse afectadas por la resolución del instrumento, la identificación de los puntos anatómicos y la repetibilidad del procedimiento. Por ello, la comparación mantiene las mismas definiciones anatómicas en la medición física y en la estimación digital.

2.1.3. Exactitud, repetibilidad e incertidumbre de la referencia

La medición manual presenta variabilidad interobservador e intraobservador por diferencias en la localización de los puntos anatómicos, la presión aplicada, la posición del objeto, la resolución del instrumento y la experiencia de quien mide (Petrtýl et al., 2014). Por ello, el valor manual no debe tratarse como una magnitud libre de incertidumbre, sino como una referencia obtenida mediante un procedimiento controlado.

La exactitud de la referencia expresa su proximidad al valor atribuible al mensurando, mientras que la repetibilidad describe la dispersión de lecturas realizadas bajo las mismas condiciones. La resolución y la exactitud declaradas del instrumento, la variación entre repeticiones y la selección de los puntos anatómicos contribuyen a la incertidumbre de la referencia. Esta incertidumbre debe considerarse al interpretar diferencias pequeñas entre el valor manual y el estimado.

2.2. Formación de imágenes en medios acuáticos

2.2.1. Modelo geométrico convencional de cámara

El modelo de cámara estenopeica o *pinhole* representa la formación de la imagen como una proyección perspectiva en la que los rayos provenientes de la escena atraviesan un único centro de proyección antes de alcanzar el plano de la imagen. Bajo este modelo, la relación entre un punto tridimensional expresado en el sistema de coordenadas del mundo y su proyección sobre la imagen puede escribirse como (Hartley & Zisserman, 2004; Z. Zhang, 2000):

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} \left[\mathbf{R} \mid \mathbf{t} \right] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{2.1}$$

donde (X_w, Y_w, Z_w) son las coordenadas del punto en el sistema de referencia del mundo, (u, v) son sus coordenadas en la imagen y λ es un factor de escala asociado con la profundidad del punto.

La matriz $\mathbf{K}$ reúne los parámetros intrínsecos de la cámara:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & \gamma & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{2.2}$$

donde f_x y f_y corresponden a las distancias focales expresadas en píxeles, (c_x, c_y) representa el punto principal y γ describe la posible falta de perpendicularidad entre los ejes del sensor. Estos parámetros caracterizan la transformación desde las coordenadas de la cámara hasta las coordenadas de la imagen y, en principio, no dependen de la posición de la cámara en la escena (Hartley & Zisserman, 2004).

Los parámetros extrínsecos están representados por la matriz de rotación $\mathbf{R}$ y el vector de traslación $\mathbf{t}$. En conjunto, definen la transformación rígida desde el sistema de coordenadas del mundo hacia el sistema de coordenadas de la cámara y, por tanto, establecen su pose respecto de la escena (Hartley & Zisserman, 2004; Z. Zhang, 2000).

El modelo pinhole constituye una aproximación ideal y no incluye por sí mismo la distorsión introducida por la lente. En una cámara convencional, esta aproximación suele complementarse con coeficientes de distorsión radial y tangencial. Sin embargo, cuando la adquisición se realiza a través de interfaces aire–vidrio–agua, la refracción modifica adicionalmente la dirección de los rayos y puede invalidar el supuesto de un único centro de proyección (Seegräber et al., 2025; Treibitz et al., 2012).

2.2.2. Distorsión óptica producida por la lente

El modelo pinhole supone que la cámara produce una proyección perspectiva ideal. Sin embargo, una lente real puede introducir desplazamientos geométricos que modifican la posición observada de los puntos en la imagen. Una formulación convencional representa estos desplazamientos mediante componentes radiales y tangenciales (Brown, 1966; Weng et al., 1992).

Sean (x, y) las coordenadas normalizadas que tendría un punto bajo una proyección ideal y sea

$$r^2 = x^2 + y^2, \tag{2.3}$$

donde r representa la distancia del punto al eje óptico en el plano normalizado. Las coordenadas afectadas por la distorsión, denotadas por (x_d, y_d), pueden expresarse como

$$\begin{aligned} x_d &= x\left(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6\right) + 2p_1 xy + p_2\left(r^2 + 2x^2\right), \\ y_d &= y\left(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6\right) + p_1\left(r^2 + 2y^2\right) + 2p_2 xy. \end{aligned} \tag{2.4}$$

Los coeficientes k_1, k_2 y k_3 representan la componente radial. Su efecto depende de la distancia r y generalmente se vuelve más apreciable hacia los bordes de la imagen, donde puede producir patrones de distorsión de barril o de cojín. Los coeficientes p_1 y p_2 representan la componente tangencial o por descentrado, asociada principalmente con la falta de alineación entre los elementos de la lente, el eje óptico y el sensor. Por ello, esta componente puede producir desplazamientos asimétricos en diferentes regiones de la imagen.

Estos coeficientes describen desviaciones pertenecientes al sistema cámara–lente. En una calibración convencional se estiman junto con los parámetros intrínsecos de la cámara mediante la minimización del error de reproyección, bajo el supuesto de una cámara central o pinhole (Z. Zhang, 2000). La compensación obtenida permite aproximar la proyección que produciría una cámara ideal sin distorsión de lente.

La refracción producida por un puerto plano constituye un fenómeno diferente. Cuando los rayos atraviesan las interfaces aire–vidrio–agua, sus trayectorias dejan de ajustarse, en general, a un único centro de proyección. El sistema puede describirse entonces como una cámara axial no central, cuya geometría depende de la orientación y posición de las interfaces, sus espesores y los índices de refracción de los medios (Agrawal et al., 2012; Jordt-Sedlazeck & Koch, 2012).

2.2.3. Refracción en la interfaz aire–vidrio–agua

La refracción ocurre cuando un rayo de luz atraviesa medios con índices de refracción diferentes. Para una interfaz entre dos medios, la ley de Snell relaciona el ángulo de incidencia θ_1, el ángulo refractado θ_2 y los índices de refracción n_1 y n_2 (Hecht, 2017):

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2. \tag{2.5}$$

Los ángulos se miden respecto de la normal de la interfaz. En la configuración del proyecto, la luz procedente del objeto atraviesa sucesivamente el agua, la pared transparente y el aire situado delante del sistema óptico; en la retroproyección desde la cámara, el orden es aire, vidrio y agua. La ley de Snell debe aplicarse en cada interfaz considerando los índices de refracción, la orientación de las superficies y su geometría. Según Seegräber et al. (2025), la refracción ocasionada por una carcasa o un puerto altera el modelo de formación de la imagen: la trayectoria de los rayos depende de la forma y orientación del puerto, de la posición de la cámara respecto de este y de las propiedades de los medios atravesados.

2.2.4. Modelo refractivo de puerto plano

Un puerto plano puede representarse mediante dos interfaces paralelas: una entre el aire y la pared transparente, y otra entre esta pared y el agua. Para describir la trayectoria asociada a un píxel resulta conveniente considerar la retroproyección desde la cámara hacia la escena. Debido al principio de reversibilidad óptica, esta trayectoria coincide, en sentido contrario, con la recorrida por la luz desde el objeto hasta la cámara (Agrawal et al., 2012; Jordt-Sedlazeck & Koch, 2012). La geometría del puerto plano considerada se representa en la Figura 2.3.

Sea el centro de proyección de la cámara el origen del sistema de coordenadas y sea $\mathbf{n}_\pi$ un vector unitario normal a las interfaces, orientado desde la cámara hacia la escena. La cara exterior de la pared transparente (del lado del aire, Π_1) y su cara interior (del lado del agua, Π_2) pueden expresarse como

$$\Pi_1 : \mathbf{n}_\pi^\mathsf{T}\mathbf{X} = d, \tag{2.6}$$

$$\Pi_2 : \mathbf{n}_\pi^\mathsf{T}\mathbf{X} = d + t_g, \tag{2.7}$$

donde d es la distancia perpendicular entre el centro de cámara y la primera interfaz, mientras que t_g representa el espesor de la pared. Esta representación supone que las dos superficies son planas, paralelas y poseen la misma normal.

Para un punto de imagen homogéneo $\tilde{\mathbf{p}} = (u, v, 1)^\mathsf{T}$, previamente corregido de la




Figura 2.3: Modelo refractivo de puerto plano: centro de cámara C, interfaces Π_1 (aire–vidrio) y Π_2 (vidrio–agua) a distancias d y $d + t_g$ del centro, normal común $\mathbf{n}_\pi$, puntos de intersección $\mathbf{q}_1$ y $\mathbf{q}_2$ y direcciones $\mathbf{v}_a$, $\mathbf{v}_g$ y $\mathbf{v}_w$ en aire, vidrio y agua. Fuente: elaboración propia a partir de Agrawal et al. (2012).

distorsión propia de la lente, la dirección unitaria del rayo en aire se obtiene mediante

$$\mathbf{v}_a = \frac{\mathbf{K}^{-1}\tilde{\mathbf{p}}}{\|\mathbf{K}^{-1}\tilde{\mathbf{p}}\|}, \tag{2.8}$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de parámetros intrínsecos de la cámara. El primer punto de intersección del rayo con la cara exterior del puerto es

$$\mathbf{q}_1 = \frac{d}{\mathbf{n}_\pi^\top \mathbf{v}_a}\,\mathbf{v}_a. \tag{2.9}$$

La dirección refractada al pasar de un medio i a un medio j puede representarse mediante la forma vectorial de la ley de Snell. Si $\mathbf{v}_i$ es una dirección unitaria incidente y $\eta_{ij} = \mu_i/\mu_j$ es la razón entre los índices de refracción, entonces

$$\mathcal{R}(\mathbf{v}_i; \mu_i, \mu_j, \mathbf{n}_\pi) = \eta_{ij}\left(\mathbf{v}_i - (\mathbf{v}_i^\top \mathbf{n}_\pi)\,\mathbf{n}_\pi\right) + \sqrt{1 - \eta_{ij}^2\left(1 - (\mathbf{v}_i^\top \mathbf{n}_\pi)^2\right)}\;\mathbf{n}_\pi. \tag{2.10}$$

De este modo, la dirección del rayo dentro de la pared transparente queda determinada por

$$\mathbf{v}_g = \mathcal{R}(\mathbf{v}_a; \mu_a, \mu_g, \mathbf{n}_\pi), \tag{2.11}$$

donde μ_a y μ_g son los índices de refracción del aire y del material de la pared, respectivamente. El rayo recorre entonces el espesor t_g hasta intersectar la segunda interfaz. El

punto de salida del vidrio se obtiene como

$$\mathbf{q}_2 = \mathbf{q}_1 + \frac{t_g}{\mathbf{n}_\pi^\top \mathbf{v}_g}\,\mathbf{v}_g. \tag{2.12}$$

Al aplicar nuevamente la ley de Snell en la interfaz vidrio–agua se obtiene la dirección final del rayo en el agua:

$$\mathbf{v}_w = \mathcal{R}(\mathbf{v}_g; \mu_g, \mu_w, \mathbf{n}_\pi), \tag{2.13}$$

donde μ_w es el índice de refracción del agua. Por tanto, el conjunto de puntos de la escena que pueden corresponder al píxel considerado queda representado por el rayo

$$\mathbf{X}(\lambda) = \mathbf{q}_2 + \lambda\,\mathbf{v}_w, \qquad \lambda \geq 0. \tag{2.14}$$

Equivalentemente, un punto tridimensional $\mathbf{X}$ compatible con la observación debe satisfacer la restricción

$$(\mathbf{X} - \mathbf{q}_2) \times \mathbf{v}_w = \mathbf{0}. \tag{2.15}$$

La normal $\mathbf{n}_\pi$ determina tanto la orientación de las interfaces como los ángulos de incidencia empleados en cada aplicación de la ley de Snell. Cuando la normal coincide con el eje óptico, el efecto refractivo presenta una disposición aproximadamente simétrica respecto del centro de la imagen. Una desalineación entre ambos modifica de manera distinta los rayos según su posición en la imagen y elimina dicha simetría.

La distancia d establece la posición de la primera interfaz respecto del centro de cámara y, por tanto, determina el punto $\mathbf{q}_1$ donde el rayo abandona el aire. Esta distancia no modifica por sí sola el ángulo impuesto por la ley de Snell, pero sí desplaza los puntos de intersección y la posición espacial del rayo resultante. De forma similar, el espesor t_g determina la distancia recorrida dentro de la pared y el desplazamiento entre $\mathbf{q}_1$ y $\mathbf{q}_2$.

Los índices μ_a, μ_g y μ_w intervienen mediante sus razones y determinan el cambio de dirección en cada interfaz. En el caso de dos superficies paralelas, el ángulo final del rayo respecto de la normal depende de los índices de los medios inicial y final; sin embargo, el índice del vidrio y su espesor continúan influyendo en el desplazamiento lateral y en el punto desde el cual el rayo se propaga dentro del agua.

Como cada píxel queda asociado con un punto de origen $\mathbf{q}_2$ y una dirección $\mathbf{v}_w$ diferentes, los rayos en el agua no convergen necesariamente en un único centro de proyección. La geometría de un sistema con interfaces planas y paralelas corresponde, en general, a una cámara axial no central: la trayectoria completa de cada rayo permanece en el plano formado por el rayo incidente y la normal del puerto (Agrawal et al., 2012).

Aproximación de primer orden. Para incidencia cercana a la normal, la ecuación (2.10) se linealiza y el sistema se comporta como una cámara pinhole cuya distancia efectiva al plano del objeto es

$$D(z) = d + \frac{t_g}{\mu_g} + \frac{z}{\mu_w}, \tag{2.16}$$

donde z es la profundidad del objeto detrás de la cara interior del vidrio. La magnificación de un objeto a profundidad z resulta proporcional a $1/D(z)$. Esta relación no reemplaza al trazado completo, pero permite predecir el signo y el orden de magnitud del error de una escala tomada en el vidrio y el ancho del intervalo inducido por una profundidad desconocida; ambas predicciones se contrastan con los datos en el Capítulo 4.

2.2.5. Profundidad, inclinación y acortamiento aparente

La obtención de medidas físicas a partir de una imagen depende de la configuración geométrica entre la cámara, la interfaz transparente, el objeto observado y la referencia métrica. En una adquisición mediante una pared plana, la posición y el tamaño aparente del objeto pueden variar con su profundidad y su ubicación dentro del campo de visión.

Para que una medida observada represente adecuadamente las dimensiones del objeto, su plano lateral debe mantenerse aproximadamente paralelo al plano de la pared transparente. Una desviación fuera de este plano produce un acortamiento aparente de las dimensiones proyectadas. De manera similar, la inclinación del eje longitudinal modifica la orientación de la medida en la imagen y puede afectar la identificación de los puntos anatómicos.

La relación entre píxeles y unidades físicas obtenida mediante una referencia visual solo puede aplicarse directamente al objeto cuando ambos se encuentran bajo condiciones geométricas equivalentes. Una diferencia de profundidad entre el marcador y el modelo produce escalas aparentes distintas por efecto de la perspectiva y de la refracción, como ilustra la Figura 2.4.

La ubicación de la cámara, las dimensiones y el material del tanque, las distancias de trabajo, la posición del marcador y las tolerancias admitidas para la postura, la inclinación y la diferencia de profundidad constituyen decisiones del diseño experimental. Estos valores y el esquema del montaje se presentan en el Capítulo 3.

2.2.6. Profundidad conocida y profundidad desconocida

La profundidad z representa la distancia entre el objeto observado y la referencia geométrica fijada para el montaje, expresada respecto de la cara interna del vidrio o del sistema de coordenadas adoptado durante la calibración. Se considera conocida cuando la posición de la réplica se mide y controla mediante un soporte. En esa condición, los rayos




Figura 2.4: Un marcador fijo en el vidrio y una réplica situada a profundidad z se observan con magnificaciones distintas: la escala del marcador (rojo) no se transfiere a la réplica (verde). Un marcador coplanar con la réplica (naranja) comparte su magnificación. Fuente: elaboración propia.

pueden intersectarse con el plano correspondiente al objeto para producir una estimación puntual y comparar A, A′, B y C frente a la referencia física.

La profundidad se considera desconocida cuando una imagen monocular no permite determinar de forma inequívoca la distancia del pez al vidrio. En tal caso, C se evalúa para el rango físicamente posible $z \in [z_{\text{mín}}, z_{\text{máx}}]$. Si $L(z)$ es la longitud estimada al asumir la profundidad z, el intervalo geométrico se define como

$$I_L = \left[\min_{z \in [z_{\text{mín}}, z_{\text{máx}}]} L(z), \; \max_{z \in [z_{\text{mín}}, z_{\text{máx}}]} L(z) \right]. \tag{2.17}$$

La forma abreviada $[L(z_{\text{mín}}), L(z_{\text{máx}})]$ solo es equivalente si se demuestra que $L(z)$ es monótona en el rango. En la aproximación de primer orden de la ecuación (2.16), $L(z)$ es proporcional a $D(z)$ y, por tanto, creciente en z; la verificación numérica con el trazado completo se trata en el Capítulo 4. El intervalo propaga únicamente la profundidad desconocida: no cubre automáticamente incertidumbre de calibración, postura, marcado manual o referencia física, y no debe denominarse intervalo de confianza.

2.2.7. Calibración y corrección refractiva

El software CalibMar, desarrollado por Seegräber et al. (2025), permite calibrar cámaras y configuraciones de carcasa con puertos planos o en cúpula, estimando parámetros intrínsecos y parámetros asociados con la geometría refractiva. En este trabajo CalibMar es un antecedente instrumental: los perfiles de calibración se obtuvieron con la rutina `calibrateCamera` de OpenCV (Z. Zhang, 2000) y la ruta C utiliza el trazado de rayos implementado en la aplicación propia (Sección 3.5).

El efecto geométrico se evalúa mediante las cuatro rutas A, A′, B y C aplicadas a la misma escena. Mantener constantes la imagen, el criterio de marcado manual, los puntos anatómicos y la referencia física permite atribuir con mayor claridad las diferencias de

error al tratamiento geométrico evaluado. En particular, la salida de una herramienta de calibración no se denomina automáticamente «corrección refractiva» ni se transforma sin verificación en coeficientes de distorsión de lente: C requiere parámetros, unidades, sistema de coordenadas y una implementación de trazado coherente con la geometría del montaje. En el experimento se documentan los parámetros consumidos por C, sus unidades y el sistema de coordenadas empleado.

2.3. Estrategias de conversión métrica A, A′, B y C

La comparación experimental se organiza en cuatro rutas geométricas aplicadas a los mismos puntos de cada imagen. La Figura 2.5 las presenta lado a lado.




Figura 2.5: Las cuatro rutas de conversión métrica sobre la misma escena. A toma la escala de un marcador en el vidrio y supone rayos rectos; A′ rectifica el plano del marcador coplanar con la réplica; B usa una cámara pinhole con parámetros efectivos ajustados bajo el agua; C traza cada rayo a través de aire, vidrio y agua. Fuente: elaboración propia.

A: escala directa en el vidrio. El marcador ArUco permanece en la pared de referencia y su dimensión conocida convierte píxeles a unidades físicas. La ruta es una línea base realista, pero sufre paralaje y escalas aparentes distintas si la réplica está a otra profundidad.

A′: escala aproximadamente coplanar. El marcador se coloca en el mismo plano de profundidad de la réplica, dentro de la tolerancia documentada en la metodología. Esta ruta controla cuánto del error de A proviene de la separación marcador–objeto. Como la rectificación se realiza por homografía, la diferencia entre A y A′ incluye tanto la coplanaridad como la corrección de perspectiva del plano del marcador.

B: cámara pinhole calibrada bajo el agua. La calibración absorbe parte del efecto refractivo cerca de su zona de calibración; en este trabajo la calibración se realizó en la posición más cercana al vidrio y el error se estudió según la separación respecto de esa zona. La ruta B puede interpretarse como una compensación implícita de la refracción. Al calibrar un modelo pinhole con un patrón observado a través del mismo sistema aire–vidrio–agua, el procedimiento ajusta parámetros intrínsecos y

coeficientes de distorsión efectivos para minimizar el error de reproyección en la zona cubierta por las imágenes de calibración. Aunque esta parametrización no reproduce la geometría no central de un puerto plano, puede aproximarla satisfactoriamente cuando las mediciones se realizan en un intervalo de distancias próximo al utilizado durante la calibración (Jordt-Sedlazeck & Koch, 2012; Shortis, 2015; Treibitz et al., 2012). La compensación necesaria depende, sin embargo, de la distancia entre la cámara y el punto observado, por lo que un único conjunto de parámetros pinhole no describe con igual exactitud objetos situados a diferentes profundidades. Las simulaciones de Rofallski et al. (2022) muestran que la calibración implícita alcanza su mejor comportamiento cerca de la distancia de calibración y pierde exactitud al alejarse de ella, con una degradación adicional cuando el eje óptico y la interfaz no son perpendiculares. Este comportamiento fundamenta H2.

C: puerto plano explícito. Se trazan los rayos a través de la interfaz aplicando la ley de Snell y las dimensiones se recuperan para una profundidad asumida. Al evaluar una grilla admisible de z se obtiene $L(z)$ y, si z es desconocida, el intervalo geométrico $[\min_z L(z), \max_z L(z)]$. C no aísla «la refracción» como única causa: incorpora el modelo completo de interfaces y la información de profundidad, y esa atribución se mantiene al interpretar sus resultados.

El marcado manual, la imagen y la referencia física permanecen constantes entre rutas. Por tanto, una diferencia entre métodos no debe atribuirse a una nueva selección anatómica ni a una imagen rectificada. El intervalo por profundidad no incorpora automáticamente incertidumbres de lente, calibración, postura, marcado manual o referencia; esas contribuciones se documentan por separado en el protocolo de repetibilidad y en la comparación geométrica.

2.4. Marcado manual de puntos anatómicos

En este proyecto no se utiliza una red ni un detector anatómico automático. Los cuatro puntos de cada captura se marcaron manualmente sobre la imagen original siguiendo una regla anatómica fija: $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ corresponden a los extremos de la longitud total, mientras que $\mathbf{p}_3$ y $\mathbf{p}_4$ corresponden a los extremos de la profundidad corporal, sin incluir ninguna aleta.

El marcado se realizó una sola vez por captura y las mismas coordenadas se reutilizaron en A, A′, B y C. La identificación de la réplica, la imagen, el operador, la fecha, el criterio aplicado y cualquier revisión quedaron asociados al registro de medición. Una repetición de marcado o una revisión independiente permite estimar la repetibilidad del procedimiento, pero no se interpreta como una salida automática ni como una nueva unidad experimental.

La incertidumbre asociada con la localización manual se separó de la incertidumbre geométrica por profundidad. En particular, se documentaron los casos en que el contorno, la postura o la visibilidad de una aleta dificultaron ubicar un punto, y se conservó el motivo de cualquier exclusión. Esta separación permite atribuir las diferencias entre A, A′, B y C al tratamiento geométrico sin cambiar los puntos anatómicos entre métodos.

2.5. Recuperación de la escala física

2.5.1. Marcadores fiduciales ArUco

Los marcadores ArUco son patrones fiduciales cuadrados compuestos por un borde negro y una matriz binaria interna que permite identificar cada marcador. Su detección proporciona el identificador y las coordenadas de sus cuatro esquinas en la imagen. Cuando se conoce el tamaño físico del marcador, estas esquinas constituyen correspondencias entre la imagen y una referencia del entorno (Garrido-Jurado et al., 2014).

La información proporcionada por el marcador puede utilizarse de diferentes maneras. En una escena frontal y aproximadamente planar, su tamaño aparente permite establecer una relación local entre píxeles y unidades físicas. Si se conocen los parámetros intrínsecos y de distorsión de la cámara, también puede estimarse la pose del marcador respecto de esta. Por otra parte, las correspondencias entre las cuatro esquinas y sus posiciones conocidas en el plano permiten construir una homografía para rectificar dicho plano. Estas alternativas no son equivalentes: la escala directa supone una magnificación aproximadamente uniforme, la estimación de pose depende del modelo de cámara y la homografía solo representa correctamente los puntos pertenecientes al mismo plano.

El diccionario, el identificador, el tamaño físico, la alternativa de cálculo seleccionada y las reglas para aceptar o rechazar una detección son parámetros del sistema y se documentan en el Capítulo 3.

2.5.2. Conversión entre píxeles y unidades físicas

En una escena frontal y aproximadamente planar, la dimensión física conocida del marcador puede utilizarse para obtener una escala local. Sea L_m la longitud física de su lado y sean p_i, con $i = 1, \ldots, 4$, las longitudes en píxeles de los cuatro lados detectados. Cada longitud se calcula a partir de dos esquinas consecutivas:

$$p_i = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}, \tag{2.18}$$

donde, para cerrar el contorno del marcador, se considera $(x_5, y_5) = (x_1, y_1)$.

Monkman et al. (2019) estiman la longitud física representada por un píxel mediante el promedio de las escalas obtenidas de los cuatro lados del marcador:

$$k = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} \frac{L_m}{p_i}, \tag{2.19}$$

donde k queda expresado en unidades físicas por píxel, por ejemplo, mm/píxel. El promedio de los cuatro lados reduce la dependencia de una única detección y permite considerar las pequeñas diferencias entre sus longitudes observadas en la imagen. La variante implementada en este trabajo, que divide el lado físico por el promedio de los cuatro lados en píxeles, se presenta en la Sección 3.5; ambas difieren en menos de una centésima de píxel para marcadores bien detectados.

Si d_f representa la distancia en píxeles entre dos puntos anatómicos, la longitud física estimada se obtiene mediante

$$\hat{L}_f = k\, d_f. \tag{2.20}$$

Este procedimiento fue aplicado por Monkman et al. (2019) para estimar la longitud total de peces utilizando marcadores ArUco de dimensiones conocidas. No obstante, la conversión supone que la magnificación puede considerarse uniforme entre el marcador y la región medida. Por ello, ambos deben encontrarse aproximadamente en el mismo plano y con una orientación equivalente respecto de la cámara. Una diferencia de profundidad introduce una variación de escala que la relación anterior no compensa.

Asimismo, las esquinas del marcador y los puntos anatómicos marcados deben expresarse en el mismo sistema de coordenadas y corresponder a la misma condición de corrección de la imagen. La etapa del procesamiento en la que se obtiene la escala y los criterios utilizados para revisar el marcado se especifican en el Capítulo 3.

2.5.3. Homografía, perspectiva y pose

Una homografía rectifica únicamente el plano que la define. No recupera la posición tridimensional de puntos situados fuera de ese plano ni elimina la diferencia de escala producida por una separación de profundidad entre el marcador y el pez. Bajo refracción, además, la homografía constituye una aproximación del modelo físico: puede ajustar las correspondencias del plano de referencia, pero no representa necesariamente la trayectoria de todos los rayos aire–vidrio–agua. La formulación de la homografía utilizada por A′ se presenta en la Sección 3.5.

2.6. Estimación y evaluación morfométrica

La evaluación morfométrica debe separar tres propiedades. La exactitud describe la proximidad de una estimación a la referencia física; la repetibilidad describe la dispersión de repeticiones técnicas bajo las mismas condiciones; y la concordancia determina si dos procedimientos producen valores intercambiables, no solo si están correlacionados (Bland & Altman, 1986; Lin, 1989). En este trabajo estas propiedades se examinaron sobre las mismas réplicas mediante errores con signo y absolutos, métricas agregadas y análisis pareados.

La referencia manual se trató como una medición controlada que también puede contener incertidumbre. Por ello, MAE, RMSE y MAPE se interpretan como diferencias respecto de esa referencia, mientras que el sesgo permite identificar una tendencia sistemática. Las repeticiones de una misma réplica se consolidaron antes de las comparaciones inferenciales; no constituyen unidades experimentales independientes. Las definiciones, fórmulas, agregaciones y criterios de decisión se presentan en el Capítulo 3.

2.6.1. Trazabilidad de la medición

Además del valor estimado, un resultado reproducible debe identificar la imagen de origen, el modo de corrección, el perfil de calibración, el marcador empleado, el protocolo de marcado manual, el operador, la unidad y las advertencias de calidad. Esta información permite reconstruir la cadena desde la captura hasta la comparación con la referencia y distinguir los errores de adquisición, corrección, marcado y conversión métrica.

El contrato mínimo de salida, la estructura del archivo JSON y los artefactos que el procedimiento conserva para inspeccionar cada medición son decisiones de diseño e implementación. Su definición corresponde al Capítulo 3, donde se describe la trazabilidad efectiva entre los datos de entrada, los resultados y las evidencias generadas.

2.7. Antecedentes y trabajos relacionados

Se realizó una revisión narrativa estructurada de trabajos relacionados con medición morfométrica mediante imágenes, marcado manual o localización de puntos anatómicos, recuperación de escala y formación de imágenes a través de medios refractivos. La búsqueda inicial empleó términos como «fish measurement», «morphometric analysis», «fish size estimation», «non-invasive measurement» e «image processing». Posteriormente se incorporaron combinaciones más específicas, entre ellas «underwater fish length measurement», «fiducial marker fish measurement», «ArUco fish length», «flat-port camera», «air-glass-water refraction», «refractive camera calibration» y «refraction-aware fish mea-

surement». La consulta se efectuó en Semantic Scholar y Google Scholar y se complementó mediante el seguimiento de referencias y la revisión de las fuentes originales. Debido a que no se estableció un protocolo exhaustivo de selección y exclusión, el procedimiento se considera una revisión narrativa y no una revisión sistemática. La búsqueda tuvo como fecha de corte septiembre de 2026. Se consideraron trabajos publicados en español o inglés que trataran al menos uno de los siguientes aspectos: medición morfométrica de peces mediante imágenes, recuperación de escala o puntos anatómicos, calibración de cámaras a través de interfaces aire–vidrio–agua, o modelos explícitos de refracción aplicables a una configuración acuática. Se excluyeron trabajos sin relación con mediciones de organismos acuáticos, calibración óptica, marcado de puntos o estimación de escala, así como duplicados y documentos que no permitieran identificar su fuente primaria. Además de los catorce trabajos sintetizados en la Tabla 2.1, se examinaron alrededor de veinte resultados que no se incorporaron a esa matriz.

Un primer grupo de antecedentes se relaciona con la obtención y evaluación de las medidas de referencia. Petrtýl et al. (2014) compararon mediciones efectuadas con calibrador digital y mediante análisis de imágenes de carpa prusiana. El estudio incluyó 18 caracteres morfométricos, dos investigadores y comparaciones intraobservador e interobservador. Los sesgos relativos medios variaron entre $-4{,}27\,\%$ y $9{,}48\,\%$, y se encontraron diferencias significativas en varias de las comparaciones. Estos resultados muestran que la medición manual y la digital pueden presentar tanto sesgo como variabilidad entre repeticiones y observadores. Por ello, el valor manual utilizado como referencia en este proyecto se obtuvo mediante un procedimiento controlado y no se trata como una magnitud libre de incertidumbre.

En cuanto a la automatización de la información anatómica, Petrellis (2021) combinó procesamiento de imágenes, detección de contornos, correspondencia de patrones y métodos de aprendizaje profundo para estimar longitud, profundidad corporal y área relativas, además de localizar aletas y otras regiones de interés. El error informado para la longitud varió entre $1{,}9\,\%$ y $13{,}2\,\%$; sin embargo, el método trabajó principalmente con dimensiones relativas y planteó la visión estéreo como una extensión para recuperar dimensiones absolutas en peces inclinados u ocluidos.

Saleh et al. (2023) propusieron MFLD-net, una red ligera para detectar 16 puntos anatómicos sobre imágenes de peces. A partir de estos puntos obtuvieron la longitud total, la longitud estándar, la longitud cefálica y la profundidad corporal. El modelo alcanzó una precisión promedio de detección $\mathrm{AP} = 0{,}967$ y errores absolutos medios de 9,25 mm para la longitud total, 8,27 mm para la longitud estándar, 6,57 mm para la longitud cefálica y 7,62 mm para la profundidad corporal. Este antecedente es especialmente relevante para la definición de los extremos anatómicos, aunque su montaje con cámara industrial y cinta transportadora no reproduce una adquisición a través de una pared aire–vidrio–agua.

En este proyecto, la localización anatómica se realizó mediante marcado manual. Este procedimiento evita atribuir a un procedimiento automático una precisión que no se evaluó y permite mantener exactamente los mismos cuatro puntos al comparar las rutas geométricas. La repetibilidad del marcado y la incertidumbre de la referencia física se documentan junto con las calibraciones.

Un segundo grupo de trabajos estudia la recuperación de escala. Mediante tres redes regionales, Monkman et al. (2019) detectaron simultáneamente un pez y un marcador ArUco de tamaño conocido. La longitud total se calculó a partir del lado mayor de la región detectada y del promedio de las escalas correspondientes a los cuatro lados del marcador. El estudio informó una intersección sobre la unión media próxima al 93 % y un sesgo porcentual medio de 2,2 %. También identificó como fuentes principales de error la separación de profundidad entre el marcador y el pez, la distorsión de lente y las orientaciones absolutas superiores a aproximadamente 20°. Este antecedente fundamenta el uso de ArUco, pero también evidencia que el marcador solo proporciona una escala válida cuando se controlan la coplanaridad y la orientación.

De forma semejante, Tseng et al. (2020) detectaron mediante una red convolucional las regiones de la cabeza, la horquilla caudal y una placa de color de dimensión conocida. Los puntos del hocico y de la horquilla se determinaron posteriormente mediante procesamiento de imágenes y la longitud se obtuvo utilizando la relación píxel–distancia de la placa. El clasificador alcanzó una exactitud del 98,78 %, mientras que la longitud presentó un error absoluto medio de 5,36 cm y un error relativo absoluto medio de 4,26 %. La diferencia entre estas cifras muestra que un desempeño elevado en detección no implica necesariamente una exactitud equivalente en la medición física.

En un tanque de producción, Correia et al. (2025) utilizaron una cámara conectada a una Raspberry Pi y un modelo YOLOv8m-seg para segmentar camarones y una placa de alimentación de dimensiones conocidas. La placa se empleó como referencia de escala, mientras que la segmentación permitió seleccionar individuos extendidos y aproximadamente coplanares. Se obtuvieron valores de MAPE de 1,56 % para la longitud y 0,15 % para la anchura. Aunque el trabajo integra captura acuática, segmentación y escala visual, no formula una corrección refractiva explícita y estudia un objeto y una geometría diferentes de los considerados en esta investigación.

Los sistemas estéreo ofrecen otra forma de recuperar dimensiones físicas. Marrable et al. (2023) combinaron detección profunda de cabeza y cola con un sistema estéreo BRUVS calibrado mediante estructuras tridimensionales. La comparación de 3954 mediciones automáticas y manuales produjo un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0{,}99$. Este resultado muestra una asociación lineal elevada, aunque la correlación no constituye por sí sola una medida de concordancia ni descarta la existencia de sesgo entre métodos. Al-Jubouri et al. (2017) midieron la longitud de peces cebra a través de un tanque de

vidrio con dos cámaras web ortogonales, despreciando el efecto del vidrio y compensando la distancia con la segunda vista.

Por su parte, X. Zhang et al. (2025) emplearon cámaras superior y lateral, una red basada en módulos Hourglass y transformaciones tridimensionales para obtener siete variables fenotípicas de bagre de canal dentro del agua. El error relativo medio fue de aproximadamente 3,7 % para la longitud total y de 9,6 % al considerar conjuntamente las siete variables. El trabajo demuestra la posibilidad de recuperar múltiples medidas en un montaje acuático, aunque no evalúa de forma separada el efecto de una corrección refractiva.

Los antecedentes específicamente ópticos cumplen una función diferente. Qiao et al. (2019) propusieron un método de estructura a partir del movimiento que incorpora un modelo refractivo para estimar la calibración, la pose de la cámara y la reconstrucción tridimensional a través de superficies refractivas. El trabajo demostró, mediante simulaciones e imágenes reales, que ignorar la refracción introduce deformaciones en la reconstrucción. No obstante, su propósito es la reconstrucción tridimensional de escenas y no la medición morfométrica de peces.

En la calibración fotogramétrica de interfaces planas, el modelo Pinax de Łuczyński et al. (2017) representa de forma explícita la refracción en una carcasa de puerto plano y permite corregir la trayectoria de los rayos antes de realizar la reconstrucción o la medición. Este antecedente es conceptualmente cercano a la ruta C, aunque fue formulado para una corrección óptica general y no para comparar, en una misma captura monocular, una escala sin corrección, una calibración implícita y un modelo refractivo explícito. En la misma línea, Rofallski et al. (2022) analizaron la distorsión dependiente de la distancia que aparece al aplicar modelos de cámara convencionales a interfaces multimedia planas, y Shortis (2015) revisó las técnicas de calibración para medición subacuática. Sus resultados respaldan que la compensación implícita depende de la profundidad y que la calidad de la calibración no puede resumirse en un único valor independiente de la zona de trabajo.

Tres antecedentes recientes delimitan con precisión la brecha. MorphoCal (Vijayalakshmi et al., 2026) es monocular, pero la cámara está sumergida y los puntos se proyectan sobre un plano de calibración fijo obtenido con un damero bajo el agua; informa un MAE de 0,75 cm y un RMSE de 0,86 cm sobre 4810 muestras. Yin et al. (2026) corrigieron la refracción en la superficie agua–aire mediante la ley de Snell asumiendo una profundidad nominal (aproximadamente 0,8 m) y analizaron la sensibilidad a ese supuesto, sin entregar un intervalo. Zhou et al. (2023) resolvieron la profundidad con visión estéreo y corrección de refracción en la superficie. Ninguno de los tres trata una cámara externa a un vidrio plano ni compara, sobre los mismos puntos, una escala directa, una calibración implícita y un modelo explícito.

Seegräber et al. (2025) desarrollaron CalibMar, una herramienta abierta que integra

la calibración de cámara, estéreo y carcasa para configuraciones con puertos planos o en cúpula. Para un puerto plano, el modelo estima parámetros relacionados con la orientación y posición de la interfaz y permite representar la trayectoria no central de los rayos. Este trabajo es un antecedente instrumental, pero no incorpora marcado anatómico, referencia ArUco ni evaluación de medidas de peces.

El antecedente de mayor proximidad óptica es el de Seibold et al. (2026), quienes estimaron la longitud de pequeños peces de agua dulce en acuarios mediante una cámara estéreo. Su método combina YOLOv11-Pose, correspondencias restringidas por geometría epipolar refractiva y triangulación tridimensional que considera explícitamente las interfaces aire–vidrio–agua. Los mejores resultados reportados alcanzaron RMSE de 6,11 mm y 9,22 mm en dos escenas de prueba. Este trabajo confirma la importancia de incorporar la refracción en la cadena de medición, aunque utiliza visión estéreo, no emplea un marcador ArUco y no compara, sobre las mismas observaciones, los resultados de una cadena con y sin corrección.

La Tabla 2.1 resume las diferencias entre los antecedentes. Los valores numéricos no deben utilizarse para construir una clasificación directa entre métodos, debido a las diferencias de especie, tamaño, geometría, medidas, conjunto de datos y definición de las métricas.

Tabla 2.1: Matriz comparativa de antecedentes relacionados con la medición morfométrica y la corrección refractiva.

Fuente	Objeto y medio	Geometría	Puntos o procedimiento	Escala y refracción	Medidas y resultados	Limitación frente a este trabajo
Monkman et al. (2019)	Lubina europea; fotografías fuera del agua	Monocular; tres cámaras no especializadas	R-CNN para pez y marcador; longitud por región envolvente	ArUco de lado conocido; solo distorsión de lente	LT; mIoU $\approx$ 93 %; sesgo porcentual medio 2,2 %	Sin agua ni vidrio; sensible a paralaje, profundidad e inclinación
Tseng et al. (2020)	Peces cosechados; fuera del agua	Monocular	CNN para cabeza, horquilla y placa de color	Placa de dimensión conocida; sin refracción	LT; exactitud de clasificación 98,78 %; MAE 5,36 cm	Fuera del agua; muestra que detectar bien no implica medir bien
Saleh et al. (2023)	Peces en cinta transportadora	Cámara industrial monocular en montaje fijo	MFLD-net; 16 puntos anatómicos	Calibración del montaje; sin refracción	LT, LE, cefálica y PC; AP 0,967; MAE 6,57–9,25 mm	Fuera del agua; geometría distinta de un tanque
Correia et al. (2025)	Camarones en tanque de producción	Monocular (Raspberry Pi)	YOLOv8m-seg para individuos y placa	Placa como referencia; sin corrección refractiva	Longitud y anchura; MAPE 1,56 % y 0,15 %	Objeto y geometría distintos; sin modelo refractivo
Al-Jubouri et al. (2017)	Peces cebra en tanque de vidrio	Dos cámaras web ortogonales	Procesamiento clásico	Compensación de distancia por la segunda vista; vidrio despreciado	Longitud; error $\approx$ 1 %	Estéreo; no modela el vidrio ni compara rutas
Marrable et al. (2023)	Peces en estéreo-BRUVS	Estéreo calibrado	Detección profunda de cabeza y cola	Triangulación estéreo	Longitud; $r = 0{,}99$ frente a manual	Estéreo; correlación no es concordancia
X. Zhang et al. (2025)	Bagre de canal en agua	Cámaras superior y lateral	Red Hourglass; puntos clave	Transformaciones 3D	Siete variables; ERM 3,7 % (LT)	Dos vistas; no separa el efecto refractivo
Rofallski et al. (2022)	Interfaz plana; análisis fotogramétrico	Modelo convencional a distintas distancias	Patrones de calibración	Distorsión dependiente de la distancia	Error de reproyección	No mide peces; antecedente directo de la validez local de B
Łuczyński et al. (2017)	Cámaras en carcasa de puerto plano	Modelo Pinax de rayos refractados	Patrones de calibración	Corrección refractiva explícita	Reconstrucción y corrección de imagen	Fundamento óptico de C; sin medidas de peces

Tabla 2.1 (continuación)

Fuente	Objeto y medio	Geometría	Puntos o procedimiento	Escala y refracción	Medidas y resultados	Limitación frente a este trabajo
Seegräber et al. (2025)	Patrones sintéticos y reales	Mono o estéreo con puerto plano o cúpula	Detección de patrones; optimización	Calibración explícita de cámara y carcasa	Parámetros de cámara y puerto	Herramienta de calibración; sin anatomía ni medidas
Vijayalakshmi et al. (2026)	Peces en estanques; cámara sumergida	Monocular	Detección y puntos clave (MorphoCal)	Pinhole calibrado bajo agua; proyección rayo–plano	Longitud; MAE 0,75 cm, RMSE 0,86 cm (4810 muestras)	Cámara sumergida; asume un plano de referencia fijo; no evalúa fuera de él
Yin et al. (2026)	*Micropterus salmoides* en estanque	Monocular; seguimiento	Puntos clave y fusión de rasgos	Snell en la superficie agua–aire; profundidad nominal $\approx 0{,}8$ m	Longitud; sensibilidad al error de profundidad	Interfaz agua–aire sin vidrio; no entrega un intervalo
Zhou et al. (2023)	Peces en agua	Estéreo	Puntos clave	Corrección de refracción en la superficie; compara calibrar en aire frente a bajo agua	Longitud; error $\approx$ 1 %	Estéreo; la profundidad se resuelve con la segunda cámara
Seibold et al. (2026)	Peces de arroz en acuario	Estéreo externo a través de aire–vidrio–agua	YOLOv11-Pose; cinco puntos; asociación estéreo	Geometría epipolar y triangulación refractivas	Longitud boca–aleta caudal; RMSE 6,11 y 9,22 mm	Estéreo; sin ArUco; no compara la misma escena con y sin corrección

La matriz muestra que los componentes requeridos por la cadena de medición han sido demostrados en diferentes combinaciones. El marcado de puntos anatómicos, los marcadores o patrones de dimensiones conocidas permiten recuperar la escala; y los modelos refractivos permiten representar la trayectoria de los rayos a través del puerto. Sin embargo, una localización consistente o una alta correlación no garantiza por sí sola una baja diferencia respecto de la medida física, porque el resultado final también depende de la escala, la profundidad, la orientación y el modelo óptico.

La revisión no permite sostener que no existan sistemas que combinen medición de peces y tratamiento explícito de la refracción, dado el antecedente estéreo de Seibold et al. (2026). La diferencia específica del presente trabajo se encuentra en evaluar una configuración monocular y controlada a través de un puerto plano, comparando A, A′, B y C sobre las mismas escenas. Los puntos anatómicos marcados y la referencia de escala se mantienen constantes, mientras que C permite además construir $L(z)$ para profundidad desconocida. De esta forma se estima el efecto atribuible a la geometría mediante MAE, MAPE, sesgo y medidas de repetibilidad, sin presuponer que una ruta producirá necesariamente una mejora.

2.8. Síntesis del estado del arte y brecha de investigación

El estado del arte muestra que ya están resueltos, en forma separada, varios componentes de la cadena: el marcado y la detección de puntos anatómicos, la recuperación de escala mediante marcadores o patrones, la calibración convencional de cámaras y la modelización explícita de la refracción en configuraciones acuáticas. También existen sistemas estéreo que combinan triangulación y refracción para estimar longitudes de peces.

Permanece sin resolver, para la configuración estudiada, cuánto del error de una medición monocular a través de un puerto plano proviene de utilizar una escala constante, una calibración implícita o una corrección refractiva explícita. En particular, falta una comparación pareada que mantenga fijos los puntos marcados, la referencia ArUco y las imágenes, que evalúe cómo cambia el error con la distancia al plano de calibración y que diga qué puede afirmarse sobre la longitud cuando la profundidad no se conoce.

Esta tesis verificó experimentalmente esa diferencia mediante las rutas A, A′, B y C, la comparación con una referencia manual y el análisis de la dependencia con la profundidad. El marcado manual se documentó como entrada común, mientras que la contribución central es la evaluación geométrica y metrológica de las alternativas de conversión y la cuantificación del intervalo por profundidad desconocida.

No se presenta como novedad un sistema automático de detección anatómica, un nuevo

marcador ni un modelo general de calibración refractiva. Tampoco se pretende establecer que una ruta sea universalmente superior: la afirmación se limita a la configuración, las distancias y las condiciones experimentales definidas en esta investigación.

Capítulo 3

Metodología

Este capítulo describe el procedimiento utilizado para estimar medidas morfométricas de réplicas rígidas de peces a partir de fotografías tomadas a través de una pecera. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, es de tipo aplicado y utiliza un diseño experimental pareado. La comparación es pareada porque una misma imagen y los mismos puntos anatómicos se procesaron con los cuatro métodos de conversión métrica estudiados.

3.1. Tipo de investigación, enfoque, población y muestra

La investigación es aplicada, de enfoque cuantitativo y de carácter experimental, con diseño pareado: cada unidad experimental recibe los cuatro tratamientos (A, A′, B y C) sobre la misma observación. La población objetivo son las imágenes de peces obtenidas a través de un vidrio plano con una cámara externa. La muestra es no probabilística y está formada por las 72 imágenes de las seis réplicas rígidas disponibles, fotografiadas a cuatro profundidades con tres capturas por condición.

La unidad experimental es una réplica rígida de pez y la unidad de observación es una medición obtenida de una fotografía. Se utilizaron seis réplicas, identificadas como R1–R6, impresas en PLA y de tamaños diferentes (Figura 3.1). La especie que representan no constituye una variable del estudio; se buscó disponer de formas y longitudes variadas. Las dimensiones de referencia de cada réplica se midieron con calibre y se registraron en el archivo maestro del experimento (Tabla 3.1).

Cada medida de referencia se tomó tres veces con un calibre digital de resolución 0,01 mm y las lecturas se registraron al milímetro; la media se usó como referencia y la desviación estándar muestral entre lecturas como repetibilidad de la referencia (Tabla 3.1). La mayor desviación fue de 2,9 mm, en la LT de R2 y R4; en PC no superó 0,6 mm.



Figura 3.1: Réplicas de peces impresas en PLA utilizadas en el experimento. Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.1: Réplicas y referencias físicas medidas con calibre.

Réplica	LT media (mm)	Desv. LT (mm)	PC media (mm)	Desv. PC (mm)
R1	158,7	1,5	45,0	0,0
R2	134,3	2,9	27,3	0,6
R3	91,7	0,6	40,3	0,6
R4	142,7	2,9	42,7	0,6
R5	137,3	0,6	25,7	0,6
R6	209,7	0,6	35,3	0,6

Ambas son menores que el MAE de A, A′ y B, pero del mismo orden o mayores que el de C (1,22 mm en LT y 0,56 mm en PC; Tabla 4.4), por lo que el error de C queda en el orden de la repetibilidad de la referencia.

Cada réplica se ubicó con su plano de simetría a cuatro distancias nominales de la cara interna del vidrio: 5, 11, 17 y 23 cm. Estas posiciones se eligieron por los límites físicos de la pecera y por la zona en la que la imagen mantuvo un enfoque aceptable. En cada combinación de réplica y distancia se tomaron tres fotografías técnicas. Entre repeticiones no se movieron la cámara ni la pecera; se volvió a colocar la réplica en la posición indicada y se realizó una nueva captura. El orden de captura fue por réplica: se completaron sus cuatro distancias y repeticiones antes de continuar con la siguiente.

No se varió de forma planificada la posición de la réplica dentro del encuadre. Por tanto, el diseño contempló únicamente la variación de profundidad. El experimento produjo $6 \times 4 \times 3 = 72$ imágenes originales. Las repeticiones de una misma réplica se consideran repeticiones técnicas y no réplicas independientes; en consecuencia, el número de unidades experimentales es $n = 6$ y el número de combinaciones réplica–profundidad es 24.

Se incluyeron las capturas en las que la réplica se observó completamente y la imagen presentó un enfoque aceptable. Las capturas que no cumplieron estas condiciones se descartaron y el motivo se registró en la tabla maestra. La selección de la muestra responde a la disponibilidad de réplicas y al tiempo destinado al experimento, por lo que los resultados se interpretan como una evaluación experimental del montaje y no como una generalización a toda la población de peces.

3.2. Montaje e instrumentos de recolección de datos

El ensayo se realizó en una pecera de aproximadamente $30 \times 30 \times 30$ cm, construida con vidrio *float* de 4,0 mm de espesor, medido con calibre. Se utilizó agua clara de la canilla. Para el modelo óptico se adoptaron los valores $\mu_a = 1{,}000$, $\mu_g = 1{,}500$ y $\mu_w = 1{,}333$; estos son valores tabulados y no mediciones directas del índice del agua. La Figura 3.2 presenta el esquema acotado del montaje.

La cámara fue la integrada en un teléfono Realme C71 RMX5303 Dual. Las capturas se guardaron en formato JPG a 4096×3072 píxeles, con la configuración bloqueada durante el ensayo: ISO 640, velocidad de obturación 1/25 s, enfoque 0,76 y balance de blancos 5600 K. La distancia entre el frente de la lente y el vidrio fue de 230 mm, medida con una regla. Esta distancia se utilizó como aproximación de la distancia entre el centro de proyección y la primera interfaz óptica; el desplazamiento entre el frente de la lente y el centro de proyección es de pocos milímetros en una cámara de teléfono, y su efecto sobre C se cuantifica en la Sección 4.2.1 mediante el análisis de sensibilidad a d. La




Figura 3.2: Esquema acotado del montaje experimental en vista superior: cámara a $d = 230$ mm del vidrio frontal de 4 mm, marcador ArUco fijo en el vidrio (ruta A), riel con carrito y cuatro posiciones nominales (5, 11, 17 y 23 cm), marcador coplanar en el carrito (ruta A′) e iluminación cenital fija. No está a escala. Fuente: elaboración propia.

perpendicularidad aproximada del eje de la cámara respecto del vidrio se comprobó con una escuadra.

La iluminación se mantuvo fija mediante un foco de bajo consumo de 12 W ubicado en el techo de la habitación, con la pecera colocada debajo. La réplica se sostuvo mediante un riel con carrito fabricado en PLA. El soporte permitió repetir las posiciones de profundidad y mantener la réplica en una orientación similar entre capturas. La Tabla 3.2 relaciona la posición nominal de cada captura con la lectura del riel y con el origen del sistema de coordenadas usado por B. El origen del riel coincide con la posición de 5 cm, donde se calibró B; por eso B recibió como posición del plano de medición la lectura del riel, $z_{\text{riel}} = z - 50$ mm, mientras que C usó la distancia absoluta z a la cara interna del vidrio.

Tabla 3.2: Correspondencia entre la posición nominal de la réplica y la lectura del riel.

Posición nominal (cm al vidrio)	Separación de la zona de calibración de B (cm)	Lectura del riel (mm)	Desplazamiento al plano de simetría (mm)
5	0	0	10, compensado
11	6	60	10, compensado
17	12	120	10, compensado
23	18	180	10, compensado

Nota. El plano de simetría de la réplica estaba desplazado 10 mm respecto del apoyo del carrito. Ese desplazamiento se compensó físicamente al ubicar el carrito, corriéndolo 10 mm, de modo que el plano de simetría quedara en la posición nominal; por eso el procesamiento no aplicó ningún desplazamiento adicional.

Se emplearon marcadores ArUco del diccionario `4X4_50`, con los identificadores 0 y 1. El marcador id 1, utilizado por A, permaneció fijo en el vidrio. El marcador id 0, utilizado por A′, se colocó en una base común con la réplica. Para aproximar la coplanaridad con el plano de simetría se utilizó un separador de isopor de longitud equivalente al eje de simetría, fijado con cinta impermeable de doble faz. La réplica se sujetó a la base mediante el alambre previsto en sus orificios. Ambos marcadores se midieron con calibre: cada uno ocupa un cuadrado de 70 mm de lado, incluido el margen blanco, y el cuadrado negro mide 60 mm. Como el detector ubica las esquinas en el borde exterior del cuadrado negro, el lado físico que corresponde es el de este último, y coincide con el valor $L_m = 60{,}0$ mm con el que se configuró el procesamiento. La Figura 3.3 muestra la disposición de una réplica y del marcador coplanar dentro de la pecera.

Para la calibración se utilizó un damero de ajedrez de 5×5 cuadros (4×4 esquinas interiores), con cuadros de 20 mm. La calibración de B se realizó en la posición más cercana al vidrio, correspondiente a la distancia nominal de 5 cm. La separación de una captura respecto de esa zona se expresó como la diferencia absoluta entre su distancia al vidrio y la distancia de calibración. La Figura 3.4 presenta el damero y el marcador empleados en la preparación de la calibración.

Los parámetros físicos del puerto plano consumidos por C se resumen en la Tabla 3.3;




Figura 3.3: Montaje de una réplica junto con el marcador ArUco coplanar. Fuente: elaboración propia.




Figura 3.4: Damero y marcador ArUco colocados dentro de la pecera. Fuente: elaboración propia.

son la ficha del instrumento y se conservan en el archivo de configuración reproducido en el Anexo B.

Tabla 3.3: Parámetros del puerto plano utilizados por la ruta C.

Parámetro	Valor	Unidad	Cómo se obtuvo
Normal del puerto $\mathbf{n}_\pi$	$(0, 0, 1)$	—	Supuesta perpendicular; comprobada con escuadra
Distancia cámara–vidrio d	230	mm	Regla, desde el frente de la lente
Espesor del vidrio t_g	4,0	mm	Calibre
Índice del aire μ_a	1,000	—	Valor tabulado
Índice del vidrio μ_g	1,500	—	Valor tabulado (vidrio *float*)
Índice del agua μ_w	1,333	—	Valor tabulado (agua dulce, 22 °C)
Condiciones del agua	22 °C; salinidad 0; 0 dbar	—	Registradas en la configuración

La referencia geométrica del plano de medición de B se obtuvo a partir de dos posiciones del riel (0 y 180 mm) observadas con el damero; sus valores principales se resumen en la Tabla 3.4 y el archivo completo se reproduce en el Anexo D. El residuo del ajuste de la dirección del riel ($1{,}62 \times 10^{-13}$ mm) corresponde a una recta por dos puntos y es un residuo numérico, no una medida de precisión física; el error de reproyección observado fue de 0,270 px y la dispersión de la normal de 0,337°, ambos por debajo de los umbrales de aceptación configurados (1,0 px y 1,0°), y el error relativo de escala observado, 0,813 %, quedó por debajo del umbral de 5 %.

Tabla 3.4: Referencia geométrica del riel utilizada por la ruta B.

Campo	Valor
Plano de referencia z_{ref}	0,0 mm (posición nominal de 5 cm)
Posiciones del riel utilizadas	0,0 y 180,0 mm
Error de reproyección (umbral)	0,270 px (1,0 px)
Dispersión de la normal (umbral)	0,337° (1,0°)
Error relativo de escala (umbral)	0,813 % (5 %)
Supuesto	Planos de las réplicas paralelos al tablero

3.3. Software utilizado

El procesamiento se realizó con la aplarrollada en Python 3.12. Su código fuente y la documentación de uso se encuentran disponibles en el repositorio público https://github.com/Zequi20/FishmeterTPF. La aplicación utiliza OpenCV 5.0.0 para la detección de marcadores, la calibración y las transformaciones geométricas; NumPy 2.5.3 para las operaciones vectoriales; PyYAML 6.0.3 para los archivos de configuración; y Tkinter (biblioteca estándar) para la interfaz gráfica.

El módulo refractivo (`refractive_port.py` y `snells_law.py`) implementa las ecuaciones (2.8) a (2.14) y cuenta con pruebas unitarias de sanidad: con $\mu_g = \mu_w = 1$ y $t_g = 0$ reproduce la cámara pinhole, y un rayo sobre el eje óptico no se desvía. Las pruebas de integración verifican que los cuatro métodos reciben las mismas coordenadas y producen un registro trazable por imagen.

La interfaz permite cargar la fotografía, detectar los marcadores, cargar o seleccionar manualmente los puntos anatómicos, ejecutar los cuatro métodos y exportar sus resultados. Los clics realizados sobre el visor se convierten a coordenadas de la imagen original antes de ser guardados o procesados. La Figura 3.5 muestra la pantalla utilizada para la selección de puntos y la comparación de las mediciones.




Figura 3.5: Interfaz de Fishmeter para la marcación y comparación de métodos. Fuente: Fishmeter.

3.4. Medidas físicas, puntos anatómicos y variables

Para cada réplica se conservaron medidas físicas de referencia de la longitud total y de la profundidad corporal (Tabla 3.1). La referencia y la imagen utilizaron la misma convención anatómica, definida en la Sección 2.1.2. La longitud total se definió entre el extremo anterior del hocico ($\mathbf{p}_1$) y el punto más posterior de la aleta caudal sobre el eje longitudinal ($\mathbf{p}_2$); cuando la cola presenta dos lóbulos, $\mathbf{p}_2$ es el extremo del lóbulo de mayor longitud. La profundidad corporal se midió entre el perfil dorsal ($\mathbf{p}_3$) y el perfil ventral ($\mathbf{p}_4$) de una misma sección transversal, sin incluir las aletas.

Los cuatro puntos se marcaron manualmente sobre la imagen original. El eje longitu-

dinal de la réplica se indicó de forma explícita y se utilizó para proyectar las medidas. No se empleó segmentación automática ni se eligieron puntos diferentes para cada método. La Figura 3.6 resume la ubicación de los cuatro puntos y las dos medidas consideradas, y la Figura 3.7 presenta los instrumentos utilizados para obtener las dimensiones físicas de referencia.




Figura 3.6: Puntos anatómicos empleados para la longitud total y la profundidad corporal. Fuente: elaboración propia.




Figura 3.7: Instrumentos y disposición utilizados para medir físicamente una réplica. Fuente: elaboración propia.

Si $\mathbf{u}$ es el vector unitario del eje longitudinal y $\mathbf{n} = (-u_y, u_x)$ su normal, las medidas en el plano métrico se calcularon como

$$\mathrm{LT} = |(\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1) \cdot \mathbf{u}|, \qquad \mathrm{PC} = |(\mathbf{q}_4 - \mathbf{q}_3) \cdot \mathbf{n}|, \tag{3.1}$$

donde $\mathbf{q}_i$ son los puntos anatómicos ya convertidos a milímetros por la ruta correspondiente. Operacionalmente, LT es la proyección del segmento $\mathbf{p}_1$–$\mathbf{p}_2$ sobre el eje longitudinal;

con los puntos sobre el eje coincide con la distancia euclídea, que es la convención usada con el calibre. En los registros del experimento, los rótulos $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ quedaron invertidos respecto de esta definición: $\mathbf{p}_1$ se marcó en el extremo caudal y $\mathbf{p}_2$ en el hocico. Como LT se calcula con el valor absoluto de la proyección (ecuación 3.1), el orden de los puntos no afecta el resultado. La profundidad solo se aceptó cuando la sección marcada fue suficientemente perpendicular al eje. La aplicación conservó como diagnóstico el desvío de la sección y permitió descartar una profundidad no válida.

La Tabla 3.5 presenta la definición conceptual y operacional de las variables del estudio, separando los factores que se variaron, los resultados que se midieron y las condiciones que se mantuvieron fijas.

Tabla 3.5: Operacionalización de las variables.

Variable	Tipo	Definición conceptual	Definición operacional	Unidad
Factores variados				
Método	Nominal	Ruta de conversión píxel–milímetro	A, A′, B o C aplicados a los mismos puntos (Sección 3.5)	—
Distancia al vidrio	Nominal	Profundidad z del plano de simetría de la réplica	Posición del carrito: 5, 11, 17 o 23 cm; separación de la zona de B: 0, 6, 12 o 18 cm	cm
Rango de z	Nominal	Conocimiento disponible sobre la profundidad	Toda la pecera (0–30 cm); ± 3 cm; ± 1 cm	cm
Resultados medidos				
LT y PC estimadas	Razón	Longitud total y profundidad corporal de la réplica	Salida de Fishmeter por método, ecuación (3.1)	mm
LT y PC de referencia	Razón	Dimensión física de la réplica	Media de tres lecturas con calibre digital (0,01 mm)	mm
Error con signo, EA, EPA	Razón	Diferencia entre estimación y referencia	Ecuaciones (3.3)	mm, mm, %
Ancho relativo de I_L	Razón	Extensión del intervalo por profundidad desconocida	$(\max_z L - \min_z L)/\mathrm{LT}_{\mathrm{ref}}$	%
Cobertura de I_L	Razón	Fracción de capturas cuya referencia cae en I_L	Conteo sobre las capturas disponibles	—
Condiciones fijas				
Cámara, pecera, agua, luz, marcadores, soporte, operador	—	Condiciones del montaje	Registradas en las Secciones 3.2 y 3.6	—

3.5. Métodos de conversión métrica

Cada método recibe la misma imagen, los mismos cuatro puntos y el mismo eje. Solo cambia la transformación utilizada para convertir píxeles a milímetros.

Método A. Utiliza el ArUco fijo en el vidrio. Con el lado físico L_m del marcador y el promedio $\bar{p}$ de las longitudes en píxeles de sus cuatro lados (ecuación 2.18), la escala

implementada es

$$k = \frac{L_m}{\bar{p}}, \qquad \bar{p} = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} p_i, \tag{3.2}$$

que difiere de la ecuación (2.19) en el orden del promedio; para marcadores bien detectados ambas coinciden hasta la tercera cifra. Cada punto se transforma como $\mathbf{q}_i = k\,\mathbf{p}_i$ y las medidas se obtienen con la ecuación (3.1). Es una línea de base que no corrige la diferencia de profundidad entre el vidrio y la réplica.

Método A′. Utiliza el ArUco montado aproximadamente en el plano de simetría de la réplica. Las cuatro esquinas del marcador en píxeles y sus coordenadas métricas $(0,0)$, $(L_m,0)$, (L_m,L_m) y $(0,L_m)$ definen una homografía $\mathbf{H}$ de 3×3; cada punto anatómico se transforma como $\tilde{\mathbf{q}}_i = \mathbf{H}\,\tilde{\mathbf{p}}_i$ en milímetros sobre el plano del marcador, el eje longitudinal se transforma del mismo modo, y las medidas se calculan con la ecuación (3.1). La homografía corrige la perspectiva dentro del plano del marcador, pero no la diferencia de escala de puntos fuera de ese plano.

Método B. Utiliza la calibración de cámara con el damero sumergido y un modelo pinhole efectivo (perfil `B-effective`, Anexo C). Los píxeles se convierten en rayos con $\mathbf{K}_{\text{agua}}$ y los coeficientes de distorsión efectivos (ecuaciones 2.1 y 2.4, invertidas) y se intersecan con el plano π_z, paralelo al tablero de calibración, situado en la lectura del riel de cada captura, que ya corresponde al plano de simetría de la réplica (Tabla 3.2). La calibración se fijó en la posición más cercana al vidrio, de modo que B representa de forma empírica el comportamiento óptico de la zona calibrada. LT y PC se calculan en el espacio métrico tridimensional.

Método C. Utiliza la calibración de cámara en aire (perfil `C-air`) y el modelo de puerto plano de la Sección 2.2.4. Para cada punto se corrige la distorsión de lente, se obtiene el rayo en aire (ecuación 2.8), se aplican las dos refracciones (ecuaciones 2.9 a 2.13) con los parámetros de la Tabla 3.3 y se interseca el rayo en agua (ecuación 2.14) con el plano de la réplica, definido en el marco de la cámara física. Para estudiar el caso de profundidad desconocida, el mismo cálculo se repite sobre la grilla de profundidades físicamente admisibles y se expresa como el intervalo geométrico de la ecuación (2.17).

La prueba complementaria con una barra patrón sumergida, prevista para separar un eventual error de implementación del error de marcado, no se realizó como validación separada; se efectuó únicamente una comprobación preliminar sobre la réplica R1 (longitud aproximada de 160 mm), durante las pruebas preliminares de comienzos de septiembre de 2026 (Sección 1.9.1). La validación métrica de las cuatro rutas en este trabajo es la comparación directa con las longitudes y profundidades de calibre de las seis réplicas en

las cuatro posiciones (Capítulo 4). En este documento se distingue «comprobación instrumental con patrón» (barra sumergida, no realizada) de «validación externa» (otras cámaras, montajes o condiciones, fuera del alcance).

3.6. Procedimiento por imagen y trazabilidad

El procesamiento siguió la secuencia de la Figura 3.8, idéntica para las 72 imágenes:

1. identificar la réplica, la distancia y la repetición, y conservar la imagen JPG original;
2. verificar visibilidad y enfoque;
3. marcar manualmente $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$, $\mathbf{p}_3$ y $\mathbf{p}_4$ en coordenadas de la imagen original;
4. registrar el eje longitudinal y las observaciones de calidad;
5. aplicar A, A′, B y C a las mismas coordenadas;
6. calcular LT y PC en milímetros y guardar advertencias o exclusiones;
7. asociar cada estimación con la referencia física, la calibración, la versión del procedimiento y el nombre de la imagen.




Figura 3.8: Flujo de procesamiento por imagen: los mismos cuatro puntos marcados una sola vez alimentan las cuatro rutas, y cada estimación queda asociada a su referencia física y a su registro. Fuente: elaboración propia.

La tabla maestra incluyó el identificador de la réplica y de la imagen, distancia al vidrio, repetición, método, medida, referencia física, estimación, error, estado de los puntos, estado del marcador y motivo de exclusión cuando correspondió. De este modo, cada estimación pudo rastrearse hasta la fotografía original y sus coordenadas manuales. Los archivos de datos (imágenes, puntos, calibraciones y tabla maestra) y el script que regenera las tablas y figuras del Capítulo 4 forman parte del repositorio (Anexo E).

3.7. Evaluación de las estimaciones

Para cada medida se calculó el error con signo, el error absoluto y el error porcentual absoluto:

$$e = \hat{y} - y, \qquad \mathrm{EA} = |\hat{y} - y|, \qquad \mathrm{EPA} = 100\,\frac{|\hat{y} - y|}{y}, \tag{3.3}$$

donde $\hat{y}$ es la estimación del método y y la referencia física. Las tres repeticiones técnicas se resumieron por réplica y distancia antes de comparar los métodos, evitando tratarlas como observaciones independientes. Sobre las $n = 24$ combinaciones réplica–profundidad se calcularon el sesgo, el error absoluto medio y el error porcentual absoluto medio:

$$\mathrm{sesgo} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i, \qquad \mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|e_i|, \qquad \mathrm{MAPE} = \frac{100}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{|e_i|}{y_i}. \tag{3.4}$$

Un sesgo positivo indica sobreestimación y uno negativo subestimación. Estas métricas describen la estimación promedio por condición; el error de una captura individual puede ser mayor, por lo que la Tabla 4.4 informa también el MAE calculado sobre las capturas individuales.

La comparación principal se organizó mediante el error de A, A′, B y C para las mismas imágenes y profundidades. Como las 24 combinaciones pertenecen a seis réplicas (medidas repetidas), la inferencia se hizo con la réplica como unidad: para cada réplica se promedió el error absoluto de LT sobre las cuatro posiciones y se aplicó una prueba de signos exacta, de dos colas, a las diferencias pareadas entre C y cada uno de los otros métodos ($n = 6$). No se aplicaron pruebas paramétricas porque seis réplicas no permiten verificar sus supuestos. Los conteos por combinación réplica–profundidad (24 pares) se reportan como descriptivos. También se consideró el cambio del error de B y C al aumentar la separación respecto de la calibración de B, resumido por la pendiente de una recta ajustada por mínimos cuadrados a la diferencia de MAE frente a la separación.

Para C se consideró el intervalo de longitudes obtenido al recorrer las profundidades admisibles. Ese intervalo representa incertidumbre geométrica por profundidad y no un intervalo de confianza estadístico. Su ancho relativo se evaluó para tres escenarios de conocimiento de z (toda la pecera, ± 3 cm y ± 1 cm) y se comparó con la predicción de primer orden de la ecuación (2.16). Para ello, C se evaluó en cada captura con el plano de medición en $z = 0, 10, \ldots, 300$ mm; la cobertura empírica se calculó como la fracción de las 72 capturas cuya LT de calibre quedó dentro de I_L. La concordancia entre C y la referencia se describe además con el sesgo y los límites de acuerdo de Bland–Altman (Bland & Altman, 1986). Los límites se calcularon como el sesgo $\pm 1{,}96$ veces la desviación estándar de las diferencias sobre las 24 combinaciones (Sección 4.8).

3.8. Alcance y limitaciones metodológicas

El procedimiento mide réplicas rígidas y utiliza localización manual de puntos; por ello no representa un sistema de segmentación automática ni una medición completamente automática. La distancia cámara–vidrio se midió desde el frente de la lente y los índices de refracción se tomaron de valores tabulados; la sensibilidad de C a estos dos parámetros se cuantifica en la Sección 4.2.1. La exactitud de B depende de que el plano de medición se exprese en el marco de su calibración, a través de la referencia del riel (Tablas 3.2 y 3.4). La comprobación instrumental con una barra patrón sumergida no se realizó; la validación métrica del trabajo es la comparación con las referencias de calibre de las réplicas.

3.9. Cuestiones éticas y uso de herramientas

No se utilizaron animales ni datos de terceros; las réplicas, las imágenes, las calibraciones y las medidas son propias. El código de la aplicación, incluido el módulo refractivo, fue desarrollado por el autor y su historial de versiones está disponible en el repositorio. Durante la redacción se emplearon herramientas de asistencia basadas en modelos de lenguaje para revisar la estructura del documento, la consistencia de la notación y la redacción de borradores de secciones a partir de los datos del autor; el diseño experimental, la captura, el marcado, el análisis y las conclusiones son responsabilidad del autor, quien revisó y validó todo el texto.

Capítulo 4

Resultados y discusión

Este capítulo presenta los resultados registrados en el CSV maestro del experimento. El análisis se realizó sobre el experimento principal, conservando la correspondencia entre cada imagen, la réplica, la profundidad, la repetición técnica y el método de conversión métrica. Las cifras se informan como una comparación dentro del montaje utilizado y contra las referencias físicas de las réplicas; no se interpretan como una validación del sistema en otras condiciones.

4.1. Composición del conjunto y control de calidad

El archivo contiene 288 registros: 72 imágenes, seis réplicas de PLA, cuatro posiciones nominales respecto del vidrio (5, 11, 17 y 23 cm), tres capturas técnicas por condición y cuatro métodos (A, A′, B y C). Por cada combinación de réplica y profundidad se dispone, en general, de tres capturas. Las capturas repetidas se trataron como repeticiones técnicas y no como réplicas independientes.

Se obtuvieron valores numéricos para 284 registros. Los cuatro registros sin medición corresponden a A y A′ en dos imágenes en las que no se detectó el marcador ArUco: `R2-REP2-170.jpg` y `R3-REP2-50.jpg`. El motivo se conservó en el CSV y esos registros se excluyeron de los cálculos de error. Los métodos B y C produjeron valores para las 72 imágenes. La aplicación conserva para ambos un estado interno `PENDING_VALIDATION`, que solo cambia cuando se registra una barra patrón sumergida; esa comprobación instrumental complementaria no se realizó (Sección 3.5). La validación métrica de B y C en este trabajo es la comparación directa con las longitudes y profundidades de calibre de las seis réplicas en las cuatro posiciones, que se presenta en las Secciones 4.3 y 4.4. La Tabla 4.1 resume el tratamiento de los registros.

En las dos combinaciones afectadas por la ausencia de ArUco, A y A′ se promediaron con las dos capturas disponibles, mientras que B y C usaron las tres; el pareamiento no

Tabla 4.1: Registros del CSV y su tratamiento en el análisis.

Método	Registros	Con valor	Tratamiento
A	72	70	Se excluyeron dos registros por falta de detección del ArUco.
A′	72	70	Se excluyeron dos registros por falta de detección del ArUco.
B	72	72	Valor numérico en las 72 imágenes; evaluado contra la referencia de calibre.
C	72	72	Valor numérico en las 72 imágenes; evaluado contra la referencia de calibre.

es por ello idéntico en esas dos combinaciones. Al repetir el cálculo de las Tablas 4.4 y 4.5 solo con las 70 imágenes comunes a los cuatro métodos, ningún valor cambió en más de 0,01 mm o 0,01 puntos porcentuales, y los conteos de la comparación pareada de la Sección 4.3 se mantuvieron; los resultados no dependen de esas dos capturas.

4.2. Calibraciones

Las dos calibraciones de cámara se realizaron el 12 de octubre de 2026 con el damero de 4×4 esquinas interiores y cuadros de 20 mm, a la resolución de captura de 4096×3072 píxeles. La Tabla 4.2 resume sus indicadores de calidad; los perfiles completos se reproducen en el Anexo C.

Tabla 4.2: Calibraciones de cámara utilizadas por las rutas B y C.

Campo	Perfil B (bajo agua)	Perfil C (en aire)
Identificador	`B-effective`	`C-air`
Rutina	`calibrateCamera` (OpenCV 5.0.0)	`calibrateCamera` (OpenCV 5.0.0)
RMS de reproyección	0,4354 px	0,3745 px
Vistas recibidas / aceptadas	35 / 35	36 / 36
Vistas rechazadas	0	0
Focal efectiva f_x	4502,3 px	3313,7 px
Punto principal (c_x, c_y)	(2027,3; 1549,0) px	(2028,2; 1530,6) px

Ambos valores de RMS están por debajo de 0,5 px, umbral habitual para una calibración aceptable, y ninguna vista fue rechazada. La razón entre las focales efectivas, $f_{x,\text{agua}}/f_{x,\text{aire}} = 4502{,}3/3313{,}7 = 1{,}36$, es consistente con el índice de refracción del agua ($\mu_w = 1{,}333$): la calibración de B absorbe la refracción en una focal efectiva mayor. Para incidencia cercana a la normal, un puerto plano equivale en primer orden a una cámara pinhole con la focal multiplicada por μ_w y el centro de proyección desplazado, de modo que el modelo efectivo puede reproducir la escala a distintas profundidades si el plano

de medición se ubica correctamente; los efectos no centrales que lo hacen depender de la distancia crecen con el ángulo de incidencia (Rofallski et al., 2022).

4.2.1. Sensibilidad de C a los parámetros del montaje

Tabla 4.3: Sensibilidad de la longitud total estimada por C a los parámetros medidos a mano: cambio medio con signo sobre las 72 capturas respecto de la configuración base ($d = 230$ mm, $\mu_w = 1{,}333$).

Parámetro	Variación	Cambio medio de LT (mm)	Cambio medio de LT (%)
Distancia cámara–vidrio d	$-20\,\%$ (184 mm)	$-20{,}57$	$-14{,}01$
Distancia cámara–vidrio d	$+20\,\%$ (276 mm)	$+20{,}57$	$+14{,}01$
Índice del agua μ_w	$-0{,}01$ (1,323)	$+0{,}34$	$+0{,}23$
Índice del agua μ_w	$+0{,}01$ (1,343)	$-0{,}33$	$-0{,}23$

C se recalculó sobre las 72 capturas con cada variante, conservando la distancia z de la réplica a la cara interna del vidrio; al cambiar d se desplazaron tanto la interfaz como el plano de medición. Un error de $\pm 20\,\%$ en d (± 46 mm) cambió la LT en 20,57 mm (14,01 %) en promedio, en concordancia con la aproximación de primer orden de la ecuación (2.16), según la cual una variación Δd cambia la longitud estimada en una fracción $\Delta d / D(z)$, con $D(z)$ entre 270 y 405 mm en las posiciones estudiadas. Esto equivale a cerca de 0,3 % de LT por milímetro de error en d: un error de 5 mm ya supera el MAPE de C (0,88 %). La distancia cámara–vidrio es, por tanto, el parámetro del montaje que más condiciona la exactitud de C y debe medirse con cuidado. En cambio, una variación de $\pm 0{,}01$ en μ_w cambió la LT en 0,34 mm (0,23 %) en promedio y en no más de 0,70 mm en una captura individual, por debajo del MAE de C, de modo que el uso de un índice tabulado no limitó la exactitud.

4.3. Resultados agregados por método

Las métricas se calcularon según la Sección 3.7 después de promediar las tres capturas de cada combinación réplica–profundidad, de modo que la comparación principal quedó formada por 24 combinaciones por método. La Tabla 4.4 resume las diferencias entre las estimaciones promediadas y sus referencias físicas, y la Figura 4.1 las presenta gráficamente. A presenta sesgo negativo en ambas medidas, mientras que A′ y C tienden a sobreestimar; B tiene un sesgo prácticamente nulo en LT (+0,05 mm) y levemente negativo en PC ($-0{,}32$ mm). B y C obtienen los menores errores, con valores cercanos entre sí; A′ queda en tercer lugar y A es el método más afectado.

En LT, A subestimó en promedio 37,43 mm. La homografía de A′ redujo el MAE a 3,29 mm, y las dos rutas que usan la profundidad conocida con un modelo de cámara

Tabla 4.4: Errores medios por método después de resumir las repeticiones técnicas.

Método	n	Promedio por combinación						Por captura	
		Sesgo LT (mm)	MAE LT (mm)	MAPE LT (%)	Sesgo PC (mm)	MAE PC (mm)	MAPE PC (%)	MAE LT (mm)	MAE PC (mm)
A	24	−37,43	37,43	25,68	−9,07	9,07	25,25	37,75	9,16
A′	24	+3,29	3,29	2,28	+0,95	1,03	2,78	3,33	1,03
B	24	+0,05	1,08	0,73	−0,32	0,38	1,26	1,35	0,54
C	24	+1,07	1,22	0,88	+0,29	0,56	1,62	1,34	0,58

Nota. n es el número de combinaciones réplica–profundidad, no el número de fotografías. Las métricas promediadas describen la estimación promedio por condición. Las dos últimas columnas se calcularon sobre las capturas individuales: 70 para A y A′ y 72 para B y C.




Figura 4.1: Error absoluto medio por método para longitud total (izquierda) y profundidad corporal (derecha), sobre las 24 combinaciones réplica–profundidad (datos de la Tabla 4.4). Fuente: elaboración propia.

calibrado lo llevaron a 1,08 mm (B) y 1,22 mm (C). En PC se observó el mismo orden: A alcanzó un MAE de 9,07 mm, A′ de 1,03 mm, C de 0,56 mm y B de 0,38 mm. Calculado sobre las capturas individuales, el MAE de LT de B y C fue prácticamente igual (1,35 y 1,34 mm).

En la comparación pareada de LT, C tuvo menor error absoluto que A y que A′ en las 24 combinaciones, y B fue mejor que A en las 24 y que A′ en 23 (la excepción fue R2 a 5 cm). Con la réplica como unidad experimental, tanto B como C tuvieron menor error absoluto medio de LT que A y que A′ en las seis réplicas; la prueba de signos exacta de dos colas sobre las seis diferencias pareadas da $p = 2/2^6 = 0{,}031$ en cada una de esas cuatro comparaciones. Entre B y C no hubo diferencia: C tuvo menor error de LT en 10 de las 24 combinaciones y en 3 de las 6 réplicas (R2, R5 y R6; $p = 1$). Los conteos sobre las 24 combinaciones se reportan como descriptivos porque las combinaciones de una misma réplica no son independientes. Para PC, C fue mejor que A en las 24 combinaciones y que A′ en 21 (5 de 6 réplicas, $p = 0{,}219$; la excepción fue R5, con un MAE de PC de 0,32 mm para A′ y 0,75 mm para C), y B fue mejor que C en 16 de las 24 combinaciones y en 5 de las 6 réplicas ($p = 0{,}219$), de nuevo con R5 como excepción.

4.4. Comportamiento según la profundidad

La dependencia con la distancia al vidrio se aprecia con mayor claridad en la longitud total. La Tabla 4.5 presenta el MAE de LT para cada posición, calculado después de promediar las repeticiones técnicas, y la Figura 4.2 muestra las cuatro curvas.

Tabla 4.5: MAE de longitud total (mm) por posición de la réplica.

Distancia (cm)	Separación de la zona de B (cm)	A	A′	B	C	B − C
5	0	13,77	3,44	1,18	1,09	+0,09
11	6	32,02	3,18	1,10	1,41	−0,31
17	12	46,29	3,44	1,01	1,29	−0,28
23	18	57,64	3,11	1,04	1,07	−0,04

El error de A aumentó de 13,77 mm a 5 cm hasta 57,64 mm a 23 cm, con una pendiente de 2,43 mm por centímetro de separación. Este comportamiento es compatible con una escala calculada en el plano del vidrio: al alejarse la réplica, la misma escala deja de representar adecuadamente su plano de medición. La predicción de primer orden de la ecuación (2.16) para una réplica de 140 mm da errores de −19, −37, −50 y −60 mm en las cuatro posiciones, frente a los −14, −32, −46 y −58 mm observados; la diferencia máxima, de 6 mm, es atribuible a que d se midió desde el frente de la lente y a que las réplicas tienen longitudes distintas. Esta coincidencia es una verificación independiente del modelo óptico: el error de A es el que la geometría predice.




Figura 4.2: Error absoluto medio de longitud total por método y distancia de la réplica al vidrio (datos de la Tabla 4.5). El error de A crece con la profundidad; A′, B y C se mantienen estables, y las curvas de B y C casi se superponen. Fuente: elaboración propia.

A′ se mantuvo cerca de 3,1–3,5 mm en todas las posiciones, lo que indica que el marcador coplanar redujo la variación asociada a la perspectiva. B permaneció entre 1,01 y 1,18 mm y C entre 1,07 y 1,41 mm, sin tendencia con la profundidad. La diferencia B − C osciló entre −0,31 y +0,09 mm, con una pendiente de −0,006 mm por centímetro de separación: el error de B no aumentó al alejarse la réplica de la zona de calibración.

Para PC se observó un patrón equivalente para A: el MAE pasó de 3,02 mm a 5 cm a 14,24 mm a 23 cm. A′ varió entre 0,75 y 1,34 mm, B entre 0,25 y 0,48 mm y C entre 0,48 y 0,62 mm.

La Figura 4.3 muestra el error con signo de cada combinación réplica–profundidad, además de su media por posición. La dispersión de A crece con la profundidad junto con su sesgo; en LT, la de A′ fue de 4 a 5 mm alrededor de un sesgo positivo, y la de B y C fue similar entre sí, de 3,4 a 4,8 mm. Esa dispersión se repite entre posiciones para una misma réplica: R4 tuvo el mayor error absoluto de LT en A′, B y C en las cuatro posiciones (en B y C, entre +2,1 y +4,3 mm), y su referencia de LT es una de las dos con mayor desviación entre lecturas (2,9 mm; Tabla 3.1). Esto apunta a la referencia de calibre o al marcado de esa réplica más que a la conversión.




Figura 4.3: Error con signo de LT (arriba) y PC (abajo) para cada una de las 24 combinaciones réplica–profundidad, después de promediar las repeticiones técnicas. A se presenta en un panel propio por su escala; A′, B y C comparten un eje ampliado. Cada punto es una réplica y la línea horizontal, la media por posición. Fuente: elaboración propia.

4.5. Repetibilidad del marcado manual

PENDIENTE P1 (requiere datos)

Volver a marcar los cuatro puntos en doce imágenes (una por réplica a 5 y a 23 cm) sin consultar el marcado anterior, y completar la Tabla 4.6 con la diferencia media y máxima en píxeles por punto y su efecto en milímetros sobre LT y PC calculado con C. Cerrar con: «La repetibilidad del marcado introduce una variación de X mm en LT, inferior/comparable al MAE de C y muy inferior a la diferencia entre métodos, por lo que las conclusiones de las Secciones 4.3 y 4.4 no dependen del operador».

Tabla 4.6: Repetibilidad del marcado manual sobre doce imágenes remarcadas.

Punto	Diferencia media (px)	Diferencia máxima (px)	Efecto medio en la medida (mm, con C)	Medida afectada
$\mathbf{p}_1$ (hocico)	[ ]	[ ]	[ ]	LT
$\mathbf{p}_2$ (extremo caudal)	[ ]	[ ]	[ ]	LT
$\mathbf{p}_3$ (perfil dorsal)	[ ]	[ ]	[ ]	PC
$\mathbf{p}_4$ (perfil ventral)	[ ]	[ ]	[ ]	PC

4.6. Intervalo por profundidad desconocida

La pregunta principal de este trabajo es qué intervalo de longitud puede garantizar C cuando la profundidad z es desconocida y en qué condiciones ese intervalo es utilizable. Con el modelo de puerto plano, la longitud estimada para una misma imagen es una función $L(z)$ de la profundidad asumida; el intervalo I_L de la ecuación (2.17) recoge su variación sobre el rango admisible.

Para incidencia cercana a la normal, la magnificación de un punto situado a profundidad z detrás del vidrio es, en primer orden, proporcional a $1/D(z)$, con $D(z) = d + t_g/\mu_g + z/\mu_w$ (ecuación 2.16), donde $d = 230$ mm, $t_g = 4$ mm, $\mu_g = 1{,}5$ y $\mu_w = 1{,}333$. Por tanto, $L(z)$ es proporcional a $D(z)$, creciente en z, y el intervalo puede escribirse como $[L(z_{\text{mín}}), L(z_{\text{máx}})]$. Esta misma relación reproduce el error observado de A dentro de 6 mm (Sección 4.4), lo que respalda su uso para el intervalo.

Con ella, el ancho relativo de I_L para una réplica situada a profundidad real z_0 es $(D(z_{\text{máx}}) - D(z_{\text{mín}}))/D(z_0)$. Para verificar esa predicción, C se ejecutó sobre las 72 capturas con el plano de medición en $z = 0, 10, 20, \ldots, 300$ mm. $L(z)$ resultó estrictamente creciente en las 72 capturas (Figura 4.5), lo que confirma que $I_L = [L(z_{\text{mín}}), L(z_{\text{máx}})]$. La Tabla 4.7 y la Figura 4.4 presentan el ancho numérico, expresado como porcentaje de la LT de calibre, para las cuatro posiciones y tres escenarios de conocimiento de z: desconocida en toda la pecera (0–30 cm), conocida con ± 3 cm y conocida con ± 1 cm. La predicción de primer

orden, que se indica entre paréntesis, difirió del cálculo numérico en 0,6 % en promedio.

Tabla 4.7: Ancho relativo del intervalo I_L (% de la LT de calibre) según la profundidad de la réplica y el conocimiento disponible sobre z: cálculo numérico con C sobre las 72 capturas y, entre paréntesis, predicción geométrica de primer orden. La última columna indica la cobertura empírica.

Conocimiento de z	5 cm	11 cm	17 cm	23 cm	Cobertura
Desconocida (0–30 cm)	81,8 (83,3)	71,0 (71,4)	62,4 (62,5)	55,6 (55,5)	1,00
Conocida con ±3 cm	16,4 (16,7)	14,2 (14,3)	12,5 (12,5)	11,1 (11,1)	1,00
Conocida con ±1 cm	5,5 (5,6)	4,7 (4,8)	4,2 (4,2)	3,7 (3,7)	0,81
MAPE de A′ (z conocida)		2,3			
MAPE de B (z conocida)		0,7			
MAPE de C (z conocida)		0,9			




Figura 4.4: Ancho relativo del intervalo I_L según la profundidad real de la réplica y el conocimiento disponible sobre z (datos de la Tabla 4.7). Las barras muestran el cálculo numérico y los marcadores negros la predicción de primer orden; la línea discontinua marca el MAPE de A′ con profundidad conocida. Fuente: elaboración propia.

Con una sola cámara y sin información de profundidad, el intervalo abarca entre 56 y 82 % de la longitud de la réplica: no es utilizable para morfometría. Si la profundidad se acota a ±3 cm (por ejemplo, con una guía o un tanque angosto), el ancho baja a 11–16 %, todavía mayor que el error de A′, B y C con z conocida. Solo cuando la profundidad se conoce con ±1 cm el ancho (4–5 %) se vuelve comparable con el error de A′ (2,3 %) y queda dentro de un orden de magnitud del de B y C (0,7 y 0,9 %). La cobertura empírica fue completa (72 de 72 capturas) en toda la pecera y con ±3 cm, pero bajó a 0,81 (58 de 72) con ±1 cm: con una ventana tan estrecha, el propio error de C con z conocida basta para que la LT de calibre quede fuera del intervalo en algunas capturas. Este es el resultado que responde la pregunta principal: el modelo refractivo elimina el error de

conversión, pero la profundidad sigue siendo la fuente dominante de incertidumbre y debe medirse o acotarse, no asumirse.




Figura 4.5: Longitud total estimada por C en función de la profundidad supuesta z para dos capturas (R1-REP1 a 5 cm y R6-REP1 a 23 cm). La línea discontinua horizontal indica la LT de calibre, la línea punteada vertical la profundidad nominal y las bandas las ventanas de ±1 y ±3 cm. Fuente: elaboración propia.

4.7. Contraste de hipótesis

La Tabla 4.8 resume el contraste de las tres hipótesis con los criterios fijados en la Sección 3.7.

H1 se sostiene parcialmente. C tuvo menor error absoluto de LT que A y A′ en las seis réplicas (prueba de signos exacta con la réplica como unidad, $p = 0{,}031$ en cada comparación) y en las 24 combinaciones réplica–profundidad (descriptivo), pero no que B: cada ruta fue mejor en tres réplicas ($p = 1$) y C lo fue en 10 de las 24 combinaciones. En PC, C fue mejor que A en 24 de 24 combinaciones y que A′ en 21 de 24, mientras que B fue mejor que C en 16 de 24. La parte de H1 que, en el protocolo, preveía equivalencia entre B y C dentro de la zona de calibración no se evaluó formalmente porque el margen δ no se fijó antes de observar los datos; a 5 cm el MAE de LT fue de 1,18 mm (B) y 1,09 mm (C), una diferencia de 0,09 mm, menor que la desviación de las referencias de calibre (Tabla 3.1) y compatible con que ambas rutas sean intercambiables en esa zona.

H2 no se sostiene. La diferencia B − C no aumentó con la separación (+0,09; −0,31; −0,28 y −0,04 mm; pendiente −0,006 mm/cm), y el MAE de B se mantuvo entre 1,01 y

Tabla 4.8: Contraste de hipótesis.

Hipótesis	Criterio	Valor observado	Veredicto
H1	Prueba de signos exacta por réplica, $p < 0{,}05$, para C frente a A, A′ y B en LT	Frente a A y A′: C mejor en 6 de 6 réplicas ($p = 0{,}031$) y en 24 de 24 combinaciones. Frente a B: C mejor en 3 de 6 réplicas ($p = 1$) y en 10 de 24 combinaciones	Se sostiene frente a A y A′; no frente a B
H2	Pendiente positiva de $\mathrm{MAE}_B - \mathrm{MAE}_C$ frente a la separación	Pendiente −0,006 mm/cm (+0,09; −0,31; −0,28; −0,04 mm)	No se sostiene
H3	Cobertura $\geq 0{,}95$ y ancho predicho dentro de la mitad del observado	Cobertura 1,00 (72 de 72) en toda la pecera; ancho numérico 56–82 %, razón predicho/numérico 1,006	Se sostiene

1,18 mm en las cuatro posiciones. Hasta 18 cm de separación de la zona de calibración, la degradación con la distancia descrita por Rofallski et al. (2022) no fue detectable con la resolución de este experimento; la interpretación se desarrolla en la Sección 4.8.

H3 se sostiene. Con z recorriendo toda la pecera, el intervalo I_L contuvo la LT de calibre en las 72 capturas (cobertura 1,00), y el ancho predicho por la geometría del montaje difirió del calculado numéricamente en 0,6 % en promedio, muy por debajo del margen de la mitad del ancho fijado en el criterio. La misma predicción reproduce el error de A dentro de 6 mm. Fuera del criterio de H3, la cobertura se mantuvo en 1,00 con z acotada a ±3 cm y bajó a 0,81 con ±1 cm (Sección 4.6).

4.8. Discusión de los resultados

La comparación se realizó sobre los mismos puntos anatómicos y las mismas imágenes, por lo que la diferencia observada se relaciona principalmente con la transformación geométrica de cada ruta. La escala de A utiliza una referencia fija en el vidrio y no compensa la separación entre ese plano y el pez; el aumento de su error con la profundidad es el resultado más claro del conjunto y coincide con la predicción de primer orden del modelo óptico. A′ reduce ese efecto al trasladar la referencia al plano aproximado de la réplica, aunque sigue dependiendo de la calidad del marcado y de la coplanaridad conseguida. Conviene precisar la atribución causal: la diferencia entre A y A′ incluye tanto la coplanaridad del marcador como la rectificación por homografía, y la ventaja de B y C incluye la información de profundidad y, en C, el modelo completo de interfaces, no «la refracción» como causa única.

B presentó un sesgo prácticamente nulo en LT (+0,05 mm) y un MAE de 1,08 mm (0,73 %) que no cambió con la separación de la zona de calibración. La calibración bajo agua absorbió la refracción en una focal efectiva (razón 1,36) y, con el plano de medición trasladado a lo largo del riel hasta la profundidad de cada captura, el modelo pinhole efectivo reprodujo la escala en todo el rango estudiado. Este resultado es coherente con la equivalencia de primer orden entre un puerto plano y una cámara pinhole con focal escalada (Sección 4.2): los efectos no centrales que Rofallski et al. (2022) asocian a la distancia crecen con el ángulo de incidencia, y en este montaje, con las réplicas en la zona central del encuadre, quedaron por debajo de la resolución que imponen el marcado manual y la referencia de calibre.

B y C alcanzaron errores del mismo orden por vías distintas. B ajusta empíricamente una cámara efectiva con un patrón observado a través del agua y requiere una referencia del plano de medición en el marco de esa calibración; C modela las interfaces aire–vidrio–agua con parámetros físicos medidos (d, t_g e índices) y una calibración en aire, que no depende del tanque. En LT ninguna fue mejor que la otra con la réplica como unidad, y la diferencia de MAE (0,14 mm) es menor que la desviación de las referencias de calibre; en PC, B tuvo menor MAE en 5 de 6 réplicas, sin significación ($p = 0{,}219$). La elección entre ambas es, por tanto, práctica: B exige calibrar dentro del tanque y referenciar el plano, y C exige medir d con cuidado; C es, además, la ruta sobre la que se construyó el intervalo I_L. Tres evidencias respaldan la exactitud de C: la prueba de sanidad del módulo (con $\mu = 1$ y $t_g = 0$ reproduce la cámara pinhole), el error de 0,88 % contra calibre en 72 imágenes y cuatro profundidades, y la coincidencia entre la predicción geométrica del error de A y lo observado. La exactitud de B y C se sostiene contra referencias físicas independientes del software (calibre) en 24 combinaciones; la comprobación complementaria con barra patrón, que permitiría separar un eventual error de implementación del error de marcado, queda como trabajo futuro.

Frente a los antecedentes, el error de B y C con profundidad conocida (MAE 1,08 y 1,22 mm; 0,7–0,9 %) es menor que el informado por MorphoCal (MAE 7,5 mm, cámara sumergida y peces vivos; Vijayalakshmi et al., 2026) y por Seibold et al. (2026) (RMSE 6–9 mm, estéreo y peces vivos), pero las condiciones no son equivalentes: este trabajo usó réplicas rígidas, posturas controladas, puntos marcados a mano y una profundidad conocida por el soporte. La comparación válida no es entre cifras sino entre preguntas: los sistemas estéreo resuelven la profundidad con la segunda cámara; aquí se cuantificó qué se pierde al no tenerla.

La concordancia de C con el calibre se resume en la Figura 4.6. Sobre las 24 combinaciones réplica–profundidad, C presentó en LT un sesgo de 1,07 mm con límites de acuerdo de −1,73 a 3,87 mm, y en PC un sesgo de 0,29 mm con límites de −0,77 a 1,35 mm. Sobre las 72 capturas individuales, que no son observaciones independientes, los límites fueron

de −2,42 a 4,56 mm en LT y de −1,01 a 1,59 mm en PC. Para B, sobre las 24 combinaciones, el sesgo fue de 0,05 mm con límites de −2,80 a 2,90 mm en LT, y de −0,32 mm con límites de −1,24 a 0,61 mm en PC: B tuvo menor sesgo que C, pero límites de acuerdo de LT algo más amplios.




Figura 4.6: Gráficos de Bland–Altman de C frente al calibre para LT (izquierda) y PC (derecha) sobre las 24 combinaciones réplica–profundidad. La línea continua indica el sesgo y las discontinuas los límites de acuerdo del 95 %. Fuente: elaboración propia.

La Figura 4.7 muestra una de las capturas procesadas, con los cuatro puntos marcados y las estimaciones de cada ruta.

4.9. Alcance de los resultados

Los resultados son válidos para las seis réplicas rígidas, la cámara Realme C71, la pecera de vidrio, las cuatro posiciones y las condiciones de iluminación utilizadas. No se generalizan directamente a peces vivos, movimiento, turbidez, oclusiones ni posiciones laterales que no fueron incluidas en la captura. Del mismo modo, las tres capturas técnicas no deben interpretarse como tres unidades experimentales independientes, y las 24 combinaciones réplica–profundidad no son 24 unidades: la unidad experimental es la réplica ($n = 6$).

En conjunto, los datos respaldan una ventaja de B y C, con la profundidad conocida, y en segundo lugar de A′, frente a A para las medidas analizadas; entre B y C no se encontró diferencia en LT. Estas conclusiones se apoyan en la réplica como unidad y en referencias físicas de calibre. La conclusión se limita al flujo de procesamiento, al montaje y a las referencias físicas registradas.




Figura 4.7: Captura `R3-REP1-230.jpg` (réplica R3 a 23 cm del vidrio) con los cuatro puntos anatómicos marcados y el eje longitudinal. Referencia de calibre: LT 91,7 mm y PC 40,3 mm. Estimaciones de LT y PC: A, 55,4 y 24,5 mm; A′, 93,7 y 41,6 mm; B, 91,7 y 40,1 mm; C, 92,6 y 40,7 mm. Fuente: elaboración propia.

Capítulo 5

Conclusiones y recomendaciones

El trabajo permitió evaluar, dentro de un montaje controlado aire–vidrio–agua, cuatro rutas de conversión métrica aplicadas a las mismas imágenes y a los mismos puntos anatómicos, y cuantificar el intervalo de longitud que induce una profundidad desconocida. El conjunto analizado estuvo formado por seis réplicas rígidas de PLA, cuatro profundidades, tres capturas técnicas por condición y 72 imágenes. Las conclusiones que siguen se refieren a este conjunto y a las referencias físicas registradas en el CSV maestro.

El aporte del trabajo se resume en una regla de decisión (Tabla 5.1 y Figura 5.1): qué conversión usar según lo que se sabe de la escena, con el error esperado en este montaje.

Tabla 5.1: Regla de decisión: qué conversión usar según la situación, con el error observado en este montaje.

Situación de uso	Método recomendado	Error esperado en este montaje	Condición
Se puede poner un marcador junto al pez, en su mismo plano	A′ (homografía con marcador coplanar)	$\approx$ 2–3 % de LT (3,3 mm)	Coplanaridad dentro de $\pm$1 cm; no requiere calibración
No se puede poner un marcador junto al pez, pero se conoce su distancia al vidrio (riel, guía, tanque angosto)	C (puerto plano)	$<$ 1 % de LT (1,2 mm)	Calibración en aire y parámetros d, t_g e índices del puerto
Hay calibración bajo agua en el mismo tanque y se conoce la posición del pez en el marco de esa calibración (riel o guía)	B (pinhole efectivo)	$<$ 1 % de LT (1,1 mm)	Damero sumergido y referencia del plano; comprobado hasta 18 cm de la zona calibrada
Marcador fijo en el vidrio y pez a distancia desconocida	Ninguno es aceptable (A)	10–40 % según la distancia	Solo sirve si el pez está pegado al vidrio
No se sabe nada de la profundidad	C con intervalo I_L	56–82 % de ancho: no utilizable	Hay que acotar z; con $\pm$1 cm el ancho baja a 4–5 %




Figura 5.1: Diagrama de decisión para la conversión métrica monocular a través de un vidrio plano. Cada hoja indica el error observado en este montaje (Capítulo 4); B requiere una calibración bajo agua en el mismo tanque. Fuente: elaboración propia.

5.1. Conclusiones por objetivo

1. **Conjunto de datos (objetivo 1).** Se construyó y documentó un conjunto de 72 imágenes de seis réplicas a cuatro profundidades, con referencias físicas de calibre, tabla maestra trazable por réplica, profundidad, repetición e imagen, y registro de exclusiones: se obtuvieron valores numéricos para 284 de los 288 registros y los cuatro restantes correspondieron a A y A′ en dos imágenes sin detección del marcador. Las repeticiones técnicas se resumieron por combinación réplica–profundidad. Objetivo cumplido.

2. **Protocolo y repetibilidad del marcado (objetivo 2).** Se estableció y aplicó un protocolo de marcado manual único por imagen, con cuatro puntos definidos anatómicamente y reutilizados por las cuatro rutas. La repetibilidad del marcado **[se cuantificó en la Sección 4.5 con una variación de X mm en LT / no se cuantificó en esta versión y queda como verificación inmediata]**. Objetivo **[cumplido / cumplido parcialmente]**.

3. **Implementación y validación de las rutas (objetivo 3).** Las cuatro rutas se implementaron en una aplicación propia de código abierto, con pruebas unitarias de sanidad para el módulo de puerto plano, y se evaluaron contra las referencias de calibre de las seis réplicas en 72 imágenes. B alcanzó un MAE de 1,08 mm (0,73 %) en LT y 0,38 mm (1,26 %) en PC; C, 1,22 mm (0,88 %) y 0,56 mm (1,62 %); y A′, 3,29 mm (2,28 %) y 1,03 mm (2,78 %). La comprobación instrumental con barra patrón no se realizó. Objetivo cumplido en su validación contra referencias físicas;

la comprobación con patrón queda como trabajo futuro.

4. **Comparación pareada según la separación (objetivo 4).** A mostró la mayor sensibilidad a la profundidad: su MAE de LT aumentó de 13,77 mm a 5 cm hasta 57,64 mm a 23 cm (2,43 mm por centímetro), como predice la geometría del puerto plano. B y C se mantuvieron entre 1,0 y 1,4 mm en las cuatro posiciones, sin tendencia con la separación. C tuvo menor error que A y A′ en 6 de 6 réplicas ($p = 0{,}031$) y en 24 de 24 combinaciones, pero no se diferenció de B (3 de 6 réplicas, $p = 1$). H1 se sostiene frente a A y A′ y no frente a B; H2 no se sostiene: hasta 18 cm de la zona de calibración, B no se degradó con la separación. Objetivo cumplido.

5. **Intervalo por profundidad desconocida (objetivo 5).** El intervalo I_L se calculó numéricamente con C sobre las 72 capturas y coincidió con la predicción geométrica del montaje (razón media 1,006): su ancho es de 56–82 % de LT si z se desconoce en toda la pecera, de 11–16 % con ±3 cm y de 4–5 % con ±1 cm. La cobertura empírica fue de 1,00 en toda la pecera y con ±3 cm, y de 0,81 con ±1 cm. H3 se sostiene. Objetivo cumplido.

6. **Sensibilidad (objetivo 6).** La sensibilidad de C a la distancia cámara–vidrio y al índice del agua se cuantificó en la Tabla 4.3: un error de ±20 % en d cambió la LT en 14 % (cerca de 0,3 % por milímetro), mientras que ±0,01 en μ_w la cambió en 0,23 %. La sensibilidad a la repetibilidad del marcado no se cuantificó en esta versión. Objetivo cumplido parcialmente.

La Tabla 5.2 resume el grado de cumplimiento de cada objetivo.

Tabla 5.2: Matriz de cumplimiento de los objetivos específicos.

Objetivo	Resultado que lo sostiene	Grado	Pendiente
1	Tablas 3.1 y 4.1; repositorio	Cumplido	Publicar los datos con la etiqueta `v1.0-tesis`
2	Sección 3.6; Tabla 4.6	**[Parcial]**	Remarcado de doce imágenes
3	Tablas 4.2 y 4.4	Cumplido	Comprobación con barra patrón
4	Tabla 4.5; Tabla 4.8	Cumplido	—
5	Tabla 4.7; Figuras 4.4 y 4.5	Cumplido	—
6	Tablas 4.3 y 4.6	Parcial	Efecto del remarcado sobre las medidas

En síntesis: a través de un vidrio plano, la escala de un marcador fijo no sirve para medir un pez a otra profundidad, porque el error crece 2,4 mm por cada centímetro de separación. Un marcador en el plano del pez reduce ese error a 2–3 %, y un modelo de cámara calibrado con la profundidad conocida, sea el pinhole efectivo calibrado bajo agua (B) o el puerto plano (C), a menos del 1 %. Cuando no se conoce, la geometría acota la

longitud a un intervalo demasiado ancho para morfometría, salvo que la profundidad se restrinja a ± 1 cm. Por tanto, en un sistema monocular la profundidad, no la refracción, es la fuente de incertidumbre que hay que resolver, y este trabajo cuantifica cuánto.

5.2. Limitaciones

El estudio se realizó con réplicas rígidas, una cámara monocular y una pecera de vidrio en condiciones de iluminación y encuadre controlados. No se evaluaron peces vivos, movimiento, turbidez, oclusiones ni posiciones laterales planificadas. La muestra, no probabilística y de seis réplicas, no permite generalizar los resultados a otras especies, tamaños, cámaras o configuraciones de puerto; las conclusiones son relativas a este montaje.

La inferencia se realizó con una prueba de signos exacta sobre diferencias pareadas por réplica; no se aplicaron pruebas paramétricas porque $n = 6$ réplicas no permite verificar sus supuestos, y los conteos sobre 24 combinaciones son descriptivos. La comprobación instrumental con una barra patrón sumergida no se realizó; la validación métrica es la comparación con las referencias de calibre. La repetibilidad del marcado no se cuantificó en esta versión, por lo que los objetivos 2 y 6 se declaran parcialmente cumplidos.

5.3. Recomendaciones

Para repetir el procedimiento se recomienda conservar la cámara, resolución, enfoque, iluminación, posición de la pecera y configuración del puerto durante todo el conjunto de capturas. También deben conservarse la imagen original, los puntos manuales, los archivos de calibración, la versión del programa y el registro de exclusiones. Se recomienda registrar una medida física sumergida independiente (barra patrón) para cada sesión y repetir la evaluación con posiciones laterales del encuadre.

Para el uso práctico, la Tabla 5.1 resume la recomendación: la escala A debe interpretarse solo como una línea base, no como una corrección refractiva; B debe utilizarse con la posición del pez expresada en el marco de su calibración y dentro del rango de distancias comprobado; C debe conservar los parámetros físicos del puerto, los índices de refracción y el sistema de coordenadas documentados, y requiere conocer o acotar la profundidad para que su salida sea utilizable.

5.4. Trabajos futuros

Verificaciones inmediatas sobre este mismo conjunto. Remarcado de doce imágenes para cuantificar la repetibilidad del operador y comprobación con una barra patrón

sumergida.

Líneas de continuación. Detección automática de los puntos anatómicos sobre el mismo protocolo pareado, que permitiría medir el error de localización por separado del geométrico; estimación de la profundidad con una guía, una segunda vista o una restricción de postura, de modo que el intervalo I_L se reduzca al rango utilizable; evaluación con peces vivos, turbidez y posiciones fuera del centro del encuadre; incorporación explícita de la incertidumbre de los parámetros del puerto y de los índices de refracción en el intervalo; y publicación del artículo derivado con el conjunto de datos y el código.

5.5. Impacto potencial y aporte

El principal aporte del trabajo es un procedimiento trazable para comparar conversiones métricas monoculares en un montaje aire–vidrio–agua, junto con la cuantificación de lo que puede afirmarse sobre la longitud cuando la profundidad no se conoce. Las rutas B y C presentan el mejor desempeño en el conjunto analizado, con errores menores que el 1 % cuando la profundidad se conoce, y A′ constituye una alternativa más simple con menor error que la escala fija en el vidrio.

Para la Ingeniería Informática el trabajo aporta: (1) un módulo de trazado refractivo de puerto plano implementado desde las formulaciones de Agrawal et al. (2012) y Treibitz et al. (2012), con pruebas unitarias de sanidad (con $\mu_g = \mu_w = 1$ y $t_g = 0$ reproduce la cámara pinhole) y evaluado contra referencias físicas; (2) una aplicación de escritorio de código abierto que mantiene la trazabilidad por imagen (puntos, calibración, versión y advertencias) y exporta un registro reproducible; (3) un procedimiento experimental pareado que aísla el efecto del modelo geométrico y que puede reutilizarse para evaluar detectores automáticos de puntos; y (4) evidencia cuantitativa sobre cuándo basta un marcador, cuándo una calibración bajo agua y cuándo se necesita el modelo físico, en este montaje.

Para la acuicultura, el resultado es una regla práctica con números para medir peces sin sacarlos del agua con una cámara común a través del vidrio de un tanque. La aplicación sobre peces vivos o en instalaciones productivas debe considerarse una posibilidad futura hasta completar la validación en esas condiciones.

Referencias

Agrawal, A., Ramalingam, S., Taguchi, Y., & Chari, V. (2012). A theory of multi-layer flat refractive geometry. *2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 3346-3353. https://doi.org/10.1109/CVPR.2012.6248073

Al-Jubouri, Q., Al-Nuaimy, W., Al-Taee, M., & Young, I. (2017). An automated vision system for measurement of zebrafish length using low-cost orthogonal web cameras. *Aquacultural Engineering*, *78*, 155-162. https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2017.07.003

Bland, J. M., & Altman, D. G. (1986). Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *The Lancet*, *327*(8476), 307-310. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(86)90837-8

Brown, D. C. (1966). Decentering distortion of lenses. *Photogrammetric Engineering*, *32*(3), 444-462.

Correia, B., Pacheco, O., Rocha, R. J. M., & Correia, P. L. (2025). Image-based shrimp aquaculture monitoring. *Sensors*, *25*(1), 248. https://doi.org/10.3390/s25010248

Fernandes, A. F. A., Turra, E. M., de Alvarenga, É. R., Passafaro, T. L., Lopes, F. B., Alves, G. F. O., Singh, V., & Rosa, G. J. M. (2020). Deep learning image segmentation for extraction of fish body measurements and prediction of body weight and carcass traits in Nile tilapia. *Computers and Electronics in Agriculture*, *170*, 105274. https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105274

Garrido-Jurado, S., Muñoz-Salinas, R., Madrid-Cuevas, F. J., & Marín-Jiménez, M. J. (2014). Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion. *Pattern Recognition*, *47*(6), 2280-2292. https://doi.org/10.1016/j.patcog.2014.01.005

Hartley, R., & Zisserman, A. (2004). *Multiple view geometry in computer vision* (2.ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811685

Hecht, E. (2017). *Optics* (5.ª ed.). Pearson.

Howe, J. C. (2002). Standard length: Not quite so standard. *Fisheries Research*, *56*(1), 1-7. https://doi.org/10.1016/S0165-7836(01)00312-5

Jordt-Sedlazeck, A., & Koch, R. (2012). Refractive calibration of underwater cameras. *Computer Vision – ECCV 2012*, *7576*, 846-859. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33715-4_61

Lin, L. I.-K. (1989). A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility. *Biometrics*, *45*(1), 255-268. https://doi.org/10.2307/2532051

Łuczyński, T., Pfingsthorn, M., & Birk, A. (2017). The Pinax-model for accurate and efficient refraction correction of underwater cameras in flat-pane housings. *Ocean Engineering*, *133*, 9-22. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.01.029

Marrable, D., Tippaya, S., Barker, K., Harvey, E., Bierwagen, S. L., Wyatt, M., Bainbridge, S., & Stowar, M. (2023). Generalised deep learning model for semi-automated length measurement of fish in stereo-BRUVS. *Frontiers in Marine Science*, *10*, 1171625. https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1171625

Monkman, G. G., Hyder, K., Kaiser, M. J., & Vidal, F. P. (2019). Using machine vision to estimate fish length from images using regional convolutional neural networks. *Methods in Ecology and Evolution*, *10*(12), 2045-2056. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13282

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2025, 27 de noviembre). *Paraguay teams up with FAO to advance sustainable aquaculture development*. Consultado el 13 de octubre de 2026, desde https://www.fao.org/guidelines-sustainable-aquaculture/news---events/news/detail/paraguay-teams-up-with-fao-to-advance-sustainable-aquaculture-development/

Petrellis, N. (2021). Measurement of fish morphological features through image processing and deep learning techniques. *Applied Sciences*, *11*(10), 4416. https://doi.org/10.3390/app11104416

Petrtýl, M., Kalous, L., & Memiş, D. (2014). Comparison of manual measurements and computer-assisted image analysis in fish morphometry. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*, *38*(1), 88-94. https://doi.org/10.3906/vet-1209-9

Qiao, X., Yamashita, A., & Asama, H. (2019). Underwater structure from motion for cameras under refractive surfaces. *Journal of Robotics and Mechatronics*, *31*(4), 603-611. https://doi.org/10.20965/jrm.2019.p0603

Rofallski, R., Kahmen, O., & Luhmann, T. (2022). Investigating distance-dependent distortion in multimedia photogrammetry for flat refractive interfaces. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, *XLVIII-2/W2-2022*, 127-134. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-2-W2-2022-127-2022

Saleh, A., Jones, D., Jerry, D. R., & Azghadi, M. R. (2023). MFLD-net: A lightweight deep learning network for fish morphometry using landmark detection. *Aquatic Ecology*, *57*(4), 913-931. https://doi.org/10.1007/s10452-023-10044-8

Seegräber, F., She, M., Woelk, F., & Köser, K. (2025). A calibration tool for refractive underwater vision. *2025 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)*, 2087-2095.

Seibold, C., Hilsmann, A., & Eisert, P. (2026). Non-invasive growth monitoring of small freshwater fish in home aquariums via stereo vision. *Proceedings of the 21st International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications – Volume 3: VISAPP*, 639-646. https://doi.org/10.5220/0014479700004084

Shortis, M. (2015). Calibration techniques for accurate measurements by underwater camera systems. *Sensors*, *15*(12), 30810-30826. https://doi.org/10.3390/s151229831

Steeds, N., Zulqurnain, Z., Regnier, T., Gibb, F., Stirling, D., & Hoelzel, A. R. (2024). Intraspecific phenotypic differentiation by habitat depth in deep demersal fish species. *Frontiers in Marine Science*, *11*, 1437952. https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1437952

Torres, G. S., Arroyo, A. C., & Serrano, S. R. (2018). Automatic measurement of fish weight and size by processing underwater hatchery images. *Engineering Letters*, *26*(4). https://www.engineeringletters.com/issues_v26/issue_4/EL_26_4_09.pdf

Treibitz, T., Schechner, Y. Y., Kunz, C., & Singh, H. (2012). Flat refractive geometry. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *34*(1), 51-65. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2011.105

Tseng, C.-H., Hsieh, C.-L., & Kuo, Y.-F. (2020). Automatic measurement of the body length of harvested fish using convolutional neural networks. *Biosystems Engineering*, *189*, 36-47. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2019.11.002

Vijayalakshmi, M., Sasithradevi, A., Nathan, S., & Prakash, P. (2026). MorphoCal: A multi-stage deep learning framework for fish length estimation in challenging underwater pond environments. *Frontiers in Marine Science*, *13*, 1824491. https://doi.org/10.3389/fmars.2026.1824491

Weng, J., Cohen, P., & Herniou, M. (1992). Camera calibration with distortion models and accuracy evaluation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *14*(10), 965-980. https://doi.org/10.1109/34.159901

Yin, Z., Li, G., Liu, Z., Liu, F., Li, M., & Wang, C. (2026). Multi-feature fusion and optimization for *Micropterus salmoides* tracking and body length monitoring in complex aquaculture environments. *Sensors*, *26*(13), 4250. https://doi.org/10.3390/s26134250

Zhang, X., Fang, S., Li, Y., Chen, X., & Huang, F. (2025). Point-based method for measuring the phenotypic data of channel catfish (*Ictalurus punctatus*). *PLOS ONE*, *20*(6), e0324158. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0324158

Zhang, Z. (2000). A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *22*(11), 1330-1334. https://doi.org/10.1109/34.888718

Zhou, M., Shen, P., Zhu, H., & Shen, Y. (2023). In-water fish body-length measurement system based on stereo vision. *Sensors*, *23*(14), 6325. https://doi.org/10.3390/s23146325

Apéndice A

Registro visual de capturas

La Figura A.1 presenta una vista conjunta de las capturas utilizadas en el flujo de trabajo. Las etiquetas visibles siguen el patrón de identificación de la réplica, la repetición y la distancia nominal de la réplica al vidrio en milímetros, por ejemplo `R1-REP1-50.jpg`. La imagen permite comprobar la organización visual del conjunto y la correspondencia entre las posiciones de captura. Las 72 imágenes originales forman parte del repositorio (Anexo E).



Figura A.1: Vista conjunta de las capturas y sus identificadores. Fuente: elaboración propia.

Apéndice B

Configuración del puerto plano

La Figura B.1 reproduce la configuración utilizada para el modelo del puerto plano, cuyos valores se resumen en la Tabla 3.3: unidades en milímetros, normal de cámara $(0, 0, 1)$, distancia de la interfaz de 230 mm, espesor del vidrio de 4 mm e índices de refracción de 1,000 para aire, 1,500 para vidrio y 1,333 para agua. También registra que la distancia de la lente es una aproximación medida desde el frente de la lente y que las condiciones del agua corresponden a 22 °C, salinidad 0 y presión 0 dbar.



Figura B.1: Parámetros visibles de la configuración del puerto plano. Fuente: Fishmeter.

Apéndice C

Parámetros de calibración de cámara

Los archivos `calibration_B.yaml` y `calibration_C_air.yaml` contienen los perfiles de calibración utilizados por las rutas B y C. Ambos emplean el modelo de cámara de OpenCV, una resolución de 4096×3072 píxeles y un tablero con 4×4 esquinas interiores y cuadros de 20 mm. Sus indicadores de calidad se presentan en la Tabla 4.2. Los siguientes listados reproducen la cabecera y los campos de resumen de cada archivo; los informes individuales de las vistas permanecen en los YAML completos del repositorio.

Listado C.1: Cabecera y resumen del perfil B.

```
schema: fish_morphometry.b_calibration.v1
profile_id: B-effective
profile_hash: eb245104cb46caded48e9e9f827dda11db985c7b22ec5cb63a27572da14caf4e
calibration_context_hash: 1
    e3531dcf0d9ff8d00b322b41d2dd074b41cb822a1324cd5545635303ca81ba6
model: OPENCV
camera_matrix:
- [4502.32284117, 0.0, 2027.2736574393155]
- [0.0, 4504.395746404586, 1549.0026630316365]
- [0.0, 0.0, 1.0]
distortion_coefficients:
- 0.4454686711747631
- -3.4668133596510753
- -0.008336348094703296
- 0.004790603340447537
- 8.25240238252019
resolution: [4096, 3072]
calibration_rail_position_mm: 0.0
created_at_utc: '2026-10-12T04:07:10.722788+00:00'
versions:
  opencv: 5.0.0
  fish_morphometry: 0.1.0
source: opencv_calibrateCamera
board:
```

```
  inner_corners: [4, 4]
  square_size_mm: 20.0
rms_px: 0.4353568098178903
views:
  received: 35
  accepted: 35
  rejected: 0
```

Listado C.2: Cabecera y resumen del perfil C en aire.

```
schema: fish_morphometry.air_calibration.v1
profile_id: C-air
profile_hash: fb98aea6af6ba57d663f5884b4034bfff3413c62cc376bef82256a7c1f412a55
calibration_context_hash: 623631
    f83c66f4b1615fd73e2f4db719880ccaa11c117bc705674d1a0df96ef8
model: OPENCV
camera_matrix:
- [3313.72125140631, 0.0, 2028.1975106019397]
- [0.0, 3313.6744263215105, 1530.5739559303083]
- [0.0, 0.0, 1.0]
distortion_coefficients:
- 0.18564347583186028
- -0.829350911254369
- -0.0011635185172718578
- -0.0015902497923188043
- 1.0012733784385703
resolution: [4096, 3072]
board:
  inner_corners: [4, 4]
  square_size_mm: 20.0
  units: mm
rms_px: 0.3745461951579489
created_at_utc: '2026-10-12T04:12:38.034127+00:00'
versions:
  opencv: 5.0.0
  fish_morphometry: 0.1.0
source: opencv_calibrateCamera_air
views:
  received: 36
  accepted: 36
  rejected: 0
```

Apéndice D

Referencia geométrica del riel para B

El archivo `rail_reference_B.yaml` documenta el plano de referencia utilizado por B. El plano se obtuvo a partir de dos posiciones del riel, 0 y 180 mm, con un error de reproyección de 0,270 px (umbral de 1,0 px). El ajuste informa un residuo lineal de $1{,}62 \times 10^{-13}$ mm (residuo numérico de una recta por dos puntos, que no representa la incertidumbre física), una dispersión de la normal de 0,337° (umbral de 1,0°) y un error relativo de escala de 0,813 % (umbral de 5 %). El archivo también registra que los planos de las réplicas se consideran paralelos al tablero, mientras que el riel no se considera perpendicular al tablero. Los valores principales se resumen en la Tabla 3.4.

Listado D.1: Cabecera y plano de referencia del riel para B.

```
plane_point_camera_mm:
- -34.117491789288806
- -28.291160700295567
- 365.1469994117171
plane_normal_camera:
- -0.03972877728543376
- -0.042783728187314775
- 0.9982941334385363
z_ref_mm: 0.0
rail_direction_camera:
- 0.02095849070805215
- -0.04478647483729878
- 0.998776708448334
```

Apéndice E

Repositorio de código y datos

El código de la aplicación, los datos del experimento y los scripts que regeneran las tablas y figuras del Capítulo 4 se encuentran en https://github.com/Zequi20/FishmeterTPF, etiqueta `v1.0-tesis`. Hash completo del commit de referencia:

`0d71b69a8a7757b118d5f421f1958a0ecbb09214`

La estructura del repositorio es la siguiente:

```
FishmeterTPF/
  src/fish_morphometry/   aplicacion Fishmeter (calibracion, geometria,
                          metodos A, A', B y C, interfaz, validacion)
  tests/                  pruebas unitarias e integracion (pytest)
  calibrations/           air/, water_pinhole/, flatport/ (YAML)
  data/raw/               72 imagenes JPG originales
  data/annotations/       puntos anatomicos (JSON por imagen)
  data/references/        replicas.csv (medidas de calibre x3)
  results/master.csv      tabla maestra (288 registros)
  results/L_z.csv         L(z) por imagen (grilla de profundidades)
  analysis/make_figures.py  regenera tablas y figuras del Capitulo 4
  docs/                   guia de uso y notas de desarrollo
  README.md               instalacion, ejecucion y reproduccion
```

Apéndice F

Tabla maestra de resultados

La Tabla F.1 reproduce, para cada una de las 72 imágenes, las referencias de calibre y las estimaciones de LT y PC de los cuatro métodos; el error con signo de cada estimación es su diferencia con la referencia. Los guiones corresponden a los cuatro registros sin valor por falta de detección del ArUco (Sección 4.1). La tabla se generó con `analysis/tabla_maestra.py` a partir del CSV maestro, que conserva además los puntos marcados (con $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ invertidos respecto de la definición de la Sección 3.4), los parámetros de cada ruta y sus advertencias. Su huella SHA-256 figura a continuación de la tabla.

Tabla F.1: Tabla maestra: referencias de calibre y estimaciones por imagen y método.

	Longitud total (mm)					Profundidad corporal (mm)				
Imagen	Ref.	A	A′	B	C	Ref.	A	A′	B	C
R1-REP1-50	158,7	143,0	161,8	162,7	164,1	45,0	41,0	45,6	45,9	46,8
R1-REP2-50	158,7	143,2	164,7	156,9	158,1	45,0	40,8	46,7	44,2	45,0
R1-REP3-50	158,7	142,7	163,8	156,4	157,6	45,0	41,3	47,5	44,7	45,5
R1-REP1-110	158,7	123,0	163,3	163,6	164,7	45,0	34,7	45,7	45,6	46,3
R1-REP2-110	158,7	123,2	162,4	157,3	158,4	45,0	35,2	46,1	44,5	45,2
R1-REP3-110	158,7	123,4	161,8	157,5	158,6	45,0	35,0	45,3	44,3	45,0
R1-REP1-170	158,7	106,9	164,1	162,2	163,3	45,0	30,2	45,9	45,2	45,9
R1-REP2-170	158,7	108,1	162,6	157,7	158,8	45,0	30,8	46,4	44,6	45,3
R1-REP3-170	158,7	108,5	163,5	158,4	159,5	45,0	30,7	46,1	44,4	45,1
R1-REP1-230	158,7	94,5	163,5	161,3	162,5	45,0	26,5	45,6	44,8	45,5
R1-REP2-230	158,7	95,9	161,9	157,6	158,9	45,0	27,4	46,1	44,8	45,5
R1-REP3-230	158,7	96,0	162,5	157,9	159,1	45,0	27,3	45,9	44,5	45,2
R2-REP1-50	134,3	119,1	136,5	131,2	132,1	27,3	24,6	28,2	26,5	27,0
R2-REP2-50	134,3	120,4	135,0	132,6	133,5	27,3	25,5	28,4	27,5	28,0
R2-REP3-50	134,3	120,6	136,5	132,9	133,8	27,3	25,1	28,4	27,0	27,5
R2-REP1-110	134,3	103,6	135,1	133,2	134,1	27,3	21,6	28,0	27,2	27,6
R2-REP2-110	134,3	104,6	136,7	134,3	135,2	27,3	21,5	28,1	27,0	27,5
R2-REP3-110	134,3	103,7	135,1	133,3	134,2	27,3	21,7	28,1	27,4	27,8

	Longitud total (mm)					Profundidad corporal (mm)				
Imagen	Ref.	A	A′	B	C	Ref.	A	A′	B	C
R2-REP1-170	134,3	90,6	137,0	133,1	134,1	27,3	18,7	28,3	26,9	27,4
R2-REP2-170	134,3	—	—	133,5	134,5	27,3	—	—	27,1	27,6
R2-REP3-170	134,3	91,0	135,5	133,8	134,8	27,3	19,1	28,3	27,6	28,0
R2-REP1-230	134,3	80,7	135,8	133,4	134,5	27,3	16,9	28,4	27,5	27,9
R2-REP2-230	134,3	80,6	136,0	133,2	134,3	27,3	16,6	28,2	26,9	27,4
R2-REP3-230	134,3	80,9	135,0	133,6	134,8	27,3	16,9	28,1	27,5	27,9
R3-REP1-50	91,7	82,6	93,8	91,2	91,8	40,3	37,0	42,5	40,2	40,9
R3-REP2-50	91,7	—	—	91,4	92,0	40,3	—	—	40,1	40,8
R3-REP3-50	91,7	83,0	93,8	91,6	92,2	40,3	36,9	41,9	40,1	40,7
R3-REP1-110	91,7	71,4	94,2	91,9	92,6	40,3	31,5	41,5	40,0	40,6
R3-REP2-110	91,7	71,4	93,2	91,9	92,6	40,3	32,1	41,4	40,7	41,4
R3-REP3-110	91,7	71,2	93,2	91,8	92,5	40,3	31,9	41,6	40,5	41,2
R3-REP1-170	91,7	62,1	93,1	91,5	92,3	40,3	28,0	41,8	40,7	41,3
R3-REP2-170	91,7	62,4	93,9	91,9	92,6	40,3	28,0	42,2	40,7	41,3
R3-REP3-170	91,7	62,3	93,6	91,8	92,6	40,3	28,1	42,0	40,8	41,5
R3-REP1-230	91,7	55,4	93,7	91,7	92,6	40,3	24,5	41,6	40,1	40,7
R3-REP2-230	91,7	55,9	93,3	92,4	93,3	40,3	24,7	41,1	40,3	40,9
R3-REP3-230	91,7	55,4	93,3	91,8	92,7	40,3	24,7	41,3	40,4	41,1
R4-REP1-50	142,7	130,5	149,3	143,5	144,5	42,7	39,0	44,6	42,0	42,8
R4-REP2-50	142,7	132,5	150,1	145,9	146,9	42,7	39,7	45,2	42,7	43,6
R4-REP3-50	142,7	133,0	148,9	146,1	147,1	42,7	39,6	44,2	42,6	43,4
R4-REP1-110	142,7	113,7	148,7	145,9	146,8	42,7	33,5	43,6	42,2	42,9
R4-REP2-110	142,7	114,1	148,7	146,1	147,0	42,7	33,6	43,6	42,2	42,9
R4-REP3-110	142,7	114,0	148,8	146,3	147,2	42,7	34,2	44,3	43,1	43,9
R4-REP1-170	142,7	99,4	148,5	145,7	146,7	42,7	29,6	44,5	42,7	43,3
R4-REP2-170	142,7	99,3	149,0	145,7	146,7	42,7	29,3	43,9	42,2	42,9
R4-REP3-170	142,7	99,5	149,1	145,7	146,7	42,7	29,2	43,7	42,0	42,7
R4-REP1-230	142,7	87,4	147,6	144,3	145,4	42,7	25,9	43,3	42,1	42,7
R4-REP2-230	142,7	88,4	148,3	145,8	146,9	42,7	26,4	44,0	42,8	43,5
R4-REP3-230	142,7	87,3	147,4	144,1	145,2	42,7	25,9	43,6	42,1	42,8
R5-REP1-50	137,3	123,8	139,1	136,3	137,2	25,7	22,4	25,0	24,1	24,6
R5-REP2-50	137,3	124,2	139,6	136,5	137,4	25,7	22,8	25,6	24,5	25,0
R5-REP3-50	137,3	124,5	140,3	136,8	137,8	25,7	23,0	26,0	24,7	25,2
R5-REP1-110	137,3	106,8	139,7	137,1	138,1	25,7	19,8	26,2	24,9	25,4
R5-REP2-110	137,3	106,9	141,3	137,3	138,3	25,7	19,6	25,9	24,5	25,0
R5-REP3-110	137,3	107,2	140,5	137,3	138,3	25,7	20,0	26,1	25,1	25,6
R5-REP1-170	137,3	93,3	139,6	136,9	137,9	25,7	16,9	25,3	24,3	24,8
R5-REP2-170	137,3	93,3	139,9	136,7	137,7	25,7	17,1	25,6	24,6	25,0
R5-REP3-170	137,3	93,6	140,7	137,1	138,1	25,7	16,7	25,0	24,0	24,4
R5-REP1-230	137,3	82,7	140,8	136,7	137,9	25,7	14,8	25,4	24,0	24,5
R5-REP2-230	137,3	82,0	138,9	135,4	136,6	25,7	15,1	25,3	24,4	24,8
R5-REP3-230	137,3	82,9	139,4	136,7	137,9	25,7	15,1	25,2	24,4	24,8
R6-REP1-50	209,7	189,8	213,2	208,7	210,0	35,3	33,6	37,8	36,2	36,9
R6-REP2-50	209,7	189,7	212,2	208,0	209,3	35,3	32,8	36,3	35,3	36,0

	Longitud total (mm)					Profundidad corporal (mm)				
Imagen	Ref.	A	A′	B	C	Ref.	A	A′	B	C
R6-REP3-50	209,7	189,6	212,6	208,1	209,4	35,3	32,5	36,2	35,0	35,7
R6-REP1-110	209,7	162,3	212,7	207,7	208,7	35,3	28,7	37,7	36,2	36,8
R6-REP2-110	209,7	163,0	212,3	208,5	209,6	35,3	27,6	35,9	34,7	35,3
R6-REP3-110	209,7	163,4	212,4	208,8	209,8	35,3	28,1	36,6	35,3	35,9
R6-REP1-170	209,7	142,8	211,2	208,8	209,9	35,3	25,3	36,9	36,5	37,1
R6-REP2-170	209,7	142,9	213,9	208,8	209,9	35,3	24,5	36,7	35,3	35,8
R6-REP3-170	209,7	143,2	213,4	209,0	210,1	35,3	23,9	35,1	34,4	35,0
R6-REP1-230	209,7	127,0	216,0	208,8	210,1	35,3	21,3	36,4	34,7	35,2
R6-REP2-230	209,7	126,4	214,2	208,3	209,6	35,3	21,1	35,3	34,4	35,0
R6-REP3-230	209,7	126,2	211,5	207,4	208,7	35,3	21,4	35,5	34,7	35,2

SHA-256 del CSV maestro: `1b957dcd7cbdef6c02048c87211362930ddfeabe7e41e51b6697314a20529f3b`

Apéndice G

Fichas de las réplicas

Las seis réplicas se imprimieron en PLA. La Tabla G.1 reproduce las tres lecturas de calibre de cada medida, registradas al milímetro, con su media y su desviación estándar muestral; las medias son las referencias de la Tabla 3.1.

Tabla G.1: Lecturas de calibre de las réplicas (mm).

	Longitud total (LT)					Profundidad corporal (PC)				
Réplica	1	2	3	Media	Desv.	1	2	3	Media	Desv.
R1	160	157	159	158,7	1,5	45	45	45	45,0	0,0
R2	131	136	136	134,3	2,9	28	27	27	27,3	0,6
R3	91	92	92	91,7	0,6	41	40	40	40,3	0,6
R4	141	146	141	142,7	2,9	43	42	43	42,7	0,6
R5	137	138	137	137,3	0,6	25	26	26	25,7	0,6
R6	210	209	210	209,7	0,6	35	36	35	35,3	0,6

PENDIENTE P2 (requiere datos)

Completar una ficha por réplica (R1–R6) con fotografía, origen del modelo STL y escala de impresión.