

Электрические работы должны быть выполнены в соответствии с "Правилами устройства электрических установок".

7. Трасса ЛЭП должна быть согласована с заинтересованными организациями.

8. Для выполнения условий п. п. 4—5 необходимо составление проекта, подлежащего согласованию с МРЭС в части соответствия его выданным техническим условиям.

9. Ввод выполнить (кабельный) воздушный. *воздушный кабельный*

1. Место установки общего учета электроэнергии. *на стороне ОУ*

11. Подключение к электросети производится под наблюдением представителей МРЭС по вводу энергосбыта после технической приемки выполненных электромонтажных работ представителями энергоснабжающей организации и ФЭИ энергосбыта.

12. Дополнительные технические условия:



Срок действия настоящего акта 2 года

Начальник Меркенского р-он РЭС: *[Signature]*

Начальник Меркенского межрайонного отделения "Энергосбыта"

Технические условия получил 199 г.

должность

фамилия

подпись

Меркенская район. в. № 569-833