

Министерство топливной и
энергетической промышленности
РК "Казахстана"
Энергокомбинат Жамбылской обл.
Жеркенский район электрических сетей
с. Мерке ул. Саифилова 18

Технические условия № 2

от 06.03.2000 г.

На подключение АЭС и вулканизация
наименование объекта электроснабжения

1. Подключаемая мощность: а) на период строительства кВт.
б) на нужды эксплуатации 10 (десять) /кВт.
2. Наименование потребителя Камахамабетов Б.
3. Адрес потребителя с. Мерке пересечение ул. Саифилова - Габеева
4. Подключение должно быть произведено по ВЛ-04кВ
5. Для подачи электроэнергии к объекту произвести следующие работы:
 1. КТП № 323. Произвести замену трансформатора мощностью 100кВА на трансформатор мощностью 150кВА.
 2. Произвести замену опоры 04кВ на пересечении ул. Саифилова - Габеева
 3. Удалить 20 м линии установить на стороне 04кВ у потребителя
 4. Работы выполнить согласно ПУЭ.