## 9 积雪 冻土 电线积冰

## 9.1 三个参量

积雪 雪被、雪盖。覆盖在陆地和海冰表面的雪层。

**气象观测规范**:测站四周能见面积被<mark>雪覆盖超过一半</mark>,并记该日为积雪日。

永久积雪(终年不化,雪平衡线以上)、稳定积雪(60日不化)、不稳定积雪(空间上积雪不连续,呈 分类 现斑状分布, 10-60 天) 瞬间积雪 (寒潮、强冷空气等导致, 快速消融)

冷圈中分布最广泛、年际变化和季节变化最显著的一员;每年全球被积雪覆盖面积占表面积 23%; 2/3 特点 在陆地

牧草越冬保温作用、增加土壤水分、供给水源 坏处 雪灾、畜牧业困难、破坏交通电力运输等 好外 冻土 含有水分的土壤因为温度下降到 0℃以下呈现冻结的状态

分类: 短时冻土 (暂时冻结, 受天气变化影响)、季节性冻土 (冬季冻结、夏季融化)、永久冻土 (常年冻结) 季节性冻土 地表层包括季节冻结层与季节融化层;季节融化层的冻结一是自地表往下,一是自多年冻土上限往上

**冻胀 融沉** 青藏高原铁路: 热棒,内有液氮,让铁轨下方土地始终寒冷 危害

雨凇、雾凇凝结附着在导线上或湿雪冻结在导线上的现象。附着在导线上的霜或小的结冰不算积冰。 电线积冰

降水积冰、云雾积冰 分类

危害 1. 重量承压 2. 改变金属性质, 输电效率下降

## 9.2 积雪观测

主要有雪深、雪压

雪深: 表面到地面的垂直深度, cm. 整数

雪压: 单位面积上的积雪重量, q/cm², 一位小数

观测地点: 专门的雪深场

人工观测: 量雪尺 超声波雪深传感器

声阻抗不同的界面上产生反射,测量距离。

 $H_{\rm S} = H - 0.5c \cdot t$ 

**优点** 穿透能力强,有发散性,可同时得到上下

9.3 冻土

表面的反射。

缺点 受到空气湿度的极大影响,影响声速

激光雪深传感器

发射调制的可见激光,通过比较接收回波时间差测 量与物体的距离。无法穿透积雪,可在上表面产生一次 散射. 得以测量。

优点 功耗低,省电,精度高

雪压人工观测

目前基本不测量雪压。使用体积量雪器。

测定冻结层次及其上下限深度。单位 cm,取整数。每日 8 时观测一次,直至土壤完全解冻

基本仪器 冻土器

由外管和内管组成,外管为一标有 0cm 的硬橡胶管,内管为一根有 cm 刻度的橡皮管(内有固定附着 冰用的铁链线绳); 内管中灌注当地干净的水至刻度的0线处。安装在有自然覆盖物的地段。

## 9.4 电线积冰

从积冰架上导线开始形成积冰起至积冰消失

观测一次积冰过程的最大直径与厚度(mm,整数);当单纯雾凇直径达到 15mm 或雨凇湿雪混合物混合积冰达到 8mm 时,测定一次积冰最大重量(q/m)

观测仪器 电线积冰架

积冰直径与厚度

直径: 积冰层切面上的最大直径线段

厚度: 垂直于直径方向的积冰层最大直线段

使用外卡钳

指 1m 长导线上的冰层重量 积冰重量

观测方法: 利用合页箱固定冰层, 融化后称重





