

жылу магистралі бойынша нұсқаулық



pocketSCrum

Мазмұны

Қауіпсіздік ережелері	
Жылу жүйесінің орнату кезіндегі қауіпсіздік ережелері	.3
Дайындық жұмыстары	
Құбыр орнату	
Аяктау кезені	.6
Компенсатор жайлы	.7
Man Hours	8

Қауіпсіздік ережелері

Жұмысқа қажет көтергіш машиналармен механизмдер алдын ала қауіпсіздік стандарттарына сәйкес сынақтан өтіп, және пайдаланылуға тиіс техникалық қадағалау және өндірушілердің нұсқауларын ережелерінің талабына сәйкес болу керек.

Жанғыш заттар, жарылғыш немесе зиянды заттар пайдаланған кезде, тиісінше ГОСТ12.1.004-85 «ЕҚСЖ. Өрт қауіпсіздігі. Жалпы талаптар», ГОСТ12.1.010-76 «Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары. Жарылыстан қорғану. Жалпы талаптар» және ГОСТ12.1.007-76 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттары. Зиянды заттар. Жіктеу және жалпы қауіпсіздік талаптары» ережелеріне сәйкес келу керек.

Жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбек қорғау жөніндегі нұсқаулықтар осы ережелерге сәйкес келтірілуге тиіс. Нұсқауларда, олармен жұмыс істеу кезінде қасиеттері, жанғыш қауіпті және зиянды заттар мен қауіпсіздік шараларын қолданылуы көрсетілуі тиіс.

Жылу тұтыну жүйелеріне және жылу желісіне жауапты тұлғалар осы Ережелерді орындап, мамандығына, дәрежесіне сәйкес білуі тиіс.

Арнайы жұмыстарды орындауға жіберілген және жылу желілеріне қызмет көрсететін жұмысшылардың өкілетті тұлғаларға білім тексерткені жайлы куәлігінде жазба болуы тиіс.



Жылу жүйесін бірнеше түрде орналастырады:

- 1) Науаның ішінде
- 2) Траншеяда
- 3) Каналда (монолитті, блок ретінде)

Науаның ішіне, көбінесе, жылу құбырлары жолға жақын жерде орналасса салады, себебі қозғалыс көп болғандықтан құбырлар жарылуы мүмкін.

Траншеядағы құбырларды арнайы белгі жолағымен көрсетіп қояды. Адам, механизм көп емес жерде жылу құбырларын науасыз осы түрде орналастырады.

Каналдың ішінде құбырлар дәл науаның ішіндегіндей орнатылады, тек ол каналдар құрылыс аланында құйылады, немесе ФБС блоктары орнатылады.

Осы 3 түрдін әрқайсындада жабын плитасы болуы тиіс.

Керек өлшемді науаны тандауымыз тиіс, оған қатысты ереже де бар: науаның әлде каналдың қабырғасынан құбырдың ортасына дейін 1 диаметрлі араөқашықтық сақталуы тиіс, ал екі құбырдың білігінде —2 диаметр. Оған қоса, жеткізу құбырына қарай тартылыс бар екенін ұмытпау керек.

Муфталарды пенополиуританмен толтырады, ол болат құбырлардың оқшауы болып келеді.

Оқшау жайлы айтсақ: жылу жүйелерінің құдықтары толықтай құмның астында қалады. Құм жылуды сақтайды, суды өткізбейді.

Құбырларда құмның арасында жатады: құбырдың астында кем дегенде 30 см, ал үстінде кем дегенде 10 см құм болу керек.

ОДК-ны сыртта орналасқан мат (рус.-«ковер») арқылы тексерсек болады.





	Құбыр орнату				
№	ідолр орішту	Мезеттер			
1.	Құбыр орнату және дәнекерлеу 1 минутта 50 мм	Түсініктеме Кұбырларды доғалық дәнекерлеу әдісімен қосады, оның алдында оларға муфтаны тағады. Дәнекерленген жерді тегістейді Еңбекті корғау және өнеркәсіптік кауіпсіздік Дәнекерлеушілерде міндетті түрде жеке қорғаныс құралдары болуы керек.			
2.	Дәнекерлеуді дефектоскоппен тексеру 40 мм, 1 минуттан аспауы тиіс	Түсініктеме Дефектоскоптың көмегімен дәнекерлеу нашар жасалынған жерлерді көреміз Арнайы жұмыс құралдары және қосымша механизмдер Дефектоскоп			
3.	Муфталардыңмонтаждау және көбіктету 2 муфтаны қосуға 25 минуттай уақыт қажет	Түсініктеме Көбікті алдын ала, муфтаны толтыру үшін, дайындап қою керек, муфтаны толтырмай тұрып, ОДК сымдарын тексеріп шығу керек. Муфтаны құбырларды дәнекерлемей тұрып кигізеді Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік Муфтаға құйылған көбік атылады, соңдықтан сақ болу тиіс және ҚЕ инженерімен ңұсқаулықты қайталап шығу керек			



Компенсаторлар

Компенсаторлар жыл мезгілдері ауысқан кезде «ойнап» («қозғалып») туруы үшін жасалады.

Құбыр компенсаторлары деп икемді және құбырлары орнатылған кезде оның деформациясын өзіне алатын, ішінде созылып және өтемақы бөлігін өз мойнына алатын құбырды атайды. Ол құбырлардың жоғары герметикалығын қамтамасыз ету үшін, жүйенің ықтимал деформациясын қандыру үшін жасалынады.

Құбырлар түр-түрі

30		S, mm	Защитная труба-оболочка		D	300
d y, mm	d, mm		Диаметр оболочки полиэтилена, mm	Толщина стенки оболочки, mm	Расчетная толщина слоя ППУ, mm	Расчетная масса 1 п.м. изделия, кг
25	32	3	110	2,5	36,5	3,6
32	38	3	110	2,5	33,5	4
40	45	3	125	2,5	37,5	4,8
	57	3	125	2,5	31,5	5,6
50			140	3	38,5	6,1
		_	140	3	29	7,4
65	76	3	160	3	39	7,9
		_	160	3	32,5	10,8
80	89	3	180	3	42,5	11,3
100	100	4	180	3	33	13
100	108	4	200	3,2	42,8	13,7
125	122	4	225	3,5	42,5	16,9
125	133		250	3,9	54,6	18,1
150	159	4,5	250	3,9	41,6	22
200	219	6	315	4,9	43,1	38,8
250	273	7	400	5,6	57,9	57
	325		400	5,6	31,9	64
300		7	450	5,6	56,9	67,6
			500	6,2	81,3	72
			500	6,2	30,8	85
400	426	7	560	7	60	91
	00031000		630	7,9	94,1	99
F00	F20	_	630	7,9	42,1	111
500	0 530 7	710	8,9	81,1	121	
600	630	8	800	10	75	159
700	720	8	900	11,2	78,8	185
800	820	9	1000	12,4	77,6	233
1000	1020	11	1200	14,9	75,1	359

Man Hours

Құрылыс құрылымдарын монтаждауға уақытында аяқталуына керек адам санын есептейтін формула

R – Талапты адам саны;

V – Берілген жұмыс көлемі (бағытына қарай)

Т – Орындау мерзімі (күндер саны)

µ – бір жұмысшының өндіру нормасы(жұмыс бағыты мен жұмысшының дәрежесіне қарай)

$$T = \frac{V}{\mu R}$$

$$R = \frac{V}{\mu T}$$

µ - Мамандығы бойынша жұмысшының өндіру нормасы,

	Жұмыс түрі, мамандығы		Жыл мезгілі		
№ п/п		Өлшеу бірлігі	Жаз	Қыс	
1	Құбыр монтаждаушы	ПМ	8,5	5,5	

