

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЯ

Наименование объекта / здания:	
Дата проведения проверки:	
Проверяющее / ответственное лицо:	

№	Критерий / Требование	Статус	Примечание
1. Организационные мероприятия и документация			
1	Наличие приказа о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность.	☐ Да ☐ Нет	
2	Наличие утвержденной общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности.	☐ Да ☐ Нет	
3	Ведение журналов регистрации инструктажей (вводного, первичного, повторного).	☐ Да ☐ Нет	
4	Наличие договора на ТО систем пожарной автоматики с лицензированной организацией.	☐ Да ☐ Нет	
5	Наличие актов проверок (водопровод, сопротивление изоляции, лестницы).	☐ Да ☐ Нет	
2. Территория и наружная инфраструктура			
6	Обеспечение свободного подъезда пожарной техники к зданию (отсутствие блоков, машин).	☐ Да ☐ Нет	
7	Исправность и доступность наружных пожарных гидрантов, наличие указателей.	☐ Да ☐ Нет	
8	Исправность наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше.	☐ Да ☐ Нет	
3. Эвакуационные пути и выходы			
9	Открытие дверей эвакуационных выходов по направлению выхода (наружу).	☐ Да ☐ Нет	
10	Возможность свободного открывания запоров дверей изнутри без ключа («антипаника»).	☐ Да ☐ Нет	
11	Наличие планов эвакуации на каждом этаже здания.	☐ Да ☐ Нет	
12	Отсутствие загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток.	☐ Да ☐ Нет	
13	Исправность аварийного освещения и световых табло «ВЫХОД».	☐ Да ☐ Нет	
14	Соответствие отделки путей эвакуации требованиям (отсутствие горючих материалов на стенах).	☐ Да ☐ Нет	
4. Системы пожарной автоматики			
15	Работоспособность автоматической пожарной сигнализации (АПС).	☐ Да ☐ Нет	
16	Исправность системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).	☐ Да ☐ Нет	
17	Работоспособность системы дымоудаления и противодымной вентиляции (при наличии).	☐ Да ☐ Нет	

5. Внутренний противопожарный водопровод (ПК)			
18	Комплектация пожарных шкафов (кран, рукав, ствол).	☐ Да ☐ Нет	
19	Обеспечение легкого доступа к пожарным шкафам, наличие маркировки.	☐ Да ☐ Нет	
20	Проведение регулярной перекатки рукавов (раз в полгода).	☐ Да ☐ Нет	
6. Технические, подвальные и складские помещения			
21	Ограничение доступа посторонних лиц в подвалы, чердаки, электрощитовые (замки).	☐ Да ☐ Нет	
22	Наличие сертифицированных противопожарных дверей с доводчиками в тех. помещениях.	☐ Да ☐ Нет	
23	Отсутствие горючих материалов и мусора на чердаках и в подвалах.	☐ Да ☐ Нет	
7. Электросеть и электрооборудование			
24	Чистота и порядок в электрощитовых, наличие диэлектрических ковриков.	☐ Да ☐ Нет	
25	Наличие защитных плафонов на светильниках в коридорах и на путях эвакуации.	☐ Да ☐ Нет	
26	Отсутствие временных электросетей, оголенных проводов и скруток.	☐ Да ☐ Нет	
8. Первичные средства пожаротушения			
27	Обеспечение здания исправными огнетушителями согласно нормам (ОУ, ОП).	☐ Да ☐ Нет	
28	Правильное размещение огнетушителей (высота не более 1.5 м, доступность).	☐ Да ☐ Нет	
29	Наличие пломб и актуальных сроков поверки/перезарядки на огнетушителях.	☐ Да ☐ Нет	

Проверку провел:

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

С результатами ознакомлен:

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)