

关于莆田市荔城区古建筑文物消防安全工作的思考

刘鹏志

(福建莆田市荔城区文管办 福建莆田 351100)

摘要:荔城区存有丰富的文物古迹,其中大部为古建筑文物。因此。如何切实做好我区古建筑的消防及安全保护工作,就成了文物保护工作中的重中之重。本文针对我区的古建筑消防安全现状,指出当前古建筑文物消防安全方面存在的问题,提出了加强和完善责任、制度和消防设施的意见。

关键词:莆田;荔城区;古建筑文物;消防安全;保护

荔城区存有丰富的文物古迹,其中全国重点文物保护单位2处,省级文物保护单位16处,市级文物保护单位38处,区级文物保护单位40处,各级文物保护单位共计96处。在这次第三次全国文物普查工作中,荔城区实地调查了普查点269处,登录不可移动文物259处,古建筑占有232处。因此。如何切实做好我区古建筑的消防及安全保护工作,就成了文物保护工作中的重中之重。本文试就荔城区辖区内的古建筑文物的消防及安全工作做点探讨。

一、古建筑文物外部环境因素

1.古建筑乱拆乱建现象比较严重,古建筑本身和周围环境受到破坏。有的古建筑民居出于自身利益考虑,随意拆除古建筑,新建现代建筑。如拱辰办东阳村市级文物保护单位明清民居建筑群,由于自然和人为的破坏,有的古建筑改变了原有的风貌与格局。在古建筑边上随时可以看到炮楼式的现代建筑,与古建筑风格不协调,文物环境风貌受到严重破坏。

2.古建筑外在安全隐患严重,防火、防盗难度大。文物古建筑的不合理使用,极大的加重了古建筑的火灾负载。由于占用单位复杂,管理不是很到位,在古建筑内堆放易燃易爆物品,私拉乱接电线现象严重。如省级文物保护单位大宗伯第,由于历史的原因,电线、有线电视线、网络线、电话线等线路全经大门进入,加上大宗伯第大门周边小吃店电线乱拉、煤渣乱堆,造成极大的消防安全隐患,在1991年和1993年就曾因电路老化引起火灾。

3.经济建设的快步发展,城市改造造成古建筑受到破坏。如市级文物保护单位朱天贵祠,作为莆田市委市政府城建18个重点项目之一的东大路南北侧旧城改造正式动工建设,朱天贵祠亦在改造范围之内。为此,市政府规定朱天贵祠异地迁建东岩山,但由于原住户与开发商因安置费用未能达成协议,故拖到今天该祠还未能迁建。现朱天贵祠已破败不堪,墙身严重开裂,部分建筑物已先后倒塌,构成重大的安全隐患。

二、古建筑内部现状。

荔城区辖区内现存的文物古建筑大多是以木结构为主要结构形式,基础上立木柱,柱上架木梁,梁上再立瓜柱,瓜柱上再架梁,层层叠叠,垒成一组木构架,加之古建筑的木材经过长期的自然干燥,含水量极低,极易燃烧。特别是一些枯朽的木材,由于质地疏松,在干燥的季节,遇到火星也会起火,火灾危险性极大。这些古建筑经历了历朝历代的风雨侵蚀,造成木质腐蚀、干燥,而且其表面漆油漆涂料耐火等级极低,一点小小的火苗足以使其化为灰烬,这使得它们脆弱而不堪一击。从平面布局上看,

多为群体建筑,前后殿堂相连,廊道相接,建筑单体间距很小,没有消防通道,给消防安全工作造成很大难度。从建筑格式看,古建筑多为跨度大、空间大的殿堂式建筑,房屋相当宽大,发生火灾时,整个屋内充满烟雾,烟雾和热量不容易散发,最终容易倒致轰燃现象。

三、造成古建筑遭受破坏的主要原因

1.宣传不够,文物保护单位对消防安全工作缺乏责任主体意识。群众文物保护意识淡薄。火源、电源管理不严,没有树立起“安全自查、隐患自除、责任自负”的责任主体意识。由于古民居、祠堂、宫庙等多为民间古建筑文物集中处,可是这些古建筑往往被当地群众用以出租、堆放杂物或者任其荒废。特别是拆除古建筑等现象在农村普遍存在,古建筑风貌因此遭受破坏。在一部分群众眼中,文物与物品并无多少差别,被盗了或者损毁了也不在意。

2.古建筑文物本身存在安全隐患,容易引发安全事故。荔城区民居古建筑文物多,住户多为老人小孩,消防意识自然薄弱,而且民居内普遍使用电器,电器线路老化、裸露现象严重,危及古建筑文物安全。也为消防安全带来隐患。如省级文物保护单位大宗伯第、市级文物保护单位郭尚先故居、彭鹏故居、双池陈尚书宅等民居古建筑,线路乱拉乱接现象随处可见,有的灯具及用电设备距可燃物极近,有些线路直接敷设在可燃的构件上。又如区级文物保护单位东角百廿间大厝,因线路老化短路差点引发火灾事故,幸好发现得早,及时扑救,才没造成损失。

3.古建筑文物普遍存在既没有足够的训练有素的人员,也没有一定数量,一定威力的灭火设备,安全保障系数低。并且存在消防通道障碍。古建筑年代久远,所存有的灭火设施不适用于现代,又由于与普通民居毗邻,胡同狭窄,市政基础设施陈旧,消防车辆根本无法接近,消防通道普遍缺乏。

4.古建筑文物保护经费短缺。由于地方财政紧张,加上文物保护还不够重视,古建筑文物消防设施和灭火器材严重缺乏,民居古建筑文物自救能力低。

四、加强古建筑保护的思考

1.要全面贯彻落实文物保护工作“五纳入”,各相关部门要加强对古建筑文物保护工作的领导。认真贯彻《文物保护法》、《消防法》等相关法律法规,明确古建筑文物保护的职能部门。落实好相关部门的职责。健全管理机制,普及消防知识,努力预防火灾发生。要组织相关职能部门协调解决古建筑文物消防安全难点问题。依法解决古建筑文物保护维修经费问题。把防火管理

(下转第77页)

(5) 语言风格不一样: 英文食谱语言比较严谨, 数字精确, 营养成分计算得很清楚, 好像科学实验报告; 而中国食谱语言较为模糊, 常常估计时间和数量, 用概数。

从某种意义上可以说, 两种食谱反映了中西方两种不同的语言和思维方式。

四、中国食谱英译的建议

林克难、籍明文将应用英语翻译的指导原则总结为“看、译、写”三个字。所谓“看”, 是让译者大量阅读各种各样应用英语的真实材料。“译”不是逐字照搬, 而是参照同样情景下英语同类材料的写作格式、专门术语以及表达方式, 把内容恰当地表达出来。而“写”是放手让译者根据掌握的相关文体的格式自己去写, 写出更符合译入语读者欣赏习惯的文字来。食谱的翻译不妨也采用这三字原则: 先大量阅读英文原版食谱, 然后比照英文食谱翻译中国食谱, 最后自己“写”出英文的而不是“翻译腔”的中国食谱来。

在翻译中国食谱时, 译者需熟悉中国烹调文化与烹调知识。

如菜名往往转译, 说出主料与烹调方法, 但原名的文化性与地域性很难表达出来, 所丧失的文化、风格信息与结构特点可增加简短的说明, 如有关菜名的掌故、习俗、地方特色等。其次, 中国食谱中的“少许”、“适量”等模糊性语言需要清楚化、准确化。最后, 随着对外交流与人们生活水平的发展, 食谱的营养部分日益变得重要, 而中国食谱缺少营养部分。中国食谱的国际推广极需解决这一难题。

参考文献:

- [1] Banana, Apple and Peanut Salad. Reader's Digest[J]. 2004, (1): 192
- [2] 百花凤翼图[EB/OL]. [2007-11-04]. <http://www.9tour.cn/info/80/14119.shtml>
- [3] 黄克文. 语篇分析的理论与实践-广告语篇研究[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2001
- [4] 林克难、籍明文. 应用英语翻译呼唤理论指导[J]. 上海科技翻译, 2003(3)

(上接第75页)

目标分解到每一个部门, 确保各项消防安全措施落到实处。

2. 要建立健全古建筑文物保护工作的规章制度, 加强古建筑文物消防的宣传力度。提高古建筑文物消防自救能力, 形成群防群治的局面。要以《消防法》、《文物保护法》和《古建筑消防管理规则》等法律法规为依据, 以预防和遏制消防安全事故为目标, 坚持“保护与整改相结合、利用与管理相结合”的原则, 为保障古建筑文物的安全, 预防和遏制消防安全事故的发生, 减轻和消除突发事件造成的损失和影响。应制定《文物消防安全事故处置预案》, 严密防范各种突发事件。同时制定《文物保护单位消防安全管理制度》、《文物保护单位文物保护员工作职责》、《村级文物保护协管员职责》和《文物保护董事会章程》等, 落实文物保护安全责任制。与文物保护员签订《文物保护消防安全责任状》, 指导文物保护员按责任书中所规定的规章制度建章立制。进一步提高各有关职能部门对文物保护工作的认识, 把文物工作放在重要的位置上。定期开展古建筑消防安全专项整治工作, 定期开展消防安全自查。定期开展对古建筑管理人员进行消防安全培训。广泛开展消防安全法律法规和消防常识宣传。切实增强文物保护人员的消防安全意识。文物保护工作要得以落实, 必需依靠广大热心人士, 要用各种宣传手段教育、动员、提高人们对保护文物重要意义的认识, 使“保护文物人人有责”思想深入人心。让人们意识到文物保护的重要性和迫切性, 鼓励人们自觉参与文物保护事业。

3. 加强消防设施建设。古建筑要尽量配备室外消防栓, 如无法达到, 则要配置够量的灭火器, 建立消防贮水池或备有消防水缸、消防砂、铁锹等, 以备不时之需。

4. 加强用电安全管理, 在古建筑内严禁私拉乱接电线, 电线要采用钢芯绝缘导线穿管架设, 不得将电线直接设在可燃的构件上。对不符合规定的, 要利用修缮改造的机会将电气线路的改造纳入维修方案中, 对线路已老化又不能立即整改的, 应严禁用电或限制用电等措施, 在古建筑内禁止使用碘钨灯等大功率照明灯

具和电炉、取暖器等电加热器, 清除所有电源插座, 照明灯具距可燃物要有一定距离, 对使用的电器设施、设备应当由专职电工定期检查和维修。对有雷击危险的古建筑。要安装避雷设施, 并定期检测和维修。

5. 加强火源管理, 在古建筑内严禁堆放柴草、木料及汽油、液化气等易燃易爆物品, 严禁吸烟、燃放和焚烧, 要指定远离古建筑的焚烧点, 并定人定岗负责管理, 确保消防安全。

6. 各相关职能部门要切实履行好职责, 有条件的地方要依靠现代科学技术, 实现对古建筑文物的消防安全监控、监测和管理。要深入开展消防安全检查, 及时发现并消除火灾隐患, 同时要针对古建筑的特点, 制定文物消防安全事故处置预案, 通过培训和演练使文物保护员对消防安全事故处置预案达到熟悉处置流程步骤和可操作。

我国是一个文明古国, 中华儿女无不以辉煌灿烂的文化遗产而自豪。要让这种自豪感延续下去并且不断积累升华, 全体公民都有义务和责任保护文化遗产。文物古建筑是祖先留给后人, 留给社会的一份丰厚的文化遗产, 所具有的精神价值、文化价值是不可估量的。丰富多彩的古代建筑是我国文化遗产的重要部分, 理应得到悉心保护。加强文物古建筑的消防工作, 确保文物古建筑的安全意义非常重大, 是关系到对历史负责、对文化负责、对祖国负责的大问题。因此, 做好文物古建筑消防安全工作是文化遗产保护的一项紧迫而又重要的工作。

参考文献:

- [1] 吴志强; 西藏寺庙(文物古建筑)消防安全对策的思考与研究; 中国消防; 2004年第9期
- [2] 苗树堂; 浅谈重大火灾隐患的成因及整改对策; 中国消防; 2004年第9期
- [3] 王克辉、李伯林; 要对得起祖先与后人——山西省古建筑消防安全专项治理工作纪实; 中国消防; 2004年第9期