

--	--

(1) Of vrije tekst

(2) Schrappen wat niet past, enkel van toepassing bij 3kV

(3) zie RTV 403.021 (3kV)

(4) Of in het station van

NAAM & GRAAD (in hoofdletters)

De houder van S627 (S627 bis)

De verantwoordelijke voor de buitenspanningstelling

1. Gevolg BNX / TPO nr.

Ik vraag de buitenspanningstelling van de geval(len) Tabel II (1)

Telegram nr.

1		
---	--	--

Telegram nr.

2		
---	--	--

voor werken (2) "Aan de bovenleiding " - " In de nabijheid van de bovenleiding "

Datum :

Uur :

2. De leider Van Het Werk/Werfleider bevestigt de buitendienststelling van het spoor/zone (rubriek 2b van S627(bis) nr.

6		
---	--	--

) aan de verantwoordelijke voor de

buitenspanningstelling, op

Lijn (4) spoor tussen AP en AP

Lijn (4) spoor tussen AP en AP

of TPO/BNX nr

Telegram nr.

3		
---	--	--

Telegram nr.

4		
---	--	--

Datum :

Uur :

3. De verantwoordelijke voor de buitenspanningstelling heeft de nodige SSV/ UEG geplaatst en bevestigt dat de geval(len) Tabel II (1)

Telegram nr.

6		
---	--	--

Telegram nr.

5		
---	--	--

van de bovenleiding buiten spanning zijn

Het werk mag beginnen, het moet uiterlijk gedaan zijn op om

Datum :

Uur :

4. De buitenspanningstelling toegelaten met nr

5		
---	--	--

 is niet meer nodig.

Ik beschouw de bovenleiding als zijnde onder spanning en verbied vanaf nu elke

tussenkunst in de omgeving van de bovenleiding.

Telegram nr.

7		
---	--	--

Telegram nr.

8		
---	--	--

Datum :

Uur :

5. De SSV/UEG zijn verwijderd. De bovenleiding staat terug onder spanning.

De verantwoordelijke voor de buitenspanningstelling heeft de gevarenzone verlaten,

Telegram nr.

0		
---	--	--

Telegram nr.

9		
---	--	--

Datum :

Uur :