

第四问策略 4-2 指定日期结果表

电量单位：kWh；费用单位：元。所有数值保留四位小数，汇总按未舍入值计算。

表 1 购电量为最终正常购电量；全天购电费包含计划、调整及紧急购电费用。

2025.3.20

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	904.2170	14:00-14:10	382.4816
16:00-16:10	798.9439	18:00-18:10	696.2772	20:00-20:10	730.8555
全天购电量		74094.9190	全天购电费		57128.9924

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8166.6667	0.0000	4:00-8:00	2500.0000	6110.4235
8:00-12:00	6947.9130	2529.4531	12:00-16:00	5385.2647	1349.9974
16:00-20:00	0.0000	6476.6483	20:00-24:00	0.0000	2163.3517
0:00 储电量		1200.0000	24:00 储电量		1200.0000

2025.6.21

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	0.0000	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	262.2764	18:00-18:10	197.7115	20:00-20:10	0.0000
全天购电量		34931.0638	全天购电费		22960.7987

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	0.0000	0.0000	4:00-8:00	2942.7088	2312.9386
8:00-12:00	3657.1254	70.6554	12:00-16:00	7009.5413	0.0000
16:00-20:00	0.0000	6241.7102	20:00-24:00	859.9698	3094.8653
0:00 储电量		1200.0000	24:00 储电量		1200.0000

第四问策略 4-2 指定日期结果表

电量单位：kWh；费用单位：元。所有数值保留四位小数，汇总按未舍入值计算。

表 1 购电量为最终正常购电量；全天购电费包含计划、调整及紧急购电费用。

2025.9.23

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	57.4258	12:00-12:10	594.4645	14:00-14:10	313.1686
16:00-16:10	867.0159	18:00-18:10	0.0000	20:00-20:10	797.9358
全天购电量		77598.2832	全天购电费		56408.8885

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	8166.6667	0.0000	4:00-8:00	2500.0000	5830.3335
8:00-12:00	6500.0000	2809.6665	12:00-16:00	5475.7628	1060.3679
16:00-20:00	0.0000	7202.8773	20:00-24:00	0.0000	1437.1227
0:00 储电量		1200.0000	24:00 储电量		1200.0000

2025.12.21

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	936.7504	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	1036.0149	18:00-18:10	701.8973	20:00-20:10	0.0000
全天购电量		90226.0325	全天购电费		77534.9301

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	1501.7932	0.0000	4:00-8:00	0.0000	833.3333
8:00-12:00	5833.3333	7806.6667	12:00-16:00	8332.6464	2834.4436
16:00-20:00	0.0000	5708.0401	20:00-24:00	0.0000	2931.9599
0:00 储电量		9448.3861	24:00 储电量		1200.0000

第四问策略 4-2

表 3 微网在指定日期的紧急购电量

电量单位：kWh

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
0:20-0:40	35.2564	0:00-0:40	169.0006	0:30-1:10	40.9677	0:00-0:20	41.6442
1:00-1:50	137.5289	1:10-2:30	267.6332	2:00-2:30	63.9650	1:00-1:20	79.2508
2:30-2:40	11.9435	2:40-3:40	225.0834	3:50-4:00	4.4794	1:30-1:40	21.6156
3:00-3:40	154.2503	3:50-4:30	35.0659	4:50-5:20	64.7514	2:10-2:20	24.7697
3:50-4:00	9.6261	4:40-5:10	32.1383	5:40-6:00	45.1591	2:30-2:50	16.3782
4:50-5:20	89.0411	11:10-11:20	78.9727	6:20-6:30	14.4129	3:00-3:20	65.7215
5:40-6:40	206.4298	11:50-12:00	49.9996	6:50-7:30	114.9976	3:30-4:20	250.8881
6:50-7:00	2.9485	14:00-15:00	328.6505	8:10-8:40	69.7387	4:40-5:00	19.3665
7:50-8:00	12.9353	18:40-19:20	194.2830	11:00-11:10	18.9087	5:20-5:30	3.2528
8:10-8:30	15.6764	19:30-19:50	21.3205	11:20-11:40	23.0191	5:40-6:30	186.6034
8:50-9:20	269.2695	20:10-20:40	134.8253	18:10-18:50	111.8699	12:10-12:20	33.8735
9:30-11:20	933.3490	21:20-22:40	298.9062	19:10-19:30	50.4672	12:30-13:00	111.9423
11:30-11:50	44.0581	23:00-23:10	4.3197	19:50-20:30	142.3729	13:40-14:00	9.8158
18:10-18:20	0.2593	23:30-23:40	9.7197	20:50-22:00	169.8969	14:40-14:50	10.4394
18:40-19:20	144.6969			22:10-22:30	53.8746	17:50-19:10	112.6231
19:30-20:20	80.3654			23:10-23:40	62.0642	19:20-20:10	162.6964
21:10-22:00	124.5295					21:40-22:00	22.4722
23:30-23:50	74.7435					22:50-23:10	17.9112
						23:30-23:50	55.6159

注：连续发生的 10 分钟紧急购电时段合并列示，购电量为该连续时间段内的合计。空白表示该日期无更多记录。