





Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип марка, обозначение документа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель (поставщик)	Един. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3		4	5	6	7	8
	Оборудование							
БКТП	Трансформаторная подстанция блочного типа в составе:				к-т	1		
	- трансформатор масляный 400кВА	ТМГ12-400-10/0,4-У1			шт	2		
	- панель 10кВ по опросному листу 03-2017-314-ЭС.Ол1				шт	1		
	- панель 0,4кВ по опросному листу 03-2017-314-ЭС.Ол2				шт	1		
	Кабельная продукция							
	Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из ПВХ пластика	ГОСТ 16642-80						
	с защитным покровом ББШв, бронированный, 1000 В, сечением:	АВББШв						
	4x4 мм ²				м	255		
	4x6 мм ²				м	270		
	Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого							
	полиэтилена с защитным покровом ББШв, бронированный,	АПвББШнг(А)-LS						
	1000 В, сечением:							
	4x240 мм ²				м	360		
	Концевая кабельная муфта для кабеля АПвББШнг(А)-LS	4ПКТп-1-150/240(Б)			шт	8		
	Концевые кабельные наконечники для жилы сечением:	ГОСТ 3262-75						
	4 мм ²				шт	40		
	6 мм ²				шт	16		

Электрооборудование представлено как аналог. Допускается использование электрооборудования других заводов-изготовителей по выбору заказчика с аналогичными техническими характеристиками согласно проекта и имеющими сертификат соответствия Госстандарта РБ.

						03-2017-314-ЭС.СО			
						Реконструкция производственной базы со складскими помещениями под производство ветеринарных препаратов по адресу: Минская область, Минский район, Новодворский с/с, район д. Большой Тростенец. I очередь			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Внутриплощадочные сети	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Маслов			08.17		С	1	2
Разработ.		Прыгин			08.17	Спецификация оборудования, изделий и материалов. Электроснабжение		ООО "Проект-М"	
Н.контр.		Шамаль			08.17				

[illegible]