Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, мара, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единицы измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Провод U~0,75кВ в ПВХ изоляции желто-зеленого цвета, с медными жилами, сечением, мм^2:							
16	1х6	ПВ3			м	110		заземление венткоробов, лотков, ДСУП
17	1х4	ПВ3			м	180		заземление венткоробов, лотков
	Кабельные изделия. Электроснабжение 0,4кВ							
1	Силовой кабель на напряжение 0,4 кВ с алюминиевыми жилами, с изоляцией	ТУ BY 300528652.015-2010						
	из сшитого полиэтилена, сечением жилы/экрана:							
	4х95	АВБбШв-1			м	340		
	5х35	АВБбШв-1			м	260		
	4х120	АВБбШв-1			м	825		
	4х4	АВБбШв-1			м	135		
	3х2,5	АВБбШв-1			м	285		
2	Силовой кабель на напряжение 0,4 кВ с медными жилами, с изоляцией из	ТУ BY 300528652.015-2010						
	сшитого полиэтилена, сечением жилы/экрана:							
	4х150	ВБбШв-1			м	340		
	5х16	ВБбШв-1			м	550		
	5 Трубы							
1	Труба гладкая из самозатухающего ПВХ ø32мм,				м	105		
	сертифицированная по пожарной безопасности							
2	Труба гладкая из самозатухающего ПВХ ø25мм,				м	235		
	сертифицированная по пожарной безопасности							
3	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ ø25мм,				м	155		
	сертифицированная по пожарной безопасности							
4	Держатель для трубы гладкой ø25 (клипса)				шт.	310		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата

ТНРМ-8636-01-П-02-ЭОМ.СО

Лист 4

Формат А3