

Согласовано:

Инв.	Подп.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Поз	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
	<u>РП N6a</u>							
	<u>Силовое электрооборудование</u>							
1	Комплектное распределительное устройство внутренней установки 10кВ, состоящее из 16 шкафов, 4 торцевых панелей, панели собственных нужд шкафа постоянного тока:	КРУ D-12PB (или аналог) Опросный лист 17.054-0-01-ЭМ.ОП			к-т камер	1 16		
1.1	камера N1	КРУ D-12PB-ШВВ-002-1250-31,5 У3			шт.	1		
1.2	камера N2	КРУ D-12PB-ШШР-105-1250-31,5 У3			шт.	1		
1.3	камеры N3, 4	КРУ D-12PB-КТИ-202-1250 У3			шт.	2		
1.4	камеры N5, 6	КРУ D-12PB-ШСТ-501-1250 У3			шт.	2		
1.5	камеры N7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	КРУ D-12PB-ШВВ-002-1250-31,5 У3			шт.	8		
1.6	камеры N15, 16	КРУ D-12PB-ШВВ-002-1250-31,5 У3			шт.	2		
1.7	торцевая панель	П			шт.	4		
1.8	панель собственных нужд				шт.	1		
1.9	шкаф постоянного оперативного тока (емкость 55Ач, ~220/=220В, два ввода, IP31)				шт.	1		
2	Изолятор опорный, неармированный, фарфоровый для внутренней установки на напряжение 10кВ	СН-6 ГОСТ 5862-79**Е			шт	8		

ПРОЕКТНОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
«БЕЛКОММУНПРОЕКТ»
АРХИВ № 17.054/8

17.054-0-01-ЭМ.СО					
Строительство Китайско-Белорусского центра сотрудничества в области научно-технических достижений					
Изм.	Кол	Лист	Ндок	Подпись	Дата
Разработал		Биндюкевич			31.05.18
Н. контр.		Колесникова			31.05.18
Утвердил		Биндюкевич			31.05.18
Нач. ПО-7		Альшванг			31.05.18
ГИП		Чигирь			31.05.18
Плющадка распределительного пункта 10кВ N6 Распределительный пункт 10кВ N6				Стадия	Лист
				С	1
Спецификация оборудования				Листов 20	
				УП БЕЛКОММУНПРОЕКТ	

Формат А3