COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Jueves 08 de Agosto del 2024

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Alfalfal VR1	-	0.0	-	
BESS Alfalfal VR2	-	0.0	-	
BESS Andes	-	0.0	-	DF
BESS Andes IV	750.3	0.0	-100.00 %	
BESS Andes Solar IIA	-	0.0	-	
BESS Andes Solar IIB	649.6	0.0	-100.00 %	
BESS Angamos	-	2.4	GNP	
BESS Arica	0.0	0.0	-	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Coya	619.1	535.9	-13.43 %	
BESS Diego de Almagro Sur	0.0	15.9	GNP	
BESS Don Humberto	-	39.7	GNP	
BESS El Manzano	-	0.0	-	
BESS La Cabaña	0.0	279.7	GNP	
BESS Nueva Imperial	-	0.0	-	
BESS Salvador	233.9	193.3	-17.37 %	
BESS San Andrés	-	177.1	GNP	
BESS Uribe Solar	2.3	1.5	-37.19 %	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	936.0	755.5	-19.28 %	
HE Angostura	6200.1	5471.0	-11.76 %	RO
HE Antuco	4639.7	4565.8	-1.59 %	LF, RO
HE Canutillar	1858.6	1780.0	-4.23 %	MM
HE Cipreses	1680.0	983.8	-41.44 %	LF
HE Colbún	7929.6	8070.0	+1.77 %	
HE El Toro	1268.5	1318.8	+3.96 %	
HE Los Cóndores	-	0.0	-	
HE Machicura	1920.0	1673.0	-12.86 %	LF, RO
HE Pangue	7504.2	8398.5	+11.92 %	RO
HE Pehuenche	5172.0	6444.3	(*) +24.60 %	
HE Pilmaiquén	888.0	903.5	+1.74 %	RO
HE Ralco	14259.0	12705.3	-10.90 %	LF, RO
HE Rapel	5480.2	4388.3	-19.92 %	RO
HP Abanico	834.1	776.1	-6.96 %	RO
HP Alfalfal	1082.9	1043.4	-3.64 %	RO
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	MM
HP Ancoa	36.0	29.2	-18.92 %	
HP Blanco	196.5	226.2	+15.11 %	
HP Capullo	242.4	253.3	+4.50 %	
HP Carilafquen	72.0	101.7	+41.29 %	
HP Chacabuquito	246.5	266.3	+8.03 %	
HP Chacayes	804.7	758.1	-5.79 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Llauquereo	9.9	39.5	+298.38 %	PMG
PMG HP MC1	167.8	142.8	-14.90 %	PMG
PMG HP MC2	41.0	32.0	-21.85 %	PMG
PMG HP MC3	55.2	47.4	-14.08 %	PMG
PMG HP Mariposas	0.0	0.0	-	PMG, MM
PMG HP Nalcas	96.0	85.9	-10.50 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	134.7	133.9	-0.56 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	39.7	37.5	-5.44 %	PMG
PMG HP Pulelfu	192.6	191.7	-0.49 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	56.0	52.7	-5.80 %	PMG
PMG HP Renaico	85.9	90.1	+4.91 %	PMG, RO
PMG HP Rio Huasco	18.7	21.8	+16.62 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.0	0.0	-	PMG
PMG PE La Esperanza	58.9	37.8	-35.82 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Antay	61.3	67.2	+9.58 %	PMG
PMG PFV Caracas II	14.0	23.9	+71.05 %	PMG
PMG PFV Castilla	13.5	19.5	+44.37 %	PMG
PMG PFV Chercan	45.3	48.4	+6.79 %	PMG
PMG PFV De los Andes	47.4	61.9	+30.61 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	46.9	41.9	-10.61 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	49.5	17.7	-64.15 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Llancay	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	6.5	4.1	-36.98 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	44.5	4.9	-89.07 %	PMG
PMG PFV Machicura	62.8	47.7	-24.04 %	PMG
PMG PFV North West	63.4	44.7	-29.50 %	PMG
PMG PFV Palermo	29.4	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	12.7	13.8	+9.27 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.6	0.0	-98.31 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	75.1	74.7	-0.59 %	PMG
PMG PFV Quilmo	43.6	50.6	+16.12 %	PMG
PMG PFV SDGx01	6.2	3.1	-50.00 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	44.7	56.2	+25.66 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	8.6	33.7	+294.04 %	PMG
PMG PFV Venezia	3.3	12.6	+284.76 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	45.1	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Chapiquina	105.0	117.4	+11.81 %	
HP Convento Viejo	360.0	253.6	-29.57 %	
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	192.0	170.4	-11.26 %	
HP Curillinque	1507.3	1444.1	-4.19 %	
HP Digua	0.0	0.0	-	
HP El Paso	114.0	115.8	+1.58 %	
HP El Pinar	206.4	211.6	+2.52 %	P
HP Florida II	240.0	169.5	-29.37 %	
HP Guayacán	166.1	186.1	+12.05 %	
HP Hornitos	209.0	200.6	-4.02 %	
HP Isla	1208.8	1155.1	-4.44 %	
HP Itata	480.0	374.8	-21.92 %	RO
HP Juncal	96.0	108.1	+12.60 %	
HP La Confluencia	600.0	529.3	-11.78 %	MM
HP La Higuera	1094.3	1042.0	-4.78 %	
HP La Mina	111.1	258.5	+132.72 %	
HP Laja I	639.0	652.9	+2.18 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	
HP Lican	232.0	192.7	-16.94 %	
HP Lircay	0.0	0.0	-	MM
HP Loma Alta	671.6	596.6	-11.16 %	
HP Los Hierros	480.0	443.3	-7.64 %	
HP Los Hierros II	72.0	82.0	+13.87 %	
HP Los Molles	24.3	48.0	+97.84 %	
HP Los Quilos	440.0	457.4	+3.95 %	MM
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	120.0	88.4	-26.36 %	
HP Mampil	0.0	662.7	GNP	
HP Mocho	192.0	175.2	-8.75 %	
HP Palmucho	726.0	724.6	-0.20 %	
HP Peuchen	667.0	827.4	+24.04 %	
HP Providencia	0.0	2.2	GNP	MM
HP Pullinque	1080.0	957.2	-11.37 %	
HP Puntilla	364.9	348.6	-4.47 %	RO
HP Queltehues	679.0	693.8	+2.18 %	RO
HP Quilleco	1298.2	1367.0	+5.30 %	
HP Rio Colorado	144.0	104.5	-27.43 %	
HP Rio Picoiquen	384.0	304.8	-20.62 %	
HP Rucatayo	1089.0	1012.6	-7.01 %	
HP Rucue	3098.7	3260.0	+5.21 %	
HP San Andres	72.9	46.4	-36.32 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	1012.8	905.3	-10.62 %	MM
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	101.3	125.9	+24.26 %	
HP Volcán	90.4	87.3	-3.43 %	RO
PE Alena	0.0	0.0	-	LF
PE Atacama	2486.4	1996.4	-19.71 %	
PE Aurora	71.0	18.2	-74.45 %	
PE Cabo Leones 1	2263.8	2316.1	+2.31 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG TER Celco	120.1	92.5	-22.95 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG2	4738.2	4935.3	+4.16 %	
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	576.0	89.6	-84.45 %	
TER Arauco MAPA	912.0	1519.3	+66.59 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	4710.4	2643.2	(*) -43.89 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	DF, LF
TER CMPC Laja	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Pacífico	0.0	451.9	GNP	
TER CMPC Santa Fe	120.0	132.0	+10.00 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	106.1	137.0	+29.09 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4175.9	2952.0	(*) -29.31 %	
TER Cochrane-CCH2	0.0	0.0	-	
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	737.5	+16.88 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Cabo Leones 2	1965.2	2131.8	+8.48 %	
PE Cabo Leones 3	2294.7	2526.1	+10.08 %	
PE Calama	1188.2	779.7	-34.38 %	
PE Campo Lindo	437.6	421.6	-3.65 %	
PE Canela	109.5	0.0	-100.00 %	
PE Canela 2	501.8	0.0	-100.00 %	
PE Cardonal	304.3	343.4	+12.84 %	
PE Cerro Tigre	731.3	420.1	-42.55 %	
PE Cuel	0.0	6.6	GNP	
PE El Arrayán	1391.8	1400.9	+0.65 %	
PE El Maitén	31.1	74.6	+140.13 %	
PE Horizonte	833.9	687.1	-17.60 %	P
PE Kallpa	108.8	256.2	+135.59 %	P
PE La Cabaña	664.3	902.7	+35.89 %	
PE La Estrella	341.7	371.8	+8.80 %	
PE La Flor	208.9	279.4	+33.76 %	LF
PE Lebu	17.9	0.0	-100.00 %	
PE Llanos del Viento	465.8	536.8	+15.23 %	
PE Lomas de Duqueco	333.1	458.8	+37.71 %	
PE Los Buenos Aires	144.3	117.3	-18.68 %	
PE Los Cerrillos	360.2	252.4	-29.94 %	P
PE Los Cururos	946.4	748.8	-20.88 %	LF
PE Los Olmos	749.1	692.0	-7.62 %	
PE Malleco Norte	618.3	717.1	+15.98 %	
PE Malleco Sur	857.8	931.8	+8.62 %	
PE Manantiales	223.1	134.0	-39.95 %	P
PE Mesamavida	0.0	0.0	-	
PE Monte Redondo	0.0	330.1	GNP	
PE Negrete	221.3	168.3	-23.96 %	
PE Puelche Sur	74.7	19.0	-74.53 %	
PE Punta Colorada	1.3	0.0	-100.00 %	LF
PE Punta Palmeras	498.9	399.1	-20.02 %	LF
PE Punta Sierra	1421.2	1196.6	-15.81 %	
PE Punta de Talca	668.5	0.0	-100.00 %	P
PE Renaico	546.8	496.3	-9.23 %	
PE Renaico II	1044.4	1077.1	+3.14 %	
PE San Gabriel	1403.0	911.3	-35.05 %	
PE San Juan	3836.7	3180.6	-17.10 %	
PE San Matías	507.1	478.0	-5.74 %	
PE San Pedro	101.9	121.5	+19.26 %	
PE San Pedro 2	152.5	250.7	+64.38 %	
PE Sarco	2573.1	2905.6	+12.92 %	
PE Sierra Gorda Este	576.9	893.3	+54.85 %	LF
PE Talinay Oriente	690.6	623.2	-9.77 %	
PE Talinay Poniente	878.1	734.1	-16.40 %	
PE Taltal	1218.4	1236.5	+1.49 %	
PE Tchamma	1535.2	1588.2	+3.46 %	
PE Tolpan Sur	626.1	698.8	+11.62 %	
PE Totoral	353.7	297.9	-15.79 %	RO
PE Ucuquer 2	87.8	119.6	+36.32 %	LF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1140.5	+131.81 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	FE
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	0.0	0.0	-	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	288.0	322.0	+11.80 %	LF
TER Escuadrón	13.8	8.5	-38.26 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	LF, RO
TER Guacolda 2	0.0	0.0	-	LF, RO
TER Guacolda 3	2650.9	2651.1	+0.01 %	RO
TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	RO
TER Guacolda 5	926.2	1141.1	+23.19 %	RO
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	MM
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	6073.0	6305.5	+3.83 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	9855.1	9004.1	-8.64 %	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	DF
TER Laja Energía Verde	240.0	81.6	-65.98 %	
TER Lautaro I	592.0	443.3	-25.13 %	
TER Lautaro II	426.0	424.3	-0.41 %	
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	476.3	295.0	-38.07 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	312.0	0.0	-100.00 %	RO
TER Los Vientos Gas Arg	936.0	757.0	-19.12 %	
TER Maitencillo	4.8	1.1	-76.67 %	
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
TER Masisa	232.8	161.7	-30.52 %	LF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Valle de los Vientos	569.4	428.2	-24.80 %	
PFV Almeyda	377.2	279.6	-25.86 %	
PFV Andes Solar	114.3	107.6	-5.86 %	
PFV Andes Solar II-A	341.5	315.6	-7.58 %	
PFV Andes Solar II-B	417.5	1209.0	+189.55 %	
PFV Andes Solar IV	482.7	1211.4	+150.96 %	P
PFV Atacama Solar II	806.7	865.0	+7.23 %	
PFV Azabache	315.9	301.9	-4.45 %	LF
PFV Bolero	824.8	580.4	-29.63 %	
PFV CEME 1	1352.6	1029.0	-23.92 %	LF
PFV Campos del Sol	2140.7	1868.4	-12.72 %	
PFV Capricornio	0.0	0.0	-	DF
PFV Carrera Pinto	427.1	425.3	-0.43 %	
PFV Cerro Dominador	801.8	497.7	-37.92 %	
PFV Chañares	206.3	162.0	-21.47 %	
PFV Conejo	546.0	480.5	-12.00 %	
PFV Coya	684.8	475.4	-30.58 %	
PFV Desierto de Atacama	-	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	143.4	136.4	-4.87 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1376.4	986.7	-28.31 %	
PFV Domeyko	905.6	575.5	-36.45 %	
PFV Don Humberto	230.9	407.5	+76.50 %	P
PFV Doña Antonia	28.4	26.8	-5.53 %	P
PFV Doña Carmen	137.2	138.1	+0.67 %	
PFV El Aguila	13.2	13.6	+3.03 %	
PFV El Manzano	449.5	508.0	+13.02 %	
PFV El Pelicano	655.1	499.0	-23.82 %	
PFV El Romero	890.6	596.3	-33.04 %	
PFV Elena	382.8	382.2	-0.16 %	
PFV Finis Terrae	554.9	2105.4	(*) +279.46 %	
PFV Gran Teno	1078.0	30.1	-97.20 %	P
PFV Granja Solar	604.7	590.3	-2.38 %	LF
PFV Guanchoi	2000.1	1526.3	-23.69 %	
PFV Huatacondo	486.4	410.1	-15.70 %	RO
PFV Jama	162.5	158.9	-2.21 %	
PFV Javiera	359.4	319.2	-11.19 %	
PFV La Cruz Solar	302.8	279.6	-7.65 %	
PFV La Huayca II	55.1	101.8	+84.84 %	LF
PFV La Huella	449.2	391.5	-12.84 %	
PFV La Silla	10.1	10.9	+8.76 %	
PFV Lalackama	333.4	319.9	-4.05 %	
PFV Lalackama II	86.4	96.1	+11.22 %	
PFV Las Salinas	1397.1	1181.0	-15.47 %	
PFV Leyda	-	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	477.3	446.3	-6.50 %	
PFV Los Loros	235.7	204.3	-13.32 %	
PFV Los Tilos	13.9	20.9	+50.04 %	
PFV Luz del Norte	978.2	663.2	-32.20 %	
PFV Malgarida	1379.9	1182.1	-14.34 %	
PFV María Elena	29.8	0.0	-100.00 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	1288.4	1564.2	+21.41 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Gas Arg	160.0	0.0	-100.00 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea	336.0	799.1	+137.84 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	4764.5	4904.0	+2.93 %	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	584.0	GNP	
TER Nueva Ventanas	0.0	0.0	-	
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	461.7	+13.16 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Renca	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	RO
TER San Isidro I Gas Arg	5432.2	5527.3	+1.75 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Gas Arg	5881.6	6752.6	+14.81 %	
TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Meseta de los Andes	669.4	659.1	-1.55 %	
PFV Nuevo Quillagua	555.1	434.7	-21.69 %	
PFV Pampa Camarones	44.2	50.3	+13.80 %	
PFV Pampa Solar Norte	344.9	329.5	-4.46 %	
PFV Pampa Tigre	538.4	535.1	-0.61 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	47.7	52.0	+8.93 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	107.2	93.9	-12.43 %	
PFV Quilapilun	553.5	492.0	-11.11 %	
PFV RUCASOL	-	0.0	-	
PFV Rio Escondido	833.5	783.4	-6.02 %	
PFV Salvador	230.1	18.7	-91.88 %	LF
PFV San Andres	249.7	24.9	-90.04 %	LF
PFV San Pedro	748.2	528.1	-29.42 %	
PFV Santa Isabel	881.9	640.6	-27.36 %	LF
PFV Santiago	482.0	390.9	-18.90 %	
PFV Sol de Lila	879.4	682.0	-22.45 %	
PFV Sol de los Andes	287.4	357.6	+24.43 %	
PFV Sol del Desierto	1278.8	1169.9	-8.52 %	
PFV Taira	-	0.0	-	
PFV Tamango	267.9	21.7	-91.91 %	P
PFV Tamarico Etapa 2	-	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	608.0	592.7	-2.52 %	
PFV Uribe Solar	424.7	185.7	-56.27 %	LF
PFV Usya	348.5	250.0	-28.25 %	LF
PFV Valle Escondido	546.3	500.4	-8.40 %	
PFV Valle del Sol	865.6	688.9	-20.42 %	
PFV Willka	470.6	388.5	-17.43 %	
PMG HP Aillin	5.0	60.0	+1088.87 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	21.8	18.8	-13.66 %	PMG, RO
PMG HP Callao	53.0	36.1	-31.82 %	PMG
PMG HP Carena	0.0	0.0	-	PMG, MM
PMG HP Chiburgo	0.0	26.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	24.0	31.2	+30.00 %	PMG
PMG HP Corrales	44.7	42.4	-5.08 %	PMG
PMG HP Correntoso	120.0	107.4	-10.49 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	5.3	5.0	-4.55 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	50.4	-8.70 %	PMG
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP La Confianza	43.2	43.3	+0.12 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	1367.8	648.0	-52.63 %	
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	360.2	110.2	-69.41 %	
TER Santa María	6709.5	7114.0	+6.03 %	
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	177.0	GNP	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	50.0	GNP	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	90.0	118.3	+31.44 %	LF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	2519.8	5161.8	(*) +104.85 %	
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	63.9	+1447.97 %	
TER Trincao	0.0	131.2	GNP	
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	0.0	112.1	GNP	MM
TER Viñales	528.0	526.2	-0.33 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	**235889.8**	**227561.6**	**-3.53 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	48.1	61.1	+27.21 %
PMGD HP Alto Hospicio	21.5	21.8	+1.08 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	85.9	81.1	-5.61 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	34.1	29.5	-13.33 %
PMGD HP Calíboro	20.1	22.5	+11.96 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	133.9	46.6	-65.16 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	7.1	9.3	+30.70 %
PMGD HP Cumpeo	84.0	88.0	+4.76 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	63.2	62.8	-0.65 %
PMGD HP Dongo	99.4	49.6	-50.10 %
PMGD HP Donguil	4.2	5.0	+19.35 %
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	3.2	3.5	+11.06 %
PMGD HP El Agrio	16.7	37.1	+122.72 %
PMGD HP El Arrayán	-	27.0	-
PMGD HP El Atajo	0.0	0.0	-
PMGD HP El Brinco	0.0	0.0	-
PMGD HP El Canelo	85.2	91.9	+7.88 %
PMGD HP El Colorado	37.9	23.0	-39.22 %
PMGD HP El Diuto	61.8	68.7	+11.30 %
PMGD HP El Galpón	22.5	26.7	+18.46 %
PMGD HP El Llano	1.8	4.6	+154.21 %
PMGD HP El Manzano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Portal	-	0.0	-
PMGD HP El Toro Nº2	0.0	0.0	-
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	17.3	21.2	+22.37 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	110.3	59.5	-46.09 %
PMGD HP La Bifurcada	0.0	0.0	-
PMGD HP La Compañía II	3.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP La Montaña	36.6	20.1	-45.22 %
PMGD HP La Montaña II	26.1	26.2	+0.40 %
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	0.0	0.0	-
PMGD HP Las Flores	27.5	60.2	+118.83 %
PMGD HP Las Vertientes	38.8	34.8	-10.34 %
PMGD HP Los Bajos	125.7	112.4	-10.51 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	20.3	59.1	+191.62 %
PMGD HP Los Corrales II	0.0	24.2	+787925.65 %
PMGD HP Los Morros	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Miranda	26.2	31.9	+21.64 %
PMGD PFV Lo Sierra	9.0	12.2	+35.72 %
PMGD PFV Lockma	66.8	65.6	-1.87 %
PMGD PFV Loica	11.8	10.8	-8.79 %
PMGD PFV Loma Tendida	5.2	5.4	+4.41 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	11.6	10.1	-12.36 %
PMGD PFV Loncura	0.0	54.5	-
PMGD PFV Loreto	6.6	13.7	+106.95 %
PMGD PFV Los Cisnes	11.8	40.8	+245.35 %
PMGD PFV Los Gorriones	20.3	13.4	-34.04 %
PMGD PFV Los Jotes	12.9	16.1	+24.65 %
PMGD PFV Los Lagos	7.0	11.5	+63.34 %
PMGD PFV Los Libertadores	0.0	3.3	-
PMGD PFV Los Lirios	17.6	5.7	-67.85 %
PMGD PFV Los Magnolios	3.1	17.8	+467.52 %
PMGD PFV Los Molinos	65.3	65.5	+0.31 %
PMGD PFV Los Nogales	18.4	34.5	+87.08 %
PMGD PFV Los Paltos	12.7	14.8	+16.22 %
PMGD PFV Los Patos	19.9	11.0	-44.87 %
PMGD PFV Los Perales	11.4	12.1	+6.30 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	6.9	6.9	+0.58 %
PMGD PFV Los Tauretes	8.5	16.0	+87.69 %
PMGD PFV Los Tordos	13.1	19.8	+51.76 %
PMGD PFV Luce Solar	11.9	12.7	+6.55 %
PMGD PFV Luders	20.4	18.8	-7.94 %
PMGD PFV Lumbreras	6.6	18.8	+186.32 %
PMGD PFV Luna	12.7	12.6	-0.87 %
PMGD PFV Luna del Norte	14.6	9.3	-36.19 %
PMGD PFV Macao	22.5	36.8	+63.64 %
PMGD PFV Macarena Solar	1.0	2.1	+111.22 %
PMGD PFV Maikono	5.6	13.6	+144.68 %
PMGD PFV Maimalicán	52.8	69.0	+30.74 %
PMGD PFV Maitenlahue	10.5	16.6	+57.98 %
PMGD PFV Malaquita II	58.9	67.6	+14.74 %
PMGD PFV Malinke	4.9	11.3	+130.14 %
PMGD PFV Malloco	8.0	15.2	+89.97 %
PMGD PFV Malvilla	7.1	17.1	+142.13 %
PMGD PFV Manao	10.6	16.2	+52.73 %
PMGD PFV Mandinga	15.5	31.8	+105.16 %
PMGD PFV Marambio	4.8	2.6	-45.99 %
PMGD PFV Marañon	66.7	71.7	+7.40 %
PMGD PFV Marchigue II	57.7	50.2	-12.95 %
PMGD PFV Marchigue VII	9.3	12.9	+38.92 %
PMGD PFV Marin	12.6	19.1	+51.55 %
PMGD PFV María Pinto	3.6	14.3	+292.84 %
PMGD PFV Meco Chillan	32.1	37.0	+15.16 %
PMGD PFV Meli	0.0	0.0	-
PMGD PFV Membrillo	2.6	10.1	+291.05 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Padres	6.8	6.4	-5.50 %
PMGD HP Los Portones	39.4	33.3	-15.48 %
PMGD HP MSA-I	7.6	67.6	+794.29 %
PMGD HP Maisán	7.5	8.1	+7.04 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Maria Elena	0.0	4.3	-
PMGD HP Melo	42.7	49.4	+15.79 %
PMGD HP Molinera Villarrica	3.8	1.6	-57.10 %
PMGD HP Muchi	4.7	3.1	-35.59 %
PMGD HP Munilque	8.6	9.8	+13.99 %
PMGD HP Munilque II	9.6	10.4	+7.58 %
PMGD HP Palmar	88.8	83.8	-5.62 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	20.0	20.4	+1.93 %
PMGD HP Pichilonco	24.4	16.2	-33.73 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Purísima	7.4	8.6	+16.71 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	3.5	40.1	+1052.14 %
PMGD HP Robleria	2.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Río Mulchén	12.4	15.8	+27.11 %
PMGD HP Río Trueno	0.0	0.0	-
PMGD HP Santa Elena	6.2	38.2	+518.67 %
PMGD HP Santa Isabel	12.9	15.2	+17.74 %
PMGD HP Santa Rosa	11.5	9.7	-15.17 %
PMGD HP Sauce Andes	13.4	13.7	+2.41 %
PMGD HP Trailelfú	8.4	58.4	+597.73 %
PMGD HP Tranca del Toro	-	0.0	-
PMGD HP Tranquil	56.8	69.8	+22.82 %
PMGD HP Truful Truful	17.6	18.4	+4.33 %
PMGD PE El Arrebol	51.4	99.6	+93.63 %
PMGD PE El Nogal	47.1	48.0	+2.07 %
PMGD PE Huajache	28.4	0.0	-100.00 %
PMGD PE Las Peñas	30.8	91.1	+195.70 %
PMGD PE Lebu III	20.2	0.0	-100.00 %
PMGD PE Raki	42.2	0.0	-100.00 %
PMGD PE Ucuquer	17.8	92.7	+421.70 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	10.5	33.9	+224.19 %
PMGD PFV Albatros	2.7	5.4	+99.63 %
PMGD PFV Albor Solar	27.5	33.2	+20.86 %
PMGD PFV Alcaldesa	31.2	36.7	+17.70 %
PMGD PFV Alcon Solar	39.3	57.8	+47.14 %
PMGD PFV Aldebaran	2.3	11.0	+390.67 %
PMGD PFV Alhué	11.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Alicahue	22.2	16.7	-24.77 %
PMGD PFV Alto Bellavista	-	0.0	-
PMGD PFV Alto Solar	13.3	0.1	-99.55 %
PMGD PFV Altos de Til Til	7.9	0.0	-99.57 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Mercurio Sur	4.6	15.9	+245.02 %
PMGD PFV Milán A	2.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	14.0	15.8	+12.71 %
PMGD PFV Mostazal	64.3	57.0	-11.34 %
PMGD PFV Moya	60.9	63.6	+4.43 %
PMGD PFV Mutupín	31.2	36.6	+17.14 %
PMGD PFV Nahuén	65.1	53.4	-18.02 %
PMGD PFV Nan	8.2	9.6	+17.53 %
PMGD PFV Nazarino Verano	9.0	15.3	+70.27 %
PMGD PFV Newentun	27.6	0.0	-99.92 %
PMGD PFV Nihue	8.0	15.9	+99.37 %
PMGD PFV Norte Chico	13.1	11.8	-10.23 %
PMGD PFV Ocoa	22.1	18.3	-17.42 %
PMGD PFV Olivia	16.4	8.2	-49.94 %
PMGD PFV Olivier	15.5	17.3	+11.58 %
PMGD PFV Olivillo	12.0	30.1	+151.25 %
PMGD PFV Orion	12.3	14.4	+17.03 %
PMGD PFV Orquidea Solar	16.8	18.9	+12.70 %
PMGD PFV Ovalle Norte	49.7	54.8	+10.24 %
PMGD PFV Ovejería	65.6	50.8	-22.59 %
PMGD PFV PAS1	63.4	74.9	+18.08 %
PMGD PFV PSF El Peral	31.8	64.5	+102.83 %
PMGD PFV PSF Horizonte	19.5	37.6	+92.72 %
PMGD PFV PVP Unihue	8.1	10.7	+31.37 %
PMGD PFV Pachira	24.4	37.3	+52.83 %
PMGD PFV Paillihue	32.6	38.4	+17.74 %
PMGD PFV Paine	63.9	74.6	+16.78 %
PMGD PFV Palto Sunlight	33.9	53.1	+56.76 %
PMGD PFV Pama	9.5	13.4	+41.05 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	13.9	17.3	+24.28 %
PMGD PFV Panquehue II	33.0	20.9	-36.55 %
PMGD PFV Paraguay	37.3	36.7	-1.69 %
PMGD PFV Paranal	12.6	14.4	+14.55 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	8.7	11.6	+33.79 %
PMGD PFV Parque Curicura	8.5	37.2	+335.99 %
PMGD PFV Parque El Olivar	44.9	49.4	+10.05 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	8.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	28.0	27.0	-3.36 %
PMGD PFV Parque La Colonia	22.8	57.2	+150.88 %
PMGD PFV Parque La Travesía	8.8	9.2	+4.31 %
PMGD PFV Parque Nancagua	16.7	41.3	+146.62 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	32.6	44.5	+36.38 %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	7.1	11.5	+61.54 %
PMGD PFV Parque San Javier	16.9	22.3	+31.76 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	60.9	33.5	-45.01 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	25.5	37.1	+45.39 %
PMGD PFV Pastrán	37.6	48.6	+29.07 %
PMGD PFV Patagua	20.2	55.0	+171.87 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	27.6	47.5	+72.36 %
PMGD PFV Pedreros	13.6	17.9	+31.84 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Alturas de Ovalle	32.3	24.5	-24.12 %
PMGD PFV Amparo del Sol	22.4	12.4	-44.82 %
PMGD PFV Anakena	69.6	59.2	-14.91 %
PMGD PFV Ancahual	-	0.0	-
PMGD PFV Antonia	7.4	1.8	-75.68 %
PMGD PFV Argomedo	23.1	47.3	+104.41 %
PMGD PFV Arica	28.3	26.9	-5.02 %
PMGD PFV Ariztía	4.8	13.5	+179.05 %
PMGD PFV Armazones	32.6	35.4	+8.61 %
PMGD PFV Aromo del Verano	6.4	14.8	+130.48 %
PMGD PFV Astillas	52.2	67.3	+28.77 %
PMGD PFV Avel Solar	44.4	51.8	+16.89 %
PMGD PFV Avellano	29.0	4.5	-84.65 %
PMGD PFV Aviles	20.7	38.3	+84.90 %
PMGD PFV Axel Solar	12.5	16.4	+31.65 %
PMGD PFV Ayla	16.9	29.8	+76.74 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	11.5	16.0	+39.23 %
PMGD PFV Bellavista	68.1	74.4	+9.19 %
PMGD PFV Bellavista	17.4	4.8	-72.48 %
PMGD PFV Berrueco	42.6	49.7	+16.71 %
PMGD PFV Blu	16.9	19.5	+15.11 %
PMGD PFV Buenas Yerbas	0.0	52.7	-
PMGD PFV Bulnes Barones	12.9	15.2	+17.65 %
PMGD PFV Bérgamo	2.9	8.5	+197.90 %
PMGD PFV CE Caldera	32.8	64.9	+97.68 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	48.1	59.9	+24.44 %
PMGD PFV Cabilsol	18.2	17.2	-5.18 %
PMGD PFV Cabimas	-	0.0	-
PMGD PFV Cabrero	45.7	46.8	+2.48 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	56.8	69.0	+21.56 %
PMGD PFV Caimi	0.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Calama	75.1	45.2	-39.81 %
PMGD PFV Calle Larga	13.6	18.1	+33.09 %
PMGD PFV Candelaria Solar	7.3	19.6	+170.34 %
PMGD PFV Canelillo	14.1	15.9	+12.95 %
PMGD PFV Canesa	14.1	16.1	+14.33 %
PMGD PFV Cantera	5.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cantillana	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cara De Gallo	3.6	4.5	+26.11 %
PMGD PFV Caracoles	4.9	4.5	-8.19 %
PMGD PFV Caranca	-	0.0	-
PMGD PFV Casabermeja	8.9	34.1	+283.46 %
PMGD PFV Casuto	12.7	14.9	+17.24 %
PMGD PFV Catemu	9.2	11.4	+24.02 %
PMGD PFV Catán	22.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cauquenes	12.6	14.4	+13.77 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	38.9	52.5	+35.11 %
PMGD PFV Centauro Solar	33.4	46.9	+40.14 %
PMGD PFV Chacabuco	66.1	62.9	-4.92 %
PMGD PFV Chalinga	9.2	17.0	+84.51 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pegasus	12.3	0.9	-92.81 %
PMGD PFV Pellin	39.0	46.7	+19.83 %
PMGD PFV Pelumpen	10.2	15.8	+54.45 %
PMGD PFV Penaflor	23.0	5.2	-77.39 %
PMGD PFV Pencahue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pencahue Este	11.4	9.8	-14.06 %
PMGD PFV Pepa	65.1	54.0	-17.02 %
PMGD PFV Pequen	2.9	10.9	+276.12 %
PMGD PFV Peralillo	11.9	10.7	-10.20 %
PMGD PFV Pesaro	8.1	15.1	+85.47 %
PMGD PFV Pica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pichon	6.6	9.2	+39.37 %
PMGD PFV Picunche	20.3	62.7	+208.21 %
PMGD PFV Piduco	10.9	11.8	+8.08 %
PMGD PFV Pilpilen	12.2	17.0	+39.34 %
PMGD PFV Piquero	15.4	58.9	+283.27 %
PMGD PFV Pirque	12.2	13.9	+14.02 %
PMGD PFV Pitotoy	7.7	5.8	-24.38 %
PMGD PFV Pitra	3.3	16.7	+400.90 %
PMGD PFV Placilla	21.8	41.0	+88.02 %
PMGD PFV Playerito	13.6	16.1	+18.43 %
PMGD PFV Playero	13.9	16.5	+18.49 %
PMGD PFV Playeron	9.1	10.9	+19.69 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	0.0	0.0	-
PMGD PFV Plomo Verano	3.4	14.5	+321.57 %
PMGD PFV Población	12.7	17.2	+35.35 %
PMGD PFV Pocillas	12.7	13.8	+9.15 %
PMGD PFV Pomuyeto	8.7	6.3	-27.45 %
PMGD PFV Portezuelo	19.2	14.5	-24.64 %
PMGD PFV Pque. S. Francisco Parral	8.8	1.4	-83.57 %
PMGD PFV Pretty Field	14.3	14.9	+4.56 %
PMGD PFV Puangue	8.7	24.6	+180.89 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	7.5	15.5	+106.68 %
PMGD PFV Pueblo Seco	42.0	6.4	-84.69 %
PMGD PFV Puelche	11.4	12.9	+13.23 %
PMGD PFV Puente Solar	6.6	15.0	+127.12 %
PMGD PFV Pullalli	13.6	3.8	-71.91 %
PMGD PFV Punta Baja	10.1	12.5	+23.47 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	59.5	65.5	+9.93 %
PMGD PFV Queltehue	7.5	1.7	-77.30 %
PMGD PFV Quemados	15.4	28.3	+83.88 %
PMGD PFV Quetena	61.7	67.7	+9.57 %
PMGD PFV Quillay	5.8	15.1	+161.18 %
PMGD PFV Quilmo Solar	26.3	28.1	+6.87 %
PMGD PFV Quinantu	60.5	28.7	-52.55 %
PMGD PFV Quinta	20.9	2.0	-90.28 %
PMGD PFV RDCL SAN	29.6	43.7	+47.79 %
PMGD PFV REN	19.4	23.5	+21.29 %
PMGD PFV RLA	12.0	14.0	+16.42 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Champa	13.4	3.5	-73.93 %
PMGD PFV Chancon	21.6	9.6	-55.37 %
PMGD PFV Chañar del Verano	15.4	19.6	+26.86 %
PMGD PFV Chequen Solar	16.6	8.4	-49.19 %
PMGD PFV Chilener	5.3	9.6	+79.85 %
PMGD PFV Chimbarongo	21.4	1.7	-92.24 %
PMGD PFV Chuchiñi	15.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cintac	2.3	0.3	-86.90 %
PMGD PFV Cipres	19.4	31.9	+64.57 %
PMGD PFV Citrino	12.6	1.4	-88.87 %
PMGD PFV Ckilir	69.5	78.5	+12.94 %
PMGD PFV Clementina	16.7	28.9	+73.75 %
PMGD PFV Cocharcas	9.8	13.1	+33.40 %
PMGD PFV Cocinillas	13.9	15.3	+10.12 %
PMGD PFV Coinco	6.2	15.4	+150.24 %
PMGD PFV Colchagua	10.9	16.0	+47.61 %
PMGD PFV Colina	30.8	6.9	-77.69 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	6.5	9.2	+40.64 %
PMGD PFV Condor Chepica	5.0	18.2	+264.93 %
PMGD PFV Condor Pelvin	7.1	14.7	+108.07 %
PMGD PFV Condor Petorca	7.5	16.2	+117.99 %
PMGD PFV Cordillerilla	9.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Corso	18.9	21.2	+12.57 %
PMGD PFV Cortijo	63.4	68.0	+7.34 %
PMGD PFV Covadonga	52.6	65.9	+25.46 %
PMGD PFV Coyunche	12.8	15.4	+20.83 %
PMGD PFV Crucero	20.7	0.2	-99.13 %
PMGD PFV Cruz	12.5	19.7	+57.26 %
PMGD PFV Curacavi	7.0	13.7	+96.00 %
PMGD PFV Cuz Cuz	16.1	9.5	-41.19 %
PMGD PFV Dadinco	11.5	15.3	+32.87 %
PMGD PFV Darlin	40.2	51.5	+28.13 %
PMGD PFV Diego de Almagro	54.3	58.1	+7.00 %
PMGD PFV Don Andrónico	6.7	13.8	+105.84 %
PMGD PFV Don Enrique	67.1	72.9	+8.63 %
PMGD PFV Don Eugenio	20.9	13.9	-33.56 %
PMGD PFV Don Jorge	11.1	18.1	+62.95 %
PMGD PFV Don Mariano	6.2	15.2	+142.79 %
PMGD PFV Don Martín	12.9	15.5	+20.05 %
PMGD PFV Don Matías	7.3	15.2	+109.10 %
PMGD PFV Don Rodrigo	11.5	18.8	+63.62 %
PMGD PFV Don Simón	13.3	37.9	+184.40 %
PMGD PFV Dona Rubena	-	0.0	-
PMGD PFV Doña Igna	4.7	13.9	+197.43 %
PMGD PFV Doña Regina	11.7	0.0	-99.99 %
PMGD PFV Doñihue	33.0	38.1	+15.58 %
PMGD PFV Duqueco Solar	41.6	52.5	+26.23 %
PMGD PFV EA SF Graneros	5.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV EA SF Pichilemu	0.0	16.5	-
PMGD PFV Ea Maiten	8.0	9.5	+18.56 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ranguil	7.7	10.4	+34.90 %
PMGD PFV Ratulemus	12.6	12.4	-0.88 %
PMGD PFV Rauquen	8.0	33.7	+320.70 %
PMGD PFV Rcu	0.0	0.0	-
PMGD PFV Recoleta	46.8	46.6	-0.38 %
PMGD PFV Rengo	16.7	24.9	+48.86 %
PMGD PFV Rexner	10.0	2.6	-74.24 %
PMGD PFV Rimini	28.8	56.6	+96.36 %
PMGD PFV Rinconada	19.6	25.9	+31.80 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	31.7	60.3	+90.08 %
PMGD PFV Rinconada Norte	12.4	19.1	+54.20 %
PMGD PFV Rodeo	10.1	14.6	+44.71 %
PMGD PFV Roma	7.0	15.8	+125.07 %
PMGD PFV Romeria	25.6	51.9	+102.30 %
PMGD PFV Rosario	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rovián	30.4	21.7	-28.72 %
PMGD PFV Rucapaine	51.0	58.0	+13.88 %
PMGD PFV Río Peuco	5.4	14.5	+167.10 %
PMGD PFV S. Antonio del Monte	-	0.0	-
PMGD PFV SDSI	11.5	14.0	+21.88 %
PMGD PFV SGT Catapilco	17.8	49.6	+178.80 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	11.0	16.5	+50.73 %
PMGD PFV SP Malloa	7.1	14.9	+109.59 %
PMGD PFV SP Villa Alemana	10.5	14.8	+40.93 %
PMGD PFV Salerno Solar	8.6	16.0	+84.94 %
PMGD PFV Samo Bajo	13.9	14.3	+3.47 %
PMGD PFV San Alberto	21.4	20.4	-4.58 %
PMGD PFV San Antonio	20.8	38.9	+86.78 %
PMGD PFV San Camilo	4.2	12.2	+190.50 %
PMGD PFV San Carlos	8.9	12.4	+40.02 %
PMGD PFV San Eduardo	0.0	0.0	-
PMGD PFV San Emilio I	1.8	8.2	+358.20 %
PMGD PFV San Eugenio	14.6	50.4	+245.40 %
PMGD PFV San Francisco	22.0	19.2	-12.77 %
PMGD PFV San Isidro	11.9	9.3	-21.60 %
PMGD PFV San José II	12.9	17.1	+32.46 %
PMGD PFV San Pedro	13.4	18.6	+38.66 %
PMGD PFV San Rafael	-	3.7	-
PMGD PFV San Ramiro	64.7	38.0	-41.25 %
PMGD PFV Santa Adriana	13.4	12.7	-5.15 %
PMGD PFV Santa Amelia	12.8	19.0	+48.44 %
PMGD PFV Santa Blanca	-	10.9	-
PMGD PFV Santa Carolina	3.6	13.6	+274.73 %
PMGD PFV Santa Cecilia	14.9	9.1	-39.26 %
PMGD PFV Santa Clara	11.8	1.3	-89.18 %
PMGD PFV Santa Cruz	11.1	14.9	+34.57 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	24.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Santa Emilia	18.4	59.8	+225.42 %
PMGD PFV Santa Ester	11.0	14.6	+32.34 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Eclipse	64.2	47.9	-25.34 %
PMGD PFV El Boco	13.6	38.8	+185.29 %
PMGD PFV El Caiquén	11.0	13.1	+18.73 %
PMGD PFV El Cardenal	7.4	15.0	+101.48 %
PMGD PFV El Carpintero	54.3	62.0	+14.30 %
PMGD PFV El Castaño	17.2	41.5	+141.65 %
PMGD PFV El Cernicalo	10.1	9.0	-11.35 %
PMGD PFV El Cernicalo II	10.1	8.4	-17.18 %
PMGD PFV El Chercan	18.5	44.8	+141.48 %
PMGD PFV El Chincol	20.4	13.1	-36.03 %
PMGD PFV El Chucao	9.0	10.9	+21.79 %
PMGD PFV El Cuervo	11.8	5.4	-54.21 %
PMGD PFV El Cóndor	2.5	4.8	+95.12 %
PMGD PFV El Divisadero	17.4	23.1	+32.99 %
PMGD PFV El Estero	1.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Flamenco	14.4	27.8	+93.06 %
PMGD PFV El Gaviotin	54.5	66.8	+22.50 %
PMGD PFV El Huaso	9.1	12.8	+40.48 %
PMGD PFV El Ingenio	9.0	13.3	+47.04 %
PMGD PFV El Interlocutor	0.9	0.6	-33.85 %
PMGD PFV El Laurel	20.2	30.8	+52.12 %
PMGD PFV El Litre	6.7	2.2	-67.20 %
PMGD PFV El Loro Choroy	0.0	37.8	-
PMGD PFV El Mirlo	24.3	48.7	+100.54 %
PMGD PFV El Monte	7.9	14.0	+77.41 %
PMGD PFV El Palqui	12.1	14.2	+17.49 %
PMGD PFV El Picurio	21.4	8.4	-60.98 %
PMGD PFV El Pilpen	21.8	17.3	-20.69 %
PMGD PFV El Pitio	20.0	12.4	-38.00 %
PMGD PFV El Piuquen	12.2	14.0	+15.28 %
PMGD PFV El Queltehue	21.8	16.3	-25.32 %
PMGD PFV El Quemado	22.1	17.1	-22.76 %
PMGD PFV El Queule	29.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Rayador	55.5	65.4	+17.75 %
PMGD PFV El Reconquistador	14.1	16.2	+14.75 %
PMGD PFV El Resplandor	12.9	14.9	+15.47 %
PMGD PFV El Roble	72.3	50.8	-29.72 %
PMGD PFV El Romeral	6.4	26.0	+309.28 %
PMGD PFV El Salitral	19.9	23.2	+16.44 %
PMGD PFV El Sauce	24.3	12.4	-48.89 %
PMGD PFV El Sharon	10.7	12.6	+17.04 %
PMGD PFV El Tiuque	0.5	3.6	+638.78 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	9.6	-79.89 %
PMGD PFV El Trile	7.2	10.4	+44.29 %
PMGD PFV El Turpial	-	0.0	-
PMGD PFV El Zorzal	5.9	8.4	+42.01 %
PMGD PFV Enami Solar	20.3	32.0	+57.74 %
PMGD PFV Encino	5.5	1.4	-74.93 %
PMGD PFV Encon	39.3	48.0	+22.19 %
PMGD PFV Erinome	8.8	9.7	+10.73 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Santa Francisca	30.1	33.4	+10.92 %
PMGD PFV Santa Inés	7.0	15.6	+122.60 %
PMGD PFV Santa Julia	18.2	20.0	+10.08 %
PMGD PFV Santa Laura	22.0	13.2	-39.91 %
PMGD PFV Santa Lucía	42.1	43.4	+3.26 %
PMGD PFV Santa Luisa	10.3	13.9	+34.69 %
PMGD PFV Santa Margarita	11.2	16.9	+51.48 %
PMGD PFV Santa Pamela	11.6	17.3	+48.88 %
PMGD PFV Santa Rita	10.8	12.1	+11.97 %
PMGD PFV Santa Teresita	28.3	56.1	+98.37 %
PMGD PFV Santuario	22.0	19.3	-12.32 %
PMGD PFV Saturno Norte	5.5	22.8	+316.79 %
PMGD PFV Siete Colores	30.2	34.5	+14.15 %
PMGD PFV Sofia	16.5	8.6	-48.07 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	29.0	53.2	+83.26 %
PMGD PFV Sol del Maule	9.1	10.9	+19.34 %
PMGD PFV Sol del Norte	14.6	13.5	-7.87 %
PMGD PFV Soy Solar	15.2	17.3	+14.39 %
PMGD PFV Sunhunter	62.9	68.1	+8.19 %
PMGD PFV TAMARAMA	10.3	11.4	+10.83 %
PMGD PFV Talagante	16.9	22.0	+29.69 %
PMGD PFV Talca	10.9	17.1	+57.41 %
PMGD PFV Talhuén	22.8	19.0	-16.67 %
PMGD PFV Tallado	50.2	12.8	-74.60 %
PMGD PFV Tamarugo	18.7	20.0	+7.12 %
PMGD PFV Tambo Real	14.5	13.3	-8.15 %
PMGD PFV Taranto	11.1	50.6	+356.46 %
PMGD PFV Techos de Altamira	1.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	33.2	30.7	-7.64 %
PMGD PFV Tijeral	12.6	13.0	+3.23 %
PMGD PFV Til Til	16.5	14.9	-9.95 %
PMGD PFV Torino	6.9	29.4	+327.37 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	8.7	2.1	-75.25 %
PMGD PFV Tranque del Sol	39.3	53.0	+34.62 %
PMGD PFV Trebal	7.2	16.4	+129.65 %
PMGD PFV Trebo	5.0	15.3	+203.17 %
PMGD PFV Trica-Dos	11.3	1.7	-84.60 %
PMGD PFV Tricahue II	64.5	11.9	-81.48 %
PMGD PFV Trinidad	10.5	16.3	+55.47 %
PMGD PFV Tucuquere	13.5	16.7	+23.78 %
PMGD PFV Turquia	4.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.0	0.1	-
PMGD PFV Valle Este II	61.6	69.4	+12.70 %
PMGD PFV Valle Oeste II	60.8	68.8	+13.17 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	21.2	2.3	-89.25 %
PMGD PFV Ventisquero	7.9	39.5	+398.48 %
PMGD PFV Venturada	41.5	40.6	-2.10 %
PMGD PFV Verona	0.0	3.5	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Escorial del Verano	10.8	16.1	+49.17 %
PMGD PFV Esfena	20.0	12.2	-39.20 %
PMGD PFV Esperanza	11.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	6.9	15.2	+118.88 %
PMGD PFV Fardela Negra	3.6	14.8	+317.18 %
PMGD PFV Filomena	8.6	6.7	-22.13 %
PMGD PFV Flor del Llano	0.0	0.1	-
PMGD PFV Florencia Solar	8.0	65.2	+718.07 %
PMGD PFV Foster	5.7	6.1	+6.83 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	11.9	19.2	+61.40 %
PMGD PFV Francisco	21.8	18.6	-14.72 %
PMGD PFV Fulgor	11.2	13.1	+16.90 %
PMGD PFV Fuster del Verano	30.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV GR Lemu	20.7	19.5	-5.76 %
PMGD PFV GR Peumo	27.5	53.3	+94.00 %
PMGD PFV GR Pitao	64.1	41.5	-35.24 %
PMGD PFV GR Rauli	5.5	36.2	+562.64 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	20.7	34.7	+67.58 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	6.6	15.9	+140.15 %
PMGD PFV Gabriela	60.6	68.8	+13.43 %
PMGD PFV Girasoles	3.4	12.4	+263.16 %
PMGD PFV Granada	60.0	31.9	-46.87 %
PMGD PFV Granate	71.6	25.5	-64.34 %
PMGD PFV Guadalao	13.2	20.7	+56.59 %
PMGD PFV Guadalupe	21.0	39.1	+85.74 %
PMGD PFV Guanaco Solar	23.3	5.3	-77.22 %
PMGD PFV Guarana	8.3	10.2	+23.08 %
PMGD PFV HIJUELA 4 [EN_REVISION]	-	0.0	-
PMGD PFV Helios	10.3	16.1	+56.28 %
PMGD PFV Homero	21.8	18.2	-16.65 %
PMGD PFV Hormiga	11.7	11.2	-4.02 %
PMGD PFV Hornitos	1.6	0.5	-67.90 %
PMGD PFV Huape	12.1	14.1	+15.99 %
PMGD PFV Huaquelon	63.4	72.9	+15.09 %
PMGD PFV Huigan	26.2	44.4	+69.57 %
PMGD PFV Hurtado	11.9	14.3	+20.71 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	6.0	13.7	+129.75 %
PMGD PFV Illapel 5X	22.4	16.4	-26.79 %
PMGD PFV Independencia	8.5	2.2	-74.47 %
PMGD PFV Itahue Solar	7.5	14.8	+96.82 %
PMGD PFV Jahuel	20.2	33.3	+65.46 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	35.7	49.4	+38.32 %
PMGD PFV Jaururo	12.6	15.3	+21.33 %
PMGD PFV Javiera Carrera	29.9	62.4	+109.11 %
PMGD PFV Jilguero	1.7	6.8	+295.31 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	2.2	6.7	+208.29 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Vicente	8.6	14.0	+63.08 %
PMGD PFV Victoria	23.4	25.6	+9.28 %
PMGD PFV Villa Alegre	23.7	34.5	+45.26 %
PMGD PFV Villa Cruz	12.3	11.2	-9.02 %
PMGD PFV Villa Moscoso	11.0	17.4	+57.58 %
PMGD PFV Villa Prat	7.0	8.4	+19.35 %
PMGD PFV Villa Seca	12.0	10.5	-12.83 %
PMGD PFV Villa Solar	7.1	11.7	+65.07 %
PMGD PFV Violeta	15.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Vituco 2B	11.2	16.5	+47.15 %
PMGD PFV Viñas del Sol	10.6	27.7	+161.44 %
PMGD PFV Yahutela	23.6	33.9	+43.82 %
PMGD PFV Ñilhue	5.1	5.8	+14.78 %
PMGD PFV Ñiquén	20.4	13.3	-35.05 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Bellet	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	30.8	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	4.2	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.8	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Konda	13.8	13.5	-2.46 %
PMGD PFV La Acacia	60.5	27.5	-54.58 %
PMGD PFV La Blanquina	14.2	51.4	+263.04 %
PMGD PFV La Chapeana	15.1	1.6	-89.70 %
PMGD PFV La Chimba Bis	14.0	14.7	+4.71 %
PMGD PFV La Esperanza II	57.7	50.2	-12.95 %
PMGD PFV La Estancia	5.4	6.4	+17.13 %
PMGD PFV La Foresta	9.8	0.0	-99.96 %
PMGD PFV La Frontera	30.8	25.5	-17.03 %
PMGD PFV La Gamboina	11.0	28.5	+159.47 %
PMGD PFV La Huerta	0.0	0.0	-
PMGD PFV La Lajuela	29.2	33.1	+13.42 %
PMGD PFV La Ligua	13.6	18.9	+39.26 %
PMGD PFV La Manga	22.4	13.8	-38.53 %
PMGD PFV La Muralla	7.7	14.7	+89.41 %
PMGD PFV La Palma Solar	43.0	52.7	+22.75 %
PMGD PFV La Paz	26.8	58.9	+119.54 %
PMGD PFV La Vendimia	44.8	58.3	+30.27 %
PMGD PFV La Victoria	34.0	44.5	+30.76 %
PMGD PFV Lagunilla	15.9	9.3	-41.80 %
PMGD PFV Laja Andino	47.2	53.8	+14.05 %
PMGD PFV Las Arboledas	3.2	10.2	+221.70 %
PMGD PFV Las Bandurrias	3.1	4.7	+50.37 %
PMGD PFV Las Cabras	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Cachañas	19.4	50.0	+158.11 %
PMGD PFV Las Catitas	22.5	33.4	+48.02 %
PMGD PFV Las Chacras	13.5	16.2	+20.22 %
PMGD PFV Las Chilcas	0.0	26.6	-
PMGD PFV Las Codornices	12.2	11.1	-9.26 %
PMGD PFV Las Golondrinas	7.8	28.9	+271.72 %
PMGD PFV Las Lechuzas	12.2	16.6	+36.23 %
PMGD PFV Las Majadas	48.7	55.8	+14.55 %
PMGD PFV Las Mercedes	4.7	15.1	+220.76 %
PMGD PFV Las Mollacas	15.1	3.5	-76.84 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	6.2	15.6	+150.00 %
PMGD PFV Las Palomas	20.4	17.2	-15.88 %
PMGD PFV Las Perdices	12.1	8.4	-30.41 %
PMGD PFV Las Rojas	14.8	16.2	+9.26 %
PMGD PFV Las Taguas	59.2	68.0	+14.87 %
PMGD PFV Las Tencas	28.7	51.4	+79.38 %
PMGD PFV Las Terrazas	14.8	10.9	-26.28 %
PMGD PFV Las Torcazas	10.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Tortolas	12.8	14.9	+17.18 %
PMGD PFV Las Turcas	21.6	9.8	-54.72 %
PMGD PFV Lima	5.1	16.8	+229.22 %
PMGD PFV Linares	22.0	36.7	+67.30 %
PMGD PFV Lingue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lipangue	13.4	2.5	-81.13 %
PMGD PFV Liquidambar	27.8	50.0	+79.87 %
PMGD PFV Lirio del Campo	4.3	14.6	+237.27 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Campesino	-	2.4	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	54.7	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	0.0	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	51.9	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.5	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.1	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Litoral Sunlight	11.5	53.7	+367.94 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	14.7	19.7	+34.01 %
PMGD PFV Llay Llay	23.9	38.1	+59.48 %
PMGD PFV Lloica	-	8.8	-
PMGD PFV Lluta Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lo Boza	0.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Lo Chacón	7.5	13.9	+84.86 %
PMGD PFV Lo Miguel	21.1	28.7	+36.27 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	0.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**11752.1**	**14096.5**	**+19.95 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Pehuenche	Mayor generación real por costo marginal.
PFV Finis Terrae	Mayor generación real por mayor radiación Solar.
TER Atacama 1 GNL	Menor generación real por costo marginal.
TER Cochrane-CCH1	Menor generación real por costo marginal.
TER Tocopilla-U16 GNL	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Antuco	100.0	C. Antuco U1 con infiorme de limitación. Causa informada: No podrá alimentar los SS/AA de la Central Antuco, debido a que el Transformador Regulador Nº1 luego del cambio de protecciones queda con una falla por corriente diferencial, según IL 2024001260.
HE Cipreses	85.7	U-2 limitada a carga fija de 20 MW, sin posibilidad de proporcionar servicios complementarios. Causa informada: Intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora, según IL 2024000179.
HE Ralco	100.0	Unidad 2 no puede operar en modo AGC debido a falla en la comunicación desde Scada Bio Bio y controlador de la unidad, según IL 2024001217.
PE Los Cururos	88.0	Limitada 105.6 MW. Causa informada: Limitado por reparación de falla relevante en Tip de pala C en aerogenerador N°20, según IL 2024001214.
PE Sierra Gorda Este	98.2	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV CEME 1	49.0	Limitado a 200 MW. Causa informada: Falla en mufa del transformador zig-zag 4 del transformador N° 2, según IL 2024001280.
PFV Granja Solar	100.0	Limitada potencia reactiva a máximo de 17 MVAr, según IL 2024000700.
PFV Santa Isabel	76.5	Limitada a 130 MW. Causa informada: En proceso de normalización posterior de evento de falla en transformador, según IL 2024000972.
TER Atacama 1 Diésel	100.0	TG1A limitada. Causa informada: Disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Guacolda 1	91.5	Limitada en 140 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000769 y a 146 MW. Causa informada: Por máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2024000182.
TER Guacolda 2	88.2	Limitada en 135 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000772 y limitada a 140 MW. Causa informada: Por alta diferencial de temperatura en agua de mar, según IL 2024000181.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HP Alfalfal 2	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HP La Confluencia	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
TER Atacama 2 GNL	61.6	TV Mantenimiento Mayor.
TER Nehuenco II GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Horizonte	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Kallpa	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Andes Solar IV	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Gran Teno	0.0	En periodo de puesta en servicio.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	100.0	U-3 debe respetar las restricciones de caudal ecológico impuesto en las resoluciones dirección general de aguas (DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, según IL 2024000017.
HE Antuco	100.0	Antuco U-2 actualiza tasa de toma de carga a 64 MW por cada hora, con MT en 80 MW sin participación en SSCC de control primario y AGC, según IL 2024001162.
HE Pangue	100.0	C. Pangue U-1 con limitación. Causa informada: Operación excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado, a una potencia mínima de 20MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s. Las tasas de toma de carga son las siguientes: 20 MW a 467 MW: subir 180 MW cada una hora, equivalentes a 30 MW cada 10 minutos, según IL 2024000840.
HE Ralco	100.0	U-1 limitada a operar en AGC hasta poder realizar una revisión exhaustiva al Regulador de Velocidad, Gobernador y sus Controladores, según IL 2024000371.
HE Rapel	100.0	U-3 tiene nuevo mínimo técnico. Causa informada: Con mínimo técnico provisorio de 50 MW y en AGC con un mínimo técnico de 58 MW por garantía de post mantenimiento, según IL 2024000924.
HP Abanico	100.0	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.0	Limitada las Unidades de Central Alfalfal no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
TER Guacolda 1	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 7 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 7 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 5 horas, según IL 2024001177.
TER Guacolda 2	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 5 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 5 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 4 horas, según IL 2024001178.
TER Guacolda 3	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 77 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 76 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 40 horas, según IL 2024001179.
TER Guacolda 4	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 24 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 24 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 13 horas, según IL 2024001180.
TER Guacolda 5	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 19 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 19 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 19 horas, según IL 2024001181.
TER Los Vientos GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Las instrucciones de operación que modifiquen cantidades de GNL a consumir dentro del mismo día operativo deben ser recibidas entre las 6:00 horas y las 19:30 horas, pudiendo partir en cualquier horario, siempre que el aviso se encuentre en el horario definido. (*) De todas maneras, si se requiere alguna modificación en la operación con GNL fuera del horario indicado, puede ser consultada en tiempo real para ver la posibilidad de gestión del GNL, según IL 2024000896. Limitación. Causa informada: Con mínimo técnico de 68 MW operando con diésel y 70 MW operando con gas para mantener las emisiones de contaminantes por debajo de los límites establecidos por la resolución de calificación, según IL 2024001199.
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada a dar CTF de bajada en forma parcial. Causa informada: Con "Fuegos adicionales" sólo puede prestar servicios con valores mayores y/o iguales a 40 MW, según IL 2024000680.
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Don Humberto, PFV Tamango, PE Punta de Talca, PE Horizonte Norte, PFV Andes Solar IV, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PE Manantiales, PE Cerrillos, PFV Gran Teno, PFV Doña Antonia y PE Kallpa continúan en período de puesta en servicio.
00:03	Chilquinta	S/E Linares Norte paño BT2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6 al interruptor 52BT2, según SDCF 2024082237.
00:12	CGE	S/E Coronel Barra N° 2 de 15 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Conectar eléctricamente el desconectador 89C3-1 a la barra de MT por falla ocurrida el día 02-08-2024, según SDCF 2024082242.
00:16	Transelec	S/E Cautín paño J6 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2024081852.
00:16	Transelec	S/E Cautín paño J6 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2024081850 y 2024081851.
00:58	Chilquinta	S/E Linares Norte paño BT2 cancela solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2024082237.
01:15	Energía Pacífico	C. Energía Pacífico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falla comunicación de ventilador inducido y se debe detener equipo para verificar operación normal, según SDCF 2024082243.
01:25	Colbún	C. Santa María cancelada limitación IL 2024001293.
01:47	Energía Pacífico	C. Energía Pacífico disponible, en servicio y cancelada SDCF 2024082243.
04:10	AES Andes	C. Cochrane 1 limitada a mínimo técnico provisorio de 130 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Por falla en pulverizador B debe rotar a pulverizador de respaldo, según SICF 2024082245.
04:49	AES Andes	C. Cochrane 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2024082245.
05:10	Besalco	C. Los Hierros 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de cámara de carga debido a reja hidráulica obstruida, según SDCF 2024082246.
06:11	CGE	S/E Coronel Barra N° 2 de 15 kV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF, según SDCF 2024082242.
06:27	Besalco	C. Los Hierros 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024082246.
06:50	Engie Generación	PFV Pampa Camarones disponible y cancelado IF 2024003738.
07:14	CGE	Línea de 66 kV Santa Rosa - Alhué interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2024003761.
07:29	Celeoredes	Línea de 500 kV Charrúa - Ancoa 3 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2024003768.
07:29	Besalco	S/E Central Digua 52JT1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2024003765.
07:40	Besalco	S/E Central Digua 52JT1 cerrado y cancelado IF 2024003765.
07:44	Transelec	Líneas de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección visual con trepado de estructuras para determinar causa de la desconexión forzada ocurrida el día 02-08-2024, según SICF 2024081278 - 2024081279.
07:47	Transelec	Línea de 154 kV Sauzal - Rancagua con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección visual de líneas con trepado de estructuras desde E-1 a E-20 por falla del día 02-08-2024, según SICF 2024081789.
07:47	Transelec	Línea de 66 kV San Javier - Constitución con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección visual con trepado de estructuras para determinar causa de la desconexión forzada ocurrida el día 01-08-2024, según SICF 2024081285.
07:47	Transelec	Líneas de 220 kV Polpaico - Río Aconcagua 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección visual con trepado de estructuras para determinar causa de la desconexión forzada ocurrida el día 02-08-2024, según SICF 2024081287 - 2024081288.
08:21	Transelec	Línea de 220 kV Charrúa - Hualpén y línea de 154 kV Charrúa - Concepción con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corta y poda de árboles con riesgo, según SICF 2024081665 - 2024081664.
09:16	STM	S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
10:52	AES Andes	C. Cochrane 1 limitada a 110 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reparación de fuga de aceite de un módulo del calefactor del VTI A, según SICF 2024082288.
11:12	Codelco Salvador	Línea de 110 kV Diego de Almagro - Salvador interrupción forzada por protecciones.
11:12	Innergex	C. PFV Salvador sale del servicio en forma intempestiva con 3,7 MW. Causa informada: Falla en línea de 110 kV Diego de Almagro - Salvador, según IF 2024003774.

Hora	Centro de Control	Observación
12:05	Enel Generación	C. Atacama CC2-TV inicia Mantenimiento Mayor, según SD 2024081305. Cancelada limitación IL 2024001102.
13:05	CGE	Línea de 66 kV Hualañé - Licantén con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cambio de estructura N° 139 de anclaje a suspensión y estructura N°140 de suspensión a anclaje, por deslizamiento de terreno, según SDCF 2024082340.
15:00	TEN	Línea de 220 kV Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6 en equipos del Paño J8 (89J8-1) de S/E Nueva Pozo Almonte, según SDCF 2024082367.
15:01	Engie Transmisión	Línea de 220 kV Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6 en equipos del Paño J8 de S/E Nueva Pozo Almonte, según SDCF 2024082369.
15:11	Codelco Salvador	Línea de 110 kV Diego de Almagro - Salvador cerrada.
15:35	Innergex	C. PFV Salvador disponible y en servicio, cancelado IF 2024003774.
15:40	Enel Generación	C. Antuco U-1 cancelada limitación IL 2024001260.
16:15	AES Andes	C. Cochrane 1 sin imitación a 110 MW y cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2024082288.
16:57	Transelec	Línea de 154 kV Sauzal - Rancagua cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2024081789.
17:37	Transelec	Líneas de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso. SICF 2024081278 - 2024081279
17:47	Transelec	Línea de 66 kV San Javier - Constitución cancelada solicitud de intervención de curso forzoso. SICF 2024081285.
17:48	Transelec	Líneas de 220 kV Polpaico - Río Aconcagua 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2024081287 - 2024081288.
17:48	Enel Green Power	S/E Central Chañares paño E1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6 al interruptor, según SDCF 2024082564.
18:02	CGE	Línea de 154 kV Los Ángeles - Santa Luisa cerrada y cancelado IF 2024003533.
18:22	Innergex	C. PE Cuel disponible y en servicio, cancelado IF 2024003526.
18:26	AES Andes	S/E Alfalfal sistema BESS VR2 Alfalfal limitado en 46,2 MW. Causa informada: Falla en Core N°6, según IL 2024001297. Cancelado IL 2024001283.
18:36	TEN	Línea de 220 kV Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte 1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2024082367.
18:43	Siemens	C. PE Alena disponible, en servicio y cancelado IF 2024003773.
18:46	AES Andes	C. PE Mesamávida disponible, en servicio y cancelado IF 2024003565.
19:28	Colbún	C. Los Quilos U-1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Bloqueo de AVR, según SDCF 2024082765.
19:48	Río Colorado	C. Embalse Ancoa U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 1.4 MW. Causa informada: Desequilibrio de tensiones en línea de 66 kV Chacahuín - Panimávida.
20:02	CGE	Línea de 66 kV Pullinque - Loncoche 2 cerrada, cancelado IF 2024003785.
20:06	CGE	S/E Pitrufquén 52CT3 interrupción forzada por protecciones. Se pierden 2.2 MW de consumos regulados, según IF2024003782.
20:21	Enel Green Power	S/E Central Chañares paño E1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso. SDCF 2024082564.
20:35	Innergex	C. Mampil con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza y retiro de material por obstrucción de cámara de carga, según SDCF 2024082779
20:40	CGE	Línea de 66 kV Hualañé - Licantén cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2024082340.
21:00	Transelec	Línea de 220 kV Charrúa - Hualpén y línea de 154 kV Charrúa - Concepción cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2024081665 - 2024081664.
21:06	STS	S/E El Salto deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
21:07	Colbún	C. Los Quilos U-1 en servicio y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso. 2024082765.
21:10	Enel Generación	C. Rapel con limitación para prestar servicios de control secundario de frecuencia AGC. Causa informada: Falla en las comunicaciones, según IL 2024001298.
21:16	Innergex	C. Mampil en servicio y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, 2024082779
21:52	CGE	S/E Pitrufquén 52CT3 cerrado y recuperado los consumos, cancelado IF 2024003782.
23:54	Río Colorado	C. Embalse Ancoa U-1 disponible y en servicio.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
02:00	Enel Generación	Laguna del Maule cierra compuertas a solicitud de Enel Generación.
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -746,7 [MW].
10:25	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -120,1 [MW/m].
10:30	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 125,4 [MW/m].
12:00	Enel Generación	Laguna del Maule abre compuertas para extraer 25 m3/s a solicitud de Enel Generación.
13:17	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Ovalle por control transferencia de la línea de 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñon (-20 MW).
16:19	CGE	CDC solicita ajustar inyección de centrales PMGD en S/E Ovalle por control transferencia de la línea de 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñon (10 MW).
17:43	CGE	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Ovalle por control transferencia de la línea de 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñon.
18:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 566,6 [MW].
23:59	Enel Generación	Laguna del Maule promedio de extracciones diarias 12.5 m3/s a solicitud de Enel Generación.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen Constitución	Cs. Constitución y Maule datos SCADA F/S	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos SCADA F/S	31/05/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA F/S	25/10/2022	06:50		
Potencia	C. Espinos datos SCADA F/S.	31/10/2023	20:00		
Enel Generación	C. Atacama datos SCADA congelados (Parcial).	09/05/2024	00:00		
Enor Chile	C. Teno gas datos SCADA F/S.	15/05/2024	00:00		
Innergex	PFV Salvador datos SCADA F/S	10/07/2024	01:52		
Enor Chile	S/E Bolero datos SCADA F/S	17/07/2024	10:42		
Hidro Lircay	CS. Lircay, Providencia y Mariposas datos SCADA F/S	17/07/2024	17:20		
Hidro El Paso	C. El Paso datos SCADA F/S	18/07/2024	00:00		
RNE	PFV Javiera datos SCADA F/S	26/07/2024	04:06		
Ferrovial	SS/EE Nueva Pan de Azúcar, Punta Sierra y Centella datos SCADA F/S	31/07/2024	10:49		
Celeoredes	S/E Charrúa paños J3 y J23 datos SCADA F/S	31/07/2024	23:37		
Cardones	C. Colmito datos SCADA con error.	05/08/2024	14:30		
Transelec	S/E Nogales datos SCADA F/S	07/08/2024	00:00		
AES Andes	S/E Santa Clara datos SCADA F/S	07/08/2024	11:25	08/08/2024	16:10

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Cenizas	Hot Line Respaldo F/S.	11/03/2024	12:45		
Santa Marta	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	01/04/2024	00:00		
Siemens	Hot Line Principal y Respaldo F/S dirección Coordinado a CDC.	27/07/2024	09:00		
Besalco	Hot Line Respaldo F/S.	01/08/2024	18:00		
Pacific Hydro	Hot Line Principal F/S dirección Coordinado a CDC.	05/08/2024	14:30		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE	S/E Chillán 52B3 línea de 66 kV Chillán - Lucero abierto por control transferencia de transformador de 154/66 kV y 75 MVA de S/E Chillán.	09/07/2024	19:59		
CGE	S/E Escuadrón transfiere 2 MW de consumos a S/E Loma Colorada a través de redes de MT por control de transferencias del Interruptor B2 de S/E Coronel.	19/07/2024	08:43		
CGE	S/E Combarbalá 66 kV se transfiere hacia S/E Ovalle por control de transferencias de S/E Illapel.	01/08/2024	17:05	08/08/2024	06:11
CGE	S/E Talcahuano interruptor BT2 cerrado por control transferencia del transformador N°1 de 154/66 kV y 75 MVA de S/E Talcahuano.	07/08/2024	10:46	08/08/2024	01:00
CGE	S/E Chacahuín transfiere 1.5 MW de consumos a S/E Villa Alegre por redes de MT (Alimentador Cunaco) por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	07/08/2024	19:22	08/08/2024	02:23
Celeoredes	S/E Mulchén línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 1 y 2 abiertos por control transferencia línea de 220 kV Charrúa - Santa Clara.	07/08/2024	21:06	08/08/2024	09:15
CGE	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	08/08/2024	00:01	08/08/2024	06:11
CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	08/08/2024	00:02	08/08/2024	06:11
Celeoredes	S/E Mulchén línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 1 y 2 abiertos por control transferencia línea de 220 kV Charrúa - Santa Clara.	08/08/2024	18:25		
CGE	S/E Chacahuín transfiere 1 MW de consumos a S/E Villa Alegre por redes de MT (Alimentador Cunaco) por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	08/08/2024	20:17		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
TEN	S/E Cumbre CC.SS. de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2 desconectadas.	05/08/2024	17:33		
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 1 abierta.	05/08/2024	17:40		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CC.SS. de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2 desconectadas.	07/08/2024	17:41	08/08/2024	08:21
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 abierta.	07/08/2024	17:52	08/08/2024	08:30
Transelec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 1 abierta.	08/08/2024	02:35	08/08/2024	06:53
Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 abierta.	08/08/2024	07:42	08/08/2024	17:47
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CC.SS. de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2 desconectadas.	08/08/2024	17:29		
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 abierta.	08/08/2024	17:56		