COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Miércoles 13 de Mayo del 2026

1.1. Centrales

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.00	0.00		
BESS Alfalfal VR2	214.66	182.49	-14.99 %	
BESS Andes	0.00	0.00		
BESS Andes IV	582.91	711.78	22.11 %	
BESS Andes Solar IIA	260.74	246.02	-5.65 %	
BESS Andes Solar IIB	217.86	407.04	86.84 %	
BESS Andes Solar III	342.00	335.93	-1.77 %	
BESS Angamos	0.00	0.00		
BESS Arena	938.60	1106.90	17.93 %	
BESS Arenales	0.00	3.55		
BESS Arica	2.53	0.85	-66.40 %	
BESS Bolero	242.72	321.80	32.58 %	
BESS Capricornio	113.17	158.89	40.40 %	
BESS Chaca	0.00	0.00		
BESS Cochrane	0.00	0.00		RO
BESS Coya	600.03	543.03	-9.50 %	
BESS Desierto de Atacama	370.12	311.10	-15.95 %	
BESS Diego de Almagro Sur	18.43	31.23	69.45 %	
BESS Don Humberto	117.66	75.70	-35.66 %	
BESS Fragata	0.00	0.97		
BESS Gabriela	0.00	0.00		
BESS Huatacondo	0.00	185.28		
BESS La Cabaña	205.26	114.26	-44.33 %	
BESS Manzano	226.73	17.87	-92.12 %	
BESS María Elena	118.58	105.80	-10.78 %	
BESS Nueva Imperial	0.00	3.45		
BESS Nuevo Quillagua	431.05	479.30	11.19 %	
BESS Nuevo Quillagua II	416.19	297.50	-28.52 %	
BESS Punta Sierra	4.60	2.70	-41.30 %	
BESS Rita del Maitén	0.00	4.22		
BESS Salvador	142.04	141.65	-0.27 %	
BESS San Andrés	124.15	87.98	-29.13 %	
BESS Tamaya	441.78	361.43	-18.19 %	
BESS Tocopilla	246.68	486.83	97.35 %	
BESS Uribe Solar	4.55	3.70	-18.68 %	
BESS Víctor Jara	1441.54	960.40	-33.38 %	
BESS del Desierto	805.48	397.98	-50.59 %	
CSP Cerro Dominador	0.00	748.10		
GEO Cerro Pabellon	360.00	332.15	-7.74 %	
HE Angostura	1865.25	1903.00	2.02 %	RO
HE Antuco	924.01	2223.04	140.59 %	
HE Canutillar	1594.38	2260.20	41.76 %	MM
HE Cipreses	1320.00	1249.76	-5.32 %	RO
HE Colbún	2724.33	2514.80	-7.69 %	LF
HE El Toro	792.43	908.00	14.58 %	LF, RO
HE Los Cóndores	2240.00	2436.37	8.77 %	RO
HE Machicura	1062.48	462.20	-56.50 %	
HE Pangue	2213.04	2463.47	11.32 %	RO
HE Pehuenche	4431.89	4265.64	-3.75 %	RO
HE Pilmaiquén	691.20	715.83	3.56 %	
HE Ralco	3069.25	4091.05	33.29 %	RO
HE Rapel	70.00	85.63	22.33 %	DF, RO
HP Abanico	559.87	595.90	6.44 %	
HP Alfalfal	1095.60	1080.52	-1.38 %	
HP Alfalfal 2	0.00	0.00		
HP Ancoa	31.20	25.80	-17.31 %	
HP Blanco	0.00	0.00		
HP Capullo	243.20	238.90	-1.77 %	
HP Carilafquen	240.00	202.30	-15.71 %	
HP Chacabuquito	162.00	165.30	2.04 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
HP Chacayes	639.56	501.50	-21.59 %	
HP Chapiquina	72.00	77.93	8.24 %	
HP Convento Viejo	0.00	0.00		
HP Coya	0.00	0.00		
HP Cumbres	204.00	200.96	-1.49 %	
HP Curillinque	1581.38	1453.29	-8.10 %	
HP Digua	0.00	0.00		
HP El Paso	131.00	128.20	-2.14 %	
HP El Pinar	96.00	44.95	-53.18 %	
HP Florida II	40.00	61.40	53.50 %	
HP Guayacán	120.58	117.67	-2.41 %	
HP Hornitos	0.00	0.00		
HP Isla	840.00	819.59	-2.43 %	
HP Itata	216.00	215.00	-0.46 %	
HP Juncal	144.00	167.00	15.97 %	
HP La Confluencia	530.00	501.69	-5.34 %	
HP La Higuera	685.00	669.08	-2.32 %	
HP La Mina	235.39	200.70	-14.74 %	
HP Laja I	35.00	286.94	719.83 %	
HP Las Lajas	713.50	706.14	-1.03 %	
HP Lican	194.00	155.32	-19.94 %	
HP Lircay	0.00	0.00		
HP Loma Alta	704.57	596.05	-15.40 %	
HP Los Hierros	0.00	0.00		
HP Los Hierros II	0.00	0.00		PMG
HP Los Molles	45.32	51.40	13.42 %	
HP Los Quilos	290.00	295.80	2.00 %	
HP Maitenes	0.00	0.00		
HP Malalcahuello	96.00	91.88	-4.29 %	
HP Mampil	206.00	167.18	-18.84 %	
HP Mocho	192.00	174.03	-9.36 %	
HP Palmucho	662.14	664.90	0.42 %	
HP Peuchen	251.00	231.27	-7.86 %	
HP Providencia	120.00	104.60	-12.83 %	
HP Pullinque	425.00	422.07	-0.69 %	
HP Puntilla	152.00	90.10	-40.72 %	
HP Queltehues	380.00	382.78	0.73 %	
HP Quilleco	110.20	573.00	419.96 %	
HP Rio Picoiquen	69.60	54.32	-21.95 %	
HP Rucatayo	877.00	802.48	-8.50 %	
HP Rucue	256.47	1352.00	427.16 %	
HP Río Colorado	28.80	61.30	112.85 %	
HP San Andres	106.33	83.73	-21.25 %	
HP San Ignacio	567.26	196.40	-65.38 %	
HP Sauzal	510.00	433.84	-14.93 %	
HP Sauzal 60 Hz	0.00	0.00		
HP Sauzalito	46.57	86.30	85.31 %	
HP Volcán	172.50	162.52	-5.79 %	
Nueva Renca FA_GLP	0.00	0.00		RO
Nueva Renca FA_GNL	0.00	0.00		RO
PE ANTOFAGASTA	261.20	589.50	125.69 %	
PE Alena	874.00	1118.80	28.01 %	
PE Atacama	235.50	499.70	112.19 %	
PE Aurora	727.10	519.94	-28.49 %	
PE Cabo Leones 1	648.03	545.30	-15.85 %	
PE Cabo Leones 2	527.44	411.10	-22.06 %	
PE Cabo Leones 3	705.35	556.60	-21.09 %	
PE Calama	773.73	771.88	-0.24 %	
PE Campo Lindo	724.55	787.87	8.74 %	
PE Canela	9.08	3.60	-60.35 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PE Canela 2	40.72	22.14	-45.63 %	
PE Cardonal	71.82	44.51	-38.03 %	
PE Cerro Tigre	901.04	808.30	-10.29 %	
PE Chequenes	540.00	117.17	-78.30 %	
PE Ckhúri	845.39	693.30	-17.99 %	
PE Cuel	269.80	306.45	13.58 %	
PE El Arrayán	267.50	214.70	-19.74 %	
PE El Maitén	130.60	100.75	-22.86 %	
PE Horizonte Norte	520.13	573.60	10.28 %	
PE Horizonte Sur	529.38	502.60	-5.06 %	
PE Kallpa	442.31	575.83	30.19 %	
PE La Cabaña	1416.90	1317.83	-6.99 %	
PE La Estrella	103.79	30.80	-70.32 %	
PE La Flor	436.80	573.45	31.28 %	
PE Lebu	62.30	5.77	-90.74 %	PMG
PE Llanos del Viento	122.76	829.70	575.87 %	
PE Lomas de Duqueco	576.06	560.79	-2.65 %	
PE Los Buenos Aires	271.50	280.23	3.22 %	
PE Los Cerrillos	61.68	29.55	-52.09 %	
PE Los Cururos	51.06	154.60	202.78 %	
PE Los Olmos	1233.80	1731.60	40.35 %	
PE Malleco Norte	1192.74	1119.75	-6.12 %	
PE Malleco Sur	1486.99	1470.74	-1.09 %	
PE Manantiales	38.45	20.37	-47.02 %	
PE Mesamavida	668.79	680.40	1.74 %	
PE Monte Redondo	7.14	56.60	692.72 %	
PE Negrete	451.21	488.23	8.20 %	
PE Pampa Fidelia	0.00	0.00		
PE Puelche Sur	1012.64	854.20	-15.65 %	
PE Punta Colorada	1.00	3.80	280.00 %	
PE Punta Palmeras	19.21	28.87	50.29 %	
PE Punta Sierra	135.00	105.10	-22.15 %	
PE Punta de Talca	59.36	178.00	199.87 %	
PE Renaico	1140.99	1196.09	4.83 %	
PE Renaico II	2135.46	2156.00	0.96 %	
PE San Gabriel	2057.56	2264.12	10.04 %	
PE San Juan	1113.00	691.70	-37.85 %	
PE San Matías	770.00	877.87	14.01 %	
PE San Pedro	123.70	154.88	25.21 %	
PE San Pedro 2	119.68	211.02	76.32 %	
PE Sarco	870.20	631.71	-27.41 %	
PE Sierra Gorda Este	791.01	838.38	5.99 %	
PE Talinay Oriente	88.48	208.21	135.32 %	
PE Talinay Poniente	78.07	139.10	78.17 %	
PE Taltal	247.55	119.27	-51.82 %	
PE Tchamma	1267.90	1295.20	2.15 %	
PE Tolpan Sur	1157.09	1250.06	8.03 %	
PE Totoral	21.97	20.60	-6.24 %	
PE Ucuquer 2	39.60	4.89	-87.65 %	
PE Valle de los Vientos	449.79	271.37	-39.67 %	
PFV Almeyda	327.97	322.64	-1.63 %	
PFV Andes Solar	97.00	108.82	12.19 %	
PFV Andes Solar II-A	301.83	385.38	27.68 %	
PFV Andes Solar II-B	607.19	712.41	17.33 %	
PFV Andes Solar III	836.99	800.60	-4.35 %	
PFV Andes Solar IV	642.10	868.70	35.29 %	
PFV Atacama Solar II	74.68	285.56	282.38 %	
PFV Azabache	416.50	402.46	-3.37 %	
PFV Bolero	609.00	527.34	-13.41 %	
PFV CEME 1	1636.17	1952.00	19.30 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PFV Campos del Sol	2625.15	2267.63	-13.62 %	
PFV Capricornio	415.53	363.59	-12.50 %	
PFV Carrera Pinto	30.00	12.18	-59.40 %	
PFV Cerro Dominador	571.55	628.40	9.95 %	
PFV Chañares	163.07	199.23	22.17 %	
PFV Conejo	676.40	507.10	-25.03 %	
PFV Coya	1047.45	893.50	-14.70 %	
PFV Desierto de Atacama	1453.41	1278.30	-12.05 %	
PFV Diego de Almagro	56.00	45.82	-18.18 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1345.60	958.30	-28.78 %	
PFV Domeyko	753.95	734.81	-2.54 %	
PFV Don Humberto	2.27	216.06	9418.06 %	
PFV Doña Antonia	267.50	40.70	-84.79 %	
PFV Doña Carmen	40.00	49.00	22.50 %	
PFV El Aguila	12.80	1.00	-92.19 %	PMG
PFV El Pelicano	591.08	542.17	-8.27 %	
PFV El Romero	1307.34	1059.23	-18.98 %	
PFV Elena	440.00	88.90	-79.80 %	
PFV Estela Solar	0.00	263.10		
PFV Estepa Solar	1244.65	1331.24	6.96 %	
PFV Finis Terrae	1531.05	1306.91	-14.64 %	
PFV Gabriela	0.00	0.00		
PFV Gran Teno	679.60	202.90	-70.14 %	
PFV Granja Solar	765.20	658.30	-13.97 %	
PFV Guanchoi	2497.83	2293.08	-8.20 %	
PFV Huatacondo	449.18	523.00	16.43 %	
PFV Jama	296.83	65.70	-77.87 %	
PFV Javiera	308.47	345.93	12.14 %	
PFV LOS NARANJOS	5.10	19.60	284.31 %	PMG
PFV La Cruz Solar	349.00	331.50	-5.01 %	
PFV La Huayca II	145.80	130.70	-10.36 %	
PFV La Huella	413.46	430.04	4.01 %	
PFV La Silla	8.94	8.77	-1.90 %	PMG
PFV Lalackama	437.82	314.15	-28.25 %	
PFV Lalackama II	86.97	94.97	9.20 %	
PFV Las Salinas	1486.48	1213.95	-18.33 %	
PFV Leyda	340.60	137.60	-59.60 %	
PFV Libélula	599.43	225.42	-62.39 %	
PFV Llano de Llampos	576.60	524.32	-9.07 %	
PFV Los Loros	296.30	106.16	-64.17 %	
PFV Luz del Norte	754.51	122.10	-83.82 %	
PFV Malgarida	1214.43	1144.66	-5.75 %	
PFV Manzano	395.19	286.94	-27.39 %	
PFV María Elena	97.47	249.40	155.87 %	
PFV Meseta de los Andes	603.09	537.96	-10.80 %	
PFV Nuevo Quillagua	679.60	580.90	-14.52 %	
PFV Nuevo Quillagua II	756.40	563.60	-25.49 %	
PFV Pampa Camarones	42.80	39.75	-7.13 %	PMG
PFV Pampa Solar Norte	344.12	282.20	-17.99 %	
PFV Pampa Tigre	715.70	638.40	-10.80 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	39.70	45.90	15.62 %	PMG
PFV Pozo Almonte Solar III	104.20	97.50	-6.43 %	
PFV Quilapilun	433.90	314.15	-27.60 %	
PFV Rio Escondido	717.24	657.80	-8.29 %	
PFV Salvador	313.87	307.78	-1.94 %	
PFV San Andres	227.54	176.20	-22.56 %	
PFV San Pedro	611.15	544.80	-10.86 %	
PFV Santa Isabel	1080.52	765.20	-29.18 %	
PFV Santiago	607.37	297.00	-51.10 %	
PFV Sol de Lila	857.89	722.84	-15.74 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PFV Sol de los Andes	480.40	424.10	-11.72 %	
PFV Sol del Desierto	1351.29	1567.43	16.00 %	
PFV Taira	1198.95	1287.20	7.36 %	
PFV Tamango	150.94	89.40	-40.77 %	
PFV Tamarico Etapa 2	948.67	927.00	-2.28 %	
PFV Tamaya Solar	518.48	531.08	2.43 %	
PFV Toledo	56.40	0.00	-100.00 %	
PFV Uribe Solar	218.80	104.60	-52.19 %	
PFV Usya	193.60	240.23	24.09 %	
PFV Valle Escondido	620.11	491.80	-20.69 %	
PFV Valle del Sol	863.41	1007.88	16.73 %	
PFV Víctor Jara	1405.30	1343.20	-4.42 %	
PFV Willka	568.58	354.80	-37.60 %	
PMG HP Aillin	8.76	0.00	-100.00 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	28.42	29.20	2.74 %	PMG
PMG HP Callao	32.97	18.96	-42.49 %	PMG
PMG HP Carena	0.00	0.00		
PMG HP Chiburgo	23.70	111.40	370.04 %	
PMG HP Cipresillos	31.20	26.23	-15.93 %	
PMG HP Corrales	0.00	35.93		PMG
PMG HP Correntoso	120.00	93.48	-22.10 %	PMG
PMG HP Don Eugenio	31.26	31.59	1.06 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.00	0.00		PMG
PMG HP El Rincón	5.76	5.69	-1.22 %	PMG
PMG HP Florida	0.00	0.00		PMG
PMG HP Florida III	55.20	52.80	-4.35 %	PMG
PMG HP Juncalito	0.00	0.00		PMG
PMG HP La Confianza	8.40	1.62	-80.71 %	PMG
PMG HP Las Nieves	60.00	51.48	-14.20 %	
PMG HP Llauquereo	14.36	4.75	-66.92 %	PMG
PMG HP MC1	166.99	125.11	-25.08 %	PMG
PMG HP MC2	42.03	34.83	-17.13 %	PMG
PMG HP MC3	48.00	44.08	-8.17 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.00	63.00	-12.50 %	PMG
PMG HP Nalcas	84.00	77.49	-7.75 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	121.26	119.93	-1.10 %	PMG
PMG HP Palacios	0.00	0.00		PMG
PMG HP Palmar	72.00	78.86	9.53 %	PMG
PMG HP Piedras Negras	40.68	37.63	-7.50 %	PMG
PMG HP Pulelfu	176.40	167.49	-5.05 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	49.90	47.65	-4.51 %	
PMG HP Renaico	90.40	144.20	59.51 %	PMG
PMG HP Río Huasco	22.46	22.32	-0.62 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.00	0.00		PMG
PMG PE La Esperanza	130.24	65.55	-49.67 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	11.45	30.10	162.88 %	PMG
PMG PFV Antay	57.10	63.79	11.72 %	PMG
PMG PFV Caimanes	0.00	0.00		PMG
PMG PFV Calderaza	0.00	0.00		PMG
PMG PFV Caleu	52.60	2.30	-95.63 %	
PMG PFV Caracas II	42.45	31.00	-26.97 %	PMG
PMG PFV Castilla	10.20	13.35	30.88 %	PMG
PMG PFV Chercan	32.12	43.37	35.02 %	
PMG PFV Conguillío	37.30	0.00	-100.00 %	
PMG PFV De los Andes	40.20	47.41	17.94 %	PMG

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMG PFV Del Desierto	43.32	45.86	5.86 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	29.76	50.16	68.55 %	PMG
PMG PFV Emilia	15.71	25.09	59.71 %	PMG
PMG PFV Esperanza	3.50	11.05	215.71 %	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	8.38	9.10	8.59 %	PMG
PMG PFV Guindo Santo	7.86	23.50	198.98 %	PMG
PMG PFV Llancay	24.19	19.29	-20.26 %	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	7.02	2.70	-61.54 %	PMG
PMG PFV Lucas Solar	30.74	45.01	46.42 %	PMG
PMG PFV Machicura	15.60	8.40	-46.15 %	PMG
PMG PFV North West	43.79	59.50	35.88 %	PMG
PMG PFV Palermo	23.62	18.80	-20.41 %	PMG
PMG PFV Parque Cauquenes	19.49	31.20	60.08 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	8.11	22.78	180.89 %	PMG
PMG PFV Peumo Yungay	4.33	24.80	472.75 %	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	7.17	8.78	22.45 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.00	0.27		PMG
PMG PFV Puerto Seco	65.60	68.10	3.81 %	PMG
PMG PFV Quilmo	10.05	23.40	132.84 %	PMG
PMG PFV Raulí	5.34	20.50	283.90 %	PMG
PMG PFV Rucasol	0.00	0.00		PMG
PMG PFV SDGx01	5.50	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV San Bernardo	0.00	0.00		PMG
PMG PFV Sol del Norte	35.20	40.71	15.65 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	16.20	9.30	-42.59 %	PMG
PMG PFV Tutuvén	15.26	23.90	56.62 %	
PMG PFV Venezia	21.12	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV Villa Longaví	13.13	11.30	-13.94 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.00	0.00		PMG
PMG TER CMPC Tissue	0.00	54.70		PMG
PMG TER Calle Calle	0.00	0.00		PMG
PMG TER Celco	120.00	124.39	3.66 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.00	0.00		PMG
PMG TER Concón	0.00	0.00		PMG
PMG TER Constitución	0.00	0.00		PMG
PMG TER El Totoral	0.00	0.00		PMG
PMG TER Las Vegas	0.00	0.00		PMG
PMG TER Licantén	0.00	0.00		PMG
PMG TER Linares Norte	0.00	0.00		PMG
PMG TER Maule	0.00	0.00		PMG
PMG TER Placilla	0.00	0.00		PMG
PMG TER Quintay	0.00	0.00		PMG
PMG TER San Gregorio	0.00	0.00		PMG
PMGD HP Don Tito	18.48	14.47	-21.70 %	PMG
PMGD PFV Arica	45.48	1.77	-96.11 %	
PMGD PFV Tallado	18.81	17.50	-6.96 %	
SAE Arica II	123.35	50.71	-58.89 %	
SAE Lile	0.00	0.00		
SAE PE Punta de Talca	0.00	54.20		
SAE PE Kallpa	0.00	0.00		
SAE PFV Doña Antonia	0.00	0.00		
SAE PFV Elena	433.20	225.20	-48.01 %	
SAE PFV Estela Solar	0.00	185.63		
SAE PFV Estepa Solar	440.47	106.12	-75.91 %	
SAE PFV Libélula	912.10	554.88	-39.16 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
SAE PFV Los Loros	250.04	146.85	-41.27 %	
SAE PFV Willka	0.00	0.00		
SAE Salvador II	0.00	0.00		
SAE San Andrés II	0.00	3.62		
SAE TER Santa Marta	0.00	0.00		
TER Andes Generación Diésel	0.00	0.00		
TER Angamos-ANG1	4865.49	5085.36	4.52 %	P, RO
TER Angamos-ANG2	5259.48	5428.01	3.20 %	RO
TER Antilhue	0.00	0.00		
TER Arauco	0.00	0.00		
TER Arauco MAPA	2400.00	1313.58	-45.27 %	
TER Arica-GMAR	0.00	0.00		
TER Arica-M1AR	0.00	0.00		
TER Arica-M2AR	0.00	0.00		
TER Atacama 1 Diésel	0.00	0.00		LF, RO
TER Atacama 1 GNL	2671.94	3413.00	27.73 %	LF, RO
TER Atacama 1 Gas Arg	0.00	0.00		LF, RO
TER Atacama 2 Diésel	0.00	0.00		LF, RO
TER Atacama 2 GNL	2497.00	2145.50	-14.08 %	LF, RO
TER Atacama 2 Gas Arg	0.00	0.00		LF, RO
TER CBB Centro Diésel	0.00	0.00		
TER CBB Centro FO6	0.00	0.00		
TER CMPC Bucalemu	240.00	73.10	-69.54 %	
TER CMPC Cordillera GNL	0.00	0.00		
TER CMPC Cordillera Gas Arg	733.65	742.40	1.19 %	
TER CMPC Laja	0.00	0.00		
TER CMPC Pacífico	552.00	487.90	-11.61 %	
TER CMPC Santa Fe	120.00	133.50	11.25 %	PMG
TER Campiche	0.00	0.00		
TER Candelaria 1 Diésel	0.00	0.00		P
TER Candelaria 1 GNL	1500.60	1042.00	-30.56 %	P
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.00	0.00		P
TER Candelaria 2 Diésel	0.00	0.00		P
TER Candelaria 2 GNL	1495.92	1044.00	-30.21 %	P
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.00	0.00		P
TER Cardones	0.00	0.00		
TER Cenizas	0.00	0.00		
TER Chagual	0.47	11.67	2382.98 %	
TER Cholguán	216.00	199.62	-7.58 %	
TER Chuyaca	0.00	0.00		
TER Cochrane-CCH1	4818.61	4393.56	-8.82 %	RO
TER Cochrane-CCH2	4797.52	4784.55	-0.27 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	630.96	976.00	54.68 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	492.00	1210.00	145.93 %	
TER Colihues Diésel	0.00	0.00		
TER Colihues HFO	0.00	0.00		
TER Colmito Diésel	0.00	0.00		DF, P
TER Colmito GNL	0.00	0.00		DF, P
TER Colmito Gas Arg	0.00	99.93		DF, P
TER Combarbala	0.00	0.00		
TER Coronel Diésel	0.00	0.00		
TER Coronel GNL	0.00	0.00		
TER Coronel Gas Arg	0.00	0.00		
TER Degañ	0.00	0.00		
TER Degañ 2	4.80	0.00	-100.00 %	
TER Diego de Almagro	0.00	0.00		
TER El Peñón	1.30	0.00	-100.00 %	
TER El Salvador	0.00	0.00		
TER Emelda	0.00	0.00		
TER Energía Pacífico	384.00	310.76	-19.07 %	RO

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Escuadrón	36.00	30.20	-16.11 %	
TER Esperanza-DS1	0.00	0.00		
TER Esperanza-DS2	0.00	0.00		
TER Esperanza-TG1	0.00	0.00		
TER Guacolda 1	2551.00	2334.24	-8.50 %	LF, P
TER Guacolda 2	2523.00	2424.56	-3.90 %	LF, P
TER Guacolda 3	3711.86	2868.67	-22.72 %	LF, RO
TER Guacolda 4	3642.50	3234.84	-11.19 %	RO
TER Guacolda 5	2876.47	2656.94	-7.63 %	RO
TER Horcones Diésel	0.00	0.00		
TER Huasco Diésel	0.00	0.00		
TER Huasco IFO	0.00	0.00		
TER IEM (Carbón)	0.00	0.00		
TER IEM (Diésel)	0.00	0.00		
TER IEM (Gas Natural Licuado)	337.00	0.00	-100.00 %	
TER IEM (Gas Natural por ducto)	0.00	0.00		
TER Kelar Diésel	0.00	0.00		
TER Kelar GNL	0.00	0.00		
TER Kelar Gas Arg	0.00	0.00		
TER La Portada	0.00	0.00		PMG
TER Lautaro I	499.81	516.28	3.30 %	
TER Lautaro II	466.87	448.06	-4.03 %	
TER Llanos Blancos	1.87	49.68	2556.68 %	
TER Loma Los Colorados II	535.86	323.20	-39.69 %	
TER Los Espinos	0.00	0.00		
TER Los Guindos TG1	0.00	0.00		
TER Los Guindos TG2	0.00	0.00		
TER Los Pinos	0.00	0.00		
TER Los Vientos Diésel	0.00	0.00		RO
TER Los Vientos GNL	0.00	0.00		RO
TER Los Vientos Gas Arg	132.98	132.00	-0.74 %	RO
TER Maitencillo	0.00	0.00		
TER Mantos Blancos	0.00	0.00		
TER Masisa	264.00	179.23	-32.11 %	
TER Mejillones-CTA	0.00	0.00		
TER Mejillones-CTH	4230.96	3909.70	-7.59 %	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.00	0.00		
TER Mejillones-CTM3 GNL	4690.70	4811.51	2.58 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B GNL	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.00	0.00		
TER Nehuenco I Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco I GNL	3874.51	4213.00	8.74 %	
TER Nehuenco I Gas Arg	2389.49	2367.00	-0.94 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco II GNL	571.42	771.00	34.93 %	
TER Nehuenco II Gas Arg	2691.78	3096.00	15.02 %	
TER Newen Diésel	0.00	0.00		
TER Newen GNL	0.00	0.00		
TER Newen Gas Arg	14.62	15.28	4.51 %	
TER Newen Otros	0.00	0.00		
TER Norgener-NTO1	0.00	0.00		
TER Norgener-NTO2	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea	153.00	157.09	2.67 %	
TER Nueva Aldea I	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea II	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea III	0.00	0.00		
TER Nueva Renca Diésel	0.00	0.00		RO
TER Nueva Renca GNL	0.00	0.00		RO

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Nueva Renca Gas Arg	7182.87	6905.00	-3.87 %	RO
TER Nueva Ventanas	4937.06	3973.00	-19.53 %	RO
TER Olivos	0.00	0.00		
TER PAS Mejillones	408.00	530.70	30.07 %	
TER Pajonales	2.48	0.00	-100.00 %	
TER Punta Colorada Diésel	0.00	0.00		
TER Punta Colorada IFO	0.00	0.00		
TER Quintero 1A Diésel	0.00	0.00		P, RO
TER Quintero 1A GNL	0.00	0.00		P, RO
TER Quintero 1A Gas Arg	1029.56	1394.00	35.40 %	P, RO
TER Quintero 1B Diésel	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1B GNL	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1B Gas Arg	839.78	1165.00	38.73 %	RO
TER Renca	0.00	0.00		
TER San Isidro I Diésel	0.00	0.00		
TER San Isidro I GNL	0.00	0.00		
TER San Isidro I Gas Arg	7172.26	7973.87	11.18 %	
TER San Isidro II Diésel	0.00	0.00		
TER San Isidro II GNL	0.00	0.00		
TER San Isidro II Gas Arg	7221.39	8835.25	22.35 %	
TER San Javier 1	0.00	0.00		
TER San Javier 2	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 1	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 2	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 3	0.00	0.00		
TER Santa Fe	1116.30	634.50	-43.16 %	LF, RO
TER Santa Lidia	0.00	0.00		
TER Santa Marta	255.17	94.50	-62.97 %	
TER Santa María	6987.69	5838.50	-16.45 %	
TER Taltal 1 Diesel	0.00	0.00		
TER Taltal 1 GNL	0.00	0.00		
TER Taltal 1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Taltal 2 Diesel	0.00	0.00		
TER Taltal 2 GNL	0.00	0.00		
TER Taltal 2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Tarapacá-TGTAR	0.00	0.00		
TER Teno	0.00	0.00		
TER Teno Gas GLP	0.00	0.00		
TER Termopacifico	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG1	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG2	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.00	0.00		LF
TER Tocopilla-TG3 GNL	287.65	291.33	1.28 %	LF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.00	0.00		LF
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.00	0.00		
TER Tocopilla-U16 GNL	7082.74	7090.00	0.10 %	
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Trapen	11.70	58.73	401.97 %	
TER Trincao	0.00	0.00		
TER Ujina Diésel	0.00	0.00		
TER Ujina HFO	0.00	0.00		
TER Valdivia	591.99	753.84	27.34 %	
TER Viñales	528.00	632.40	19.77 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U1 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Yungay U2 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U2 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Yungay U3 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U3 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Yungay U4	0.00	0.00		
TOTAL	248,225.53	244,048.03	-1.68 %	

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LP: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P: Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin Información

1.2. PMGD

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
BESS Angamos	0.00	0.00		
BESS Arica	2.53	0.85	-66.40 %	
PMGD HP Allipén	0.00	62.08		
PMGD HP Alto Hospicio	20.35	7.01	-65.55 %	
PMGD HP Arrayán	0.00	0.00		
PMGD HP Auxiliar del Maipo	39.05	31.33	-19.77 %	
PMGD HP Boquiamargo	10.74	8.39	-21.88 %	
PMGD HP Bureo	1.18	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Calíboro	20.62	20.86	1.16 %	
PMGD HP Cavancha	47.54	45.25	-4.82 %	
PMGD HP Chanleufu II	76.55	76.56	0.01 %	
PMGD HP Collil	31.39	20.56	-34.50 %	
PMGD HP Contra	0.00	0.00		
PMGD HP Cosapilla	0.71	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Cumpeo	20.19	66.24	228.08 %	
PMGD HP Curileufu	0.00	0.00		
PMGD HP Don Walterio	0.00	0.00		
PMGD HP Dongo	27.75	17.05	-38.56 %	
PMGD HP Donguil	5.01	4.93	-1.60 %	
PMGD HP Dosal	0.00	0.00		
PMGD HP Doña Hilda	12.48	14.73	18.03 %	
PMGD HP El Agrio	0.00	3.69		
PMGD HP El Arrayán	2.48	1.44	-41.94 %	
PMGD HP El Atajo	11.88	15.89	33.75 %	
PMGD HP El Brinco	0.16	1.34	737.50 %	
PMGD HP El Canelo	0.46	0.00	-100.00 %	
PMGD HP El Colorado	23.51	13.68	-41.81 %	
PMGD HP El Diuto	47.29	37.51	-20.68 %	
PMGD HP El Galpón	4.99	0.00	-100.00 %	
PMGD HP El Llano	0.01	0.00	-100.00 %	
PMGD HP El Manzano	55.25	61.19	10.75 %	
PMGD HP El Mirador	0.00	0.00		
PMGD HP El Portal	4.86	5.82	19.75 %	
PMGD HP El Toro Nº2	21.18	8.70	-58.92 %	
PMGD HP El Tártaro	0.00	0.00		
PMGD HP Ensenada	21.61	25.56	18.28 %	
PMGD HP Eyzaguirre	13.01	10.83	-16.76 %	
PMGD HP La Arena	55.08	22.94	-58.35 %	
PMGD HP La Bifurcada	2.13	1.68	-21.13 %	
PMGD HP La Compañía II	43.70	46.85	7.21 %	
PMGD HP La Montaña	10.56	8.29	-21.50 %	
PMGD HP La Montaña II	0.00	0.00		
PMGD HP La Paloma	0.00	0.00		
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	6.78	8.38	23.60 %	
PMGD HP Las Flores	73.49	78.40	6.68 %	
PMGD HP Las Vertientes	36.93	38.71	4.82 %	
PMGD HP Los Bajos	39.75	27.60	-30.57 %	
PMGD HP Los Colonos	0.00	0.00		
PMGD HP Los Corrales	20.28	60.62	198.92 %	
PMGD HP Los Corrales II	19.99	20.40	2.05 %	
PMGD HP Los Morros	6.38	7.08	10.97 %	
PMGD HP Los Padres	0.00	0.00		
PMGD HP Los Portones	16.37	16.44	0.43 %	
PMGD HP MSA-I	27.29	17.69	-35.18 %	
PMGD HP Maisán	1.18	3.12	164.41 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD HP Mallarauco	74.97	77.65	3.57 %	
PMGD HP Maria Elena	0.00	3.81		
PMGD HP Melo	42.90	43.14	0.56 %	
PMGD HP Molinera Villarrica	7.08	3.67	-48.16 %	
PMGD HP Muchi	0.00	6.42		
PMGD HP Munilque	0.22	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Munilque II	0.30	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Panguipulli	0.00	0.00		
PMGD HP Pehui	0.00	0.00		
PMGD HP Pichilonco	21.13	10.39	-50.83 %	
PMGD HP Picoltué	0.00	0.00		
PMGD HP Piutel	5.99	4.38	-26.88 %	
PMGD HP Puclaro	14.63	12.68	-13.33 %	
PMGD HP Purísima	8.61	7.80	-9.41 %	
PMGD HP Quillaileo	3.40	6.78	99.41 %	
PMGD HP Reca	31.17	20.10	-35.51 %	
PMGD HP Robleria	0.00	0.00		
PMGD HP Río Mulchén	23.84	17.71	-25.71 %	
PMGD HP Río Trueno	132.52	134.11	1.20 %	
PMGD HP Santa Elena	30.04	26.72	-11.05 %	
PMGD HP Santa Isabel	11.86	12.81	8.01 %	
PMGD HP Santa Rosa	10.21	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Sauce Andes	0.00	0.00		
PMGD HP Trailelfú	40.74	26.27	-35.52 %	
PMGD HP Tranca del Toro	0.00	0.00		
PMGD HP Tranquil	58.53	26.67	-54.43 %	
PMGD HP Truful Truful	16.84	16.33	-3.03 %	
PMGD PE El Arrebol	113.15	150.00	32.57 %	
PMGD PE El Nogal	103.54	124.47	20.21 %	
PMGD PE Huajache	0.00	0.00		
PMGD PE Las Peñas	45.22	64.20	41.97 %	
PMGD PE Lebu III	29.69	12.91	-56.52 %	
PMGD PE Raki	0.00	0.00		
PMGD PE Ucuquer	0.00	7.96		
PMGD PFV Abastible Concon	0.00	0.00		
PMGD PFV Alameda	6.80	16.73	146.03 %	
PMGD PFV Albatros	2.86	1.36	-52.45 %	
PMGD PFV Albor Solar	12.59	18.82	49.48 %	
PMGD PFV Alcaldesa	16.17	12.81	-20.78 %	
PMGD PFV Alcon Solar	34.29	7.64	-77.72 %	
PMGD PFV Alcázar	21.70	29.60	36.41 %	
PMGD PFV Aldebaran	5.33	7.37	38.27 %	
PMGD PFV Algarrobo	2.81	3.87	37.72 %	
PMGD PFV Alhué	10.65	8.63	-18.97 %	
PMGD PFV Alianza	40.71	49.74	22.18 %	
PMGD PFV Alicahue	19.90	10.66	-46.43 %	
PMGD PFV Alto Bellavista	5.33	10.74	101.50 %	
PMGD PFV Alto Solar	4.30	4.53	5.35 %	
PMGD PFV Altos de Til Til	5.00	5.24	4.80 %	
PMGD PFV Altos del Paico	0.00	0.00		
PMGD PFV Alturas de Ovalle	26.27	16.79	-36.09 %	
PMGD PFV Amanecer	23.32	33.19	42.32 %	
PMGD PFV Amparo del Sol	11.40	7.17	-37.11 %	
PMGD PFV Anakena	44.47	39.78	-10.55 %	
PMGD PFV Ancahual	38.23	37.51	-1.88 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Andrómeda Solar	27.30	55.67	103.92 %	
PMGD PFV Angol Solar I	10.18	7.86	-22.79 %	
PMGD PFV Antonia	2.78	3.19	14.75 %	
PMGD PFV Argomedo	7.56	11.01	45.63 %	
PMGD PFV Arica	45.48	1.77	-96.11 %	
PMGD PFV Ariztía	3.56	6.39	79.49 %	
PMGD PFV Armazones	25.46	26.66	4.71 %	
PMGD PFV Aromo del Verano	1.88	4.39	133.51 %	
PMGD PFV Artemisa	3.37	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Astillas	34.40	43.25	25.73 %	
PMGD PFV Avel Solar	20.35	29.88	46.83 %	
PMGD PFV Avellano	14.26	19.80	38.85 %	
PMGD PFV Aviles	17.45	14.24	-18.40 %	
PMGD PFV Axel Solar	9.17	11.76	28.24 %	
PMGD PFV Ayla	10.89	18.48	69.70 %	
PMGD PFV Añuñuca del Verano	7.44	9.81	31.85 %	
PMGD PFV Ballota	0.00	0.02		
PMGD PFV Barcelona	16.33	11.11	-31.97 %	
PMGD PFV Belenos Til Til	10.17	23.58	131.86 %	
PMGD PFV Bellavista	0.00	0.08		
PMGD PFV Belloto B XXVII	4.83	3.30	-31.68 %	
PMGD PFV Belén	3.49	17.78	409.46 %	
PMGD PFV Berrueco	10.36	22.79	119.98 %	
PMGD PFV Blu	6.83	9.84	44.07 %	
PMGD PFV Boix	5.17	8.84	70.99 %	
PMGD PFV Buenas Yerbas	11.83	19.55	65.26 %	
PMGD PFV Bulnes	12.79	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Bulnes Barones	3.95	7.98	102.03 %	
PMGD PFV Bérgamo	5.92	3.64	-38.51 %	
PMGD PFV CE Caldera	42.14	19.57	-53.56 %	
PMGD PFV CUARZO	3.55	5.72	61.13 %	
PMGD PFV Cabildo Sunlight	21.00	29.80	41.90 %	
PMGD PFV Cabilsol	17.80	8.95	-49.72 %	
PMGD PFV Cabimas	5.68	2.66	-53.17 %	
PMGD PFV Cabrero	15.83	26.81	69.36 %	
PMGD PFV Cachiyuyo II	42.45	56.24	32.49 %	
PMGD PFV Caimi	0.00	0.00		
PMGD PFV Calama	62.40	66.07	5.88 %	
PMGD PFV Calle Larga	10.30	11.18	8.54 %	
PMGD PFV Candelaria Solar	5.91	6.44	8.97 %	
PMGD PFV Canelillo	10.75	11.06	2.88 %	
PMGD PFV Canesa	13.00	11.95	-8.08 %	
PMGD PFV Canquén	7.37	9.42	27.82 %	
PMGD PFV Cantera	6.63	4.89	-26.24 %	
PMGD PFV Cantillana	6.86	11.37	65.74 %	
PMGD PFV Cara De Gallo	2.94	3.59	22.11 %	
PMGD PFV Caracoles	5.36	1.56	-70.90 %	
PMGD PFV Caranca	13.33	14.25	6.90 %	
PMGD PFV Casa de Lata	5.19	13.58	161.66 %	
PMGD PFV Casabermeja	6.39	14.35	124.57 %	
PMGD PFV Casuto	9.40	7.20	-23.40 %	
PMGD PFV Catemu	7.30	6.68	-8.49 %	
PMGD PFV Cato Solar	3.75	6.05	61.33 %	
PMGD PFV Catán	0.00	10.38		
PMGD PFV Cauce Solar	50.29	65.44	30.13 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Cauquenes	6.13	8.61	40.46 %	
PMGD PFV Cañones Sunlight	20.34	28.73	41.25 %	
PMGD PFV Cefalu Solar	6.44	5.13	-20.34 %	
PMGD PFV Centauro Solar	6.81	15.77	131.57 %	
PMGD PFV Ceres Solar	24.61	14.07	-42.83 %	
PMGD PFV Cetus	1.56	2.55	63.46 %	
PMGD PFV Chacabuco	49.70	38.37	-22.80 %	
PMGD PFV Chacaico	20.20	27.55	36.39 %	
PMGD PFV Chalinga	4.00	4.45	11.25 %	
PMGD PFV Chamonate Solar	41.07	47.90	16.63 %	
PMGD PFV Champa	7.74	16.78	116.80 %	
PMGD PFV Chancon	4.70	3.97	-15.53 %	
PMGD PFV Chañar del Verano	14.32	19.42	35.61 %	
PMGD PFV Chequen Solar	5.81	22.92	294.49 %	
PMGD PFV Chicauma Verano	4.69	30.82	557.14 %	
PMGD PFV Chilener	0.00	0.02		
PMGD PFV Chillán Confluencia	4.46	3.17	-28.92 %	
PMGD PFV Chillán Huambali	3.51	8.37	138.46 %	
PMGD PFV Chillán Vicente Méndez	3.73	6.27	68.10 %	
PMGD PFV Chiloé	18.99	10.30	-45.76 %	
PMGD PFV Chimbarongo	3.90	2.71	-30.51 %	
PMGD PFV Chinchorro	44.14	44.66	1.18 %	
PMGD PFV Cholguan	4.08	6.06	48.53 %	
PMGD PFV Chuchiñi	12.61	8.64	-31.48 %	
PMGD PFV Cintac	1.53	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Cipres	12.73	8.40	-34.01 %	
PMGD PFV Citrino	5.60	5.74	2.50 %	
PMGD PFV Ckilir	48.52	51.04	5.19 %	
PMGD PFV Clementina	5.67	17.85	214.81 %	
PMGD PFV Cocharcas	3.92	5.48	39.80 %	
PMGD PFV Cocinillas	9.35	10.86	16.15 %	
PMGD PFV Coinco	2.58	3.62	40.31 %	
PMGD PFV Colchagua	5.56	3.90	-29.86 %	
PMGD PFV Colibri	4.46	7.89	76.91 %	
PMGD PFV Colina	16.99	32.27	89.94 %	
PMGD PFV Collanco	5.99	12.86	114.69 %	
PMGD PFV Coltauco Almendro	3.00	3.33	11.00 %	
PMGD PFV Concorde	35.88	40.17	11.96 %	
PMGD PFV Condor Chepica	6.50	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Condor Pelvin	3.22	5.57	72.98 %	
PMGD PFV Condor Petorca	10.68	11.79	10.39 %	
PMGD PFV Cordillerilla	3.63	1.95	-46.28 %	
PMGD PFV Corso	36.14	45.97	27.20 %	
PMGD PFV Cortijo	19.41	37.33	92.32 %	
PMGD PFV Covadonga	47.44	53.97	13.76 %	
PMGD PFV Coyunche	6.33	8.91	40.76 %	
PMGD PFV Crucero	5.40	2.94	-45.56 %	
PMGD PFV Cruz	8.73	11.91	36.43 %	
PMGD PFV Curacavi	3.95	4.76	20.51 %	
PMGD PFV Curaco	5.69	17.35	204.92 %	
PMGD PFV Cuz Cuz	13.13	0.07	-99.47 %	
PMGD PFV Cóndor La Ligua	15.48	13.90	-10.21 %	
PMGD PFV Dadinco	4.56	5.73	25.66 %	
PMGD PFV Darlin	15.50	14.97	-3.42 %	
PMGD PFV Diego de Almagro	42.37	54.61	28.89 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Don Andrónico	5.42	4.72	-12.92 %	
PMGD PFV Don Enrique	34.31	34.33	0.06 %	
PMGD PFV Don Eugenio	11.42	3.75	-67.16 %	
PMGD PFV Don Jorge	8.80	2.30	-73.86 %	
PMGD PFV Don Mariano	2.44	3.51	43.85 %	
PMGD PFV Don Martín	5.87	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Don Matías	2.38	4.31	81.09 %	
PMGD PFV Don Renato	0.00	0.04		
PMGD PFV Don Rodrigo	8.54	2.89	-66.16 %	
PMGD PFV Don Simón	8.01	12.70	58.55 %	
PMGD PFV Doña Igna	5.91	4.05	-31.47 %	
PMGD PFV Doña Regina	5.57	7.53	35.19 %	
PMGD PFV Doña Rubena	0.00	0.00		
PMGD PFV Doñihue	8.70	9.85	13.22 %	
PMGD PFV Drux	16.47	0.12	-99.27 %	
PMGD PFV Duqueco Solar	22.04	32.77	48.68 %	
PMGD PFV Dínamo	6.20	6.47	4.35 %	
PMGD PFV EA SF Graneros	2.89	4.37	51.21 %	
PMGD PFV EA SF Pichilemu	8.89	3.23	-63.67 %	
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.00	0.00		
PMGD PFV Ea Maiten	5.90	2.13	-63.90 %	
PMGD PFV Eclipse	21.50	17.50	-18.60 %	
PMGD PFV El Boco	11.90	19.11	60.59 %	
PMGD PFV El Caiquén	16.73	14.63	-12.55 %	
PMGD PFV El Cardenal	5.30	3.60	-32.08 %	
PMGD PFV El Carpintero	36.19	29.68	-17.99 %	
PMGD PFV El Castaño	16.07	12.16	-24.33 %	
PMGD PFV El Caturro	20.44	28.66	40.22 %	
PMGD PFV El Cernicalo	2.65	4.99	88.30 %	
PMGD PFV El Cernicalo II	2.65	4.66	75.85 %	
PMGD PFV El Chercan	17.30	10.29	-40.52 %	
PMGD PFV El Chincol	5.70	5.04	-11.58 %	
PMGD PFV El Chucao	6.18	6.09	-1.46 %	
PMGD PFV El Cuervo	8.61	5.70	-33.80 %	
PMGD PFV El Cóndor	2.80	1.41	-49.64 %	
PMGD PFV El Divisadero	17.68	16.59	-6.17 %	
PMGD PFV El Estero	5.17	2.39	-53.77 %	
PMGD PFV El Flamenco	18.17	5.27	-71.00 %	
PMGD PFV El Gaviotin	30.50	28.03	-8.10 %	
PMGD PFV El Huaso	0.00	0.00		
PMGD PFV El Ingenio	18.61	24.64	32.40 %	
PMGD PFV El Interlocutor	3.81	3.14	-17.59 %	
PMGD PFV El Laurel	13.50	14.21	5.26 %	
PMGD PFV El Litre	0.00	0.00		
PMGD PFV El Loro Choroy	12.05	9.10	-24.48 %	
PMGD PFV El Mirlo	10.29	12.74	23.81 %	
PMGD PFV El Monte	4.80	5.74	19.58 %	
PMGD PFV El Monte Ampliación	4.08	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV El Palqui	9.07	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV El Picurio	5.20	2.83	-45.58 %	
PMGD PFV El Pilpen	8.90	5.11	-42.58 %	
PMGD PFV El Pitio	3.80	3.61	-5.00 %	
PMGD PFV El Piuquen	3.79	8.24	117.41 %	
PMGD PFV El Queltehue	9.40	5.28	-43.83 %	
PMGD PFV El Quemado	19.30	10.33	-46.48 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV El Queule	8.20	5.89	-28.17 %	
PMGD PFV El Rayador	28.36	27.12	-4.37 %	
PMGD PFV El Reconquistador	7.06	10.46	48.16 %	
PMGD PFV El Resplandor	4.09	7.15	74.82 %	
PMGD PFV El Roble	37.30	18.25	-51.07 %	
PMGD PFV El Romeral	11.71	4.34	-62.94 %	
PMGD PFV El Salitral	10.32	17.80	72.48 %	
PMGD PFV El Sauce	12.50	5.05	-59.60 %	
PMGD PFV El Sharon	4.51	5.27	16.85 %	
PMGD PFV El Tiuque	3.50	2.41	-31.14 %	
PMGD PFV El Trigal	0.00	0.26		
PMGD PFV El Trile	12.77	11.49	-10.02 %	
PMGD PFV El Trébol	3.65	2.27	-37.81 %	
PMGD PFV El Turpial	10.96	15.05	37.32 %	
PMGD PFV El Zorzal	5.48	1.23	-77.55 %	
PMGD PFV El Ñandú	11.75	13.13	11.74 %	
PMGD PFV Elvira	0.00	9.14		
PMGD PFV Enami Solar	11.19	15.57	39.14 %	
PMGD PFV Encina III	10.70	6.70	-37.38 %	
PMGD PFV Encino	2.25	3.82	69.78 %	
PMGD PFV Encon	31.20	27.32	-12.44 %	
PMGD PFV Erinome	5.37	2.70	-49.72 %	
PMGD PFV Escorial del Verano	6.94	7.29	5.04 %	
PMGD PFV Esfena	19.49	26.66	36.79 %	
PMGD PFV Esmeralda	4.00	2.41	-39.75 %	
PMGD PFV FRAGATA	6.79	6.96	2.50 %	
PMGD PFV Falcón	5.94	6.53	9.93 %	
PMGD PFV Faramalla	3.33	5.56	66.97 %	
PMGD PFV Fardela Negra	9.04	2.53	-72.01 %	
PMGD PFV Faro Santa Elena	0.00	0.00		
PMGD PFV Filomena	0.00	0.00		
PMGD PFV Flor del Llano	12.69	2.81	-77.86 %	
PMGD PFV Florencia Solar	0.00	0.00		
PMGD PFV Foster	7.11	5.56	-21.80 %	
PMGD PFV Fotovolt	0.00	0.00		
PMGD PFV Fotovolt Lin	6.87	5.78	-15.87 %	
PMGD PFV Francisco	6.00	6.01	0.17 %	
PMGD PFV Fulgor	9.49	9.70	2.21 %	
PMGD PFV Fuster del Verano	3.34	1.47	-55.99 %	
PMGD PFV Fénix	31.47	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV GR Lemu	6.48	8.41	29.78 %	
PMGD PFV GR Peumo	14.97	10.95	-26.85 %	
PMGD PFV GR Pitao	15.80	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV GR Rauli	19.94	10.51	-47.29 %	
PMGD PFV GR Santa Rosa	19.24	18.98	-1.35 %	
PMGD PFV Gabardo del Verano	12.09	23.06	90.74 %	
PMGD PFV Gabriela	49.90	58.73	17.70 %	
PMGD PFV Girasoles	3.44	5.87	70.64 %	
PMGD PFV Granada	16.10	9.13	-43.29 %	
PMGD PFV Granate	44.47	39.02	-12.26 %	
PMGD PFV Guadalao	3.50	3.19	-8.86 %	
PMGD PFV Guadalupe	7.79	22.01	182.54 %	
PMGD PFV Guanaco Solar	11.62	22.99	97.85 %	
PMGD PFV Guarana	5.96	4.36	-26.85 %	
PMGD PFV Génova	16.10	13.25	-17.70 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Helios	5.86	8.24	40.61 %	
PMGD PFV Hergo Los Sauces	9.66	7.88	-18.43 %	
PMGD PFV Hijuela 4	4.26	2.29	-46.24 %	
PMGD PFV Homero	7.20	6.02	-16.39 %	
PMGD PFV Hormiga	10.50	6.69	-36.29 %	
PMGD PFV Hornitos	1.45	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Hortensias	5.26	1.61	-69.39 %	
PMGD PFV Huape	3.84	7.13	85.68 %	
PMGD PFV Huaquelon	35.75	35.19	-1.57 %	
PMGD PFV Huingan	7.54	24.64	226.79 %	
PMGD PFV Hurtado	6.69	8.35	24.81 %	
PMGD PFV ICB	0.00	0.00		
PMGD PFV ISIDRO	12.60	14.71	16.75 %	
PMGD PFV Idahue del Verano	3.89	3.00	-22.88 %	
PMGD PFV Illapel 5X	21.50	8.69	-59.58 %	
PMGD PFV Independencia	2.35	8.21	249.36 %	
PMGD PFV Itahue Solar	9.50	4.46	-53.05 %	
PMGD PFV Jacarandá	5.02	8.75	74.30 %	
PMGD PFV Jahuel	9.92	19.39	95.46 %	
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	16.19	35.67	120.32 %	
PMGD PFV Jaururo	9.20	5.58	-39.35 %	
PMGD PFV Javiera Carrera	6.36	18.01	183.18 %	
PMGD PFV Jilguero	3.99	3.06	-23.31 %	
PMGD PFV José Soler Mallafré	3.17	1.73	-45.43 %	
PMGD PFV Kaufmann	0.00	0.00		
PMGD PFV Konda	11.00	6.63	-39.73 %	
PMGD PFV La Acacia	12.20	10.40	-14.75 %	
PMGD PFV La Blanquina	4.54	15.76	247.14 %	
PMGD PFV La Brújula	3.47	5.64	62.54 %	
PMGD PFV La Chapeana	12.25	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV La Chimba Bis	12.11	10.57	-12.72 %	
PMGD PFV La Cosecha	14.40	17.89	24.24 %	
PMGD PFV La Esperanza II	22.85	8.61	-62.32 %	
PMGD PFV La Estancia	3.32	5.04	51.81 %	
PMGD PFV La Foresta	8.64	4.56	-47.22 %	
PMGD PFV La Frontera	12.20	6.74	-44.75 %	
PMGD PFV La Gamboina	5.31	10.81	103.58 %	
PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight	7.16	16.55	131.15 %	
PMGD PFV La Huerta	7.74	4.49	-41.99 %	
PMGD PFV La Lajuela	7.50	10.88	45.07 %	
PMGD PFV La Ligua	10.90	7.06	-35.23 %	
PMGD PFV La Manga	8.89	3.64	-59.06 %	
PMGD PFV La Muralla	5.09	3.27	-35.76 %	
PMGD PFV La Palma Solar	13.78	27.01	96.01 %	
PMGD PFV La Paz	5.36	30.51	469.22 %	
PMGD PFV La Perla	11.36	16.12	41.90 %	
PMGD PFV La Rosa de Sharon	4.16	3.31	-20.43 %	
PMGD PFV La Vendimia	19.75	23.70	20.00 %	
PMGD PFV La Victoria	14.03	22.46	60.09 %	
PMGD PFV Lagunilla	12.96	12.46	-3.86 %	
PMGD PFV Laja Andino	33.20	32.58	-1.87 %	
PMGD PFV Las Arboledas	4.68	2.72	-41.88 %	
PMGD PFV Las Bandurrias	3.30	4.83	46.36 %	
PMGD PFV Las Cabras	8.00	3.56	-55.50 %	
PMGD PFV Las Cachañas	8.20	11.30	37.80 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Las Catitas	15.86	10.31	-34.99 %	
PMGD PFV Las Chacras	9.80	2.63	-73.16 %	
PMGD PFV Las Chilcas	46.45	46.23	-0.47 %	
PMGD PFV Las Codornices	3.30	6.56	98.79 %	
PMGD PFV Las Golondrinas	12.43	5.86	-52.86 %	
PMGD PFV Las Guindillas	8.50	11.86	39.53 %	
PMGD PFV Las Lechuzas	3.30	5.34	61.82 %	
PMGD PFV Las Majadas	26.19	29.15	11.30 %	
PMGD PFV Las Mercedes	3.03	3.48	14.85 %	
PMGD PFV Las Mollacas	12.25	8.57	-30.04 %	
PMGD PFV Las Palmas Verano	7.70	5.08	-34.03 %	
PMGD PFV Las Palomas	6.20	8.73	40.81 %	
PMGD PFV Las Penitas	0.00	28.11		
PMGD PFV Las Perdices	3.10	1.80	-41.94 %	
PMGD PFV Las Rojas	12.90	5.26	-59.22 %	
PMGD PFV Las Romazas	0.00	0.05		
PMGD PFV Las Tacas	10.36	12.71	22.68 %	
PMGD PFV Las Taguas	30.07	29.39	-2.26 %	
PMGD PFV Las Tencas	15.59	12.08	-22.51 %	
PMGD PFV Las Terrazas	15.80	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Las Torcazas	9.35	0.24	-97.43 %	
PMGD PFV Las Tortolas	4.33	8.02	85.22 %	
PMGD PFV Las Turcas	6.10	6.78	11.15 %	
PMGD PFV Las Violetas	0.00	0.00		
PMGD PFV Lenga	9.78	12.77	30.57 %	
PMGD PFV Licura	0.00	0.03		
PMGD PFV Liebre Verano	11.69	16.88	44.40 %	
PMGD PFV Lilium	0.00	5.42		
PMGD PFV Lima	6.09	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Linares	13.14	7.67	-41.63 %	
PMGD PFV Lince Solar	47.66	49.91	4.72 %	
PMGD PFV Lingue	9.14	6.42	-29.76 %	
PMGD PFV Lipangue	8.00	9.83	22.88 %	
PMGD PFV Liquidambar	13.80	32.20	133.33 %	
PMGD PFV Lirio del Campo	5.44	3.92	-27.94 %	
PMGD PFV Litoral Sunlight	30.39	9.85	-67.59 %	
PMGD PFV Llanos de Potroso	11.35	10.37	-8.63 %	
PMGD PFV Llay Llay	19.71	27.93	41.70 %	
PMGD PFV Lloica	11.90	13.78	15.80 %	
PMGD PFV Lluta Solar	11.44	10.22	-10.66 %	
PMGD PFV Lo Boza	0.00	0.00		
PMGD PFV Lo Chacón	5.69	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Lo Conty	4.81	1.06	-77.96 %	
PMGD PFV Lo Miguel	9.12	13.15	44.19 %	
PMGD PFV Lo Miranda	7.20	6.51	-9.58 %	
PMGD PFV Lo Sierra	4.76	6.13	28.78 %	
PMGD PFV Lockma	48.23	53.00	9.89 %	
PMGD PFV Loica	4.01	4.43	10.47 %	
PMGD PFV Loma Tendida	3.59	8.06	124.51 %	
PMGD PFV Lomas Coloradas	11.76	11.55	-1.79 %	
PMGD PFV Loncura	27.04	11.49	-57.51 %	
PMGD PFV Loreto	2.17	2.83	30.41 %	
PMGD PFV Los Banos	5.50	16.94	208.00 %	
PMGD PFV Los Cisnes	13.41	12.49	-6.86 %	
PMGD PFV Los Corrales del Verano	6.79	22.46	230.78 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Los Eucaliptos	0.00	8.14		
PMGD PFV Los Gorriones	5.30	4.60	-13.21 %	
PMGD PFV Los Jotes	5.90	8.41	42.54 %	
PMGD PFV Los Lagos	5.06	2.85	-43.68 %	
PMGD PFV Los Libertadores	10.60	14.79	39.53 %	
PMGD PFV Los Lirios	6.26	14.29	128.27 %	
PMGD PFV Los Magnolios	9.24	5.72	-38.10 %	
PMGD PFV Los Molinos	28.20	20.02	-29.01 %	
PMGD PFV Los Morros I	6.56	6.19	-5.64 %	
PMGD PFV Los Nogales	35.02	29.04	-17.08 %	
PMGD PFV Los Paltos	10.70	5.32	-50.28 %	
PMGD PFV Los Patos	4.80	2.21	-53.96 %	
PMGD PFV Los Perales	6.05	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Los Puquios	0.00	0.00		
PMGD PFV Los Robles	3.10	1.15	-62.90 %	
PMGD PFV Los Tauretes	5.64	8.46	50.00 %	
PMGD PFV Los Tilos	9.89	12.94	30.84 %	
PMGD PFV Los Tordos	13.66	3.94	-71.16 %	
PMGD PFV Luce Solar	3.80	3.96	4.21 %	
PMGD PFV Luders	7.40	6.11	-17.43 %	
PMGD PFV Lumbreras	7.76	5.20	-32.99 %	
PMGD PFV Lumilla	53.45	43.81	-18.04 %	
PMGD PFV Luna	3.60	2.96	-17.78 %	
PMGD PFV Luna del Norte	17.46	14.41	-17.47 %	
PMGD PFV Macao	7.46	15.93	113.54 %	
PMGD PFV Macarena Solar	4.92	7.41	50.61 %	
PMGD PFV Maikono	7.62	4.37	-42.65 %	
PMGD PFV Maimalicán	35.39	48.46	36.93 %	
PMGD PFV Maitenlahue	7.10	4.17	-41.27 %	
PMGD PFV Malaquita II	42.94	50.91	18.56 %	
PMGD PFV Malinke	5.39	2.67	-50.46 %	
PMGD PFV Malloco	3.73	6.02	61.39 %	
PMGD PFV Malvilla	8.06	4.37	-45.78 %	
PMGD PFV Manao	5.23	7.89	50.86 %	
PMGD PFV Mandinga	17.57	17.73	0.91 %	
PMGD PFV Marambio	6.54	4.47	-31.65 %	
PMGD PFV Marañon	45.65	67.51	47.89 %	
PMGD PFV Marchigue II	22.85	9.16	-59.91 %	
PMGD PFV Marchigue VII	9.03	1.65	-81.73 %	
PMGD PFV Margarita X	9.02	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Marin	9.78	21.31	117.89 %	
PMGD PFV María Dolores	22.98	30.71	33.64 %	
PMGD PFV María Pinto	6.72	4.76	-29.17 %	
PMGD PFV Maule X	15.20	8.67	-42.96 %	
PMGD PFV Meco Chillan	7.76	18.17	134.15 %	
PMGD PFV Meli	4.94	15.79	219.64 %	
PMGD PFV Membrillo	2.87	2.79	-2.79 %	
PMGD PFV Mercurio Sur	5.54	2.05	-63.00 %	
PMGD PFV Millahue	8.16	10.00	22.55 %	
PMGD PFV Milán A	6.16	3.67	-40.42 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Mitchi	29.39	50.30	71.15 %	
PMGD PFV Montt	12.00	10.67	-11.08 %	
PMGD PFV Mora	0.00	5.93		
PMGD PFV Mostazal	19.80	9.01	-54.49 %	
PMGD PFV Moya	18.70	34.14	82.57 %	
PMGD PFV Mutupín	7.91	9.99	26.30 %	
PMGD PFV Nahuén	23.10	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Nan	5.02	11.83	135.66 %	
PMGD PFV Nazarino Verano	5.48	4.46	-18.61 %	
PMGD PFV Newentun	18.38	10.59	-42.38 %	
PMGD PFV Nihue	6.21	5.09	-18.04 %	
PMGD PFV Norte Chico	11.20	6.81	-39.20 %	
PMGD PFV Ocoa	16.20	10.33	-36.23 %	
PMGD PFV Olivia	12.27	14.97	22.00 %	
PMGD PFV Olivier	11.39	14.25	25.11 %	
PMGD PFV Olivillo	0.00	18.43		
PMGD PFV Orion	4.19	6.56	56.56 %	
PMGD PFV Orquidea Solar	12.37	11.82	-4.45 %	
PMGD PFV Ovalle Norte	35.87	34.49	-3.85 %	
PMGD PFV Ovejería	36.90	27.62	-25.15 %	
PMGD PFV PAS1	58.80	69.70	18.54 %	
PMGD PFV PSF Doña Florinda	0.00	0.00		
PMGD PFV PSF El Peral	7.62	20.96	175.07 %	
PMGD PFV PSF Horizonte	5.19	12.77	146.05 %	
PMGD PFV PVP La Rosa	10.29	9.59	-6.80 %	
PMGD PFV PVP Unihue	3.44	2.22	-35.47 %	
PMGD PFV Pachira	14.78	8.01	-45.81 %	
PMGD PFV Paillihue	23.76	29.65	24.79 %	
PMGD PFV Paine	42.81	58.12	35.76 %	
PMGD PFV Palto Sunlight	13.19	22.99	74.30 %	
PMGD PFV Pama	14.29	11.33	-20.71 %	
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	7.78	4.27	-45.12 %	
PMGD PFV Panquehue II	22.47	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Paraguay	8.80	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Paranal	10.52	8.27	-21.39 %	
PMGD PFV Parque Bicentenario	4.45	3.94	-11.46 %	
PMGD PFV Parque Curicura	15.31	10.04	-34.42 %	
PMGD PFV Parque Doña Berta	6.11	6.10	-0.16 %	
PMGD PFV Parque El Olivar	25.35	31.26	23.31 %	
PMGD PFV Parque Farol Solar	48.96	41.76	-14.71 %	
PMGD PFV Parque Jotabeche	32.31	45.58	41.07 %	
PMGD PFV Parque La Colonia	8.83	18.98	114.95 %	
PMGD PFV Parque La Travesía	41.09	49.10	19.49 %	
PMGD PFV Parque Nancagua	12.78	9.50	-25.67 %	
PMGD PFV Parque PVP Itihue	13.06	16.24	24.35 %	
PMGD PFV Parque PVP Mayos	5.15	3.62	-29.71 %	
PMGD PFV Parque San Javier	9.27	6.57	-29.13 %	
PMGD PFV Parque Santa Fe	16.20	11.20	-30.86 %	
PMGD PFV Parque Valparaiso	12.54	19.95	59.09 %	
PMGD PFV Pastrán	43.50	41.07	-5.59 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Patagua	22.17	7.50	-66.17 %	
PMGD PFV Patricia Del Verano	11.08	18.79	69.58 %	
PMGD PFV Pedreros	10.60	10.89	2.74 %	
PMGD PFV Pegasus	4.15	6.69	61.20 %	
PMGD PFV Pellin	8.09	22.94	183.56 %	
PMGD PFV Pelumpen	3.43	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Penaflor	29.41	21.89	-25.57 %	
PMGD PFV Pencahue	5.89	10.94	85.74 %	
PMGD PFV Pencahue Este	6.15	2.77	-54.96 %	
PMGD PFV Pepa	26.40	14.69	-44.36 %	
PMGD PFV Pequen	5.14	2.79	-45.72 %	
PMGD PFV Peralillo	0.00	5.31		
PMGD PFV Perla del Norte	45.29	51.78	14.33 %	
PMGD PFV Perséfone	14.73	23.22	57.64 %	
PMGD PFV Pesaro	9.61	4.27	-55.57 %	
PMGD PFV Pica	0.63	0.92	46.03 %	
PMGD PFV Pichon	5.09	3.12	-38.70 %	
PMGD PFV Picunche	5.00	21.80	336.00 %	
PMGD PFV Piduco	5.88	2.88	-51.02 %	
PMGD PFV Pilpilen	3.30	4.87	47.58 %	
PMGD PFV Piquero	32.42	19.19	-40.81 %	
PMGD PFV Pirincho Solar	0.00	0.00		
PMGD PFV Pirque	5.20	7.60	46.15 %	
PMGD PFV Pitotoy	3.75	3.65	-2.67 %	
PMGD PFV Pitra	8.77	2.95	-66.36 %	
PMGD PFV Placilla	14.02	11.17	-20.33 %	
PMGD PFV Playerito	5.84	10.46	79.11 %	
PMGD PFV Playero	5.90	10.28	74.24 %	
PMGD PFV Playeron	5.82	9.63	65.46 %	
PMGD PFV Plaza Sunlight	31.15	36.14	16.02 %	
PMGD PFV Plomo Verano	3.78	6.33	67.46 %	
PMGD PFV Población	3.30	2.78	-15.76 %	
PMGD PFV Pocillas	5.11	7.83	53.23 %	
PMGD PFV Pomuyeto	4.46	5.04	13.00 %	
PMGD PFV Portezuelo	7.64	2.37	-68.98 %	
PMGD PFV Pretty Field	10.81	9.61	-11.10 %	
PMGD PFV Puangue	9.71	6.88	-29.15 %	
PMGD PFV Pueblo Hundido	3.19	3.23	1.25 %	
PMGD PFV Pueblo Seco	0.00	0.00		
PMGD PFV Puelche	2.38	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Puente Solar	3.46	7.30	110.98 %	
PMGD PFV Puig Sunlight	8.42	11.08	31.59 %	
PMGD PFV Pullalli	10.10	4.95	-50.99 %	
PMGD PFV Pumas	2.15	3.18	47.91 %	
PMGD PFV Punta Baja	9.70	8.92	-8.04 %	
PMGD PFV Quebrada de Talca	46.98	50.72	7.96 %	
PMGD PFV Queltehue	3.12	3.56	14.10 %	
PMGD PFV Quemados	6.87	14.55	111.79 %	
PMGD PFV Quetena	45.99	54.27	18.00 %	
PMGD PFV Quillay	5.85	4.08	-30.26 %	
PMGD PFV Quilmo Solar	6.69	14.61	118.39 %	
PMGD PFV Quilvo	17.89	11.80	-34.04 %	
PMGD PFV Quinantu	16.50	4.66	-71.76 %	
PMGD PFV Quinta	11.42	10.79	-5.52 %	
PMGD PFV Quinta Cabrero	13.24	23.45	77.11 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV RDCL SAN	18.00	17.10	-5.00 %	
PMGD PFV REN	23.38	23.79	1.75 %	
PMGD PFV RLA	3.70	4.61	24.59 %	
PMGD PFV Ramírez del Verano Solar	12.86	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Ranguil	0.00	0.00		
PMGD PFV Ranguil Solar Norte	9.12	4.69	-48.57 %	
PMGD PFV Ratulemus	5.49	9.01	64.12 %	
PMGD PFV Rauquen	14.10	10.72	-23.97 %	
PMGD PFV Rcu	8.26	7.38	-10.65 %	
PMGD PFV Recoleta	25.57	15.73	-38.48 %	
PMGD PFV Rengo	17.10	1.90	-88.89 %	
PMGD PFV Rexner	3.84	9.29	141.93 %	
PMGD PFV Rimini	30.91	15.18	-50.89 %	
PMGD PFV Rinconada	7.90	11.91	50.76 %	
PMGD PFV Rinconada Alcones	37.63	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Rinconada Norte	6.61	10.94	65.51 %	
PMGD PFV Rita del Maitén	0.00	13.45		
PMGD PFV Rodeo	0.00	0.00		
PMGD PFV Roma	2.34	3.55	51.71 %	
PMGD PFV Romeria	7.82	11.13	42.33 %	
PMGD PFV Rosario	4.82	5.44	12.86 %	
PMGD PFV Rovián	7.80	9.76	25.13 %	
PMGD PFV Rucapaine	8.11	20.13	148.21 %	
PMGD PFV Río Peuco	2.87	5.03	75.26 %	
PMGD PFV S. Antonio Monte	14.66	15.50	5.73 %	
PMGD PFV S. Francisco Parral	4.17	4.57	9.59 %	
PMGD PFV SDSI	6.33	8.56	35.23 %	
PMGD PFV SF Fortuna 15	5.66	2.55	-54.95 %	
PMGD PFV SGT Catapilco	26.99	16.90	-37.38 %	
PMGD PFV SGT Tucapel	7.69	19.40	152.28 %	
PMGD PFV SLK CB Nueve	6.00	9.64	60.67 %	
PMGD PFV SP Malloa	2.85	3.85	35.09 %	
PMGD PFV SP Villa Alemana	4.81	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Salamanca	0.00	0.00		
PMGD PFV Salerno Solar	7.23	5.21	-27.94 %	
PMGD PFV Samo Bajo	11.87	11.74	-1.10 %	
PMGD PFV San Alberto	12.98	22.23	71.26 %	
PMGD PFV San Antonio	15.43	6.83	-55.74 %	
PMGD PFV San Camilo	5.08	2.70	-46.85 %	
PMGD PFV San Carlos	4.32	5.16	19.44 %	
PMGD PFV San Eduardo	1.38	1.07	-22.46 %	
PMGD PFV San Emilio I	4.65	2.88	-38.06 %	
PMGD PFV San Eugenio	21.64	32.80	51.57 %	
PMGD PFV San Francisco	14.10	10.53	-25.32 %	
PMGD PFV San Isidro	3.20	3.40	6.25 %	
PMGD PFV San José II	5.15	6.67	29.51 %	
PMGD PFV San Pedro	7.00	5.16	-26.29 %	
PMGD PFV San Rafael	6.50	2.12	-67.38 %	
PMGD PFV San Ramiro	20.00	19.26	-3.70 %	
PMGD PFV San Ramón	6.05	15.02	148.26 %	
PMGD PFV San Vicente TT	11.03	7.12	-35.45 %	
PMGD PFV Sand Solar	22.28	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Santa Adriana	5.60	3.87	-30.89 %	
PMGD PFV Santa Amelia	7.45	5.32	-28.59 %	
PMGD PFV Santa Blanca	3.28	3.87	17.99 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Santa Carolina	5.76	3.13	-45.66 %	
PMGD PFV Santa Cecilia	13.00	9.91	-23.77 %	
PMGD PFV Santa Clara	9.67	6.33	-34.54 %	
PMGD PFV Santa Cruz	12.12	15.80	30.36 %	
PMGD PFV Santa Elizabeth	7.12	10.11	41.99 %	
PMGD PFV Santa Emilia	6.82	16.13	136.51 %	
PMGD PFV Santa Ester	4.69	6.20	32.20 %	
PMGD PFV Santa Eugenia	0.00	0.03		
PMGD PFV Santa Francisca	22.34	26.50	18.62 %	
PMGD PFV Santa Inés	2.87	8.79	206.27 %	
PMGD PFV Santa Julia	17.80	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Santa Laura	14.30	8.03	-43.85 %	
PMGD PFV Santa Lucía	28.36	25.47	-10.19 %	
PMGD PFV Santa Luisa	4.76	5.64	18.49 %	
PMGD PFV Santa Margarita	6.71	2.74	-59.17 %	
PMGD PFV Santa Pamela	18.85	25.43	34.91 %	
PMGD PFV Santa Rita	2.90	5.25	81.03 %	
PMGD PFV Santa Teresita	8.73	27.13	210.77 %	
PMGD PFV Santuario	14.00	10.62	-24.14 %	
PMGD PFV Saturno Norte	9.40	3.83	-59.26 %	
PMGD PFV Siete Colores	30.97	36.85	18.99 %	
PMGD PFV Sirimavo	10.46	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Sofia	12.18	14.86	22.00 %	
PMGD PFV Sol de Septiembre	4.88	27.77	469.06 %	
PMGD PFV Sol del Maule	3.91	2.69	-31.20 %	
PMGD PFV Sol del Norte	17.46	16.07	-7.96 %	
PMGD PFV Solar Del Bueno	10.17	8.92	-12.29 %	
PMGD PFV Solaris	0.00	36.25		
PMGD PFV Soy Solar	10.22	12.01	17.51 %	
PMGD PFV Sunhunter	42.42	40.02	-5.66 %	
PMGD PFV Sunray	8.03	10.90	35.74 %	
PMGD PFV Tabolango	25.33	21.15	-16.50 %	
PMGD PFV Talagante	8.32	21.52	158.65 %	
PMGD PFV Talca	13.41	3.25	-75.76 %	
PMGD PFV Talhuén	21.90	12.20	-44.29 %	
PMGD PFV Tallado	18.81	17.50	-6.96 %	
PMGD PFV Tamarama	43.11	58.60	35.93 %	
PMGD PFV Tamarugo	4.43	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Tambo Real	17.28	10.59	-38.72 %	
PMGD PFV Taranto	26.46	20.83	-21.28 %	
PMGD PFV Taruca	32.03	51.42	60.54 %	
PMGD PFV Techos de Altamira	0.56	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Tes Solar	3.86	8.01	107.51 %	
PMGD PFV Tierra	46.13	46.58	0.98 %	
PMGD PFV Tijeral	7.54	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Til Til	11.23	2.33	-79.25 %	
PMGD PFV Topacio	5.25	8.03	52.95 %	
PMGD PFV Torino	16.24	8.64	-46.80 %	
PMGD PFV Tortolas del Verano	3.44	9.19	167.15 %	
PMGD PFV Tortuga	3.82	6.74	76.44 %	
PMGD PFV Tranque del Sol	19.44	26.81	37.91 %	
PMGD PFV Trebal	3.66	8.26	125.68 %	
PMGD PFV Trebo	5.25	4.21	-19.81 %	
PMGD PFV Trica-Dos	3.00	1.42	-52.67 %	
PMGD PFV Tricahue II	17.10	11.01	-35.61 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Trinidad	7.11	2.93	-58.79 %	
PMGD PFV Tucuquere	10.90	10.95	0.46 %	
PMGD PFV Turquia	4.25	4.20	-1.18 %	
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.00	0.00		
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.00	0.00		
PMGD PFV UTFSM Viña	0.00	0.00		
PMGD PFV VELASCO SOLAR	12.95	16.57	27.95 %	
PMGD PFV Valle Alegre	4.88	5.55	13.73 %	
PMGD PFV Valle Este II	41.88	30.86	-26.31 %	
PMGD PFV Valle Oeste II	23.53	29.75	26.43 %	
PMGD PFV Valle de la Luna II	11.20	7.20	-35.71 %	
PMGD PFV Ventisquero	15.48	9.12	-41.09 %	
PMGD PFV Venturada	9.58	22.88	138.83 %	
PMGD PFV Verona	6.05	3.03	-49.92 %	
PMGD PFV Vicente	4.41	8.27	87.53 %	
PMGD PFV Victoria	29.93	31.44	5.05 %	
PMGD PFV Villa Alegre	13.25	11.35	-14.34 %	
PMGD PFV Villa CVE	15.13	9.74	-35.62 %	
PMGD PFV Villa Cruz	3.20	4.98	55.62 %	
PMGD PFV Villa Moscoso	7.60	6.55	-13.82 %	
PMGD PFV Villa Prat	6.75	4.05	-40.00 %	
PMGD PFV Villa Seca	3.20	3.73	16.56 %	
PMGD PFV Villa Solar	5.36	3.75	-30.04 %	
PMGD PFV Violeta	17.13	20.27	18.33 %	
PMGD PFV Vituco 2B	8.57	2.56	-70.13 %	
PMGD PFV Viñas del Sol	19.92	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Yahutela	14.35	21.50	49.83 %	
PMGD PFV Yungay II Trilaleo	8.58	19.60	128.44 %	
PMGD PFV Ñilhue	4.55	3.99	-12.31 %	
PMGD PFV Ñiquén	5.70	3.78	-33.68 %	
PMGD TER Aggreko 01	0.00	0.00		
PMGD TER Agni	0.00	0.00		
PMGD TER Alerce	0.00	0.00		
PMGD TER Alerce Gas	0.00	0.00		
PMGD TER Almendrado	0.00	0.00		
PMGD TER Ancalí	0.00	0.00		
PMGD TER Aromos	0.00	0.00		
PMGD TER Bellet	0.00	0.00		
PMGD TER Berlioz	0.00	0.00		
PMGD TER Bio Cruz	0.00	0.00		
PMGD TER Bluegate	0.00	0.00		
PMGD TER Boldos	0.00	0.00		
PMGD TER Calafate	0.00	0.00		
PMGD TER Calfuco	0.00	0.00		
PMGD TER Camping	0.00	0.00		
PMGD TER Casablanca	0.00	0.00		
PMGD TER Casablanca II	0.00	0.00		
PMGD TER Cañete	0.00	0.00		
PMGD TER Chile	0.00	0.45		
PMGD TER Chillan	0.00	0.00		
PMGD TER Chorrillos	0.00	0.00		
PMGD TER Chufkén	0.00	0.00		
PMGD TER Ciruelillo	0.00	0.00		
PMGD TER Coelemu	0.00	26.64		
PMGD TER Conchalí	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD TER Contulmo	0.00	0.00		
PMGD TER Copiulemu	0.00	0.00		
PMGD TER Cortés	0.00	0.00		
PMGD TER Curacautín	0.00	0.00		
PMGD TER Curauma	0.00	0.00		
PMGD TER Dagoberto	0.00	0.00		
PMGD TER Deuco	0.00	0.00		
PMGD TER Diesel Cerezo	0.00	0.00		
PMGD TER Diesel Coya	0.00	0.00		
PMGD TER Diésel Chocalán	0.00	0.00		
PMGD TER Diésel Colaco Pargua	0.00	5.03		
PMGD TER Don Pedro	0.00	0.00		
PMGD TER Doña Javiera	0.00	0.00		
PMGD TER Egido	0.00	0.00		
PMGD TER El Campesino	0.00	0.22		
PMGD TER El Canelo	0.00	0.00		
PMGD TER El Canelo II	0.00	0.00		
PMGD TER El Faro	0.00	0.00		
PMGD TER El Jardin	0.00	0.00		
PMGD TER El Molle	0.00	50.68		
PMGD TER El Nogal	0.00	0.00		
PMGD TER Ermitaño	0.00	0.00		
PMGD TER Estancilla	0.00	0.00		
PMGD TER Estandartes	0.00	0.00		
PMGD TER Etersol	0.00	0.00		
PMGD TER Exequiel Fernández	0.00	0.00		
PMGD TER Gami	0.00	16.00		
PMGD TER HBS	0.00	0.00		
PMGD TER HBS GNL	0.00	0.00		
PMGD TER Holley	0.00	0.00		
PMGD TER La Gloria-21	0.00	0.00		
PMGD TER Lagunitas	0.00	10.86		
PMGD TER Las Dalias	0.00	0.00		
PMGD TER Las Pampas	0.00	0.00		
PMGD TER Lebu	0.00	0.00		
PMGD TER Lepanto	0.00	0.00		
PMGD TER Lipigas Concón	0.00	0.00		
PMGD TER Lomas Coloradas	0.00	22.28		
PMGD TER Lonquimay	0.00	0.00		
PMGD TER Los Pinos	0.00	25.33		
PMGD TER Los Sauces	0.00	0.00		
PMGD TER Los Álamos	0.00	0.00		
PMGD TER Louisiana Pacific	0.00	0.00		
PMGD TER Lousiana Pacific II	0.00	9.67		
PMGD TER Mayor Power	0.00	0.00		
PMGD TER Mimbre	0.00	0.00		
PMGD TER Monte Patria	0.00	0.00		
PMGD TER Multiexport	0.00	0.00		
PMGD TER Multiexport II	0.00	0.00		
PMGD TER Orafti	0.00	2.27		
PMGD TER PRP Campesina	0.00	13.47		
PMGD TER PRP Chifin	0.00	10.80		
PMGD TER PRP Las Quemas	0.00	48.99		
PMGD TER PRP Los Negros	0.00	12.80		
PMGD TER PRP Marver	0.00	51.25		
PMGD TER PRP Melipulli	0.00	48.67		
PMGD TER PRP Tambores	0.00	10.85		
PMGD TER Pinares	0.00	0.00		
PMGD TER Punitaqui	0.00	0.00		
PMGD TER Quitralman	0.00	0.00		
PMGD TER Ramadilla	0.00	0.00		
PMGD TER Rapaco	0.00	13.28		
PMGD TER Raso Power	0.00	0.00		
PMGD TER Rey	0.00	0.00		
PMGD TER Río Azul	0.00	0.00		
PMGD TER Salmofood	0.00	0.00		
PMGD TER Santa Irene	0.00	0.00		
PMGD TER Sepultura	0.00	0.00		
PMGD TER Tamm	0.00	0.00		
PMGD TER Tapihue	0.00	0.00		
PMGD TER Tigre	0.00	0.00		
PMGD TER Tirúa	0.00	0.00		
PMGD TER Tomaval	0.00	0.00		
PMGD TER Trebal Mapocho	0.00	0.00		
PMGD TER TrongolCuranilahue	0.00	0.00		
PMGD TER Yumbel	0.00	0.00		
PMGD TER Zapallar	0.00	0.00		
PMGD TER Zofri	0.00	0.00		
TOTAL	9,338.95	9,985.91	6.93 %	

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Antuco	**Mayor generación real por control Cota.**
TER San Isidro II Gas Arg	**Mayor generación real por costo marginal.**

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ \ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1 Desconexión Forzada

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.00 %	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP Alfalfal 2	0.00 %	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
TER Campiche	0.00 %	Indisponible, causa informada: Tubo roto de caldera según2026049939
TER Mejillones-CTA	0.00 %	Indisponible, causa informada: Inspección y reparación de fuga en sistema agua alimentación por posible tubo roto de caldera, según SDCF 2026049903.

3.2 Limitación Forzada

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	87.00 %	U-2 una vez en servicio podrá generar solamente en una carga fija de 20 MW y 0 MVAr en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora, según IL 2024001465.
HE Colbún	50.00 %	U-1 limitada a 100 MW de generación por aumento de temperatura fase 2 transformador de poder lado 13.8 kV (pasa muro barra capsulada), además, no puede prestar SS.CC. (CPF, CTF, CSF), según IL 2026001197.
HE El Toro	81.80 %	U-2 limitada a 80 MW. Causa informada: Producto de falla mecánica en inyector, según IL 2026001159.
PFV Andes Solar III	93.00 %	Limitada a 158.9 MW. Causa informada: Falla en sistema de seguimiento tracker, según IL 2026000883
PFV Bolero	91.00 %	Limitada a 125,8 MW. Causa informada: Falla en inversores. La potencia reactiva queda también restringida a +/- 19,6 MVAr, según IL 2026001045.
PFV Carrera Pinto	1.65 %	Limitado a 3 MW. Causa informada: Por fuertes lluvias hubo inundaciones en el parque afectando a los equipos que se encuentran en las cabinas (Centros de Transformacion, Inversores), según IL 2026000472. Limitada a 75 MW. Causa informada: Fuera de servicio en el circuito 5 por falla en uno de los mismos, según IL 2025002269.
PFV Granja Solar	94.00 %	Limitada a 104 MW. Causa informada: Centro de Transformación 7 se encuentra fuera de servicio debido a problemas con inversores 7.3 y 7.4, según IL 2025001616 y SICF 2025079550.
PFV Huatacondo	63.00 %	Limitada a 56 MW. Causa informada: Se verifican centros de transformación con alarmas presentes a causa de la posterior normalización de la Barra A de 23 kV, según IL 2026000199.
PFV Luz del Norte	0.00 %	Limitado a cero. Causa informada: Pérdida de comunicación. Problema generalizado del proveedor de servicios de internet afectando la aplicación de consignas para el control de limitación de potencia, control de reactivos, servicios complementarios, según IL 2026001091.
PFV Nuevo Quillagua	98.00 %	Limitado en 93 MW. Causa informada: Aislado 2 inversores en CT 3, circuito 1 debido a incendio, según IL 2026000927.
PFV Rio Escondido	73.10 %	Limitado a 117.7 MW. Causa informada: Falla en mufa asociado a centro de transformación 17, según IL 2026001127.
PFV Sol de los Andes	78.00 %	Limitado a 70.3 MW. Causa informada: Circuito 2 fuera de servicio y desconectado debido a falla en celda de media tensión F2, según IL 2026001123.
PFV Valle Escondido	98.00 %	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024.
TER Arauco MAPA	68.90 %	Limitada a 100 MW. Causa informada:Central limita su inyección al SEN por baja disponibilidad de vapor, según IL 2026000913.
TER Atacama 1 Diésel	47.00 %	TG1A limitada a generar con diesel. Causa informada: Alta diferencia, según IL 2026001013.
TER Atacama 1 GNL	84.20 %	Limitada a MT. Causa informada: Aumento de temperatura de descarga de agua de mar de 15,7°C a 18,7°C y monitoreo del comportamiento de la presión del condensador por un posible ensuciamiento, según IL 2026000940.
TER Atacama 2 Diésel	47.00 %	TG2A limitada para operar con combustible Diesel. Causa Informada: Filtración en conector de filtro bomba principal. Unidad TG2A disponible con combustible GN(GNL), según IL 2026001016
TER Atacama 2 GNL	96.60 %	Limitada en 340 MW. Causa informada: Ciclo combinado N°2 limitado a generar como potencia máxima 340 MW en configuración 2TG+TV, operando con gas o diésel, debido a indisponibilidad de 2da bomba de refrigeración principal (CRF)., según IL 2026000912.
TER Guacolda 1	87.00 %	Limitada a 135 MW. Causa informada: máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2026000438 y limitada en 132 MW. Causa informada: Control de temperatura de agua de mar, según IL 2026000710.
TER Guacolda 2	93.00 %	Limitada a 135 MW. Causa informada: Por máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2026000741.
TER Guacolda 3	49.60 %	Limitada a 38 MW. Causa informada: Altas vibraciones, según IL 2026001212, según IL 2026001212.
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.00 %	Limitada a 95 MW. Causa informada: Por degradación de la unidad, según IL 2026000821.

3.3 Mantenimiento Mayor

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	50.00 %	U-2 mantenimiento mayor, según SD 2026046234.
HE Cipreses	87.00 %	U-3 mantenimiento mayor, según SD 2026033712.
HE Colbún	50.00 %	U-2 mantenimiento mayor, según SD 2026041386.
HE Pangue	50.00 %	U-1 mantenimiento mayor, según SD 2025141260.
HE Pehuenche	50.00 %	U-1 mantenimiento mayor, según SD 2025144553.
HE Ralco	50.00 %	U-2 mantenimiento mayor, según SD 2026024234.
HP Rucue	50.00 %	U-2 mantenimiento mayor, según SD 2026039394.
TER IEM (Carbón)	0.00 %	Mantenimiento Mayor. Overhaul de la turbina de vapor y reconversión a gas, según SD 2025141247.
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.00 %	Mantenimiento mayor, según SD 2026032734.

3.4 Prueba Puesta en Servicio

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Andes Solar III	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Arena	0.00 %	En pruebas de puesta en servicio.
BESS Arenales	0.00 %	En pruebas de puesta en servicio.
BESS Bolero	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Gabriela	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Huatacondo	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PE Chequenes	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Estepa Solar	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Gabriela	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Libélula	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
SAE PFV Estepa Solar	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
SAE PFV Libélula	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.

3.5 Restricción Operativa

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Tocopilla	100.00 %	Limitada a prestar SSCC CSF. Causa informada: Debido a problemas de Habilitación/Deshabilitación del CSF del BESS Tocopilla, no se podrá participar de este servicio. Según IL2026001041
HE Antuco	100.00 %	U-1 y U-2 limitadas. Causa informada: Instrucción de Operación para la Unidad N ° 1 de Central Antuco que indica que la actual tasa de toma de carga de la central Antuco se deberá limitar a 82 MW por cada hora. No obstante, entre las 19:00 y 22:00 horas se podrá subir a una tasa de toma de carga de 110 MW por cada hora, para no afectar con golpes de agua a las obras hidráulicas de los canales de regadío (Zañartu, Collao, Ríos - Pinochet, Antuco), que se encuentran inmediatamente aguas abajo de la descarga de la central Antuco. El Mínimo Técnico de la unidad N °1, en base a las pruebas realizadas durante la puesta en servicio es 53 MW. Para cargas mayores, la Unidad se debe mantener limitada debido al comportamiento anormal en lógica asociada al set-point del controlador SCADA 800M, por lo que en todo su rango de generación (0 a 160 MW) no participa en el control primario ni secundario de frecuencia (AGC). a) Cuando el caudal natural a la central Antuco sea igual o mayor a 50 m3/s, el caudal mínimo a turbinar por la Unidad N °1 será de 50 m3/s, equivalente a una potencia de 80 MW. b) Si el caudal natural es inferior a 50 m3/s, la central Antuco ajustará su caudal turbinado para que coincida con el caudal natural hasta un mínimo de 33 m3/s, equivalente a una potencia mínima técnica de 53 MW., según IL 2026001074 y 2026001075.
HE Cipreses	87.00 %	Laguna Invernada limitada. Causa informada: De acuerdo a convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego y cuando el río Maule en Armerillo se encuentra deficitario (actual escenario) se debe al menos generar el caudal afluente a la laguna La Invernada, lo que implica no embalsar, la cota se ha fijado en la 1315.21 msnm, como cota objetivo semanal en la laguna invernada de lunes a lunes, según IL 2025002923.
HE Colbún	50.00 %	Con limitación. Causa informada: Desde la cota 418 m s. n. m. hacia niveles más bajos, las unidades de Colbún no podrán prestar servicios complementarios de control primario ni secundario de frecuencia. Desde la cota 418 hasta la cota 415 m.s.n.m. para alcanzar los valores de potencia asignados, las tomas de carga de las unidades sólo podrán realizarse en forma sucesiva, de modo que, al efectuar la toma de carga de una de las unidades, la otra esté detenida, o bien funcionan enclavada en una potencia fija. Esta condición deberá cumplirse cualquiera sea la magnitud de la toma de carga y su grado de rapidez. Una vez alcanzada la carga asignada a las Unidades, estas deberán permanecer enclavadas, según IL 2026001054.
HE El Toro	100.00 %	U-1 con informe de limitación. Causa informada: Mientras estén en servicio las otras unidades, no puede estar a MT debido a problemas del sistema de refrigeración, según IL 2026000768. Limitado. Causa informada: Sin acceso operacional al tablero que permite la alimentación direccional desde el Grupo de Emergencia de la caverna de máquinas hacia las distintas unidades generadoras. Esta condición impide la utilización de la Central para la prestación de servicios complementarios asociados al Plan de Recuperación de Servicio, según IL 2026001081 e IL2026001080.
HE Los Cóndores	100.00 %	De acuerdo con el marco operativo global de la Central Los Cóndores, todas las variaciones en el caudal son determinadas por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), previa solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule o, en su caso, por la generación. En consecuencia, las extracciones de agua de la Laguna del Maule deben realizarse preferentemente desde la Central Los Cóndores, de acuerdo con los principios de uso eficiente del recurso hídrico. Cabe destacar que tanto los ajustes operativos de la Central Los Cóndores como las compuertas de extracción de la Laguna del Maule están bajo el control y supervisión directa de la DOH, lo que impide que la central pueda modular su generación de manera autónoma, según IL 2025000512.
HE Pangue	50.00 %	U-2 con limitación. Causa informada: Dada las actuales condiciones hídricas en la cuenca del Biobío, lo que mantiene caudales afluentes bajos para la temporada hacia al embalse Ralco, Unidad N°2 de Central Pangue podrá operar excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado. Para lo anterior la Unidad N°2 podrá ser despachada según lo siguiente: En todo horario podrá generar a una potencia mínima de 15MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s en el sector de junta de Rio Bío-bío y Rio Pangue. Además, se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s. Las tasas de toma de carga son las siguientes: 15 MW a 300 MW: subir 50 MW cada una hora, equivalentes a 10 MW cada 12 minutos, de 300 MW a 467 MW: subir 100 MW cada una hora, equivalentes a 25 MW cada 15 minutos. Además, la Central podrá aportar potencia activa en caso de emergencia en el SEN, según IL 2026000026 y C. Pangue con limitación. Causa informada: Mientras se encuentre vigente la Solicitud de Intervención N°2026025957, y con el fin de evitar superar los caudales efluentes máximos definidos en ella, se solicita mantener una cota máxima operacional de 509,50 m.s.n.m. en el embalse Pangue. Esta restricción es necesaria para contar con un volumen de seguridad suficiente ante eventuales aumentos de caudal afluente al embalse Pangue durante la ejecución de la faena aguas abajo de la central, resguardando especialmente la seguridad del personal y la integridad de las instalaciones involucradas en dicha zona. La operación de las centrales Ralco, Palmucho y de todas las instalaciones ubicadas aguas arriba de Central Pangue deberán ser acorde a esta limitación, según IL 2026000668.
HE Pehuenche	50.00 %	Limitado. Causa informada: Para abastecer los derechos de riego del canal Maule Norte Bajo desde el embalse Colbún, dada su cota actual, estos deben ser abastecidos, ya sea por la descarga de la C. Pehuenche o a través de las compuertas de la bocatoma Maule Pehuenche, sin embargo, existe un desfase de 6,5 horas desde que las compuertas de la bocatoma se abren hasta que el agua llega efectivamente al canal Maule Norte Alto. La apertura y cierre de la bocatoma se planifica considerando el programa de operación vigente publicado por el Coordinador, de manera de cumplir tanto con el programa de generación de C. Pehuenche como con el abastecimiento de riego, minimizando los vertimientos innecesarios en la bocatoma. Por lo tanto, si el Coordinador solicita el retiro anticipado de C. Pehuenche (retiro de ambas unidades), respecto al programa, este debe ser solicitado con al menos 6,5 horas de antelación. Considerar además que el tiempo de corte efectivo del caudal tras el cierre de las compuertas es 3 horas, por lo tanto, al menos una unidad de la central deberá partir no más allá de 3 horas después del cierre de las compuertas, previa coordinación con el CEN, según IL 2026000596.
HE Ralco	50.00 %	U-1 limitada. Causa informada: Se requiere mantener unidad 1 en servicio siempre que el sistema lo requiera. Existe condición técnica de válvula protección turbina la cual se encuentra trabajando en forma deficiente y por recomendación se indica disminuir los movimientos de apertura y cierre de dicha válvula y así evitar la degradación acelerada y una indisponibilidad de la unidad por un tiempo prolongado. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad en servicio permanente, priorizar despacho de unidad N° 1. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad y no de forma permanente, priorizar despacho de unidad N° 2. En caso de que programa de generación requiera ambas unidades en servicio y por condiciones de sistema se deba detener una de las unidades, priorizar detención de unidad N° 2, según IL 2025002207.
HE Rapel	100.00 %	U-3 y U-4 con limitación. Causa informada: Nuevo MT de 25 MW esto hasta la realización de las pruebas de verificación. además, el servicio complementario de AGC deberá operar entre los rangos 35 MW y plena carga, según IL 2025002355 y 2025002356.
HP Abanico	89.00 %	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2025002414
HP Alfalfal	100.00 %	Limitada no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
HP Chacayes	100.00 %	Dado que la central Chacayes se encuentra en la cuenca del río Cachapoal aguas arriba de las obras de toma de la Central Sauzal y de los regantes de la Junta de Vigilancia del mismo río, se requiere que la central quede excluida del prorrateo de generación en atención a lo siguiente: Cuando se prorratea la generación en Chacayes, se debe verter caudal en la bocatoma, la cual se encuentra 12 km aguas arriba de la central, por lo tanto, se produce un desfase de 2 a 3 horas, entre el momento en que se baja la generación y el momento en que se recupera el caudal normal del río, lo que afecta significativamente el programa de riego de los regantes, quienes no pueden captar todo su derecho durante las horas de desfase, lo cual es particularmente crítico para su regulación de sus compuertas. Esta limitación si afectara a CTF, según IL 2026000063
PE Horizonte Norte	100.00 %	Limitado a prestar AGC. Causa informada: Problemas de comunicación en el AGC, según IL 2026001170
PE Horizonte Sur	100.00 %	Limitada para prestar CSF. Causa informada: Se genera Limitación al control de ACG debido a que no sigue la consigna indicada por el Coordinador, según IL 2025002966.
PE San Gabriel	100.00 %	Limitada a prestar CPF de forma simultánea con el CSF y CTF. Causa informada: CPF tiene prioridad por sobre cualquier consigna ingresada, según IL 2026001099.
PE San Juan	100.00 %	Solo puede prestar CSF con la condición de no ajustar consignas menores al mínimo técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000122. Mínimo Técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000121.
PE Sierra Gorda Este	100.00 %	Limitada a variar reactivos. Causa informada: Parque Eólico con limitación para absorber o inyectar Potencia Reactiva, debido a falla en Controlador de cambiador de tap del transformador de poder en S/E El Arriero, según IL 2025000784.
PFV CEME 1	100.00 %	Limitado para prestar simultáneamente CPF y CTF. Causa Informada: Debido a la lógica no es posible asegurar la prestación simultánea correcta de ambos servicios, por lo que el parque solo puede operar prestando CPF o CTF de manera excluyente, según IL 2026000775
PFV Guanchoi	100.00 %	Limitada a prestar SSCC de CPF. Causa informada: Debido a bloqueo del sistema Under/Over Frecuency a nivel de SW del PPC, se informa la imposibilidad de disponer la función de SSCC CPF, según IL 2025002611.
PFV Taira	100.00 %	Indisponible para prestar SSCC de control de tensión horario nocturno. Causa informada: Central no puede prestar servicio de control de tensión en horario nocturno por causas que se investigan, según IL 2026000244.
PFV Valle Escondido	98.00 %	Señal de potencia de disponibilidad con data errónea, según IL 2025003027
TER Angamos-ANG1	100.00 %	Limitada a participar en CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación ANG 0087-2022, según IL 2026001076.
TER Angamos-ANG2	100.00 %	Limitada Causa informada: No puede participar en CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación ANG 0087-2022, según IL 2026001076

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Atacama 1 GNL	84.20 %	Limitación para prestar SSCC de CSF en AGC. Causa informada: Ciclo 1 con AGC indisponible en las siguientes configuraciones: - TG1A en ciclo abierto y TG1B+0,5TV1C en servicio al mismo tiempo. - TG1B en ciclo simple y TG1A+0,5TV1C en servicio al mismo tiempo, según IL 2025003062 y 2025003036.
TER Cardones	100.00 %	Con limitación. Causa informada: La limitación de arranques seguidos dentro de 8 horas radica en que el transformador de Servicios Auxiliares tiene potencia nominal de 4 MVA con la capacidad de aumentar a 8 MVA por 1/2 hora cada 8 horas. La capacidad mayor a la nominal es requerida por el SFC (Convertidor Estático de Frecuencia, SEE (Sistema de Excitación) y bomba principal de combustible durante el arranque de la unidad. Según IL 2026001067.
TER Cochrane-CCH1	100.00 %	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.00 %	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: Debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2025001353.
TER Guacolda 1	87.00 %	Limitada, Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 18 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 18 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 11 horas, según IL 2026001009.
TER Guacolda 2	93.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 22 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 22 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 13 horas, según IL 2026001008.
TER Guacolda 3	100.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 56 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 56 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 29 horas, según IL 2026001010.
TER Guacolda 4	100.00 %	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 37 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 37 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 16 horas, según IL 2026001132
TER Guacolda 5	100.00 %	Limitación. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 20 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 20 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 20 horas, según IL 2026001006.
TER Kelar Diésel	100.00 %	TG1 y TG2 Las turbinas a gas están supeditadas al control operacional indicado por el fabricante del equipo General Electric. Dentro de esta información, se solicita que después del retiro, el virador debe estar en servicio 6 horas como mínimo para evitar vibraciones en el proceso de arranque siguiente, según IL 2024000778 - IL 2024000780.
TER Nehuenco 9B Diésel	0.00 %	indisponible a operar con Diesel. Causa informada: Compresor de aire atomizador (CAA) queda con un bypass temporal, disponibilidad la unidad solo con gas, por motivos descritos en la carta GO Carta N°012-2023, IL2026000822
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.00 %	limitada a permanecer un máximo de 3 horas en total con una carga a MT. por día Causa informada: Se limita Unidad por cumplir límite CO acumulado mayor a 0.5 ton/día, de acuerdo con lo autorizado por la RCA, según Carta N°012-2023, según IL2026000820
TER Nueva Ventanas	100.00 %	Limitada para iniciar proceso de partida entre 22:00 hrs y las 05:00 hrs. Causa informada: Debido limites de ruido ambiental (comunidad aledaña), según IL 2021002403.
TER Quintero 1A Diésel	0.00 %	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1035/2019, según IL 2020000259.
TER Quintero 1B Diésel	0.00 %	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1036/2019, según IL 2020000260.
TER San Isidro II GNL	100.00 %	Mínimo técnico provisorio de 145 MW. Causa informada: Por confiabilidad del sistema SCR, se determina que el mínimo técnico ambiental en configuración (TG en 90 MW y TV en 55 MW) con combustible principal gas natural, según IL 2026000406.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1 Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PFV Libélula, PFV Estela Solar, BESS Bolero, BESS Andes III, PFV Estepa Solar, BESS Estepa Solar, BESS Huatacondo, PFV Gabriela, BESS Gabriela, BESS Arena, BESS Libélula, BESS Los Loros, BESS Arica 2, BESS San Andrés 2 y PE Chequenes, BESS Punta de Talca, continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con una cota 100.63 m.s.n.m. y un gasto de 20 MWh.
00:38	Transelec	S/E Temuco TR-1 de 220/66 kV y 60 MVA cerrado, cancelado IF 2026001121. Cancelado SDCF 2026020857.
01:17	Chilquinta	S/E Peñablanca Transformador N°2 de 110/12,5 kV y 25 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Relleno de aceite del CTBC del transformador N°2. Se coordina con Chilquinta Distribución el respaldo de los consumos, según SDCF 2026051255.
01:36	AES Andes	C. Cochrane CCH1 limitada a 150 MW. causa informada: Falla en bomba de agua alimentación, según IL 2026001206.
02:49	CGE - Transmisión	S/E Talcahuano Transformador N°4 de 66/15 kV y 22,5 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026050991.
02:51	CGE - Transmisión	S/E Talcahuano Transformador N°3 de 154/15 kV y 18,7 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Por seguridad de las instalaciones y la continuidad del suministro eléctrico, se requiere la desconexión de T4 66/15kV S/E Talcahuano, por reparación de Punto con Temperatura Prioridad 0 en DD.CC 89CT4-2. Los consumos a Barra 15kV T4 serán respaldados desde T3 154/15kV a través del cierre de 52CS S/E Talcahuano y adicionalmente se realizará Transferencia de carga en redes MT hacia otras instalaciones. Sin interrupción al suministro, según SDCF 2026050992.
04:40	Chilquinta	S/E Peñablanca Transformador N°2 de 110/12,5 kV y 25 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026051255.
05:11	CGE - Transmisión	S/E Talcahuano Transformador N°3 de 154/15 kV y 18,7 MVA cancelado solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026050992.
06:00	Cardones	C. Colmito sale de forma intempestiva con 18 MW. Causa informada: Falla sistema de control, según IF 2026002498.
06:00	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca cancelada limitación, según IL 2026001193.
06:35	Enor Chile	S/E Sol de los Andes paño 52F2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026050703.
06:58	AES Andes	C. Cochrane CCH1 sin limitación, cancelada IL 2026001206.
07:28	Enel Green Power	C. PFV Don Humberto en servicio, según IF 2026002476.
07:30	Colbún	C. Canutillar U-2 inicia mantenimiento mayor, según SD 2026046234.
08:05	Enor Chile	C. PFV Rio Escondido limitada a 102.7 MW. Causa informada Problema de cierre de 52F8 de S/E Río Escondido posterior a trabajos de desconexión asociado a SD 2026045975, según IL 2026001207.
09:00	Transelec	Línea de 220 kV Maitencillo - Caserones cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, SICF 2026050883.
09:35	Transelec	S/E Charrúa Auto Transformador N°5 de 500/220 kV de 750 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Corregir indicación de baja rigidez dieléctrica de aceite en CTBC Unidad 2 del Banco ATR 5 500kV/220kV, según SDCF 2026050976.
09:40	CGE - Transmisión	S/E Tap Off La Negra con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Realizar lavado de aislación por un nivel crítico de contaminación, en inspección realizada durante la tarde se aprecian signos de descarga en la aislación de 110KV, según SICF 2026051274.
09:50	Transelec	Línea de 110 kV Codegua - Alto Jahuel 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Cercanía a trabajos de emergencia por robo de conductor en línea 110kV Codegua-Alto Jahuel, C1 en Vano N°196 a N°197 (y otros). Medición con localizar portátil de fallas una vez terminada la reparación, según SDCF 2026051267.
09:50	Transelec	Línea de 110 kV Codegua - Alto Jahuel 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Atención de emergencia por robo de conductor en línea 110kV Codegua-Alto Jahuel, C1 en Vano N°196 a N°197 (y otros). Medición con localizar portátil de fallas una vez terminada la reparación, según SDCF 2026051266.
10:34	Enel Generación	C. Los Cóndores U-1 con solicitud de desconexión de curso forzoso, Causa informada: Se requiere limpieza urgente de zona anillos rozantes por alta contaminación en anillo colector, operando alarma de baja aislación del rotor, según SDCF 2026051378.
10:39	Transelec	Línea de 220 kV Maitencillo - Caserones con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), según SICF 2026051336.
10:39	Transelec	Línea de 220 kV Verbenas - Caserones con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), según 2026051346.
10:39	Transelec	Línea de 220 kV Maitencillo - Verbenas con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), según 2026051339.
11:30	Transelec	Línea de 220 kV Ciruelos - Valdivia 2 disponibles ambos esquemas de teleprotecciones OPLAT y MM.OO. Cancelada IL 2026000496
11:47	Celeoredes	S/E Esperanza Barra de 66 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Corrección de punto caliente en desconectador 89H3-1 Polo lado barra. Temperatura en el punto supera el valor considerado como atención inmediata, según SDCF 2026051400.
11:47	Celeoredes	S/E Esperanza Barra de 110 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Corrección de punto caliente en desconectador 89H3-1 Polo lado barra. Temperatura en el punto supera el valor considerado como atención inmediata, según SDCF 2026051399.
11:47	Celeoredes	S/E Esperanza Transformador N° 1 de 110/66 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Corrección de punto caliente en desconectador 89H3-1 Polo lado barra. Temperatura en el punto supera el valor considerado como atención inmediata, según SDCF 2026051401.
12:12	CGE - Transmisión	S/E Tap Off La Negra cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026051274.
12:40	Enor Chile	C. PFV Rio Escondido sin limitación, cancelada IL 2026001207.
12:47	Celeoredes	S/E Charrúa interruptores J3 y J23 con limitación de comunicaciones. Causa informada: Falla de comunicación con los paños J3 y J23 de S/E Charrúa, asociada a falla en el enlace de comunicaciones del proveedor Entel. Se delega operación de forma Local con tiempo de respuesta de 2 horas, según IL 2026001208.
12:48	Enel Green Power	BESS don Humberto disponible y en servicio, cancelado IF 2026002476.
13:02	STS	S/E Los Lagos BBCC N°1 limitado a 1.2 MVAr. Causa informada: Indisponible etapa N°1 de 1.2 MVAr y disponible etapa N°2, según IL 2026001210.
13:09	Enel Green Power	PFV El Manzano y BESS El Manzano cancelada limitación, según IL 2026001199.
13:15	COIESA	S/E Tamarugal interruptor ET1 del transformador 1 de 66/23 kV y 10 MVA interrupción forzada por protecciones, se pierden 3,9 MW de consumos correspondientes a Hospicio, Huata, Pica, según IF 2026002497.
13:28	COIESA	S/E Tamarugal cerrado interruptor ET1 del transformador 1 de 66/23 kV y 10 MVA, recuperados el 100 % de los consumos, según IF 2026002497.
13:30	CMPC	C. Térmica Santa Fe limitada a 22.5 MW (BL1). Causa informada: Falla en tornillo de alimentación de la caldera de biomasa. Según IL 2026001209.
14:45	Enel Generación	C. Rapel U-5 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: En ronda operacional se observa una posible anomalía en pasador de alabe Nª20, lo cual requiere inspección y/o cambio de pasador, según SDCF 2026051475.
14:45	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca con limitación de combustible. Causa informada indisponibilidad de combustible interrumpible de la serie GN_A en 900.000 m3 y GN_B en 0 m3 para el día operativo desde las 06:00 horas del 13-05-2026 hasta las 06:00 horas del 14-05-2026. La disponibilidad de combustible en todas las otras series es completa. Esto aplica para todas las centrales de Generadora Metropolitana SPA. Según IL 2026001211.
15:25	Transelec	S/E Charrúa Autotransformador N°5 de 500/220 kV de 750 MVA cancelada solicitud de desconexión, según SDCF 2026050976.
15:32	Cardones	C. Colmito sincronizada en pruebas, según IF 2026002498.
15:33	Transelec	S/E Carrera Pinto paño J2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Anormalidad en sistema hidráulico del 52J2 podría presentar apertura indeseada u orden de apertura forzada sin éxito, por lo que se requiere realizar mantenimiento correctivo a dicho interruptor, según SDCF 2026051483.
15:43	Enel Generación	C. Los Cóndores U-1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026051378.
16:06	RNE	C. Guacolda U-3 limitada a 38 MW. Causa informada: Altas vibraciones, según IL 2026001212.
16:43	Celeoredes	S/E Charrúa interruptores J3 y J23 disponible estado de comunicaciones, cancelada IL 2026001208.

Hora	Centro de Control	Observación
16:46	Cardones	C. Colmito disponible y en servicio, cancelado IF 2026002498.
16:59	Enel Generación	C. Rapel U-5 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026051475.
17:12	Celeoredes	S/E Esperanza Transformador N°1 de 110/66 kV 30 MVA, Barra de 66 kV y 110 kV canceladas solicitudes de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026051401, 2026051400, 2026051399.
18:01	Transelec	S/E Cipreses 52AR con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Anormalidad en accionamiento mecánico, según SICF 2026051625, 2026051626.
18:12	Transelec	S/E Entre Ríos con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corregir la pérdida de comunicación de la protección 87L S2 de la línea Entre Río - Ancoa 1 entre el SCADA SICAM PAS, se realizará respaldo (Backup) del sistema SICAM y posteriormente la carga del archivo CID de la protección al sistema Sicam. según SICF 2026051592.
18:33	Cía. Minera Escondida	S/E 404 transformador 1 69/4.16 kV 12,5 MVA interrupción forzada por protecciones sin consumos afectados, según IF 2026002501.
18:37	Transelec	S/E Carrera Pinto paño J2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026051483.
18:51	Cía. Minera Escondida	S/E 404 transformador 1 69/4.16 kV 12,5 MVA en servicio y cancelado IF2026002501.
20:22	CGE - Transmisión	S/E San Carlos 52B1 con limitación. Causa informada: Falla en telecontrol, quedando limitado a la operación de manera local, según IL 2026001214.
22:09	CGE - Transmisión	S/E San Carlos con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de fuente de poder de RTU de S/E Carlos el cual se encuentra quemada, asociada a LI2026001205. Adicionalmente se realizará limpieza de gabinete el cual se encuentra con elementos extraños, según SICF 2026051756.
22:32	AES Andes	C. Alfalfal BESS VR2 sin limitación, cancelado IL 2026001203.
22:42	Transelec	S/E Cipreses 52AR cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026051625, 2026051626.
23:42	CGE - Transmisión	Interruptores 52BS1, 52C3 y 52C4, DDCC 89B2 y CDBC T1 disponibles al telecontrol, cancelada IL 2026001205.
23:42	CGE - Transmisión	S/E San Carlos cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, SICF 2026051756.
23:49	CGE - Transmisión	S/E Hernan Fuentes 52HT1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo y puesta en servicio del relé GE-D60 por encontrarse con falla interna en sus entradas analógicas (IL 2025002111), no se intervendrá el alambrado de control instalado manteniendo los ajustes y configuraciones actuales. Sujeto a lo informado en carta CGET0224-26, según SICF 2026051555.

4.2 Otras observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
01:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -675,6 [MW] .
06:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 960,4 [MW] .
08:00	STS	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por inicio de control de transferencia del transformador N° 1 de 220/13 kV, 50 MVA.
08:00	STS	CDC solicita reducir 8 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por inicio de control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
11:18	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima por inicio de control de transferencia del transformador N° 1 de 66/23 kV, 30 MVA en S/E Ovalle.
11:18	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
11:46	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima por inicio de control de transferencia del transformador N° 1 de 66/23 kV, 30 MVA en S/E Ovalle.
11:46	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
16:28	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
16:28	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima por control de transferencia del transformador N° 1 de 66/23 kV, 30 MVA en S/E Ovalle.
17:45	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -50,1 [MW/m].
18:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por control de transferencia del transformador N° 2 de 220/13 kV, 50 MVA.
18:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
22:15	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 49,6 [MW/m].

4.3 Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centro de Control	Empresa	Instalación
Sin Datos			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Enor Chile	Minera Mantos blancos datos SCADA F/S.	23/01/2025	12:40		
COIESA	S/E Tesoro datos SCADA F/S.	15/05/2025	11:30		
ENAP Aconcagua	C. Cogeneradora Aconcagua datos SCADA F/S	23/06/2025	18:12		
Enlasa	Medida LT 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde y medidas en 110 kV de S/E Manto Verde se encuentran con mala calidad	03/07/2025	16:00		
SWC	Datos SCADA correspondiente al lado AT del TR2, asociado a la generación de la Central El Salvador se encuentra pegada	03/07/2025	16:00		
RNE	S/E Tap Off Nueva Victoria datos SCADA F/S.	21/07/2025	14:34		
SUN Power	C. Pataguilla datos SCADA F/S	03/02/2026	14:57		
Copelec	S/E Quilmo datos SCADA F/S	04/02/2026	09:08		
Chilquinta	S/E Laberinto F/S telecontrol, según IL 2026000733.	24/03/2026	13:45		
STS	S/E Calama SCADA y telecontrol, según IL 2026000919.	16/04/2026	00:00		
Transelec	S/E Diego de Almagro datos de tensión Barra 1 de 220 kV y Barra 2 de 110 kV,	16/04/2026	00:01		
Enor Chile	S/E Don Goyo data SCADA inválida (problemas con el enlace ICCP desde RTU del PE El Arayán)	17/04/2026	08:30		
Transelec	S/E Polpaico datos de tensión Barra 2 de 500 kV.	21/04/2026	00:01		
CGE - Transmisión	S/E Marquesa SCADA y telecontrol, según IL 2026001155.	06/05/2026	10:37		
Transelec	S/E Charrúa 52J3 y 52J23, por falla en el enlace de comunicaciones del proveedor Entel. Se delega operación de forma Local con tiempo de respuesta de 2 horas, según IL 2026001208.	13/05/2026	12:47	13/05/2026	16:43

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Imelsa -Crell	Hot Line F/S.	22/12/2022	14:30		
KDM	Hot line principal y respaldo F/S.	09/04/2026	14:00		
LAP	Hot Line Principal F/S.	08/01/2025	09:08		
On Group	Hot Line Principal y Respaldo F/S	02/05/2026	07:30		
San Andrés	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	05/10/2025	07:00		
Tinguiririca Energía	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	12/05/2026	07:30		
Ucuquer	Hot Line Respaldo F/S.	25/12/2025	09:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE - Transmisión	S/E Ejército interruptor B4 abierto y Guindo interruptor B4 abierto para disminuir profundidad de falla en zona de Concepción.	03/11/2025	20:26		
CGE - Transmisión	SS/EE Angol y Nahuelbuta transferidas a S/E Epuleufu por control de tensión en S/E Angol.	26/01/2026	14:48		
CGE - Transmisión	S/E Pitrufquén abiertos interruptores 52B1 y 52B2 (correspondientes a la LT 66kV Pitrufquén - Lastarria) para minimizar profundidad de falla ante la salida intempestiva de BP1 220kV en S/E Temuco.	25/04/2026	19:56	13/05/2026	05:14
CGE - Transmisión	S/E Lautaro abierto 52B2 (desenmallados sistemas 220/66 kV entre SS/EE Temuco y Los Peumos), por disminucióin de profundidad de falla ante la salida intempestiva de la barra de 220 kV sección 1 en S/E Temuco.	09/05/2026	21:50	13/05/2026	05:40
CGE - Transmisión	S/E Los Ángeles transformador N° 3 de 154/66 kV, 75 MVA transferido a S/E Duqueco por control transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	12/05/2026	06:46	13/05/2026	00:40
CGE - Transmisión	S/E Pitrufquén abiertos interruptores 52B1 y 52B2 (correspondientes a la LT 66kV Pitrufquén - Lastarria) por control transferencia LT 66kV Temuco - Padre las Casas.	13/05/2026	10:10	13/05/2026	18:40
CGE - Transmisión	SS/EE Manso de Velasco y El Avellano se transfieren hacia S/E Los Varones por control transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	13/05/2026	18:23	13/05/2026	22:37
Celeoredes	C. Carena queda en servicio hacia a línea de 44 kV Carena - Lo Prado.	03/02/2026	21:29		
Celeoredes	S/E Las Vegas abierto 52H6 línea de 110 kV Esperanza, por control transferencia de ATR1 220/110 kV 200 MVA de S/E Río Aconcagua.	12/05/2026	17:46		
Celeoredes	S/E Las Vegas abierto 52H8 línea de 110 kV Esperanza, por control transferencia de ATR1 220/110 kV 200 MVA de S/E Río Aconcagua.	12/05/2026	18:47		
Ferrovial	S/E Punta Sierra interruptores J12 y J13 por bloqueo en la protección diferencial de barra N°1, según IL 2026000921.	16/04/2026	11:35		
Pacific Hydro	S/E Punta Sierra interruptores J1, J6 y J7 por bloqueo en la protección diferencial de barra N°1, según IL 2026000921.	16/04/2026	11:56		
STS	S/E Negrete 52B2 cerrado y 52B1 Abierto por control de transferencias de Línea 66 kV Buenos Aires - Negrete.	26/01/2026	19:14		
STS	S/E Laja 52B3 cerrado y 52B2 abierto, transferidos consumos de S/E Laja a S/E Señoraza por precaución ante la posibilidad de robo de conductor a la línea 66 kV Charrúa - Laja.	09/04/2026	00:00		
Transelec	S/E Pullinque interruptores 52B3 y 52B5 abiertos por disminución de profundidad de falla en zona 66kV entre SS/EE Temuco, Lastarria y Valdivia.	06/05/2026	08:04	13/05/2026	05:24
Transelec	S/E Parral se transfiere hacia S/E Maule 154 kV por control de transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	13/05/2026	09:29	13/05/2026	10:11
Transelec	S/E Pullinque interruptores 52B3 y en S/E Los Lagos, abiertos por control transferencia LT 66kV Lastarria - Loncoche.	13/05/2026	10:22		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
COIESA	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	12/05/2026	22:25	13/05/2026	02:07
COIESA	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	13/05/2026	05:49	13/05/2026	08:26
COIESA	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	13/05/2026	22:14		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerro Huichahue - Ciruelos 1.	13/05/2026	02:22	13/05/2026	08:47
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerro Huichahue - Seccionadora Pichirropulli 1.	13/05/2026	02:22	13/05/2026	08:46
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	12/05/2026	17:54	13/05/2026	08:20
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	13/05/2026	18:50		
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1.	12/05/2026	10:33		
Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 1	12/05/2026	21:33	13/05/2026	08:54
Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 2.	13/05/2026	02:18	13/05/2026	07:23
Transelec	Línea de 220 kV Cóndores - Parinacota.	13/05/2026	08:52		
Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 1	13/05/2026	17:50		