COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Viernes 15 de Mayo del 2026

1.1. Centrales

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.00	0.00		
BESS Alfalfal VR2	168.15	194.21	15.50 %	
BESS Andes	0.00	0.00		
BESS Andes IV	641.22	711.74	11.00 %	
BESS Andes Solar IIA	260.74	242.47	-7.01 %	
BESS Andes Solar IIB	529.34	454.69	-14.10 %	
BESS Andes Solar III	667.87	757.72	13.45 %	
BESS Angamos	0.00	0.00		
BESS Arena	453.35	962.75	112.36 %	
BESS Arenales	0.00	40.03		
BESS Arica	1.94	1.47	-24.23 %	
BESS Bolero	378.53	393.90	4.06 %	
BESS Capricornio	256.27	209.00	-18.45 %	
BESS Chaca	0.00	0.00		
BESS Cochrane	0.00	0.00		RO
BESS Coya	678.17	558.66	-17.62 %	
BESS Desierto de Atacama	79.56	222.20	179.29 %	
BESS Diego de Almagro Sur	31.04	15.34	-50.58 %	
BESS Don Humberto	256.34	104.09	-59.39 %	
BESS Fragata	0.00	7.91		
BESS Gabriela	0.00	0.00		
BESS Huatacondo	282.36	0.00	-100.00 %	
BESS La Cabaña	75.53	65.54	-13.23 %	
BESS Manzano	267.05	108.65	-59.31 %	
BESS María Elena	170.94	102.90	-39.80 %	
BESS Nueva Imperial	0.00	0.00		
BESS Nuevo Quillagua	570.00	450.85	-20.90 %	
BESS Nuevo Quillagua II	630.00	476.06	-24.43 %	
BESS Punta Sierra	5.82	0.00	-100.00 %	
BESS Rita del Maitén	0.00	0.00		
BESS Salvador	242.50	232.70	-4.04 %	
BESS San Andrés	189.34	169.43	-10.52 %	
BESS Tamaya	407.40	377.91	-7.24 %	
BESS Tocopilla	579.75	827.64	42.76 %	
BESS Uribe Solar	4.55	2.06	-54.73 %	
BESS Víctor Jara	1019.25	703.14	-31.01 %	
BESS del Desierto	1034.38	504.52	-51.22 %	
CSP Cerro Dominador	0.00	887.97		
GEO Cerro Pabellon	0.00	0.00		
HE Angostura	2221.74	1891.00	-14.89 %	RO
HE Antuco	2855.35	2600.16	-8.94 %	RO
HE Canutillar	2343.51	2549.70	8.80 %	
HE Cipreses	1320.00	1133.20	-14.15 %	RO
HE Colbún	2400.00	2395.80	-0.17 %	LF
HE El Toro	4010.02	1690.00	-57.86 %	LF, RO
HE Los Cóndores	2240.00	2348.44	4.84 %	RO
HE Machicura	1267.96	582.90	-54.03 %	
HE Pangue	2342.53	2799.95	19.53 %	RO
HE Pehuenche	3023.45	3035.18	0.39 %	RO
HE Pilmaiquén	691.20	794.48	14.94 %	
HE Ralco	2797.11	3158.79	12.93 %	RO
HE Rapel	189.50	396.89	109.44 %	RO
HP Abanico	589.01	586.70	-0.39 %	
HP Alfalfal	1089.50	1072.26	-1.58 %	
HP Alfalfal 2	0.00	0.00		
HP Ancoa	31.20	24.60	-21.15 %	
HP Blanco	0.00	0.00		
HP Capullo	215.80	212.80	-1.39 %	
HP Carilafquen	240.00	161.09	-32.88 %	
HP Chacabuquito	168.00	163.10	-2.92 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
HP Chacayes	629.58	451.60	-28.27 %	
HP Chapiquina	72.00	107.65	49.51 %	
HP Convento Viejo	0.00	0.00		
HP Coya	0.00	0.00		
HP Cumbres	192.00	188.67	-1.73 %	
HP Curillinque	1524.62	1377.09	-9.68 %	
HP Digua	0.00	0.00		
HP El Paso	131.00	126.70	-3.28 %	
HP El Pinar	69.60	40.45	-41.88 %	
HP Florida II	48.00	60.80	26.67 %	
HP Guayacán	118.32	117.20	-0.95 %	
HP Hornitos	0.00	0.00		
HP Isla	840.00	791.84	-5.73 %	
HP Itata	126.00	162.40	28.89 %	
HP Juncal	144.00	164.30	14.10 %	
HP La Confluencia	0.00	470.00		
HP La Higuera	685.00	611.24	-10.77 %	
HP La Mina	235.39	219.80	-6.62 %	
HP Laja I	202.84	232.70	14.72 %	
HP Las Lajas	709.10	693.78	-2.16 %	
HP Lican	161.00	122.13	-24.14 %	
HP Lircay	0.00	0.00		
HP Loma Alta	679.29	558.83	-17.73 %	
HP Los Hierros	0.00	0.00		
HP Los Hierros II	0.00	0.00		PMG
HP Los Molles	35.25	48.81	38.47 %	
HP Los Quilos	297.00	289.20	-2.63 %	
HP Maitenes	0.00	0.00		
HP Malalcahuello	96.00	74.66	-22.23 %	
HP Mampil	236.00	225.57	-4.42 %	
HP Mocho	156.00	145.61	-6.66 %	
HP Palmucho	663.99	663.55	-0.07 %	
HP Peuchen	255.00	244.27	-4.21 %	
HP Providencia	120.00	89.80	-25.17 %	
HP Pullinque	345.00	292.96	-15.08 %	
HP Puntilla	132.50	109.00	-17.74 %	
HP Queltehues	384.00	406.21	5.78 %	
HP Quilleco	675.40	631.00	-6.57 %	
HP Rio Picoiquen	36.00	41.88	16.33 %	
HP Rucatayo	897.00	891.46	-0.62 %	
HP Rucue	1653.61	1643.00	-0.64 %	
HP Río Colorado	28.80	57.60	100.00 %	
HP San Andres	99.07	84.92	-14.28 %	
HP San Ignacio	595.06	266.50	-55.21 %	
HP Sauzal	510.00	404.98	-20.59 %	
HP Sauzal 60 Hz	0.00	0.00		
HP Sauzalito	48.43	79.85	64.88 %	
HP Volcán	170.10	201.54	18.48 %	
Nueva Renca FA_GLP	0.00	0.00		RO
Nueva Renca FA_GNL	0.00	0.00		RO
PE ANTOFAGASTA	415.50	917.72	120.87 %	
PE Alena	1115.80	994.01	-10.92 %	
PE Atacama	2580.10	1073.53	-58.39 %	
PE Aurora	1091.50	638.48	-41.50 %	
PE Cabo Leones 1	961.30	1171.75	21.89 %	
PE Cabo Leones 2	774.90	817.46	5.49 %	
PE Cabo Leones 3	1050.50	1267.05	20.61 %	
PE Calama	959.45	900.42	-6.15 %	
PE Campo Lindo	1078.88	702.06	-34.93 %	
PE Cancura	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PE Canela	84.21	99.72	18.42 %	
PE Canela 2	371.70	462.53	24.44 %	
PE Cardonal	244.51	261.75	7.05 %	
PE Cerro Tigre	793.40	512.82	-35.36 %	
PE Chequenes	540.00	198.69	-63.21 %	
PE Ckhúri	428.56	765.93	78.72 %	
PE Cuel	348.90	331.36	-5.03 %	
PE El Arrayán	1145.30	1275.52	11.37 %	
PE El Maitén	122.00	121.40	-0.49 %	
PE Horizonte Norte	361.83	607.70	67.95 %	
PE Horizonte Sur	332.06	521.00	56.90 %	
PE Kallpa	492.00	545.85	10.95 %	
PE La Cabaña	1617.24	1261.94	-21.97 %	
PE La Estrella	194.48	321.81	65.47 %	
PE La Flor	473.50	0.00	-100.00 %	
PE Lebu	112.70	18.19	-83.86 %	PMG
PE Llanos del Viento	158.82	755.08	375.43 %	
PE Lomas de Duqueco	766.86	781.74	1.94 %	
PE Los Buenos Aires	317.60	254.98	-19.72 %	
PE Los Cerrillos	249.66	285.95	14.54 %	
PE Los Cururos	949.08	1170.38	23.32 %	
PE Los Olmos	1431.80	1315.29	-8.14 %	
PE Malleco Norte	1168.04	1203.75	3.06 %	
PE Malleco Sur	1641.95	1698.51	3.44 %	
PE Manantiales	135.75	146.15	7.66 %	
PE Mesamavida	1055.04	713.75	-32.35 %	
PE Monte Redondo	278.03	387.06	39.22 %	
PE Negrete	476.17	436.69	-8.29 %	
PE Pampa Fidelia	0.00	0.00		
PE Puelche Sur	1592.90	1119.45	-29.72 %	
PE Punta Colorada	1.60	0.14	-91.25 %	
PE Punta Palmeras	372.35	369.24	-0.84 %	
PE Punta Sierra	905.30	1043.70	15.29 %	
PE Punta de Talca	28.64	671.94	2246.16 %	
PE Renaico	1222.63	1027.64	-15.95 %	
PE Renaico II	2394.90	2010.17	-16.06 %	
PE San Gabriel	2262.55	2022.93	-10.59 %	
PE San Juan	1480.30	1271.80	-14.08 %	
PE San Matías	1176.34	861.32	-26.78 %	
PE San Pedro	356.90	219.25	-38.57 %	
PE San Pedro 2	387.20	234.13	-39.53 %	
PE Sarco	705.20	589.65	-16.39 %	
PE Sierra Gorda Este	902.79	915.57	1.42 %	
PE Talinay Oriente	798.52	955.19	19.62 %	
PE Talinay Poniente	822.24	815.90	-0.77 %	
PE Taltal	194.15	94.31	-51.42 %	
PE Tchamma	1730.60	1658.97	-4.14 %	
PE Tolpan Sur	1257.75	1185.23	-5.77 %	
PE Totoral	308.78	360.00	16.59 %	
PE Ucuquer 2	44.10	50.55	14.63 %	
PE Valle de los Vientos	540.72	404.95	-25.11 %	
PFV Almeyda	309.60	325.93	5.27 %	
PFV Andes Solar	109.10	123.12	12.85 %	
PFV Andes Solar II-A	316.02	436.44	38.11 %	
PFV Andes Solar II-B	794.89	821.87	3.39 %	
PFV Andes Solar III	883.25	864.32	-2.14 %	
PFV Andes Solar IV	894.39	1026.79	14.80 %	
PFV Atacama Solar II	106.16	506.50	377.11 %	
PFV Azabache	439.70	386.79	-12.03 %	
PFV Bolero	633.80	627.26	-1.03 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PFV CEME 1	0.00	1868.00		
PFV Campos del Sol	2602.82	2329.22	-10.51 %	
PFV Capricornio	461.02	353.80	-23.26 %	
PFV Carrera Pinto	44.00	12.80	-70.91 %	
PFV Cerro Dominador	612.20	666.72	8.91 %	
PFV Chañares	192.90	192.81	-0.05 %	
PFV Conejo	616.50	530.49	-13.95 %	
PFV Coya	1114.33	807.56	-27.53 %	
PFV Desierto de Atacama	1288.59	1313.20	1.91 %	
PFV Diego de Almagro	54.20	59.30	9.41 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1096.61	1107.40	0.98 %	
PFV Domeyko	669.81	757.30	13.06 %	
PFV Don Humberto	234.38	211.97	-9.56 %	
PFV Doña Antonia	117.50	82.72	-29.60 %	
PFV Doña Carmen	53.90	60.53	12.30 %	
PFV El Aguila	13.70	9.93	-27.52 %	PMG
PFV El Pelicano	503.40	523.70	4.03 %	
PFV El Romero	824.60	1046.70	26.93 %	
PFV Elena	439.20	214.63	-51.13 %	
PFV Estela Solar	0.00	578.24		
PFV Estepa Solar	1121.66	648.53	-42.18 %	
PFV Finis Terrae	1649.20	1678.64	1.79 %	
PFV Gabriela	0.00	0.00		
PFV Gran Teno	654.80	402.23	-38.57 %	
PFV Granja Solar	748.30	449.79	-39.89 %	
PFV Guanchoi	2314.57	2067.32	-10.68 %	
PFV Huatacondo	455.67	0.00	-100.00 %	
PFV Jama	419.52	129.36	-69.16 %	
PFV Javiera	317.56	345.54	8.81 %	
PFV LOS NARANJOS	32.64	20.32	-37.75 %	PMG
PFV La Cruz Solar	375.30	318.83	-15.05 %	
PFV La Huayca II	140.90	137.37	-2.51 %	
PFV La Huella	334.16	411.18	23.05 %	
PFV La Silla	9.31	8.37	-10.10 %	PMG
PFV Lalackama	400.80	333.05	-16.90 %	
PFV Lalackama II	80.83	102.73	27.09 %	
PFV Las Salinas	1265.07	1284.90	1.57 %	
PFV Leyda	467.10	254.98	-45.41 %	
PFV Libélula	285.25	151.17	-47.00 %	
PFV Llano de Llampos	479.70	523.52	9.13 %	
PFV Los Loros	276.90	83.51	-69.84 %	
PFV Luz del Norte	644.00	682.55	5.99 %	
PFV Malgarida	1134.90	1080.64	-4.78 %	
PFV Manzano	263.28	158.47	-39.81 %	
PFV María Elena	121.05	253.07	109.06 %	
PFV Meseta de los Andes	174.26	174.80	0.31 %	
PFV Nuevo Quillagua	698.50	553.76	-20.72 %	
PFV Nuevo Quillagua II	791.60	542.56	-31.46 %	
PFV Pampa Camarones	45.80	43.17	-5.74 %	PMG
PFV Pampa Solar Norte	308.66	313.70	1.63 %	
PFV Pampa Tigre	619.10	672.19	8.58 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	45.10	44.07	-2.28 %	PMG
PFV Pozo Almonte Solar III	110.60	79.03	-28.54 %	
PFV Quilapilun	138.70	156.88	13.11 %	
PFV Rio Escondido	580.40	805.24	38.74 %	
PFV Salvador	286.95	326.99	13.95 %	
PFV San Andres	197.89	188.95	-4.52 %	
PFV San Pedro	623.75	511.60	-17.98 %	
PFV Santa Isabel	856.91	768.30	-10.34 %	
PFV Santiago	337.13	282.00	-16.35 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PFV Sol de Lila	865.46	973.84	12.52 %	
PFV Sol de los Andes	309.63	246.30	-20.45 %	
PFV Sol del Desierto	1420.98	1501.99	5.70 %	
PFV Taira	880.17	372.18	-57.71 %	
PFV Tamango	119.05	98.04	-17.65 %	
PFV Tamarico Etapa 2	615.24	897.88	45.94 %	
PFV Tamaya Solar	505.22	485.11	-3.98 %	
PFV Toledo	62.90	0.00	-100.00 %	
PFV Uribe Solar	230.10	130.56	-43.26 %	
PFV Usya	291.56	268.23	-8.00 %	
PFV Valle Escondido	580.22	509.29	-12.22 %	
PFV Valle del Sol	875.67	973.84	11.21 %	
PFV Víctor Jara	1507.10	1376.07	-8.69 %	
PFV Willka	563.58	618.05	9.66 %	
PMG HP Aillin	5.77	17.11	196.53 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	28.91	28.80	-0.38 %	PMG
PMG HP Callao	19.34	15.23	-21.25 %	PMG
PMG HP Carena	0.00	0.00		
PMG HP Chiburgo	0.00	112.00		
PMG HP Cipresillos	31.20	24.03	-22.98 %	
PMG HP Corrales	0.00	34.88		PMG
PMG HP Correntoso	72.00	67.70	-5.97 %	PMG
PMG HP Don Eugenio	31.03	31.02	-0.03 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.00	0.00		PMG
PMG HP El Rincón	5.76	5.68	-1.39 %	PMG
PMG HP Florida	0.00	0.00		PMG
PMG HP Florida III	55.20	52.80	-4.35 %	PMG
PMG HP Juncalito	0.00	0.00		PMG
PMG HP La Confianza	7.20	6.23	-13.47 %	PMG
PMG HP Las Nieves	36.00	40.11	11.42 %	
PMG HP Llauquereo	12.91	22.95	77.77 %	PMG
PMG HP MC1	141.59	99.98	-29.39 %	PMG
PMG HP MC2	36.93	30.30	-17.95 %	PMG
PMG HP MC3	36.00	37.65	4.58 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.00	55.60	-22.78 %	PMG
PMG HP Nalcas	62.40	73.34	17.53 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	120.35	119.60	-0.62 %	PMG
PMG HP Palacios	0.00	0.00		PMG
PMG HP Palmar	72.00	78.03	8.38 %	PMG
PMG HP Piedras Negras	40.68	41.87	2.93 %	PMG
PMG HP Pulelfu	152.40	148.18	-2.77 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	49.90	42.44	-14.95 %	
PMG HP Renaico	113.16	140.30	23.98 %	PMG
PMG HP Río Huasco	22.20	19.23	-13.38 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.00	0.00		PMG
PMG PE La Esperanza	148.39	113.08	-23.80 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	24.25	33.91	39.84 %	PMG
PMG PFV Antay	53.20	60.16	13.08 %	PMG
PMG PFV Caimanes	0.90	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV Calderaza	0.00	0.00		PMG
PMG PFV Caleu	57.90	31.66	-45.32 %	
PMG PFV Caracas II	14.42	30.74	113.18 %	PMG
PMG PFV Castilla	12.80	17.04	33.12 %	PMG
PMG PFV Chercan	32.95	35.92	9.01 %	
PMG PFV Conguillío	41.80	0.00	-100.00 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMG PFV De los Andes	50.60	54.58	7.87 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	22.70	52.64	131.89 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	36.09	38.22	5.90 %	PMG
PMG PFV Emilia	22.18	17.20	-22.45 %	PMG
PMG PFV Esperanza	2.20	11.79	435.91 %	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	8.45	9.70	14.79 %	PMG
PMG PFV Guindo Santo	31.39	28.23	-10.07 %	PMG
PMG PFV Llancay	5.12	33.75	559.18 %	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	3.30	1.30	-60.61 %	PMG
PMG PFV Lucas Solar	32.74	36.27	10.78 %	PMG
PMG PFV Machicura	17.90	16.50	-7.82 %	PMG
PMG PFV North West	51.12	57.79	13.05 %	PMG
PMG PFV Palermo	8.82	31.52	257.37 %	PMG
PMG PFV Parque Cauquenes	33.69	28.17	-16.38 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	9.63	31.15	223.47 %	PMG
PMG PFV Peumo Yungay	32.13	20.40	-36.51 %	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	7.86	9.09	15.65 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.20	0.44	120.00 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	75.40	65.90	-12.60 %	PMG
PMG PFV Quilmo	19.30	28.22	46.22 %	PMG
PMG PFV Raulí	25.13	18.50	-26.38 %	PMG
PMG PFV Rucasol	0.00	0.00		PMG
PMG PFV SDGx01	3.10	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV San Bernardo	0.00	0.00		PMG
PMG PFV Sol del Norte	45.30	46.68	3.05 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	4.64	22.52	385.34 %	PMG
PMG PFV Tutuvén	26.55	22.10	-16.76 %	
PMG PFV Venezia	26.51	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV Villa Longaví	6.15	17.37	182.44 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.00	0.00		PMG
PMG TER CMPC Tissue	0.00	33.80		PMG
PMG TER Calle Calle	0.00	0.00		PMG
PMG TER Celco	120.00	135.30	12.75 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.00	0.00		PMG
PMG TER Concón	0.00	0.00		PMG
PMG TER Constitución	0.00	0.00		PMG
PMG TER El Totoral	0.00	0.00		PMG
PMG TER Las Vegas	0.00	0.00		PMG
PMG TER Licantén	0.00	0.00		PMG
PMG TER Linares Norte	0.00	0.00		PMG
PMG TER Maule	0.00	0.00		PMG
PMG TER Placilla	0.00	0.00		PMG
PMG TER Quintay	0.00	0.00		PMG
PMG TER San Gregorio	0.00	0.00		PMG
PMGD HP Don Tito	16.02	6.51	-59.36 %	PMG
PMGD PFV Arica	37.19	44.83	20.54 %	
PMGD PFV Tallado	18.90	17.60	-6.88 %	
SAE Arica II	147.73	131.72	-10.84 %	
SAE Lile	0.00	0.00		
SAE PE Punta de Talca	0.00	0.00		
SAE PE Kallpa	0.00	54.70		
SAE PFV Doña Antonia	0.00	0.00		
SAE PFV Elena	480.00	624.38	30.08 %	
SAE PFV Estela Solar	0.00	323.26		
SAE PFV Estepa Solar	532.77	807.47	51.56 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
SAE PFV Libélula	912.09	1147.20	25.78 %	
SAE PFV Los Loros	141.82	185.12	30.53 %	
SAE PFV Sol de los Andes	0.00	0.00		
SAE PFV Tamarico	0.00	0.00		
SAE PFV Willka	0.00	0.17		
SAE Salvador II	0.00	0.00		
SAE San Andrés II	0.00	0.00		
SAE TER Santa Marta	0.00	0.00		
TER Andes Generación Diésel	0.00	0.00		
TER Angamos-ANG1	4024.88	4402.13	9.37 %	RO
TER Angamos-ANG2	5629.12	5672.01	0.76 %	RO
TER Antilhue	0.00	0.00		
TER Arauco	0.00	0.00		
TER Arauco MAPA	2400.00	1852.26	-22.82 %	
TER Arica-GMAR	0.00	0.00		
TER Arica-M1AR	0.00	0.00		
TER Arica-M2AR	0.00	0.00		
TER Atacama 1 Diésel	0.00	0.00		RO
TER Atacama 1 GNL	0.00	0.00		RO
TER Atacama 1 Gas Arg	0.00	0.00		RO
TER Atacama 2 Diésel	0.00	0.00		
TER Atacama 2 GNL	5048.16	5066.70	0.37 %	
TER Atacama 2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER CBB Centro Diésel	0.00	0.00		
TER CBB Centro FO6	0.00	0.00		
TER CMPC Bucalemu	240.00	66.30	-72.38 %	
TER CMPC Cordillera GNL	0.00	0.00		
TER CMPC Cordillera Gas Arg	270.00	324.00	20.00 %	
TER CMPC Laja	0.00	0.00		
TER CMPC Pacífico	552.00	481.70	-12.74 %	RO
TER CMPC Santa Fe	120.00	47.30	-60.58 %	PMG
TER Campiche	0.00	1411.00		RO
TER Candelaria 1 Diésel	0.00	0.00		
TER Candelaria 1 GNL	0.00	0.00		
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Candelaria 2 Diésel	0.00	0.00		
TER Candelaria 2 GNL	0.00	0.00		
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Cardones	0.00	0.00		
TER Cenizas	0.00	0.00		
TER Chagual	1.40	0.00	-100.00 %	
TER Cholguán	186.00	123.29	-33.72 %	
TER Chuyaca	0.00	0.00		
TER Cochrane-CCH1	4890.64	4418.46	-9.65 %	RO
TER Cochrane-CCH2	4876.80	4532.10	-7.07 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	630.96	969.00	53.58 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	492.00	1222.00	148.37 %	
TER Colihues Diésel	0.00	0.00		
TER Colihues HFO	0.00	0.00		
TER Colmito Diésel	0.00	0.00		DF
TER Colmito GNL	0.00	0.00		DF
TER Colmito Gas Arg	0.00	111.57		DF
TER Combarbala	0.00	0.00		
TER Coronel Diésel	0.00	0.00		RO
TER Coronel GNL	0.00	0.00		RO
TER Coronel Gas Arg	0.00	61.79		RO
TER Degañ	0.00	0.00		
TER Degañ 2	2.40	0.00	-100.00 %	
TER Diego de Almagro	0.00	0.00		
TER El Peñón	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER El Salvador	0.00	0.00		
TER Emelda	0.00	0.00		
TER Energía Pacífico	380.40	324.35	-14.73 %	RO
TER Escuadrón	30.00	14.88	-50.40 %	
TER Esperanza-DS1	0.00	0.00		
TER Esperanza-DS2	0.00	0.00		
TER Esperanza-TG1	0.00	0.00		
TER Guacolda 1	2416.00	2258.35	-6.53 %	LF
TER Guacolda 2	2306.38	2109.92	-8.52 %	LF, RO
TER Guacolda 3	2010.59	1234.48	-38.60 %	DF, RO
TER Guacolda 4	3145.79	3038.54	-3.41 %	RO
TER Guacolda 5	2848.08	2543.57	-10.69 %	RO
TER Horcones Diésel	0.00	0.00		
TER Huasco Diésel	0.00	0.00		
TER Huasco IFO	0.00	0.00		
TER IEM (Carbón)	0.00	0.00		
TER IEM (Diésel)	0.00	0.00		
TER IEM (Gas Natural Licuado)	0.00	0.00		
TER IEM (Gas Natural por ducto)	0.00	0.00		
TER Kelar Diésel	0.00	0.00		
TER Kelar GNL	0.00	0.00		
TER Kelar Gas Arg	0.00	0.00		
TER La Portada	0.00	0.00		PMG
TER Lautaro I	480.89	496.01	3.14 %	
TER Lautaro II	356.92	440.01	23.28 %	
TER Llanos Blancos	1.87	15.93	751.87 %	
TER Loma Los Colorados II	535.86	323.20	-39.69 %	
TER Los Espinos	0.00	0.00		
TER Los Guindos TG1	0.00	0.00		
TER Los Guindos TG2	0.00	0.00		
TER Los Pinos	0.00	0.00		
TER Los Vientos Diésel	0.00	0.00		
TER Los Vientos GNL	0.00	0.00		
TER Los Vientos Gas Arg	0.00	0.00		
TER Maitencillo	0.00	0.00		
TER Mantos Blancos	0.00	0.00		
TER Masisa	264.00	157.41	-40.38 %	
TER Mejillones-CTA	0.00	0.00		
TER Mejillones-CTH	4260.96	3846.18	-9.73 %	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.00	0.00		
TER Mejillones-CTM3 GNL	1399.57	1836.21	31.20 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B GNL	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.00	0.00		
TER Nehuenco I Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco I GNL	536.92	545.00	1.50 %	
TER Nehuenco I Gas Arg	506.00	1146.00	126.48 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco II GNL	3802.87	4017.00	5.63 %	
TER Nehuenco II Gas Arg	2963.19	3414.00	15.21 %	
TER Newen Diésel	0.00	0.00		
TER Newen GNL	0.00	0.00		
TER Newen Gas Arg	0.00	0.00		
TER Newen Otros	0.00	0.00		
TER Norgener-NTO1	0.00	0.00		
TER Norgener-NTO2	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea	0.00	97.21		LF
TER Nueva Aldea I	0.00	0.00		LF
TER Nueva Aldea II	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Nueva Aldea III	0.00	0.00		
TER Nueva Renca Diésel	0.00	0.00		RO
TER Nueva Renca GNL	0.00	0.00		RO
TER Nueva Renca Gas Arg	6495.04	6879.00	5.91 %	RO
TER Nueva Ventanas	4607.85	4023.00	-12.69 %	LF, RO
TER Olivos	0.00	0.00		
TER PAS Mejillones	408.00	535.53	31.26 %	
TER Pajonales	2.00	0.00	-100.00 %	
TER Punta Colorada Diésel	0.00	0.00		
TER Punta Colorada IFO	0.00	0.00		
TER Quintero 1A Diésel	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1A GNL	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1A Gas Arg	0.00	1038.00		RO
TER Quintero 1B Diésel	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1B GNL	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1B Gas Arg	882.54	933.00	5.72 %	RO
TER Renca	0.00	0.00		
TER San Isidro I Diésel	0.00	0.00		
TER San Isidro I GNL	0.00	0.00		
TER San Isidro I Gas Arg	6781.31	7698.58	13.53 %	
TER San Isidro II Diésel	0.00	0.00		
TER San Isidro II GNL	0.00	0.00		
TER San Isidro II Gas Arg	6698.17	8013.19	19.63 %	
TER San Javier 1	0.00	0.00		
TER San Javier 2	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 1	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 2	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 3	0.00	0.00		
TER Santa Fe	516.00	1045.40	102.60 %	LF
TER Santa Lidia	0.00	0.00		
TER Santa Marta	360.24	137.30	-61.89 %	
TER Santa María	6578.97	6029.40	-8.35 %	
TER Taltal 1 Diesel	0.00	0.00		
TER Taltal 1 GNL	0.00	0.00		
TER Taltal 1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Taltal 2 Diesel	0.00	0.00		
TER Taltal 2 GNL	0.00	0.00		
TER Taltal 2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Tarapacá-TGTAR	0.00	0.00		
TER Teno	0.00	47.63		
TER Teno Gas GLP	0.00	0.00		
TER Termopacifico	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG1	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG2	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.00	0.00		LF
TER Tocopilla-TG3 GNL	120.00	93.38	-22.18 %	LF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.00	0.00		LF
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.00	0.00		
TER Tocopilla-U16 GNL	5261.60	4600.42	-12.57 %	
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Trapen	1.30	17.86	1273.85 %	
TER Trincao	6.48	42.19	551.08 %	
TER Ujina Diésel	0.00	0.00		
TER Ujina HFO	0.00	0.00		
TER Valdivia	454.00	848.19	86.83 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Viñales	528.00	528.54	0.10 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U1 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Yungay U2 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U2 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Yungay U3 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U3 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Yungay U4	0.00	0.00		
TOTAL	245,724.48	243,889.05	-0.75 %	

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LP: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P: Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin Información

1.2. PMGD

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
BESS Angamos	0.00	0.00		
BESS Arica	1.94	1.47	-24.23 %	
PMGD HP Allipén	46.62	60.26	29.26 %	
PMGD HP Alto Hospicio	10.29	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Arrayán	0.00	0.00		
PMGD HP Auxiliar del Maipo	33.12	28.44	-14.13 %	
PMGD HP Boquiamargo	9.30	7.46	-19.78 %	
PMGD HP Bureo	0.00	0.00		
PMGD HP Calíboro	20.79	20.76	-0.14 %	
PMGD HP Cavancha	45.78	44.52	-2.75 %	
PMGD HP Chanleufu II	76.62	76.93	0.40 %	
PMGD HP Collil	24.17	14.85	-38.56 %	
PMGD HP Contra	0.00	0.00		
PMGD HP Cosapilla	0.02	10.83	54050.00 %	
PMGD HP Cumpeo	50.98	65.24	27.97 %	
PMGD HP Curileufu	0.00	0.00		
PMGD HP Don Walterio	0.00	0.00		
PMGD HP Dongo	20.22	13.33	-34.08 %	
PMGD HP Donguil	5.03	4.05	-19.48 %	
PMGD HP Dosal	0.00	0.00		
PMGD HP Doña Hilda	12.48	13.21	5.85 %	
PMGD HP El Agrio	2.59	20.18	679.15 %	
PMGD HP El Arrayán	1.89	1.04	-44.97 %	
PMGD HP El Atajo	15.09	15.48	2.58 %	
PMGD HP El Brinco	1.02	1.33	30.39 %	
PMGD HP El Canelo	0.00	21.67		
PMGD HP El Colorado	17.40	11.47	-34.08 %	
PMGD HP El Diuto	40.63	48.36	19.03 %	
PMGD HP El Galpón	3.41	0.00	-100.00 %	
PMGD HP El Llano	0.01	0.00	-100.00 %	
PMGD HP El Manzano	53.16	59.48	11.89 %	
PMGD HP El Mirador	0.00	0.00		
PMGD HP El Portal	5.62	5.83	3.74 %	
PMGD HP El Toro Nº2	10.89	23.70	117.63 %	
PMGD HP El Tártaro	0.00	0.00		
PMGD HP Ensenada	24.71	23.57	-4.61 %	
PMGD HP Eyzaguirre	11.16	11.19	0.27 %	
PMGD HP La Arena	35.89	16.36	-54.42 %	
PMGD HP La Bifurcada	1.85	2.53	36.76 %	
PMGD HP La Compañía II	45.85	43.62	-4.86 %	
PMGD HP La Montaña	10.20	6.28	-38.43 %	
PMGD HP La Montaña II	0.00	0.00		
PMGD HP La Paloma	0.00	0.00		
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	7.98	8.21	2.88 %	
PMGD HP Las Flores	77.86	73.69	-5.36 %	
PMGD HP Las Vertientes	38.63	40.61	5.13 %	
PMGD HP Los Bajos	29.99	21.74	-27.51 %	
PMGD HP Los Colonos	0.00	0.00		
PMGD HP Los Corrales	20.28	56.86	180.37 %	
PMGD HP Los Corrales II	20.44	18.55	-9.25 %	
PMGD HP Los Morros	6.40	6.37	-0.47 %	
PMGD HP Los Padres	0.00	0.00		
PMGD HP Los Portones	16.45	0.00	-100.00 %	
PMGD HP MSA-I	29.80	32.65	9.56 %	
PMGD HP Maisán	2.42	2.94	21.49 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD HP Mallarauco	76.49	78.69	2.88 %	
PMGD HP Maria Elena	0.00	3.19		
PMGD HP Melo	43.10	42.93	-0.39 %	
PMGD HP Molinera Villarrica	4.47	3.47	-22.37 %	
PMGD HP Muchi	4.65	5.35	15.05 %	
PMGD HP Munilque	0.00	0.00		
PMGD HP Munilque II	0.00	0.00		
PMGD HP Panguipulli	0.00	0.00		
PMGD HP Pehui	0.00	0.00		
PMGD HP Pichilonco	14.25	7.34	-48.49 %	
PMGD HP Picoltué	0.00	0.00		
PMGD HP Piutel	5.09	6.10	19.84 %	
PMGD HP Puclaro	13.13	12.62	-3.88 %	
PMGD HP Purísima	8.09	7.57	-6.43 %	
PMGD HP Quillaileo	5.41	8.87	63.96 %	
PMGD HP Reca	22.58	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Robleria	0.00	0.00		
PMGD HP Río Mulchén	20.04	14.58	-27.25 %	
PMGD HP Río Trueno	132.88	106.67	-19.72 %	
PMGD HP Santa Elena	26.31	21.74	-17.37 %	
PMGD HP Santa Isabel	12.70	9.31	-26.69 %	
PMGD HP Santa Rosa	3.03	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Sauce Andes	0.00	0.00		
PMGD HP Trailelfú	32.40	20.18	-37.72 %	
PMGD HP Tranca del Toro	0.00	0.00		
PMGD HP Tranquil	36.57	28.70	-21.52 %	
PMGD HP Truful Truful	16.42	16.83	2.50 %	
PMGD PE El Arrebol	138.00	177.15	28.37 %	
PMGD PE El Nogal	126.24	130.03	3.00 %	
PMGD PE Huajache	0.00	0.00		
PMGD PE Las Peñas	127.81	164.71	28.87 %	
PMGD PE Lebu III	80.23	24.86	-69.01 %	
PMGD PE Raki	0.00	0.00		
PMGD PE Ucuquer	9.20	64.81	604.46 %	
PMGD PFV Abastible Concon	0.00	0.00		
PMGD PFV Alameda	24.56	23.08	-6.03 %	
PMGD PFV Albatros	4.32	4.14	-4.17 %	
PMGD PFV Albor Solar	18.69	21.45	14.77 %	
PMGD PFV Alcaldesa	19.88	21.50	8.15 %	
PMGD PFV Alcon Solar	5.34	22.12	314.23 %	
PMGD PFV Alcázar	30.40	35.56	16.97 %	
PMGD PFV Aldebaran	6.45	19.03	195.04 %	
PMGD PFV Algarrobo	3.13	6.59	110.54 %	
PMGD PFV Alhué	5.24	14.16	170.23 %	
PMGD PFV Alianza	43.39	48.04	10.72 %	
PMGD PFV Alicahue	7.00	7.85	12.14 %	
PMGD PFV Alto Bellavista	8.89	21.42	140.94 %	
PMGD PFV Alto Solar	6.60	13.94	111.21 %	
PMGD PFV Altos de Til Til	2.40	3.69	53.75 %	
PMGD PFV Altos del Paico	0.00	0.00		
PMGD PFV Alturas de Ovalle	20.56	16.16	-21.40 %	
PMGD PFV Amanecer	30.44	34.37	12.91 %	
PMGD PFV Amparo del Sol	5.10	6.05	18.63 %	
PMGD PFV Anakena	31.97	42.00	31.37 %	
PMGD PFV Ancahual	16.91	28.57	68.95 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Andrómeda Solar	45.86	56.00	22.11 %	
PMGD PFV Angol Solar I	9.39	9.70	3.30 %	
PMGD PFV Antonia	7.36	8.25	12.09 %	
PMGD PFV Argomedo	8.14	25.97	219.04 %	
PMGD PFV Arica	37.19	44.83	20.54 %	
PMGD PFV Ariztía	3.58	6.42	79.33 %	
PMGD PFV Armazones	26.48	30.88	16.62 %	
PMGD PFV Aromo del Verano	4.32	7.36	70.37 %	
PMGD PFV Artemisa	15.80	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Astillas	30.34	51.71	70.44 %	
PMGD PFV Avel Solar	30.72	37.77	22.95 %	
PMGD PFV Avellano	20.47	24.92	21.74 %	
PMGD PFV Aviles	5.43	27.04	397.97 %	
PMGD PFV Axel Solar	8.91	9.43	5.84 %	
PMGD PFV Ayla	25.04	27.74	10.78 %	
PMGD PFV Añuñuca del Verano	12.32	7.49	-39.20 %	
PMGD PFV Ballota	0.00	0.06		
PMGD PFV Barcelona	5.12	24.01	368.95 %	
PMGD PFV Belenos Til Til	25.69	19.85	-22.73 %	
PMGD PFV Bellavista	11.79	6.45	-45.29 %	
PMGD PFV Belloto B XXVII	3.23	6.89	113.31 %	
PMGD PFV Belén	21.20	16.97	-19.95 %	
PMGD PFV Berrueco	18.11	26.99	49.03 %	
PMGD PFV Blu	8.44	11.11	31.64 %	
PMGD PFV Boix	9.75	7.70	-21.03 %	
PMGD PFV Buenas Yerbas	23.03	31.26	35.74 %	
PMGD PFV Bulnes	26.84	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Bulnes Barones	6.76	9.13	35.06 %	
PMGD PFV Bérgamo	3.30	7.87	138.48 %	
PMGD PFV CE Caldera	24.98	39.98	60.05 %	
PMGD PFV CUARZO	7.87	9.42	19.70 %	
PMGD PFV Cabildo Sunlight	29.59	27.74	-6.25 %	
PMGD PFV Cabilsol	10.35	7.71	-25.51 %	
PMGD PFV Cabimas	3.81	7.35	92.91 %	
PMGD PFV Cabrero	27.02	33.05	22.32 %	
PMGD PFV Cachiyuyo II	49.43	44.74	-9.49 %	
PMGD PFV Caimi	0.82	0.39	-52.44 %	
PMGD PFV Calama	72.80	64.06	-12.01 %	
PMGD PFV Calle Larga	2.90	4.05	39.66 %	
PMGD PFV Candelaria Solar	9.70	6.90	-28.87 %	
PMGD PFV Canelillo	11.21	8.28	-26.14 %	
PMGD PFV Canesa	3.60	8.51	136.39 %	
PMGD PFV Canquén	9.84	12.24	24.39 %	
PMGD PFV Cantera	4.75	10.69	125.05 %	
PMGD PFV Cantillana	7.70	23.26	202.08 %	
PMGD PFV Cara De Gallo	4.37	8.43	92.91 %	
PMGD PFV Caracoles	3.36	6.07	80.65 %	
PMGD PFV Caranca	11.99	13.71	14.35 %	
PMGD PFV Casa de Lata	9.96	15.29	53.51 %	
PMGD PFV Casabermeja	5.86	21.33	263.99 %	
PMGD PFV Casuto	2.90	3.68	26.90 %	
PMGD PFV Catemu	2.70	4.83	78.89 %	
PMGD PFV Cato Solar	5.07	6.83	34.71 %	
PMGD PFV Catán	2.00	3.83	91.50 %	
PMGD PFV Cauce Solar	54.38	70.39	29.44 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Cauquenes	9.86	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Cañones Sunlight	22.90	34.19	49.30 %	
PMGD PFV Cefalu Solar	2.93	10.05	243.00 %	
PMGD PFV Centauro Solar	12.04	16.92	40.53 %	
PMGD PFV Ceres Solar	6.24	40.10	542.63 %	
PMGD PFV Cetus	4.91	6.87	39.92 %	
PMGD PFV Chacabuco	16.10	20.31	26.15 %	
PMGD PFV Chacaico	26.56	29.50	11.07 %	
PMGD PFV Chalinga	7.13	4.50	-36.89 %	
PMGD PFV Chamonate Solar	36.58	58.29	59.35 %	
PMGD PFV Champa	14.12	24.11	70.75 %	
PMGD PFV Chancon	3.00	6.57	119.00 %	
PMGD PFV Chañar del Verano	16.12	18.65	15.69 %	
PMGD PFV Chequen Solar	35.95	23.36	-35.02 %	
PMGD PFV Chicauma Verano	44.50	30.28	-31.96 %	
PMGD PFV Chilener	0.00	0.00		
PMGD PFV Chillán Confluencia	3.91	5.69	45.52 %	
PMGD PFV Chillán Huambali	6.88	3.32	-51.74 %	
PMGD PFV Chillán Vicente Méndez	9.76	0.73	-92.52 %	
PMGD PFV Chiloé	5.96	29.89	401.51 %	
PMGD PFV Chimbarongo	3.70	2.14	-42.16 %	
PMGD PFV Chinchorro	39.20	49.31	25.79 %	
PMGD PFV Cholguan	6.84	6.94	1.46 %	
PMGD PFV Chuchiñi	15.35	8.17	-46.78 %	
PMGD PFV Cintac	2.94	2.04	-30.61 %	
PMGD PFV Cipres	4.22	17.98	326.07 %	
PMGD PFV Citrino	3.80	7.14	87.89 %	
PMGD PFV Ckilir	51.74	69.94	35.18 %	
PMGD PFV Clementina	21.95	19.58	-10.80 %	
PMGD PFV Cocharcas	4.93	6.19	25.56 %	
PMGD PFV Cocinillas	10.02	7.46	-25.55 %	
PMGD PFV Coinco	2.86	7.95	177.97 %	
PMGD PFV Colchagua	4.45	9.53	114.16 %	
PMGD PFV Colibri	5.74	8.48	47.74 %	
PMGD PFV Colina	40.81	20.97	-48.62 %	
PMGD PFV Collanco	6.30	31.12	393.97 %	
PMGD PFV Coltauco Almendro	2.68	8.22	206.72 %	
PMGD PFV Concorde	38.22	44.65	16.82 %	
PMGD PFV Condor Chepica	11.90	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Condor Pelvin	6.78	7.46	10.03 %	
PMGD PFV Condor Petorca	13.16	8.55	-35.03 %	
PMGD PFV Cordillerilla	9.42	2.59	-72.51 %	
PMGD PFV Corso	35.84	58.44	63.06 %	
PMGD PFV Cortijo	33.13	42.87	29.40 %	
PMGD PFV Covadonga	50.80	59.20	16.54 %	
PMGD PFV Coyunche	9.33	10.97	17.58 %	
PMGD PFV Crucero	10.20	1.81	-82.25 %	
PMGD PFV Cruz	15.49	9.55	-38.35 %	
PMGD PFV Curacavi	13.89	10.93	-21.31 %	
PMGD PFV Curaco	22.60	21.09	-6.68 %	
PMGD PFV Cuz Cuz	15.67	6.04	-61.46 %	
PMGD PFV Cóndor La Ligua	8.08	19.66	143.32 %	
PMGD PFV Dadinco	10.03	7.84	-21.83 %	
PMGD PFV Darlin	10.40	24.23	132.98 %	
PMGD PFV Diego de Almagro	44.95	53.11	18.15 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Don Andrónico	4.14	7.45	79.95 %	
PMGD PFV Don Enrique	33.61	42.64	26.87 %	
PMGD PFV Don Eugenio	12.96	10.99	-15.20 %	
PMGD PFV Don Jorge	6.23	12.30	97.43 %	
PMGD PFV Don Mariano	5.06	5.71	12.85 %	
PMGD PFV Don Martín	4.64	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Don Matías	9.36	5.87	-37.29 %	
PMGD PFV Don Renato	0.00	0.07		
PMGD PFV Don Rodrigo	2.78	13.79	396.04 %	
PMGD PFV Don Simón	19.42	15.56	-19.88 %	
PMGD PFV Doña Igna	4.01	10.26	155.86 %	
PMGD PFV Doña Regina	7.64	8.81	15.31 %	
PMGD PFV Doña Rubena	0.00	7.60		
PMGD PFV Doñihue	7.90	22.39	183.42 %	
PMGD PFV Drux	5.52	1.92	-65.22 %	
PMGD PFV Duqueco Solar	32.30	32.64	1.05 %	
PMGD PFV Dínamo	5.16	12.23	137.02 %	
PMGD PFV EA SF Graneros	6.60	7.54	14.24 %	
PMGD PFV EA SF Pichilemu	5.35	10.43	94.95 %	
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.00	0.00		
PMGD PFV Ea Maiten	2.43	7.33	201.65 %	
PMGD PFV Eclipse	30.00	31.27	4.23 %	
PMGD PFV El Boco	5.90	25.81	337.46 %	
PMGD PFV El Caiquén	7.31	26.18	258.14 %	
PMGD PFV El Cardenal	6.31	8.83	39.94 %	
PMGD PFV El Carpintero	9.68	48.56	401.65 %	
PMGD PFV El Castaño	6.98	26.95	286.10 %	
PMGD PFV El Caturro	25.62	29.49	15.11 %	
PMGD PFV El Cernicalo	10.07	5.10	-49.35 %	
PMGD PFV El Cernicalo II	10.07	4.79	-52.43 %	
PMGD PFV El Chercan	5.56	30.51	448.74 %	
PMGD PFV El Chincol	7.30	6.71	-8.08 %	
PMGD PFV El Chucao	4.04	6.63	64.11 %	
PMGD PFV El Cuervo	1.95	11.39	484.10 %	
PMGD PFV El Cóndor	4.23	2.63	-37.83 %	
PMGD PFV El Divisadero	11.79	11.43	-3.05 %	
PMGD PFV El Estero	6.79	6.84	0.74 %	
PMGD PFV El Flamenco	4.82	20.03	315.56 %	
PMGD PFV El Gaviotin	22.64	48.93	116.12 %	
PMGD PFV El Huaso	0.00	0.00		
PMGD PFV El Ingenio	22.43	24.29	8.29 %	
PMGD PFV El Interlocutor	3.91	8.36	113.81 %	
PMGD PFV El Laurel	5.91	20.01	238.58 %	
PMGD PFV El Litre	0.00	0.00		
PMGD PFV El Loro Choroy	4.91	26.43	438.29 %	
PMGD PFV El Mirlo	8.29	27.32	229.55 %	
PMGD PFV El Monte	3.99	7.50	87.97 %	
PMGD PFV El Monte Ampliación	6.74	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV El Palqui	9.74	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV El Picurio	5.40	7.34	35.93 %	
PMGD PFV El Pilpen	7.50	12.23	63.07 %	
PMGD PFV El Pitio	5.40	5.34	-1.11 %	
PMGD PFV El Piuquen	7.06	9.82	39.09 %	
PMGD PFV El Queltehue	8.30	12.26	47.71 %	
PMGD PFV El Quemado	7.30	0.00	-100.00 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV El Queule	13.80	15.57	12.83 %	
PMGD PFV El Rayador	22.39	46.61	108.17 %	
PMGD PFV El Reconquistador	10.49	8.74	-16.68 %	
PMGD PFV El Resplandor	6.58	8.77	33.28 %	
PMGD PFV El Roble	42.30	30.82	-27.14 %	
PMGD PFV El Romeral	5.57	13.35	139.68 %	
PMGD PFV El Salitral	15.79	11.05	-30.02 %	
PMGD PFV El Sauce	13.80	9.69	-29.78 %	
PMGD PFV El Sharon	3.02	9.47	213.58 %	
PMGD PFV El Tiuque	1.79	6.15	243.58 %	
PMGD PFV El Trigal	0.24	0.34	41.67 %	
PMGD PFV El Trile	5.58	26.73	379.03 %	
PMGD PFV El Trébol	4.03	8.76	117.37 %	
PMGD PFV El Turpial	13.16	14.70	11.70 %	
PMGD PFV El Zorzal	1.82	6.77	271.98 %	
PMGD PFV El Ñandú	10.27	15.17	47.71 %	
PMGD PFV Elvira	0.00	10.31		
PMGD PFV Enami Solar	16.81	13.16	-21.71 %	
PMGD PFV Encina III	3.54	14.24	302.26 %	
PMGD PFV Encino	3.91	6.90	76.47 %	
PMGD PFV Encon	9.40	19.86	111.28 %	
PMGD PFV Erinome	2.10	7.70	266.67 %	
PMGD PFV Escorial del Verano	9.55	5.41	-43.35 %	
PMGD PFV Esfena	29.21	14.92	-48.92 %	
PMGD PFV Esmeralda	2.83	6.23	120.14 %	
PMGD PFV FRAGATA	3.58	5.33	48.88 %	
PMGD PFV Falcón	5.10	12.30	141.18 %	
PMGD PFV Faramalla	7.38	8.00	8.40 %	
PMGD PFV Fardela Negra	7.94	11.88	49.62 %	
PMGD PFV Faro Santa Elena	0.00	0.00		
PMGD PFV Filomena	0.00	0.00		
PMGD PFV Flor del Llano	2.81	12.63	349.47 %	
PMGD PFV Florencia Solar	0.00	0.00		
PMGD PFV Foster	6.58	10.45	58.81 %	
PMGD PFV Fotovolt	0.00	0.00		
PMGD PFV Fotovolt Lin	3.08	12.15	294.48 %	
PMGD PFV Francisco	3.60	6.84	90.00 %	
PMGD PFV Fulgor	9.02	10.75	19.18 %	
PMGD PFV Fuster del Verano	35.95	33.20	-7.65 %	
PMGD PFV Fénix	50.05	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV GR Lemu	4.76	14.53	205.25 %	
PMGD PFV GR Peumo	5.87	29.78	407.33 %	
PMGD PFV GR Pitao	19.40	27.07	39.54 %	
PMGD PFV GR Rauli	5.57	24.33	336.80 %	
PMGD PFV GR Santa Rosa	5.94	29.16	390.91 %	
PMGD PFV Gabardo del Verano	39.66	14.47	-63.51 %	
PMGD PFV Gabriela	48.10	44.78	-6.90 %	
PMGD PFV Girasoles	4.82	10.11	109.75 %	
PMGD PFV Granada	21.10	13.52	-35.92 %	
PMGD PFV Granate	28.76	42.15	46.56 %	
PMGD PFV Guadalao	6.80	12.28	80.59 %	
PMGD PFV Guadalupe	27.59	7.14	-74.12 %	
PMGD PFV Guanaco Solar	21.92	25.88	18.07 %	
PMGD PFV Guarana	5.81	11.12	91.39 %	
PMGD PFV Génova	21.10	22.86	8.34 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Helios	10.28	9.06	-11.87 %	
PMGD PFV Hergo Los Sauces	5.52	7.41	34.24 %	
PMGD PFV Hijuela 4	8.51	8.23	-3.29 %	
PMGD PFV Homero	3.70	6.64	79.46 %	
PMGD PFV Hormiga	4.88	3.41	-30.12 %	
PMGD PFV Hornitos	1.86	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Hortensias	2.32	6.49	179.74 %	
PMGD PFV Huape	9.49	7.74	-18.44 %	
PMGD PFV Huaquelon	38.21	39.69	3.87 %	
PMGD PFV Huingan	20.69	27.95	35.09 %	
PMGD PFV Hurtado	8.81	9.95	12.94 %	
PMGD PFV ICB	0.00	0.00		
PMGD PFV ISIDRO	6.38	22.27	249.06 %	
PMGD PFV Idahue del Verano	2.95	7.18	143.39 %	
PMGD PFV Illapel 5X	5.90	5.71	-3.22 %	
PMGD PFV Independencia	10.85	8.68	-20.00 %	
PMGD PFV Itahue Solar	4.10	15.83	286.10 %	
PMGD PFV Jacarandá	7.64	7.16	-6.28 %	
PMGD PFV Jahuel	24.77	9.13	-63.14 %	
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	32.61	27.42	-15.92 %	
PMGD PFV Jaururo	4.40	7.77	76.59 %	
PMGD PFV Javiera Carrera	22.42	21.05	-6.11 %	
PMGD PFV Jilguero	3.42	5.28	54.39 %	
PMGD PFV José Soler Mallafré	4.76	3.18	-33.19 %	
PMGD PFV Kaufmann	0.00	0.00		
PMGD PFV Konda	3.10	3.97	28.06 %	
PMGD PFV La Acacia	18.50	25.20	36.22 %	
PMGD PFV La Blanquina	21.40	20.49	-4.25 %	
PMGD PFV La Brújula	8.20	9.14	11.46 %	
PMGD PFV La Chapeana	15.32	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV La Chimba Bis	8.71	9.15	5.05 %	
PMGD PFV La Cosecha	9.15	23.99	162.19 %	
PMGD PFV La Esperanza II	57.56	28.46	-50.56 %	
PMGD PFV La Estancia	7.35	8.54	16.19 %	
PMGD PFV La Foresta	3.03	9.80	223.43 %	
PMGD PFV La Frontera	31.57	22.17	-29.78 %	
PMGD PFV La Gamboina	16.42	13.95	-15.04 %	
PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight	21.71	26.62	22.62 %	
PMGD PFV La Huerta	3.15	8.97	184.76 %	
PMGD PFV La Lajuela	12.80	28.44	122.19 %	
PMGD PFV La Ligua	4.80	9.06	88.75 %	
PMGD PFV La Manga	20.54	9.70	-52.78 %	
PMGD PFV La Muralla	5.67	8.44	48.85 %	
PMGD PFV La Palma Solar	21.03	29.00	37.90 %	
PMGD PFV La Paz	35.81	22.51	-37.14 %	
PMGD PFV La Perla	15.75	18.99	20.57 %	
PMGD PFV La Rosa de Sharon	2.58	4.36	68.99 %	
PMGD PFV La Vendimia	33.33	29.39	-11.82 %	
PMGD PFV La Victoria	18.49	23.67	28.02 %	
PMGD PFV Lagunilla	15.70	9.48	-39.62 %	
PMGD PFV Laja Andino	28.20	42.40	50.35 %	
PMGD PFV Las Arboledas	2.78	8.22	195.68 %	
PMGD PFV Las Bandurrias	3.50	6.21	77.43 %	
PMGD PFV Las Cabras	6.35	9.41	48.19 %	
PMGD PFV Las Cachañas	6.59	29.75	351.44 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Las Catitas	5.16	22.35	333.14 %	
PMGD PFV Las Chacras	4.90	8.35	70.41 %	
PMGD PFV Las Chilcas	35.03	50.28	43.53 %	
PMGD PFV Las Codornices	5.00	8.59	71.80 %	
PMGD PFV Las Golondrinas	4.04	14.20	251.49 %	
PMGD PFV Las Guindillas	6.53	30.18	362.17 %	
PMGD PFV Las Lechuzas	4.90	6.49	32.45 %	
PMGD PFV Las Majadas	25.81	21.20	-17.86 %	
PMGD PFV Las Mercedes	3.08	7.17	132.79 %	
PMGD PFV Las Mollacas	15.32	6.81	-55.55 %	
PMGD PFV Las Palmas Verano	4.54	11.27	148.24 %	
PMGD PFV Las Palomas	9.90	10.35	4.55 %	
PMGD PFV Las Penitas	0.00	31.42		
PMGD PFV Las Perdices	4.90	6.44	31.43 %	
PMGD PFV Las Rojas	8.30	4.38	-47.23 %	
PMGD PFV Las Romazas	0.00	0.19		
PMGD PFV Las Tacas	10.02	10.60	5.79 %	
PMGD PFV Las Taguas	21.04	48.81	131.99 %	
PMGD PFV Las Tencas	5.25	31.22	494.67 %	
PMGD PFV Las Terrazas	13.80	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Las Torcazas	4.21	9.38	122.80 %	
PMGD PFV Las Tortolas	6.84	8.14	19.01 %	
PMGD PFV Las Turcas	8.10	10.36	27.90 %	
PMGD PFV Las Violetas	0.00	0.00		
PMGD PFV Lenga	12.95	16.34	26.18 %	
PMGD PFV Licura	0.00	0.06		
PMGD PFV Liebre Verano	7.58	27.45	262.14 %	
PMGD PFV Lilium	0.00	11.93		
PMGD PFV Lima	11.20	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Linares	5.47	20.21	269.47 %	
PMGD PFV Lince Solar	46.39	58.84	26.84 %	
PMGD PFV Lingue	3.73	11.92	219.57 %	
PMGD PFV Lipangue	4.00	9.71	142.75 %	
PMGD PFV Liquidambar	40.49	12.11	-70.09 %	
PMGD PFV Lirio del Campo	5.48	9.08	65.69 %	
PMGD PFV Litoral Sunlight	4.38	35.69	714.84 %	
PMGD PFV Llanos de Potroso	6.70	6.22	-7.16 %	
PMGD PFV Llay Llay	35.12	33.58	-4.38 %	
PMGD PFV Lloica	10.97	15.43	40.66 %	
PMGD PFV Lluta Solar	9.35	0.02	-99.79 %	
PMGD PFV Lo Boza	0.00	0.00		
PMGD PFV Lo Chacón	8.23	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Lo Conty	4.32	5.24	21.30 %	
PMGD PFV Lo Miguel	8.12	30.78	279.06 %	
PMGD PFV Lo Miranda	6.20	10.34	66.77 %	
PMGD PFV Lo Sierra	2.51	10.31	310.76 %	
PMGD PFV Lockma	52.70	63.54	20.57 %	
PMGD PFV Loica	2.54	7.72	203.94 %	
PMGD PFV Loma Tendida	11.83	3.71	-68.64 %	
PMGD PFV Lomas Coloradas	10.53	7.73	-26.59 %	
PMGD PFV Loncura	6.24	33.53	437.34 %	
PMGD PFV Loreto	2.90	2.61	-10.00 %	
PMGD PFV Los Banos	22.80	22.62	-0.79 %	
PMGD PFV Los Cisnes	5.28	28.57	441.10 %	
PMGD PFV Los Corrales del Verano	23.40	27.97	19.53 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Los Eucaliptos	0.00	7.61		
PMGD PFV Los Gorriones	13.75	6.64	-51.71 %	
PMGD PFV Los Jotes	8.48	7.57	-10.73 %	
PMGD PFV Los Lagos	3.92	7.00	78.57 %	
PMGD PFV Los Libertadores	6.90	22.36	224.06 %	
PMGD PFV Los Lirios	9.28	27.83	199.89 %	
PMGD PFV Los Magnolios	7.14	12.28	71.99 %	
PMGD PFV Los Molinos	25.80	45.30	75.58 %	
PMGD PFV Los Morros I	8.07	3.43	-57.50 %	
PMGD PFV Los Nogales	24.53	32.87	34.00 %	
PMGD PFV Los Paltos	3.90	6.60	69.23 %	
PMGD PFV Los Patos	7.90	8.59	8.73 %	
PMGD PFV Los Perales	10.61	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Los Puquios	0.00	0.00		
PMGD PFV Los Robles	1.80	5.26	192.22 %	
PMGD PFV Los Tauretes	11.42	5.47	-52.10 %	
PMGD PFV Los Tilos	12.61	13.16	4.36 %	
PMGD PFV Los Tordos	3.37	14.98	344.51 %	
PMGD PFV Luce Solar	6.00	9.59	59.83 %	
PMGD PFV Luders	3.60	6.81	89.17 %	
PMGD PFV Lumbreras	5.27	13.70	159.96 %	
PMGD PFV Lumilla	33.98	61.74	81.70 %	
PMGD PFV Luna	5.70	8.20	43.86 %	
PMGD PFV Luna del Norte	18.71	11.84	-36.72 %	
PMGD PFV Macao	7.02	24.62	250.71 %	
PMGD PFV Macarena Solar	6.18	7.46	20.71 %	
PMGD PFV Maikono	4.28	11.06	158.41 %	
PMGD PFV Maimalicán	38.62	40.44	4.71 %	
PMGD PFV Maitenlahue	3.22	10.71	232.61 %	
PMGD PFV Malaquita II	43.65	49.70	13.86 %	
PMGD PFV Malinke	4.14	4.67	12.80 %	
PMGD PFV Malloco	6.10	7.58	24.26 %	
PMGD PFV Malvilla	3.15	10.45	231.75 %	
PMGD PFV Manao	9.19	8.58	-6.64 %	
PMGD PFV Mandinga	5.60	29.94	434.64 %	
PMGD PFV Marambio	2.68	7.66	185.82 %	
PMGD PFV Marañon	41.31	62.80	52.02 %	
PMGD PFV Marchigue II	57.32	33.63	-41.33 %	
PMGD PFV Marchigue VII	4.74	6.47	36.50 %	
PMGD PFV Margarita X	5.57	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Marin	26.92	12.80	-52.45 %	
PMGD PFV María Dolores	31.15	38.92	24.94 %	
PMGD PFV María Pinto	5.81	10.54	81.41 %	
PMGD PFV Maule X	5.13	25.21	391.42 %	
PMGD PFV Meco Chillan	14.52	20.31	39.88 %	
PMGD PFV Meli	21.31	22.77	6.85 %	
PMGD PFV Membrillo	4.45	5.28	18.65 %	
PMGD PFV Mercurio Sur	2.89	4.38	51.56 %	
PMGD PFV Millahue	6.27	12.50	99.36 %	
PMGD PFV Milán A	3.38	7.82	131.36 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Mitchi	42.87	50.67	18.19 %	
PMGD PFV Montt	4.60	9.13	98.48 %	
PMGD PFV Mora	0.00	9.98		
PMGD PFV Mostazal	10.60	11.05	4.25 %	
PMGD PFV Moya	36.90	45.77	24.04 %	
PMGD PFV Mutupín	8.80	20.81	136.48 %	
PMGD PFV Nahuén	24.80	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Nan	18.01	20.13	11.77 %	
PMGD PFV Nazarino Verano	4.43	7.42	67.49 %	
PMGD PFV Newentun	4.33	25.46	487.99 %	
PMGD PFV Nihue	2.95	10.61	259.66 %	
PMGD PFV Norte Chico	4.30	6.61	53.72 %	
PMGD PFV Ocoa	7.00	10.97	56.71 %	
PMGD PFV Olivia	10.32	8.48	-17.83 %	
PMGD PFV Olivier	10.19	9.94	-2.45 %	
PMGD PFV Olivillo	0.00	36.30		
PMGD PFV Orion	5.92	7.05	19.09 %	
PMGD PFV Orquidea Solar	9.86	9.74	-1.22 %	
PMGD PFV Ovalle Norte	25.04	29.57	18.09 %	
PMGD PFV Ovejería	16.40	21.59	31.65 %	
PMGD PFV PAS1	75.90	69.00	-9.09 %	
PMGD PFV PSF Doña Florinda	0.00	0.00		
PMGD PFV PSF El Peral	24.74	20.89	-15.56 %	
PMGD PFV PSF Horizonte	14.28	15.98	11.90 %	
PMGD PFV PVP La Rosa	4.67	21.39	358.03 %	
PMGD PFV PVP Unihue	1.86	6.78	264.52 %	
PMGD PFV Pachira	5.57	21.01	277.20 %	
PMGD PFV Paillihue	33.56	20.94	-37.60 %	
PMGD PFV Paine	49.96	56.22	12.53 %	
PMGD PFV Palto Sunlight	7.43	35.58	378.87 %	
PMGD PFV Pama	5.40	7.91	46.48 %	
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	3.66	14.16	286.89 %	
PMGD PFV Panquehue II	9.36	15.04	60.68 %	
PMGD PFV Paraguay	11.20	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Paranal	9.17	10.47	14.18 %	
PMGD PFV Parque Bicentenario	3.06	6.50	112.42 %	
PMGD PFV Parque Curicura	35.51	23.21	-34.64 %	
PMGD PFV Parque Doña Berta	3.18	11.34	256.60 %	
PMGD PFV Parque El Olivar	31.88	39.66	24.40 %	
PMGD PFV Parque Farol Solar	50.65	39.52	-21.97 %	
PMGD PFV Parque Jotabeche	38.52	43.66	13.34 %	
PMGD PFV Parque La Colonia	15.74	25.43	61.56 %	
PMGD PFV Parque La Travesía	42.07	47.43	12.74 %	
PMGD PFV Parque Nancagua	3.97	21.64	445.09 %	
PMGD PFV Parque PVP Itihue	8.57	20.54	139.67 %	
PMGD PFV Parque PVP Mayos	3.26	8.03	146.32 %	
PMGD PFV Parque San Javier	3.58	15.31	327.65 %	
PMGD PFV Parque Santa Fe	23.30	26.80	15.02 %	
PMGD PFV Parque Valparaiso	21.64	20.54	-5.08 %	
PMGD PFV Pastrán	30.41	44.03	44.79 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Patagua	4.36	10.08	131.19 %	
PMGD PFV Patricia Del Verano	6.64	24.23	264.91 %	
PMGD PFV Pedreros	4.30	9.28	115.81 %	
PMGD PFV Pegasus	9.84	1.83	-81.40 %	
PMGD PFV Pellin	26.17	26.71	2.06 %	
PMGD PFV Pelumpen	9.49	6.21	-34.56 %	
PMGD PFV Penaflor	22.10	27.41	24.03 %	
PMGD PFV Pencahue	8.36	22.19	165.43 %	
PMGD PFV Pencahue Este	2.49	8.51	241.77 %	
PMGD PFV Pepa	17.70	23.38	32.09 %	
PMGD PFV Pequen	3.13	7.37	135.46 %	
PMGD PFV Peralillo	0.00	10.80		
PMGD PFV Perla del Norte	46.61	61.67	32.31 %	
PMGD PFV Perséfone	22.53	13.00	-42.30 %	
PMGD PFV Pesaro	4.38	10.84	147.49 %	
PMGD PFV Pica	0.65	0.98	50.77 %	
PMGD PFV Pichon	2.15	5.88	173.49 %	
PMGD PFV Picunche	30.81	28.45	-7.66 %	
PMGD PFV Piduco	2.70	9.68	258.52 %	
PMGD PFV Pilpilen	6.80	10.75	58.09 %	
PMGD PFV Piquero	7.00	43.67	523.86 %	
PMGD PFV Pirincho Solar	0.00	0.00		
PMGD PFV Pirque	2.60	3.96	52.31 %	
PMGD PFV Pitotoy	6.16	9.05	46.92 %	
PMGD PFV Pitra	7.42	12.15	63.75 %	
PMGD PFV Placilla	5.21	25.95	398.08 %	
PMGD PFV Playerito	9.50	9.31	-2.00 %	
PMGD PFV Playero	9.38	9.17	-2.24 %	
PMGD PFV Playeron	8.67	8.89	2.54 %	
PMGD PFV Plaza Sunlight	36.88	23.33	-36.74 %	
PMGD PFV Plomo Verano	3.91	7.18	83.63 %	
PMGD PFV Población	6.40	9.91	54.84 %	
PMGD PFV Pocillas	8.27	6.85	-17.17 %	
PMGD PFV Pomuyeto	2.61	6.47	147.89 %	
PMGD PFV Portezuelo	20.04	9.35	-53.34 %	
PMGD PFV Pretty Field	8.34	9.97	19.54 %	
PMGD PFV Puangue	4.30	15.93	270.47 %	
PMGD PFV Pueblo Hundido	3.56	8.29	132.87 %	
PMGD PFV Pueblo Seco	0.00	0.00		
PMGD PFV Puelche	0.00	0.00		
PMGD PFV Puente Solar	8.81	7.63	-13.39 %	
PMGD PFV Puig Sunlight	6.22	15.28	145.66 %	
PMGD PFV Pullalli	4.90	7.11	45.10 %	
PMGD PFV Pumas	4.46	8.34	87.00 %	
PMGD PFV Punta Baja	6.50	9.59	47.54 %	
PMGD PFV Quebrada de Talca	37.75	40.83	8.16 %	
PMGD PFV Queltehue	5.91	8.68	46.87 %	
PMGD PFV Quemados	20.66	18.98	-8.13 %	
PMGD PFV Quetena	44.35	52.24	17.79 %	
PMGD PFV Quillay	7.67	9.08	18.38 %	
PMGD PFV Quilmo Solar	11.33	15.78	39.28 %	
PMGD PFV Quilvo	5.71	25.74	350.79 %	
PMGD PFV Quinantu	22.50	13.10	-41.78 %	
PMGD PFV Quinta	12.96	6.89	-46.84 %	
PMGD PFV Quinta Cabrero	21.08	28.94	37.29 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV RDCL SAN	10.59	34.92	229.75 %	
PMGD PFV REN	21.20	21.52	1.51 %	
PMGD PFV RLA	5.40	8.35	54.63 %	
PMGD PFV Ramírez del Verano Solar	8.99	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Ranguil	0.00	0.00		
PMGD PFV Ranguil Solar Norte	3.74	10.40	178.07 %	
PMGD PFV Ratulemus	8.43	8.46	0.36 %	
PMGD PFV Rauquen	4.70	22.33	375.11 %	
PMGD PFV Rcu	3.07	15.07	390.88 %	
PMGD PFV Recoleta	23.29	28.59	22.76 %	
PMGD PFV Rengo	6.36	22.74	257.55 %	
PMGD PFV Rexner	11.11	3.29	-70.39 %	
PMGD PFV Rimini	5.15	37.74	632.82 %	
PMGD PFV Rinconada	7.47	20.74	177.64 %	
PMGD PFV Rinconada Alcones	0.00	0.00		
PMGD PFV Rinconada Norte	14.36	6.78	-52.79 %	
PMGD PFV Rita del Maitén	0.00	0.00		
PMGD PFV Rodeo	0.00	0.00		
PMGD PFV Roma	3.47	8.34	140.35 %	
PMGD PFV Romeria	6.65	17.57	164.21 %	
PMGD PFV Rosario	5.79	14.72	154.23 %	
PMGD PFV Rovián	11.10	22.26	100.54 %	
PMGD PFV Rucapaine	15.96	26.81	67.98 %	
PMGD PFV Río Peuco	6.58	7.32	11.25 %	
PMGD PFV S. Antonio Monte	5.93	21.59	264.08 %	
PMGD PFV S. Francisco Parral	2.77	6.79	145.13 %	
PMGD PFV SDSI	8.81	10.02	13.73 %	
PMGD PFV SF Fortuna 15	3.66	7.14	95.08 %	
PMGD PFV SGT Catapilco	7.35	27.71	277.01 %	
PMGD PFV SGT Tucapel	23.45	24.14	2.94 %	
PMGD PFV SLK CB Nueve	12.37	5.41	-56.27 %	
PMGD PFV SP Malloa	2.87	8.62	200.35 %	
PMGD PFV SP Villa Alemana	4.18	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Salamanca	0.00	0.00		
PMGD PFV Salerno Solar	6.81	9.85	44.64 %	
PMGD PFV Samo Bajo	9.51	10.32	8.52 %	
PMGD PFV San Alberto	16.60	22.99	38.49 %	
PMGD PFV San Antonio	5.45	18.81	245.14 %	
PMGD PFV San Camilo	2.98	7.46	150.34 %	
PMGD PFV San Carlos	2.99	6.61	121.07 %	
PMGD PFV San Eduardo	1.52	1.47	-3.29 %	
PMGD PFV San Emilio I	2.75	6.56	138.55 %	
PMGD PFV San Eugenio	31.48	37.37	18.71 %	
PMGD PFV San Francisco	4.60	6.71	45.87 %	
PMGD PFV San Isidro	2.40	6.35	164.58 %	
PMGD PFV San José II	2.46	8.65	251.63 %	
PMGD PFV San Pedro	10.00	12.07	20.70 %	
PMGD PFV San Rafael	2.87	7.55	163.07 %	
PMGD PFV San Ramiro	30.60	31.40	2.61 %	
PMGD PFV San Ramón	16.88	19.09	13.09 %	
PMGD PFV San Vicente TT	17.59	4.02	-77.15 %	
PMGD PFV Sand Solar	39.12	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Santa Adriana	4.10	5.57	35.85 %	
PMGD PFV Santa Amelia	5.19	10.33	99.04 %	
PMGD PFV Santa Blanca	2.82	0.00	-100.00 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Santa Carolina	6.47	6.76	4.48 %	
PMGD PFV Santa Cecilia	9.90	9.67	-2.32 %	
PMGD PFV Santa Clara	5.77	5.64	-2.25 %	
PMGD PFV Santa Cruz	5.83	31.16	434.48 %	
PMGD PFV Santa Elizabeth	5.51	23.80	331.94 %	
PMGD PFV Santa Emilia	22.72	27.58	21.39 %	
PMGD PFV Santa Ester	4.21	7.60	80.52 %	
PMGD PFV Santa Eugenia	0.00	0.04		
PMGD PFV Santa Francisca	21.16	21.08	-0.38 %	
PMGD PFV Santa Inés	11.07	8.86	-19.96 %	
PMGD PFV Santa Julia	10.35	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Santa Laura	5.20	7.21	38.65 %	
PMGD PFV Santa Lucía	20.82	25.88	24.30 %	
PMGD PFV Santa Luisa	3.60	7.09	96.94 %	
PMGD PFV Santa Margarita	5.61	8.77	56.33 %	
PMGD PFV Santa Pamela	26.41	31.64	19.80 %	
PMGD PFV Santa Rita	3.48	6.99	100.86 %	
PMGD PFV Santa Teresita	32.52	25.22	-22.45 %	
PMGD PFV Santuario	4.20	4.53	7.86 %	
PMGD PFV Saturno Norte	3.12	7.10	127.56 %	
PMGD PFV Siete Colores	34.50	25.55	-25.94 %	
PMGD PFV Sirimavo	10.11	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Sofia	12.97	10.75	-17.12 %	
PMGD PFV Sol de Septiembre	33.06	26.34	-20.33 %	
PMGD PFV Sol del Maule	2.01	7.94	295.02 %	
PMGD PFV Sol del Norte	18.71	12.11	-35.28 %	
PMGD PFV Solar Del Bueno	2.91	3.07	5.50 %	
PMGD PFV Solaris	0.00	35.53		
PMGD PFV Soy Solar	9.28	10.21	10.02 %	
PMGD PFV Sunhunter	32.95	38.46	16.72 %	
PMGD PFV Sunray	5.72	25.04	337.76 %	
PMGD PFV Tabolango	7.08	42.12	494.92 %	
PMGD PFV Talagante	9.98	25.08	151.30 %	
PMGD PFV Talca	4.16	14.42	246.63 %	
PMGD PFV Talhuén	12.80	12.27	-4.14 %	
PMGD PFV Tallado	18.90	17.60	-6.88 %	
PMGD PFV Tamarama	40.27	67.47	67.54 %	
PMGD PFV Tamarugo	5.65	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Tambo Real	18.60	10.29	-44.68 %	
PMGD PFV Taranto	6.52	38.42	489.26 %	
PMGD PFV Taruca	40.18	59.14	47.19 %	
PMGD PFV Techos de Altamira	1.06	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Tes Solar	6.68	9.29	39.07 %	
PMGD PFV Tierra	36.77	45.55	23.88 %	
PMGD PFV Tijeral	13.57	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Til Til	7.54	0.43	-94.30 %	
PMGD PFV Topacio	10.23	10.36	1.27 %	
PMGD PFV Torino	4.25	20.54	383.29 %	
PMGD PFV Tortolas del Verano	10.71	2.96	-72.36 %	
PMGD PFV Tortuga	5.74	6.96	21.25 %	
PMGD PFV Tranque del Sol	23.68	30.75	29.86 %	
PMGD PFV Trebal	9.94	8.47	-14.79 %	
PMGD PFV Trebo	6.11	10.83	77.25 %	
PMGD PFV Trica-Dos	3.80	5.00	31.58 %	
PMGD PFV Tricahue II	14.30	26.67	86.50 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Trinidad	5.04	10.12	100.79 %	
PMGD PFV Tucuquere	4.40	9.88	124.55 %	
PMGD PFV Turquia	4.11	5.03	22.38 %	
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.00	0.00		
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.00	0.00		
PMGD PFV UTFSM Viña	0.97	0.06	-93.81 %	
PMGD PFV VELASCO SOLAR	16.54	21.25	28.48 %	
PMGD PFV Valle Alegre	2.44	12.22	400.82 %	
PMGD PFV Valle Este II	25.84	38.36	48.45 %	
PMGD PFV Valle Oeste II	18.82	46.18	145.38 %	
PMGD PFV Valle de la Luna II	4.80	8.05	67.71 %	
PMGD PFV Ventisquero	5.96	24.53	311.58 %	
PMGD PFV Venturada	16.23	17.66	8.81 %	
PMGD PFV Verona	3.55	8.37	135.77 %	
PMGD PFV Vicente	12.62	3.73	-70.44 %	
PMGD PFV Victoria	27.02	30.26	11.99 %	
PMGD PFV Villa Alegre	5.93	24.14	307.08 %	
PMGD PFV Villa CVE	4.55	21.77	378.46 %	
PMGD PFV Villa Cruz	5.80	7.39	27.41 %	
PMGD PFV Villa Moscoso	3.46	12.85	271.39 %	
PMGD PFV Villa Prat	2.57	9.17	256.81 %	
PMGD PFV Villa Seca	4.90	5.40	10.20 %	
PMGD PFV Villa Solar	2.89	8.02	177.51 %	
PMGD PFV Violeta	11.66	25.46	118.35 %	
PMGD PFV Vituco 2B	6.62	10.08	52.27 %	
PMGD PFV Viñas del Sol	23.77	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Yahutela	24.88	18.48	-25.72 %	
PMGD PFV Yungay II Trilaleo	23.63	22.68	-4.02 %	
PMGD PFV Ñilhue	3.76	2.70	-28.19 %	
PMGD PFV Ñiquén	6.90	5.47	-20.72 %	
PMGD TER Aggreko 01	0.00	0.00		
PMGD TER Agni	0.00	0.00		
PMGD TER Alerce	0.00	0.00		
PMGD TER Alerce Gas	0.00	0.00		
PMGD TER Almendrado	0.00	0.00		
PMGD TER Ancalí	0.00	0.00		
PMGD TER Aromos	0.00	0.00		
PMGD TER Bellet	0.00	0.00		
PMGD TER Berlioz	0.00	0.00		
PMGD TER Bio Cruz	0.00	0.00		
PMGD TER Bluegate	0.00	0.00		
PMGD TER Boldos	0.00	0.00		
PMGD TER Calafate	0.00	0.00		
PMGD TER Calfuco	0.00	0.00		
PMGD TER Camping	0.00	0.00		
PMGD TER Casablanca	0.00	0.00		
PMGD TER Casablanca II	0.00	0.00		
PMGD TER Cañete	0.00	0.00		
PMGD TER Chile	0.00	0.55		
PMGD TER Chillan	0.00	0.00		
PMGD TER Chorrillos	0.00	0.00		
PMGD TER Chufkén	0.00	0.00		
PMGD TER Ciruelillo	0.00	0.00		
PMGD TER Coelemu	0.00	42.39		
PMGD TER Conchalí	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD TER Contulmo	0.00	0.00		
PMGD TER Copiulemu	0.00	0.00		
PMGD TER Cortés	0.00	0.00		
PMGD TER Curacautín	0.00	0.00		
PMGD TER Curauma	0.00	0.00		
PMGD TER Dagoberto	0.00	0.00		
PMGD TER Deuco	0.00	0.00		
PMGD TER Diesel Cerezo	0.00	0.00		
PMGD TER Diesel Coya	0.00	0.00		
PMGD TER Diésel Chocalán	0.00	0.00		
PMGD TER Diésel Colaco Pargua	0.00	0.00		
PMGD TER Don Pedro	0.00	0.00		
PMGD TER Doña Javiera	0.00	0.00		
PMGD TER Egido	0.00	0.00		
PMGD TER El Campesino	0.00	0.52		
PMGD TER El Canelo	0.00	0.00		
PMGD TER El Canelo II	0.00	0.00		
PMGD TER El Faro	0.00	0.00		
PMGD TER El Jardin	0.00	0.00		
PMGD TER El Molle	0.00	47.72		
PMGD TER El Nogal	0.00	0.00		
PMGD TER Ermitaño	0.00	0.00		
PMGD TER Estancilla	0.00	0.00		
PMGD TER Estandartes	0.00	0.00		
PMGD TER Etersol	0.00	0.00		
PMGD TER Exequiel Fernández	0.00	0.00		
PMGD TER Gami	0.00	0.09		
PMGD TER HBS	0.00	0.00		
PMGD TER HBS GNL	0.00	0.00		
PMGD TER Holley	0.00	0.00		
PMGD TER La Gloria-21	0.00	0.00		
PMGD TER Lagunitas	0.00	0.00		
PMGD TER Las Dalias	0.00	0.00		
PMGD TER Las Pampas	0.00	0.00		
PMGD TER Lebu	0.00	0.00		
PMGD TER Lepanto	0.00	0.00		
PMGD TER Lipigas Concón	0.00	0.00		
PMGD TER Lomas Coloradas	0.00	22.72		
PMGD TER Lonquimay	0.00	0.00		
PMGD TER Los Pinos	0.00	24.10		
PMGD TER Los Sauces	0.00	0.00		
PMGD TER Los Álamos	0.00	0.00		
PMGD TER Louisiana Pacific	0.00	0.00		
PMGD TER Lousiana Pacific II	0.00	7.90		
PMGD TER Mayor Power	0.00	0.00		
PMGD TER Mimbre	0.00	0.00		
PMGD TER Monte Patria	0.00	0.00		
PMGD TER Multiexport	0.00	0.00		
PMGD TER Multiexport II	0.00	0.00		
PMGD TER Orafti	0.00	7.66		
PMGD TER PRP Campesina	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Chifin	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Las Quemas	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Los Negros	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Marver	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Melipulli	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Tambores	0.00	0.00		
PMGD TER Pinares	0.00	0.00		
PMGD TER Punitaqui	0.00	0.00		
PMGD TER Quitralman	0.00	0.00		
PMGD TER Ramadilla	0.00	0.00		
PMGD TER Rapaco	0.00	0.00		
PMGD TER Raso Power	0.00	0.00		
PMGD TER Rey	0.00	0.00		
PMGD TER Río Azul	0.00	0.00		
PMGD TER Salmofood	0.00	0.00		
PMGD TER Santa Irene	0.00	0.00		
PMGD TER Sepultura	0.00	0.00		
PMGD TER Tamm	0.00	0.00		
PMGD TER Tapihue	0.00	0.00		
PMGD TER Tigre	0.00	0.00		
PMGD TER Tirúa	0.00	0.00		
PMGD TER Tomaval	0.00	0.00		
PMGD TER Trebal Mapocho	0.00	0.00		
PMGD TER TrongolCuranilahue	0.00	0.00		
PMGD TER Yumbel	0.00	0.00		
PMGD TER Zapallar	0.00	0.00		
PMGD TER Zofri	0.00	0.00		
TOTAL	9,701.64	12,357.37	27.37 %	

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE El Toro	**Menor generación real por costo marginal.**
PE Atacama	**Menor generación real por menor carga Eólica.**
PFV CEME 1	**Mayor generación real por mayor radiación Solar.**
TER Campiche	**GNP por disponibilidad anticipada.**
TER San Isidro II Gas Arg	**Mayor generación real por costo marginal.**

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1 Desconexión Forzada

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.00 %	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP Alfalfal 2	0.00 %	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
TER Campiche	16.60 %	Indisponible, causa informada: Tubo roto de caldera según2026049939
TER Guacolda 3	25.00 %	Indisponible. Causa informada: Por operación de la protección de caldera debido al disparo del ventilador de tiro forzado, según IF 2026002518.
TER Mejillones-CTA	0.00 %	Indisponible, causa informada: Inspección y reparación de fuga en sistema agua alimentación por posible tubo roto de caldera, según SDCF 2026049903.

3.2 Limitación Forzada

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	87.00 %	U-2 una vez en servicio podrá generar solamente en una carga fija de 20 MW y 0 MVAr en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora, según IL 2024001465.
HE Colbún	50.00 %	U-1 limitada a 100 MW de generación por aumento de temperatura fase 2 transformador de poder lado 13.8 kV (pasa muro barra capsulada), además, no puede prestar SS.CC. (CPF, CTF, CSF), según IL 2026001197.
HE El Toro	100.00 %	U-2 limitada a 80 MW. Causa informada: Producto de falla mecánica en inyector, según IL 2026001159.
PFV Andes Solar III	93.00 %	Limitada a 158.9 MW. Causa informada: Falla en sistema de seguimiento tracker, según IL 2026000883
PFV Bolero	91.00 %	Limitada a 125,8 MW. Causa informada: Falla en inversores. La potencia reactiva queda también restringida a +/- 19,6 MVAr, según IL 2026001045.
PFV CEME 1	60.60 %	Limitada en 250 MW. Causa informada: Pruebas en el transformador de poder 1 (TR1) de la S/E CEME 1 con el fin de registrar los parámetros de medidor de temperatura instalado bajo la solicitud DI 2026048503. Condiciones requeridas: TR2 Fuera de servicio. Asociado a SI 2026048542, según IL 2026001215.
PFV Carrera Pinto	1.65 %	Limitado a 3 MW. Causa informada: Por fuertes lluvias hubo inundaciones en el parque afectando a los equipos que se encuentran en las cabinas (Centros de Transformacion, Inversores), según IL 2026000472. Limitada a 75 MW. Causa informada: Fuera de servicio en el circuito 5 por falla en uno de los mismos, según IL 2025002269.
PFV Domeyko	82.10 %	Limitada a 170 MW. Causa informada: Apertura intempestiva del interruptor 52F7 asociado al circuito 7 de 33 kV de kV S/E Hades, según IL 2026001238
PFV Granja Solar	94.00 %	Limitada a 104 MW. Causa informada: Centro de Transformación 7 se encuentra fuera de servicio debido a problemas con inversores 7.3 y 7.4, según IL 2025001616 y SICF 2025079550.
PFV Huatacondo	63.00 %	Limitada a 56 MW. Causa informada: Se verifican centros de transformación con alarmas presentes a causa de la posterior normalización de la Barra A de 23 kV, según IL 2026000199.
PFV Luz del Norte	0.00 %	Limitado a cero. Causa informada: Pérdida de comunicación. Problema generalizado del proveedor de servicios de internet afectando la aplicación de consignas para el control de limitación de potencia, control de reactivos, servicios complementarios, según IL 2026001091.
PFV Rio Escondido	73.10 %	Limitado a 117.7 MW. Causa informada: Falla en mufa asociado a centro de transformación 17, según IL 2026001127.
PFV Sol de los Andes	78.00 %	Limitado a 70.3 MW. Causa informada: Circuito 2 fuera de servicio y desconectado debido a falla en celda de media tensión F2, según IL 2026001123.
PFV Taira	54.20 %	Limitado en 110 MW. Causa informada: Debido a la operación forzada por protecciones de 52FZ2 coincidente con el cierre de 52F7 durante maniobras de energización del parque (SD 2026046413 -2026046414), la evacuación de generación se realizara través del transformador de poder N°1, según IL 2026001228.
PFV Valle Escondido	98.00 %	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024.
TER Arauco MAPA	68.90 %	Limitada a 100 MW. Causa informada:Central limita su inyección al SEN por baja disponibilidad de vapor, según IL 2026000913.
TER Atacama 1 Diésel	47.00 %	TG1A Limitada a un máximo de 31 MW con diesel. Causa informada: Fallo en sistema de inyección de agua. Unidad sin limitación para generar con Gas, según IL 2026001218.
TER Atacama 1 GNL	84.20 %	Limitada a MT. Causa informada: Aumento de temperatura de descarga de agua de mar de 15,7°C a 18,7°C y monitoreo del comportamiento de la presión del condensador por un posible ensuciamiento, según IL 2026000940.
TER Atacama 2 Diésel	47.00 %	TG2A limitada para operar con combustible Diesel. Causa Informada: Filtración en conector de filtro bomba principal. Unidad TG2A disponible con combustible GN(GNL), según IL 2026001016
TER Atacama 2 GNL	96.60 %	Limitada en 340 MW. Causa informada: Ciclo combinado N°2 limitado a generar como potencia máxima 340 MW en configuración 2TG+TV, operando con gas o diésel, debido a indisponibilidad de 2da bomba de refrigeración principal (CRF)., según IL 2026000912.
TER Guacolda 1	87.00 %	Limitada a 135 MW. Causa informada: máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2026000438 y limitada en 132 MW. Causa informada: Control de temperatura de agua de mar, según IL 2026000710.
TER Guacolda 2	93.00 %	Limitada a 135 MW. Causa informada: Por máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2026000741.
TER Guacolda 3	25.00 %	Limitada a 38 MW. Causa informada: Altas vibraciones, según IL 2026001212, según IL 2026001212.

3.3 Mantenimiento Mayor

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	87.00 %	U-3 mantenimiento mayor, según SD 2026033712.
HE Colbún	50.00 %	U-2 mantenimiento mayor, según SD 2026041386.
HE Pangue	50.00 %	U-1 mantenimiento mayor, según SD 2025141260.
HE Pehuenche	50.00 %	U-1 mantenimiento mayor, según SD 2025144553.
HE Ralco	50.00 %	U-2 mantenimiento mayor, según SD 2026024234.
HP Rucue	50.00 %	U-2 mantenimiento mayor, según SD 2026039394.
TER IEM (Carbón)	0.00 %	Mantenimiento Mayor. Overhaul de la turbina de vapor y reconversión a gas, según SD 2025141247.
TER Los Pinos	0.00 %	Mantenimiento mayor, según SD 2026046252.
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.00 %	Mantenimiento mayor, según SD 2026032734.

3.4 Prueba Puesta en Servicio

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Andes Solar III	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Arena	0.00 %	En pruebas de puesta en servicio.
BESS Arenales	0.00 %	En pruebas de puesta en servicio.
BESS Bolero	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Gabriela	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Huatacondo	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PE Chequenes	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PE Pampa Fidelia	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Estepa Solar	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Gabriela	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Libélula	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
SAE PFV Elena	0.00 %	En pruebas de puesta en servicio.
SAE PFV Estela Solar	0.00 %	En pruebas de puesta en servicio.
SAE PFV Estepa Solar	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
SAE PFV Libélula	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.

3.5 Restricción Operativa

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Tocopilla	100.00 %	Limitada a prestar SSCC CSF. Causa informada: Debido a problemas de Habilitación/Deshabilitación del CSF del BESS Tocopilla, no se podrá participar de este servicio. Según IL2026001041
HE Antuco	100.00 %	U-1 y U-2 limitadas. Causa informada: Instrucción de Operación para la Unidad N ° 1 de Central Antuco que indica que la actual tasa de toma de carga de la central Antuco se deberá limitar a 82 MW por cada hora. No obstante, entre las 19:00 y 22:00 horas se podrá subir a una tasa de toma de carga de 110 MW por cada hora, para no afectar con golpes de agua a las obras hidráulicas de los canales de regadío (Zañartu, Collao, Ríos - Pinochet, Antuco), que se encuentran inmediatamente aguas abajo de la descarga de la central Antuco. El Mínimo Técnico de la unidad N °1, en base a las pruebas realizadas durante la puesta en servicio es 53 MW. Para cargas mayores, la Unidad se debe mantener limitada debido al comportamiento anormal en lógica asociada al set-point del controlador SCADA 800M, por lo que en todo su rango de generación (0 a 160 MW) no participa en el control primario ni secundario de frecuencia (AGC). a) Cuando el caudal natural a la central Antuco sea igual o mayor a 50 m3/s, el caudal mínimo a turbinar por la Unidad N °1 será de 50 m3/s, equivalente a una potencia de 80 MW. b) Si el caudal natural es inferior a 50 m3/s, la central Antuco ajustará su caudal turbinado para que coincida con el caudal natural hasta un mínimo de 33 m3/s, equivalente a una potencia mínima técnica de 53 MW., según IL 2026001074 y 2026001075.
HE Cipreses	87.00 %	Laguna Invernada limitada. Causa informada: De acuerdo a convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego y cuando el río Maule en Armerillo se encuentra deficitario (actual escenario) se debe al menos generar el caudal afluente a la laguna La Invernada, lo que implica no embalsar, la cota se ha fijado en la 1315.21 msnm, como cota objetivo semanal en la laguna invernada de lunes a lunes, según IL 2025002923.
HE Colbún	50.00 %	Con limitación. Causa informada: Desde la cota 418 m s. n. m. hacia niveles más bajos, las unidades de Colbún no podrán prestar servicios complementarios de control primario ni secundario de frecuencia. Desde la cota 418 hasta la cota 415 m.s.n.m. para alcanzar los valores de potencia asignados, las tomas de carga de las unidades sólo podrán realizarse en forma sucesiva, de modo que, al efectuar la toma de carga de una de las unidades, la otra esté detenida, o bien funcionan enclavada en una potencia fija. Esta condición deberá cumplirse cualquiera sea la magnitud de la toma de carga y su grado de rapidez. Una vez alcanzada la carga asignada a las Unidades, estas deberán permanecer enclavadas, según IL 2026001054.
HE El Toro	100.00 %	U-1 con informe de limitación. Causa informada: Mientras estén en servicio las otras unidades, no puede estar a MT debido a problemas del sistema de refrigeración, según IL 2026000768. Limitado. Causa informada: Sin acceso operacional al tablero que permite la alimentación direccional desde el Grupo de Emergencia de la caverna de máquinas hacia las distintas unidades generadoras. Esta condición impide la utilización de la Central para la prestación de servicios complementarios asociados al Plan de Recuperación de Servicio, según IL 2026001081 e IL2026001080.
HE Los Cóndores	100.00 %	De acuerdo con el marco operativo global de la Central Los Cóndores, todas las variaciones en el caudal son determinadas por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), previa solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule o, en su caso, por la generación. En consecuencia, las extracciones de agua de la Laguna del Maule deben realizarse preferentemente desde la Central Los Cóndores, de acuerdo con los principios de uso eficiente del recurso hídrico. Cabe destacar que tanto los ajustes operativos de la Central Los Cóndores como las compuertas de extracción de la Laguna del Maule están bajo el control y supervisión directa de la DOH, lo que impide que la central pueda modular su generación de manera autónoma, según IL 2025000512.
HE Pangue	50.00 %	U-2 con limitación. Causa informada: Dada las actuales condiciones hídricas en la cuenca del Biobío, lo que mantiene caudales afluentes bajos para la temporada hacia al embalse Ralco, Unidad N°2 de Central Pangue podrá operar excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado. Para lo anterior la Unidad N°2 podrá ser despachada según lo siguiente: En todo horario podrá generar a una potencia mínima de 15MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s en el sector de junta de Rio Bío-bío y Rio Pangue. Además, se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s. Las tasas de toma de carga son las siguientes: 15 MW a 300 MW: subir 50 MW cada una hora, equivalentes a 10 MW cada 12 minutos, de 300 MW a 467 MW: subir 100 MW cada una hora, equivalentes a 25 MW cada 15 minutos. Además, la Central podrá aportar potencia activa en caso de emergencia en el SEN, según IL 2026000026 y C. Pangue con limitación. Causa informada: Mientras se encuentre vigente la Solicitud de Intervención N°2026025957, y con el fin de evitar superar los caudales efluentes máximos definidos en ella, se solicita mantener una cota máxima operacional de 509,50 m.s.n.m. en el embalse Pangue. Esta restricción es necesaria para contar con un volumen de seguridad suficiente ante eventuales aumentos de caudal afluente al embalse Pangue durante la ejecución de la faena aguas abajo de la central, resguardando especialmente la seguridad del personal y la integridad de las instalaciones involucradas en dicha zona. La operación de las centrales Ralco, Palmucho y de todas las instalaciones ubicadas aguas arriba de Central Pangue deberán ser acorde a esta limitación, según IL 2026000668.
HE Pehuenche	50.00 %	Limitado. Causa informada: Para abastecer los derechos de riego del canal Maule Norte Bajo desde el embalse Colbún, dada su cota actual, estos deben ser abastecidos, ya sea por la descarga de la C. Pehuenche o a través de las compuertas de la bocatoma Maule Pehuenche, sin embargo, existe un desfase de 6,5 horas desde que las compuertas de la bocatoma se abren hasta que el agua llega efectivamente al canal Maule Norte Alto. La apertura y cierre de la bocatoma se planifica considerando el programa de operación vigente publicado por el Coordinador, de manera de cumplir tanto con el programa de generación de C. Pehuenche como con el abastecimiento de riego, minimizando los vertimientos innecesarios en la bocatoma. Por lo tanto, si el Coordinador solicita el retiro anticipado de C. Pehuenche (retiro de ambas unidades), respecto al programa, este debe ser solicitado con al menos 6,5 horas de antelación. Considerar además que el tiempo de corte efectivo del caudal tras el cierre de las compuertas es 3 horas, por lo tanto, al menos una unidad de la central deberá partir no más allá de 3 horas después del cierre de las compuertas, previa coordinación con el CEN, según IL 2026000596.
HE Ralco	50.00 %	U-1 limitada. Causa informada: Se requiere mantener unidad 1 en servicio siempre que el sistema lo requiera. Existe condición técnica de válvula protección turbina la cual se encuentra trabajando en forma deficiente y por recomendación se indica disminuir los movimientos de apertura y cierre de dicha válvula y así evitar la degradación acelerada y una indisponibilidad de la unidad por un tiempo prolongado. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad en servicio permanente, priorizar despacho de unidad N° 1. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad y no de forma permanente, priorizar despacho de unidad N° 2. En caso de que programa de generación requiera ambas unidades en servicio y por condiciones de sistema se deba detener una de las unidades, priorizar detención de unidad N° 2, según IL 2025002207.
HE Rapel	100.00 %	U-3 y U-4 con limitación. Causa informada: Nuevo MT de 25 MW esto hasta la realización de las pruebas de verificación. además, el servicio complementario de AGC deberá operar entre los rangos 35 MW y plena carga, según IL 2025002355 y 2025002356.
HP Abanico	89.00 %	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2025002414
HP Alfalfal	100.00 %	Limitada no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
HP Chacayes	100.00 %	Dado que la central Chacayes se encuentra en la cuenca del río Cachapoal aguas arriba de las obras de toma de la Central Sauzal y de los regantes de la Junta de Vigilancia del mismo río, se requiere que la central quede excluida del prorrateo de generación en atención a lo siguiente: Cuando se prorratea la generación en Chacayes, se debe verter caudal en la bocatoma, la cual se encuentra 12 km aguas arriba de la central, por lo tanto, se produce un desfase de 2 a 3 horas, entre el momento en que se baja la generación y el momento en que se recupera el caudal normal del río, lo que afecta significativamente el programa de riego de los regantes, quienes no pueden captar todo su derecho durante las horas de desfase, lo cual es particularmente crítico para su regulación de sus compuertas. Esta limitación si afectara a CTF, según IL 2026000063
PE Horizonte Norte	100.00 %	Limitado a prestar AGC. Causa informada: Problemas de comunicación en el AGC, según IL 2026001170
PE Horizonte Sur	100.00 %	Limitada para prestar CSF. Causa informada: Se genera Limitación al control de ACG debido a que no sigue la consigna indicada por el Coordinador, según IL 2025002966.
PE San Gabriel	100.00 %	Limitada a prestar CPF de forma simultánea con el CSF y CTF. Causa informada: CPF tiene prioridad por sobre cualquier consigna ingresada, según IL 2026001099.
PE San Juan	100.00 %	Solo puede prestar CSF con la condición de no ajustar consignas menores al mínimo técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000122. Mínimo Técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000121.
PE Sierra Gorda Este	100.00 %	Limitada a variar reactivos. Causa informada: Parque Eólico con limitación para absorber o inyectar Potencia Reactiva, debido a falla en Controlador de cambiador de tap del transformador de poder en S/E El Arriero, según IL 2025000784.
PFV CEME 1	100.00 %	Limitado para prestar simultáneamente CPF y CTF. Causa Informada: Debido a la lógica no es posible asegurar la prestación simultánea correcta de ambos servicios, por lo que el parque solo puede operar prestando CPF o CTF de manera excluyente, según IL 2026000775

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV Campos del Sol	100.00 %	Inhabilitada para realizar control de tensión dinámico. Causa informada: Falta de validación y entrega oficialmente al ente coordinador por falta de certificación para el modo PV. Disponible el modo PQ para efectos de control de tensión, según IL 2026001231.
PFV Conejo	100.00 %	Limitada a prestar control dinámico de tensión. Causa informada: No puede prestar servicio de control dinámico de tensión debido a problema en la activación del modo PV del parque, se investigara la causa, según IL 2026001230
PFV Guanchoi	100.00 %	Limitada a prestar SSCC de CPF. Causa informada: Debido a bloqueo del sistema Under/Over Frecuency a nivel de SW del PPC, se informa la imposibilidad de disponer la función de SSCC CPF, según IL 2025002611. Inhabilitada para realizar control de tensión dinámico. Causa informada: Falta de validación y entrega oficialmente al ente coordinador por falta de certificación para el modo PV. Disponible el modo PQ para efectos de control de tensión, según IL 2026001232.
PFV Taira	100.00 %	Indisponible para prestar SSCC de control de tensión horario nocturno. Causa informada: Central no puede prestar servicio de control de tensión en horario nocturno por causas que se investigan, según IL 2026000244.
PFV Valle Escondido	98.00 %	Señal de potencia de disponibilidad con data errónea, según IL 2025003027
TER Angamos-ANG1	100.00 %	Limitada a participar en CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación ANG 0087-2022, según IL 2026001076.
TER Angamos-ANG2	100.00 %	Limitada Causa informada: No puede participar en CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación ANG 0087-2022, según IL 2026001076
TER Atacama 1 GNL	84.20 %	Limitación para prestar SSCC de CSF en AGC. Causa informada: Ciclo 1 con AGC indisponible en las siguientes configuraciones: - TG1A en ciclo abierto y TG1B+0,5TV1C en servicio al mismo tiempo. - TG1B en ciclo simple y TG1A+0,5TV1C en servicio al mismo tiempo, según IL 2025003062 y 2025003036.
TER Cardones	100.00 %	Con limitación. Causa informada: La limitación de arranques seguidos dentro de 8 horas radica en que el transformador de Servicios Auxiliares tiene potencia nominal de 4 MVA con la capacidad de aumentar a 8 MVA por 1/2 hora cada 8 horas. La capacidad mayor a la nominal es requerida por el SFC (Convertidor Estático de Frecuencia, SEE (Sistema de Excitación) y bomba principal de combustible durante el arranque de la unidad. Según IL 2026001067.
TER Cochrane-CCH1	100.00 %	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.00 %	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: Debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2025001353.
TER Guacolda 1	87.00 %	Limitada, Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 18 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 18 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 11 horas, según IL 2026001009.
TER Guacolda 2	93.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 22 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 22 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 13 horas, según IL 2026001008.
TER Guacolda 3	100.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 56 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 56 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 29 horas, según IL 2026001010.
TER Guacolda 4	100.00 %	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 37 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 37 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 16 horas, según IL 2026001132
TER Guacolda 5	100.00 %	Limitación. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 20 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 20 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 20 horas, según IL 2026001006.
TER Kelar Diésel	100.00 %	TG1 y TG2 Las turbinas a gas están supeditadas al control operacional indicado por el fabricante del equipo General Electric. Dentro de esta información, se solicita que después del retiro, el virador debe estar en servicio 6 horas como mínimo para evitar vibraciones en el proceso de arranque siguiente, según IL 2024000778 - IL 2024000780.
TER Nehuenco 9B Diésel	0.00 %	indisponible a operar con Diesel. Causa informada: Compresor de aire atomizador (CAA) queda con un bypass temporal, disponibilidad la unidad solo con gas, por motivos descritos en la carta GO Carta N°012-2023, IL2026000822
TER Nueva Ventanas	100.00 %	Limitada para iniciar proceso de partida entre 22:00 hrs y las 05:00 hrs. Causa informada: Debido limites de ruido ambiental (comunidad aledaña), según IL 2021002403.
TER Quintero 1A Diésel	0.00 %	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1035/2019, según IL 2020000259.
TER Quintero 1B Diésel	0.00 %	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1036/2019, según IL 2020000260.
TER San Isidro II GNL	100.00 %	Mínimo técnico provisorio de 145 MW. Causa informada: Por confiabilidad del sistema SCR, se determina que el mínimo técnico ambiental en configuración (TG en 90 MW y TV en 55 MW) con combustible principal gas natural, según IL 2026000406.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1 Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PFV Libélula, PFV Estela Solar, BESS Bolero, BESS Andes III, PFV Estepa Solar, BESS Estepa Solar, BESS Huatacondo, PFV Gabriela, BESS Gabriela, BESS Arena, BESS Libélula, BESS Los Loros, BESS Arica 2, BESS San Andrés 2, BESS Punta de Talca, BESS Kallpa y PE Chequenes continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con una cota 100.63 m.s.n.m. y un gasto de 30 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento con una cota 641.52 m.s.n.m. y un gasto de 140 MWh.
00:00	Gen. Metropolitana	C. PFV CEME 1 limitada en 250 MW. Causa informada: Pruebas en el transformador de poder 2 (TR2) de la S/E CEME 1 con el fin de registrar los parámetros de medidor de temperatura instalado bajo la solicitud DI2026048503, según IL 2026001229. Cancelada IL 2026001215.
00:17	CGE - Transmisión	S/E Parral Paño C6 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Por seguridad de las instalaciones y la continuidad del suministro eléctrico, se requiere la desconexión de Paño C6 Alimentador El Ajial, por reemplazo de conductor con hebras cortadas, de Fase Central entre 89C6-1 y 52C6. Los consumos de Alimentador El Ajial se encuentran transferidos por redes MT. Sin interrupción al suministro, según SDCF 2026052308.
00:22	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Lastarria - Loncoche 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Por seguridad de las instalaciones y la continuidad del suministro eléctrico, se reparan hebras cortadas en conductor fase central en unión tipo Endesa entre las estructuras 09 y 10. Los consumos asociados continuarán abastecidos a través de Línea 66 kV Lastarria-Loncoche N°1. Sin interrupción al suministro, según SDCF 2026052238.
00:29	CGE - Transmisión	S/E Perales Transformador N°2 de 66/15 kV y 25 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de punto con temperatura en DD.CC 89BT2 y en prensas de la barra auxiliar en lado 15 kV del T2. Los consumos serán transferidos al T1, según SDCF 2026052170.
00:55	Metro	S/E Metro Transformador N°1 de 110/20 kV y 40 MVA en servicio, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026051251.
01:00	Enel Generación	C. Pehuenche cancela condición de agotamiento.
03:27	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Lastarria - Loncoche 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026052238.
05:18	CGE - Transmisión	S/E Perales Transformador N°2 de 66/15 kV y 25 MVA en servicio, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, SDCF 2026052170.
06:00	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca cancelada limitación de combustible, según IL 2026001233 e IL 2026001235.
06:11	Chilquinta	Línea 110 kV Ventanas - Torquemada 1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2026002521.
06:12	Cardones	C. Colmito indisponible. Causa informada: Falla en la partida, según IF 2026002519.
06:21	CGE - Transmisión	S/E Parral Paño C6 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026052308.
07:55	RNE	PFV Huatacondo con limitación. Causa informada: Presenta fallas con el control del PPC de forma remota, no obedece las consignas remotas de potencia activa y reactiva. Localmente solo obedece las consignas de potencia activa. Se cuenta con personal en terreno para realizar el control mientras se normaliza está condición, según IL 2026001236.
08:00	Colbún	C. Nehuenco 1 TV con informe de limitación en EDAG. Causa informada: Pérdida de comunicación del EDAG con la Celda maestra de S/E Charrúa, según 2026001244.
08:02	RNE	C. Guacolda U-3 sale del servicio en forma intempestiva con 144 MW. Causa informada: Por operación de la protección de caldera debido al disparo del ventilador de tiro forzado, según IF 2026002518.
08:10	Transelec	Línea de 110 kV Codegua - Alto Jahuel 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atención de emergencia por robo de conductor en línea 110kV Codegua-Alto Jahuel C2. Medición con localizador de fallas portátil al término de la reparación, según SICF 2026052328.
08:10	Transelec	Línea de 110 kV Codegua - Alto Jahuel 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Atención de emergencia por robo de conductor, medición con localizador de fallas portátil al término de la reparación, según SDCF 2026052327.
08:20	CGE - Transmisión	S/E Quinquimo interruptor H3 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6 el cual se encuentra en un nivel bajo, llegando al punto de alarma, según SICF 2026052331.
08:49	Cardones	C. Colmito disponible, cancelado IF2026002519.
09:34	CGE - Transmisión	S/E Quinquimo interruptor H3 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso. Cancela SICF 2026052331,
10:18	Chilquinta	Línea 110 kV Ventanas - Torquemada 1 cerrada. Cancela IF 2026002521.
10:20	RNE	Línea de 220 kV Guacolda - Maitencillo 4 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Retiro de cable de guardia entre las estructuras N°4, N°5, N°7 y N°9, esto debido a que actualmente la tensión de los vanos entre dichos apoyos supero la tensión límite de ruptura, según SDCF 2026052416.
10:22	COIESA	S/E Cumbre paño K1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Perdida la data de facturación y monitoreo de las medidas asociados al paño, según SICF 2026052393.
10:37	AES Andes	S/E La Cebada 52J4 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de SF6 por encontrarse nivel cercano al trip. Según SICF 2026052421.
11:12	Codelco Andina	S/E Mina Transformador T4 de 66/13.2 kV 40 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se realizará revisión de fuga de silicona y normalización de nivel en transformador, según SDCF 2026052441.
11:40	Enel Generación	C. Isla cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026047434.
11:51	CGE - Transmisión	Línea 66 KV Los Peumos - Curacautín con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Retiro de elemento extraño en una de las fases del vano comprendido entre las estructuras 67 y 68. Según SICF 2026052492.
11:52	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Coronel - Guindo interrupción forzada por protecciones, se pierden 19 MW de consumos correspondiente a S/E Loma Coloradas, según IF 2026002522.
11:54	Chilquinta	Línea 110 kV Ventanas - Torquemada 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de aislador con descarga en estructura N°35 detectado durante inspección pedestre, según SDCF 2026052500.
12:13	CGE - Transmisión	S/E Loma Los Colorados Alimentador Lagunilla en servicio, recuperado el 16% de los consumos.
12:14	CGE - Transmisión	S/E Loma Los Colorados Alimentador La Posada cerrado y normalizado el 50% de los consumos.
12:22	CGE - Transmisión	Línea 66 KV Los Peumos - Curacautín cancelada solicitud de intervención de curso forzoso. Cancela SICF 2026052492.
12:32	CGE - Transmisión	S/E El Avellano con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: No reconectar 52B1 - 52BT1 - 52BT2 por cercanía a trabajos asociados a la línea 66 kV Los Varones - El Avellano, según SICF 2026052547.
12:32	CGE - Transmisión	S/E Loma Los Colorados normalizado el 100 % de los consumos
12:32	Transelec	Línea de 66 kV Los Varones - El Avellano 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Normalización de letrero suelto en marco de línea en paño B2 por riesgo de caída a los equipos energizados, según SDCF 2026052534.
12:58	COIESA	S/E Cumbre paño K1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026052393.
13:35	Transelec	Línea de 220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2026051967.
13:45	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca con limitación de combustible. Causa informada; Disponibilidad de combustible GN_C de 150.000 m3 para el DO 15/05/2026 (hasta las 05:59 del 16/05/2026). Aplica para todas las centrales de Generadora Metropolitana SPA, según IL 2026001237.
14:19	AES Andes	S/E La Cebada 52J4 cancela SICF 2026052421.
14:24	RNE	C. PFV Huatacondo cancelada limitación por anormalidad en el telecontrol, según IL 2026001236.
14:25	Transelec	Línea de 110 kV Codegua - Alto Jahuel 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Atención de emergencia por robo de conductor en los vanos N°123 a N°125 (y otros). Medición con localizar portátil de fallas una vez terminada la reparación, SDCF 2026052590.
14:25	Transelec	Línea de 110 kV Codegua - Alto Jahuel 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atención de emergencia por robo de conductor en línea 110kV Codegua-Alto Jahuel, C1 en Vano N°123 a N°125 (y otros). Medición con localizar portátil de fallas una vez terminada la reparación. según SICF 2026052591.

Hora	Centro de Control	Observación
14:26	Enlasa	S/E Los Molinos barra de 110 kV interrupción forzada por protecciones, se pierden 18 MW de consumos correspondientes a SS/EE Empalme y Calbuco. Causa informada: Error operacional al momento de desarrollar trabajos programados en S/E los Molinos según SD 2026049055, según IF 2026002525, 2026002524.
14:27	STS	SS/EE Empalme y Calbuco normalizados el 100 % de los consumos a través del cierre de la línea de 110 kV Colaco - Empalme. Cancelado IF 2026002524.
14:28	Transelec	Línea de 66 kV Los Varones - El Avellano 1 en servicio, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026052534.
14:50	CGE - Transmisión	S/E El Avellano cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, SICF 2026052547.
14:52	AES Andes	C. Campiche sincronizada en pruebas, según SDCF 2026049939
15:00	Chilquinta	Línea 110 kV Ventanas - Torquemada 1 en servicio, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026052500.
15:17	RNE	C.PFV Domeyko limitada a 170 MW. Causa informada: Apertura intempestiva del interruptor 52F7 asociado al circuito 7 de 33 kV de kV S/E Hades, según IL 2026001238.
15:24	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Coronel - Guindo 2 en servicio y normalizada la topología, según IF 2026002522.
15:30	Enor Chile	S/E Arena 220 kV TR1 y TR2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inclusión de la función 67G en las protecciones del transformador 1 y 2 de S/E Arena, según SICF 2026052637.
15:45	STS	Línea 110 kV Empalme - Molinos energizada vacío desde S/E Empalme, según IF 2026002525.
16:03	Transelec	Línea de 110 kV Codegua - Alto Jahuel 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, SICF 2026052328.
16:03	Transelec	Línea 110 kV Alto Jahuel - Codegua 2 en servicio, cancelados IF 2026002516 y SDCF 2026052327.
16:05	Celeoredes	S/E Codegua Barra 110 kV N°1 y N°2 en servicio, según IF 2026002512.
16:05	Enor Chile	S/E Arena 220 kV TR1 y TR2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026052637.
16:11	Enlasa	S/E Los Molinos barra de 110 kV en servicio, según IF 2026002525.
16:22	Transelec	S/E Sauzal barra 110 kV N°2 disponible y en servicio, según IF 2026002517.
16:34	RNE	C. Nueva Ventanas con informe de limitación con potencia máxima Mínimo Técnico. Causa informada: Por cumplir con los valores exigidos por el Plan Operacional debido a alta concentración de Material Particulado (MP#2.5), según IL 2026001239.
17:00	Enel Generación	C. Pangue con limitación. Causa informada: Unidad N°2 de Central Pangue podrá operar excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado. Para lo anterior la Unidad N°2 podrá ser despachada según lo siguiente: En todo horario podrá generar a una potencia mínima de 15M W con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s en el sector de junta de Rio Bío-bío y Rio Pangue. Además, se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s. Según IL 2026001240. Cancela IL 2026000026.
17:09	Chilquinta	Línea 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2 indisponible protección diferencial de línea. Causa informada: Protección 87L sistema 2 fuera de servicio por falla del módulo de comunicación el que presenta anormalidad por reinicio continuo. Sistema 1 en servicio con todas las protecciones habilitadas, según IL 2026001241.
17:10	AES Andes	C. Nueva Ventanas cancelada limitación, según IL 2026001239.
17:30	RNE	C. Guacolda 2 limitada en 100 MW. Causa informada: Control de emisiones según IL 2026001243.
17:37	Pacific Hydro	S/E Punta Sierra cancelada solicitud de intervención de curso forzoso y normalizada las comunicaciones del esquema diferencial de barras, según SICF 2026049791.
17:58	Celeoredes	S/E Quilapillún 220 kV cancela solicitud de desconexión de curso forzoso. Según SDCF 2026050005.
18:12	RNE	C. Guacolda 2 cancelada limitación por control de emisiones, según IL 2026001243.
18:20	Celeoredes	Línea de 220 kV Quilapilún - El Llano - Los Maquis en servicio y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026045088 y 2026045094.
18:40	CMPC	C. Térmica Santa Fe cancelada limitación, según IL 2026001209.
18:42	RNE	Línea de 220 kV Guacolda - Maitencillo 4 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026052416.
19:33	Transelec	Línea de 110 kV Codegua - Alto Jahuel 1 en servicio. Cancelado IF 2026002515 y SDCF 2026052590.
19:33	Transelec	Línea de 110 kV Codegua - Alto Jahuel 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026052591.
20:22	RNE	C. Campiche disponible y en servicio, según SDCF 2026049939.
22:26	RNE	SAE y PFV Huatacondo con limitación. Causa informada: Presenta fallas con el control del PPC de forma remota, no obedece las consignas remotas de potencia activa y reactiva. Localmente solo obedece las consignas de potencia activa. Se cuenta con personal en terreno para realizar el control mientras se normaliza está condición, según IL 2026001246.
22:48	CGE - Transmisión	S/E Arenas Blancas Transformador N°1 de 66/15 kV y 22,5 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Eliminar punto con temperatura de 89BT1, 89CT1-2 y 89CT1-1. Los consumos son transferidos en MT, según SDCF 2026052742.
23:59	Enel Generación	C. Pangue cancela limitación, según IL 2026000668.

4.2 Otras observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -576,5 [MW].
06:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 800,1 [MW].
08:00	STS	CDC solicita reducir 8 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por inicio de control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
08:00	STS	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por inicio de control de transferencia del transformador N° 1 de 220/13 kV, 50 MVA.
10:07	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima por inicio de control de transferencia del transformador N° 1 de 66/23 kV, 30 MVA en S/E Ovalle.
10:07	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
15:27	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima por control de transferencia del transformador N° 1 de 66/23 kV, 30 MVA en S/E Ovalle.
15:27	CGE - Transmisión	DC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
16:44	Enel Generación	C. Cipreses vierte en Isla.
17:20	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 57,7 [MW/m].
18:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
18:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholgúan por control de transferencia del transformador N° 2 de 220/13 kV, 50 MVA.
20:20	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -33,4 [MW/m].

4.3 Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centro de Control	Empresa	Instalación
Sin Datos			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Enor Chile	Minera Mantos blancos datos SCADA F/S.	23/01/2025	12:40		
COIESA	S/E Tesoro datos SCADA F/S.	15/05/2025	11:30		
ENAP Aconcagua	C. Cogeneradora Aconcagua datos SCADA F/S	23/06/2025	18:12		
Enlasa	Medida LT 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde y medidas en 110 kV de S/E Manto Verde se encuentran con mala calidad	03/07/2025	16:00		
SWC	Datos SCADA correspondiente al lado AT del TR2, asociado a la generación de la Central El Salvador se encuentra pegada	03/07/2025	16:00		
RNE	S/E Tap Off Nueva Victoria datos SCADA F/S.	21/07/2025	14:34		
SUN Power	C. Pataguilla datos SCADA F/S	03/02/2026	14:57		
Copelec	S/E Quilmo datos SCADA F/S	04/02/2026	09:08		
Chilquinta	S/E Laberinto F/S telecontrol, según IL 2026000733.	24/03/2026	13:45		
STS	S/E Calama SCADA y telecontrol, según IL 2026000919.	16/04/2026	00:00		
Transelec	S/E Diego de Almagro datos de tensión Barra 1 de 220 kV y Barra 2 de 110 kV,	16/04/2026	00:01		
Enor Chile	S/E Don Goyo data SCADA inválida (problemas con el enlace ICCP desde RTU del PE El Arayán)	17/04/2026	08:30		
Transelec	S/E Polpaico datos de tensión Barra 2 de 500 kV.	21/04/2026	00:01		
CGE - Transmisión	S/E Marquesa SCADA y telecontrol, según IL 2026001155.	06/05/2026	10:37		
RNE	S/E Ventana paño J2 y JT1 sin datos de medida.	14/05/2026	00:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Enor Chile	Hot Line principal F/S	14/05/2026	12:40		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Imelsa -Crell	Hot Line F/S.	22/12/2022	14:30		
KDM	Hot line principal y respaldo F/S.	09/04/2026	14:00		
LAP	Hot Line Principal F/S.	08/01/2025	09:08		
On Group	Hot Line Principal y Respaldo F/S	02/05/2026	07:30		
San Andrés	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	05/10/2025	07:00		
Tinguiririca Energía	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	12/05/2026	07:30		
Ucuquer	Hot Line Respaldo F/S.	25/12/2025	09:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE - Transmisión	S/E Ejército interruptor B4 abierto y Guindo interruptor B4 abierto para disminuir profundidad de falla en zona de Concepción.	03/11/2025	20:26		
CGE - Transmisión	SS/EE Angol y Nahuelbuta transferidas a S/E Epuleufu por control de tensión en S/E Angol.	26/01/2026	14:48		
CGE - Transmisión	S/E Los Ángeles transformador N° 3 de 154/66 kV, 75 MVA transferido a S/E Duqueco por control transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	15/05/2026	07:15	15/05/2026	21:08
CGE - Transmisión	S/E Pitrufquén abiertos interruptores 52B2 y en S/E Padre Las Casas 52B1 por control transferencia LT 66kV Temuco - Padre las Casas.	15/05/2026	08:40		
CGE - Transmisión	S/E Pitrufquén cerrado interruptor 52B1.	15/05/2026	09:55		
CGE - Transmisión	S/E Padre interruptor 52B1 abierto por control transferencia LT 66kV Temuco - Padre las Casas.	15/05/2026	10:21		
Celeoredes	C. Carena queda en servicio hacia a línea de 44 kV Carena - Lo Prado.	03/02/2026	21:29		
Celeoredes	S/E Las Vegas abierto 52H6 línea de 110 kV Esperanza, por control transferencia de ATR1 220/110 kV 200 MVA de S/E Río Aconcagua.	12/05/2026	17:46		
Celeoredes	S/E Las Vegas abierto 52H8 línea de 110 kV Esperanza, por control transferencia de ATR1 220/110 kV 200 MVA de S/E Río Aconcagua.	12/05/2026	18:47		
Ferrovial	S/E Punta Sierra interruptores J12 y J13 por bloqueo en la protección diferencial de barra N°1, según IL 2026000921.	16/04/2026	11:35	15/05/2026	17:57
Pacific Hydro	S/E Punta Sierra interruptores J1, J6 y J7 por bloqueo en la protección diferencial de barra N°1, según IL 2026000921.	16/04/2026	11:56	15/05/2026	17:55
STS	S/E Negrete 52B2 cerrado y 52B1 Abierto por control de transferencias de Línea 66 kV Buenos Aires - Negrete.	26/01/2026	19:14		
STS	S/E Laja 52B3 cerrado y 52B2 abierto, transferidos consumos de S/E Laja a S/E Señoraza por precaución ante la posibilidad de robo de conductor a la línea 66 kV Charrúa - Laja.	09/04/2026	00:00		
Transelec	S/E Pullinque interruptores 52B3 y en S/E Los Lagos, abiertos por control transferencia LT 66 kV Lastarria - Loncoche.	13/05/2026	10:22	15/05/2026	00:38
Transelec	S/E Pullinque interruptores 52B3 y B5, abiertos por control transferencia LT 66 kV Lastarria - Loncoche.	15/05/2026	08:43		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
COIESA	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	14/05/2026	22:21	15/05/2026	08:31
COIESA	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	15/05/2026	18:07		
Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4.	15/05/2026	00:57	15/05/2026	07:17
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Pichirropulli 2	14/05/2026	21:32		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2.	14/05/2026	21:32		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	14/05/2026	18:59	15/05/2026	08:29
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	15/05/2026	18:06		
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1.	12/05/2026	10:33		
Transelec	Línea de 220 kV Cóndores - Parinacota.	13/05/2026	08:52		
Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 1	13/05/2026	17:50	15/05/2026	08:53
Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 2	15/05/2026	00:42		