COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Lunes 19 de enero del 2026

1.1. Centrales

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.00	0.00		
BESS Alfalfal VR2	192.35	211.66	10.04 %	
BESS Andes	0.00	0.00		
BESS Andes IV	280.00	615.62	119.86 %	
BESS Andes Solar IIA	160.00	254.64	59.15 %	
BESS Andes Solar IIB	847.36	421.63	-50.24 %	
BESS Andes Solar III	183.93	372.95	102.77 %	
BESS Angamos	0.00	0.00		
BESS Arena	0.00	0.00		
BESS Arenales	0.00	0.00		
BESS Arica	1.94	1.76	-9.28 %	
BESS Bolero	0.00	205.90		
BESS Capricornio	228.50	254.36	11.32 %	
BESS Chaca	0.00	0.00		
BESS Cochrane	0.00	0.00		RO
BESS Coya	469.32	612.95	30.60 %	
BESS Desierto de Atacama	216.28	230.19	6.43 %	
BESS Diego de Almagro Sur	33.86	50.44	48.97 %	
BESS Don Humberto	211.31	121.83	-42.35 %	
BESS Fragata	0.00	0.00		
BESS Huatacondo	0.00	0.00		
BESS La Cabaña	168.44	140.79	-16.42 %	
BESS Manzano	133.06	62.35	-53.14 %	
BESS María Elena	103.72	108.20	4.32 %	
BESS Nueva Imperial	34.22	10.03	-70.69 %	
BESS Nuevo Quillagua	489.44	663.10	35.48 %	
BESS Nuevo Quillagua II	640.29	741.20	15.76 %	
BESS Punta Sierra	6.95	5.32	-23.45 %	
BESS Rita del Maitén	0.00	21.32		
BESS Salvador	218.42	227.00	3.93 %	
BESS San Andrés	169.45	202.39	19.44 %	
BESS Tamaya	407.40	393.30	-3.46 %	
BESS Tocopilla	479.00	557.61	16.41 %	
BESS Uribe Solar	4.95	3.30	-33.33 %	
BESS Víctor Jara	792.13	390.10	-50.75 %	
BESS del Desierto	777.88	900.00	15.70 %	
CSP Cerro Dominador	0.00	0.00		
GEO Cerro Pabellon	336.00	337.47	0.44 %	
HE Angostura	960.00	639.00	-33.44 %	
HE Antuco	3805.72	3760.01	-1.20 %	
HE Canutillar	751.86	2046.80	172.23 %	
HE Cipreses	5.00	296.03	5820.60 %	RO
HE Colbún	1774.31	1912.50	7.79 %	
HE El Toro	6882.08	7269.15	5.62 %	RO
HE Los Cóndores	3900.00	3830.92	-1.77 %	
HE Machicura	528.00	527.10	-0.17 %	
HE Pangue	1081.00	764.67	-29.26 %	RO
HE Pehuenche	3007.34	2855.88	-5.04 %	RO
HE Pilmaiquén	390.00	258.61	-33.69 %	
HE Ralco	0.00	1713.59		RO
HE Rapel	0.00	0.00		
HP Abanico	600.00	639.17	6.53 %	
HP Alfalfal	2789.30	3201.82	14.79 %	
HP Alfalfal 2	0.00	0.00		
HP Ancoa	568.80	535.90	-5.78 %	
HP Blanco	987.00	949.40	-3.81 %	
HP Capullo	86.40	87.40	1.16 %	
HP Carilafquen	360.00	404.09	12.25 %	
HP Chacabuquito	363.30	333.60	-8.18 %	
HP Chacayes	2183.30	2362.70	8.22 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
HP Chapiquina	105.00	164.29	56.47 %	
HP Convento Viejo	103.20	117.30	13.66 %	
HP Coya	0.00	0.00		
HP Cumbres	146.40	143.40	-2.05 %	
HP Curillinque	1642.39	1356.67	-17.40 %	
HP Digua	93.50	179.45	91.93 %	
HP El Paso	630.00	673.10	6.84 %	
HP El Pinar	0.00	0.00		
HP Florida II	233.00	290.00	24.46 %	
HP Guayacán	191.41	230.15	20.24 %	
HP Hornitos	500.00	407.90	-18.42 %	
HP Isla	1317.16	1074.22	-18.44 %	
HP Itata	0.00	0.00		
HP Juncal	409.00	420.20	2.74 %	
HP La Confluencia	1847.00	2006.00	8.61 %	
HP La Higuera	2455.66	2385.50	-2.86 %	
HP La Mina	678.64	349.20	-48.54 %	
HP Laja I	80.29	0.00	-100.00 %	
HP Las Lajas	0.00	0.00		
HP Lican	71.50	64.26	-10.13 %	
HP Lircay	408.00	404.10	-0.96 %	
HP Loma Alta	731.76	550.06	-24.83 %	
HP Los Hierros	40.00	48.78	21.95 %	
HP Los Hierros II	5.00	5.42	8.40 %	PMG
HP Los Molles	45.60	43.93	-3.66 %	
HP Los Quilos	648.00	596.30	-7.98 %	
HP Maitenes	0.00	0.00		
HP Malalcahuello	24.00	21.60	-10.00 %	
HP Mampil	183.00	165.52	-9.55 %	
HP Mocho	76.80	73.84	-3.85 %	
HP Palmucho	645.07	716.48	11.07 %	
HP Peuchen	246.00	236.75	-3.76 %	
HP Providencia	24.00	28.80	20.00 %	
HP Pullinque	230.00	142.13	-38.20 %	
HP Puntilla	360.00	344.80	-4.22 %	
HP Queltehues	773.30	768.45	-0.63 %	
HP Quilleco	895.66	769.00	-14.14 %	
HP Rio Picoiquen	19.20	17.24	-10.21 %	
HP Rucatayo	345.00	254.30	-26.29 %	
HP Rucue	2084.45	1891.00	-9.28 %	
HP Río Colorado	72.00	66.00	-8.33 %	
HP San Andres	853.52	954.91	11.88 %	
HP San Ignacio	0.00	0.00		
HP Sauzal	1584.00	1576.77	-0.46 %	
HP Sauzal 60 Hz	0.00	0.00		
HP Sauzalito	91.12	0.00	-100.00 %	
HP Volcán	266.70	272.32	2.11 %	
Nueva Renca FA_GLP	0.00	0.00		RO
Nueva Renca FA_GNL	0.00	0.00		RO
PE ANTOFAGASTA	848.21	989.80	16.69 %	
PE Alena	614.80	1127.09	83.33 %	
PE Atacama	110.50	144.20	30.50 %	
PE Aurora	1327.70	1745.56	31.47 %	
PE Cabo Leones 1	235.44	189.90	-19.34 %	
PE Cabo Leones 2	720.00	197.40	-72.58 %	
PE Cabo Leones 3	173.60	112.50	-35.20 %	
PE Calama	1113.33	1036.32	-6.92 %	
PE Campo Lindo	560.31	652.90	16.52 %	
PE Canela	5.13	5.65	10.14 %	
PE Canela 2	29.84	29.89	0.17 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PE Cardonal	78.86	119.39	51.39 %	
PE Cerro Tigre	1349.20	1174.80	-12.93 %	
PE Ckhúri	456.30	454.40	-0.42 %	
PE Cuel	138.65	267.87	93.20 %	
PE El Arrayán	78.50	21.70	-72.36 %	
PE El Maitén	70.50	79.11	12.21 %	
PE Horizonte Norte	882.04	2047.40	132.12 %	
PE Horizonte Sur	887.43	2737.60	208.49 %	
PE Kallpa	2426.84	2007.89	-17.26 %	
PE La Cabaña	1505.59	1542.55	2.45 %	
PE La Estrella	135.40	151.40	11.82 %	
PE La Flor	326.40	266.30	-18.41 %	
PE Lebu	70.98	25.80	-63.65 %	PMG
PE Llanos del Viento	864.32	1157.80	33.96 %	
PE Lomas de Duqueco	422.62	619.00	46.47 %	
PE Los Buenos Aires	246.30	250.51	1.71 %	
PE Los Cerrillos	162.33	175.74	8.26 %	
PE Los Cururos	29.76	16.56	-44.35 %	
PE Los Olmos	1532.44	1428.61	-6.78 %	
PE Malleco Norte	1075.66	1182.00	9.89 %	
PE Malleco Sur	1462.53	1641.00	12.20 %	
PE Manantiales	59.92	77.51	29.36 %	
PE Mesamavida	436.50	644.62	47.68 %	
PE Monte Redondo	35.50	14.60	-58.87 %	
PE Negrete	442.89	502.00	13.35 %	
PE Puelche Sur	1875.90	2314.80	23.40 %	
PE Punta Colorada	0.60	3.10	416.67 %	
PE Punta Palmeras	22.33	19.46	-12.85 %	
PE Punta Sierra	79.70	53.50	-32.87 %	
PE Punta de Talca	114.54	70.80	-38.19 %	
PE Renaico	1099.63	1180.30	7.34 %	
PE Renaico II	1972.62	2234.43	13.27 %	
PE San Gabriel	1726.72	1441.01	-16.55 %	
PE San Juan	64.21	136.90	113.21 %	
PE San Matías	561.53	815.74	45.27 %	
PE San Pedro	187.90	203.85	8.49 %	
PE San Pedro 2	293.50	232.05	-20.94 %	
PE Sarco	121.10	147.35	21.68 %	
PE Sierra Gorda Este	671.79	562.32	-16.30 %	
PE Talinay Oriente	84.07	108.83	29.45 %	
PE Talinay Poniente	46.07	55.96	21.47 %	
PE Taltal	534.59	689.12	28.91 %	
PE Tchamma	662.72	803.50	21.24 %	
PE Tolpan Sur	584.36	803.91	37.57 %	
PE Totoral	5.56	18.96	241.01 %	
PE Ucuquer 2	28.00	32.25	15.18 %	
PE Valle de los Vientos	356.56	628.65	76.31 %	
PFV Almeyda	413.82	346.01	-16.39 %	
PFV Andes Solar	63.78	106.06	66.29 %	
PFV Andes Solar II-A	398.05	554.29	39.25 %	
PFV Andes Solar II-B	1046.10	961.52	-8.09 %	
PFV Andes Solar III	667.62	381.51	-42.86 %	
PFV Andes Solar IV	1335.26	1077.25	-19.32 %	
PFV Atacama Solar II	31.34	866.17	2663.78 %	
PFV Azabache	521.87	385.72	-26.09 %	
PFV Bolero	252.27	668.32	164.92 %	
PFV CEME 1	2593.60	2526.00	-2.61 %	
PFV Campos del Sol	2861.32	2803.24	-2.03 %	
PFV Capricornio	1230.60	678.13	-44.89 %	
PFV Carrera Pinto	473.46	525.00	10.89 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PFV Cerro Dominador	889.73	690.70	-22.37 %	
PFV Chañares	175.95	183.44	4.26 %	
PFV Conejo	1064.90	925.20	-13.12 %	
PFV Coya	1642.29	1267.74	-22.81 %	
PFV Desierto de Atacama	2113.34	1722.07	-18.51 %	
PFV Diego de Almagro	59.58	72.20	21.18 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1500.99	1630.00	8.59 %	
PFV Domeyko	1144.47	1232.00	7.65 %	
PFV Don Humberto	306.99	505.18	64.56 %	
PFV Doña Antonia	0.00	108.10		
PFV Doña Carmen	259.49	91.30	-64.82 %	
PFV El Aguila	6.80	10.42	53.24 %	PMG
PFV El Pelicano	849.04	762.30	-10.22 %	
PFV El Romero	798.53	806.51	1.00 %	
PFV Elena	0.00	0.00		
PFV Finis Terrae	1913.86	1700.77	-11.13 %	
PFV Gabriela	0.00	0.00		
PFV Gran Teno	1209.49	1561.50	29.10 %	
PFV Granja Solar	292.91	656.10	123.99 %	
PFV Guanchoi	3203.85	2657.74	-17.05 %	
PFV Huatacondo	0.00	160.34		
PFV Jama	96.50	280.50	190.67 %	
PFV Javiera	554.34	465.18	-16.08 %	
PFV LOS NARANJOS	49.30	56.00	13.59 %	PMG
PFV La Cruz Solar	403.82	360.30	-10.78 %	
PFV La Huayca II	36.47	111.00	204.36 %	
PFV La Huella	688.69	576.00	-16.36 %	
PFV La Silla	13.71	15.18	10.72 %	PMG
PFV Lalackama	156.48	380.20	142.97 %	
PFV Lalackama II	46.35	114.43	146.88 %	
PFV Las Salinas	2177.68	1396.36	-35.88 %	
PFV Leyda	497.06	442.10	-11.06 %	
PFV Llano de Llampos	532.20	718.07	34.92 %	
PFV Los Loros	211.10	260.63	23.46 %	
PFV Luz del Norte	1196.01	481.71	-59.72 %	
PFV Malgarida	1161.81	1296.16	11.56 %	
PFV Manzano	921.96	783.60	-15.01 %	
PFV María Elena	3.40	309.90	9014.71 %	
PFV Meseta de los Andes	998.84	1005.00	0.62 %	
PFV Nuevo Quillagua	803.56	745.70	-7.20 %	
PFV Nuevo Quillagua II	873.81	827.00	-5.36 %	
PFV Pampa Camarones	40.20	35.23	-12.36 %	PMG
PFV Pampa Solar Norte	518.31	454.00	-12.41 %	
PFV Pampa Tigre	834.28	726.40	-12.93 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	17.45	45.50	160.74 %	PMG
PFV Pozo Almonte Solar III	42.67	90.70	112.56 %	
PFV Quilapilun	850.59	896.39	5.38 %	
PFV Rio Escondido	1206.10	1048.18	-13.09 %	
PFV Salvador	529.96	427.40	-19.35 %	
PFV San Andres	335.30	325.02	-3.07 %	
PFV San Pedro	733.62	701.10	-4.43 %	
PFV Santa Isabel	1177.68	718.80	-38.96 %	
PFV Santiago	396.85	466.00	17.42 %	
PFV Sol de Lila	1084.60	1166.30	7.53 %	
PFV Sol de los Andes	671.16	631.60	-5.89 %	
PFV Sol del Desierto	1845.50	1580.00	-14.39 %	
PFV Taira	619.97	1189.60	91.88 %	
PFV Tamango	365.30	291.50	-20.20 %	
PFV Tamarico Etapa 2	0.00	838.20		
PFV Tamaya Solar	942.57	891.33	-5.44 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PFV Uribe Solar	62.68	90.50	44.38 %	
PFV Usya	440.70	350.54	-20.46 %	
PFV Valle Escondido	894.34	629.70	-29.59 %	
PFV Valle del Sol	1165.44	1057.65	-9.25 %	
PFV Víctor Jara	1681.01	1409.70	-16.14 %	
PFV Willka	726.75	457.60	-37.03 %	
PMG HP Aillin	0.00	0.00		PMG
PMG HP Alto Renaico	26.40	26.40	0.00 %	PMG
PMG HP Callao	4.80	5.16	7.50 %	PMG
PMG HP Carena	0.00	0.00		
PMG HP Chiburgo	178.00	344.30	93.43 %	
PMG HP Cipresillos	138.75	70.98	-48.84 %	
PMG HP Corrales	73.20	71.68	-2.08 %	PMG
PMG HP Correntoso	2.40	0.00	-100.00 %	PMG
PMG HP Don Eugenio	63.64	70.47	10.73 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.00	0.00		PMG
PMG HP El Rincón	4.80	5.82	21.25 %	PMG
PMG HP Florida	0.00	0.00		PMG
PMG HP Florida III	55.20	52.80	-4.35 %	PMG
PMG HP Juncalito	15.40	10.40	-32.47 %	PMG
PMG HP La Confianza	0.00	0.00		PMG
PMG HP Las Nieves	21.60	20.76	-3.89 %	
PMG HP Llauquereo	0.00	0.00		PMG
PMG HP MC1	33.60	32.21	-4.14 %	PMG
PMG HP MC2	9.60	9.35	-2.60 %	PMG
PMG HP MC3	0.00	0.00		PMG
PMG HP Mariposas	72.00	63.60	-11.67 %	PMG
PMG HP Nalcas	55.20	49.29	-10.71 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	143.55	158.17	10.18 %	PMG
PMG HP Palacios	34.90	41.23	18.14 %	PMG
PMG HP Palmar	38.40	37.07	-3.46 %	PMG
PMG HP Piedras Negras	64.00	64.90	1.41 %	PMG
PMG HP Pulelfu	72.00	71.70	-0.42 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	70.40	70.88	0.68 %	
PMG HP Renaico	100.80	124.80	23.81 %	PMG
PMG HP Río Huasco	43.20	46.24	7.04 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.00	0.00		PMG
PMG PE La Esperanza	110.30	77.13	-30.07 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	85.42	89.60	4.89 %	PMG
PMG PFV Antay	90.80	76.82	-15.40 %	PMG
PMG PFV Caimanes	79.12	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV Calderaza	0.00	0.00		PMG
PMG PFV Caleu	75.62	77.60	2.62 %	
PMG PFV Caracas II	98.76	68.00	-31.15 %	PMG
PMG PFV Castilla	16.90	25.76	52.43 %	PMG
PMG PFV Chercan	88.84	62.51	-29.64 %	
PMG PFV De los Andes	74.69	50.04	-33.00 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	19.80	19.45	-1.77 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	91.17	71.27	-21.83 %	PMG
PMG PFV Emilia	33.65	41.04	21.96 %	PMG
PMG PFV Esperanza	22.78	14.26	-37.40 %	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	21.78	26.70	22.59 %	PMG
PMG PFV Guindo Santo	11.50	83.10	622.61 %	PMG
PMG PFV Llancay	40.37	51.68	28.02 %	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	9.01	2.80	-68.92 %	PMG
PMG PFV Lucas Solar	97.68	68.35	-30.03 %	PMG
PMG PFV Machicura	98.70	76.50	-22.49 %	PMG
PMG PFV North West	101.16	97.59	-3.53 %	PMG
PMG PFV Palermo	52.70	54.70	3.80 %	PMG
PMG PFV Parque Cauquenes	47.02	73.58	56.49 %	PMG

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMG PFV Pataguilla	62.96	89.63	42.36 %	PMG
PMG PFV Peumo Yungay	81.92	51.80	-36.77 %	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	14.00	14.97	6.93 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	1.63	1.37	-15.95 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	72.40	97.30	34.39 %	PMG
PMG PFV Quilmo	97.50	81.20	-16.72 %	PMG
PMG PFV Raulí	0.00	0.00		PMG
PMG PFV Rucasol	0.00	0.00		PMG
PMG PFV SDGx01	10.90	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV Sol del Norte	71.04	75.54	6.33 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	77.39	81.73	5.61 %	PMG
PMG PFV Tutuvén	79.40	57.50	-27.58 %	
PMG PFV Venezia	78.39	81.16	3.53 %	PMG
PMG PFV Villa Longaví	47.50	74.80	57.47 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.00	0.00		PMG
PMG TER CMPC Tissue	0.00	7.90		PMG
PMG TER Calle Calle	0.00	0.00		PMG
PMG TER Celco	100.30	134.13	33.73 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.00	4.00		PMG
PMG TER Concón	0.00	0.00		PMG
PMG TER Constitución	0.00	0.00		PMG
PMG TER El Totoral	0.00	0.00		PMG
PMG TER Las Vegas	0.00	0.00		PMG
PMG TER Licantén	0.00	0.00		PMG
PMG TER Linares Norte	0.00	0.00		PMG
PMG TER Maule	0.00	0.00		PMG
PMG TER Placilla	0.00	0.00		PMG
PMG TER Quintay	0.00	0.00		PMG
PMG TER San Gregorio	0.00	0.00		PMG
PMGD HP Don Tito	12.00	10.46	-12.83 %	PMG
PMGD PFV Arica	41.37	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Tallado	90.49	27.39	-69.73 %	
TER Andes Generación Diésel	0.00	0.00		
TER Angamos-ANG1	4120.99	4012.58	-2.63 %	RO
TER Angamos-ANG2	4161.01	4034.07	-3.05 %	RO
TER Antilhue	25.00	11.20	-55.20 %	
TER Arauco	189.00	74.53	-60.57 %	LF
TER Arauco MAPA	0.00	0.00		
TER Arica-GMAR	0.00	0.00		
TER Arica-M1AR	0.00	0.00		
TER Arica-M2AR	0.00	0.00		
TER Atacama 1 Diésel	0.00	0.00		DF, LF, RO
TER Atacama 1 GNL	0.00	0.00		DF, LF, RO
TER Atacama 1 Gas Arg	4927.67	4766.40	-3.27 %	DF, LF, RO
TER Atacama 2 Diésel	0.00	0.00		RO
TER Atacama 2 GNL	0.00	390.40		RO
TER Atacama 2 Gas Arg	2001.88	1541.30	-23.01 %	RO
TER CBB Centro Diésel	0.00	0.00		
TER CBB Centro FO6	0.00	0.00		
TER CMPC Bucalemu	162.98	64.40	-60.49 %	
TER CMPC Cordillera GNL	160.00	148.70	-7.06 %	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.00	0.00		
TER CMPC Laja	214.00	105.10	-50.89 %	
TER CMPC Pacífico	371.60	442.90	19.19 %	
TER CMPC Santa Fe	120.00	92.50	-22.92 %	PMG
TER Campiche	0.00	0.00		
TER Candelaria 1 Diésel	0.00	0.00		
TER Candelaria 1 GNL	0.00	0.00		
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Candelaria 2 Diésel	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Candelaria 2 GNL	0.00	0.00		
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Cardones	0.00	0.00		
TER Cenizas	0.00	0.00		
TER Chagual	18.26	49.62	171.74 %	
TER Cholguán	166.10	139.75	-15.86 %	
TER Chuyaca	0.00	0.00		
TER Cochrane-CCH1	4003.20	3138.16	-21.61 %	RO
TER Cochrane-CCH2	4009.80	3267.02	-18.52 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	630.96	942.00	49.30 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	0.00	1039.00		
TER Colihues Diésel	0.00	0.00		
TER Colihues HFO	0.00	0.00		
TER Colmito Diésel	0.00	0.00		
TER Colmito GNL	0.00	0.00		
TER Colmito Gas Arg	0.00	37.01		
TER Combarbala	0.00	0.00		
TER Coronel Diésel	0.00	0.00		LF, RO
TER Coronel GNL	0.00	0.00		LF, RO
TER Coronel Gas Arg	0.00	316.24		LF, RO
TER Degañ	20.30	0.00	-100.00 %	
TER Degañ 2	19.36	0.00	-100.00 %	
TER Diego de Almagro	0.00	0.00		
TER El Peñón	5.20	52.87	916.73 %	
TER El Salvador	0.00	0.00		
TER Emelda	0.00	0.00		
TER Energía Pacífico	0.00	0.00		
TER Escuadrón	0.00	16.25		
TER Esperanza-DS1	0.00	0.00		
TER Esperanza-DS2	0.00	0.00		
TER Esperanza-TG1	0.00	0.00		
TER Guacolda 1	0.00	0.00		
TER Guacolda 2	2076.01	1400.04	-32.56 %	LF
TER Guacolda 3	0.00	0.00		
TER Guacolda 4	2578.20	2201.00	-14.63 %	RO
TER Guacolda 5	2234.57	2138.00	-4.32 %	RO
TER Horcones Diésel	0.00	95.86		
TER Huasco Diésel	0.00	0.00		
TER Huasco IFO	0.00	0.00		
TER IEM	0.00	0.00		
TER Kelar Diésel	0.00	0.00		
TER Kelar GNL	0.00	0.00		
TER Kelar Gas Arg	0.00	0.00		
TER La Portada	0.00	0.00		PMG
TER Lautaro I	397.25	408.31	2.78 %	DF
TER Lautaro II	380.01	400.49	5.39 %	
TER Llanos Blancos	0.94	31.54	3255.32 %	
TER Loma Los Colorados II	334.30	249.00	-25.52 %	
TER Los Espinos	0.00	0.00		
TER Los Guindos TG1	0.00	0.00		
TER Los Guindos TG2	0.00	0.00		
TER Los Pinos	0.00	0.00		
TER Los Vientos Diésel	0.00	0.00		
TER Los Vientos GNL	0.00	0.00		
TER Los Vientos Gas Arg	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Maitencillo	0.00	0.00		
TER Mantos Blancos	0.00	0.00		
TER Masisa	203.50	140.55	-30.93 %	
TER Mejillones-CTA	3071.59	2940.56	-4.27 %	
TER Mejillones-CTH	0.00	0.00		
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.00	0.00		
TER Mejillones-CTM3 GNL	3079.33	2871.50	-6.75 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B Diésel	0.00	0.00		RO
TER Nehuenco 9B GNL	0.00	0.00		RO
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.00	151.00		RO
TER Nehuenco I Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco I GNL	0.00	0.00		
TER Nehuenco I Gas Arg	2912.50	3367.00	15.61 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.00	0.00		LF
TER Nehuenco II GNL	0.00	0.00		LF
TER Nehuenco II Gas Arg	3996.77	4456.00	11.49 %	LF
TER Newen Diésel	0.00	0.00		
TER Newen GNL	0.00	0.00		
TER Newen Gas Arg	0.00	101.16		
TER Newen Otros	0.00	0.00		
TER Norgener-NTO1	0.00	0.00		
TER Norgener-NTO2	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea	0.00	58.53		
TER Nueva Aldea I	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea II	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea III	0.00	0.00		
TER Nueva Renca Diésel	0.00	0.00		RO
TER Nueva Renca GNL	0.00	0.00		RO
TER Nueva Renca Gas Arg	5772.15	6342.00	9.87 %	RO
TER Nueva Ventanas	0.00	0.00		
TER Olivos	0.00	0.00		
TER PAS Mejillones	408.00	529.00	29.66 %	
TER Pajonales	0.00	0.00		
TER Punta Colorada Diésel	0.00	0.00		
TER Punta Colorada IFO	0.00	0.00		
TER Quintero 1A Diésel	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1A GNL	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1A Gas Arg	996.36	1033.00	3.68 %	RO
TER Quintero 1B Diésel	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1B GNL	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1B Gas Arg	1029.20	1050.00	2.02 %	RO
TER Renca	0.00	0.00		
TER San Isidro I Diésel	0.00	0.00		
TER San Isidro I GNL	0.00	0.00		
TER San Isidro I Gas Arg	2969.18	2814.64	-5.20 %	
TER San Isidro II Diésel	0.00	0.00		RO
TER San Isidro II GNL	0.00	0.00		RO
TER San Isidro II Gas Arg	4442.23	5676.30	27.78 %	RO
TER San Javier 1	0.47	0.00	-100.00 %	
TER San Javier 2	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 1	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 2	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 3	0.00	0.00		
TER Santa Fe	972.76	1203.80	23.75 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Santa Lidia	0.00	0.00		
TER Santa Marta	225.14	167.30	-25.69 %	
TER Santa María	0.00	0.00		
TER Taltal 1 Diesel	0.00	0.00		
TER Taltal 1 GNL	0.00	0.00		
TER Taltal 1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Taltal 2 Diesel	0.00	0.00		
TER Taltal 2 GNL	0.00	0.00		
TER Taltal 2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Tarapacá-TGTAR	0.00	0.00		
TER Teno	0.00	76.87		
TER Teno Gas GLP	0.00	25.10		
TER Termopacifico	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG1	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG2	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 GNL	212.87	0.00	-100.00 %	
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.00	0.00		
TER Tocopilla-U16 GNL	5578.80	5488.08	-1.63 %	
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Trapen	479.64	21.79	-95.46 %	
TER Trincao	127.13	66.90	-47.38 %	
TER Ujina Diésel	0.00	0.00		
TER Ujina HFO	0.00	0.00		
TER Valdivia	465.54	916.48	96.86 %	
TER Viñales	404.30	492.40	21.79 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U1 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Yungay U2 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U2 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U2 Gas Arg	0.00	137.77		
TER Yungay U3 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U3 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U3 Gas Arg	0.00	68.17		
TER Yungay U4	0.00	0.00		
TOTAL	224,008.53	230,826.55	3.04 %	

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LP: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P: Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin Información

1.2. PMGD

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
BESS Angamos	0.00	0.00		
BESS Arica	1.94	1.76	-9.28 %	
PMGD HP Allipén	62.40	41.54	-33.43 %	
PMGD HP Alto Hospicio	21.60	21.75	0.69 %	
PMGD HP Arrayán	0.00	0.00		
PMGD HP Auxiliar del Maipo	112.80	112.28	-0.46 %	
PMGD HP Boquiamargo	4.80	3.39	-29.37 %	
PMGD HP Bureo	0.00	0.00		
PMGD HP Calíboro	24.00	23.99	-0.04 %	
PMGD HP Cavancha	38.40	43.94	14.43 %	
PMGD HP Chanleufu II	57.60	52.62	-8.65 %	
PMGD HP Collil	28.80	8.52	-70.42 %	
PMGD HP Contra	0.00	0.00		
PMGD HP Cosapilla	12.00	11.05	-7.92 %	
PMGD HP Cumpeo	36.00	33.70	-6.39 %	
PMGD HP Curileufu	0.00	0.00		
PMGD HP Don Walterio	28.80	21.76	-24.44 %	
PMGD HP Dongo	14.40	1.86	-87.08 %	
PMGD HP Donguil	0.00	0.37		
PMGD HP Dosal	0.00	0.00		
PMGD HP Doña Hilda	4.80	5.34	11.25 %	
PMGD HP El Agrio	0.00	0.00		
PMGD HP El Arrayán	0.00	19.43		
PMGD HP El Atajo	19.20	21.11	9.95 %	
PMGD HP El Brinco	2.40	3.19	32.92 %	
PMGD HP El Canelo	45.60	45.11	-1.07 %	
PMGD HP El Colorado	4.80	3.12	-35.00 %	
PMGD HP El Diuto	60.00	62.37	3.95 %	
PMGD HP El Galpón	9.60	9.52	-0.83 %	
PMGD HP El Llano	14.40	11.64	-19.17 %	
PMGD HP El Manzano	52.80	52.75	-0.09 %	
PMGD HP El Mirador	0.00	0.01		
PMGD HP El Portal	0.00	0.00		
PMGD HP El Toro Nº2	24.00	23.52	-2.00 %	
PMGD HP El Tártaro	0.00	0.00		
PMGD HP Ensenada	26.40	26.56	0.61 %	
PMGD HP Eyzaguirre	16.80	5.60	-66.67 %	
PMGD HP La Arena	24.00	17.02	-29.08 %	
PMGD HP La Bifurcada	4.80	3.36	-30.00 %	
PMGD HP La Compañía II	48.00	47.41	-1.23 %	
PMGD HP La Montaña	0.00	0.00		
PMGD HP La Montaña II	0.00	0.00		
PMGD HP La Paloma	0.00	0.00		
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	12.00	11.89	-0.92 %	
PMGD HP Las Flores	19.20	17.23	-10.26 %	
PMGD HP Las Vertientes	36.00	39.35	9.31 %	
PMGD HP Los Bajos	124.80	127.33	2.03 %	
PMGD HP Los Colonos	0.00	0.00		
PMGD HP Los Corrales	4.80	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Los Corrales II	0.00	0.00		
PMGD HP Los Morros	28.80	25.18	-12.57 %	
PMGD HP Los Padres	0.00	0.00		
PMGD HP Los Portones	2.40	3.55	47.92 %	
PMGD HP MSA-I	0.00	0.00		
PMGD HP Maisán	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD HP Mallarauco	76.80	81.00	5.47 %	
PMGD HP Maria Elena	0.00	0.08		
PMGD HP Melo	45.60	45.66	0.13 %	
PMGD HP Molinera Villarrica	2.40	6.00	150.00 %	
PMGD HP Muchi	0.00	0.00		
PMGD HP Munilque	4.80	3.42	-28.75 %	
PMGD HP Munilque II	4.80	0.52	-89.17 %	
PMGD HP Panguipulli	0.00	0.00		
PMGD HP Pehui	2.40	2.70	12.50 %	
PMGD HP Pichilonco	0.00	0.00		
PMGD HP Picoltué	0.00	0.00		
PMGD HP Piutel	0.00	0.00		
PMGD HP Puclaro	19.20	22.46	16.98 %	
PMGD HP Purísima	7.20	7.71	7.08 %	
PMGD HP Quillaileo	0.00	0.00		
PMGD HP Reca	4.80	4.17	-13.12 %	
PMGD HP Robleria	43.20	54.16	25.37 %	
PMGD HP Río Mulchén	0.00	1.73		
PMGD HP Río Trueno	12.00	10.16	-15.33 %	
PMGD HP Santa Elena	7.20	5.98	-16.94 %	
PMGD HP Santa Isabel	9.60	12.77	33.02 %	
PMGD HP Santa Rosa	0.00	0.00		
PMGD HP Sauce Andes	0.00	0.00		
PMGD HP Trailelfú	2.40	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Tranca del Toro	0.00	0.00		
PMGD HP Tranquil	4.80	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Truful Truful	16.80	17.02	1.31 %	
PMGD PE El Arrebol	86.54	167.73	93.82 %	
PMGD PE El Nogal	79.20	92.13	16.33 %	
PMGD PE Huajache	0.00	107.65		
PMGD PE Las Peñas	78.58	102.62	30.59 %	
PMGD PE Lebu III	51.56	0.00	-100.00 %	
PMGD PE Raki	0.00	124.10		
PMGD PE Ucuquer	7.30	55.05	654.11 %	
PMGD PFV Abastible Concon	0.00	0.00		
PMGD PFV Alameda	80.56	86.43	7.29 %	
PMGD PFV Albatros	11.32	13.32	17.67 %	
PMGD PFV Albor Solar	60.64	54.64	-9.89 %	
PMGD PFV Alcaldesa	57.09	50.71	-11.18 %	
PMGD PFV Alcon Solar	99.35	82.93	-16.53 %	
PMGD PFV Alcázar	76.69	87.65	14.29 %	
PMGD PFV Aldebaran	3.50	55.02	1472.00 %	
PMGD PFV Algarrobo	25.77	24.46	-5.08 %	
PMGD PFV Alhué	0.00	0.00		
PMGD PFV Alianza	92.46	81.99	-11.32 %	
PMGD PFV Alicahue	32.40	20.82	-35.74 %	
PMGD PFV Alto Bellavista	76.26	78.95	3.53 %	
PMGD PFV Alto Solar	24.30	13.69	-43.66 %	
PMGD PFV Altos de Til Til	15.20	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Altos del Paico	0.00	0.00		
PMGD PFV Alturas de Ovalle	41.30	27.75	-32.81 %	
PMGD PFV Amanecer	62.77	72.40	15.34 %	
PMGD PFV Amparo del Sol	6.90	11.70	69.57 %	
PMGD PFV Anakena	96.76	78.93	-18.43 %	
PMGD PFV Ancahual	91.20	93.29	2.29 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Andrómeda Solar	43.96	38.60	-12.19 %	
PMGD PFV Angol Solar I	20.60	26.02	26.31 %	
PMGD PFV Antonia	30.81	27.93	-9.35 %	
PMGD PFV Argomedo	82.04	75.86	-7.53 %	
PMGD PFV Arica	41.37	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Ariztía	20.18	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Armazones	51.21	48.32	-5.64 %	
PMGD PFV Aromo del Verano	26.96	24.50	-9.12 %	
PMGD PFV Artemisa	0.00	0.01		
PMGD PFV Astillas	100.19	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Avel Solar	88.37	85.89	-2.81 %	
PMGD PFV Avellano	54.09	58.66	8.45 %	
PMGD PFV Aviles	69.32	66.70	-3.78 %	
PMGD PFV Axel Solar	22.44	19.64	-12.48 %	
PMGD PFV Ayla	104.21	98.91	-5.09 %	
PMGD PFV Añuñuca del Verano	21.80	21.72	-0.37 %	
PMGD PFV Barcelona	99.73	90.23	-9.53 %	
PMGD PFV Belenos Til Til	87.98	72.64	-17.44 %	
PMGD PFV Bellavista	0.00	0.07		
PMGD PFV Belloto B XXVII	21.90	25.56	16.71 %	
PMGD PFV Belén	67.19	59.52	-11.42 %	
PMGD PFV Berrueco	103.30	87.84	-14.97 %	
PMGD PFV Blu	28.14	35.81	27.26 %	
PMGD PFV Boix	27.08	21.91	-19.09 %	
PMGD PFV Buenas Yerbas	78.91	75.04	-4.90 %	
PMGD PFV Bulnes	54.11	59.35	9.68 %	
PMGD PFV Bulnes Barones	29.47	24.55	-16.69 %	
PMGD PFV Bérgamo	28.91	25.08	-13.25 %	
PMGD PFV CE Caldera	48.11	62.46	29.83 %	
PMGD PFV CUARZO	26.08	25.42	-2.53 %	
PMGD PFV Cabildo Sunlight	102.64	82.66	-19.47 %	
PMGD PFV Cabilsol	17.05	18.63	9.27 %	
PMGD PFV Cabimas	8.56	30.00	250.47 %	
PMGD PFV Cabrero	69.98	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Cachiyuyo II	78.06	99.36	27.29 %	
PMGD PFV Caimi	1.22	0.08	-93.44 %	
PMGD PFV Calama	86.40	96.96	12.22 %	
PMGD PFV Calle Larga	26.20	20.85	-20.42 %	
PMGD PFV Candelaria Solar	27.97	24.10	-13.84 %	
PMGD PFV Canelillo	24.57	22.54	-8.26 %	
PMGD PFV Canesa	26.40	25.35	-3.98 %	
PMGD PFV Canquén	27.75	28.94	4.29 %	
PMGD PFV Cantera	29.33	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Cantillana	73.02	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Cara De Gallo	27.10	25.09	-7.42 %	
PMGD PFV Caracoles	26.88	23.78	-11.53 %	
PMGD PFV Caranca	15.87	23.47	47.89 %	
PMGD PFV Casa de Lata	0.00	0.00		
PMGD PFV Casabermeja	66.60	60.36	-9.37 %	
PMGD PFV Casuto	24.30	3.44	-85.84 %	
PMGD PFV Catemu	17.60	18.34	4.20 %	
PMGD PFV Cato Solar	23.85	25.36	6.33 %	
PMGD PFV Catán	0.00	26.96		
PMGD PFV Cauce Solar	104.20	98.03	-5.92 %	
PMGD PFV Cauquenes	30.43	21.49	-29.38 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Cañones Sunlight	66.10	58.79	-11.06 %	
PMGD PFV Cefalu Solar	23.98	22.02	-8.17 %	
PMGD PFV Centauro Solar	63.09	55.59	-11.89 %	
PMGD PFV Ceres Solar	0.00	0.00		
PMGD PFV Cetus	20.60	20.36	-1.17 %	
PMGD PFV Chacabuco	98.00	47.85	-51.17 %	
PMGD PFV Chacaico	54.82	48.04	-12.37 %	
PMGD PFV Chalinga	20.19	23.04	14.12 %	
PMGD PFV Chamonate Solar	77.56	77.94	0.49 %	
PMGD PFV Champa	23.01	71.15	209.21 %	
PMGD PFV Chancon	22.90	23.18	1.22 %	
PMGD PFV Chañar del Verano	25.37	25.90	2.09 %	
PMGD PFV Chequen Solar	76.81	72.88	-5.12 %	
PMGD PFV Chicauma Verano	89.41	63.09	-29.44 %	
PMGD PFV Chilener	14.70	13.81	-6.05 %	
PMGD PFV Chillán Confluencia	2.82	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Chillán Huambali	12.76	26.26	105.80 %	
PMGD PFV Chillán Vicente Méndez	21.36	18.51	-13.34 %	
PMGD PFV Chiloé	25.15	22.98	-8.63 %	
PMGD PFV Chimbarongo	21.10	18.81	-10.85 %	
PMGD PFV Chinchorro	71.63	55.21	-22.92 %	
PMGD PFV Cholguan	10.88	13.25	21.78 %	
PMGD PFV Chuchiñi	19.81	17.29	-12.72 %	
PMGD PFV Cintac	3.69	3.64	-1.36 %	
PMGD PFV Cipres	27.00	17.57	-34.93 %	
PMGD PFV Citrino	24.80	8.87	-64.23 %	
PMGD PFV Ckilir	97.80	1.62	-98.34 %	
PMGD PFV Clementina	58.38	51.79	-11.29 %	
PMGD PFV Cocharcas	28.10	21.27	-24.31 %	
PMGD PFV Cocinillas	27.97	23.19	-17.09 %	
PMGD PFV Coinco	24.76	25.03	1.09 %	
PMGD PFV Colchagua	25.79	23.34	-9.50 %	
PMGD PFV Colibri	9.18	5.35	-41.72 %	
PMGD PFV Colina	101.03	91.67	-9.26 %	
PMGD PFV Collanco	12.78	13.46	5.32 %	
PMGD PFV Coltauco Almendro	27.16	22.14	-18.48 %	
PMGD PFV Concorde	44.70	58.37	30.58 %	
PMGD PFV Condor Chepica	33.08	32.67	-1.24 %	
PMGD PFV Condor Pelvin	23.74	26.33	10.91 %	
PMGD PFV Condor Petorca	10.99	27.65	151.59 %	
PMGD PFV Cordillerilla	11.86	11.49	-3.12 %	
PMGD PFV Corso	27.58	81.76	196.45 %	
PMGD PFV Cortijo	59.68	58.71	-1.63 %	
PMGD PFV Covadonga	84.86	85.24	0.45 %	
PMGD PFV Coyunche	28.44	29.02	2.04 %	
PMGD PFV Crucero	31.60	25.47	-19.40 %	
PMGD PFV Cruz	30.65	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Curacavi	28.67	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Curaco	93.01	85.37	-8.21 %	
PMGD PFV Cuz Cuz	20.65	19.19	-7.07 %	
PMGD PFV Cóndor La Ligua	30.31	20.13	-33.59 %	
PMGD PFV Dadinco	29.26	23.99	-18.01 %	
PMGD PFV Darlin	79.70	84.25	5.71 %	
PMGD PFV Diego de Almagro	89.51	77.67	-13.23 %	
PMGD PFV Don Andrónico	23.01	19.86	-13.69 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Don Enrique	105.56	77.50	-26.58 %	
PMGD PFV Don Eugenio	22.67	25.70	13.37 %	
PMGD PFV Don Jorge	34.03	30.47	-10.46 %	
PMGD PFV Don Mariano	21.56	11.62	-46.10 %	
PMGD PFV Don Martín	31.24	28.89	-7.52 %	
PMGD PFV Don Matías	26.84	25.52	-4.92 %	
PMGD PFV Don Rodrigo	46.71	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Don Simón	53.96	50.08	-7.19 %	
PMGD PFV Doña Igna	24.34	24.50	0.66 %	
PMGD PFV Doña Regina	23.97	26.56	10.81 %	
PMGD PFV Doña Rubena	0.00	14.95		
PMGD PFV Doñihue	66.80	74.63	11.72 %	
PMGD PFV Duqueco Solar	96.88	95.22	-1.71 %	
PMGD PFV Dínamo	14.82	26.57	79.28 %	
PMGD PFV EA SF Graneros	26.86	27.94	4.02 %	
PMGD PFV EA SF Pichilemu	26.17	21.78	-16.77 %	
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.00	0.00		
PMGD PFV Ea Maiten	2.32	20.34	776.72 %	
PMGD PFV Eclipse	96.20	58.17	-39.53 %	
PMGD PFV El Boco	29.40	56.16	91.02 %	
PMGD PFV El Caiquén	80.39	77.27	-3.88 %	
PMGD PFV El Cardenal	26.56	28.02	5.50 %	
PMGD PFV El Carpintero	78.82	75.99	-3.59 %	
PMGD PFV El Castaño	85.97	78.59	-8.58 %	
PMGD PFV El Cernicalo	16.35	13.45	-17.74 %	
PMGD PFV El Cernicalo II	16.35	12.33	-24.59 %	
PMGD PFV El Chercan	89.50	99.86	11.58 %	
PMGD PFV El Chincol	32.80	26.43	-19.42 %	
PMGD PFV El Chucao	26.26	22.21	-15.42 %	
PMGD PFV El Cuervo	20.71	17.17	-17.09 %	
PMGD PFV El Cóndor	14.03	12.43	-11.40 %	
PMGD PFV El Divisadero	24.69	31.18	26.29 %	
PMGD PFV El Estero	17.34	17.54	1.15 %	
PMGD PFV El Flamenco	98.18	80.51	-18.00 %	
PMGD PFV El Gaviotin	101.17	60.38	-40.32 %	
PMGD PFV El Huaso	22.64	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV El Ingenio	83.59	63.24	-24.35 %	
PMGD PFV El Interlocutor	24.49	25.76	5.19 %	
PMGD PFV El Laurel	59.28	58.96	-0.54 %	
PMGD PFV El Litre	56.96	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV El Loro Choroy	78.13	91.35	16.92 %	
PMGD PFV El Mirlo	59.44	62.79	5.64 %	
PMGD PFV El Monte	21.28	21.01	-1.27 %	
PMGD PFV El Palqui	19.46	22.85	17.42 %	
PMGD PFV El Picurio	27.50	29.68	7.93 %	
PMGD PFV El Pilpen	28.80	30.92	7.36 %	
PMGD PFV El Pitio	29.50	26.57	-9.93 %	
PMGD PFV El Piuquen	29.58	24.47	-17.28 %	
PMGD PFV El Queltehue	29.50	31.45	6.61 %	
PMGD PFV El Quemado	32.30	29.53	-8.58 %	
PMGD PFV El Queule	61.10	38.54	-36.92 %	
PMGD PFV El Rayador	99.22	61.85	-37.66 %	
PMGD PFV El Reconquistador	17.09	22.69	32.77 %	
PMGD PFV El Resplandor	22.91	20.78	-9.30 %	
PMGD PFV El Roble	59.70	72.25	21.02 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV El Romeral	90.89	81.86	-9.94 %	
PMGD PFV El Salitral	0.00	0.00		
PMGD PFV El Sauce	19.70	23.71	20.36 %	
PMGD PFV El Sharon	25.09	23.56	-6.10 %	
PMGD PFV El Tiuque	12.79	12.31	-3.75 %	
PMGD PFV El Trigal	0.00	0.00		
PMGD PFV El Trile	81.82	85.38	4.35 %	
PMGD PFV El Trébol	19.52	8.19	-58.04 %	
PMGD PFV El Turpial	17.65	26.23	48.61 %	
PMGD PFV El Zorzal	25.81	23.36	-9.49 %	
PMGD PFV El Ñandú	24.79	26.35	6.29 %	
PMGD PFV Elvira	0.00	0.00		
PMGD PFV Enami Solar	46.37	50.72	9.38 %	
PMGD PFV Encina III	53.54	55.55	3.75 %	
PMGD PFV Encino	23.72	25.54	7.67 %	
PMGD PFV Encon	75.20	13.04	-82.66 %	
PMGD PFV Erinome	24.31	12.78	-47.43 %	
PMGD PFV Escorial del Verano	28.09	25.35	-9.75 %	
PMGD PFV Esfena	36.79	48.63	32.18 %	
PMGD PFV Esmeralda	26.45	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV FRAGATA	24.96	17.13	-31.37 %	
PMGD PFV Falcón	14.70	28.86	96.33 %	
PMGD PFV Faramalla	25.09	22.17	-11.64 %	
PMGD PFV Fardela Negra	27.13	21.64	-20.24 %	
PMGD PFV Faro Santa Elena	0.00	0.00		
PMGD PFV Filomena	26.76	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Flor del Llano	42.31	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Florencia Solar	86.41	60.01	-30.55 %	
PMGD PFV Foster	27.72	18.03	-34.96 %	
PMGD PFV Fotovolt	0.00	0.00		
PMGD PFV Fotovolt Lin	50.40	44.15	-12.40 %	
PMGD PFV Francisco	28.20	22.67	-19.61 %	
PMGD PFV Fulgor	22.36	27.67	23.75 %	
PMGD PFV Fuster del Verano	76.69	74.32	-3.09 %	
PMGD PFV Fénix	91.62	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV GR Lemu	28.34	28.59	0.88 %	
PMGD PFV GR Peumo	76.63	65.17	-14.95 %	
PMGD PFV GR Pitao	98.80	100.21	1.43 %	
PMGD PFV GR Rauli	86.39	85.69	-0.81 %	
PMGD PFV GR Santa Rosa	70.94	66.32	-6.51 %	
PMGD PFV Gabardo del Verano	36.34	76.59	110.76 %	
PMGD PFV Gabriela	81.12	101.62	25.27 %	
PMGD PFV Girasoles	27.27	24.37	-10.63 %	
PMGD PFV Granada	98.90	69.21	-30.02 %	
PMGD PFV Granate	96.03	72.43	-24.58 %	
PMGD PFV Guadalao	26.50	29.98	13.13 %	
PMGD PFV Guadalupe	60.41	59.15	-2.09 %	
PMGD PFV Guanaco Solar	93.31	84.78	-9.14 %	
PMGD PFV Guarana	14.30	23.85	66.78 %	
PMGD PFV Génova	81.42	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Helios	27.64	24.36	-11.87 %	
PMGD PFV Hergo Los Sauces	25.86	29.10	12.53 %	
PMGD PFV Hijuela 4	25.97	19.50	-24.91 %	
PMGD PFV Homero	29.70	19.33	-34.92 %	
PMGD PFV Hormiga	10.56	7.69	-27.18 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Hornitos	1.47	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Hortensias	10.49	23.67	125.64 %	
PMGD PFV Huape	26.50	20.82	-21.43 %	
PMGD PFV Huaquelon	86.10	84.78	-1.53 %	
PMGD PFV Huingan	83.29	96.23	15.54 %	
PMGD PFV Hurtado	23.40	24.34	4.02 %	
PMGD PFV ICB	0.00	0.00		
PMGD PFV ISIDRO	50.38	49.90	-0.95 %	
PMGD PFV Idahue del Verano	24.59	25.75	4.72 %	
PMGD PFV Illapel 5X	32.00	16.31	-49.03 %	
PMGD PFV Independencia	27.44	24.32	-11.37 %	
PMGD PFV Itahue Solar	27.22	44.20	62.38 %	
PMGD PFV Jacarandá	0.00	0.00		
PMGD PFV Jahuel	60.72	55.60	-8.43 %	
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	68.18	65.21	-4.36 %	
PMGD PFV Jaururo	23.60	16.01	-32.16 %	
PMGD PFV Javiera Carrera	104.81	98.87	-5.67 %	
PMGD PFV Jilguero	16.62	18.56	11.67 %	
PMGD PFV José Soler Mallafré	14.71	13.99	-4.89 %	
PMGD PFV Kaufmann	0.00	0.00		
PMGD PFV Konda	26.60	20.55	-22.74 %	
PMGD PFV La Acacia	73.80	60.62	-17.86 %	
PMGD PFV La Blanquina	80.81	85.41	5.69 %	
PMGD PFV La Brújula	25.48	23.87	-6.32 %	
PMGD PFV La Chapeana	19.27	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV La Chimba Bis	22.83	17.30	-24.22 %	
PMGD PFV La Cosecha	82.91	85.30	2.88 %	
PMGD PFV La Esperanza II	74.65	77.28	3.52 %	
PMGD PFV La Estancia	19.21	21.03	9.47 %	
PMGD PFV La Foresta	27.51	7.23	-73.72 %	
PMGD PFV La Frontera	39.81	32.94	-17.26 %	
PMGD PFV La Gamboina	56.73	50.12	-11.65 %	
PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight	74.37	91.39	22.89 %	
PMGD PFV La Huerta	25.88	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV La Lajuela	60.80	67.97	11.79 %	
PMGD PFV La Ligua	26.40	17.68	-33.03 %	
PMGD PFV La Manga	29.05	12.94	-55.46 %	
PMGD PFV La Muralla	26.32	24.97	-5.13 %	
PMGD PFV La Palma Solar	103.79	89.19	-14.07 %	
PMGD PFV La Paz	73.80	68.75	-6.84 %	
PMGD PFV La Perla	13.28	8.57	-35.47 %	
PMGD PFV La Rosa de Sharon	5.70	5.37	-5.79 %	
PMGD PFV La Sierra II	0.00	0.00		
PMGD PFV La Vendimia	83.70	73.79	-11.84 %	
PMGD PFV La Victoria	102.74	81.34	-20.83 %	
PMGD PFV Lagunilla	20.37	7.47	-63.33 %	
PMGD PFV Laja Andino	99.72	74.22	-25.57 %	
PMGD PFV Las Arboledas	19.74	18.99	-3.80 %	
PMGD PFV Las Bandurrias	12.79	28.22	120.64 %	
PMGD PFV Las Cabras	27.55	24.79	-10.02 %	
PMGD PFV Las Cachañas	75.40	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Las Catitas	17.31	25.84	49.28 %	
PMGD PFV Las Chacras	26.00	21.41	-17.65 %	
PMGD PFV Las Chilcas	46.08	36.72	-20.31 %	
PMGD PFV Las Codornices	26.70	27.64	3.52 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Las Golondrinas	56.71	55.07	-2.89 %	
PMGD PFV Las Guindillas	79.08	97.69	23.53 %	
PMGD PFV Las Lechuzas	26.70	22.41	-16.07 %	
PMGD PFV Las Majadas	71.25	49.34	-30.75 %	
PMGD PFV Las Mercedes	26.00	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Las Mollacas	19.27	10.91	-43.38 %	
PMGD PFV Las Palmas Verano	26.90	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Las Palomas	33.38	27.76	-16.84 %	
PMGD PFV Las Perdices	26.50	20.76	-21.66 %	
PMGD PFV Las Rojas	24.90	15.71	-36.91 %	
PMGD PFV Las Tacas	0.00	20.56		
PMGD PFV Las Taguas	101.82	56.08	-44.92 %	
PMGD PFV Las Tencas	72.29	65.21	-9.79 %	
PMGD PFV Las Terrazas	21.60	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Las Torcazas	28.68	23.52	-17.99 %	
PMGD PFV Las Tortolas	24.80	15.28	-38.39 %	
PMGD PFV Las Turcas	25.30	15.27	-39.64 %	
PMGD PFV Lenga	4.09	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Liebre Verano	87.34	89.10	2.02 %	
PMGD PFV Lilium	0.00	0.00		
PMGD PFV Lima	33.25	33.11	-0.42 %	
PMGD PFV Linares	10.91	20.28	85.88 %	
PMGD PFV Lince Solar	52.86	50.58	-4.31 %	
PMGD PFV Lingue	29.47	27.06	-8.18 %	
PMGD PFV Lipangue	26.50	10.76	-59.40 %	
PMGD PFV Liquidambar	98.93	94.03	-4.95 %	
PMGD PFV Lirio del Campo	25.12	24.08	-4.14 %	
PMGD PFV Litoral Sunlight	98.70	80.02	-18.93 %	
PMGD PFV Llanos de Potroso	42.29	5.46	-87.09 %	
PMGD PFV Llay Llay	103.91	96.40	-7.23 %	
PMGD PFV Lloica	24.96	27.26	9.21 %	
PMGD PFV Lluta Solar	18.55	15.79	-14.88 %	
PMGD PFV Lo Boza	1.18	0.05	-95.76 %	
PMGD PFV Lo Chacón	25.43	22.82	-10.26 %	
PMGD PFV Lo Miguel	81.25	88.85	9.35 %	
PMGD PFV Lo Miranda	52.80	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Lo Sierra	19.20	16.72	-12.92 %	
PMGD PFV Lockma	82.86	97.10	17.19 %	
PMGD PFV Loica	29.12	22.93	-21.26 %	
PMGD PFV Loma Tendida	25.52	26.58	4.15 %	
PMGD PFV Lomas Coloradas	16.45	11.86	-27.90 %	
PMGD PFV Loncura	81.14	60.55	-25.38 %	
PMGD PFV Loreto	27.34	5.58	-79.59 %	
PMGD PFV Los Banos	50.89	66.23	30.14 %	
PMGD PFV Los Cisnes	70.14	63.71	-9.17 %	
PMGD PFV Los Corrales del Verano	36.96	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Los Eucaliptos	0.00	0.00		
PMGD PFV Los Gorriones	32.75	27.64	-15.60 %	
PMGD PFV Los Jotes	24.89	24.08	-3.25 %	
PMGD PFV Los Lagos	19.79	19.22	-2.88 %	
PMGD PFV Los Libertadores	70.90	45.13	-36.35 %	
PMGD PFV Los Lirios	60.05	76.91	28.08 %	
PMGD PFV Los Magnolios	30.54	27.10	-11.26 %	
PMGD PFV Los Molinos	98.10	99.39	1.31 %	
PMGD PFV Los Morros I	9.62	15.80	64.24 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Los Nogales	26.29	56.38	114.45 %	
PMGD PFV Los Paltos	23.50	19.09	-18.77 %	
PMGD PFV Los Patos	29.50	27.11	-8.10 %	
PMGD PFV Los Perales	18.73	18.45	-1.49 %	
PMGD PFV Los Puquios	0.00	0.00		
PMGD PFV Los Robles	13.77	11.76	-14.60 %	
PMGD PFV Los Tauretes	29.45	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Los Tilos	35.10	31.32	-10.77 %	
PMGD PFV Los Tordos	52.26	50.82	-2.76 %	
PMGD PFV Luce Solar	22.30	10.38	-53.45 %	
PMGD PFV Luders	27.80	28.46	2.37 %	
PMGD PFV Lumbreras	33.17	31.40	-5.34 %	
PMGD PFV Lumilla	50.54	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Luna	25.40	21.01	-17.28 %	
PMGD PFV Luna del Norte	19.80	19.39	-2.07 %	
PMGD PFV Macao	76.48	91.94	20.21 %	
PMGD PFV Macarena Solar	9.24	7.69	-16.77 %	
PMGD PFV Maikono	29.01	15.51	-46.54 %	
PMGD PFV Maimalicán	90.56	69.38	-23.39 %	
PMGD PFV Maitenlahue	25.57	18.63	-27.14 %	
PMGD PFV Malaquita II	84.90	79.86	-5.94 %	
PMGD PFV Malinke	13.60	15.48	13.82 %	
PMGD PFV Malloco	27.05	25.43	-5.99 %	
PMGD PFV Malvilla	24.06	19.58	-18.62 %	
PMGD PFV Manao	28.50	24.49	-14.07 %	
PMGD PFV Mandinga	45.92	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Marambio	0.00	23.29		
PMGD PFV Marañon	103.92	90.71	-12.71 %	
PMGD PFV Marchigue II	74.65	68.20	-8.64 %	
PMGD PFV Marchigue VII	28.85	20.99	-27.24 %	
PMGD PFV Margarita X	34.88	38.64	10.78 %	
PMGD PFV Marin	33.41	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV María Dolores	100.26	89.25	-10.98 %	
PMGD PFV María Pinto	27.35	26.99	-1.32 %	
PMGD PFV Maule X	0.00	58.00		
PMGD PFV Meco Chillan	0.00	0.00		
PMGD PFV Meli	73.31	62.86	-14.25 %	
PMGD PFV Membrillo	24.68	11.92	-51.70 %	
PMGD PFV Mercurio Sur	29.74	24.80	-16.61 %	
PMGD PFV Millahue	17.02	19.42	14.10 %	
PMGD PFV Milán A	32.73	28.87	-11.79 %	
PMGD PFV Mitchi	86.60	88.13	1.77 %	
PMGD PFV Montt	26.50	21.37	-19.36 %	
PMGD PFV Mora	0.00	24.21		
PMGD PFV Mostazal	94.90	85.75	-9.64 %	
PMGD PFV Moya	99.50	74.60	-25.03 %	
PMGD PFV Mutupín	72.54	68.26	-5.90 %	
PMGD PFV Nahuén	97.20	91.88	-5.47 %	
PMGD PFV Nan	18.65	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Nazarino Verano	25.98	25.96	-0.08 %	
PMGD PFV Newentun	60.98	60.81	-0.28 %	
PMGD PFV Nihue	27.59	20.92	-24.18 %	
PMGD PFV Norte Chico	19.00	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Ocoa	32.30	28.00	-13.31 %	
PMGD PFV Olivia	29.15	27.32	-6.28 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Olivier	27.47	27.66	0.69 %	
PMGD PFV Olivillo	80.24	74.52	-7.13 %	
PMGD PFV Orion	27.34	24.31	-11.08 %	
PMGD PFV Orquidea Solar	29.04	14.18	-51.17 %	
PMGD PFV Ovalle Norte	69.96	41.39	-40.84 %	
PMGD PFV Ovejería	78.30	68.72	-12.23 %	
PMGD PFV PAS1	43.90	68.32	55.63 %	
PMGD PFV PSF El Peral	83.14	73.12	-12.05 %	
PMGD PFV PSF Horizonte	58.22	53.16	-8.69 %	
PMGD PFV PVP La Rosa	58.19	60.83	4.54 %	
PMGD PFV PVP Unihue	22.49	20.38	-9.38 %	
PMGD PFV Pachira	88.17	72.55	-17.72 %	
PMGD PFV Paillihue	100.47	82.02	-18.36 %	
PMGD PFV Paine	82.22	73.52	-10.58 %	
PMGD PFV Palto Sunlight	79.18	70.18	-11.37 %	
PMGD PFV Pama	10.50	8.76	-16.57 %	
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	41.95	44.41	5.86 %	
PMGD PFV Panquehue II	33.73	34.46	2.16 %	
PMGD PFV Paraguay	79.10	0.49	-99.38 %	
PMGD PFV Paranal	22.46	20.45	-8.95 %	
PMGD PFV Parque Bicentenario	25.64	22.94	-10.53 %	
PMGD PFV Parque Curicura	89.94	44.22	-50.83 %	
PMGD PFV Parque Doña Berta	23.58	19.55	-17.09 %	
PMGD PFV Parque El Olivar	80.28	87.52	9.02 %	
PMGD PFV Parque Farol Solar	71.10	77.41	8.87 %	
PMGD PFV Parque Jotabeche	41.37	61.91	49.65 %	
PMGD PFV Parque La Colonia	101.35	97.53	-3.77 %	
PMGD PFV Parque La Travesía	17.98	82.34	357.95 %	
PMGD PFV Parque Nancagua	66.74	63.23	-5.26 %	
PMGD PFV Parque PVP Itihue	0.00	0.00		
PMGD PFV Parque PVP Mayos	12.96	11.23	-13.35 %	
PMGD PFV Parque San Javier	44.13	37.11	-15.91 %	
PMGD PFV Parque Santa Fe	98.90	37.71	-61.87 %	
PMGD PFV Parque Valparaiso	60.56	55.78	-7.89 %	
PMGD PFV Pastrán	93.09	77.27	-16.99 %	
PMGD PFV Patagua	47.24	63.63	34.70 %	
PMGD PFV Patricia Del Verano	90.19	85.62	-5.07 %	
PMGD PFV Pedreros	26.50	28.86	8.91 %	
PMGD PFV Pegasus	31.69	26.17	-17.42 %	
PMGD PFV Pellin	54.80	52.83	-3.59 %	
PMGD PFV Pelumpen	24.97	19.26	-22.87 %	
PMGD PFV Penaflor	77.11	67.50	-12.46 %	
PMGD PFV Pencahue	45.50	33.37	-26.66 %	
PMGD PFV Pencahue Este	26.45	22.85	-13.61 %	
PMGD PFV Pepa	98.50	91.24	-7.37 %	
PMGD PFV Pequen	20.68	25.55	23.55 %	
PMGD PFV Peralillo	0.00	20.58		
PMGD PFV Perla del Norte	74.39	72.71	-2.26 %	
PMGD PFV Perséfone	42.56	41.40	-2.73 %	
PMGD PFV Pesaro	26.12	17.08	-34.61 %	
PMGD PFV Pica	0.00	0.00		
PMGD PFV Pichon	14.41	14.86	3.12 %	
PMGD PFV Picunche	59.44	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Piduco	31.54	28.01	-11.19 %	
PMGD PFV Pilpilen	24.50	20.11	-17.92 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Piquero	100.95	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Pirincho Solar	0.00	0.02		
PMGD PFV Pirque	24.30	5.13	-78.89 %	
PMGD PFV Pitotoy	19.00	22.01	15.84 %	
PMGD PFV Pitra	30.37	24.00	-20.97 %	
PMGD PFV Placilla	93.01	80.62	-13.32 %	
PMGD PFV Playerito	29.42	23.45	-20.29 %	
PMGD PFV Playero	31.01	23.37	-24.64 %	
PMGD PFV Playeron	29.90	24.34	-18.60 %	
PMGD PFV Plaza Sunlight	74.82	86.48	15.58 %	
PMGD PFV Plomo Verano	26.27	25.75	-1.98 %	
PMGD PFV Población	26.00	23.80	-8.46 %	
PMGD PFV Pocillas	19.84	15.83	-20.21 %	
PMGD PFV Pomuyeto	27.42	23.89	-12.87 %	
PMGD PFV Portezuelo	24.87	19.25	-22.60 %	
PMGD PFV Pretty Field	25.54	18.11	-29.09 %	
PMGD PFV Puangue	42.82	40.15	-6.24 %	
PMGD PFV Pueblo Hundido	25.19	26.47	5.08 %	
PMGD PFV Pueblo Seco	0.00	0.00		
PMGD PFV Puelche	0.00	0.00		
PMGD PFV Puente Solar	19.96	26.19	31.21 %	
PMGD PFV Puig Sunlight	24.76	22.91	-7.47 %	
PMGD PFV Pullalli	26.10	13.11	-49.77 %	
PMGD PFV Pumas	26.78	24.64	-7.99 %	
PMGD PFV Punta Baja	17.20	17.27	0.41 %	
PMGD PFV Quebrada de Talca	77.14	31.24	-59.50 %	
PMGD PFV Queltehue	21.65	1.10	-94.92 %	
PMGD PFV Quemados	77.53	70.76	-8.73 %	
PMGD PFV Quetena	94.54	87.65	-7.29 %	
PMGD PFV Quillay	14.26	24.27	70.20 %	
PMGD PFV Quilmo Solar	43.29	53.13	22.73 %	
PMGD PFV Quilvo	0.00	59.23		
PMGD PFV Quinantu	98.90	60.49	-38.84 %	
PMGD PFV Quinta	22.67	23.70	4.54 %	
PMGD PFV Quinta Cabrero	70.27	65.03	-7.46 %	
PMGD PFV RDCL SAN	84.62	62.21	-26.48 %	
PMGD PFV REN	38.25	66.11	72.84 %	
PMGD PFV RLA	23.60	17.66	-25.17 %	
PMGD PFV Ramírez del Verano Solar	26.58	15.52	-41.61 %	
PMGD PFV Ranguil	7.28	2.25	-69.09 %	
PMGD PFV Ranguil Solar Norte	26.72	24.10	-9.81 %	
PMGD PFV Ratulemus	30.73	15.44	-49.76 %	
PMGD PFV Rauquen	82.65	69.52	-15.89 %	
PMGD PFV Rcu	51.51	31.69	-38.48 %	
PMGD PFV Recoleta	40.40	46.45	14.98 %	
PMGD PFV Rengo	64.19	67.74	5.53 %	
PMGD PFV Rexner	26.65	24.38	-8.52 %	
PMGD PFV Rimini	69.86	57.54	-17.64 %	
PMGD PFV Rinconada	86.02	56.19	-34.68 %	
PMGD PFV Rinconada Alcones	99.16	82.13	-17.17 %	
PMGD PFV Rinconada Norte	30.75	31.57	2.67 %	
PMGD PFV Rita del Maitén	0.00	22.83		
PMGD PFV Rodeo	24.52	20.64	-15.82 %	
PMGD PFV Roma	23.87	24.31	1.84 %	
PMGD PFV Romeria	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Rosario	10.71	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Rovián	61.90	57.36	-7.33 %	
PMGD PFV Rucapaine	100.71	96.73	-3.95 %	
PMGD PFV Río Peuco	24.77	24.97	0.81 %	
PMGD PFV S. Antonio Monte	47.07	46.54	-1.13 %	
PMGD PFV S. Francisco Parral	19.87	18.94	-4.68 %	
PMGD PFV SDSI	27.88	18.42	-33.93 %	
PMGD PFV SF Fortuna 15	0.00	23.33		
PMGD PFV SGT Catapilco	75.88	58.55	-22.84 %	
PMGD PFV SGT Tucapel	61.61	67.29	9.22 %	
PMGD PFV SLK CB Nueve	27.26	25.71	-5.69 %	
PMGD PFV SP Malloa	18.97	18.96	-0.05 %	
PMGD PFV SP Villa Alemana	19.45	16.37	-15.84 %	
PMGD PFV Salerno Solar	26.95	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Samo Bajo	20.09	18.40	-8.41 %	
PMGD PFV San Alberto	57.12	36.85	-35.49 %	
PMGD PFV San Antonio	89.71	18.31	-79.59 %	
PMGD PFV San Camilo	24.40	26.18	7.30 %	
PMGD PFV San Carlos	27.41	23.24	-15.21 %	
PMGD PFV San Eduardo	0.00	2.13		
PMGD PFV San Emilio I	26.08	22.26	-14.65 %	
PMGD PFV San Eugenio	84.33	88.67	5.15 %	
PMGD PFV San Francisco	29.60	27.18	-8.18 %	
PMGD PFV San Isidro	24.30	24.08	-0.91 %	
PMGD PFV San José II	34.12	28.44	-16.65 %	
PMGD PFV San Pedro	22.10	20.82	-5.79 %	
PMGD PFV San Rafael	24.65	24.94	1.18 %	
PMGD PFV San Ramiro	97.80	72.59	-25.78 %	
PMGD PFV San Ramón	76.16	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV San Vicente TT	12.83	46.16	259.78 %	
PMGD PFV Sand Solar	74.68	72.79	-2.53 %	
PMGD PFV Santa Adriana	26.60	22.15	-16.73 %	
PMGD PFV Santa Amelia	32.17	28.55	-11.25 %	
PMGD PFV Santa Blanca	21.89	20.58	-5.98 %	
PMGD PFV Santa Carolina	30.90	27.68	-10.42 %	
PMGD PFV Santa Cecilia	12.50	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Santa Clara	22.62	10.79	-52.30 %	
PMGD PFV Santa Cruz	33.64	29.87	-11.21 %	
PMGD PFV Santa Elizabeth	84.09	89.11	5.97 %	
PMGD PFV Santa Emilia	52.57	49.05	-6.70 %	
PMGD PFV Santa Ester	28.70	24.66	-14.08 %	
PMGD PFV Santa Francisca	40.41	37.95	-6.09 %	
PMGD PFV Santa Inés	27.42	23.71	-13.53 %	
PMGD PFV Santa Julia	17.05	13.81	-19.00 %	
PMGD PFV Santa Laura	18.20	11.36	-37.58 %	
PMGD PFV Santa Lucía	57.09	29.93	-47.57 %	
PMGD PFV Santa Luisa	22.02	22.54	2.36 %	
PMGD PFV Santa Margarita	29.10	25.78	-11.41 %	
PMGD PFV Santa Pamela	71.83	77.94	8.51 %	
PMGD PFV Santa Rita	30.81	26.07	-15.38 %	
PMGD PFV Santa Teresita	81.80	94.92	16.04 %	
PMGD PFV Santuario	28.20	18.71	-33.65 %	
PMGD PFV Saturno Norte	31.00	29.63	-4.42 %	
PMGD PFV Siete Colores	69.51	49.30	-29.07 %	
PMGD PFV Sirimavo	19.66	16.59	-15.62 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Sofia	24.83	25.09	1.05 %	
PMGD PFV Sol de Septiembre	67.10	66.40	-1.04 %	
PMGD PFV Sol del Maule	19.30	17.23	-10.73 %	
PMGD PFV Sol del Norte	19.80	19.83	0.15 %	
PMGD PFV Solar Del Bueno	19.83	30.46	53.61 %	
PMGD PFV Solaris	0.00	52.65		
PMGD PFV Soy Solar	28.94	18.80	-35.04 %	
PMGD PFV Sunhunter	96.04	74.76	-22.16 %	
PMGD PFV Sunray	76.73	79.37	3.44 %	
PMGD PFV Tabolango	102.31	71.82	-29.80 %	
PMGD PFV Talagante	78.70	88.67	12.67 %	
PMGD PFV Talca	14.68	48.88	232.97 %	
PMGD PFV Talhuén	23.30	21.51	-7.68 %	
PMGD PFV Tallado	90.49	27.39	-69.73 %	
PMGD PFV Tamarama	82.34	90.28	9.64 %	
PMGD PFV Tamarugo	24.03	13.71	-42.95 %	
PMGD PFV Tambo Real	19.61	17.81	-9.18 %	
PMGD PFV Taranto	95.59	84.57	-11.53 %	
PMGD PFV Taruca	72.67	37.08	-48.97 %	
PMGD PFV Techos de Altamira	1.14	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Tes Solar	23.70	25.34	6.92 %	
PMGD PFV Tierra	43.17	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Tijeral	22.75	23.50	3.30 %	
PMGD PFV Til Til	16.87	19.43	15.17 %	
PMGD PFV Topacio	23.12	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Torino	75.40	61.54	-18.38 %	
PMGD PFV Tortolas del Verano	26.14	25.75	-1.49 %	
PMGD PFV Tortuga	2.54	26.67	950.00 %	
PMGD PFV Tranque del Sol	76.44	57.08	-25.33 %	
PMGD PFV Trebal	19.37	18.11	-6.50 %	
PMGD PFV Trebo	21.87	25.34	15.87 %	
PMGD PFV Trica-Dos	24.70	19.03	-22.96 %	
PMGD PFV Tricahue II	98.40	48.10	-51.12 %	
PMGD PFV Trinidad	25.78	2.97	-88.48 %	
PMGD PFV Tucuquere	26.40	27.84	5.45 %	
PMGD PFV Turquia	12.84	12.94	0.78 %	
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.00	0.00		
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.00	0.00		
PMGD PFV UTFSM Viña	1.98	0.04	-97.98 %	
PMGD PFV VELASCO SOLAR	13.25	38.97	194.11 %	
PMGD PFV Valle Alegre	19.23	12.19	-36.61 %	
PMGD PFV Valle Este II	95.50	91.18	-4.52 %	
PMGD PFV Valle Oeste II	98.51	89.66	-8.98 %	
PMGD PFV Valle de la Luna II	5.00	4.55	-9.00 %	
PMGD PFV Ventisquero	103.80	94.83	-8.64 %	
PMGD PFV Venturada	91.00	72.83	-19.97 %	
PMGD PFV Verona	26.37	32.23	22.22 %	
PMGD PFV Vicente	17.14	13.91	-18.84 %	
PMGD PFV Victoria	80.67	44.73	-44.55 %	
PMGD PFV Villa Alegre	54.12	38.66	-28.57 %	
PMGD PFV Villa CVE	0.00	37.17		
PMGD PFV Villa Cruz	26.20	23.52	-10.23 %	
PMGD PFV Villa Moscoso	17.41	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Villa Prat	24.68	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Villa Seca	26.60	17.16	-35.49 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Villa Solar	26.72	3.97	-85.14 %	
PMGD PFV Violeta	83.16	57.53	-30.82 %	
PMGD PFV Vituco 2B	28.82	16.86	-41.50 %	
PMGD PFV Viñas del Sol	55.01	58.35	6.07 %	
PMGD PFV Yahutela	48.67	55.08	13.17 %	
PMGD PFV Yungay II Trilaleo	52.36	52.43	0.13 %	
PMGD PFV Ñilhue	4.58	0.36	-92.14 %	
PMGD PFV Ñiquén	32.80	25.08	-23.54 %	
PMGD TER Aggreko 01	0.00	0.00		
PMGD TER Agni	0.00	0.00		
PMGD TER Alerce	0.00	0.00		
PMGD TER Almendrado	0.00	0.00		
PMGD TER Ancalí	0.00	0.00		
PMGD TER Aromos	0.00	0.00		
PMGD TER Bellet	0.00	0.00		
PMGD TER Berlioz	0.00	0.00		
PMGD TER Bio Cruz	0.00	0.00		
PMGD TER Bluegate	0.00	0.00		
PMGD TER Boldos	0.00	0.00		
PMGD TER Calafate	0.00	0.00		
PMGD TER Calfuco	0.00	0.00		
PMGD TER Camping	0.00	0.00		
PMGD TER Casablanca	0.00	0.00		
PMGD TER Casablanca II	0.00	0.00		
PMGD TER Cañete	0.00	0.00		
PMGD TER Chile	0.00	0.00		
PMGD TER Chillan	0.00	0.00		
PMGD TER Chorrillos	0.00	0.00		
PMGD TER Chufkén	0.00	0.00		
PMGD TER Ciruelillo	0.00	0.00		
PMGD TER Coelemu	0.00	3.04		
PMGD TER Conchalí	0.00	0.00		
PMGD TER Contulmo	0.00	0.00		
PMGD TER Copiulemu	0.00	0.00		
PMGD TER Cortés	0.00	0.00		
PMGD TER Curacautín	0.00	0.00		
PMGD TER Curauma	0.00	0.00		
PMGD TER Dagoberto	0.00	0.00		
PMGD TER Deuco	0.00	0.00		
PMGD TER Diesel Cerezo	0.00	0.00		
PMGD TER Diesel Coya	0.00	0.00		
PMGD TER Diésel Colaco Pargua	0.00	0.00		
PMGD TER Don Pedro	0.00	0.00		
PMGD TER Doña Javiera	0.00	0.89		
PMGD TER Egido	0.00	0.00		
PMGD TER El Campesino	0.00	0.96		
PMGD TER El Canelo	0.00	0.00		
PMGD TER El Canelo II	0.00	0.00		
PMGD TER El Faro	0.00	0.00		
PMGD TER El Jardin	0.00	0.00		
PMGD TER El Molle	0.00	22.31		
PMGD TER El Nogal	0.00	0.00		
PMGD TER Ermitaño	0.00	0.00		
PMGD TER Estancilla	0.00	0.00		
PMGD TER Estandartes	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD TER Etersol	0.00	0.00		
PMGD TER Exequiel Fernández	0.00	0.00		
PMGD TER Gami	0.00	0.00		
PMGD TER HBS	0.00	0.00		
PMGD TER HBS GNL	0.00	0.00		
PMGD TER Holley	0.00	0.00		
PMGD TER La Gloria-21	0.00	0.00		
PMGD TER Lagunitas	0.00	11.93		
PMGD TER Las Dalias	0.00	0.00		
PMGD TER Las Pampas	0.00	0.00		
PMGD TER Lebu	0.00	0.00		
PMGD TER Lepanto	0.00	0.00		
PMGD TER Lipigas Concón	0.00	0.00		
PMGD TER Lomas Coloradas	0.00	5.73		
PMGD TER Lonquimay	0.00	0.00		
PMGD TER Los Pinos	0.00	0.00		
PMGD TER Los Sauces	0.00	0.00		
PMGD TER Los Álamos	0.00	0.00		
PMGD TER Louisiana Pacific	0.00	0.00		
PMGD TER Lousiana Pacific II	0.00	0.00		
PMGD TER Mayor Power	0.00	0.00		
PMGD TER Mimbre	0.00	0.00		
PMGD TER Monte Patria	0.00	0.00		
PMGD TER Multiexport	0.00	0.00		
PMGD TER Multiexport II	0.00	0.00		
PMGD TER Orafti	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Campesina	0.00	13.24		
PMGD TER PRP Chifin	0.00	13.26		
PMGD TER PRP Las Quemas	0.00	45.98		
PMGD TER PRP Los Negros	0.00	13.13		
PMGD TER PRP Marver	0.00	51.46		
PMGD TER PRP Tambores	0.00	13.85		
PMGD TER Pinares	0.00	0.00		
PMGD TER Punitaqui	0.00	0.00		
PMGD TER Quitralman	0.00	0.00		
PMGD TER Ramadilla	0.00	0.00		
PMGD TER Rapaco	0.00	15.61		
PMGD TER Raso Power	0.00	0.00		
PMGD TER Rey	0.00	0.00		
PMGD TER Río Azul	0.00	0.00		
PMGD TER Salmofood	0.00	0.00		
PMGD TER Santa Irene	0.00	0.00		
PMGD TER Sepultura	0.00	0.00		
PMGD TER Tamm	0.00	0.00		
PMGD TER Tapihue	0.00	0.00		
PMGD TER Tigre	0.00	0.00		
PMGD TER Tirúa	0.00	0.00		
PMGD TER Tomaval	0.00	0.00		
PMGD TER Trebal Mapocho	0.00	0.00		
PMGD TER TrongolCuranilahue	0.00	0.00		
PMGD TER Yumbel	0.00	0.00		
PMGD TER Zapallar	0.00	0.00		
PMGD TER Zofri	0.00	0.00		
TOTAL	27,876.15	24,829.44	-10.93 %	

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Canutillar	**Mayor generación real por disponibilidad anticipada de la U2.**
HE Ralco	**Mayor generación real por costo marginal.**
PE Horizonte Sur	**Mayor generación real por mayor carga Eólica.**

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1 Desconexión Forzada

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.00 %	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE Canutillar	50.00 %	U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 50 MW, según IF 2026000199.
HE El Toro	75.00 %	U-1 indisponible. Causa informada: Operación del relé 86U por presentar alarma de voltaje del eje, según IF 2025007423.
HP Alfalfal 2	0.00 %	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
HP Rucue	50.00 %	U-1 indisponible. Causa informada: A raíz de un siniestro, debido a inflamación provocada por una fuga de gas durante trabajos de metalizado de las placas de desgaste y tapa superior de la turbina de dicha unida, según SDCF 2025077466.
TER Arauco MAPA	0.00 %	TG-8 indisponible. Causa informada: Falta de vapor, según SDCF 2026001589
TER Atacama 2 GNL	83.30 %	TV2C indisponible con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Ensuciamiento repentino del condensador principal, según SDCF 2026006065.
TER Guacolda 3	0.00 %	Indisponible.Causa informada: Rotura de caldera, según SDCF 2025144669.
TER San Isidro I GNL	70.00 %	TV indisponible. Causa informada: Fuga por condensador vapor de sello y pérdida de presión, según IF 2026000272.
TER Santa María	0.00 %	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se realiza desconexión de sistemas auxiliares por perturbación en línea LT 220 kV Charrúa - Santa María. La unidad se encuentra alimentada desde SSEE El Manco, lo que impide el arranque de la unidad. Según SDCF2026005483.

3.2 Limitación Forzada

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	69.00 %	U-3 limitada a 15 MW. Causa informada: Limitaciones de generación: 15 MW como potencia máxima y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora. En rangos de 0 a 15 MW no podrá aportar los siguientes SSCC: CPF, CSF y CT, según IL 2025001067 y U-2 una vez en servicio podrá generar solamente en una carga fija de 20 MW y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora, según IL 2024001465.
HP Abanico	83.30 %	U-6 limitada a 15 MW. Causa informada: Por sobre esta carga puede desconectarse por operación del relé 86M debido a trabamiento mecánico en el distribuidor de la unidad, según IL 2025002425.
PFV Carrera Pinto	84.00 %	Limitada a 75 MW. Causa informada: Fuera de servicio en el circuito 5 por falla en uno de los mismos, según IL 2025002269.
PFV Granja Solar	94.00 %	Limitada a 104 MW. Causa informada: Centro de Transformación 7 se encuentra fuera de servicio debido a problemas con inversores 7.3 y 7.4, según IL 2025001616 y SICF 2025079550.
PFV Huatacondo	33.30 %	Limitada a 30 MW. Causa informada: Debido a que solo se encuentran en servicio los circuitos N°6, N°7 y N°8 asociados a la barra B, el circuito N°5 de dicha barra se mantendrá fuera de servicio a la espera del cambio del transformador y la Barra A se mantendrá fuera de servicio a la espera de que lleguen las nuevas mufas, según IL 2026000067.
PFV Santa Isabel	95.00 %	Limitado a 152 MW. Causa informada: Revisión y reparación de fuga de aceite en transformador de MT del circuito 1 (52E1), según SICF 2026000391.
PFV Valle Escondido	98.00 %	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024.
TER Arauco MAPA	0.00 %	Limitada a 0 MW de inyección. Causa informada: Limitada a 0 MW de inyección por disponibilidad de vapor desde proceso productivo de Planta de Celulosa producto de las perturbaciones provocadas por las interrupciones de las líneas de 220 kV y 154 kV Charrúa-Concepción. Según IL2026000121.
TER Atacama 1 Diésel	35.00 %	TG1B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Alta presión diferencial de cámaras en circuito secundario, según IL 2025000355.
TER Atacama 1 GNL	84.20 %	Limitado a generar como potencia máxima 320 MW. Causa informada: Debido a indisponibilidad de 2da Bomba de refrigeración principal, lo cual limita la generación de unidad TV solamente hasta 110 MW, según IL 2024000440.
TER Atacama 2 Diésel	35.00 %	TG2B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Alta presión diferencial de cámaras en circuito secundario, según IL 2025000312.
TER Atacama 2 GNL	100.00 %	TG2B indisponible en ciclo abierto. Causa informada: Falla en el proceso de partida por alto consumo de agua, queda disponible para operar en cualquier otra configuración, según IL 2025003047.
TER Guacolda 2	88.00 %	Limitada a 135 MW y a no prestar servicios de control secundario de frecuencia con AGC. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina y no puede conectarse en AGC por vibraciones en turbina, según IL 2025002217.
TER Nehuenco 9B Gas Arg	79.20 %	Limitada en 95 MW. Causa infamada: Por degradación de la unidad, según IL I2026000010.
TER Santa María	0.00 %	Indisponible. Causa informada: Se limita arranque de unidad por restricción operativa, ya que no cuenta con SS/AA disponibles desde circuito 220 kV (desde las 22:33 h. del día 17/01/2026), según IL 2026000124.

3.3 Mantenimiento Mayor

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Pangue	50.00 %	U-1 mantenimiento mayor, según SD 2025141260.
HE Pehuenche	50.00 %	U-2 mantenimiento mayor, según SD 2025140907.
TER IEM	0.00 %	Indisponible. Causa informada: Overhaul de la turbina de vapor y reconversión a gas, según SD 2025141247.

3.4 Prueba Puesta en Servicio

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Bolero	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Víctor Jara	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PE ANTOFAGASTA	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PE Ckhúri	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Víctor Jara	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.

3.5 Restricción Operativa

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Andes Solar IIB	100.00 %	Limitada. Causa informada: No puede inyectar potencia a la red mientras BESS Andes 3 se encuentre en servicio debido a que se producen variaciones de tensión y potencia reactiva, lo que provoca la desconexión de inversores, según IL 2025002497.
HE Angostura	100.00 %	U-3 no se encuentra disponible para regulación de tensión, para potencias superior a 46 MW, esto debido a aumento de temperaturas en el generador, según IL 2025000639. // Limitada. Causa informada: Resoluciones de la dirección general de aguas (DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, cuando se considere solo la operación de esta. Estando la cota de Angostura en su valor mínimo (316,05 msnm) y con un afluente que no permita mantener los 40 MW, sólo en ese caso se puede bajar su generación respetando su mínimo técnico operacional (24 MW), si el afluente es menor se deberá retirar de servicio. No puede prestar SSCC si la cota y o afluente no permite mantener la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW.

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Antuco	100.00 %	Limitada. Causa informada: Producto de los trabajos de Desrripiado realizados en bocatoma Polcura, se aumenta el volumen de regulación, el nuevo rango de operación de la bocatoma fluctuará entre las cotas 731,50 y 736,00 m.s.n.m. según IL 2025001890. Y Debido al inicio de la temporada de riego 2025 - 2026, la central Antuco deberá generar en forma constante todo el caudal afluente natural más el caudal que la DOH solicite turbinar por la central El Toro, con la finalidad de cumplir requerimientos de riego, según IL 2025002753.
HE Cipreses	69.00 %	Laguna Invernada limitada. Causa informada: De acuerdo a convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego y cuando el río Maule en Armerillo se encuentra deficitario (actual escenario) se debe al menos generar el caudal afluente a la laguna La Invernada, lo que implica no embalsar, la cota se ha fijado en la 1315.21 msnm, como cota objetivo semanal en la laguna invernada de lunes a lunes, según IL 2025002923.
HE El Toro	100.00 %	Limitada. Causa informada: Sin prestar servicio de AGC por difícil forma de sostener los sistemas hidro-mecánicos que regulan la generación , según IL 2021001180. Y Durante el periodo de riego, Central El Toro podrá variar su potencia activa si se cumplen las siguientes condiciones: 1.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean compensadas de manera tal que, al final de cada día, el volumen total de agua extraída desde el embalse Laja sea el mismo que el volumen total de agua solicitada por la DOH, como tasa de extracción, para ese día. O, dicho de otra manera, que la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día. 2.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean administradas de manera tal que durante todo momento la generación de central Antuco se mantenga constante, con una generación equivalente a las extracciones de riego solicitada por la DOH más la hoya intermedia, lo anterior, mediante la adecuada utilización de la bocatoma Polcura. Dado lo anterior, Central El Toro podrá colaborar en control primario de frecuencia (CPF) del Sistema Eléctrico. 3.- Considerar para el propósito anterior , un nivel en bocatoma Polcura que fluctúe entre las cotas 731,50 y 736,00 m.s.n.m. de manera de disponer de una banda adecuada para reaccionar a las variaciones potenciales producto del CPF, según IL2025002754.
HE Los Cóndores	100.00 %	De acuerdo con el marco operativo global de la Central Los Cóndores, todas las variaciones en el caudal son determinadas por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), previa solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule o, en su caso, por la generación. En consecuencia, las extracciones de agua de la Laguna del Maule deben realizarse preferentemente desde la Central Los Cóndores, de acuerdo con los principios de uso eficiente del recurso hídrico. Cabe destacar que tanto los ajustes operativos de la Central Los Cóndores como las compuertas de extracción de la Laguna del Maule están bajo el control y supervisión directa de la DOH, lo que impide que la central pueda modular su generación de manera autónoma, según IL 2025000512.
HE Pangue	100.00 %	Limitada a generar un mínimo diario de 40 m3/s. Causa informada: Dada las actuales condiciones hídricas en la cuenca del Biobío, lo que mantiene niveles de cota cercanos al límite inferior del embalse Ralco y caudales afluentes bajos para la temporada actual, Unidad N°1 de Central Pangue podrá operar excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado. Para lo anterior la Unidad N°1 podrá ser despachada según lo siguiente: En todo horario podrá generar a una potencia mínima de 20 MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s. Además, se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s. Las tasas de toma de carga son las siguientes: 20 MW a 467 MW: subir 180 MW cada una hora, equivalentes a 30 MW cada 10 minutos, además la central podrá aportar potencia activa en caso de emergencia en el SEN, según IL 2026000006. Cancelada limitación IL 2025002627.
HE Ralco	100.00 %	Debido a restricciones en las obras del túnel de aducción para nivel del embalse entre las cotas 700,00 y 696,00 msnm y según lo descrito en Orden de Operación local B-08 "Regulación de frecuencia y AGC del SEN", la central puede participar del control de frecuencia bajo las siguientes condiciones: 1.- Control primario de frecuencia: Las unidades de Central Ralco podrán operar con estatismo base 2 equivalente a 7%. 2.- Control secundario de frecuencia (modo AGC): Las unidades de Central Ralco podrán operar con estatismo en base 2 equivalente a 7%. Para niveles del embalse inferiores a la cota 696,00 m.s.n.m. la central deberá operar de la siguiente forma: 1.- Unidades no podrán operar en modo AGC y se deberá seleccionar toma de carga lenta en el regulador de velocidad. 2.- Se deberá trabajar con ambas unidades enclavadas de manera que, frente a oscilaciones del SEN, no se produzcan variaciones bruscas de carga que puedan provocar disminución considerable en nivel de chimenea de equilibrio y/o fallas civiles en túnel de aducción, según IL 2024000660. // U-1 limitada. Causa informada: Se requiere mantener unidad 1 en servicio siempre que el sistema lo requiera. Existe condición técnica de válvula protección turbina la cual se encuentra trabajando en forma deficiente y por recomendación se indica disminuir los movimientos de apertura y cierre de dicha válvula y así evitar la degradación acelerada y una indisponibilidad de la unidad por un tiempo prolongado. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad en servicio permanente, priorizar despacho de unidad N° 1. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad y no de forma permanente, priorizar despacho de unidad N° 2. En caso de que programa de generación requiera ambas unidades en servicio y por condiciones de sistema se deba detener una de las unidades, priorizar detención de unidad N° 2, según IL 2025002207.
HE Rapel	100.00 %	U-3 y U-4 con limitación, causa informada: Nuevo MT de 25 MW esto hasta la realización de las pruebas de verificación. además, el servicio complementario de AGC deberá operar entre los rangos 35 MW y plena carga, según IL 2025002355 y 2025002356.
HP Abanico	100.00 %	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.00 %	Limitada no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
HP Chacayes	100.00 %	Dado que la central Chacayes se encuentra en la cuenca del río Cachapoal aguas arriba de las obras de toma de la Central Sauzal y de los regantes de la Junta de Vigilancia del mismo río, se requiere que la central quede excluida del prorrateo de generación en atención a lo siguiente: Cuando se prorratea la generación en Chacayes, se debe verter caudal en la bocatoma, la cual se encuentra 12 km aguas arriba de la central, por lo tanto, se produce un desfase de 2 a 3 horas, entre el momento en que se baja la generación y el momento en que se recupera el caudal normal del río, lo que afecta significativamente el programa de riego de los regantes, quienes no pueden captar todo su derecho durante las horas de desfase, lo cual es particularmente critico para su regulación de sus compuertas. Esta limitación si afectaría a CTF .
HP La Confluencia	100.00 %	Limitada. Causa informada:No participa en la prorrata generalizada. La disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes. El desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45. Alto tránsito de turistas. Exceso de caudal vertido puede socavar puentes y badenes de la ruta I-45, según IL 2025002831.
HP La Higuera	100.00 %	Limitada. Causa informada: No participa en la prorrata generalizada. La disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes. El desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45. Alto tránsito de turistas. Exceso de caudal vertido puede socavar puentes y badenes de la ruta I-45, según IL 2025002830.
PE Calama	100.00 %	Limitada. Causa informada: No puede prestar CPF, se debe ajustar el parámetro de potencia base para cumplir con la NTSyCS, según IL 2025002159.
PE Horizonte Norte	100.00 %	Limitado para prestar CSF. Causa informada: Anormalidad sistema de comunicaciones, según IL 2025003177 e indisponible para prestar SSCC de CPF por problemas de comunicación, según IL 2026000133.
PE Horizonte Sur	100.00 %	Limitada para prestar CSF. Causa informada: Se genera Limitación al control de ACG debido a que no sigue la consigna indicada por el Coordinador, según IL 2025002966.
PE San Juan	100.00 %	Solo puede prestar CSF con la condición de no ajustar consignas menores al mínimo técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000122. Mínimo Técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000121.
PE Sierra Gorda Este	100.00 %	Limitada a variar reactivos. Causa informada: Parque Eólico con limitación para absorber o inyectar Potencia Reactiva, debido a falla en Controlador de cambiador de tap del transformador de poder en S/E El Arriero, según IL 2025000784.
PFV Conejo	100.00 %	Limitada a prestar SSCC de AGC por problemas en la comunicación del parque, según 2026000116.
PFV El Pelicano	100.00 %	Limitada a absorber reactivos. Causa informada: Interrupción temporal en la absorción de reactivos debido al reinicio diario de inversores Cada día, los inversores realizan un reinicio programado previo al inicio de la generación, lo que ocasiona una interrupción temporal en la absorción de reactivos durante aproximadamente 40 minutos. Este proceso es parte del comportamiento estándar de los inversores, que durante el reinicio se colocan en un estado de stand-by y no aceptan consignas externas, según IL 2025000946.
PFV Guanchoi	100.00 %	Limitada a prestar SSCC de CPF. Causa informada: Debido a bloqueo del sistema Under/Over Frecuency a nivel de SW del PPC, se informa la imposibilidad de disponer la función de SSCC CPF, según IL 2025002611.
PFV Tamarico Etapa 2	100.00 %	Limitada. Causa informada: Imposibilidad de dar SSCC de Control Tensión sin recurso primario, según IL 2025001866.
PFV Valle Escondido	98.00 %	Señal de potencia de disponibilidad con data errónea, según IL 2025003027
PFV Willka	100.00 %	Limitación al control de tensión durante horario nocturno, según IL 2026000037.
TER Angamos-ANG1	100.00 %	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2023001864.
TER Angamos-ANG2	100.00 %	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2024000416.
TER Atacama 1 GNL	84.20 %	Limitada configuración 2TG+TV, con AGC Indisponible. Causa informada: Consignas enviadas desde el CEN responden con latencia, según IL 2025003036 y con limitación para prestar SSCC de CSF en AGC. Causa informada: Ciclo 1 con AGC indisponible en las siguientes configuraciones: - TG1A en ciclo abierto y TG1B+0,5TV1C en servicio al mismo tiempo. - TG1B en ciclo simple y TG1A+0,5TV1C en servicio al mismo tiempo, según IL 2025003036
TER Atacama 2 GNL	100.00 %	TG2B indisponible en ciclo abierto. Causa informada: Falla en el proceso de partida por alto consumo de agua, queda disponible para operar en cualquier otra configuración, según IL 2025003047.
TER Cochrane-CCH1	100.00 %	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.00 %	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: Debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2025001353.

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Guacolda 1	88.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 58 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 55 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 26 horas, según IL 2026000004. // Limitada. Causa informada: Imposibilitada de conectarse a AGC por vibraciones en turbina, según IL 2025002804.
TER Guacolda 2	88.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 56 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 45 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 24 horas, según IL 2026000003.
TER Guacolda 3	100.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 179 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 141 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 71 horas, según IL 2026000005.
TER Guacolda 4	100.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 126 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 126 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 53 horas, según IL 2026000002.
TER Guacolda 5	100.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 135 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 92 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 65 horas, según IL 2026000001.
TER Kelar Diésel	100.00 %	TG1 y TG2 Las turbinas a gas están supeditadas al control operacional indicado por el fabricante del equipo General Electric. Dentro de esta información, se solicita que después del retiro, el virador debe estar en servicio 6 horas como mínimo para evitar vibraciones en el proceso de arranque siguiente, según IL 2024000778 - IL 2024000780.
TER Mejillones-CTM3 GNL	100.00 %	Limitada a prestar CSF. Causa informada: Pérdida de comunicación hacia el CDC, según IL 2025003079
TER Nehuenco 9B Diésel	0.00 %	Limitada para arrancar con diésel, motivos descritos en la carta GO Carta N°012-2023. Compresor de aire atomizador (CAA) queda con un bypass temporal, disponibilidad de la unidad solo con gas, según IL 2026000012.
TER Nehuenco 9B Gas Arg	100.00 %	Por cumplir límite CO acumulado mayor a 0.5 ton/día, de acuerdo con lo autorizado por la RCA, según Carta N°012-2023. Central se limita a 3 horas en mínimo técnico por día, según IL 2026000011.
TER Nueva Ventanas	100.00 %	Limitada para iniciar proceso de partida entre 22:00 hrs y las 05:00 hrs. Causa informada: Debido limites de ruido ambiental (comunidad aledaña), según IL 2021002403.
TER Quintero 1A Diésel	0.00 %	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1035/2019, según IL 2020000259.
TER Quintero 1B Diésel	0.00 %	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1036/2019, según IL 2020000260.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1 Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PE Ckhuri, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PE Antofagasta, BESS Bolero y BESS Tocopilla, PFV Andes III, BESS Andes III y PFV Víctor Jara y BESS Víctor Jara continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento con una cota de 426.17 m.s.n.m. y un gasto de 155 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con una cota 104.24 m.s.n.m. y un gasto de 5 MWh.
00:00	STM	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
01:06	Colbún	C. HP Los Quilos U-3 cancelada intervención de curso forzoso, según SICF 20260005469.
06:15	Enel Generación	C. Atacama 2 TV2C disponible, según SDCF 2026005503.
07:27	COIESA	S/E Nueva Chuquicamata 52J7 y 52J8 de línea de 220 kV Nueva Chuquicamata - Calama Nueva 1 interrupción forzada por protecciones, sin pérdida de consumos, según IF 2026000295.
07:27	STS	S/E Nueva Chuquicamata 52J7 de la línea Nueva Chuquicamata - Calama indisponible. Causa informada: Protección 86BF operada , según IF 2026000301.
08:01	COIESA	S/E Nueva Chuquicamata 52J8 cerrado de línea de 220 kV Nueva Chuquicamata - Calama Nueva 1, según IF 2026000295.
09:06	CGE - Transmisión	S/E San Fernando 52B2 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2026000294.
09:10	Colbún	S/E Jadresic Paño J10 con limitación. Causa informada: Problemas de sistema de control el cual no permite realizar aperturas o cierres tanto de forma remota como a pie de equipo, según IL 2026000126.
10:17	Transelec	Línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Retiro de elemento extraño en estructura, según SDCF 2026005655 - SICF 2026005656.
10:34	COIESA	Línea de 110 kV Arica- Pozo Almonte con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Cambio de bretel mal estado en estructura 387 de la LT Arica - Pozo Almonte, con método de trabajo a distancia, según SICF 2026005547.
10:35	Escuadrón	C. Escuadrón disponible y en servicio, según SDCF 2026005461
10:44	Transelec	S/E Cerro Navia STATCOM con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Atención de anormalidad en sistema de refrigeración de equipo STATCOM, que lo mantiene en falla (IF 2026000013), según SDCF 2026005518.
11:32	Transelec	Línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corte y poda de árboles bajo conductor, según SICF 2026005519 - 2026005520.
11:33	Enor Chile	C. Trincao sale del servicio de forma intempestiva con 12 MW, según IF 2026000300.
11:35	Colbún	C. Santa María disponible, normalizado SS/AA desde circuito 220 kV, según IL 2026000124 y SDCF 2026005483.
12:00	COIESA	Línea de 220 kV Nueva Chuquicamata - Calama Nueva 1 con limitación. Causa informada: Bloqueada Teleprotección a través de onda portadora (TPOP) para evitar falsos disparos. Se deja en servicio, habilitada teleprotección de respaldo a través de fibra óptica (TPFO). Relacionado con falla en controlador de teleprotección paño J7 en S/E Nueva Chuquicamata, según IF 2026000295 e IF 2026000301, según IL 2026000135.
12:00	Colbún	C. Machicura U-2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se requiere de manera inmediata realizar una investigación por filtración de agua en la zona del housing del generador de la Unidad N°2 de la Central Machicura, debido al riesgo de ingreso de agua y humedad al generador, según SDCF 2026005611.
12:35	Enor Chile	C. Trincao en servicio en pruebas, según IF 2026000300.
12:42	COIESA	Línea de 110 kV Arica- Pozo Almonte cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026005547.
13:30	Comasa	C. Lautaro 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falla motor cinta alimentadora biomasa a caldera, según SDCF 2026005708.
13:35	Enor Chile	C. Trincao disponible, en servicio, según IF 2026000300.
13:35	Enor Chile	C. TER Trincao limitada a 9 MW. Causa informada: Unidades de Trincao U4, U5 y U10 con mantenimiento Mayor según 2025122651, 2026001531 y 2025133310 respectivamente. Queda con 9 MW de potencia disponible, lo que corresponde a las 7 unidades restantes (Trincao U1, U2, U3, U6, U7, U8 y U9) y el problema de temperatura en unidades de CT Trincao. Central con potencia disponible de 5 MW para prestar servicios complementarios de Control Terciario de Frecuencia, según IL 2026000131. Cancelada IL 2026000114.
14:06	Transelec	Línea de 154 kV Charrúa - Concepción interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Incendio bajo una línea o en proximidades de instalaciones, según IF 2026000296.
14:06	Transelec	Línea de 220 kV Charrúa - Hualpén interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Incendio bajo una línea o en proximidades de instalaciones, según IF 2026000297.
14:46	Transelec	Línea de 220 kV Charrúa - Hualpén cerrada, según IF 2026000297.
14:49	Transelec	Línea de 154 kV Charrúa - Concepción cerrada, según IF 2026000296.
14:50	Colbún	C. Machicura U-2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026005611.
15:10	Ferrovial	Línea de 220 kV Don Goyo - Punta Sierra con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Se requiere desconectar fibra óptica asociado a protección diferencial de línea de paños J3 y J5 de S/E Don Goyo S1 de protecciones, debido a intermitencia en canal de comunicaciones, protección 87L bloqueada, en servicio en servicio las protecciones distancia (21/21N) asociado al sistema 2 de protecciones, según SICF 2026005890.
15:13	Transelec	Línea de 220 kV Charrúa - Hualpén interrupción forzada por protecciones, Causa informada: Incendio de gran magnitud en la zona, según IF 2026000298.
15:23	Colbún	C. Santa María indisponible son solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informad: Se limita arranque de unidad por restricción operativa, ya que no cuenta con SS/AA disponibles desde circuito 220 kV, según SDCF 2026005952.
15:24	Transelec	Línea de 220 kV Charrúa - Concepción interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Incendio de gran magnitud en la zona, según IF 2026000299.
15:26	Transelec	Línea de 220 kV Charrúa - Hualpén cerrada, según IF 2026000298.
15:37	Transelec	Línea de 220 kV Charrúa - Concepción cerrada, según IF 2026000299.
15:50	Colbún	C. Canutillar U-2 disponible y en servicio, según IF 2026000199.
15:53	Colbún	S/E Jadresic Paño J14 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026001639. Cancelada IL 2026000035.
16:00	STS	C. Coronel limitada a 20 MW. Causa informada: Alta temperatura en cámara de combustión, según IL 2026000129.
16:26	Celeoredes	Línea de 220 kV Polpaico - Las Tórtolas con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Precaución por punto con temperatura del desconectador J1 de S/E Las Tórtolas, línea disponible en caso de emergencia, según SDCF 2026005935.
16:38	Colbún	S/E Jadresic Paño J10 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Debido a falla en sistema de control de interruptor, previo aviso de limitación 2026000126, se realiza inspección e intervención de cambio de relé, según SDCF 2026005907.
16:39	Enel Generación	C. Atacama 2 TG2B+TV2C sale de servicio en forma intempestiva con 76 MW, según IF 2026000307.
16:43	Ferrovial	Línea de 220 kV Don Goyo - Punta Sierra cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026005890.
16:43	Ferrovial	Líneas de 220 kV Don Goyo - Punta Sierra 1 y 2 con limitación. Causa informada: Protección diferencial de línea (87L) fuera de servicio de sistema 1, debido a problema con canal de comunicación, protección de distancia sistema 1 operativa y sistema 2 en servicio normal, según IL 2026000130 y 2026000132.
17:26	Colbún	S/E Jadresic Paño J10 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026005907. Cancelada limitación IL 2026000126.
17:53	Colbún	S/E Santa María línea de 220 kV Santa María - Charrúa 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informa: Se requiere conectar circuito 2 y desconectar circuito 1 producto de las perturbaciones de tensión en la línea. De esta forma dar seguridad y confiabilidad a los equipos de respaldo, según SDCF 2026005988.
18:00	CMPC	S/E Chumpullo cancelada limitación, según IL 2025003095.

Hora	Centro de Control	Observación
18:00	Colbún	C. PE Horizonte Norte limitada a no dar servicio de CPF. Causa informada: Problemas de comunicación, según IL 2026000133.
18:09	Transelec	Línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SDCF 2026005656.
18:09	Transelec	Línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla 1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026005655.
18:44	Transelec	Línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla 1 canceladas solicitudes de intervención de curso forzoso, según SDCF 2026005519 y 2026005520.
19:20	Enel Generación	C. Atacama 2 TG2B+TV2C disponible y en servicio, según IF 2026000307.
19:50	Enel Generación	C. Atacama 2 limitada a MT. Causa informada: Ensuciamiento del condensador principal, generando alta presión en descarga del circuito de refrigeración principal, según IL 2026000134.
20:00	Enel Generación	C. Atacama 2 TG2B+TV2C con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se requiere retirar de servicio de TG2B+TV2C debido a ensuciamiento repentino del condensador, según SDCF 2026006065.
21:37	Enel Generación	C. San Isidro TV disponible yen servicio, según IF 2026000272.
22:00	Enel Generación	C. El Toro U-1 disponible y en servicio, según IF 2025007423.
23:10	CGE - Transmisión	S/E Chiguayante 52B1 de línea de 66 kV Chiguayante - FFCC Chiguayante interrupción forzada por protecciones y se pierden 0.1 MW de consumos, según IF 2026000308.

4.2 Otras observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
04:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -497,4 [MW]
08:00	STS	CDC solicita reducir 8 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
08:00	STS	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por inicio de control de transferencia del Paño C2.
08:37	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 15 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
08:37	Chilquinta	CDC solicita reducir 4 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
09:51	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 21 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Las Arañas - El Peumo.
11:07	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 15 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
11:08	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 2 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia transformador Nº 1 de 110/23 kV, 13 MVA de S/E Quereo.
12:52	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
12:56	CGE - Transmisión	CDC solicita subir 10 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
12:56	Chilquinta	CDC solicita subir 2 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
13:35	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -26,9 [MW/m]
18:40	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Las Arañas - El Peumo.
18:40	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
18:40	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia transformador Nº 1 de 110/23 kV, 13 MVA de S/E Quereo.
19:00	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:00	Chilquinta	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
19:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por inicio de control de transferencia del Paño C2.
19:34	AES Andes	CDC solicita descarga a 80 MW a BESS Andes 2A por operación económica.
19:38	Engie Generación	CDC solicita descarga a 141 MW a BESS COYA por operación económica.
19:39	Enor Chile	CDC solicita descarga a 105 MW a BESS Quillahua 2 por operación económica.
19:39	Enor Chile	CDC solicita descarga a 95 MW a BESS Quillahua 1 por operación económica.
19:39	RNE	CDC solicita descarga a 100 MW a BESS del Desierto por operación económica.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 675,4 [MW]
20:00	Pacific Hydro	CDC solicita descarga a 110 MW a BESS Desierto de Atacama por operación económica.
20:02	CGE - Transmisión	S/E Licantén alimentador Curepto en servicio generador de respaldo con 1.5 MW por control transferencia del 52B4 de S/E Los Maquis.
20:04	Pacific Hydro	CDC solicita descarga a 105 MW a BESS Desierto de Atacama por operación económica.
20:25	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 32 [MW/m]
22:37	CGE - Transmisión	S/E Licantén alimentador Curepto se retira del servicio generador de respaldo con 1.5 MW.

4.3 Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centro de Control	Empresa	Instalación
Sin Datos			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
AES Andes	C. PFV Bolero 1 señal SITR de potencia disponible con valor errónea, según IL 2024001807.	18/11/2024	14:30		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador, según IL 2024002013.	24/12/2024	00:17		
Enor Chile	Minera Mantos blancos datos SCADA F/S.	23/01/2025	12:40		
COIESA	S/E Tesoro datos SCADA F/S.	15/05/2025	11:30		
ENAP Aconcagua	C. Cogeneradora Aconcagua datos SCADA F/S	23/06/2025	18:12		
Enlasa	Medida LT 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde y medidas en 110 kV de S/E Manto Verde se encuentran con mala calidad	03/07/2025	16:00		
SWC	Datos SCADA correspondiente al lado AT del TR2, asociado a la generación de la Central El Salvador se encuentra pegada	03/07/2025	16:00		
RNE	S/E Tap Off Nueva Victoria datos SCADA F/S.	21/07/2025	14:34		
Innergex	Cs. PFV Salvador y San Andrés datos SCADA F/S.	08/09/2025	00:00		
Enfragen	C. Andes y S/E Diego de Almagro paño H10 datos SCADA F/S.	28/10/2025	00:00		
Enor Chile	PFV Doña Antonia datos SCADA con error.	06/01/2026	11:51		
Transelec	S/E Charrua 220 kV datos SCADA F/S.	13/01/2026	18:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Imelsa -Crell	Hot Line F/S.	22/12/2022	14:30		
LAP	Hot Line Principal F/S.	08/01/2025	09:08		
On Group	Hot Line Respaldo F/S.	13/12/2025	19:00		
San Andrés	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	05/10/2025	07:00		
Ucuquer	Hot Line Principal y Respaldo.	25/12/2025	09:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE - Transmisión	S/E Chacahuín se transfiere 1,5 MW de consumos hacia S/E Villa Alegre por red MT por control transferencia línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	07/09/2025	21:28		
CGE - Transmisión	S/E Ejército interruptor B4 abierto y Guindo interruptor B4 abierto para disminuir profundidad de falla en zona de Concepción.	03/11/2025	20:26		
CGE - Transmisión	S/E Nahuelbuta 52B2 cerrado y 52B1 abierto (PE La Flor inyectando hacia S/E Angol).	17/12/2025	19:53		
CGE - Transmisión	S/E Graneros y Tap Indura se transfieren hacia S/E Rancagua	15/01/2026	02:02		
CGE - Transmisión	S/E Los Ángeles transformador N° 4 de 154/66 kV, 75 MVA transferido a S/E Duqueco por control transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	18/01/2026	19:23	19/01/2026	08:07
CGE - Transmisión	S/E Los Ángeles transformador N° 4 de 154/66 kV, 75 MVA transferido a S/E Duqueco por control transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	19/01/2026	19:03		
CGE - Transmisión	S/E Punta de Cortés Interruptores A2 - A5 - A9 - A11 - A14 abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	19/01/2026	19:49		
CGE - Transmisión	S/E Collipulli, Angol y Nahuelbuta transferidas a S/E Epuleufu para disminuir profundidad de falla en línea de 66 kV Victoria - Coliipulli.	19/01/2026	20:47	19/01/2026	21:42
CGE - Transmisión	S/E Paine interruptor B1 cerrado por control transferencia de transformador N°3 de 154/66 kV, 56 MVA de S/E Fátima.	19/01/2026	21:08		
CGE - Transmisión	S/E San Fernando interruptor BS cerrado por control transferencia de transformador N°2 de 154/66 kV, 56 MVA de S/E San Fernando.	19/01/2026	21:13		
Celeoredes	S/E Mulchén 52J5 y 52J6 de la línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 1 y 2 abiertos, por control de transferencia de línea de 220 kV Charrúa - Santa Clara.	19/01/2026	21:17		
Chilquinta	S/E Panimávida se transfiere 1,2 MW de consumos hacia S/E Linares Norte por red MT por control transferencia línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	10/06/2025	17:16		
Enor Chile	S/E Solis 52A3 de la línea de 154 kV Itahue - Solís 2 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	19/01/2026	20:22		
Transelec	S/E Parral se transfiere hacia S/E Maule 154 kV por control de transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	19/01/2026	19:29	19/01/2026	20:08
Transelec	S/E Itahue 52A3 de la línea de 154 kV Itahue - Solís 1 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	19/01/2026	20:22		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
COIESA	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	14/01/2026	07:44	19/01/2026	16:17
COIESA	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	19/01/2026	18:18		
Celeoredes	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 2.	17/12/2025	16:57	19/01/2026	18:37
Celeoredes	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 1.	19/01/2026	18:41		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2.	04/01/2026	18:32		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2.	04/01/2026	18:32		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	16/01/2026	23:43	19/01/2026	10:22
Interchile	Línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Cardones 1.	19/01/2026	01:12	19/01/2026	07:45
Interchile	Línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 1.	19/01/2026	01:12	19/01/2026	07:38
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	19/01/2026	20:27		
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 2.	14/01/2026	14:35	19/01/2026	12:58
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1.	19/01/2026	00:49	19/01/2026	08:49
Transelec	S/E Polpaico Reactor de Barra 500 kV	19/01/2026	12:20	19/01/2026	18:01
Transelec	S/E Polpaico Reactor de línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico 2.	19/01/2026	13:02	19/01/2026	17:59
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 2.	19/01/2026	16:15	19/01/2026	19:06