COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Viernes 19 de diciembre del 2025

1.1. Centrales

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.00	0.00		
BESS Alfalfal VR2	168.15	196.80	17.04 %	
BESS Andes	0.00	0.00		
BESS Andes IV	398.27	634.20	59.24 %	
BESS Andes Solar IIA	370.43	251.80	-32.02 %	
BESS Andes Solar IIB	847.36	692.70	-18.25 %	
BESS Andes Solar III	0.00	459.50		
BESS Angamos	0.00	0.12		
BESS Arena	0.00	0.00		
BESS Arenales	0.00	0.00		
BESS Arica	1.94	1.77	-8.76 %	
BESS Bolero	0.00	3.30		
BESS Capricornio	248.02	251.35	1.34 %	
BESS Cochrane	0.00	0.00		RO
BESS Coya	615.31	569.58	-7.43 %	
BESS Desierto de Atacama	0.00	230.10		
BESS Diego de Almagro Sur	31.04	27.56	-11.21 %	
BESS Don Humberto	186.17	92.37	-50.38 %	
BESS Fragata	0.00	0.00		
BESS Huatacondo	0.00	0.00		
BESS La Cabaña	127.40	125.62	-1.40 %	
BESS Manzano	165.70	92.56	-44.14 %	
BESS María Elena	118.58	109.30	-7.83 %	
BESS Nueva Imperial	0.00	0.00		
BESS Nuevo Quillagua	605.35	618.18	2.12 %	
BESS Nuevo Quillagua II	742.98	624.02	-16.01 %	
BESS Punta Sierra	5.82	5.34	-8.25 %	
BESS Rita del Maitén	0.00	0.00		
BESS Salvador	249.50	189.30	-24.13 %	
BESS San Andrés	175.00	197.06	12.61 %	
BESS Tamaya	271.00	381.94	40.94 %	
BESS Tocopilla	0.00	495.13		
BESS Uribe Solar	4.55	3.43	-24.62 %	
BESS Víctor Jara	0.00	1440.32		
BESS del Desierto	871.63	853.70	-2.06 %	
CSP Cerro Dominador	0.00	0.00		
GEO Cerro Pabellon	288.00	345.93	20.11 %	
HE Angostura	960.00	684.00	-28.75 %	
HE Antuco	3777.29	3724.64	-1.39 %	
HE Canutillar	1054.74	2988.00	183.29 %	
HE Cipreses	880.79	777.73	-11.70 %	LF, RO
HE Colbún	2591.87	3080.60	18.86 %	
HE El Toro	6458.46	6286.27	-2.67 %	
HE Los Cóndores	2041.50	2075.77	1.68 %	
HE Machicura	528.00	500.60	-5.19 %	DF, LF
HE Pangue	1112.28	526.45	-52.67 %	
HE Pehuenche	3529.85	3250.89	-7.90 %	RO
HE Pilmaiquén	519.00	493.25	-4.96 %	
HE Ralco	0.00	0.00		
HE Rapel	25.39	0.00	-100.00 %	
HP Abanico	619.75	686.14	10.71 %	
HP Alfalfal	2261.90	2641.49	16.78 %	
HP Alfalfal 2	0.00	0.00		
HP Ancoa	537.60	543.00	1.00 %	
HP Blanco	1250.00	1002.70	-19.78 %	
HP Capullo	167.40	142.80	-14.70 %	
HP Carilafquen	216.00	216.42	0.19 %	
HP Chacabuquito	192.60	419.40	117.76 %	
HP Chacayes	2316.00	2342.00	1.12 %	
HP Chapiquina	114.50	128.06	11.84 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
HP Convento Viejo	91.20	103.95	13.98 %	
HP Coya	0.00	0.00		
HP Cumbres	216.00	178.40	-17.41 %	
HP Curillinque	1563.87	1374.27	-12.12 %	
HP Digua	264.00	278.20	5.38 %	
HP El Paso	680.00	603.60	-11.24 %	
HP El Pinar	0.00	0.00		
HP Florida II	345.00	267.20	-22.55 %	
HP Guayacán	215.37	229.18	6.41 %	
HP Hornitos	784.00	690.80	-11.89 %	
HP Isla	1263.59	1102.73	-12.73 %	
HP Itata	0.00	0.00		
HP Juncal	502.00	444.30	-11.49 %	
HP La Confluencia	2092.00	2303.80	10.12 %	
HP La Higuera	2545.51	2652.00	4.18 %	
HP La Mina	431.81	242.10	-43.93 %	
HP Laja I	52.71	46.19	-12.37 %	
HP Las Lajas	0.00	0.00		
HP Lican	151.00	114.79	-23.98 %	
HP Lircay	456.00	359.10	-21.25 %	
HP Loma Alta	682.19	559.11	-18.04 %	
HP Los Hierros	97.00	108.57	11.93 %	
HP Los Hierros II	5.00	7.15	43.00 %	PMG
HP Los Molles	60.27	38.73	-35.74 %	
HP Los Quilos	342.00	736.70	115.41 %	
HP Maitenes	0.00	0.00		
HP Malalcahuello	24.00	33.62	40.08 %	
HP Mampil	165.00	188.11	14.01 %	
HP Mocho	354.98	138.71	-60.92 %	
HP Palmucho	645.84	703.77	8.97 %	
HP Peuchen	195.00	261.32	34.01 %	
HP Providencia	0.00	0.00		
HP Pullinque	305.00	332.34	8.96 %	
HP Puntilla	393.21	389.60	-0.92 %	
HP Queltehues	932.40	945.81	1.44 %	
HP Quilleco	894.21	713.00	-20.26 %	
HP Rio Picoiquen	57.60	58.52	1.60 %	
HP Rucatayo	570.00	526.67	-7.60 %	
HP Rucue	2081.06	1751.00	-15.86 %	
HP Río Colorado	151.20	141.00	-6.75 %	
HP San Andres	725.29	785.05	8.24 %	
HP San Ignacio	0.00	0.00		
HP Sauzal	1583.00	1527.67	-3.50 %	
HP Sauzal 60 Hz	0.00	0.00		
HP Sauzalito	189.67	0.00	-100.00 %	
HP Volcán	269.40	276.45	2.62 %	
Nueva Renca FA_GLP	0.00	0.00		RO
Nueva Renca FA_GNL	50.33	0.00	-100.00 %	RO
PE ANTOFAGASTA	1160.14	1047.96	-9.67 %	
PE Alena	450.00	659.98	46.66 %	
PE Atacama	267.70	68.68	-74.34 %	
PE Aurora	238.52	63.37	-73.43 %	
PE Cabo Leones 1	267.19	60.98	-77.18 %	
PE Cabo Leones 2	667.30	87.93	-86.82 %	
PE Cabo Leones 3	260.30	48.43	-81.39 %	
PE Calama	1110.01	1065.91	-3.97 %	
PE Campo Lindo	393.48	442.36	12.42 %	
PE Canela	20.74	12.20	-41.18 %	
PE Canela 2	68.56	26.91	-60.75 %	
PE Cardonal	49.37	41.43	-16.08 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PE Cerro Tigre	1147.00	867.72	-24.35 %	
PE Ckhúri	789.80	602.46	-23.72 %	
PE Cuel	137.70	173.43	25.95 %	
PE El Arrayán	172.40	88.21	-48.83 %	
PE El Maitén	66.90	98.54	47.29 %	
PE Horizonte Norte	3610.84	3686.00	2.08 %	
PE Horizonte Sur	3297.17	4092.60	24.12 %	
PE Kallpa	3489.13	3177.33	-8.94 %	
PE La Cabaña	599.14	523.83	-12.57 %	
PE La Estrella	100.35	54.70	-45.49 %	
PE La Flor	167.10	77.87	-53.40 %	
PE Lebu	9.78	1.09	-88.85 %	PMG
PE Llanos del Viento	711.90	934.46	31.26 %	
PE Lomas de Duqueco	374.08	496.83	32.81 %	
PE Los Buenos Aires	135.96	171.31	26.00 %	
PE Los Cerrillos	82.88	77.22	-6.83 %	
PE Los Cururos	140.67	74.07	-47.34 %	
PE Los Olmos	610.60	681.38	11.59 %	
PE Malleco Norte	323.02	610.85	89.11 %	
PE Malleco Sur	645.97	811.88	25.68 %	
PE Manantiales	36.69	41.90	14.20 %	
PE Mesamavida	345.60	369.18	6.82 %	
PE Monte Redondo	22.00	36.53	66.05 %	
PE Negrete	180.72	237.23	31.27 %	
PE Puelche Sur	418.20	126.57	-69.73 %	
PE Punta Colorada	1.20	2.52	110.00 %	
PE Punta Palmeras	117.35	64.16	-45.33 %	
PE Punta Sierra	180.80	179.17	-0.90 %	
PE Punta de Talca	187.17	87.90	-53.04 %	
PE Renaico	431.41	492.67	14.20 %	
PE Renaico II	790.66	847.50	7.19 %	
PE San Gabriel	878.91	523.34	-40.46 %	
PE San Juan	55.86	66.90	19.76 %	
PE San Matías	508.90	660.14	29.72 %	
PE San Pedro	142.00	102.79	-27.61 %	
PE San Pedro 2	233.18	157.32	-32.53 %	
PE Sarco	197.60	99.93	-49.43 %	
PE Sierra Gorda Este	472.55	777.38	64.51 %	
PE Talinay Oriente	172.73	104.56	-39.47 %	
PE Talinay Poniente	127.76	89.44	-29.99 %	
PE Taltal	835.67	1395.22	66.96 %	
PE Tchamma	981.07	802.75	-18.18 %	
PE Tolpan Sur	437.06	463.67	6.09 %	
PE Totoral	5.07	35.70	604.14 %	
PE Ucuquer 2	15.10	10.78	-28.61 %	
PE Valle de los Vientos	414.90	547.12	31.87 %	
PFV Almeyda	316.65	277.97	-12.22 %	
PFV Andes Solar	46.36	133.19	187.30 %	
PFV Andes Solar II-A	419.19	512.40	22.24 %	
PFV Andes Solar II-B	987.03	965.90	-2.14 %	
PFV Andes Solar III	590.69	412.80	-30.12 %	
PFV Andes Solar IV	1113.58	892.20	-19.88 %	
PFV Atacama Solar II	128.31	1019.22	694.34 %	
PFV Azabache	448.10	406.78	-9.22 %	
PFV Bolero	483.26	637.70	31.96 %	
PFV CEME 1	2122.81	1707.00	-19.59 %	
PFV Campos del Sol	3055.48	3019.08	-1.19 %	
PFV Capricornio	1318.50	762.25	-42.19 %	
PFV Carrera Pinto	547.64	512.31	-6.45 %	
PFV Cerro Dominador	268.28	733.43	173.38 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PFV Chañares	304.18	181.94	-40.19 %	
PFV Conejo	1127.18	909.62	-19.30 %	
PFV Coya	1719.85	1204.81	-29.95 %	
PFV Desierto de Atacama	2168.18	1875.18	-13.51 %	
PFV Diego de Almagro	60.34	109.57	81.59 %	
PFV Diego de Almagro Sur	2128.36	1717.50	-19.30 %	
PFV Domeyko	1081.50	1188.21	9.87 %	
PFV Don Humberto	802.98	605.06	-24.65 %	
PFV Doña Antonia	345.00	99.28	-71.22 %	
PFV Doña Carmen	202.94	108.46	-46.56 %	
PFV El Aguila	9.60	12.88	34.17 %	PMG
PFV El Pelicano	912.03	818.25	-10.28 %	
PFV El Romero	858.65	763.94	-11.03 %	
PFV Elena	0.00	0.00		
PFV Finis Terrae	2103.71	1750.12	-16.81 %	
PFV Gran Teno	1268.64	1515.37	19.45 %	
PFV Granja Solar	386.10	0.00	-100.00 %	
PFV Guanchoi	3310.51	2655.42	-19.79 %	
PFV Huatacondo	0.00	0.00		
PFV Jama	150.61	205.62	36.52 %	
PFV Javiera	601.87	487.87	-18.94 %	
PFV LOS NARANJOS	68.77	46.11	-32.95 %	PMG
PFV La Cruz Solar	452.51	353.13	-21.96 %	
PFV La Huayca II	26.04	110.52	324.42 %	
PFV La Huella	723.29	663.23	-8.30 %	
PFV La Silla	15.67	16.65	6.25 %	PMG
PFV Lalackama	87.60	407.84	365.57 %	
PFV Lalackama II	37.96	128.12	237.51 %	
PFV Las Salinas	1792.95	1436.85	-19.86 %	
PFV Leyda	716.31	456.00	-36.34 %	
PFV Llano de Llampos	711.00	724.54	1.90 %	
PFV Los Loros	250.90	279.76	11.50 %	
PFV Luz del Norte	1182.65	822.26	-30.47 %	
PFV Malgarida	1356.20	1373.85	1.30 %	
PFV Manzano	877.16	721.95	-17.69 %	
PFV María Elena	31.60	268.95	751.11 %	
PFV Meseta de los Andes	928.54	1078.96	16.20 %	
PFV Nuevo Quillagua	856.87	739.83	-13.66 %	
PFV Nuevo Quillagua II	933.44	788.49	-15.53 %	
PFV Pampa Camarones	43.70	45.21	3.46 %	PMG
PFV Pampa Solar Norte	442.84	443.31	0.11 %	
PFV Pampa Tigre	859.61	820.13	-4.59 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	12.10	51.56	326.12 %	PMG
PFV Pozo Almonte Solar III	28.88	105.54	265.44 %	
PFV Quilapilun	840.57	831.86	-1.04 %	
PFV Rio Escondido	1288.73	1007.28	-21.84 %	
PFV Salvador	530.39	398.66	-24.84 %	
PFV San Andres	373.23	349.44	-6.37 %	
PFV San Pedro	211.17	754.92	257.49 %	
PFV Santa Isabel	1303.70	789.10	-39.47 %	
PFV Santiago	763.64	445.00	-41.73 %	
PFV Sol de Lila	1172.12	1050.51	-10.38 %	
PFV Sol de los Andes	631.40	647.50	2.55 %	
PFV Sol del Desierto	1905.03	1639.64	-13.93 %	
PFV Taira	1138.12	1323.79	16.31 %	
PFV Tamango	387.80	330.99	-14.65 %	
PFV Tamarico Etapa 2	314.56	999.72	217.82 %	
PFV Tamaya Solar	958.02	960.34	0.24 %	
PFV Uribe Solar	97.73	101.18	3.53 %	
PFV Usya	344.89	275.09	-20.24 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PFV Valle Escondido	950.44	732.21	-22.96 %	
PFV Valle del Sol	1295.25	917.07	-29.20 %	
PFV Víctor Jara	1765.61	1654.33	-6.30 %	
PFV Willka	791.85	657.75	-16.94 %	
PMG HP Aillin	29.49	19.88	-32.59 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	26.82	25.90	-3.43 %	PMG
PMG HP Callao	28.59	19.89	-30.43 %	PMG
PMG HP Carena	168.44	152.90	-9.23 %	
PMG HP Chiburgo	178.10	360.80	102.58 %	
PMG HP Cipresillos	124.80	130.30	4.41 %	
PMG HP Corrales	70.19	68.81	-1.97 %	PMG
PMG HP Correntoso	96.00	36.48	-62.00 %	PMG
PMG HP Don Eugenio	63.24	70.30	11.16 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.00	0.00		PMG
PMG HP El Rincón	6.00	5.86	-2.33 %	PMG
PMG HP Florida	0.00	0.00		PMG
PMG HP Florida III	55.20	52.90	-4.17 %	PMG
PMG HP Juncalito	15.30	17.90	16.99 %	PMG
PMG HP La Confianza	0.00	0.00		PMG
PMG HP Las Nieves	28.80	34.42	19.51 %	
PMG HP Llauquereo	0.00	0.00		PMG
PMG HP MC1	70.80	62.09	-12.30 %	PMG
PMG HP MC2	15.92	13.05	-18.03 %	PMG
PMG HP MC3	0.00	17.30		PMG
PMG HP Mariposas	72.00	44.80	-37.78 %	PMG
PMG HP Nalcas	125.00	61.45	-50.84 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	165.85	170.43	2.76 %	PMG
PMG HP Palacios	25.51	47.62	86.67 %	PMG
PMG HP Palmar	96.00	47.90	-50.10 %	PMG
PMG HP Piedras Negras	64.26	64.75	0.76 %	PMG
PMG HP Pulelfu	128.60	109.10	-15.16 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	67.80	71.40	5.31 %	
PMG HP Renaico	104.32	128.30	22.99 %	PMG
PMG HP Río Huasco	32.07	40.36	25.85 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.00	0.00		PMG
PMG PE La Esperanza	57.00	25.77	-54.79 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	77.52	105.70	36.35 %	PMG
PMG PFV Antay	92.70	78.02	-15.84 %	PMG
PMG PFV Caimanes	0.00	0.00		PMG
PMG PFV Calderaza	0.00	0.00		PMG
PMG PFV Caleu	79.20	82.31	3.93 %	
PMG PFV Caracas II	70.09	64.69	-7.70 %	PMG
PMG PFV Castilla	16.20	27.59	70.31 %	PMG
PMG PFV Chercan	86.96	63.31	-27.20 %	
PMG PFV De los Andes	73.40	6.22	-91.53 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	47.00	21.46	-54.34 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	91.70	66.50	-27.48 %	PMG
PMG PFV Emilia	33.76	41.29	22.30 %	PMG
PMG PFV Esperanza	22.06	14.56	-34.00 %	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	18.70	26.15	39.84 %	PMG
PMG PFV Guindo Santo	7.85	22.35	184.71 %	PMG
PMG PFV Llancay	35.45	64.95	83.22 %	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	9.16	3.70	-59.61 %	PMG
PMG PFV Lucas Solar	66.75	66.62	-0.19 %	PMG
PMG PFV Machicura	85.10	83.60	-1.76 %	PMG
PMG PFV North West	100.68	101.42	0.74 %	PMG
PMG PFV Palermo	54.20	59.07	8.99 %	PMG
PMG PFV Parque Cauquenes	43.85	44.76	2.08 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	0.00	0.00		PMG
PMG PFV Peumo Yungay	71.07	79.86	12.37 %	PMG

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMG PFV Pilar Los Amarillos	15.73	15.18	-3.50 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	1.63	1.07	-34.36 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	96.74	90.54	-6.41 %	PMG
PMG PFV Quilmo	81.90	95.94	17.14 %	PMG
PMG PFV Raulí	0.00	71.95		PMG
PMG PFV Rucasol	0.00	0.00		PMG
PMG PFV SDGx01	11.10	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV Sol del Norte	69.32	62.78	-9.43 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	75.48	79.61	5.47 %	PMG
PMG PFV Tutuvén	71.80	79.84	11.20 %	
PMG PFV Venezia	77.57	45.06	-41.91 %	PMG
PMG PFV Villa Longaví	72.18	51.56	-28.57 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.00	0.00		PMG
PMG TER CMPC Tissue	0.00	28.50		PMG
PMG TER Calle Calle	0.00	0.00		PMG
PMG TER Celco	98.30	113.59	15.55 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.00	0.00		PMG
PMG TER Concón	0.00	0.00		PMG
PMG TER Constitución	0.00	0.00		PMG
PMG TER El Totoral	0.00	0.00		PMG
PMG TER Las Vegas	0.00	0.00		PMG
PMG TER Licantén	0.00	0.00		PMG
PMG TER Linares Norte	0.00	0.00		PMG
PMG TER Maule	0.00	0.00		PMG
PMG TER Placilla	0.00	0.00		PMG
PMG TER Quintay	0.00	0.00		PMG
PMG TER San Gregorio	0.00	0.00		PMG
PMGD HP Don Tito	16.29	7.76	-52.36 %	PMG
PMGD PFV Arica	43.79	85.86	96.07 %	
PMGD PFV Tallado	78.94	89.24	13.05 %	
TER Andes Generación Diésel	0.00	0.00		
TER Angamos-ANG1	4273.87	4342.76	1.61 %	LF, RO
TER Angamos-ANG2	4316.90	4418.18	2.35 %	RO
TER Antilhue	0.00	0.00		
TER Arauco	189.00	11.07	-94.14 %	LF
TER Arauco MAPA	1440.00	849.51	-41.01 %	
TER Arica-GMAR	0.00	0.00		
TER Arica-M1AR	0.00	0.00		
TER Arica-M2AR	0.00	0.00		
TER Atacama 1 Diésel	0.00	0.00		RO
TER Atacama 1 GNL	0.00	0.00		RO
TER Atacama 1 Gas Arg	3500.49	3869.60	10.54 %	RO
TER Atacama 2 Diésel	0.00	0.00		LF, RO
TER Atacama 2 GNL	0.00	0.00		LF, RO
TER Atacama 2 Gas Arg	4466.71	3890.00	-12.91 %	LF, RO
TER CBB Centro Diésel	0.00	0.00		
TER CBB Centro FO6	0.00	0.00		
TER CMPC Bucalemu	155.98	69.10	-55.70 %	
TER CMPC Cordillera GNL	0.00	0.00		
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.00	0.00		
TER CMPC Laja	239.81	372.40	55.29 %	
TER CMPC Pacífico	0.00	0.00		
TER CMPC Santa Fe	120.00	155.10	29.25 %	PMG
TER Campiche	4429.58	4746.00	7.14 %	RO
TER Candelaria 1 Diésel	0.00	0.00		
TER Candelaria 1 GNL	0.00	0.00		
TER Candelaria 1 Gas Arg	400.68	367.00	-8.41 %	
TER Candelaria 2 Diésel	0.00	0.00		
TER Candelaria 2 GNL	0.00	0.00		
TER Candelaria 2 Gas Arg	806.81	1043.00	29.27 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Cardones	0.00	0.00		
TER Cenizas	0.00	0.00		
TER Chagual	20.41	33.57	64.48 %	
TER Cholguán	161.20	162.39	0.74 %	
TER Chuyaca	0.00	0.00		
TER Cochrane-CCH1	4167.98	3099.78	-25.63 %	RO
TER Cochrane-CCH2	3932.46	4141.90	5.33 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	630.96	962.00	52.47 %	
TER Cogeneradora Biobío	0.00	0.00		
TER Colihues Diésel	0.00	0.00		
TER Colihues HFO	0.00	0.00		
TER Colmito Diésel	58.00	45.35	-21.81 %	MM
TER Colmito GNL	0.00	0.00		MM
TER Colmito Gas Arg	58.00	91.19	57.22 %	MM
TER Combarbala	0.00	0.00		
TER Coronel Diésel	0.00	0.00		RO
TER Coronel GNL	0.00	0.00		RO
TER Coronel Gas Arg	0.00	54.13		RO
TER Degañ	20.00	4.74	-76.30 %	
TER Degañ 2	18.00	9.47	-47.39 %	
TER Diego de Almagro	0.00	0.00		
TER El Peñón	68.60	0.00	-100.00 %	
TER El Salvador	0.00	0.00		
TER Emelda	40.00	0.00	-100.00 %	
TER Energía Pacífico	0.00	0.00		
TER Escuadrón	0.00	0.00		
TER Esperanza-DS1	0.00	0.00		
TER Esperanza-DS2	0.00	0.00		
TER Esperanza-TG1	0.00	0.00		
TER Guacolda 1	2173.00	2137.20	-1.65 %	RO
TER Guacolda 2	1296.02	1349.86	4.15 %	LF, RO
TER Guacolda 3	0.00	0.00		
TER Guacolda 4	307.76	0.00	-100.00 %	
TER Guacolda 5	2360.78	2407.77	1.99 %	
TER Horcones Diésel	0.00	0.00		
TER Huasco Diésel	0.00	0.00		
TER Huasco IFO	0.00	0.00		
TER IEM	5816.76	6035.65	3.76 %	
TER Kelar Diésel	0.00	0.00		
TER Kelar GNL	0.00	0.00		
TER Kelar Gas Arg	0.00	0.00		
TER La Portada	0.00	0.00		PMG
TER Lautaro I	0.00	0.00		
TER Lautaro II	434.35	442.40	1.85 %	
TER Llanos Blancos	1.40	18.77	1240.71 %	
TER Loma Los Colorados II	334.99	255.40	-23.76 %	
TER Los Espinos	0.00	0.00		
TER Los Guindos TG1	0.00	0.00		
TER Los Guindos TG2	0.00	0.00		
TER Los Pinos	0.00	31.00		
TER Los Vientos Diésel	0.00	0.00		RO
TER Los Vientos GNL	0.00	345.00		RO
TER Los Vientos Gas Arg	0.00	0.00		RO
TER Maitencillo	0.00	0.00		
TER Mantos Blancos	0.00	14.03		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Masisa	203.50	57.75	-71.62 %	DF
TER Mejillones-CTA	3081.59	2883.48	-6.43 %	
TER Mejillones-CTH	3157.90	2968.48	-6.00 %	
TER Mejillones-CTM1	0.00	0.00		
TER Mejillones-CTM2	0.00	0.00		
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.00	0.00		
TER Mejillones-CTM3 GNL	4159.91	3988.89	-4.11 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B Diésel	0.00	0.00		LF, RO
TER Nehuenco 9B GNL	0.00	0.00		LF, RO
TER Nehuenco 9B Gas Arg	337.56	540.00	59.97 %	LF, RO
TER Nehuenco I Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco I GNL	0.00	0.00		
TER Nehuenco I Gas Arg	2571.00	2787.00	8.40 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco II GNL	0.00	0.00		
TER Nehuenco II Gas Arg	0.00	0.00		
TER Newen Diésel	0.00	0.00		
TER Newen GNL	0.00	0.00		
TER Newen Gas Arg	41.86	0.00	-100.00 %	
TER Newen Otros	0.00	0.00		
TER Norgener-NTO1	0.00	0.00		
TER Norgener-NTO2	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea	0.00	107.18		
TER Nueva Aldea I	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea II	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea III	0.00	0.00		
TER Nueva Renca Diésel	0.00	0.00		RO
TER Nueva Renca GNL	2760.57	3563.00	29.07 %	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	2658.37	2089.00	-21.42 %	RO
TER Nueva Ventanas	4377.14	4172.00	-4.69 %	RO
TER Olivos	0.00	0.00		
TER PAS Mejillones	408.00	536.01	31.37 %	
TER Pajonales	0.00	0.00		
TER Punta Colorada Diésel	0.00	0.00		
TER Punta Colorada IFO	0.00	0.00		
TER Quintero 1A Diésel	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1A GNL	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1A Gas Arg	861.84	1221.00	41.67 %	RO
TER Quintero 1B Diésel	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1B GNL	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1B Gas Arg	1168.95	1393.00	19.17 %	RO
TER Renca	0.00	0.00		
TER San Isidro I Diésel	0.00	0.00		
TER San Isidro I GNL	0.00	0.00		
TER San Isidro I Gas Arg	120.00	0.00	-100.00 %	
TER San Isidro II Diésel	0.00	0.00		LF, RO
TER San Isidro II GNL	0.00	0.00		LF, RO
TER San Isidro II Gas Arg	4738.98	5385.42	13.64 %	LF, RO
TER San Javier 1	0.47	0.00	-100.00 %	
TER San Javier 2	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 1	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 2	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 3	91.00	38.22	-58.00 %	
TER Santa Fe	973.30	1166.60	19.86 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Santa Lidia	0.00	0.00		
TER Santa Marta	225.14	107.10	-52.43 %	
TER Santa María	0.00	0.00		
TER Taltal 1 Diesel	0.00	0.00		
TER Taltal 1 GNL	0.00	354.00		
TER Taltal 1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Taltal 2 Diesel	0.00	0.00		
TER Taltal 2 GNL	0.00	0.00		
TER Taltal 2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Tarapacá-TGTAR	0.00	0.00		
TER Teno	20.00	27.38	36.90 %	
TER Teno Gas GLP	0.00	9.30		
TER Termopacifico	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG1	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG2	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.00	0.00		
TER Tocopilla-U16 GNL	0.00	0.00		
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Trapen	6.50	5.94	-8.62 %	
TER Trincao	15.52	66.35	327.51 %	
TER Ujina Diésel	0.00	0.00		
TER Ujina HFO	0.00	0.00		
TER Valdivia	494.11	798.00	61.50 %	
TER Viñales	406.10	449.93	10.79 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U1 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U1 Gas Arg	0.00	44.90		
TER Yungay U2 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U2 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U2 Gas Arg	0.00	193.48		
TER Yungay U3 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U3 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U3 Gas Arg	0.00	72.95		
TER Yungay U4	0.00	0.00		
TOTAL	233,749.72	232,562.44	-0.51 %	

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LP: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P: Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin Información

1.2. PMGD

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
BESS Angamos	0.00	0.12		
BESS Arica	1.94	1.77	-8.76 %	
PMGD HP Allipén	61.75	64.89	5.09 %	
PMGD HP Alto Hospicio	21.36	21.89	2.48 %	
PMGD HP Arrayán	0.00	0.00		
PMGD HP Auxiliar del Maipo	111.90	112.67	0.69 %	
PMGD HP Boquiamargo	3.86	4.14	7.25 %	
PMGD HP Bureo	0.00	0.00		
PMGD HP Calíboro	23.57	23.22	-1.48 %	
PMGD HP Cavancha	46.43	45.46	-2.09 %	
PMGD HP Chanleufu II	75.77	77.22	1.91 %	
PMGD HP Collil	103.38	31.81	-69.23 %	
PMGD HP Contra	0.00	0.00		
PMGD HP Cosapilla	10.67	11.28	5.72 %	
PMGD HP Cumpeo	63.02	56.94	-9.65 %	
PMGD HP Curileufu	0.00	0.00		
PMGD HP Don Walterio	39.80	26.23	-34.10 %	
PMGD HP Dongo	59.56	22.93	-61.50 %	
PMGD HP Donguil	0.00	0.00		
PMGD HP Dosal	0.00	0.00		
PMGD HP Doña Hilda	5.95	6.32	6.22 %	
PMGD HP El Agrio	0.00	0.00		
PMGD HP El Arrayán	0.00	18.71		
PMGD HP El Atajo	16.64	20.26	21.75 %	
PMGD HP El Brinco	0.88	0.00	-100.00 %	
PMGD HP El Canelo	50.70	50.07	-1.24 %	
PMGD HP El Colorado	10.29	6.76	-34.31 %	
PMGD HP El Diuto	62.28	63.39	1.78 %	
PMGD HP El Galpón	15.87	15.26	-3.84 %	
PMGD HP El Llano	7.70	15.18	97.14 %	
PMGD HP El Manzano	51.25	50.59	-1.29 %	
PMGD HP El Mirador	0.00	0.00		
PMGD HP El Portal	0.00	0.00		
PMGD HP El Toro Nº2	23.97	24.05	0.33 %	
PMGD HP El Tártaro	0.00	0.00		
PMGD HP Ensenada	26.68	25.93	-2.81 %	
PMGD HP Eyzaguirre	0.00	0.00		
PMGD HP La Arena	95.72	53.38	-44.23 %	
PMGD HP La Bifurcada	2.38	4.33	81.93 %	
PMGD HP La Compañía II	47.82	48.03	0.44 %	
PMGD HP La Montaña	2.94	0.98	-66.67 %	
PMGD HP La Montaña II	0.13	0.00	-100.00 %	
PMGD HP La Paloma	0.00	0.00		
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	11.70	11.10	-5.13 %	
PMGD HP Las Flores	43.78	32.25	-26.34 %	
PMGD HP Las Vertientes	36.30	40.09	10.44 %	
PMGD HP Los Bajos	126.58	126.50	-0.06 %	
PMGD HP Los Colonos	0.00	0.00		
PMGD HP Los Corrales	10.66	15.20	42.59 %	
PMGD HP Los Corrales II	0.00	0.00		
PMGD HP Los Morros	19.76	18.12	-8.30 %	
PMGD HP Los Padres	0.80	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Los Portones	15.45	0.00	-100.00 %	
PMGD HP MSA-I	0.00	0.00		
PMGD HP Maisán	3.68	3.57	-2.99 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD HP Mallarauco	80.53	74.58	-7.39 %	
PMGD HP Maria Elena	0.00	1.97		
PMGD HP Melo	46.59	46.72	0.28 %	
PMGD HP Molinera Villarrica	4.12	4.86	17.96 %	
PMGD HP Muchi	0.01	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Munilque	0.83	2.23	168.67 %	
PMGD HP Munilque II	2.01	2.89	43.78 %	
PMGD HP Panguipulli	0.00	0.00		
PMGD HP Pehui	16.75	16.63	-0.72 %	
PMGD HP Pichilonco	12.57	8.33	-33.73 %	
PMGD HP Picoltué	0.00	0.00		
PMGD HP Piutel	1.17	0.99	-15.38 %	
PMGD HP Puclaro	8.07	9.40	16.48 %	
PMGD HP Purísima	8.37	8.30	-0.84 %	
PMGD HP Quillaileo	6.87	5.51	-19.80 %	
PMGD HP Reca	6.01	5.55	-7.65 %	
PMGD HP Robleria	34.93	41.93	20.04 %	
PMGD HP Río Mulchén	4.44	6.04	36.04 %	
PMGD HP Río Trueno	19.66	17.67	-10.12 %	
PMGD HP Santa Elena	7.47	8.85	18.47 %	
PMGD HP Santa Isabel	11.12	10.29	-7.46 %	
PMGD HP Santa Rosa	3.18	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Sauce Andes	0.00	0.00		
PMGD HP Trailelfú	4.63	5.58	20.52 %	
PMGD HP Tranca del Toro	5.65	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Tranquil	28.93	15.18	-47.53 %	
PMGD HP Truful Truful	15.20	17.06	12.24 %	
PMGD PE El Arrebol	55.25	49.63	-10.17 %	
PMGD PE El Nogal	50.56	51.31	1.48 %	
PMGD PE Huajache	0.00	17.45		
PMGD PE Las Peñas	28.11	34.22	21.74 %	
PMGD PE Lebu III	18.41	0.00	-100.00 %	
PMGD PE Raki	0.00	22.65		
PMGD PE Ucuquer	9.30	14.66	57.63 %	
PMGD PFV Abastible Concon	0.00	0.00		
PMGD PFV Alameda	78.00	95.53	22.47 %	
PMGD PFV Albatros	11.97	13.49	12.70 %	
PMGD PFV Albor Solar	51.93	56.17	8.16 %	
PMGD PFV Alcaldesa	54.89	62.92	14.63 %	
PMGD PFV Alcon Solar	99.28	90.05	-9.30 %	
PMGD PFV Alcázar	75.77	7.66	-89.89 %	
PMGD PFV Aldebaran	3.46	52.75	1424.57 %	
PMGD PFV Algarrobo	25.80	24.06	-6.74 %	
PMGD PFV Alhué	0.00	0.00		
PMGD PFV Alianza	92.39	89.05	-3.62 %	
PMGD PFV Alicahue	32.60	21.72	-33.37 %	
PMGD PFV Alto Bellavista	43.88	84.52	92.62 %	
PMGD PFV Alto Solar	22.70	6.83	-69.91 %	
PMGD PFV Altos de Til Til	15.50	15.96	2.97 %	
PMGD PFV Altos del Paico	0.00	0.00		
PMGD PFV Alturas de Ovalle	39.65	20.59	-48.07 %	
PMGD PFV Amanecer	62.85	1.54	-97.55 %	
PMGD PFV Amparo del Sol	13.80	12.09	-12.39 %	
PMGD PFV Anakena	82.68	62.49	-24.42 %	
PMGD PFV Ancahual	76.55	66.82	-12.71 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Andrómeda Solar	42.40	0.86	-97.97 %	
PMGD PFV Angol Solar I	0.00	0.00		
PMGD PFV Antonia	29.17	27.76	-4.83 %	
PMGD PFV Argomedo	78.93	76.54	-3.03 %	
PMGD PFV Arica	43.79	85.86	96.07 %	
PMGD PFV Ariztía	18.09	10.12	-44.06 %	
PMGD PFV Armazones	51.83	49.28	-4.92 %	
PMGD PFV Aromo del Verano	25.29	25.77	1.90 %	
PMGD PFV Artemisa	0.00	0.00		
PMGD PFV Astillas	99.37	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Avel Solar	78.34	92.41	17.96 %	
PMGD PFV Avellano	48.70	66.08	35.69 %	
PMGD PFV Aviles	51.98	50.64	-2.58 %	
PMGD PFV Axel Solar	22.73	17.85	-21.47 %	
PMGD PFV Ayla	100.99	102.38	1.38 %	
PMGD PFV Añuñuca del Verano	23.28	22.45	-3.57 %	
PMGD PFV Barcelona	93.03	88.76	-4.59 %	
PMGD PFV Belenos Til Til	88.01	85.81	-2.50 %	
PMGD PFV Bellavista	0.02	0.06	200.00 %	
PMGD PFV Belloto B XXVII	24.31	26.24	7.94 %	
PMGD PFV Belén	63.58	66.53	4.64 %	
PMGD PFV Berrueco	88.55	98.98	11.78 %	
PMGD PFV Blu	27.14	42.94	58.22 %	
PMGD PFV Boix	0.00	30.55		
PMGD PFV Buenas Yerbas	79.76	82.19	3.05 %	
PMGD PFV Bulnes	51.50	106.40	106.60 %	
PMGD PFV Bulnes Barones	20.80	28.57	37.36 %	
PMGD PFV Bérgamo	23.98	27.25	13.64 %	
PMGD PFV CE Caldera	53.26	57.19	7.38 %	
PMGD PFV CUARZO	0.00	23.21		
PMGD PFV Cabildo Sunlight	102.60	85.94	-16.24 %	
PMGD PFV Cabilsol	24.60	16.28	-33.82 %	
PMGD PFV Cabimas	0.82	0.89	8.54 %	
PMGD PFV Cabrero	55.32	70.22	26.93 %	
PMGD PFV Cachiyuyo II	80.86	90.50	11.92 %	
PMGD PFV Caimi	1.20	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Calama	92.20	78.71	-14.63 %	
PMGD PFV Calle Larga	26.10	20.93	-19.81 %	
PMGD PFV Candelaria Solar	26.13	27.26	4.32 %	
PMGD PFV Canelillo	21.31	23.64	10.93 %	
PMGD PFV Canesa	26.70	28.54	6.89 %	
PMGD PFV Canquén	25.04	32.50	29.79 %	
PMGD PFV Cantera	29.28	23.33	-20.32 %	
PMGD PFV Cantillana	74.17	70.87	-4.45 %	
PMGD PFV Cara De Gallo	26.41	26.57	0.61 %	
PMGD PFV Caracoles	26.38	29.72	12.66 %	
PMGD PFV Caranca	15.95	23.41	46.77 %	
PMGD PFV Casa de Lata	0.00	0.00		
PMGD PFV Casabermeja	66.06	62.43	-5.50 %	
PMGD PFV Casuto	24.50	26.62	8.65 %	
PMGD PFV Catemu	17.70	19.07	7.74 %	
PMGD PFV Cato Solar	22.18	25.19	13.57 %	
PMGD PFV Catán	0.00	30.41		
PMGD PFV Cauce Solar	100.81	90.17	-10.55 %	
PMGD PFV Cauquenes	27.56	30.35	10.12 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Cañones Sunlight	87.96	56.90	-35.31 %	
PMGD PFV Cefalu Solar	22.15	22.24	0.41 %	
PMGD PFV Centauro Solar	51.19	61.81	20.75 %	
PMGD PFV Cetus	21.58	20.95	-2.92 %	
PMGD PFV Chacabuco	97.30	100.81	3.61 %	
PMGD PFV Chacaico	51.12	56.41	10.35 %	
PMGD PFV Chalinga	20.21	22.73	12.47 %	
PMGD PFV Chamonate Solar	79.74	77.04	-3.39 %	
PMGD PFV Champa	23.07	71.94	211.83 %	
PMGD PFV Chancon	22.50	25.76	14.49 %	
PMGD PFV Chañar del Verano	25.59	25.02	-2.23 %	
PMGD PFV Chequen Solar	72.59	67.54	-6.96 %	
PMGD PFV Chicauma Verano	54.99	67.32	22.42 %	
PMGD PFV Chilener	12.84	13.50	5.14 %	
PMGD PFV Chillán Confluencia	0.00	0.00		
PMGD PFV Chillán Huambali	13.53	20.44	51.07 %	
PMGD PFV Chillán Vicente Méndez	18.85	15.61	-17.19 %	
PMGD PFV Chiloé	0.00	0.00		
PMGD PFV Chimbarongo	23.10	11.16	-51.69 %	
PMGD PFV Chinchorro	76.18	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Cholguan	11.95	13.80	15.48 %	
PMGD PFV Chuchiñi	19.04	18.53	-2.68 %	
PMGD PFV Cintac	8.47	4.69	-44.63 %	
PMGD PFV Cipres	0.00	0.00		
PMGD PFV Citrino	24.60	22.94	-6.75 %	
PMGD PFV Ckilir	101.36	100.73	-0.62 %	
PMGD PFV Clementina	58.06	56.61	-2.50 %	
PMGD PFV Cocharcas	22.90	27.19	18.73 %	
PMGD PFV Cocinillas	22.51	25.76	14.44 %	
PMGD PFV Coinco	24.65	28.35	15.01 %	
PMGD PFV Colchagua	25.62	20.42	-20.30 %	
PMGD PFV Colibri	10.48	0.79	-92.46 %	
PMGD PFV Colina	92.23	99.11	7.46 %	
PMGD PFV Collanco	11.69	11.30	-3.34 %	
PMGD PFV Coltauco Almendro	25.90	26.68	3.01 %	
PMGD PFV Concorde	0.00	3.49		
PMGD PFV Condor Chepica	30.07	31.32	4.16 %	
PMGD PFV Condor Pelvin	24.05	24.75	2.91 %	
PMGD PFV Condor Petorca	10.99	24.54	123.29 %	
PMGD PFV Cordillerilla	11.19	8.40	-24.93 %	
PMGD PFV Corso	27.59	85.76	210.84 %	
PMGD PFV Cortijo	43.58	59.72	37.04 %	
PMGD PFV Covadonga	91.22	97.09	6.43 %	
PMGD PFV Coyunche	24.79	29.26	18.03 %	
PMGD PFV Crucero	28.70	22.46	-21.74 %	
PMGD PFV Cruz	31.31	31.15	-0.51 %	
PMGD PFV Curacavi	28.33	28.64	1.09 %	
PMGD PFV Curaco	87.62	91.70	4.66 %	
PMGD PFV Cuz Cuz	19.83	19.58	-1.26 %	
PMGD PFV Cóndor La Ligua	28.52	18.53	-35.03 %	
PMGD PFV Dadinco	24.92	29.10	16.77 %	
PMGD PFV Darlin	78.40	88.42	12.78 %	
PMGD PFV Diego de Almagro	91.12	93.11	2.18 %	
PMGD PFV Don Andrónico	23.73	18.22	-23.22 %	
PMGD PFV Don Enrique	105.61	73.79	-30.13 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Don Eugenio	26.00	11.41	-56.12 %	
PMGD PFV Don Jorge	33.65	26.88	-20.12 %	
PMGD PFV Don Mariano	22.02	21.83	-0.86 %	
PMGD PFV Don Martín	25.89	28.18	8.85 %	
PMGD PFV Don Matías	26.65	25.95	-2.63 %	
PMGD PFV Don Rodrigo	14.36	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Don Simón	52.85	52.63	-0.42 %	
PMGD PFV Doña Igna	24.82	20.74	-16.44 %	
PMGD PFV Doña Regina	22.39	27.46	22.64 %	
PMGD PFV Doña Rubena	0.00	0.00		
PMGD PFV Doñihue	58.90	78.17	32.72 %	
PMGD PFV Duqueco Solar	84.34	103.98	23.29 %	
PMGD PFV Dínamo	14.79	26.66	80.26 %	
PMGD PFV EA SF Graneros	25.33	22.60	-10.78 %	
PMGD PFV EA SF Pichilemu	26.81	25.77	-3.88 %	
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.00	0.00		
PMGD PFV Ea Maiten	2.33	0.93	-60.09 %	
PMGD PFV Eclipse	88.20	60.55	-31.35 %	
PMGD PFV El Boco	28.80	46.31	60.80 %	
PMGD PFV El Caiquén	75.99	105.47	38.79 %	
PMGD PFV El Cardenal	26.74	23.93	-10.51 %	
PMGD PFV El Carpintero	76.76	69.88	-8.96 %	
PMGD PFV El Castaño	71.04	62.51	-12.01 %	
PMGD PFV El Cernicalo	13.44	18.14	34.97 %	
PMGD PFV El Cernicalo II	13.44	16.73	24.48 %	
PMGD PFV El Chercan	66.19	99.22	49.90 %	
PMGD PFV El Chincol	30.00	27.93	-6.90 %	
PMGD PFV El Chucao	24.42	26.60	8.93 %	
PMGD PFV El Cuervo	20.10	4.29	-78.66 %	
PMGD PFV El Cóndor	12.85	11.13	-13.39 %	
PMGD PFV El Divisadero	26.82	28.53	6.38 %	
PMGD PFV El Estero	10.03	16.08	60.32 %	
PMGD PFV El Flamenco	78.02	99.38	27.38 %	
PMGD PFV El Gaviotin	61.05	73.18	19.87 %	
PMGD PFV El Huaso	22.94	21.84	-4.80 %	
PMGD PFV El Ingenio	83.24	58.68	-29.51 %	
PMGD PFV El Interlocutor	24.28	27.65	13.88 %	
PMGD PFV El Laurel	58.73	59.44	1.21 %	
PMGD PFV El Litre	63.76	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV El Loro Choroy	79.49	90.55	13.91 %	
PMGD PFV El Mirlo	58.74	67.83	15.47 %	
PMGD PFV El Monte	21.70	19.84	-8.57 %	
PMGD PFV El Palqui	18.25	25.37	39.01 %	
PMGD PFV El Picurio	27.40	29.73	8.50 %	
PMGD PFV El Pilpen	25.90	27.33	5.52 %	
PMGD PFV El Pitio	26.90	33.78	25.58 %	
PMGD PFV El Piuquen	23.22	29.35	26.40 %	
PMGD PFV El Queltehue	25.50	27.52	7.92 %	
PMGD PFV El Quemado	32.50	30.93	-4.83 %	
PMGD PFV El Queule	54.90	35.10	-36.07 %	
PMGD PFV El Rayador	63.09	70.52	11.78 %	
PMGD PFV El Reconquistador	25.65	22.89	-10.76 %	
PMGD PFV El Resplandor	17.31	22.92	32.41 %	
PMGD PFV El Roble	53.50	59.60	11.40 %	
PMGD PFV El Romeral	81.64	86.63	6.11 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV El Salitral	0.00	0.00		
PMGD PFV El Sauce	18.10	20.55	13.54 %	
PMGD PFV El Sharon	27.30	8.17	-70.07 %	
PMGD PFV El Tiuque	12.43	13.45	8.21 %	
PMGD PFV El Trigal	0.00	0.00		
PMGD PFV El Trile	81.91	102.53	25.17 %	
PMGD PFV El Trébol	17.76	18.95	6.70 %	
PMGD PFV El Turpial	17.55	27.99	59.49 %	
PMGD PFV El Zorzal	24.54	27.11	10.47 %	
PMGD PFV El Ñandú	25.85	26.54	2.67 %	
PMGD PFV Enami Solar	47.40	40.06	-15.49 %	
PMGD PFV Encina III	53.22	56.53	6.22 %	
PMGD PFV Encino	22.45	26.81	19.42 %	
PMGD PFV Encon	75.10	6.46	-91.40 %	
PMGD PFV Erinome	24.11	24.17	0.25 %	
PMGD PFV Escorial del Verano	28.24	28.84	2.12 %	
PMGD PFV Esfena	48.39	8.98	-81.44 %	
PMGD PFV Esmeralda	23.72	18.41	-22.39 %	
PMGD PFV FRAGATA	24.24	17.30	-28.63 %	
PMGD PFV Falcón	14.83	26.34	77.61 %	
PMGD PFV Faramalla	24.39	20.39	-16.40 %	
PMGD PFV Fardela Negra	19.16	14.93	-22.08 %	
PMGD PFV Faro Santa Elena	0.00	0.00		
PMGD PFV Filomena	27.24	27.86	2.28 %	
PMGD PFV Flor del Llano	42.57	50.17	17.85 %	
PMGD PFV Florencia Solar	64.23	63.18	-1.63 %	
PMGD PFV Foster	27.86	17.14	-38.48 %	
PMGD PFV Fotovolt	0.00	0.00		
PMGD PFV Fotovolt Lin	48.29	51.88	7.43 %	
PMGD PFV Francisco	27.50	22.82	-17.02 %	
PMGD PFV Fulgor	22.21	25.73	15.85 %	
PMGD PFV Fuster del Verano	72.82	82.50	13.29 %	
PMGD PFV Fénix	96.41	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV GR Lemu	28.53	30.74	7.75 %	
PMGD PFV GR Peumo	87.43	70.76	-19.07 %	
PMGD PFV GR Pitao	85.60	93.49	9.22 %	
PMGD PFV GR Rauli	76.79	75.20	-2.07 %	
PMGD PFV GR Santa Rosa	69.03	53.10	-23.08 %	
PMGD PFV Gabardo del Verano	30.56	84.66	177.03 %	
PMGD PFV Gabriela	0.00	104.52		
PMGD PFV Girasoles	26.34	24.42	-7.29 %	
PMGD PFV Granada	88.50	91.21	3.06 %	
PMGD PFV Granate	81.69	58.18	-28.78 %	
PMGD PFV Guadalao	24.00	28.05	16.88 %	
PMGD PFV Guadalupe	60.30	62.18	3.12 %	
PMGD PFV Guanaco Solar	89.90	89.83	-0.08 %	
PMGD PFV Guarana	14.14	25.92	83.31 %	
PMGD PFV Génova	81.86	86.39	5.53 %	
PMGD PFV Helios	27.62	24.95	-9.67 %	
PMGD PFV Hergo Los Sauces	0.00	28.40		
PMGD PFV Hijuela 4	24.88	29.66	19.21 %	
PMGD PFV Homero	26.20	30.51	16.45 %	
PMGD PFV Hormiga	11.41	8.64	-24.28 %	
PMGD PFV Hornitos	1.57	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Hortensias	0.00	16.51		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Huape	21.84	25.87	18.45 %	
PMGD PFV Huaquelon	56.91	38.55	-32.26 %	
PMGD PFV Huingan	82.38	95.95	16.47 %	
PMGD PFV Hurtado	22.11	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV ICB	0.00	0.00		
PMGD PFV ISIDRO	47.56	32.51	-31.64 %	
PMGD PFV Idahue del Verano	23.36	28.00	19.86 %	
PMGD PFV Illapel 5X	32.70	14.43	-55.87 %	
PMGD PFV Independencia	24.79	27.16	9.56 %	
PMGD PFV Itahue Solar	28.21	44.42	57.46 %	
PMGD PFV Jahuel	53.52	60.68	13.38 %	
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	68.00	66.34	-2.44 %	
PMGD PFV Jaururo	22.70	16.93	-25.42 %	
PMGD PFV Javiera Carrera	104.25	100.00	-4.08 %	
PMGD PFV Jilguero	16.24	19.20	18.23 %	
PMGD PFV José Soler Mallafré	13.97	13.84	-0.93 %	
PMGD PFV Kaufmann	0.00	0.00		
PMGD PFV Konda	26.30	28.31	7.64 %	
PMGD PFV La Acacia	65.00	62.35	-4.08 %	
PMGD PFV La Blanquina	70.10	90.78	29.50 %	
PMGD PFV La Brújula	24.28	20.47	-15.69 %	
PMGD PFV La Chapeana	18.50	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV La Chimba Bis	25.50	17.70	-30.59 %	
PMGD PFV La Cosecha	76.74	91.64	19.42 %	
PMGD PFV La Esperanza II	70.53	69.67	-1.22 %	
PMGD PFV La Estancia	20.94	23.36	11.56 %	
PMGD PFV La Foresta	24.96	18.54	-25.72 %	
PMGD PFV La Frontera	37.60	28.23	-24.92 %	
PMGD PFV La Gamboina	54.00	56.05	3.80 %	
PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight	53.03	63.20	19.18 %	
PMGD PFV La Huerta	22.93	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV La Lajuela	55.20	52.56	-4.78 %	
PMGD PFV La Ligua	25.60	12.82	-49.92 %	
PMGD PFV La Manga	27.42	15.24	-44.42 %	
PMGD PFV La Muralla	25.48	21.93	-13.93 %	
PMGD PFV La Palma Solar	84.12	100.20	19.12 %	
PMGD PFV La Paz	74.28	73.76	-0.70 %	
PMGD PFV La Perla	13.05	54.44	317.16 %	
PMGD PFV La Rosa de Sharon	6.15	0.04	-99.35 %	
PMGD PFV La Vendimia	79.26	100.70	27.05 %	
PMGD PFV La Victoria	85.61	95.21	11.21 %	
PMGD PFV Lagunilla	19.55	9.85	-49.62 %	
PMGD PFV Laja Andino	86.50	102.56	18.57 %	
PMGD PFV Las Arboledas	19.92	20.23	1.56 %	
PMGD PFV Las Bandurrias	12.72	28.51	124.14 %	
PMGD PFV Las Cabras	26.40	21.39	-18.98 %	
PMGD PFV Las Cachañas	65.54	73.32	11.87 %	
PMGD PFV Las Catitas	21.16	1.65	-92.20 %	
PMGD PFV Las Chacras	24.60	14.43	-41.34 %	
PMGD PFV Las Chilcas	44.64	42.65	-4.46 %	
PMGD PFV Las Codornices	25.00	32.71	30.84 %	
PMGD PFV Las Golondrinas	54.43	56.88	4.50 %	
PMGD PFV Las Guindillas	77.95	87.01	11.62 %	
PMGD PFV Las Lechuzas	25.10	27.05	7.77 %	
PMGD PFV Las Majadas	78.70	88.15	12.01 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Las Mercedes	17.98	25.81	43.55 %	
PMGD PFV Las Mollacas	18.50	9.29	-49.78 %	
PMGD PFV Las Palmas Verano	21.92	17.35	-20.85 %	
PMGD PFV Las Palomas	27.30	33.72	23.52 %	
PMGD PFV Las Perdices	23.40	22.14	-5.38 %	
PMGD PFV Las Rojas	25.20	15.12	-40.00 %	
PMGD PFV Las Tacas	0.00	20.10		
PMGD PFV Las Taguas	59.16	71.85	21.45 %	
PMGD PFV Las Tencas	71.14	69.56	-2.22 %	
PMGD PFV Las Terrazas	26.10	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Las Torcazas	28.54	24.37	-14.61 %	
PMGD PFV Las Tortolas	20.25	24.51	21.04 %	
PMGD PFV Las Turcas	24.10	13.73	-43.03 %	
PMGD PFV Lenga	4.02	39.42	880.60 %	
PMGD PFV Liebre Verano	93.56	80.23	-14.25 %	
PMGD PFV Lima	30.22	31.90	5.56 %	
PMGD PFV Linares	8.29	8.06	-2.77 %	
PMGD PFV Lingue	29.28	10.02	-65.78 %	
PMGD PFV Lipangue	26.00	23.44	-9.85 %	
PMGD PFV Liquidambar	79.74	101.04	26.71 %	
PMGD PFV Lirio del Campo	25.96	21.41	-17.53 %	
PMGD PFV Litoral Sunlight	56.79	55.40	-2.45 %	
PMGD PFV Llanos de Potroso	40.44	49.77	23.07 %	
PMGD PFV Llay Llay	104.65	90.58	-13.44 %	
PMGD PFV Lloica	25.74	23.17	-9.98 %	
PMGD PFV Lluta Solar	22.16	23.09	4.20 %	
PMGD PFV Lo Boza	1.35	0.11	-91.85 %	
PMGD PFV Lo Chacón	26.02	18.08	-30.51 %	
PMGD PFV Lo Miguel	82.14	40.02	-51.28 %	
PMGD PFV Lo Miranda	47.00	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Lo Sierra	17.37	17.37	0.00 %	
PMGD PFV Lockma	98.71	98.32	-0.40 %	
PMGD PFV Loica	25.43	28.39	11.64 %	
PMGD PFV Loma Tendida	25.55	29.36	14.91 %	
PMGD PFV Lomas Coloradas	17.86	14.66	-17.92 %	
PMGD PFV Loncura	53.98	48.71	-9.76 %	
PMGD PFV Loreto	26.15	26.83	2.60 %	
PMGD PFV Los Banos	46.40	72.42	56.08 %	
PMGD PFV Los Cisnes	70.35	56.81	-19.25 %	
PMGD PFV Los Corrales del Verano	79.47	86.29	8.58 %	
PMGD PFV Los Eucaliptos	0.00	0.00		
PMGD PFV Los Gorriones	26.90	34.69	28.96 %	
PMGD PFV Los Jotes	22.47	21.91	-2.49 %	
PMGD PFV Los Lagos	19.13	16.27	-14.95 %	
PMGD PFV Los Libertadores	66.00	36.33	-44.95 %	
PMGD PFV Los Lirios	59.06	99.66	68.74 %	
PMGD PFV Los Magnolios	28.45	11.63	-59.12 %	
PMGD PFV Los Molinos	92.70	86.86	-6.30 %	
PMGD PFV Los Morros I	9.67	16.30	68.56 %	
PMGD PFV Los Nogales	26.22	23.93	-8.73 %	
PMGD PFV Los Paltos	23.70	21.31	-10.08 %	
PMGD PFV Los Patos	26.00	12.75	-50.96 %	
PMGD PFV Los Perales	19.50	17.07	-12.46 %	
PMGD PFV Los Puquios	0.00	0.00		
PMGD PFV Los Robles	9.39	14.67	56.23 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Los Tauretes	27.48	28.63	4.18 %	
PMGD PFV Los Tilos	33.26	26.83	-19.33 %	
PMGD PFV Los Tordos	51.72	55.59	7.48 %	
PMGD PFV Luce Solar	20.90	20.02	-4.21 %	
PMGD PFV Luders	26.80	32.79	22.35 %	
PMGD PFV Lumbreras	33.32	27.96	-16.09 %	
PMGD PFV Lumilla	58.50	19.68	-66.36 %	
PMGD PFV Luna	23.48	16.02	-31.77 %	
PMGD PFV Luna del Norte	20.75	20.87	0.58 %	
PMGD PFV Macao	81.72	91.08	11.45 %	
PMGD PFV Macarena Solar	9.26	8.86	-4.32 %	
PMGD PFV Maikono	20.76	11.32	-45.47 %	
PMGD PFV Maimalicán	84.77	68.21	-19.54 %	
PMGD PFV Maitenlahue	25.22	19.69	-21.93 %	
PMGD PFV Malaquita II	84.35	74.15	-12.09 %	
PMGD PFV Malinke	15.17	13.38	-11.80 %	
PMGD PFV Malloco	26.95	24.92	-7.53 %	
PMGD PFV Malvilla	23.06	18.64	-19.17 %	
PMGD PFV Manao	28.38	25.70	-9.44 %	
PMGD PFV Mandinga	45.39	5.54	-87.79 %	
PMGD PFV Marambio	0.00	0.00		
PMGD PFV Marañon	103.62	95.18	-8.15 %	
PMGD PFV Marchigue II	70.53	78.45	11.23 %	
PMGD PFV Marchigue VII	26.17	23.02	-12.04 %	
PMGD PFV Margarita X	34.90	33.04	-5.33 %	
PMGD PFV Marin	32.93	52.47	59.34 %	
PMGD PFV María Dolores	88.42	105.27	19.06 %	
PMGD PFV María Pinto	27.29	22.06	-19.16 %	
PMGD PFV Meco Chillan	55.67	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Meli	65.92	68.49	3.90 %	
PMGD PFV Membrillo	13.09	24.56	87.62 %	
PMGD PFV Mercurio Sur	24.18	24.82	2.65 %	
PMGD PFV Millahue	17.00	20.24	19.06 %	
PMGD PFV Milán A	27.70	30.62	10.54 %	
PMGD PFV Mitchi	91.78	90.77	-1.10 %	
PMGD PFV Montt	26.40	22.71	-13.98 %	
PMGD PFV Mora	0.00	19.99		
PMGD PFV Mostazal	87.10	100.16	14.99 %	
PMGD PFV Moya	96.10	78.11	-18.72 %	
PMGD PFV Mutupín	73.74	71.99	-2.37 %	
PMGD PFV Nahuén	90.40	82.21	-9.06 %	
PMGD PFV Nan	18.49	75.53	308.49 %	
PMGD PFV Nazarino Verano	23.95	25.19	5.18 %	
PMGD PFV Newentun	63.79	53.54	-16.07 %	
PMGD PFV Nihue	28.20	23.59	-16.35 %	
PMGD PFV Norte Chico	19.00	16.24	-14.53 %	
PMGD PFV Ocoa	32.70	24.59	-24.80 %	
PMGD PFV Olivia	26.92	29.19	8.43 %	
PMGD PFV Olivier	24.33	29.14	19.77 %	
PMGD PFV Olivillo	82.57	59.46	-27.99 %	
PMGD PFV Orion	25.96	27.52	6.01 %	
PMGD PFV Orquidea Solar	29.12	22.69	-22.08 %	
PMGD PFV Ovalle Norte	60.67	56.94	-6.15 %	
PMGD PFV Ovejería	83.10	89.27	7.42 %	
PMGD PFV PAS1	64.80	77.13	19.03 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV PSF El Peral	79.91	81.59	2.10 %	
PMGD PFV PSF Horizonte	58.21	54.55	-6.29 %	
PMGD PFV PVP La Rosa	57.57	59.56	3.46 %	
PMGD PFV PVP Unihue	22.62	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Pachira	81.07	88.38	9.02 %	
PMGD PFV Paillihue	90.68	96.68	6.62 %	
PMGD PFV Paine	79.76	72.68	-8.88 %	
PMGD PFV Palto Sunlight	80.29	57.46	-28.43 %	
PMGD PFV Pama	9.60	10.61	10.52 %	
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	41.57	49.97	20.21 %	
PMGD PFV Panquehue II	41.47	43.30	4.41 %	
PMGD PFV Paraguay	71.00	70.33	-0.94 %	
PMGD PFV Paranal	23.28	24.92	7.04 %	
PMGD PFV Parque Bicentenario	19.63	11.05	-43.71 %	
PMGD PFV Parque Curicura	86.01	47.83	-44.39 %	
PMGD PFV Parque Doña Berta	23.49	16.91	-28.01 %	
PMGD PFV Parque El Olivar	54.45	98.39	80.70 %	
PMGD PFV Parque Farol Solar	73.21	87.00	18.84 %	
PMGD PFV Parque Jotabeche	41.42	80.85	95.20 %	
PMGD PFV Parque La Colonia	91.95	93.35	1.52 %	
PMGD PFV Parque La Travesía	17.45	84.24	382.75 %	
PMGD PFV Parque Nancagua	65.04	52.02	-20.02 %	
PMGD PFV Parque PVP Itihue	75.01	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Parque PVP Mayos	12.43	12.49	0.48 %	
PMGD PFV Parque San Javier	40.35	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Parque Santa Fe	89.60	73.26	-18.24 %	
PMGD PFV Parque Valparaiso	61.74	55.78	-9.65 %	
PMGD PFV Pastrán	80.11	67.22	-16.09 %	
PMGD PFV Patagua	0.00	15.18		
PMGD PFV Patricia Del Verano	91.37	84.12	-7.93 %	
PMGD PFV Pedreros	27.00	31.63	17.15 %	
PMGD PFV Pegasus	26.15	29.90	14.34 %	
PMGD PFV Pellin	47.66	54.86	15.11 %	
PMGD PFV Pelumpen	25.18	19.57	-22.28 %	
PMGD PFV Penaflor	46.84	67.23	43.53 %	
PMGD PFV Pencahue	35.59	19.59	-44.96 %	
PMGD PFV Pencahue Este	23.29	25.58	9.83 %	
PMGD PFV Pepa	95.40	91.13	-4.48 %	
PMGD PFV Pequen	19.80	19.49	-1.57 %	
PMGD PFV Peralillo	0.00	22.81		
PMGD PFV Perla del Norte	72.87	82.89	13.75 %	
PMGD PFV Perséfone	42.51	45.37	6.73 %	
PMGD PFV Pesaro	15.56	14.74	-5.27 %	
PMGD PFV Pica	0.00	0.00		
PMGD PFV Pichon	11.98	18.22	52.09 %	
PMGD PFV Picunche	73.13	74.49	1.86 %	
PMGD PFV Piduco	29.19	29.61	1.44 %	
PMGD PFV Pilpilen	21.80	23.87	9.50 %	
PMGD PFV Piquero	100.04	67.79	-32.24 %	
PMGD PFV Pirincho Solar	0.00	0.00		
PMGD PFV Pirque	23.50	25.18	7.15 %	
PMGD PFV Pitotoy	23.52	24.64	4.76 %	
PMGD PFV Pitra	22.53	16.67	-26.01 %	
PMGD PFV Placilla	67.65	75.50	11.60 %	
PMGD PFV Playerito	30.63	32.76	6.95 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Playero	30.81	32.92	6.85 %	
PMGD PFV Playeron	31.17	32.65	4.75 %	
PMGD PFV Plaza Sunlight	76.90	93.59	21.70 %	
PMGD PFV Plomo Verano	25.88	27.72	7.11 %	
PMGD PFV Población	23.40	19.07	-18.50 %	
PMGD PFV Pocillas	15.92	30.21	89.76 %	
PMGD PFV Pomuyeto	24.12	25.47	5.60 %	
PMGD PFV Portezuelo	23.52	22.61	-3.87 %	
PMGD PFV Pretty Field	26.30	17.62	-33.00 %	
PMGD PFV Puangue	43.22	35.95	-16.82 %	
PMGD PFV Pueblo Hundido	24.91	27.21	9.23 %	
PMGD PFV Pueblo Seco	0.00	0.00		
PMGD PFV Puelche	9.63	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Puente Solar	15.00	26.16	74.40 %	
PMGD PFV Puig Sunlight	26.52	25.48	-3.92 %	
PMGD PFV Pullalli	24.70	14.11	-42.87 %	
PMGD PFV Pumas	21.28	22.62	6.30 %	
PMGD PFV Punta Baja	17.60	18.24	3.64 %	
PMGD PFV Quebrada de Talca	80.68	1.62	-97.99 %	
PMGD PFV Queltehue	16.01	27.97	74.70 %	
PMGD PFV Quemados	71.89	75.94	5.63 %	
PMGD PFV Quetena	92.65	86.37	-6.78 %	
PMGD PFV Quillay	25.49	22.58	-11.42 %	
PMGD PFV Quilmo Solar	46.30	59.54	28.60 %	
PMGD PFV Quilvo	0.00	0.00		
PMGD PFV Quinantu	87.60	57.68	-34.16 %	
PMGD PFV Quinta	26.00	25.54	-1.77 %	
PMGD PFV Quinta Cabrero	55.14	70.86	28.51 %	
PMGD PFV RDCL SAN	84.21	53.54	-36.42 %	
PMGD PFV REN	36.61	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV RLA	21.70	20.81	-4.10 %	
PMGD PFV Ramírez del Verano Solar	27.16	22.02	-18.92 %	
PMGD PFV Ranguil	9.58	1.64	-82.88 %	
PMGD PFV Ranguil Solar Norte	25.22	20.46	-18.87 %	
PMGD PFV Ratulemus	27.53	27.81	1.02 %	
PMGD PFV Rauquen	40.44	71.17	75.99 %	
PMGD PFV Rcu	51.00	54.81	7.47 %	
PMGD PFV Recoleta	49.74	34.85	-29.94 %	
PMGD PFV Rengo	63.21	73.68	16.56 %	
PMGD PFV Rexner	26.63	26.67	0.15 %	
PMGD PFV Rimini	54.56	47.40	-13.12 %	
PMGD PFV Rinconada	63.02	71.46	13.39 %	
PMGD PFV Rinconada Alcones	103.24	92.32	-10.58 %	
PMGD PFV Rinconada Norte	31.54	33.30	5.58 %	
PMGD PFV Rita del Maitén	0.00	0.00		
PMGD PFV Rodeo	21.72	24.44	12.52 %	
PMGD PFV Roma	22.98	25.34	10.27 %	
PMGD PFV Romeria	82.44	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Rosario	10.68	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Rovián	54.40	49.45	-9.10 %	
PMGD PFV Rucapaine	99.17	92.74	-6.48 %	
PMGD PFV Río Peuco	24.86	26.23	5.51 %	
PMGD PFV S. Antonio Monte	48.01	44.03	-8.29 %	
PMGD PFV S. Francisco Parral	19.49	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV SDSI	24.78	29.70	19.85 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV SF Fortuna 15	0.00	25.62		
PMGD PFV SGT Catapilco	61.34	57.69	-5.95 %	
PMGD PFV SGT Tucapel	53.36	71.86	34.67 %	
PMGD PFV SLK CB Nueve	27.45	27.78	1.20 %	
PMGD PFV SP Malloa	19.15	19.41	1.36 %	
PMGD PFV SP Villa Alemana	19.63	12.87	-34.44 %	
PMGD PFV Salerno Solar	27.34	25.19	-7.86 %	
PMGD PFV Samo Bajo	18.48	21.36	15.58 %	
PMGD PFV San Alberto	62.23	46.87	-24.68 %	
PMGD PFV San Antonio	13.02	91.47	602.53 %	
PMGD PFV San Camilo	20.44	27.95	36.74 %	
PMGD PFV San Carlos	22.35	24.03	7.52 %	
PMGD PFV San Eduardo	1.22	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV San Emilio I	24.23	24.61	1.57 %	
PMGD PFV San Eugenio	77.39	99.99	29.20 %	
PMGD PFV San Francisco	30.50	19.77	-35.18 %	
PMGD PFV San Isidro	21.50	24.07	11.95 %	
PMGD PFV San José II	29.47	33.57	13.91 %	
PMGD PFV San Pedro	20.40	20.58	0.88 %	
PMGD PFV San Rafael	23.79	11.02	-53.68 %	
PMGD PFV San Ramiro	89.60	53.50	-40.29 %	
PMGD PFV San Ramón	69.12	76.88	11.23 %	
PMGD PFV San Vicente TT	12.32	46.51	277.52 %	
PMGD PFV Sand Solar	72.65	77.79	7.08 %	
PMGD PFV Santa Adriana	26.30	19.06	-27.53 %	
PMGD PFV Santa Amelia	29.64	23.93	-19.26 %	
PMGD PFV Santa Blanca	21.51	21.21	-1.39 %	
PMGD PFV Santa Carolina	29.20	28.27	-3.18 %	
PMGD PFV Santa Cecilia	12.60	12.77	1.35 %	
PMGD PFV Santa Clara	19.49	16.17	-17.03 %	
PMGD PFV Santa Cruz	31.55	26.87	-14.83 %	
PMGD PFV Santa Elizabeth	93.34	92.27	-1.15 %	
PMGD PFV Santa Emilia	46.54	50.56	8.64 %	
PMGD PFV Santa Ester	25.58	29.50	15.32 %	
PMGD PFV Santa Francisca	41.20	40.30	-2.18 %	
PMGD PFV Santa Inés	26.67	26.12	-2.06 %	
PMGD PFV Santa Julia	24.60	16.15	-34.35 %	
PMGD PFV Santa Laura	19.90	24.69	24.07 %	
PMGD PFV Santa Lucía	45.10	54.53	20.91 %	
PMGD PFV Santa Luisa	22.78	25.63	12.51 %	
PMGD PFV Santa Margarita	25.87	23.02	-11.02 %	
PMGD PFV Santa Pamela	65.24	84.34	29.28 %	
PMGD PFV Santa Rita	25.95	28.63	10.33 %	
PMGD PFV Santa Teresita	81.39	97.40	19.67 %	
PMGD PFV Santuario	28.20	27.19	-3.58 %	
PMGD PFV Saturno Norte	31.28	34.68	10.87 %	
PMGD PFV Siete Colores	71.90	68.62	-4.56 %	
PMGD PFV Sirimavo	17.87	21.26	18.97 %	
PMGD PFV Sofia	23.37	25.14	7.57 %	
PMGD PFV Sol de Septiembre	66.64	69.11	3.71 %	
PMGD PFV Sol del Maule	17.74	19.74	11.27 %	
PMGD PFV Sol del Norte	20.75	21.23	2.31 %	
PMGD PFV Solar Del Bueno	23.46	10.86	-53.71 %	
PMGD PFV Solaris	0.00	66.03		
PMGD PFV Soy Solar	29.21	18.96	-35.09 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Sunhunter	81.58	59.80	-26.70 %	
PMGD PFV Sunray	79.19	79.84	0.82 %	
PMGD PFV Tabolango	95.03	65.35	-31.23 %	
PMGD PFV Talagante	80.00	83.89	4.86 %	
PMGD PFV Talca	52.49	59.57	13.49 %	
PMGD PFV Talhuén	25.70	24.32	-5.37 %	
PMGD PFV Tallado	78.94	89.24	13.05 %	
PMGD PFV Tamarama	85.05	95.10	11.82 %	
PMGD PFV Tamarugo	24.21	16.57	-31.56 %	
PMGD PFV Tambo Real	20.53	18.79	-8.48 %	
PMGD PFV Taranto	92.26	54.60	-40.82 %	
PMGD PFV Taruca	75.92	82.96	9.27 %	
PMGD PFV Techos de Altamira	1.29	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Tes Solar	21.37	29.47	37.90 %	
PMGD PFV Tierra	44.43	55.52	24.96 %	
PMGD PFV Tijeral	24.04	25.04	4.16 %	
PMGD PFV Til Til	20.73	21.55	3.96 %	
PMGD PFV Topacio	23.65	29.40	24.31 %	
PMGD PFV Torino	70.32	71.33	1.44 %	
PMGD PFV Tortolas del Verano	26.20	26.09	-0.42 %	
PMGD PFV Tortuga	2.58	28.48	1003.88 %	
PMGD PFV Tranque del Sol	91.79	78.86	-14.09 %	
PMGD PFV Trebal	18.75	19.66	4.85 %	
PMGD PFV Trebo	28.12	24.79	-11.84 %	
PMGD PFV Trica-Dos	22.00	23.77	8.05 %	
PMGD PFV Tricahue II	85.00	20.64	-75.72 %	
PMGD PFV Trinidad	28.33	22.07	-22.10 %	
PMGD PFV Tucuquere	26.90	28.33	5.32 %	
PMGD PFV Turquia	11.40	14.91	30.79 %	
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.57	0.24	-57.89 %	
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.31	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV UTFSM Viña	1.66	1.06	-36.14 %	
PMGD PFV VELASCO SOLAR	12.58	54.57	333.78 %	
PMGD PFV Valle Alegre	16.11	0.09	-99.44 %	
PMGD PFV Valle Este II	98.19	86.99	-11.41 %	
PMGD PFV Valle Oeste II	89.94	87.78	-2.40 %	
PMGD PFV Valle de la Luna II	5.10	6.13	20.20 %	
PMGD PFV Ventisquero	93.63	97.51	4.14 %	
PMGD PFV Venturada	79.26	72.60	-8.40 %	
PMGD PFV Verona	26.37	29.25	10.92 %	
PMGD PFV Vicente	17.23	16.81	-2.44 %	
PMGD PFV Victoria	83.95	75.32	-10.28 %	
PMGD PFV Villa Alegre	51.41	55.03	7.04 %	
PMGD PFV Villa CVE	0.00	0.00		
PMGD PFV Villa Cruz	23.80	25.18	5.80 %	
PMGD PFV Villa Moscoso	23.47	13.94	-40.61 %	
PMGD PFV Villa Prat	22.49	20.77	-7.65 %	
PMGD PFV Villa Seca	23.90	27.99	17.11 %	
PMGD PFV Villa Solar	24.56	22.08	-10.10 %	
PMGD PFV Violeta	81.72	74.06	-9.37 %	
PMGD PFV Vituco 2B	26.65	24.01	-9.91 %	
PMGD PFV Viñas del Sol	53.48	25.43	-52.45 %	
PMGD PFV Yahutela	37.03	57.23	54.55 %	
PMGD PFV Yungay II Trilaleo	45.69	54.20	18.63 %	
PMGD PFV Ñilhue	4.93	6.25	26.77 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Ñiquén	29.40	26.34	-10.41 %	
PMGD TER Aggreko 01	0.00	0.00		
PMGD TER Agni	0.00	0.00		
PMGD TER Alerce	0.00	0.00		
PMGD TER Almendrado	0.00	0.00		
PMGD TER Ancalí	0.00	0.00		
PMGD TER Aromos	0.00	0.00		
PMGD TER Bellet	0.00	0.00		
PMGD TER Berlioz	0.00	0.00		
PMGD TER Bio Cruz	0.00	0.00		
PMGD TER Bluegate	0.00	0.00		
PMGD TER Boldos	0.00	0.00		
PMGD TER Calafate	0.00	0.00		
PMGD TER Calfuco	0.00	0.00		
PMGD TER Camping	0.00	0.00		
PMGD TER Casablanca	0.00	0.00		
PMGD TER Casablanca II	0.00	0.00		
PMGD TER Cañete	0.00	0.00		
PMGD TER Chile	0.00	0.00		
PMGD TER Chillan	0.00	0.00		
PMGD TER Chorrillos	0.00	0.00		
PMGD TER Chufkén	0.00	0.00		
PMGD TER Ciruelillo	0.00	0.00		
PMGD TER Coelemu	0.00	39.84		
PMGD TER Conchalí	0.00	0.00		
PMGD TER Contulmo	0.00	0.00		
PMGD TER Copiulemu	0.00	0.00		
PMGD TER Cortés	0.00	0.00		
PMGD TER Curacautín	0.00	0.00		
PMGD TER Curauma	0.00	0.00		
PMGD TER Dagoberto	0.00	0.00		
PMGD TER Deuco	0.00	0.00		
PMGD TER Diesel Cerezo	0.00	0.00		
PMGD TER Diesel Coya	0.00	0.00		
PMGD TER Diésel Colaco Pargua	0.00	0.00		
PMGD TER Don Pedro	0.00	0.00		
PMGD TER Doña Javiera	0.00	0.72		
PMGD TER Egido	0.00	0.00		
PMGD TER El Campesino	0.00	1.24		
PMGD TER El Canelo	0.00	0.00		
PMGD TER El Canelo II	0.00	0.00		
PMGD TER El Faro	0.00	0.00		
PMGD TER El Jardin	0.00	0.00		
PMGD TER El Molle	0.00	5.86		
PMGD TER El Nogal	0.00	0.01		
PMGD TER Ermitaño	0.00	0.00		
PMGD TER Estancilla	0.00	0.00		
PMGD TER Estandartes	0.00	0.00		
PMGD TER Etersol	0.00	0.00		
PMGD TER Exequiel Fernández	0.00	0.00		
PMGD TER Gami	0.00	0.00		
PMGD TER HBS	0.00	0.00		
PMGD TER HBS GNL	0.00	0.00		
PMGD TER Holley	0.00	0.00		
PMGD TER La Gloria-21	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD TER Lagunitas	0.00	11.61		
PMGD TER Las Dalias	0.00	0.00		
PMGD TER Las Pampas	0.00	0.00		
PMGD TER Lebu	0.00	0.00		
PMGD TER Lepanto	0.00	0.00		
PMGD TER Lipigas Concón	0.00	0.00		
PMGD TER Lomas Coloradas	0.00	0.00		
PMGD TER Lonquimay	0.00	0.00		
PMGD TER Los Pinos	0.00	27.07		
PMGD TER Los Sauces	0.00	0.00		
PMGD TER Los Álamos	0.00	0.00		
PMGD TER Louisiana Pacific	0.00	0.00		
PMGD TER Lousiana Pacific II	0.00	0.00		
PMGD TER Mayor Power	0.00	0.00		
PMGD TER Mimbre	0.00	0.00		
PMGD TER Monte Patria	0.00	0.00		
PMGD TER Multiexport	0.00	0.00		
PMGD TER Multiexport II	0.00	0.00		
PMGD TER Orafti	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Campesina	0.00	15.80		
PMGD TER PRP Chifin	0.00	14.46		
PMGD TER PRP Las Quemas	0.00	42.53		
PMGD TER PRP Los Negros	0.00	15.49		
PMGD TER PRP Marver	0.00	44.57		
PMGD TER PRP Tambores	0.00	15.63		
PMGD TER Pinares	0.00	0.00		
PMGD TER Punitaqui	0.00	0.00		
PMGD TER Quitralman	0.00	0.00		
PMGD TER Ramadilla	0.00	0.00		
PMGD TER Rapaco	0.00	16.05		
PMGD TER Raso Power	0.00	0.00		
PMGD TER Rey	0.00	0.00		
PMGD TER Río Azul	0.00	0.00		
PMGD TER Salmofood	0.00	0.00		
PMGD TER Santa Irene	0.00	0.00		
PMGD TER Sepultura	0.00	0.00		
PMGD TER Tamm	0.00	0.00		
PMGD TER Tapihue	0.00	0.00		
PMGD TER Tigre	0.00	0.00		
PMGD TER Tirúa	0.00	0.00		
PMGD TER Tomaval	0.00	0.00		
PMGD TER Trebal Mapocho	0.00	0.00		
PMGD TER TrongolCuranilahue	0.00	0.00		
PMGD TER Yumbel	0.00	0.00		
PMGD TER Zapallar	0.00	0.00		
PMGD TER Zofri	0.00	0.00		
TOTAL	26,449.69	26,218.87	-0.87 %	

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Canutillar	**Mayor generación real por control de transferencia**

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ \ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1 Desconexión Forzada

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.00 %	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP Alfalfal 2	0.00 %	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
HP Rucue	50.00 %	U-1 indisponible. Causa informada: A raíz de un siniestro, debido a inflamación provocada por una fuga de gas durante trabajos de metalizado de las placas de desgaste y tapa superior de la turbina de dicha unida, según SDCF 2025077466.
PFV Huatacondo	0.00 %	Indisponible, según IF 2025006580, 2025006583.
TER Arauco MAPA	50.00 %	TG8 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falta de suministro de vapor. Según SDCF 2025138861.
TER Guacolda 4	0.00 %	Indisponible. Causa informada: Anormalidad en el funcionamiento en el variador de frecuencia del ventilador de tiro inducido (VTI), según IF 2025007202.
TER Taltal 2 GNL	0.00 %	Indisponible. Causa informada: Falla en el proceso de partida, según IF 2025007048.

3.2 Limitación Forzada

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Víctor Jara	0.00 %	Limitado. Causa informada: Pruebas de carga y descarga con sistema BESS Víctor Jara. Movimientos de potencia de hasta +- 30 MW coordinados en tiempo real con CDC, se requiere 6 horas iniciales de descarga y posterior carga del sistema BESS Víctor Jara. Considera compensadores activos F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26 y F27 S/E Víctor Jara, según SICF 2025133832.
HE Cipreses	69.00 %	U-3 limitada a 15 MW. Causa informada: Limitaciones de generación: 15 MW como potencia máxima y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora. En rangos de 0 a 15 MW no podrá aportar los siguientes SSCC: CPF, CSF y CT, según IL 2025001067.
HP Abanico	100.00 %	U-6 limitada a 15 MW. Causa informada: Por sobre esta carga puede desconectarse por operación del relé 86M debido a trabamiento mecánico en el distribuidor de la unidad, según IL 2025002425.
PE ANTOFAGASTA	0.00 %	Limitado a no inyectar más de 100 MW. Causa informada: Debido a descenso intempestivo de generación durante pruebas de homologación asociados al documento 2025127319 el día 27/11/25, según IL 2025002987.
PFV Bolero	100.00 %	Limitado a 133.52 MW. Causa informada: Inversores 1 y 2 fuera de servicio por falla en CT 28, generando una indisponibilidad de 3,12 MW., según IL 2025002940.
PFV CEME 1	66.50 %	C. PFV Ceme 1 limitada a 200 MW. Causa informada: Por capcidad de Autotransformador ATR1 de 220/33/33 kV 250 MVA y alta temperatura en la zona, según IL 2025003111. Cancelda II 2025003110.
PFV Carrera Pinto	84.00 %	Limitada a 75 MW. Causa informada: Fuera de servicio en el circuito 5 por falla en uno de los mismos, según IL 2025002269.
PFV Finis Terrae	96.00 %	Limitado en 230 MW. Causa informada: Falla en Paño 52JT2, según LF 20250003102.
PFV Granja Solar	94.00 %	Limitada a 104 MW. Causa informada: Centro de Transformación 7 se encuentra fuera de servicio debido a problemas con inversores 7.3 y 7.4, según IL 2025001616 y SICF 2025079550.
PFV Valle Escondido	98.00 %	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024.
TER Atacama 1 Diésel	35.00 %	TG1B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Alta presión diferencial de cámaras en circuito secundario, según IL 2025000355.
TER Atacama 2 GNL	100.00 %	TG2B indisponible en ciclo abierto. Causa informada: Falla en el proceso de partida por alto consumo de agua, queda disponible para operar en cualquier otra configuración, según IL 2025003047.
TER Guacolda 1	87.00 %	Limitada a 135 MW por máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2025001522.
TER Guacolda 2	48.00 %	Limitada a 70 MW. Causa informada: Anormalidad en el suministro de agua de alimentación de la caldera, según IL 2025003106. Limitada a 135 MW y a no prestar servicios de control secundario de frecuencia con AGC. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina y no puede conectarse en AGC por vibraciones en turbina, según IL 2025002217.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.00 %	C. Mejillones CTM-3 limitada a prestar CSF. Causa informada: Pérdida de comunicación hacia el CDC, según IL 2025003079
TER Nehuenco 9B Gas Arg	87.00 %	Limitada a 95 MW. Causa informada: Degradación de la unidad, según IL 2025002781.

3.3 Mantenimiento Mayor

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Guacolda 3	0.00 %	Mantenimiento Mayor.
TER Nehuenco II GNL	0.00 %	Mantenimiento Mayor.
TER San Isidro I GNL	0.00 %	TG, TV Mantenimiento Mayor.
TER Tocopilla-U16 GNL	0.00 %	TG, TV en mantenimiento mayor

3.4 Prueba Puesta en Servicio

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Bolero	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Desierto de Atacama	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Víctor Jara	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PE ANTOFAGASTA	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PE Ckhúri	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Víctor Jara	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.

3.5 Restricción Operativa

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Andes Solar IIB	100.00 %	Limitada. Causa informada: No puede inyectar potencia a la red mientras BESS Andes 3 se encuentre en servicio debido a que se producen variaciones de tensión y potencia reactiva, lo que provoca la desconexión de inversores, según IL 2025002497.
HE Angostura	100.00 %	U-3 no se encuentra disponible para regulación de tensión, para potencias superior a 46 MW, esto debido a aumento de temperaturas en el generador, según IL 2025000639. // Limitada. Causa informada: Resoluciones de la dirección general de aguas (DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, cuando se considere solo la operación de esta. Estando la cota de Angostura en su valor mínimo (316,05 msnm) y con un afluente que no permita mantener los 40 MW, sólo en ese caso se puede bajar su generación respetando su mínimo técnico operacional (24 MW), si el afluente es menor se deberá retirar de servicio. No puede prestar SSCC si la cota y o afluente no permite mantener la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW.
HE Antuco	100.00 %	Limitada. Causa informada: Producto de los trabajos de Desrripiado realizados en bocatoma Polcura, se aumenta el volumen de regulación, el nuevo rango de operación de la bocatoma fluctuará entre las cotas 731,50 y 736,00 m.s.n.m. según IL 2025001890. Y Debido al inicio de la temporada de riego 2025 - 2026, la central Antuco deberá generar en forma constante todo el caudal afluente natural más el caudal que la DOH solicite turbinar por la central El Toro, con la finalidad de cumplir requerimientos de riego, según IL 2025002753.

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	69.00 %	Laguna Invernada limitada. Causa informada: De acuerdo a convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego y cuando el río Maule en Armerillo se encuentra deficitario (actual escenario) se debe al menos generar el caudal afluente a la laguna La Invernada, lo que implica no embalsar, la cota se ha fijado en la 1315.21 msnm, como cota objetivo semanal en la laguna invernada de lunes a lunes, según IL 2025002923.
HE El Toro	100.00 %	Limitada. Causa informada: Sin prestar servicio de AGC por difícil forma de sostener los sistemas hidro-mecánicos que regulan la generación , según IL 2021001180. Y Durante el periodo de riego, Central El Toro podrá variar su potencia activa si se cumplen las siguientes condiciones: 1.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean compensadas de manera tal que, al final de cada día, el volumen total de agua extraída desde el embalse Laja sea el mismo que el volumen total de agua solicitada por la DOH, como tasa de extracción, para ese día. O, dicho de otra manera, que la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día. 2.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean administradas de manera tal que durante todo momento la generación de central Antuco se mantenga constante, con una generación equivalente a las extracciones de riego solicitada por la DOH más la hoya intermedia, lo anterior, mediante la adecuada utilización de la bocatoma Polcura. Dado lo anterior, Central El Toro podrá colaborar en control primario de frecuencia (CPF) del Sistema Eléctrico. 3.- Considerar para el propósito anterior , un nivel en bocatoma Polcura que fluctúe entre las cotas 731,50 y 736,00 m.s.n.m. de manera de disponer de una banda adecuada para reaccionar a las variaciones potenciales producto del CPF, según IL2025002754.
HE Los Cóndores	100.00 %	De acuerdo con el marco operativo global de la Central Los Cóndores, todas las variaciones en el caudal son determinadas por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), previa solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule o, en su caso, por la generación. En consecuencia, las extracciones de agua de la Laguna del Maule deben realizarse preferentemente desde la Central Los Cóndores, de acuerdo con los principios de uso eficiente del recurso hídrico. Cabe destacar que tanto los ajustes operativos de la Central Los Cóndores como las compuertas de extracción de la Laguna del Maule están bajo el control y supervisión directa de la DOH, lo que impide que la central pueda modular su generación de manera autónoma, según IL 2025000512.
HE Pangue	100.00 %	C. Pangue limitada a generar un mínimo diario de 40 m3/s. Causa informada: Dada las actuales condiciones hídricas en la cuenca del Biobío, lo que mantiene niveles de cota cercanos al límite inferior del embalse Ralco y caudales afluentes bajos para la temporada actual, Unidad N°1 de Central Pangue podrá operar excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado. Para lo anterior la Unidad N°1 podrá ser despachada según lo siguiente: En todo horario podrá generar a una potencia mínima de 20MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s. Además, se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s. Las tasas de toma de carga son las siguientes: 20 MW a 467 MW: subir 180 MW cada una hora, equivalentes a 30 MW cada 10 minutos, Además la Central podrá aportar potencia activa en caso de emergencia en el SEN, según IL 2025002627.
HE Pehuenche	100.00 %	Limitada debido a la imposibilidad de abastecer los derechos de riego del canal Maule Norte Bajo desde el embalse Colbún, dada su cota actual, estos derechos deben ser abastecidos, ya sea por la descarga de C. Pehuenche o a través de las compuertas de vertimiento de la bocatoma Maule Pehuenche. Sin embargo, existe un desfase de 7 horas desde que las compuertas de la bocatoma se abren hasta que el agua llega efectivamente al canal Maule Norte Alto. La apertura y cierre de la bocatoma se planifica considerando el programa de Operación vigente publicado por el Coordinador, de manera de cumplir tanto con el programa de generación de C. Pehuenche como con el abastecimiento de riego, minimizando los vertimientos innecesarios en la bocatoma. Por lo tanto, si el Coordinador solicita el retiro anticipado de C. Pehuenche (retiro de ambas unidades), respecto al programa, este debe ser solicitado con al menos 7 horas de antelación. Considerar además que el tiempo de corte efectivo del caudal tras el cierre de las compuertas es 4 Horas, por lo tanto, al menos una unidad de la central deberá partir no mas allá de 4 horas después del cierre de las compuertas , previa coordinación con el CEN.
HE Ralco	100.00 %	Debido a restricciones en las obras del túnel de aducción para nivel del embalse entre las cotas 700,00 y 696,00 msnm y según lo descrito en Orden de Operación local B-08 "Regulación de frecuencia y AGC del SEN", la central puede participar del control de frecuencia bajo las siguientes condiciones: 1.- Control primario de frecuencia: Las unidades de Central Ralco podrán operar con estatismo base 2 equivalente a 7%. 2.- Control secundario de frecuencia (modo AGC): Las unidades de Central Ralco podrán operar con estatismo en base 2 equivalente a 7%. Para niveles del embalse inferiores a la cota 696,00 m.s.n.m. la central deberá operar de la siguiente forma: 1.- Unidades no podrán operar en modo AGC y se deberá seleccionar toma de carga lenta en el regulador de velocidad. 2.- Se deberá trabajar con ambas unidades enclavadas de manera que, frente a oscilaciones del SEN, no se produzcan variaciones bruscas de carga que puedan provocar disminución considerable en nivel de chimenea de equilibrio y/o fallas civiles en túnel de aducción, según IL 2024000660. // U-1 limitada. Causa informada: Se requiere mantener unidad 1 en servicio siempre que el sistema lo requiera. Existe condición técnica de válvula protección turbina la cual se encuentra trabajando en forma deficiente y por recomendación se indica disminuir los movimientos de apertura y cierre de dicha válvula y así evitar la degradación acelerada y una indisponibilidad de la unidad por un tiempo prolongado. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad en servicio permanente, priorizar despacho de unidad N° 1. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad y no de forma permanente, priorizar despacho de unidad N° 2. En caso de que programa de generación requiera ambas unidades en servicio y por condiciones de sistema se deba detener una de las unidades, priorizar detención de unidad N° 2, según IL 2025002207.
HE Rapel	100.00 %	U-3 y U-4 con limitación, causa informada: Nuevo MT de 25 MW esto hasta la realización de las pruebas de verificación. además, el servicio complementario de AGC deberá operar entre los rangos 35 MW y plena carga, según IL 2025002355 y 2025002356.
HP Abanico	100.00 %	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.00 %	Limitada no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
HP Chacayes	100.00 %	Dado que la central Chacayes se encuentra en la cuenca del río Cachapoal aguas arriba de las obras de toma de la Central Sauzal y de los regantes de la Junta de Vigilancia del mismo río, se requiere que la central quede excluida del prorrateo de generación en atención a lo siguiente: Cuando se prorratea la generación en Chacayes, se debe verter caudal en la bocatoma, la cual se encuentra 12 km aguas arriba de la central, por lo tanto, se produce un desfase de 2 a 3 horas, entre el momento en que se baja la generación y el momento en que se recupera el caudal normal del río, lo que afecta significativamente el programa de riego de los regantes, quienes no pueden captar todo su derecho durante las horas de desfase, lo cual es particularmente critico para su regulación de sus compuertas. Esta limitación si afectaría a CTF .
HP La Confluencia	100.00 %	Limitada. Causa informada:No participa en la prorrata generalizada. La disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes. El desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45. Alto tránsito de turistas. Exceso de caudal vertido puede socavar puentes y badenes de la ruta I-45, según IL 2025002831.
HP La Higuera	100.00 %	Limitada. Causa informada: No participa en la prorrata generalizada. La disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes. El desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45. Alto tránsito de turistas. Exceso de caudal vertido puede socavar puentes y badenes de la ruta I-45, según IL 2025002830.
PE Calama	100.00 %	Limitada. Causa informada: No puede prestar CPF, se debe ajustar el parámetro de potencia base para cumplir con la NTSyCS, según IL 2025002159.
PE Horizonte Norte	100.00 %	Limitada para prestar CSF. Causa informada: Se genera Limitación al control de ACG debido a que no sigue la consigna indicada por el Coordinador, según IL 2025002963.
PE Horizonte Sur	100.00 %	Limitada para prestar CSF. Causa informada: Se genera Limitación al control de ACG debido a que no sigue la consigna indicada por el Coordinador, según IL 2025002966.
PE San Juan	100.00 %	Solo puede prestar CSF con la condición de no ajustar consignas menores al mínimo técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000122. Mínimo Técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000121.
PE Sierra Gorda Este	100.00 %	Limitada a variar reactivos. Causa informada: Parque Eólico con limitación para absorber o inyectar Potencia Reactiva, debido a falla en Controlador de cambiador de tap del transformador de poder en S/E El Arriero, según IL 2025000784.
PFV Andes Solar IV	100.00 %	Limitada. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2025001876.
PFV Atacama Solar II	100.00 %	Limitada para prestar SSCC. Causa informada: Restringido para prestar SSCC de CSF (AGC) según Carta DE 05820-25, según IL 2025002229.
PFV Bolero	100.00 %	Limitada. Causa informada: PFV no obedece consigna desde PPC, según IL 2025002813.
PFV El Pelicano	100.00 %	Limitada a absorber reactivos. Causa informada: Interrupción temporal en la absorción de reactivos debido al reinicio diario de inversores Cada día, los inversores realizan un reinicio programado previo al inicio de la generación, lo que ocasiona una interrupción temporal en la absorción de reactivos durante aproximadamente 40 minutos. Este proceso es parte del comportamiento estándar de los inversores, que durante el reinicio se colocan en un estado de stand-by y no aceptan consignas externas, según IL 2025000946.
PFV Guanchoi	100.00 %	Limitada a prestar SSCC de CPF. Causa informada: Debido a bloqueo del sistema Under/Over Frecuency a nivel de SW del PPC, se informa la imposibilidad de disponer la función de SSCC CPF, según IL 2025002611.
PFV Taira	100.00 %	Limitada. Causa informada: Imposibilidad de dar SSCC de Control Tensión sin recurso primario, según IL 2025001863. // Limitada a prestar servicios de CSF. Causa informada: No obedece consignas, según IL 2025002913.
PFV Tamarico Etapa 2	100.00 %	Limitada. Causa informada: Imposibilidad de dar SSCC de Control Tensión sin recurso primario, según IL 2025001866.
TER Angamos-ANG1	100.00 %	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2023001864.
TER Angamos-ANG2	100.00 %	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2024000416.
TER Cochrane-CCH1	100.00 %	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.00 %	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: Debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2025001353.

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Guacolda 1	100.00 %	Limitada. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 3 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 3 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 3 horas, según IL 2025001989. // Limitada. Causa informada: Imposibilitada de conectarse a AGC por vibraciones en turbina, según IL 2025002804.
TER Guacolda 2	100.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 3 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 3 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 3 horas., según IL 2025002449.
TER Guacolda 3	100.00 %	Limitada. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 9 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 9 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 8 horas., según IL 2025002450.
TER Guacolda 4	100.00 %	Limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 8 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 8 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 6 horas.., según IL 2025002451. Cancelada IL 2025002249.
TER Guacolda 5	100.00 %	Limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 7 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 7 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 7 horas., según IL 2025002452.
TER Kelar Diésel	100.00 %	TG1 y TG2 Las turbinas a gas están supeditadas al control operacional indicado por el fabricante del equipo General Electric. Dentro de esta información, se solicita que después del retiro, el virador debe estar en servicio 6 horas como mínimo para evitar vibraciones en el proceso de arranque siguiente, según IL 2024000778 - IL 2024000780.
TER Nehuenco 9B Gas Arg	87.00 %	Con limitación. Causa informada: Limitada para arrancar con diésel, motivos descritos en la carta GO Carta N°012-2023. Compresor de aire atomizador (CAA) queda con un bypass temporal, disponibilizando la unidad solo con gas, según IL 2025002778.
TER Nehuenco II GNL	100.00 %	Limitación de combustible. Causa informada: La disponibilidad de Gas interrumpible desde las 06:00 h del 30-11-2025 hasta las 06:00 hrs del día 01-12-2025 es 120.000 m3 de GN_A; más 492.000 m3 de GN_B; más 148.000 m3 de GN_C; y 0 m3 de GN_D para todas las centrales de Colbún S.A., según IL 2025002905.
TER Nueva Renca Gas Arg	100.00 %	Limitación de combustible GN_A. Causa informada: limitación de combustible de gas argentino GN_A de 494.895 m3 desde las 06:00 hrs del día operativo gas 30/11/2025 (hasta las 5:59 hrs del 01/12/2025) debido a mantenimiento programado de TGN, según IL 2025002906. // Limitación de combustible de gas argentino (Interrumpible) GN_B de 409.656 m3 desde las 06:00 hrs del día operativo gas 30/11/2025 (hasta las 5:59 hrs del 01/12/2025) debido a mantenimiento programado de TGN, según IL 2025002907.
TER Nueva Ventanas	100.00 %	Limitada para iniciar proceso de partida entre 22:00 hrs y las 05:00 hrs. Causa informada: Debido limites de ruido ambiental (comunidad aledaña), según IL 2021002403.
TER Quintero 1A Diésel	0.00 %	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1035/2019, según IL 2020000259.
TER Quintero 1B Diésel	0.00 %	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1036/2019, según IL 2020000260.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1 Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PE Ckhuri, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PE Antofagasta, BESS Desierto de Atacama, BESS Bolero y BESS Tocopilla, PFV Andes III, BESS Andes III y PFV Víctor Jara y BESS Víctor Jara continúan en período de puesta en servicio
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento con una cota de 429.53 m.s.n.m. y un gasto de 110 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con una cota 104.24 m.s.n.m y un gasto de 5 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento con una cota de 641.61 m.s.n.m. y un gasto 120 MWh.
00:00	Enor Chile	S/E Don Goyo paño J2 cancelada limitación IL 2022000538.
00:00	STM	S/E Lord Cochrane Bancos de CCEE 1A y 2A de 12 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar inspección al sistema de control de las 3 etapas del banco debido a que no aceptan tele comandos ni desde el Sistema de control local de la SE, y es posible que ante una falla no haya despeje adecuado de las protecciones, según SDCF 2025140753 y 2025140754.
00:23	STS	S/E Picarte paño BT2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Apertura de 52BT2 por cercanía a faenas programadas SD 2025132773, según SDCF 2025140756.
01:21	Scotta	C. MC3 disponible, en servicio y cancelado IF 2025007045.
01:49	AES Andes	C. Angamos ANG1 limitada a 265 MW. Causa informada: vibraciones en bomba circulación agua de mar, según IL 2025003119. Cancelada IL 2025003118.
01:49	AES Andes	C. Angamos 1 limitada a 265 MW. Causa informada: vibraciones en bomba circulación agua de mar, según IL 2025003119. Cancelada IL 2025003118.
02:38	STM	Línea de 44 kV Lo Prado - Curacaví 1 cerrada y cancelado IF 2025007191.
03:31	Transelec	Línea de 110 kV Codegua - Alto Jahuel 1 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Se detectó corte de conductor en el vano E128 - E129, según IF 2025007205.
03:40	Besalco	C. Digua U-1 y U-2 salen de servicico en forma intempestiva con 8.34 MW y 3.82 MW respectivamente. Causa informada: Se investiga. Según IF 2025007203-2025007204 y 2025007201.
03:40	Celeoredes	S/E Colbún interruptor 52J3 y 52J4 de la línea de 220 kV Colbún - Puente Negro 2 e interruptores 52J5 y 52J6 de C. Machicura / PFV Machicura interrupción forzada por protecciones y se pierden 4 MW de CMPC Planta Maule. Causa informada: Se investiga, según IF 2025007207 - 2025007206 - 2025007221 - 2025007224.
03:40	Celeoredes	S/E Colbún 52J3 y 52J4 de la línea de 220 kV Colbún - Puente Negro 2 y 52J5 y 52J6 de C. Machicura / PFV Machicura interrupción forzada por protecciones y se pierden 4 MW de CMPC Planta Maule. Causa informada: Se investiga, según IF 2025007207 - 2025007206 - 2025007221 - 2025007224.
03:40	Colbún	C. Machicura U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 22 MW. Causa informada: En S/E Colbún 52J5 y 52J6 interrupción forzada por protecciones, según IF 2025007212.
03:40	Colbún	C. Chiburgo sale del servicio en forma intempestiva con 18 MW. Causa informada: En S/E Colbún 52J4 y 52J6 interrupción forzada por protecciones, según IF 2025007209.
03:58	Celeoredes	S/E Colbún interruptor 52J3 de la línea de 220 kV Colbún - Puente Negro 2 cerrado.
03:58	Celeoredes	S/E Colbún 52J3 de la línea de 220 kV Colbún - Puente Negro 2 cerrado.
04:02	Besalco	S/E Digua 52JT1 cerrado.
04:11	STM	S/E Lord Cochrane Bancos de CCEE 1A y 2A de 12 kV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2025140753 y 2025140754.
04:42	Besalco	C. Digua U-1 disponible, en servicio y cancelado IF 2025007203.
04:47	Besalco	C. Digua U-2 disponible, en servicio y cancelado IF 2025007204.
04:57	Celeoredes	S/E Colbún interruptor 52J5 cerrado.
04:57	Celeoredes	S/E Colbún 52J5 cerrado.
04:59	Colbún	C. PFV Machicura disponible
05:16	Colbún	C. Machicura U-2 disponible, en servicio y cancelado IF 2025007212.
05:48	Celeoredes	S/E Colbún 52J6 cerrado.
05:48	Celeoredes	S/E Colbún interruptor 52J6 cerrado.
05:52	Celeoredes	S/E Colbún 52J4 cerrado.
05:52	Celeoredes	S/E Colbún interruptor 52J4 cerrado.
05:59	CMPC	CMPC Planta Maule 52J1 cerrado y normaliza sus consumos.
06:00	Gen. Metropolitana	C. Los Vientos con disponibilidad de gas y cancelada IL 2025003117.
06:35	Colbún	C. Chiburgo disponible, en servicio y cancelado IF 2025007209.
06:41	STS	S/E Picarte paño BT2 cerrado y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025140756.
06:41	STS	S/E Picarte paño BT2 cerrado y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, SDCF 2025140756.
06:56	STS	S/E Picarte paño BT2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2025140756.
07:38	STS	C. Masisa con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Tubo roto de caldera, según SDCF 2025140809.
07:43	Cía. Minera Escondida	Línea 220 kV Atacama - O'Higgins Circuitos 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado aisladores por alta contaminación, según SICF 2025140791.
08:34	Transelec	Línea de 110 kV Sauzal - Codegua 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atención de emergencia por robo de conductor en línea, vano N°128 a 129, según SICF 2025140777.
08:34	Transelec	Línea de 110 kV Sauzal - Codegua 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Atención de emergencia por robo de conductor en línea, vano N°128 a 129, según SDCF 2025140776.
08:50	Transelec	Líneas de 220 kV Bocamina – Lagunillas ; Guindo – Lagunillas y líneas de 154 kV Bocamina – Coronel; Lagunillas - Tap Quiñenco y Hualpén – Lagunillas con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación de Estructuras en vértices de estr. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, según SICF 2025140810; 2025140811; 2025140812; 2025140813 y 2025140814.
09:14	AES Andes	Bess Alfalfal VR2 cancelada limitación, según IL 2025003115.
09:18	STS	Línea de 66 kV Picarte - Corral con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: reparación de hebras cortadas tramos entre AT13460 - AT13459 y AT13466 - AT13465, según SICF 2025140868.
09:25	CGE - Transmisión	S/E Plantas transformador N°1 110/13.8 kV 24 MVA interrupción forzada por protecciones, afectando a los consumos de S/E Plantas con 8,3 MW interrumpidos. Causa informada: Relé maestro operado, según IF 2025007208.
09:33	Cía. Minera Escondida	Línea de 66 kV OGP1 - New Overland con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alta contaminación, por trabajos de movimientos de tierra en el sector, según SICF 2025140870.
10:08	CGE - Transmisión	S/E Plantas transformador N°1 110/13.8 kV 24 MVA en servicio y comienza la recuperación del 100 % de los consumos, cancelado IF 2025007208.
10:11	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Angol - Nahuelbuta interrupción forzada por protecciones con reconexión automatica con éxito, según IF 2025007210 y 2025007218.
10:14	CGE - Transmisión	S/E Alameda 66 kV BT3 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: En inspección periódica se detecta filtración de aceite en TC de 52BT3 de SE alameda, se realizara inspección detallada y eventual reemplazo. Consumos serán respaldados mediante el T2 de la misma SE. Según SDCF 2025140875

Hora	Centro de Control	Observación
10:20	CGE - Transmisión	S/E Pillanlelbún 52CT1 general de media tensión interrupción forzada por protecciones, afectando parcialmente los consumos de S/E Pillanlelbún con 3 MW interrumpidos. Causa informada: Se investiga, según IF 2025007213.
10:30	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Las Arañas - El Peumo interrupción forzada por protecciones con reconexión automatica con éxito, según IF 2025007211.
11:40	Transelec	S/E Charrúa banco de condensador N°3 13.2 kV 30 MVAr con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de resistencias y fusibles en mal estado (IF 2025007196), según SDCF 2025140912.
11:48	Celeoredes	S/E Las Tortolas 89J2 con limitación. Causa informada: Pérdida de telecontrol del desconectador 89J2 (asociado a la LT 220 kV Las Tórtolas - Maitenes), sólo opera localmente con manivela, tiempo de respuesta de una hora y media en caso de requerir maniobras, según IL 2025003120.
11:55	CGE - Transmisión	S/E Pillanlelbún 52CT1 general de media tensión cerrado, cancelado IF 2025007213.
12:17	CGE - Transmisión	S/E Chivilcan BT2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6 de 52BT2 de S/E Chivilcan por activación de alarma en S/E. Según SICF 2025140921
12:25	CGE - Transmisión	S/E Alameda 66 kV BT3 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025140875
12:42	STS	Línea de 66 kV Picarte - Corral cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025140868.
12:53	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Pitrufquén - Lastarria con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corte y Poda de emergencia por árboles, entre las estrucruras 91, 92 y 93, según SICF 2025140929.
13:20	Cía. Minera Escondida	Línea de 66 kV OGP1 - New Overland cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025140870.
13:30	Scotta	C. Picoiquén U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 2.5 MW, según IF 2025007220.
14:17	Scotta	C. Picoiquén U-2 disponible y en servicio, cancelado IF 2025007220.
15:16	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Pitrufquén - Lastarria cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025140929.
15:53	Transelec	S/E Tineo Paño J7 de línea Nva. Pichirropulli 1 con solicitud de intervención de curzo forzoso. Causa informada: Normalización de señales protección sistema 1, por pérdida de comunicación hacia el SCADA. Protección S2 permanece en servicio normal, según SICF 2025140966.
17:30	Cía. Minera Escondida	Línea 220 kV Atacama - O'Higgins Circuitos 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, SICF 2025140791.
18:00	Siemens	C. PFV Doña Antonia limitada. Causa informada: Sin supervisión ni telecontrol, sólo control local con personal en la planta, según IL 2025003123.
18:34	Transelec	S/E Los Varones sistema de comunicación con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atención de falla de comunicación por perdida de telecontrol y telemedida en URT., según SICF 2025141041.
18:36	COIESA	Línea de 100 kV Chuquicamata - Chamy cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025139216.
19:24	Transelec	Línea de 110 kV Alto Jahuel - Codegua 1 cerrada y cancelado IF 2025007205 y SDCF 2025140776.
19:24	Transelec	Línea de 110 kV Sauzal - Codegua 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2025140777.
20:36	AES Andes	C. Angamos 1 cancelada limitación IL 2025003118.
20:36	AES Andes	C. Angamos ANG1 cancelada limitación IL 2025003118.
20:37	Transelec	S/E Charrúa BBCC N° 3 de 30 MVAr disponible, cancelado IF 2025007196 y cancelada SDCF 2025140912.
20:45	Transelec	Líneas de 220 kV Bocamina – Lagunillas ; Guindo – Lagunillas y líneas de 154 kV Bocamina – Coronel; Lagunillas - Tap Quiñenco y Hualpén – Lagunillas cancelada solicitud de intervención de curso forzoso. (SICF 2025140810; 2025140811; 2025140812; 2025140813 y 2025140814).
22:08	AES Andes	C. Alfalfal Sistema BESS VR2 limita su capacidad de carga/descarga en 45,9 MW. Causa informada: Debido a falla en Core N°7. Según IL 2025003124.
22:10	Colbún	C. Nehuenco 1 TV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025140602.
22:10	Colbún	C. Nehuenco TV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2025140602.
22:30	Transelec	S/E Maitencillo, Línea de 220 kV Algarrobal – Maitencillo, Barra de Transferencia N°1 y paño JR con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Atención para solucionar limitación 2025003113, según SDCF 2025140762 - 2025140761 - 2025140758.
23:02	Ferrovial	Línea de 220 kV Don Goyo - Punta Sierra C2 cancelada intervención de curso forzoso SICF 2025139853.
23:55	Interchile	S/E Maitencillo J13 con solicitud de intervención de curzo forzoso. Causa informada: Trabajos para evitar la operación indeseada de barra sección 1 220kV por 50BF en S/E Maitencillo. Se requiere la deshabilitación de la reconexión del Circuito 2 LT Maitencillo - Nueva Maitencillo. Se requiere la condición en S/E Maitencillo de los desconectadores 89J13-3 y 89J14-3 Abiertos y Bloqueados, según SICF 2025141081.

4.2 Otras observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
03:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -440,7 [MW]
07:53	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
07:53	Chilquinta	CDC solicita reducir 2 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
08:00	STS	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por inicio de control de transferencia del Paño C2.
08:00	STS	CDC solicita reducir 8 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
08:10	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 29,1 [MW/m]
08:17	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
08:17	Chilquinta	CDC solicita reducir 2 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
10:32	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 66 kV Las Arañas - El Peumo.
11:57	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 15 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
12:57	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
18:36	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 66 kV Las Arañas - El Peumo.
18:44	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
18:52	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
18:52	Chilquinta	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
19:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por inicio de control de transferencia del Paño C2.
19:24	AES Andes	CDC solicita descarga a 170 MW a BESS Andes 3 por operación económica.
19:24	AES Andes	CDC solicita descarga a 49 MW a BESS VR2 por operación económica.
19:25	RNE	CDC solicita descarga a 140 MW a BESS del Desierto por operación económica.

Hora	Centro de Control	Observación
19:26	Enor Chile	CDC solicita descarga a 200 MW a BESS Victor Jara por operación económica.
19:28	Engie Generación	CDC solicita descarga a 70 MW a BESS Tamaya por operación económica.
19:28	Engie Generación	CDC solicita descarga a 48 MW a BESS Capricornio por operación económica.
19:28	Engie Generación	CDC solicita descarga a 140 MW a BESS Coya por operación económica.
19:56	Enel Green Power	CDC solicita descarga a 60 MW a BESS La Cabaña por operación económica.
21:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 585 [MW]
22:13	Enor Chile	CDC solicita descarga a 188 MW a BESS Victor Jara por operación económica.
23:45	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -20 [MW/m]

4.3 Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centro de Control	Empresa	Instalación
Sin Datos			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
AES Andes	C. PFV Bolero 1 señal SITR de potencia disponible con valor errónea, según IL 2024001807.	18/11/2024	14:30		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador, según IL 2024002013.	24/12/2024	00:17		
Enor Chile	Minera Mantos blancos datos SCADA F/S.	23/01/2025	12:40		
COIESA	S/E Tesoro datos SCADA F/S.	15/05/2025	11:30		
ENAP Aconcagua	C. Cogeneradora Aconcagua datos SCADA F/S	23/06/2025	18:12		
Enlasa	Medida LT 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde y medidas en 110 kV de S/E Manto Verde se encuentran con mala calidad	03/07/2025	16:00		
SWC	Datos SCADA correspondiente al lado AT del TR2, asociado a la generación de la Central El Salvador se encuentra pegada	03/07/2025	16:00		
RNE	S/E Tap Off Nueva Victoria datos SCADA F/S.	21/07/2025	14:34		
Innergex	Cs. PFV Salvador y San Andrés datos SCADA F/S.	08/09/2025	00:00		
Enfragen	C. Andes y S/E Diego de Almagro paño H10 datos SCADA F/S.	28/10/2025	00:00		
Transelec	S/E Nueva Ancud datos SCADA F/S.	19/12/2025	14:03		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Enel Generación	Hot Line prinsipal y respaldo F/S.	19/12/2025	12:45	19/12/2025	14:20
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Imelsa -Crell	Hot Line F/S.	22/12/2022	14:30		
LAP	Hot Line Principal F/S.	08/01/2025	09:08		
Newen	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	19/12/2025	05:05		
On Group	Hot Line Respaldo F/S.	13/12/2025	19:00		
San Andrés	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	05/10/2025	07:00		

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE - Transmisión	S/E Graneros y Tap Indura se transfieren hacia S/E Rancagua	10/07/2025	16:53		
CGE - Transmisión	S/E Chacahuín se transfiere 1,5 MW de consumos hacia S/E Villa Alegre por red MT por control transferencia línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	07/09/2025	21:28		
CGE - Transmisión	S/E Ejército interruptor B4 abierto y Guindo interruptor B4 abierto para disminuir profundidad de falla en zona de Concepción.	03/11/2025	20:26		
CGE - Transmisión	S/E Rancagua 52B3 cerrado y S/E Graneros 52B1 abierto para evitar pérdida de consumos de S/E Graneros ante eventual robo de conductor.	12/12/2025	23:10	19/12/2025	00:48
CGE - Transmisión	S/E Victoria 52B3 abierto por control de transferencia de la LT 66kV Llaima - Temuco, ante falla de TR3 220/66 kV S/E Los Peumos.	17/12/2025	11:39	19/12/2025	02:07
CGE - Transmisión	S/E Nahuelbuta 52B2 cerrado y 52B1 abierto (PE La Flor inyectando hacia S/E Angol).	17/12/2025	19:53		
CGE - Transmisión	S/E Los Ángeles transformador N° 4 de 154/66 kV, 75 MVA transferido a S/E Duqueco por control transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	18/12/2025	19:55	19/12/2025	09:56
CGE - Transmisión	S/E Punta de Cortés Interruptores A2 - A5 - A8 - A12 - A14 abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	18/12/2025	20:02	19/12/2025	00:38
CGE - Transmisión	S/E Rancagua interruptor BS cerrado por control transferencia de transformador N°4 de 154/66 kV, 75 MVA de S/E Rancagua.	18/12/2025	20:12	19/12/2025	00:44
CGE - Transmisión	S/E Paine interruptor B1 cerrado por control transferencia de transformador N°3 de 154/66 kV, 56 MVA de S/E Fátima.	18/12/2025	20:18	19/12/2025	02:21
CGE - Transmisión	S/E Victoria 52B3 abierto por control de transferencia de la LT 66kV Llaima - Temuco, ante falla de TR3 220/66 kV S/E Los Peumos.	19/12/2025	09:10		
CGE - Transmisión	S/E Punta de Cortés Interruptores A2 - A5 - A8 - A12 - A14 abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	19/12/2025	20:14	19/12/2025	23:43
CGE - Transmisión	S/E Los Ángeles transformador N° 4 de 154/66 kV, 75 MVA transferido a S/E Duqueco por control transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	19/12/2025	20:28		
CGE - Transmisión	S/E Paine interruptor B1 cerrado por control transferencia de transformador N°3 de 154/66 kV, 56 MVA de S/E Fátima.	19/12/2025	20:58		
Chilquinta	S/E Panimávida se transfiere 1,2 MW de consumos hacia S/E Linares Norte por red MT por control transferencia línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	10/06/2025	17:16		
Enor Chile	S/E Solís línea de 154 kV Itahue - Solís 2 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	18/12/2025	20:02	19/12/2025	00:35
Enor Chile	S/E Solís línea de 154 kV Itahue - Solís 2 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	19/12/2025	20:18	19/12/2025	23:27
Transelec	S/E Itahue línea de 154 kV Itahue - Solís 1 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	18/12/2025	20:02	19/12/2025	00:34
Transelec	S/E Itahue línea de 154 kV Itahue - Solís 1 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	19/12/2025	20:18	19/12/2025	23:27

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
COIESA	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	19/12/2025	00:35	19/12/2025	09:02
COIESA	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	19/12/2025	17:16	19/12/2025	20:41
Celeoredes	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 2.	17/12/2025	16:57		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2.	13/11/2025	18:10		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2.	02/12/2025	00:00		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	19/12/2025	00:34	19/12/2025	08:25
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	19/12/2025	20:30		
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1.	16/12/2025	07:45		
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1.	19/12/2025	05:21		