FT-LAB-7.8c

TECNORED

CERTIFICADO DE EXACTITUD
LABORATORIO DE TECNORED S.A.
MEDIDORES DE ENERGÍA ELECTRICA

Fecha de Emisión de Certificado: 13.09.2022

FOLIO: 507928

ANTECEDENTES DEL CLIENTE		
N° / Fecha de Solicitud	:	0621_12.09.2022
Fecha Calibración	:	13.09.2022
Medidor	:	ION 9200
Cliente	:	Efacec Chile S.A.
Instalación	:	
Subestación	:	

ANTECEDENTES DEL MEDIDOR		
Marca	:	Schneider Electric
Modelo	:	METSEION92030
Nº de Serie	:	MZ-2206A994-01
Estado	:	Nuevo
Año Fabricación	:	2022
Clase Exactitud (%)	:	0.1
Constante Med.	:	1

PATRON DE CALIBRACIÓN		
Marca	:	Clou
Modelo	:	Cl3115
N° Serie	:	20171801
Clase de Exactitud	:	0,05
Trazabilidad	:	Laboratorio Tecnored

CONDICIONES DE MEDIDA			
Lugar de Calibracion	:	Laboratorio Tecnored	
Tipo de Medida	:	W,ESTRELLA/ACTIVO	
Tensión Aplicada	:	63,5	(V)
Corriente Nominal	:	5	(A)
N° de Elementos	:	3	
Método Calibración	:	Comparación Directa	
Frecuencia (Hz)	:	50	(HZ)
Temperatura (Cº)	:	22.3	
Humedad (%)	:	42.1	
Calibrador	:	E.López	

RESULTADOS DE LA COMPONENTE ACTIVA

				Componente Activa Directa		Componente Activa Reversa	
N	Fase	Cte.%	Factor	Error (%)	Límite Norma (%)	Error(%)	Límite Norma (%)
1	123	100	1	0.004	± 0.2	0.005	± 0.2
2	123	100	0.5	0.009	± 0.3	0.010	± 0.3
3	123	10	1	0.004	± 0.2	0.005	± 0.2
4	123	10	0.5	0.015	± 0.3	0.014	± 0.3
5	1	100	1	0.006	± 0.3	0.009	± 0.3
6	2	100	1	0.004	± 0.3	0.004	± 0.3
7	3	100	1	-0.005	± 0.3	-0.003	± 0.3
8	1	100	0.5	0.014	± 0.4	0.014	± 0.4
9	2	100	0.5	0.012	± 0.4	0.014	± 0.4
10	3	100	0.5	-0.002	± 0.4	-0.001	± 0.4

RESULTADOS DE LA COMPONENTE REACTIVA

				Componente Reactiva Directa		Componente Reactiva Reversa	
N	Fase	Cte.%	Factor	Error (%)	Límite Norma (%)	Error(%)	Límite Norma (%)
1	123	100	1	-0.004	± 2.0	0.014	± 2.0
2	123	100	0.5	-0.007	± 2.0	0.012	± 2.0
3	123	10	1	-0.013	± 2.0	0.039	± 2.0
4	123	10	0.5	-0.040	± 2.0	0.029	± 2.0
5	1	100	1	0.004	± 3.0	0.020	± 3.0
6	2	100	1	0.002	± 3.0	0.016	± 3.0
7	3	100	1	0.001	± 3.0	0.013	± 3.0
8	1	100	0.5	-0.017	± 3.0	0.018	± 3.0
9	2	100	0.5	-0.017	± 3.0	0.016	± 3.0
10	3	100	0.5	-0.009	± 3.0	0.021	± 3.0

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos están relacionados únicamente al item calibrado y descrito en "Antecedentes del Medidor", Los resultados cumplen con la norma IEC 62053-22 (ITEM 8.1 y 8.3). Tecnored S.A., declina toda responsabilidad por el uso indebido que se hicieran de este certificado. Este documento no puede ser reproducido en forma parcial.

Jaime Eduardo García Collao
Jefe Área Certificación y Medidas

TECNORED S.A.
Cerro El Plomo 3819 Barrio Industrial Curauma, Valparaíso
Fono: 56-32-2452580 fax: 56-32-2452571
www.tecnored.cl ventas@tecnored.cl