COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Martes 25 de Junio del 2024

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS ALFALFAL VR1	-	0.0	-	
BESS ALFALFAL VR2	-	0.0	-	LF, DF
BESS Andes	-	0.0	-	DF
BESS Andes IV	651.0	0.0	-100.00 %	
BESS Andes Solar IIA	-	0.0	-	
BESS Andes Solar IIB	-	0.0	-	
BESS Angamos	-	2.4	GNP	
BESS Arica	0.0	0.0	-	
BESS COYA	-	619.5	GNP	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Diego de Almagro Sur	0.0	0.0	-	
BESS Don Humberto	-	0.0	-	
BESS El Manzano	-	22.2	GNP	
BESS La Cabaña	64.1	62.6	-2.27 %	
BESS Salvador	51.3	222.5	+333.51 %	
BESS San Andrés	-	77.0	GNP	
BESS Uribe Solar	0.0	0.0	-	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	1008.0	859.0	-14.78 %	
HE Angostura	5460.0	5576.0	+2.12 %	RO
HE Antuco	4815.4	4600.7	-4.46 %	RO, LF
HE Canutillar	2469.9	2532.0	+2.52 %	
HE Cipreses	1756.3	1287.3	-26.70 %	LF
HE Colbún	9970.9	8396.0	(*) -15.80 %	
HE El Toro	9.6	694.7	+7136.88 %	
HE Machicura	1920.0	1917.0	-0.16 %	RO, LF
HE Pangue	6621.2	7170.7	+8.30 %	
HE Pehuenche	7560.0	11970.9	(*) +58.34 %	
HE Pilmaiquén	960.0	892.7	-7.01 %	RO
HE Ralco	14615.8	11573.9	(*) -20.81 %	RO
HE Rapel	7080.0	6658.9	-5.95 %	RO, LF, MM
HP Abanico	870.9	822.1	-5.60 %	
HP Alfalfal	1200.3	1236.5	+3.01 %	RO
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	MM
HP Ancoa	523.2	423.9	-18.98 %	
HP Blanco	151.8	165.7	+9.16 %	
HP Capullo	264.0	264.7	+0.27 %	
HP Carilafquen	120.0	137.2	+14.33 %	
HP Chacabuquito	223.2	248.8	+11.47 %	
HP Chacayes	1144.7	1018.3	-11.05 %	
HP Chapiquina	0.0	84.2	GNP	
HP Convento Viejo	336.0	326.0	-2.97 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP La Confianza	45.6	45.5	-0.33 %	PMG
PMG HP Llauquereo	42.1	35.3	-16.22 %	PMG
PMG HP MC1	168.7	157.7	-6.55 %	PMG
PMG HP MC2	56.5	51.7	-8.52 %	PMG
PMG HP MC3	52.8	49.5	-6.29 %	PMG
PMG HP Mariposas	24.0	78.7	+227.92 %	PMG
PMG HP Nalcas	108.0	95.8	-11.28 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	135.5	133.9	-1.20 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Pulelfu	216.0	212.0	-1.86 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Renaico	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG HP Rio Huasco	17.8	20.2	+13.53 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.0	0.0	-	PMG
PMG PE La Esperanza	29.0	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Antay	23.3	53.9	+131.50 %	PMG
PMG PFV Caracas II	24.3	8.2	-66.36 %	PMG
PMG PFV Castilla	6.9	8.8	+27.25 %	PMG
PMG PFV Chercan	22.7	23.9	+5.33 %	PMG
PMG PFV De los Andes	51.6	51.9	+0.67 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	35.7	35.5	-0.55 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	5.1	1.8	-64.73 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	22.7	33.5	+47.88 %	PMG
PMG PFV Machicura	45.0	22.9	-49.11 %	PMG
PMG PFV North West	50.9	55.2	+8.42 %	PMG
PMG PFV Palermo	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	12.2	11.9	-2.50 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.5	0.2	-62.00 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	61.6	63.5	+3.05 %	PMG
PMG PFV Quilmo	35.3	32.3	-8.50 %	PMG, DF
PMG PFV SDGx01	4.0	2.4	-40.00 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	44.5	47.2	+6.22 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	32.8	26.8	-18.32 %	PMG
PMG PFV Venezia	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	30.9	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	120.3	92.3	-23.29 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	204.0	177.6	-12.96 %	
HP Curillinque	1640.0	1399.7	-14.65 %	
HP Digua	0.0	0.0	-	
HP El Paso	110.0	32.4	-70.55 %	
HP El Pinar	196.8	193.7	-1.56 %	P
HP Florida II	132.0	0.0	-100.00 %	MM, DF
HP Guayacán	217.0	212.8	-1.94 %	
HP Hornitos	0.0	0.0	-	MM
HP Isla	1315.2	1103.1	-16.13 %	
HP Itata	456.0	448.6	-1.62 %	RO
HP Juncal	211.2	208.9	-1.09 %	
HP La Confluencia	467.4	636.0	+36.06 %	
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	0.0	0.0	-	
HP Laja I	753.6	778.8	+3.35 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	237.0	218.6	-7.77 %	
HP Lircay	288.0	257.7	-10.52 %	
HP Loma Alta	730.7	571.5	-21.79 %	
HP Los Hierros	0.0	0.0	-	DF
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF
HP Los Molles	56.1	70.5	+25.58 %	
HP Los Quilos	397.7	413.6	+4.00 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	168.0	150.1	-10.67 %	
HP Mampil	851.0	751.6	-11.68 %	
HP Mocho	204.0	180.6	-11.49 %	
HP Palmucho	736.8	734.7	-0.29 %	
HP Peuchen	1143.0	859.6	-24.79 %	
HP Providencia	24.0	0.0	-100.00 %	
HP Pullinque	1080.0	1084.6	+0.43 %	
HP Puntilla	267.6	368.5	+37.71 %	RO
HP Queltehues	772.8	672.5	-12.98 %	RO, DF
HP Quilleco	1404.5	1337.0	-4.81 %	
HP Rio Colorado	177.6	154.1	-13.23 %	
HP Rio Picoiquen	460.8	439.0	-4.74 %	
HP Rucatayo	1316.2	1172.9	-10.88 %	
HP Rucue	3268.6	3180.0	-2.71 %	
HP San Andres	0.0	0.0	-	DF
HP San Ignacio	864.0	864.0	-	
HP Sauzal	1153.7	943.7	-18.20 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	108.3	142.8	+31.93 %	
HP Volcán	108.0	46.2	-57.22 %	RO
PE Alena	169.8	215.3	+26.79 %	LF
PE Atacama	2903.3	2973.9	+2.43 %	
PE Aurora	813.6	1255.0	+54.25 %	
PE Cabo Leones 1	2846.9	3506.7	+23.17 %	
PE Cabo Leones 2	3120.6	4050.5	+29.80 %	
PE Cabo Leones 3	3208.1	3910.3	+21.89 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	7.3	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG, MM
PMGD PFV Loncura	-	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	3697.7	3696.4	-0.04 %	
TER Angamos-ANG2	3518.7	3721.2	+5.75 %	LF
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	576.0	96.0	-83.33 %	
TER Arauco MAPA	840.0	507.9	-39.53 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	922.0	2168.2	+135.16 %	LF, MM
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	RO, MM
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	LF, DF
TER CMPC Laja	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Pacífico	552.0	471.9	-14.51 %	
TER CMPC Santa Fe	120.0	94.0	-21.67 %	
TER Campiche	3564.2	4374.0	+22.72 %	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	101.1	75.9	-24.98 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	3807.3	4095.5	+7.57 %	
TER Cochrane-CCH2	4586.1	4728.8	+3.11 %	
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	636.6	+0.89 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1116.5	+126.93 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Calama	759.4	396.7	-47.76 %	
PE Campo Lindo	253.3	270.3	+6.74 %	
PE Canela	121.8	142.1	+16.59 %	
PE Canela 2	554.6	498.6	-10.10 %	
PE Cardonal	41.7	54.6	+31.00 %	P
PE Cerro Tigre	700.6	331.8	-52.64 %	
PE Cuel	143.9	92.1	-36.00 %	
PE El Arrayán	1752.3	1680.5	-4.10 %	
PE El Maitén	28.4	14.5	-48.98 %	
PE Horizonte	246.4	289.0	+17.28 %	
PE KALLPA	-	0.0	-	
PE La Cabaña	278.9	655.1	+134.88 %	
PE La Estrella	204.8	117.0	-42.87 %	
PE La Flor	115.9	0.0	-100.00 %	LF
PE Lebu	13.2	6.7	-49.31 %	
PE Llanos del Viento	470.7	410.4	-12.82 %	
PE Lomas de Duqueco	213.9	400.1	+87.04 %	
PE Los Buenos Aires	71.0	68.2	-3.86 %	
PE Los Cerrillos	119.4	98.5	-17.54 %	P
PE Los Cururos	1741.3	1974.3	+13.38 %	
PE Los Olmos	429.7	663.9	+54.50 %	
PE Malleco Norte	361.2	553.0	+53.08 %	
PE Malleco Sur	443.2	636.6	+43.62 %	
PE Manantiales	41.9	46.8	+11.71 %	P
PE Mesamavida	267.0	295.7	+10.76 %	
PE Monte Redondo	558.6	684.1	+22.47 %	
PE Negrete	80.9	70.9	-12.41 %	
PE PUNTA DE TALCA	1121.8	560.1	-50.07 %	P
PE Puelche Sur	1152.7	1730.1	+50.08 %	
PE Punta Colorada	0.6	0.0	-100.00 %	LF
PE Punta Palmeras	606.8	578.0	-4.74 %	
PE Punta Sierra	1700.6	1551.3	-8.78 %	
PE Renaico	211.5	151.8	-28.21 %	
PE Renaico II	461.2	670.3	+45.35 %	
PE San Gabriel	670.2	598.7	-10.67 %	
PE San Juan	4072.7	4008.3	-1.58 %	
PE San Matías	303.3	210.2	-30.70 %	P
PE San Pedro	309.0	307.0	-0.65 %	
PE San Pedro 2	523.9	451.8	-13.77 %	
PE Sarco	3475.2	3634.6	+4.59 %	
PE Sierra Gorda Este	849.4	952.8	+12.17 %	LF
PE Talinay Oriente	1246.5	1271.2	+1.98 %	
PE Talinay Poniente	1085.2	1150.3	+6.00 %	
PE Taltal	898.7	1196.0	+33.08 %	
PE Tchamma	1076.5	735.7	-31.65 %	
PE Tolpan Sur	276.0	173.0	-37.32 %	
PE Totoral	501.1	399.1	-20.36 %	RO
PE Ucuquer 2	60.9	0.0	-100.00 %	LF
PE Valle de los Vientos	543.1	290.9	-46.44 %	
PFV Almeyda	279.6	310.9	+11.20 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	131.1	GNP	
TER Degañ	8.0	0.6	-92.25 %	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	FE
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	0.0	100.1	GNP	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	48.5	GNP	
TER Energía Pacífico	246.0	336.9	+36.97 %	LF
TER Escuadrón	42.1	12.7	-69.91 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	RO, LF
TER Guacolda 2	1471.0	1625.2	+10.48 %	RO, LF
TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	RO
TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 5	2206.2	2166.2	-1.81 %	RO
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	4421.1	4034.4	-8.75 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	8698.1	7907.6	-9.09 %	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Laja Energía Verde	240.0	26.0	-89.17 %	
TER Lautaro I	596.0	450.1	-24.47 %	LF
TER Lautaro II	462.0	401.1	-13.18 %	
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	336.0	289.6	-13.81 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	416.0	GNP	RO, LF
TER Los Vientos Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Masisa	184.3	163.3	-11.41 %	LF
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Alto del Sol	-	0.0	-	PMGD, PMG
PFV Andes Solar	120.3	124.9	+3.82 %	
PFV Andes Solar II-A	350.5	26.0	-92.58 %	LF
PFV Andes Solar II-B	273.3	316.8	+15.94 %	LF
PFV Andes Solar II-B (Baterías)	603.3	-	-	
PFV Andes Solar IV	295.5	36.7	-87.58 %	
PFV Atacama Solar II	788.1	946.4	+20.09 %	
PFV Azabache	238.0	373.1	+56.73 %	LF
PFV Bolero	717.2	639.6	-10.82 %	LF
PFV CEME 1	1895.6	407.0	(*) -78.53 %	P
PFV Campos del Sol	2034.2	2094.6	+2.97 %	
PFV Capricornio	511.9	426.9	-16.60 %	
PFV Carrera Pinto	359.8	440.4	+22.41 %	
PFV Cerro Dominador	666.3	580.8	-12.84 %	
PFV Chañares	147.7	175.3	+18.67 %	
PFV Conejo	209.3	550.7	+163.05 %	
PFV Coya	510.6	330.7	-35.23 %	
PFV Coya (Baterías)	609.8	-	-	
PFV DESIERTO DE ATACAMA	-	0.0	-	
PFV DON HUMBERTO	-	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	121.6	135.0	+11.06 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1015.2	1101.9	+8.54 %	
PFV Domeyko	822.1	732.7	-10.87 %	
PFV Don Oscar	19.0	31.6	+66.90 %	PMG
PFV Doña Antonia	0.0	23.7	GNP	P
PFV Doña Carmen	87.9	138.8	+57.94 %	
PFV El Aguila	0.0	0.9	GNP	
PFV El Manzano	258.5	276.7	+7.03 %	
PFV El Pelicano	358.0	442.4	+23.58 %	
PFV El Romero	1025.0	883.1	-13.84 %	
PFV Elena	391.6	383.9	-1.95 %	
PFV Finis Terrae	1467.8	1728.2	+17.74 %	
PFV Gran Teno	875.8	41.1	-95.31 %	P
PFV Granja Solar	587.9	658.3	+11.97 %	LF
PFV Guanchoi	1627.1	1891.5	+16.25 %	
PFV Huatacondo	396.6	450.7	+13.63 %	RO
PFV Jama	102.4	118.5	+15.63 %	LF, DF
PFV Javiera	85.3	153.2	+79.66 %	
PFV La Cruz Solar	0.0	315.1	GNP	
PFV La Huayca II	147.8	90.8	-38.58 %	LF
PFV La Huella	326.6	334.4	+2.38 %	
PFV La Silla	7.1	7.9	+11.85 %	
PFV Lalackama	261.7	280.9	+7.33 %	
PFV Lalackama II	20.0	88.1	+341.26 %	
PFV Las Salinas	1157.7	471.9	-59.24 %	P
PFV Llano de Llampos	388.4	449.8	+15.82 %	
PFV Los Loros	40.0	263.1	+557.59 %	
PFV Los Tilos	4.8	11.8	+145.87 %	
PFV Luz del Norte	790.6	687.3	-13.07 %	
PFV Malgarida	981.7	1145.2	+16.66 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	DF
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	1468.0	3585.0	(*) +144.21 %	RO
TER Nehuenco II Gas Arg	4126.9	3729.0	-9.64 %	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea	1224.0	602.6	-50.77 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	5428.3	5212.0	-3.99 %	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	1749.0	(*)GNP	
TER Nueva Ventanas	2801.2	3665.0	+30.84 %	
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	496.4	+21.66 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	266.0	GNP	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	300.0	264.0	-12.00 %	
TER Renca	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	RO
TER San Isidro I Gas Arg	6446.9	6322.2	-1.93 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Gas Arg	5540.4	6785.8	+22.48 %	
TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV María Elena	315.2	327.9	+4.05 %	
PFV Meseta de los Andes	477.1	438.2	-8.15 %	
PFV Nuevo Quillagua	649.0	506.1	-22.02 %	
PFV PATAGUILLA	-	0.0	-	PMGD, PMG
PFV PMG LLANCAY	-	0.0	-	
PFV Pampa Camarones	37.5	36.6	-2.40 %	
PFV Pampa Solar Norte	118.7	356.7	+200.46 %	
PFV Pampa Tigre	582.1	641.5	+10.20 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	39.7	44.3	+11.49 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	84.7	96.0	+13.23 %	
PFV Quilapilun	321.9	229.1	-28.83 %	
PFV Rio Escondido	193.1	368.7	+90.91 %	LF
PFV Salvador	70.9	35.5	-49.93 %	LF
PFV San Andres	171.4	27.8	-83.81 %	LF
PFV San Pedro	641.6	597.1	-6.95 %	
PFV Santa Isabel	726.4	721.3	-0.71 %	LF
PFV Santiago	251.2	359.0	+42.90 %	
PFV Sol de Lila	834.5	884.7	+6.02 %	
PFV Sol de los Andes	428.5	479.2	+11.83 %	
PFV Sol del Desierto	1070.6	1214.4	+13.43 %	
PFV Taira	-	0.0	-	
PFV Tamango	231.0	0.0	-100.00 %	P
PFV Tamarico Etapa 2	-	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	396.3	655.5	+65.42 %	
PFV Uribe Solar	205.5	265.7	+29.27 %	LF
PFV Usya	315.8	289.8	-8.24 %	LF
PFV Valle Escondido	480.8	508.9	+5.83 %	
PFV Valle del Sol	934.3	909.1	-2.70 %	
PFV Willka	0.0	402.8	GNP	
PMG HP Aillin	97.2	66.7	-31.34 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG HP Callao	54.4	45.6	-16.27 %	PMG
PMG HP Carena	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG HP Chiburgo	0.0	24.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Corrales	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Correntoso	146.4	116.3	-20.55 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	5.3	0.0	-100.00 %	PMG, DF
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	0.0	-100.00 %	PMG, DF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	1296.0	529.2	-59.17 %	
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	360.2	122.8	-65.91 %	
TER Santa María	0.0	0.0	-	LF
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	7.5	GNP	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	DF
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	98.3	+2282.03 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	504.0	438.9	-12.92 %	
TER Viñales	528.0	429.2	-18.71 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	**243758.3**	**248105.8**	**+1.78 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PGMD PFV Don Simon	13.1	17.4	+32.99 %
PMGD HP Allipén	33.2	27.2	-18.20 %
PMGD HP Alto Hospicio	0.0	0.0	-
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	82.0	83.2	+1.39 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	27.0	38.1	+41.35 %
PMGD HP Calíboro	15.2	20.6	+35.79 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	101.5	52.2	-48.56 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	7.7	0.0	-100.00 %
PMGD HP Cumpeo	39.3	82.4	+109.84 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	0.0	-
PMGD HP Dongo	70.0	49.7	-28.93 %
PMGD HP Donguil	0.0	1.4	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	3.2	10.0	+214.09 %
PMGD HP El Agrio	42.9	38.4	-10.45 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	0.0	0.0	-
PMGD HP El Brinco	0.0	0.0	-
PMGD HP El Canelo	123.5	122.9	-0.49 %
PMGD HP El Colorado	38.7	26.9	-30.66 %
PMGD HP El Diuto	40.5	69.6	+71.80 %
PMGD HP El Galpón	2.4	9.5	+294.57 %
PMGD HP El Llano	0.5	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Manzano	25.3	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Portal	-	0.0	-
PMGD HP El Toro Nº2	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	22.6	23.1	+2.24 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	94.9	62.3	-34.36 %
PMGD HP La Bifurcada	0.0	0.0	-
PMGD HP La Compañía II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña	46.2	31.6	-31.63 %
PMGD HP La Montaña II	10.0	8.4	-15.65 %
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	0.0	0.0	-
PMGD HP Las Flores	35.1	37.8	+7.75 %
PMGD HP Las Vertientes	14.0	38.5	+175.91 %
PMGD HP Los Bajos	59.2	19.3	-67.48 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	20.3	29.0	+43.10 %
PMGD HP Los Corrales II	0.0	17.4	+2113701.64 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Loica	6.2	4.9	-21.37 %
PMGD PFV Loma Tendida del Verano	3.9	5.6	+43.68 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	6.9	7.6	+10.84 %
PMGD PFV Loreto	1.2	5.6	+381.96 %
PMGD PFV Los Cisnes	11.0	22.3	+101.48 %
PMGD PFV Los Gorriones	8.5	6.6	-22.49 %
PMGD PFV Los Jotes	5.6	10.7	+90.32 %
PMGD PFV Los Lagos	5.3	8.0	+50.71 %
PMGD PFV Los Libertadores	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Lirios	34.7	27.7	-20.19 %
PMGD PFV Los Magnolios	9.8	12.3	+25.74 %
PMGD PFV Los Molinos	46.7	47.4	+1.39 %
PMGD PFV Los Nogales	11.5	27.6	+140.42 %
PMGD PFV Los Paltos	5.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Patos	5.8	8.8	+52.07 %
PMGD PFV Los Perales	0.0	13.7	-
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	4.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Tauretes	3.6	6.8	+89.63 %
PMGD PFV Los Tordos	15.5	13.2	-15.10 %
PMGD PFV Luce Solar	8.2	0.7	-91.83 %
PMGD PFV Luders	6.0	5.7	-5.50 %
PMGD PFV Lumbreras	0.9	3.6	+316.53 %
PMGD PFV Luna	8.4	7.9	-5.60 %
PMGD PFV Luna del Norte	11.0	9.9	-10.30 %
PMGD PFV MACAO	-	14.2	-
PMGD PFV Macarena Solar	1.7	2.2	+26.43 %
PMGD PFV Maikono	7.2	9.8	+34.91 %
PMGD PFV Maimalicán	21.7	58.1	+167.39 %
PMGD PFV Maitenlahue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Malaquita II	49.7	22.1	-55.60 %
PMGD PFV Malinke	1.4	8.9	+524.93 %
PMGD PFV Malloco	5.2	8.8	+67.39 %
PMGD PFV Malvilla	1.6	13.1	+741.80 %
PMGD PFV Manao	6.1	11.8	+92.33 %
PMGD PFV Mandinga	26.3	28.7	+9.17 %
PMGD PFV Marambio	8.0	8.6	+8.07 %
PMGD PFV Marañon	56.9	55.0	-3.33 %
PMGD PFV Marchigue II	26.8	41.0	+52.94 %
PMGD PFV Marchigue VII	7.8	11.3	+45.47 %
PMGD PFV Marin	3.1	11.0	+258.25 %
PMGD PFV María Pinto	7.0	10.3	+47.54 %
PMGD PFV Meco Chillan	27.5	25.1	-8.53 %
PMGD PFV Meli	24.7	20.7	-16.57 %
PMGD PFV Membrillo	9.4	9.0	-4.22 %
PMGD PFV Mercurio Sur	9.3	7.4	-20.93 %
PMGD PFV Milán A	0.0	0.0	-
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Morros	14.4	14.3	-0.88 %
PMGD HP Los Padres	47.6	45.3	-4.71 %
PMGD HP Los Portones	47.9	47.8	-0.02 %
PMGD HP MSA-I	71.1	70.5	-0.73 %
PMGD HP Maisán	13.6	11.2	-17.77 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	0.0	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	4.5	-
PMGD HP Melo	33.6	45.0	+33.85 %
PMGD HP Molinera Villarrica	7.2	2.1	-70.30 %
PMGD HP Muchi	5.2	7.3	+41.63 %
PMGD HP Munilque	8.5	9.8	+15.38 %
PMGD HP Munilque II	8.8	10.9	+23.68 %
PMGD HP Palmar	91.2	91.9	+0.77 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	20.6	20.6	+0.17 %
PMGD HP Pichilonco	28.7	23.7	-17.60 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Purísima	7.1	8.6	+21.73 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	4.9	-
PMGD HP Reca	30.3	39.9	+31.90 %
PMGD HP Robleria	0.0	0.0	-
PMGD HP Río Mulchén	72.0	64.8	-10.01 %
PMGD HP Río Trueno	134.3	134.8	+0.39 %
PMGD HP Santa Elena	65.9	54.9	-16.67 %
PMGD HP Santa Isabel	0.9	16.7	+1734.04 %
PMGD HP Santa Rosa	0.0	0.0	-
PMGD HP Sauce Andes	12.9	13.1	+2.09 %
PMGD HP Trailelfú	60.0	59.9	-0.13 %
PMGD HP Tranca del Toro	-	0.0	-
PMGD HP Tranquil	25.4	73.5	+188.97 %
PMGD HP Truful Truful	14.6	18.3	+25.00 %
PMGD PE El Arrebol	39.7	96.4	+142.49 %
PMGD PE El Nogal	36.4	17.4	-52.08 %
PMGD PE Huajache	22.9	0.0	-100.00 %
PMGD PE Las Peñas	26.7	83.6	+212.97 %
PMGD PE Lebu III	17.5	0.0	-100.00 %
PMGD PE Raki	28.6	0.0	-100.00 %
PMGD PE Ucuquer	5.0	0.1	-97.60 %
PMGD PFV AHE BUENAS YERBAS [EN_REVISION]	-	0.0	-
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	27.5	23.8	-13.53 %
PMGD PFV Albatros	0.7	0.7	-1.21 %
PMGD PFV Albor Solar	22.6	19.5	-13.65 %
PMGD PFV Alcaldesa	26.9	26.8	-0.35 %
PMGD PFV Alcon Solar	32.5	40.5	+24.69 %
PMGD PFV Aldebaran	0.4	5.7	+1191.57 %
PMGD PFV Alhué	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alicahue	10.7	9.8	-8.04 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Montt	6.8	10.8	+58.82 %
PMGD PFV Mostazal	16.9	17.2	+1.89 %
PMGD PFV Moya	41.3	51.1	+23.75 %
PMGD PFV Mutupín	33.5	20.1	-40.05 %
PMGD PFV Nahuén	45.2	15.8	-65.02 %
PMGD PFV Nan	10.5	18.5	+76.99 %
PMGD PFV Nazarino Verano	7.7	10.0	+29.64 %
PMGD PFV Newentun	23.4	28.4	+21.31 %
PMGD PFV Nihue	8.6	5.5	-36.13 %
PMGD PFV Norte Chico	7.4	2.8	-61.62 %
PMGD PFV Ocoa	6.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Olivia	9.8	9.4	-4.36 %
PMGD PFV Olivier	9.3	9.0	-2.75 %
PMGD PFV Olivillo	7.5	20.9	+177.52 %
PMGD PFV Orion	11.4	8.8	-22.65 %
PMGD PFV Orquidea Solar	2.6	14.0	+441.19 %
PMGD PFV Ovalle Norte	9.4	41.0	+338.08 %
PMGD PFV Ovejería	25.5	23.7	-6.90 %
PMGD PFV PAS1	56.3	60.3	+7.14 %
PMGD PFV PSF El Peral	14.5	32.8	+125.94 %
PMGD PFV PSF Horizonte	16.5	16.1	-2.50 %
PMGD PFV PVP Unihue	5.2	7.0	+34.04 %
PMGD PFV Pachira	31.0	24.2	-21.82 %
PMGD PFV Paillihue	24.6	21.7	-11.76 %
PMGD PFV Paine	59.3	58.6	-1.30 %
PMGD PFV Palto Sunlight	24.4	32.6	+33.45 %
PMGD PFV Pama	7.2	10.3	+42.92 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	14.1	13.2	-6.06 %
PMGD PFV Panquehue II	17.6	29.4	+67.10 %
PMGD PFV Paraguay	24.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Paranal	11.3	11.6	+2.20 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	11.2	5.9	-47.57 %
PMGD PFV Parque Curicura	39.4	31.2	-20.70 %
PMGD PFV Parque El Olivar	20.9	21.0	+0.64 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Parque Jotabeche	17.1	26.4	+54.00 %
PMGD PFV Parque La Colonia	21.4	29.7	+38.78 %
PMGD PFV Parque La Travesía	7.1	8.3	+16.68 %
PMGD PFV Parque Nancagua	29.8	26.7	-10.42 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	35.5	20.7	-41.70 %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	0.0	0.9	+11085.36 %
PMGD PFV Parque San Francisco Parral	0.8	4.1	+395.05 %
PMGD PFV Parque San Javier	9.2	13.4	+45.63 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	47.4	18.7	-60.46 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	14.4	27.0	+87.08 %
PMGD PFV Pastrán	8.6	52.8	+511.79 %
PMGD PFV Patagua	31.2	38.8	+24.44 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	19.8	27.6	+39.63 %
PMGD PFV Pedreros	6.2	13.0	+109.03 %
PMGD PFV Pegasus	11.5	8.8	-23.71 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Alto Bellavista Sunlight	-	2.4	-
PMGD PFV Alto Solar	9.2	1.6	-82.88 %
PMGD PFV Altos de Til Til	3.5	7.9	+126.00 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	18.4	21.9	+18.83 %
PMGD PFV Amparo del Sol	9.4	10.3	+9.89 %
PMGD PFV Anakena	9.2	54.6	+495.18 %
PMGD PFV Antonia	10.7	8.0	-25.14 %
PMGD PFV Argomedo	16.2	27.8	+71.82 %
PMGD PFV Arica	21.8	15.5	-28.97 %
PMGD PFV Ariztía	0.0	0.0	-
PMGD PFV Armazones	29.5	29.1	-1.29 %
PMGD PFV Aromo del Verano	7.8	7.5	-3.13 %
PMGD PFV Astillas	28.5	51.4	+80.73 %
PMGD PFV Avel Solar	33.9	33.0	-2.67 %
PMGD PFV Avellano	22.7	22.5	-0.92 %
PMGD PFV Aviles	23.7	25.7	+8.22 %
PMGD PFV Axel Solar	6.1	11.2	+83.94 %
PMGD PFV Ayla	35.1	25.6	-27.24 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	4.2	11.1	+162.43 %
PMGD PFV Bellavista	57.8	62.4	+7.91 %
PMGD PFV Bellavista	10.3	10.0	-2.84 %
PMGD PFV Berrueco	37.8	31.7	-16.25 %
PMGD PFV Blu	16.9	15.7	-7.23 %
PMGD PFV Bulnes Barones	10.2	10.0	-1.81 %
PMGD PFV Bérgamo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cabildo Sunlight	29.3	40.8	+39.40 %
PMGD PFV Cabilsol	9.7	12.2	+26.08 %
PMGD PFV Cabimas	-	0.0	-
PMGD PFV Cabrero	45.7	34.9	-23.54 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	44.6	26.5	-40.59 %
PMGD PFV Caimi	0.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Calama	56.4	60.9	+8.05 %
PMGD PFV Calle Larga	6.7	8.8	+30.90 %
PMGD PFV Candelaria Solar	7.9	7.8	-1.30 %
PMGD PFV Canelillo	3.1	12.4	+300.99 %
PMGD PFV Canesa	6.8	14.5	+112.65 %
PMGD PFV Cantera	9.3	10.4	+12.24 %
PMGD PFV Cantillana	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cara De Gallo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Caracoles	8.8	5.6	-36.39 %
PMGD PFV Casabermeja	10.8	21.3	+97.45 %
PMGD PFV Casuto	5.8	8.3	+42.59 %
PMGD PFV Catemu	4.2	7.9	+88.57 %
PMGD PFV Catán	11.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cauquenes	7.1	1.3	-81.86 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	25.3	38.6	+52.62 %
PMGD PFV Ce Caldera	36.7	41.2	+12.38 %
PMGD PFV Centauro Solar	25.3	25.2	-0.41 %
PMGD PFV Chacabuco	30.3	29.3	-3.33 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pellin	34.6	33.7	-2.71 %
PMGD PFV Pelumpen	0.6	11.5	+1695.06 %
PMGD PFV Penaflor	9.3	12.4	+33.02 %
PMGD PFV Pencahue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pencahue Este	7.5	8.1	+8.56 %
PMGD PFV Pepa	40.5	29.1	-28.10 %
PMGD PFV Pequen	11.1	8.6	-22.12 %
PMGD PFV Peralillo	3.2	4.4	+37.19 %
PMGD PFV Pesaro	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pica	1.7	1.9	+7.55 %
PMGD PFV Pichon	6.7	4.7	-29.46 %
PMGD PFV Picunche	33.1	26.9	-18.69 %
PMGD PFV Piduco	8.0	11.9	+48.61 %
PMGD PFV Pilpilen	8.7	12.7	+45.75 %
PMGD PFV Piquero	33.7	39.8	+18.13 %
PMGD PFV Pirque	6.1	6.0	-1.97 %
PMGD PFV Pitotoy	10.6	8.5	-20.44 %
PMGD PFV Pitra	10.8	12.9	+19.66 %
PMGD PFV Placilla	17.2	21.2	+23.36 %
PMGD PFV Playerito	9.6	2.7	-72.28 %
PMGD PFV Playero	9.6	2.6	-72.56 %
PMGD PFV Playeron	5.7	5.7	-0.00 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	-	0.0	-
PMGD PFV Plomo Verano	5.5	6.3	+13.53 %
PMGD PFV Población	8.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Pocillas	2.3	2.1	-7.86 %
PMGD PFV Pomuyeto	8.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Portezuelo	8.9	11.1	+24.58 %
PMGD PFV Pretty Field	4.1	13.0	+217.49 %
PMGD PFV Puangue	15.1	19.8	+31.80 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pueblo Seco	32.4	33.2	+2.61 %
PMGD PFV Puelche	8.9	8.7	-2.09 %
PMGD PFV Puente Solar	7.3	9.0	+23.34 %
PMGD PFV Pullalli	7.9	0.2	-97.59 %
PMGD PFV Punta Baja	4.5	8.2	+81.56 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	15.5	42.1	+171.46 %
PMGD PFV Queltehue	10.6	8.3	-21.84 %
PMGD PFV Quemados	25.0	19.8	-21.02 %
PMGD PFV Quetena	57.3	57.1	-0.39 %
PMGD PFV Quillay	8.9	9.7	+9.60 %
PMGD PFV Quilmo Solar	-	7.9	-
PMGD PFV Quinantu	47.7	18.4	-61.40 %
PMGD PFV Quinta	6.5	7.9	+22.08 %
PMGD PFV RDCL SAN	21.8	38.0	+74.84 %
PMGD PFV REN	10.1	15.5	+53.84 %
PMGD PFV RLA	7.8	10.4	+32.82 %
PMGD PFV Ranguil	5.6	10.1	+79.93 %
PMGD PFV Ratulemus	6.8	0.7	-89.54 %
PMGD PFV Rauquen	27.9	29.3	+4.97 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Chalinga	2.7	10.9	+296.30 %
PMGD PFV Champa	11.7	18.6	+59.14 %
PMGD PFV Chancon	5.4	5.6	+2.96 %
PMGD PFV Chañar del Verano	16.3	16.8	+3.02 %
PMGD PFV Chequen Solar	1.3	29.1	+2205.19 %
PMGD PFV Chilener	4.8	3.6	-24.34 %
PMGD PFV Chimbarongo	3.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Chuchiñi	8.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cintac	2.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cipres	21.5	19.2	-10.50 %
PMGD PFV Citrino	7.2	7.5	+4.44 %
PMGD PFV Ckilir	62.9	60.9	-3.17 %
PMGD PFV Clementina	13.5	18.1	+33.58 %
PMGD PFV Cocharcas	10.0	8.9	-10.91 %
PMGD PFV Cocinillas	4.1	1.1	-72.56 %
PMGD PFV Coinco	10.3	8.6	-16.20 %
PMGD PFV Colchagua	9.2	11.2	+21.81 %
PMGD PFV Colina	14.1	26.1	+85.17 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	7.6	7.9	+3.07 %
PMGD PFV Condor Chepica	3.9	4.0	+2.75 %
PMGD PFV Condor Pelvin	5.4	8.5	+57.61 %
PMGD PFV Condor Petorca	3.9	6.4	+63.43 %
PMGD PFV Cordillerilla	4.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Corso	14.9	14.1	-5.26 %
PMGD PFV Cortijo	56.8	55.0	-3.18 %
PMGD PFV Covadonga	56.3	52.1	-7.41 %
PMGD PFV Coyunche	0.9	8.9	+915.81 %
PMGD PFV Crucero	15.4	12.0	-21.95 %
PMGD PFV Cruz	3.9	14.1	+258.32 %
PMGD PFV Curacavi	6.2	11.8	+90.02 %
PMGD PFV Cuz Cuz	9.2	7.3	-20.24 %
PMGD PFV Dadinco	12.0	9.9	-17.58 %
PMGD PFV Darlin	22.8	21.8	-4.52 %
PMGD PFV Diego de Almagro	49.2	48.3	-1.93 %
PMGD PFV Don Andrónico	0.0	0.0	-
PMGD PFV Don Enrique	35.9	59.4	+65.78 %
PMGD PFV Don Eugenio	6.5	6.7	+2.81 %
PMGD PFV Don Jorge	0.0	3.1	-
PMGD PFV Don Mariano	9.3	8.3	-10.28 %
PMGD PFV Don Martín	10.9	9.2	-15.54 %
PMGD PFV Don Matías	0.0	0.0	-
PMGD PFV Don Rodrigo	15.1	12.0	-20.17 %
PMGD PFV Dona Rubena	-	0.0	-
PMGD PFV Doña Igna	0.0	0.0	-
PMGD PFV Doña Regina	9.3	9.1	-2.02 %
PMGD PFV Doñihue	18.5	23.4	+26.65 %
PMGD PFV Duqueco Solar	36.2	33.9	-6.60 %
PMGD PFV EA SF Graneros	8.3	2.3	-72.09 %
PMGD PFV EA SF Pichilemu	9.2	12.1	+31.88 %
PMGD PFV EL CAIQUEN	12.3	11.6	-5.25 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Rcu	23.2	20.0	-13.90 %
PMGD PFV Recoleta	0.0	0.3	-
PMGD PFV Rengo	4.7	4.9	+2.91 %
PMGD PFV Rexner	2.4	5.3	+117.55 %
PMGD PFV Rimini	37.6	42.8	+13.79 %
PMGD PFV Rinconada	23.2	24.5	+5.96 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	18.0	22.2	+23.66 %
PMGD PFV Rinconada Norte	3.7	12.0	+227.72 %
PMGD PFV Rodeo	4.8	10.6	+118.98 %
PMGD PFV Roma	10.9	9.4	-14.42 %
PMGD PFV Romeria	37.0	33.4	-9.54 %
PMGD PFV Rosario	1.7	1.1	-36.75 %
PMGD PFV Rovián	18.9	10.8	-43.12 %
PMGD PFV Rucapaine	24.6	31.1	+26.11 %
PMGD PFV Río Peuco	5.6	6.5	+15.04 %
PMGD PFV SAN CLEMENTE FLOR DEL LLANO	-	0.0	-
PMGD PFV SDSI	8.5	8.2	-3.02 %
PMGD PFV SGT CATAPILCO	31.6	40.8	+29.14 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	3.2	10.7	+233.96 %
PMGD PFV SOLARPARK MALLOA	10.8	10.4	-3.86 %
PMGD PFV Salerno Solar	9.0	10.8	+19.61 %
PMGD PFV Samo Bajo	1.9	11.7	+518.31 %
PMGD PFV San Alberto	22.3	18.3	-18.02 %
PMGD PFV San Antonio	34.4	18.8	-45.40 %
PMGD PFV San Antonio Del Monte Sunlight	-	0.0	-
PMGD PFV San Camilo	12.7	9.8	-23.03 %
PMGD PFV San Carlos	10.2	5.1	-49.98 %
PMGD PFV San Eduardo	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV San Emilio I	7.9	7.2	-8.65 %
PMGD PFV San Eugenio	12.2	11.4	-6.41 %
PMGD PFV San Francisco	8.0	8.2	+3.00 %
PMGD PFV San Isidro	6.5	7.3	+11.85 %
PMGD PFV San José II	14.3	8.3	-42.32 %
PMGD PFV San Pedro	11.8	14.7	+24.41 %
PMGD PFV San Rafael	-	0.0	-
PMGD PFV San Ramiro	44.0	35.1	-20.32 %
PMGD PFV Santa Adriana	8.0	7.9	-1.62 %
PMGD PFV Santa Amelia	0.0	12.7	-
PMGD PFV Santa Carolina	4.4	6.2	+38.42 %
PMGD PFV Santa Cecilia	5.0	7.1	+41.80 %
PMGD PFV Santa Clara	5.4	9.7	+78.07 %
PMGD PFV Santa Cruz	13.6	13.2	-3.26 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	38.8	23.7	-38.81 %
PMGD PFV Santa Emilia	30.4	26.2	-13.77 %
PMGD PFV Santa Ester	12.0	6.9	-42.33 %
PMGD PFV Santa Francisca	17.2	21.2	+23.21 %
PMGD PFV Santa Inés	6.2	9.4	+51.91 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ea Maiten	7.8	7.7	-0.89 %
PMGD PFV Eclipse	45.5	22.3	-50.90 %
PMGD PFV El Boco	21.2	30.8	+45.05 %
PMGD PFV El Cardenal	7.6	9.0	+17.57 %
PMGD PFV El Carpintero	45.0	49.1	+9.14 %
PMGD PFV El Castaño	9.9	14.2	+43.70 %
PMGD PFV El Cernicalo	4.2	6.3	+48.88 %
PMGD PFV El Cernicalo II	4.2	5.7	+34.67 %
PMGD PFV El Chercan	43.2	42.0	-2.86 %
PMGD PFV El Chincol	15.5	5.9	-62.26 %
PMGD PFV El Chucao	6.4	0.1	-98.75 %
PMGD PFV El Cuervo	0.5	3.9	+615.88 %
PMGD PFV El Cóndor	4.4	3.7	-16.14 %
PMGD PFV El Divisadero	10.3	18.3	+77.75 %
PMGD PFV El Estero	2.7	3.7	+37.41 %
PMGD PFV El Flamenco	12.2	19.1	+55.93 %
PMGD PFV El Gaviotin	18.7	49.6	+165.74 %
PMGD PFV El Huaso	4.4	7.2	+64.39 %
PMGD PFV El Ingenio	12.7	7.8	-38.58 %
PMGD PFV El Interlocutor	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Laurel	13.9	22.9	+64.36 %
PMGD PFV El Litre	5.2	4.0	-24.03 %
PMGD PFV El Mirlo	1.0	0.6	-40.28 %
PMGD PFV El Monte	5.4	9.0	+64.86 %
PMGD PFV El Palqui	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	4.3	6.6	+54.42 %
PMGD PFV El Pilpen	8.0	12.4	+55.38 %
PMGD PFV El Pitio	6.8	6.3	-7.94 %
PMGD PFV El Piuquen	8.3	9.1	+9.46 %
PMGD PFV El Queltehue	7.8	12.8	+64.36 %
PMGD PFV El Quemado	10.7	12.0	+11.87 %
PMGD PFV El Queule	19.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Rayador	18.2	42.3	+132.07 %
PMGD PFV El Reconquistador	11.2	11.0	-1.61 %
PMGD PFV El Resplandor	9.6	10.3	+7.16 %
PMGD PFV El Roble	14.3	34.1	+138.32 %
PMGD PFV El Romeral	27.8	28.5	+2.28 %
PMGD PFV El Salitral	12.3	16.0	+29.17 %
PMGD PFV El Sauce	4.5	8.4	+87.56 %
PMGD PFV El Sharon	7.7	8.4	+9.27 %
PMGD PFV El Tiuque	1.4	2.2	+52.41 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Trile	7.5	0.6	-92.22 %
PMGD PFV El Zorzal	6.9	8.6	+25.47 %
PMGD PFV Enami Solar	10.6	20.5	+92.86 %
PMGD PFV Encino	8.9	6.3	-29.06 %
PMGD PFV Encon	17.5	32.7	+86.63 %
PMGD PFV Erinome	6.4	7.9	+23.72 %
PMGD PFV Escorial del Verano	3.7	8.5	+128.17 %
PMGD PFV Esfena	6.6	7.5	+13.89 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Santa Julia	9.7	14.2	+46.08 %
PMGD PFV Santa Laura	6.7	8.8	+31.19 %
PMGD PFV Santa Lucía	5.6	34.4	+514.91 %
PMGD PFV Santa Luisa	11.6	5.6	-51.43 %
PMGD PFV Santa Margarita	8.5	12.4	+45.49 %
PMGD PFV Santa Pamela	10.2	9.6	-5.30 %
PMGD PFV Santa Rita	2.0	3.6	+78.16 %
PMGD PFV Santa Teresita	15.5	22.7	+45.99 %
PMGD PFV Santuario	8.7	9.0	+3.79 %
PMGD PFV Saturno Norte	8.2	10.7	+30.45 %
PMGD PFV Siete Colores	9.0	26.5	+195.70 %
PMGD PFV Sofia	10.0	10.9	+9.78 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	25.0	34.3	+37.01 %
PMGD PFV Sol del Maule	6.1	6.1	+0.86 %
PMGD PFV Sol del Norte	11.0	7.4	-32.75 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	9.3	12.2	+30.66 %
PMGD PFV Soy Solar	6.7	12.4	+84.06 %
PMGD PFV Sunhunter	10.2	53.1	+418.55 %
PMGD PFV TAMARAMA	8.6	8.5	-1.46 %
PMGD PFV Talagante	-	6.8	-
PMGD PFV Talca	13.8	12.9	-6.55 %
PMGD PFV Talhuén	14.0	15.3	+9.07 %
PMGD PFV Tallado	43.1	44.5	+3.19 %
PMGD PFV Tamarugo	11.2	15.1	+35.56 %
PMGD PFV Tambo Real	10.9	7.5	-31.42 %
PMGD PFV Taranto	27.1	37.2	+37.37 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	19.0	26.7	+40.83 %
PMGD PFV Tijeral	0.5	0.2	-56.47 %
PMGD PFV Til Til	8.8	6.9	-22.05 %
PMGD PFV Torino	28.5	25.8	-9.54 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	3.5	6.7	+93.14 %
PMGD PFV Tranque del Sol	24.1	41.6	+72.68 %
PMGD PFV Trebal	9.1	10.2	+12.43 %
PMGD PFV Trebo	8.8	12.7	+44.17 %
PMGD PFV Trica-Dos	8.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tricahue II	40.3	15.7	-61.02 %
PMGD PFV Trinidad	8.8	7.9	-10.68 %
PMGD PFV Tucuquere	6.5	9.6	+48.00 %
PMGD PFV Turquia	1.3	2.3	+84.53 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Valle Este II	42.8	36.6	-14.62 %
PMGD PFV Valle Oeste II	40.6	38.7	-4.75 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	8.4	8.7	+3.93 %
PMGD PFV Ventisquero	41.0	35.0	-14.60 %
PMGD PFV Venturada	37.6	28.9	-23.15 %
PMGD PFV Verona	-	0.0	-
PMGD PFV Vicente	0.2	6.7	+3485.27 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Esperanza	5.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	1.0	1.0	+0.00 %
PMGD PFV Fardela Negra	10.5	12.1	+15.67 %
PMGD PFV Filomena	3.0	9.1	+207.03 %
PMGD PFV Florencia Solar	24.6	52.3	+112.09 %
PMGD PFV Foster	4.0	0.3	-91.44 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	13.0	11.1	-14.38 %
PMGD PFV Francisco	11.2	5.4	-51.52 %
PMGD PFV Fulgor	5.3	8.5	+60.11 %
PMGD PFV Fuster del Verano	0.5	12.1	+2530.16 %
PMGD PFV GR Lemu	10.7	12.3	+14.83 %
PMGD PFV GR Peumo	0.0	1.7	-
PMGD PFV GR Pitao	41.8	35.2	-15.77 %
PMGD PFV GR Rauli	33.7	25.5	-24.22 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	2.5	27.7	+1016.20 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	4.1	5.6	+34.22 %
PMGD PFV Gabriela	37.9	36.8	-2.94 %
PMGD PFV Girasoles	5.6	8.8	+58.23 %
PMGD PFV Granada	47.3	18.2	-61.46 %
PMGD PFV Granate	15.1	58.6	+288.15 %
PMGD PFV Guadalao	9.1	15.4	+69.23 %
PMGD PFV Guadalupe	3.4	6.1	+78.61 %
PMGD PFV Guanaco Solar	21.4	30.3	+41.52 %
PMGD PFV Guarana	8.5	9.2	+8.11 %
PMGD PFV Helios	5.2	11.5	+120.79 %
PMGD PFV Homero	2.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Hormiga	6.5	8.4	+29.52 %
PMGD PFV Hornitos	0.9	0.4	-56.41 %
PMGD PFV Huape	5.6	8.9	+59.72 %
PMGD PFV Huaquelon	26.2	55.9	+113.68 %
PMGD PFV Huigan	24.6	30.1	+22.36 %
PMGD PFV Hurtado	0.0	0.0	-7.35 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	1.2	8.0	+557.57 %
PMGD PFV Illapel 5X	11.6	13.1	+13.28 %
PMGD PFV Independencia	6.9	8.0	+16.32 %
PMGD PFV Itahue Solar	13.9	13.3	-3.76 %
PMGD PFV Jahuel	6.3	19.9	+215.68 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	12.9	7.8	-39.25 %
PMGD PFV Jaururo	7.1	12.5	+75.63 %
PMGD PFV Javiera Carrera	1.0	31.3	+3118.63 %
PMGD PFV Jilguero	10.1	5.2	-48.47 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	5.6	5.0	-11.06 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	6.4	10.0	+56.09 %
PMGD PFV La Acacia	31.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Blanquina	20.7	21.2	+2.74 %
PMGD PFV La Chapeana	8.6	4.7	-45.29 %
PMGD PFV La Chimba Bis	2.3	12.0	+431.42 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Victoria	10.6	1.9	-81.80 %
PMGD PFV Villa Alegre	13.1	19.5	+48.62 %
PMGD PFV Villa Cruz	8.9	6.2	-30.34 %
PMGD PFV Villa Moscoso	8.7	7.8	-10.85 %
PMGD PFV Villa Prat	2.6	3.7	+44.92 %
PMGD PFV Villa Seca	9.0	5.4	-40.33 %
PMGD PFV Villa Solar	6.0	7.6	+28.18 %
PMGD PFV Violeta	19.7	21.7	+10.24 %
PMGD PFV Vituco 2B	7.9	12.0	+51.38 %
PMGD PFV Viñas del Sol	5.5	5.5	-0.00 %
PMGD PFV Yahutela	10.9	23.8	+117.13 %
PMGD PFV Ñilhue	2.8	0.8	-73.04 %
PMGD PFV Ñiquén	15.5	5.2	-66.19 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	40.3	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	4.3	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.9	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.0	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV La Esperanza II	26.8	39.9	+48.58 %
PMGD PFV La Estancia	1.0	0.2	-84.16 %
PMGD PFV La Foresta	9.3	7.8	-16.90 %
PMGD PFV La Frontera	14.3	25.1	+75.57 %
PMGD PFV La Gamboina	15.8	14.9	-5.87 %
PMGD PFV La Lajuela	19.4	23.7	+22.27 %
PMGD PFV La Ligua	7.2	15.3	+111.81 %
PMGD PFV La Manga	10.4	11.1	+6.49 %
PMGD PFV La Muralla	8.0	9.4	+17.09 %
PMGD PFV La Palma Solar	33.6	33.1	-1.46 %
PMGD PFV La Paz	0.0	34.9	-
PMGD PFV La Vendimia	25.9	1.7	-93.59 %
PMGD PFV La Victoria	27.1	28.3	+4.72 %
PMGD PFV Lagunilla	9.1	6.7	-26.32 %
PMGD PFV Laja Andino	17.6	30.6	+73.82 %
PMGD PFV Las Arboledas	13.1	9.9	-24.53 %
PMGD PFV Las Bandurrias	2.2	4.4	+102.18 %
PMGD PFV Las Cabras	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Cachañas	33.9	32.6	-3.81 %
PMGD PFV Las Catitas	24.8	22.9	-7.72 %
PMGD PFV Las Chacras	7.9	11.2	+41.77 %
PMGD PFV Las Chilcas	-	0.0	-
PMGD PFV Las Codornices	8.4	8.7	+3.93 %
PMGD PFV Las Golondrinas	18.3	16.5	-9.79 %
PMGD PFV Las Lechuzas	8.5	9.3	+9.88 %
PMGD PFV Las Majadas	8.6	32.0	+273.28 %
PMGD PFV Las Mercedes	10.0	7.4	-26.44 %
PMGD PFV Las Mollacas	8.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	8.3	10.7	+28.61 %
PMGD PFV Las Palomas	7.2	10.8	+50.42 %
PMGD PFV Las Perdices	8.7	7.2	-17.24 %
PMGD PFV Las Rojas	8.4	9.7	+15.83 %
PMGD PFV Las Taguas	18.1	49.0	+171.49 %
PMGD PFV Las Tencas	29.8	35.7	+19.90 %
PMGD PFV Las Terrazas	6.8	11.2	+65.15 %
PMGD PFV Las Torcazas	9.4	12.1	+27.94 %
PMGD PFV Las Tortolas	7.5	10.6	+40.66 %
PMGD PFV Las Turcas	12.2	6.6	-46.15 %
PMGD PFV Lima	3.7	3.7	-0.92 %
PMGD PFV Linares	26.1	19.6	-24.96 %
PMGD PFV Lingue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lipangue	6.8	5.7	-16.62 %
PMGD PFV Liquidambar	12.2	24.2	+97.33 %
PMGD PFV Lirio del Campo	7.5	7.4	-2.20 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	38.9	42.3	+8.69 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	12.5	17.0	+36.09 %
PMGD PFV Llay Llay	11.8	26.4	+124.17 %
PMGD PFV Lluta Solar	5.9	4.0	-31.52 %
PMGD PFV Lo Boza	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lo Chacón	8.5	7.9	-6.98 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	0.0	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	19.6	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	54.6	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.1	-
PMGD TER Orafti	-	5.8	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Miguel	21.4	20.8	-2.73 %
PMGD PFV Lo Miranda	12.1	17.4	+43.80 %
PMGD PFV Lo Sierra	11.6	10.5	-9.60 %
PMGD PFV Lockma	55.2	53.8	-2.43 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	0.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**8844.8**	**9877.4**	**+11.67 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Colbún	Menor generación real por costo marginal.
HE Pehuenche	Mayor generación real por declaración de vertimiento y costo marginal.
HE Ralco	Menor generación real por costo marginal.
PFV CEME 1	Menor generación real por pruebas de puesta en servicio.
TER Nehuenco II GNL	Mayor generación real por costo marginal.
TER Nueva Renca Gas Arg	GNP por disponibilidad de gas argentino.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588.
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 y 2023012244.
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Indisponible. Causa informada: Revisión descanso N° 3 de la TV por alta temperatura, según SDCF 2024063101.
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	Indisponible. Causa informada: Eliminar punto con temperatura en difusor de la TG, según SDCF 2024063010.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Antuco	100.0	U-2 limitada aun MTP de 100 MW. Causa informada: Alta vibración bajo esta carga, según IL 2024001013.
HE Cipreses	85.7	U-2 limitada a carga fija de 20 MW, sin posibilidad de proporcionar servicios complementarios. Causa informada: Intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora, según IL 2024000179.
HE Rapel	98.7	U-5 queda limitada como potencia máxima de 70 MW (Rango de MT a 70 MW sin restricción), par evitar TRIP por temperaturas altas y daños, debido a pérdida provisoria de la capacidad total de refrigeración. Esta condición se mantendrá mientras se recuperan los sistemas de enfriamiento, según IL 2024000061.
PE Sierra Gorda Este	98.2	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Andes Solar II-B	95.0	C. PFV Andes Solar 2 limitada a 79.57 MW. Causa informada: Falla en inversor 20 (módulo 1), según IL 2024000868
PFV Bolero	86.8	Limitada a 120 MW. Causa informada: Falla de módulos de conversión, según IL 2024000629.
PFV Granja Solar	100.0	Limitada potencia reactiva a máximo de 17 MVAr, según IL 2024000700.
PFV Rio Escondido	46.0	C. PFV Río Escondido limitada a 74 MW con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Apertura interruptor de MT FT1 por bajo nivel de gas SF6, según SDCF 2024057608 e IL 2024000873.
PFV Santa Isabel	76.5	Limitada a 130 MW. Causa informada: En proceso de normalización posterior de evento de falla en transformador, según IL 2024000972.
TER Angamos-ANG2	92.5	Limitada a 260 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisión y reparación de bomba agua circuladora 2B, según SICF 2024028109.
TER Atacama 1 Diésel	100.0	TG1A limitada. Causa informada: Disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Atacama 1 GNL	89.0	Limitada a 320 MW en configuración 2TG+TV. Causa informada: Sin disponibilidad de equipo de respaldo en sistema de agua de circulación principal de refrigeración, según IL 2024000440.
TER Guacolda 1	90.9	Limitada en 140 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000769 y a 146 MW. Causa informada: Por máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2024000182.
TER Guacolda 2	93.1	Limitada en 135 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000772 y limitada a 140 MW. Causa informada: Por alta diferencial de temperatura en agua de mar, según IL 2024000181.
TER Los Vientos GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Con mínimo técnico de 68 MW operando con diésel y 65 MW operando con gas para mantener las emisiones de contaminantes por debajo de los límites establecidos por la resolución de calificación, según IL 2024000912.
TER Santa María	97.0	Limitada a 340 MW. Causa informada: Falla en Molino 10, según IL 2024000889.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Rapel	80.0	U-4 Mantenimiento Mayor.
HP Alfalfal 2	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
TER Atacama 1 GNL	89.0	TG1A en Mantenimiento Mayor.
TER Atacama 2 GNL	89.0	TG2B en Mantenimiento Mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV CEME 1	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Gran Teno	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En periodo de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	100.0	U-3 debe respetar las restricciones de caudal ecológico impuesto en las resoluciones dirección general de aguas (DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, según IL 2024000017.
HE Antuco	100.0	Limitado a 80 MW como MTP. Causa informada: Respecto al caudal natural de la cuenca, se define como la suma de los caudales de los ríos Polcura, Pichipolcura y el canal Laja. En base a lo anterior la generación mínima de la central deberá ser el mismo gasto base, a excepción de un gasto base superior a 50 m3/seg, donde la generación mínima sería 50 m3/seg, según IL 2024000750.
HE Ralco	100.0	U-1 limitada a operar en AGC hasta poder realizar una revisión exhaustiva al Regulador de Velocidad, Gobernador y sus Controladores, según IL 2024000371.
HE Rapel	100.0	U-3 tiene nuevo mínimo técnico. Causa informada: Con mínimo técnico provisorio de 50 MW y en AGC con un mínimo técnico de 58 MW por garantía de post mantenimiento, según IL 2024000924.
HP Alfalfal	100.0	Limitada las Unidades de Central Alfalfal no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
TER Atacama 2 GNL	100.0	Limitada al proceso de partida y detención. Causa informada: Restricción de horario de inicio del proceso de arranque y detención en modo operacional ciclo completo y medio ciclo combinado, de lunes a viernes entre las 07:00 am y 17:00 pm, debido a niveles de alto ruido, producto de falla en el silenciador de vapor, utilizado durante los procesos mencionados, según IL 2024000947.
TER Guacolda 1	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 16 horas. Partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 16 horas. Partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 7 horas, según IL 2024000634.
TER Guacolda 2	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 17 horas. Partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 17 horas. Partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 8 horas, según IL 2024000633.
TER Guacolda 3	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 154 horas. Partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 131 horas. Partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 64 horas, según IL 2024000632.
TER Guacolda 5	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente. Partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 83 horas. Partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 70 horas. Partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 55 horas, según IL 2024000630.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Los Vientos GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Las instrucciones de operación que modifiquen cantidades de GNL a consumir dentro del mismo día operativo deben ser recibidas entre las 6:00 horas y las 19:30 horas, pudiendo partir en cualquier horario, siempre que el aviso se encuentre en el horario definido. (*) De todas maneras, si se requiere alguna modificación en la operación con GNL fuera del horario indicado, puede ser consultada en tiempo real para ver la posibilidad de gestión del GNL, según IL 2024000896.
TER Nehuenco II GNL	100.0	Limitada a ciclar a una vez por semana. Causa informada: Debido a hallazgo en generador de turbina a vapor informado en carta GO N°020/2024 del 09 de febrero de 2024 al Coordinador Eléctrico Nacional y los resultados de la inspección boroscópica del rotor del generador de la TV, según IL 2024000237.
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada a dar CTF de bajada en forma parcial. Causa informada: Con "Fuegos adicionales" sólo puede prestar servicios con valores mayores y/o iguales a 40 MW, según IL 2024000680.
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Tamango, PE Punta de Talca, PFV Andes Solar IV, PFV Ceme1, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PE Cardonal, PE Manantiales, PE Cerrillos, PFV Gran Teno, PFV Las Salinas, PE San Matías, PFV Doña Antonia continúan en período de puesta en servicio.
00:00	STM	SDAC deshabilitado.
00:00	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2
00:00	STM	S/E El Salto deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2
00:20	STS	C. Masisa sincronizada y cancelado IF 2024002771.
01:09	Chilquinta	Línea de 44 kV FFCC Andes - Hermanos Clark 1 cerrada y normalizado los consumos de S/E Juncal. Cancelada IF 2024002772.
02:11	Transelec	Línea de 66 kV Charrúa - Cholgúan con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Atención falla robo conductor, implica (cruce con línea Coelcha) tramo 1, según SDCF 2024064881.
05:57	Enel Generación	C. Rapel U-3 sale del servicio en forma intempestiva con 73 MW. Causa informada: Falla en sistema de control, según IF 2024002774.
07:00	STM	SDAC habilitado.
07:07	AES Andes	PFV Andes Solar II-B limitada a 125.48 MW. Causa informada: Indisponibilidad de AMPS 8.2 (PB2). AMPS 15.1 (PB2), AMPS 19.2 (PB2), AMPS 29.1 (PB1 y PB2) y AMPS 29.2 (PB1 y PB2) por falla, según IL 2024001011. Cancelada IL 2024000995.
07:24	Enel Generación	C. Rapel U-3 disponible, en servicio y cancelado IF 2024002774.
08:00	Transelec	S/E Maitencillo paño H4 Vallenar con limitación. Causa informada: Bloqueada protección sistema 1 por comportamiento anormal y con riesgo de operación errática. En servicio normal sistema 2, según IL 2024001015.
08:35	STM	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2
08:35	STM	S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2
08:38	Engie Transmisión	Línea de 100 kV Chuquicamata - K1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alta contaminación en zona cercana a sector mina a rajo, según SDCF 2024064913.
08:58	AES Andes	C. PFV Andes Solar 2A inicia maniobras para la inyección al SADI
09:12	Engie Generación	S/E Central Tocopilla transformador de 220/21 kV-U16 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisión de conexionado sobre circuito de medición de corrientes celda EDAG U16 por discrepancia en datos por fase, según SICF 2024064929.
09:15	CGE	Línea de 66 kV Parral - Cauquenes interrupción forzada por protecciones, se pierden 7.3 MW de consumos. Causa informada: Conductor cortado en estructura N° 153, según IF 2024002787.
09:15	Chilquinta	S/E Paso Hondo transformador N° 1 de 66/23-13.2 kV,12.5 MVA interrupción forzada por protecciones, se pierden 0.43 MW de consumos. Causa informada: Falla en la línea de 66 kV Parral - Cauquenes, según IF 2024002796.
11:41	CGE	Línea de 66 kV Villarrica - Pucón con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: No reconectar por faenas de emergencia de reemplazo de aisladores en mal estado en redes MT, según SICF 2024065068.
11:55	Transelec	S/E Tinguiririca paño A8 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atender a la brevedad alarma de anormalidad interna en la protección GE S2. Ante una eventual necesidad de operación, su comportamiento puede ser incierto en el estado en que está (E/S protección S1 en todo momento), según SICF 2024065066.
12:01	LAP	Línea de 110 kV Río Toltén - Cunco con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: No reconectar por reparación de LMT cortadas propiedad Frontel, según SICF 2024065081.
12:12	Transelec	Línea de 66 kV Charrúa - Cholgúan cerrada y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2024064881 e IF 2024002773.
12:13	Enel Generación	C. Sauzal U-1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cambio de pasador de álabe cortado, según SDCF 2024065098.
12:25	Arauco	C. Cholguán sincronizada y cancelado IF 2024002775.
12:33	Transelec	Línea de 154 kV Hualpén - Lagunillas, línea de 220 kV Hualpén - Guindo, línea de 220 kV Guindo - Lagunillas y línea de 220 kV Lagunillas - Hualqui con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Investigar y corregir falla en enlace de MMOO entre Lagunillas y Hualpén, según SICF 2024064887 - 2024064888 - 2024064889 - 2024064890.

Hora	Centro de Control	Observación
12:34	CGE	S/E Monte Patria paño ET2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: No reconectar para corrección de punto con temperatura con alta prioridad en DDCC 89E2 - 1, según SICF 2024065155.
13:00	Enel Generación	C. Curillinque cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2024061700.
13:04	Transelec	S/E Tinguiririca paño A8 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024065066.
13:07	CGE	Línea de 66 kV Parral - Cauquenes cerrada, cancelado IF 2024002787.
13:08	Chilquinta	S/E Paso Hondo transformador N° 1 de 66/23-13.2 kV,12.5 MVA queda disponible y en servicio, cancelado IF 2024002796.
13:32	AES Andes	S/E Central Queltehues línea de 12 kV C. Queltehues - Bocatoma Volcán cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2024064425.
13:35	Enel Generación	C. Antuco U-2 limitada a MTP de 100 MW. Causa informada: Alta vibración bajo esta carga, según IL 2024001013.
14:00	Enel Green Power	S/E Bella Mónica interruptor JR disponible, cancelado IF 2024002668.
14:17	TEN	Línea de 220 kV Nueva Pozo Almonte - Parinacota cancelada limitación IL 2023000844 (reconexión automática habilitada).
15:53	STS	Línea de 66 kV Valdivia - Los Lagos interrupción forzada por protecciones, según IF 2024002793.
15:55	CGE	Línea de 66 kV Villarrica - Pucón cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, SICF 2024065068.
16:13	Engie Generación	S/E Central Tocopilla transformador de 220/21 KV de U16 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024064929.
16:18	AES Andes	C. PFV Andes Solar 2A inicia maniobras para la inyección al SEN.
16:35	Enel Generación	C. Sauzal U-1 disponible, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024065098.
16:35	CGE	S/E Monte Patria paño ET2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024065155.
17:46	Siemens	S/E Rio Escondido interruptor 52Jt1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar los trabajos de inspección de celda FT1 por perdida SF6, según SDCF 2024065529.
17:54	Engie Transmisión	Línea de 100 kV Chuquicamata - K1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024064913.
18:05	Engie Generación	C. Mejillones IEM sin limitación, cancelado IL 2024001008.
18:09	Ferrovial	S/E Punta Sierra transformador de corriente de facturación con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reapriete de bornera que presenta punto caliente, según SICF 2024065554.
18:33	Ferrovial	S/E Punta Sierra transformador de corriente de facturación cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024065554.
20:18	Colbún	C. Nehuenco 2 sin limitación, cancelada IL 2024000880.
20:53	LAP	Línea de 110 kV Río Toltén - Cunco cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, SICF 2024065081.
23:05	Siemens	S/E Rio Escondido interruptor 52Jt1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024065529 y SDCF 2024057608. C. PFV Rio Escondido sin limitación, cancelada IL 2024000873

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche finaliza vertimiento por sobre barrera.
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -808,1 [MW]
09:05	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -53,0 [MW/m]
09:10	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 66,3 [MW/m]
13:23	Engie Generación	C. Laja1 inicia vertimiento.
15:30	Enel Generación	C. Rapel inicia vertimiento.
16:25	Engie Generación	C. Laja1 finaliza vertimiento.
17:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 690,2 [MW]

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Control de Control	Empresa	Instalación
17:33	Enel Green Power	ENEL Green Power	Línea 110kV Don Humberto - Punta Peuco.

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen Constitución	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
Potencia	C. Espinos datos SCADA F/S.	31/10/2023	20:00		
Enel Generación	C. Atacama datos SCADA congelados (Parcial).	09/05/2024	00:00		
Enor Chile	C. Teno gas datos SCADA F/S.	15/05/2024	00:00		
Santa Marta	C. Santa Marta datos SCADA F/S	20/06/2024	07:30	25/06/2024	16:08

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Cenizas	Hot Line Respaldo F/S.	11/03/2024	12:45		
Escuadrón	Hot Line Principal F/S	20/03/2024	18:00		
Santa Marta	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	01/04/2024	00:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Gen. Metropolitana	S/E Santiago Solar 52H2 abierto por control transferencia de línea de 110 kV Quillota - San Pedro.	22/06/2024	20:48	25/06/2024	16:05
Celeoredes	S/E Mulchén línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 1 y 2 abiertas por control transferencia de anillo de 220 kV Charrúa - Los Notros - Mulchén - Santa Clara.	24/06/2024	21:04	25/06/2024	00:37
Chilquinta	S/E Las Vegas 52H4 abierto por control transferencia de línea de 110 kV Quillota - San Pedro.	24/06/2024	21:40	25/06/2024	12:09
CGE	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	25/06/2024	00:14	25/06/2024	06:49
CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	25/06/2024	00:20	25/06/2024	06:51
Gen. Metropolitana	S/E Santiago Solar 52H2 cerrado y 52H1 abierto por control transferencia ATR2 + ATR3 de 220/110 kV de S/E Cerro Navia.	25/06/2024	16:05		
Chilquinta	S/E Las Vegas 52H4 abierto por control transferencia de línea de 110 kV Quillota - San Pedro.	25/06/2024	16:09		
CGE	S/E Curico 52CS cerrado por control de transferencias del Transformador de 66/13.2 kV y 30 MVA N°2.	25/06/2024	19:12		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 abierta.	29/02/2024	00:23		
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 1 abierta.	14/06/2024	14:58		
Celeoredes	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 1 abierta.	23/06/2024	04:14		
TEN	S/E Cumbre CC.SS.de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2 desconectadas.	24/06/2024	07:58		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CC.SS. de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2 desconectadas.	24/06/2024	17:42	25/06/2024	09:57
Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 1 abierta.	25/06/2024	08:03		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CC.SS. de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2 desconectadas.	25/06/2024	17:36		