Santiago, 13 de enero de 2025
N° 1563073

Señor
Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
Presente

Ref.: Solicitud de Modificación No Relevante (MNR) – Conexión Nuevo Alimentador Ascenty a Paño E53 en SE Chacabuco

De nuestra consideración.

En atención a lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI", se solicita el inicio del proceso de conexión para el proyecto "Conexión Nuevo Alimentador Ascenty a Paño E53 en SE Chacabuco".

En el Formulario "Solicitud Inicio Proceso Modificación No Relevante (MNR)-SE Chacabuco" se adjuntan los antecedentes solicitados en el mencionado Artículo.

El proyecto tiene como principal objetivo habilitar la posición existente del Alimentador N°53 23kV, asociado a la barra principal N°7 en S/E Chacabuco, para conectar el nuevo alimentador denominado "Ascenty". Esta posición ya se encuentra equipada y conectada con instalaciones existentes. En consecuencia, las obras contempladas en este proyecto son: El tendido de conductor aislado subterráneo desde una cámara disponible contigua al exterior de la subestación, hasta el equipo de maniobra existente del paño N°53.

En el siguiente link comparte acceso al detalle de los anexos: ANEXOS

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Marcelo Matus Castro
Gerente de Transmisión
Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.

cc: María Gabriela Malavé - Jefa Depto. Conexiones. Coordinador Eléctrico Nacional