Revisión de Ingeniería Conceptual para Acceso Abierto

Autor	Departamento de Estándares y Normativa		
Fecha	1 de octubre de 2025		
Código	2510-DEN-RIC-PR6090	Versión	1
Realizado por	Rodrigo Oróstica N.		
	Francisco Huerta G.		
Revisado por	Francisco Torres A.		
Aprobado por	Francisco Torres A.		
Proyecto	6090 - BESS Antu		

1 Introducción

Este documento entrega los resultados de la revisión de los antecedentes de ingeniería conceptual asociados a la solicitud de conexión bajo el régimen de Acceso Abierto, presentada por la empresa solicitante *Cielpanel SPA* conforme lo dispuesto en el Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión.

Recordamos a Ud., que debe realizar las modificaciones, correcciones o complementos que resulten de los procesos de observaciones por parte del Coordinador Eléctrico Nacional.

2 Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en una instalación de almacenamiento BESS, de 80MW y 400MWh de almacenamiento de energía, lo cual consiste en la instalación de un sistema de baterías en terrenos privados, en la comuna de Lampa, región Metropolitana, distante aproximadamente a 0,56 km de la subestación Lampa.

El BESS solicita conexión al SEN a través del Tramo Tap Lampa-SE Lampa 220 kV, ubicado dentro de S/E Lampa, de propiedad de SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.

Es preciso mencionar que el proyecto solicita conexión en una instalación perteneciente al Sistema de Transmisión Dedicado.

Finalmente, de acuerdo con la revisión realizada a los antecedentes que se indican en el ítem 3.1 y a los resultados que se presentan en el ítem 4 de este documento, se concluye que la ingeniería conceptual asociada a su solicitud de conexión **No Cumple** con los requisitos y exigencias normativas vigentes y aplicables para la etapa de Acceso Abierto.

3 Documentación

3.1 Los documentos en revisión emitidos por *Cielpanel SPA* corresponden al siguiente listado:

i. Documento Informe Descriptivo: “BESS Antü 80 MW - Tramo Tap Lampa-SE Lampa”, Revisión 1, con fecha de 01-09-2025.

ii. Antecedente 3.3 Plano de Planta: N° 250901-PL-PLANTA-SE-220-SUCTD_BESS_Antu, Revisión A, sin fecha.

iii. Antecedente 3.4 Plano de Secciones: N° 250901-PL-PLANTA-SE-220-SUCTD_BESS_Antu, Revisión A, sin fecha.

iv. Antecedente 2.2. Plano Diagrama Unilineal: N° 250901-PL-DUF-SE-220-BESS_Antu, Revisión A, sin fecha.

3.2 Los documentos utilizados como referencia para esta revisión corresponden a los siguientes:

i. Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, versión marzo de 2025, y sus Anexos Técnicos.

ii. Resolución Exenta N°33.277 de fecha 10-09-2020 del Ministerio de Energía. Pliegos Técnicos Normativos RPTD.

iii. Procedimiento Interno Criterios para la Aplicación del Régimen de Acceso Abierto y Anexo 7.4 Antecedentes mínimos de la Solución de Conexión, Coordinador Eléctrico Nacional, abril 2023.

iv. Plano: DISPOSICIÓN DE EQUIPOS PATIO PLANTA - S/E 220/23 kV LAMPA, código N° CHI-19199-L, revisión 1, con fecha 21-07-23, disponible en portal https://infotecnica.coordinador.cl.

v. Plano: DIAGRAMA UNILINEAL FUNCIONAL- S/E 220/23 kV LAMPA, código N° CHI-19201-001-L, revisión 1, con fecha 03-07-23, disponible en portal https://infotecnica.coordinador.cl.

vi. Plano disponible en PGP, NUP 2129 - Odata Datacenter ST01: DISPOSICIONES GENERAL DE EQUIPOS 220 kV – PLANTA - 220/23 kV DATA CENTER ODATA SE NUEVA LAMPA - SE LAMPA, código N° ODATA-ST01-3-SE-220-PLN-GE-0001, revisión B, con fecha 06-10-23. Link: https://pgp.coordinador.cl

4 Resultado de la revisión

De acuerdo con la revisión de los documentos listados en el punto 3.1, se concluye que la ingeniería conceptual asociada a su solicitud de conexión **No Cumple** con los requisitos y exigencias normativas vigentes y aplicables para la etapa de acceso abierto por el siguiente motivo:

- De acuerdo con los documentos utilizados como referencia para esta revisión Ref. [3.2.i], así como con la información pública disponible en la sección “Barras” de Infotecnica y en los planos Ref [3.2.iv], Ref [3.2.v] y Ref [3.2.vi], se constata que en la S/E Lampa no existe barra en 220 kV en el sector donde se pretende conectar el presente proyecto, y por ende, no es punto de conexión válido conforme a lo establecido en el Artículo 1-7, numeral 78) de la NTS&CS Ref [3.2.i].

- En los antecedentes considerados en esta revisión Ref. [3.1] y Ref. [3.2] se observa que el proyecto propone su conexión en un sector dentro del paño de línea J1 existente en S/E Lampa 220 kV, el cual vincula la barra de 220 kV de dicha subestación, con ambos circuitos de la línea 2x220 kV Cerro Navia–Polpaico, en el Tap Lampa. Por lo tanto, el punto en dicha configuración no corresponde a un punto de conexión válido, conforme a lo establecido en el Artículo 1-7, numeral 78), de la NTS&CS Ref. [3.2.i].

- Dentro del artículo 8, literal j), del Anexo Técnico: Exigencias Mínimas para el Diseño de Instalaciones de Transmisión, se establece que no se podrán realizar conexiones en derivación en líneas de Transmisión de servicio Público.

5 Comentarios y Consideraciones

No se emiten comentarios o consideraciones en esta revisión.

FIN DEL DOCUMENTO